

**КРАСЭКО**

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

Мира пр., д. 10, Красноярск, 660049  
телефон (391) 228-62-07, 228-62-24  
e-mail: mail@kraseco24.ru  
сайт: www.kraseco24.pф  
ОГРН 1152468001773 / ОКПО 75795891  
ИНН 2460087269 / КПП 246601001

Главе Администрации города  
Красноярска  
660049, г. Красноярск,  
ул. Карла Маркса, 93


В.А. Логинову

Заместителю руководителя  
управления архитектуры  
администрации г. Красноярска  
660049, г. Красноярск,  
ул. Карла Маркса, 93

О. Е. Сосновой

№ 018/7299 от 16 ИЮН 2023 20\_\_ г.  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Об разработке схемы  
теплоснабжения города  
Красноярска до 2042 год



Уважаемый Владислав Анатольевич!  
Уважаемая Ольга Егоровна!

Согласно опубликованной на официальном сайте Администрации города Красноярска размещено уведомление о начале разработки проекта схемы теплоснабжения города Красноярска до 2042 года в проекте системы теплоснабжения не учтены предложения АО «КрасЭКо» (далее Общество), а именно не выводить из эксплуатации котельную №7 («Ласточка») и не переключать нагрузки ее абонентов на котельную АО «КрасЭКо» (котельная «п. Удачный»).

Мероприятия, указанные в утверждаемой части проекта схемы теплоснабжения не соответствуют действительности и не осуществимы по следующим причинам:

1. П.2.2.4 Таблица 2.4. «Существующий и перспективный баланс тепловой мощности котельных города» Стр.45 для котельной п. Удачный («Озеро Учум») АО «КрасЭКо» показано увеличение тепловой мощности в зоне действия котельной с 3,5 до 5,2 Гкал за счет Строительства АБМК рядом с действующей котельной АО «КрасЭКо». Данное увеличение мощности и мероприятие не соответствует мероприятиям и плану развития АО «КрасЭКо», описанным в

материалах для схемы ТС в зоне АО «КрасЭКо» и предоставленным для формирования данной схемы.

2. П. 4.1.3 Таблица 4.4 «Предлагаемые к выводу из эксплуатации котельные с переключением зон действия на источники комбинированной выработки тепловой энергии и электрической энергии» стр. 68 указано что котельная ООО «КрасТЭК» №7 и Котельная ООО УК Сосны (Санаторий Енисей) переключаются на Новую АБМК рядом с действующей котельной АО «КрасЭКо» в 2024 г, также дополнительно предлагаются мероприятия по строительству тепловых сетей, переналадка потребителей, модернизация котельной. Данные мероприятия не соответствует мероприятиям и плану развития АО «КрасЭКо», описанным в материалах для схемы ТС в зоне АО «КрасЭКо» и предоставленным для формирования данной схемы. В представленных материалах АО «КрасЭКо» было указано на невозможность осуществления данного варианта развития по ряду следующих причин:

- на момент формирования сценария развития системы теплоснабжения в зоне АО «КрасЭКо» в г. Красноярск не поступало заявок от потребителей котельной №7 на переключение к котельной по ул. Лесная, 59 г. Красноярск, также не было заявок на технологическое присоединение в связи с закрытием источника от энергоснабжающей компании котельной №7;

- котельная по ул. Лесная, 59 г. Красноярск АО «КрасЭКо» относится ко II категории по надежности теплоснабжения, и не имеет технической возможности выполнить мероприятия по обеспечению надежности на источнике для потребителей I категории. Обеспечение I категории надежности перекладывается на потребителя;

- для присоединения потребителей котельной №7 к котельной АО «КрасЭКо» требуется строительство сетей общей протяженностью около 1 км. Согласно данным утвержденных ППТ, свободных коридоров для строительства данной сети нет;

- на сегодняшний день в зоне ЕТО АО «КрасЭКо» г. Красноярск не установлен тариф на технологическое присоединение;

- затраты для обеспечения варианта №2 не могут быть реализованы в рамках увеличения тарифа, т.к. в г. Красноярск утвержден предельный уровень цены на тепловую энергию на территории ценовой зоны теплоснабжения МО городской округ г. Красноярск;

- также расширение котельной – увеличение тепловой мощности источника при соблюдении норм Водного кодекса РФ, в том числе ст. 65, невозможно, т.к. котельная находится в водоохранной зоне.

3. П. 4.2 «Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения» указан наиболее оптимальный вариант развития «Переключение всех котельных (Кот. №7 и котельная УК Сосны на новую АБМК рядом с действующей котельной АО «КрасЭКо»). Также сказано, что источник финансирования не определен и не включен в реестр мероприятий. В качестве источника финансирования предлагается рассматривать как привлеченные средства, так и средства АО «КрасЭКо». Данные мероприятия не соответствует мероприятиям и плану развития АО «КрасЭКо», описанным в материалах для схемы ТС в зоне «КрасЭКо» и предоставленным для формирования данной

схемы. В представленных материалах АО «КрасЭКо» было указано на невозможность осуществления данного варианта развития.

4. П.8.1.4 Таблица 8.4 «Прогнозный расход топлива, отпуск тепловой энергии по котельным» Стр. 111 45 для котельной п. Удачный («Озеро Учум») АО «КрасЭКо» показано увеличение тепловой мощности в зоне действия котельной с 3,5 до 5,16 Гкал с соответствующим увеличением всех показателей за счет Строительства АБМК рядом с действующей котельной АО «КрасЭКо» - данное увеличение мощности и мероприятие не соответствует мероприятиям и плану развития АО «КрасЭКо», описанным в материалах для схемы ТС в зоне АО «КрасЭКо» и предоставленным для формирования данной схемы.

5. П.11 Табл. 11.1 стр. 130 «Предлагаемые к выводу из эксплуатации котельные с переключением зон действия на другие источники» предлагается к закрытию котельных ООО «КрасТЭК» №7 и Котельная ООО УК Сосны (Санаторий Енисей) расчетной нагрузкой 0,71 Гкал/ч и 2,2 Гкал/ч соответственно и переводом их на АБМК рядом с котельной АО «КрасЭКо» в 2024 г. Данные мероприятия не соответствуют мероприятиям и плану развития АО «КрасЭКо», описанным в материалах для схемы ТС в зоне АО «КрасЭКо» и предоставленным для формирования данной схемы. В представленных материалах АО «КрасЭКо» было указано на невозможность осуществления данного варианта развития.

6. Табл.14.3 «Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии» отображено увеличение установленной тепловой мощности с 3,5 Гкал до 5,16 Гкал, что не соответствует мероприятиям и плану развития АО «КрасЭКо». Также неправильно показана подключенная тепловая нагрузка потребителей 1,55 Гкал, существующая тепловая нагрузка в зоне АО «КрасЭКо» – 1,454 Гкал

АО «КрасЭКо», в соответствии с пунктом 45 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» разработали и направили проект схемы теплоснабжения города Красноярск до 2042 год в части системы теплоснабжения, относящейся к зонам деятельности АО «КрасЭКо» письмом вх. №13747 от 19.05.2023 г.

Прошу Вас учесть предложения АО «КрасЭКо» и пересмотреть мероприятия, принятые в разработанной части проекта схемы теплоснабжения города Красноярск до 2042 год и полностью исключить мероприятия по закрытию котельной №7 и котельной ООО УК «Сосны».

Первый заместитель генерального директора –  
главный инженер

А.И. Карловский