



МЫ СОГРЕВАЕМ ГОРОДА

**СИБИРСКАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ**

ЕНИСЕЙСКАЯ ТГК (ТГК-13)

Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)»

Россия, 660021, Красноярский край, г. Красноярск, улица Богграда, дом 144 А, тел. (391) 274-43-43 факс (391) 256-54-15,
E-mail: tgk13@sibgenco.ru, <http://www.sibgenco.ru>; ИНН 1901067718; КПП 785150001; р/с 40702810200000092288
Банк ГПБ (АО); к/с 30101810200000000823; БИК 044525823

№ Иск-2/1.4.1-83023/26-0-0
от 14.08.2026



Администрация города
Красноярска
Главе города

Верещагину С.В.

660049, г. Красноярск,
ул. К. Маркса, 93

О направлении предложений и замечаний

Уважаемый Сергей Викторович!

Направляем предложения и замечания АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» к проекту Схемы теплоснабжения г. Красноярска до 2042 года (актуализация на 2027 год).

Приложение: предложения и замечания АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» к проекту схемы теплоснабжения города Красноярска до 2042 года (актуализация на 2027 год) на 17 л. в 1 экз.

И.о. генерального директора

Ю.И. Котов

Исп.: Руденко О.Л.
Тел. +7 (391) 2-565-489

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ АО «ЕНИСЕЙСКАЯ ТГК (ТГК-13)»
К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА ДО 2042 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД)**

Таблица 1

№ п/п	Раздел (глава), пункт, страница	Существующая редакция	Предлагаемая редакция	Примечание
1	Утверждаемая часть Раздел 2.1 абзац 3 страница 34	... • Красноярские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3; • электрокотельная Левобережная – пиковая; • электрокотельная Западная – пиковая; • котельная Красноярской ТЭЦ-3 – пиковая;....	... • Красноярские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3; • электрокотельная Левобережная – пиковая; • электрокотельная Западная – пиковая; • котельная Красноярской ТЭЦ-3 – пиковая (в 2026 году планируется закрытие (консервация));....	Скорректировать формулировку
2	Утверждаемая часть Раздел 2.1 абзац 2 страница 36	Котельная Красноярской ТЭЦ-3 работает в пиковом режиме совместно с ТЭЦ-3.	Котельная Красноярской ТЭЦ-3 работает в пиковом режиме совместно с ТЭЦ-3. В 2026 году планируется ее закрытие (консервация).	Скорректировать формулировку
3	Утверждаемая часть Раздел 2.2.2 таблица 2.2 страница 42	В 2026 году переключение тепловых нагрузок потребителей с котельной АО «КрЭВРЗ»	В 2026 году присоединенные тепловые нагрузки потребителей (в горячей воде) котельной АО «КрЭВРЗ» переводятся на ТЭЦ-2; в 2027-2028гг. при условии заключения договора о подключении	Привести в соответствие разделу 4.1.3. «Развитие систем теплоснабжения котельных» и разделу 2.2.5. существующие и перспективные балансы утверждаемой части

№ п/п	Раздел (глава), пункт, страница	Существующая редакция	Предлагаемая редакция	Примечание
			и выполнении технических условий подключения со стороны АО «КрЭВРЗ» планируется переключение промышленной зоны АО «КрЭВРЗ» на ТЭЦ-2 (выполняется после планового останова ТЭЦ-2 и гидравлических испытаний); нагрузки в паре*, после переключения потребителей котельной (в горячей воде) на обслуживание от ТЭЦ, предполагается осуществлять от вновь установленного парогенератора *при необходимости сохранения нагрузки для производственной деятельности	
4	Утверждаемая часть Раздел 2.2.3 таблица 2.3 страница 44			В текущей редакции проекта схемы теплоснабжения баланс нагрузок по ТЭЦ-3 имеет к 2042 году резерв в размере 0,2 Гкал/ч. Предлагаем увеличить мощность электрокотельной, включенной в баланс, со 120 МВт (103,5 Гкал/ч) до 150 МВт (129 Гкал/ч), что обеспечит резерв в 2042 году 26 Гкал/ч.
5	Утверждаемая часть Раздел 4.1.1	ООО «КраМЗЭнерго» - «Реализовано (закрытие/ликвидация)»	ООО «КраМЗЭнерго» - «Реализовано (закрытие/консервация)»	В п. 8 таблицы заменить формулировку

№ п/п	Раздел (глава), пункт, страница	Существующая редакция	Предлагаемая редакция	Примечание
	Таблица 4.1 страница 76			
	Утверждаемая часть Раздел 4.1.3 абзац 6 страница 83	В 2026 году планируется закрытие (ликвидация) котельной ТЭЦ-3 и перевод потребителей на Красноярскую ТЭЦ-3.	В 2026 году планируется закрытие (консервация) котельной ТЭЦ-3 и перевод потребителей на Красноярскую ТЭЦ-3.	Скорректировать формулировку
6	Утверждаемая часть Раздел 4.1.3 блок «Развитие котельной ТЭЦ-3» абзац 6 страница 85	Для выполнения требований федерального проекта «Чистый воздух» предусматривается закрытие (ликвидация) котельной ТЭЦ-3 филиала Красноярская ТЭЦ-3 АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» в 2026 году.	Для выполнения требований федерального проекта «Чистый воздух» предусматривается закрытие (консервация) котельной ТЭЦ-3 филиала Красноярская ТЭЦ-3 АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» в 2026 году.	Скорректировать формулировку
7	Утверждаемая часть Раздел 4.1.3 страница 86	Схемой теплоснабжения предусмотрено переключение тепловых нагрузок потребителей с котельной АО «КрЭВРЗ» на теплоснабжение от ТЭЦ-2 в период до 2026 года включительно при условии согласования с собственником. Необходимо отметить, что в АО «КрЭВРЗ» также существуют планы по модернизации котельной двухэтапной модернизации котельной до 2028 года (работа котельной на нужды завода для	По результатам рассмотрения схемой теплоснабжения предусматривается замещение котельной АО «КрЭВРЗ»: - в 2026 году присоединенные тепловые нагрузки потребителей (в горячей воде) котельной АО «КрЭВРЗ» переводятся на ТЭЦ-2 (при условии согласования собственника); - в 2027-2028гг., при условии заключения договора о подключении и выполнении технических условий подключения со стороны АО «КрЭВРЗ», планируется	Привести в соответствие разделу 4.1.3. «Развитие систем теплоснабжения котельных» и разделу 2.2.5. существующие и перспективные балансы утверждаемой части

№ п/п	Раздел (глава), пункт, страница	Существующая редакция	Предлагаемая редакция	Примечание
		отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологии). Поскольку в случае такой модернизации, предусматривается реконструкция производственного источника (котельная, не осуществляющая теплоснабжения объектов населения и объектов соцкультбыта) и реализуются за счет собственника такой котельной, данные мероприятия в схеме теплоснабжения не приводятся.	переключение промышленной зоны АО «КрЭВРЗ» на ТЭЦ-2 (выполняется после планового останова ТЭЦ-2 и гидравлических испытаний), - нагрузки в паре*, после переключения потребителей котельной (в горячей воде) на обслуживание от ТЭЦ, предполагается осуществлять от вновь установленного парогенератора. *при необходимости сохранения нагрузки для производственной деятельности	
8	Утверждаемая часть Раздел 5.5 страница 96	По результатам рассмотрения схемой теплоснабжения предусматривается замещение котельной АО «КрЭВРЗ» в 2026 году в части отопления и ГВС при условии согласования с собственником, в т.ч.: • предоставление земельного участка на территории «КрЭВРЗ» вблизи действующих тепловых сетей; • определение точки присоединения к существующим тепловым сетям;	По результатам рассмотрения схемой теплоснабжения предусматривается замещение котельной АО «КрЭВРЗ»: - в 2026 году присоединенные тепловые нагрузки потребителей (в горячей воде) котельной АО «КрЭВРЗ» переводятся на ТЭЦ-2 (при условии согласования собственника); - в 2027-2028гг., при условии заключения договора о подключении и выполнении технических условий подключения со стороны АО «КрЭВРЗ», планируется	Привести в соответствие разделу 4.1.3. «Развитие систем теплоснабжения котельных» и разделу 2.2.5. существующие и перспективные балансы утверждаемой части

№ п/п	Раздел (глава), пункт, страница	Существующая редакция	Предлагаемая редакция	Примечание
		• выдача технических условий на подключение ЦТП к тепловым и электрическим сетям «КрЭВРЗ»; • переуступка электрической мощности; • заключение договора купли-продажи тепловых сетей АО «КрЭВРЗ» используемых в целях теплоснабжения.	переключение промышленной зоны АО «КрЭВРЗ» на ТЭЦ-2 (выполняется после планового останова ТЭЦ-2 и гидравлических испытаний), - нагрузки в паре*, после переключения потребителей котельной (в горячей воде) на обслуживание от ТЭЦ, предполагается осуществлять от вновь установленного парогенератора. *при необходимости сохранения нагрузки для производственной деятельности	
9	Утверждаемая часть Раздел 11 страница 189	По результатам рассмотрения схемой теплоснабжения предусматривается замещение котельной АО «КрЭВРЗ» в 2026 году в части отопления и ГВС при условии согласования с собственником, в т.ч.: • предоставление земельного участка на территории «КрЭВРЗ» вблизи действующих тепловых сетей; • определение точки присоединения к существующим тепловым сетям;	По результатам рассмотрения схемой теплоснабжения предусматривается замещение котельной АО «КрЭВРЗ»: - в 2026 году присоединенные тепловые нагрузки потребителей (в горячей воде) котельной АО «КрЭВРЗ» переводятся на ТЭЦ-2 (при условии согласования собственника); - в 2027-2028гг., при условии заключения договора о подключении и выполнении технических условий подключения со стороны АО «КрЭВРЗ», планируется	Привести в соответствие разделу 4.1.3. «Развитие систем теплоснабжения котельных» и разделу 2.2.5. существующие и перспективные балансы утверждаемой части

№ п/п	Раздел (глава), пункт, страница	Существующая редакция	Предлагаемая редакция	Примечание
		• выдача технических условий на подключение ЦТП к тепловым и электрическим сетям «КрЭВРЗ»; • переуступка электрической мощности; • заключение договора купли-продажи тепловых сетей АО «КрЭВРЗ» используемых в целях теплоснабжения.	переключение промышленной зоны АО «КрЭВРЗ» на ТЭЦ-2 (выполняется после планового останова ТЭЦ-2 и гидравлических испытаний), - нагрузки в паре*, после переключения потребителей котельной (в горячей воде) на обслуживание от ТЭЦ, предполагается осуществлять от вновь установленного парогенератора. *при необходимости сохранения нагрузки для производственной деятельности	
10	Утверждаемая часть Раздел 15 страница 287			Содержание раздела привести в соответствие Главе 14
11	Глава 1 Раздел 2.1.2 абзац 3 страница 194	Схемой теплоснабжения предусматривается закрытие (ликвидация) котельной ТЭЦ-3 филиала Красноярская ТЭЦ-3 АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» в 2026 году.	Схемой теплоснабжения предусматривается закрытие (консервация) котельной ТЭЦ-3 филиала Красноярская ТЭЦ-3 АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» в 2026 году.	Скорректировать формулировку
12	Глава 3 страница 1	Электронная модель систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	Электронная модель системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского	Скорректировать название главы согласно п. 55 ПП РФ №154 от 22.02.2012

№ п/п	Раздел (глава), пункт, страница	Существующая редакция	Предлагаемая редакция	Примечание
			округа, города федерального значения	
13	Глава 3 раздел 2.1 страница 11	Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, города и с полным топологическим описанием связности объектов	Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов	Скорректировать название раздела согласно подпункта «а» п. 55 ПП РФ №154 от 22.02.2012
14	Глава 3 раздел 2.3 страница 32	Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления	Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное	Скорректировать название раздела согласно подпункта «в» п. 55 ПП РФ №154 от 22.02.2012
15	Глава 3 раздел 6 страница 82	Описание изменений в электронной модели системы теплоснабжения муниципального образования городского округа города Красноярск Красноярского края за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	Описание изменений гидравлических режимов, определяемых в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, с учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	Скорректировать название раздела согласно п. 56 ПП РФ №154 от 22.02.2012
16	Глава 4 Раздел 2.3.1 таблица 2.3 страница 21			Баланс по ТЭЦ-3 привести в соответствие с балансом табл.2.3 Раздела 2.2.3 Утверждаемой части
17	Глава 4 таблица 3.1 страница 27			Сделать общую шапку таблицы для всех теплоисточников с графами «наименование показателя» и годами,

№ п/п	Раздел (глава), пункт, страница	Существующая редакция	Предлагаемая редакция	Примечание
				а далее уже будут идти блоки данных по котельным без повторения названий столбцов в каждом. Сделать повтор названий столбцов при переходе таблицы на следующую страницу
18	Глава 4 таблица 3.2 страница 31			Сделать общую шапку таблицы для всех теплоисточников с графами «наименование показателя» и годами, а далее уже будут идти блоки данных по котельным без повторения названий столбцов в каждом. Сделать повтор названий столбцов при переходе таблицы на следующую страницу
19	Глава 4 таблица 3.2 со страницы 33	1. Котельная Лесхоз п. Минино 2. Котельная Школа п. Минино, ул. Зеленая, 23Б 3. Котельная Радиоцентр п. Минино, ул. Курортная 17 4. Котельная с. Арейское 5. Котельная Элита пос. Элита, ул. Микрорайон, 1А 6. Котельная п. Минино, мкр. Геолог, 1 7. Котельная п. Каменный Яр, ул. Заводская, 12 8. Мкрн. «ЖИВЕМ», Котельная №1 9. Мкрн. «ЭКО», Котельная №2	1. Котельная ООО «ЦРКТ» п. Минино (Лесхоз) 2. Котельная ООО «ЦРКТ» п. Минино (Школа - ул. Зеленая, 23Б) 3. Котельная ООО «ЦРКТ» п. Минино (Радиоцентр - ул. Курортная 17) 4. Котельная ООО «ЦРКТ» с. Арейское 5. Котельная ООО «ЦРКТ» п. Элита 6. Котельная ООО «Стандарты ЖКХ» п. Минино, мкр. Геолог, 1 7. Котельная ООО «Стандарты ЖКХ» п. Каменный Яр, ул. Заводская, 12	Для котельных присоединенных к Красноярску территорий указать наименования РСО

№ п/п	Раздел (глава), пункт, страница	Существующая редакция	Предлагаемая редакция	Примечание
		10. Котельная п. Элита мкр. Северный (Видный) 11. п. Солонцы, ул. Новостроек, 13 стр.2	8. Котельная №1 ООО «СТК» п. Солонцы, мкрн «Живем» 9. Котельная №2 ООО «СТК» п. Солонцы, мкрн «ЭКО» 10. Котельная ООО «КСК» п. Элита, мкр. Северный (Видный) 11. Котельная ООО «Тепловые ресурсы 24» п. Солонцы, ул. Новостроек, 13 стр.2	
20	Глава 5 страница 8			Дополнить перечень таблиц таблицами 3.1 и 3.2
21	Глава 5 таблица 2.1 страница 14			В шапке таблицы удалить неактуальные названия двух последних столбцов «Нагрузка, Гкал/ч» и «Срок замещения»
22	Глава 5 разделы 2.3-2.5 со страницы 39			В указанных разделах выделить жирным шрифтом заголовки подразделов с трехзначной нумерацией
23	Глава 5 раздел 2.4 абзац 6 страница 45	В 2026 году планируется закрытие (ликвидация) котельной ТЭЦ-3 и перевод потребителей на Красноярскую ТЭЦ-3.	В 2026 году планируется закрытие (консервация) котельной ТЭЦ-3 и перевод потребителей на Красноярскую ТЭЦ-3.	Скорректировать формулировку
24	Глава 5 раздел 2.4.1 страница 46	По результатам рассмотрения схемой теплоснабжения предусматривается замещение котельной АО «КрЭВРЗ» в 2026 году в части отопления и ГВС при условии согласования с собственником, в т.ч.:	По результатам рассмотрения схемой теплоснабжения предусматривается замещение котельной АО «КрЭВРЗ»: - в 2026 году присоединенные тепловые нагрузки потребителей (в горячей воде) котельной АО «КрЭВРЗ» переводятся на ТЭЦ-2	Привести в соответствие разделу 4.1.3. «Развитие систем теплоснабжения котельных» и разделу 2.2.5. существующие и перспективные балансы утверждаемой части

№ п/п	Раздел (глава), пункт, страница	Существующая редакция	Предлагаемая редакция	Примечание
		- предоставление земельного участка на территории «КрЭВРЗ» вблизи действующих тепловых сетей; - определение точки присоединения к существующим тепловым сетям; - выдача технических условий на подключение ЦТП к тепловым и электрическим сетям «КрЭВРЗ»; - переуступка электрической мощности; - заключение договора купли-продажи тепловых сетей АО «КрЭВРЗ» используемых в целях теплоснабжения.	(при условии согласования собственника); - в 2027-2028гг., при условии заключения договора о подключении и выполнении технических условий подключения со стороны АО «КрЭВРЗ», планируется переключение промышленной зоны АО «КрЭВРЗ» на ТЭЦ-2 (выполняется после планового останова ТЭЦ-2 и гидравлических испытаний), - нагрузки в паре*, после переключения потребителей котельной (в горячей воде) на обслуживание от ТЭЦ, предполагается осуществлять от вновь установленного парогенератора. *при необходимости сохранения нагрузки для производственной деятельности	
25	Глава 5 раздел 2.4.2 абзац 5 страница 47	Для выполнения требований федерального проекта «Чистый воздух» предусматривается закрытие (ликвидация) котельной ТЭЦ-3 филиала Красноярская	Для выполнения требований федерального проекта «Чистый воздух» предусматривается закрытие (консервация) котельной ТЭЦ-3 филиала Красноярская ТЭЦ-3 АО	Скорректировать формулировку

№ п/п	Раздел (глава), пункт, страница	Существующая редакция	Предлагаемая редакция	Примечание
		ТЭЦ-3 АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» в 2026 году.	«Енисейская ТГК (ТГК-13)» в 2026 году.	
26	Глава 5 раздел 2.4.4 страница 48	Схемой теплоснабжения предусмотрено переключение тепловых нагрузок потребителей с котельной АО «КрЭВРЗ» на теплоснабжение от ТЭЦ-2 в период до 2026 года включительно при условии согласования с собственником. Необходимо отметить, что в АО «КрЭВРЗ» также существуют планы по модернизации котельной двухэтапной модернизации котельной до 2028 года (работа котельной на нужды завода для отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологии). Поскольку в случае такой модернизации, предусматривается реконструкция производственного источника (котельная, не осуществляющая теплоснабжения объектов населения и объектов соцкультбыта) и реализуются за счет собственника такой котельной, данные мероприятия в схеме теплоснабжения не приводятся.	По результатам рассмотрения схемой теплоснабжения предусматривается замещение котельной АО «КрЭВРЗ»: - в 2026 году присоединенные тепловые нагрузки потребителей (в горячей воде) котельной АО «КрЭВРЗ» переводятся на ТЭЦ-2 (при условии согласования собственника); - в 2027-2028гг., при условии заключения договора о подключении и выполнении технических условий подключения со стороны АО «КрЭВРЗ», планируется переключение промышленной зоны АО «КрЭВРЗ» на ТЭЦ-2 (выполняется после планового останова ТЭЦ-2 и гидравлических испытаний), - нагрузки в паре*, после переключения потребителей котельной (в горячей воде) на обслуживание от ТЭЦ, предполагается осуществлять от	Привести в соответствие разделу 4.1.3. «Развитие систем теплоснабжения котельных» и разделу 2.2.5. существующие и перспективные балансы утверждаемой части

№ п/п	Раздел (глава), пункт, страница	Существующая редакция	Предлагаемая редакция	Примечание
			вновь установленного парогенератора. *при необходимости сохранения нагрузки для производственной деятельности	
27	Глава 5 раздел 5 таблица 5.2 страница 62			Заменить таблицу 5.2 на таблицу 2 к текущему письму
28	Глава 7 абзац 9 страница 24	Схемой теплоснабжения предусмотрено переключение тепловых нагрузок потребителей с котельной АО «КрЭВРЗ» на теплоснабжение от ТЭЦ-2 в период до 2026 года включительно при условии согласования с собственником	По результатам рассмотрения схемой теплоснабжения предусматривается замещение котельной АО «КрЭВРЗ»: - в 2026 году присоединенные тепловые нагрузки потребителей (в горячей воде) котельной АО «КрЭВРЗ» переводятся на ТЭЦ-2 (при условии согласования собственника); - в 2027-2028гг., при условии заключения договора о подключении и выполнении технических условий подключения со стороны АО «КрЭВРЗ», планируется переключение промышленной зоны АО «КрЭВРЗ» на ТЭЦ-2 (выполняется после планового	Привести в соответствие разделу 4.1.3. «Развитие систем теплоснабжения котельных» и разделу 2.2.5. существующие и перспективные балансы утверждаемой части

№ п/п	Раздел (глава), пункт, страница	Существующая редакция	Предлагаемая редакция	Примечание
			останова ТЭЦ-2 и гидравлических испытаний), - нагрузки в паре*, после переключения потребителей котельной (в горячей воде) на обслуживание от ТЭЦ, предполагается осуществлять от вновь установленного парогенератора. *при необходимости сохранения нагрузки для производственной деятельности	
29	Глава 7 Раздел 11 абзац 3 страница 25	Для выполнения требований федерального проекта «Чистый воздух» предусматривается закрытие (ликвидация) котельной ТЭЦ-3 филиала Красноярская ТЭЦ-3 АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» в 2026 году.	Для выполнения требований федерального проекта «Чистый воздух» предусматривается закрытие (консервация) котельной ТЭЦ-3 филиала Красноярская ТЭЦ-3 АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» в 2026 году.	Скорректировать формулировку
30	Глава 7 таблицы 13.3-13.6 со страницы 32			В указанных таблицах сделать общую шапку для всех теплоисточников с графами «наименование показателя» и годами, а далее уже будут идти блоки данных по котельным без повторения названий столбцов в каждом. Сделать повтор названий столбцов при переходе таблицы на следующую страницу

№ п/п	Раздел (глава), пункт, страница	Существующая редакция	Предлагаемая редакция	Примечание
31	Глава 7 таблица 13.6 со страницы 41	1. Котельная Лесхоз п. Минино 2. Котельная Школа п. Минино, ул. Зеленая, 23Б 3. Котельная Радиоцентр п. Минино, ул. Курортная 17 4. Котельная с. Арейское 5. Котельная Элита пос. Элита, ул. Микрорайон, 1А 6. Котельная п. Минино, мкр, Геолог, 1 7. Котельная п. Каменный Яр, ул. Заводская, 12 8. Мкрн. «ЖИВЕМ», Котельная №1 9. Мкрн. «ЭКО», Котельная №2 10. Котельная п. Элита мкр. Северный (Видный) 11. п. Солонцы, ул. Новостроек, 13 стр.2	1. Котельная ООО «ЦРКТ» п. Минино (Лесхоз) 2. Котельная ООО «ЦРКТ» п. Минино (Школа - ул. Зеленая, 23Б) 3. Котельная ООО «ЦРКТ» п. Минино (Радиоцентр - ул. Курортная 17) 4. Котельная ООО «ЦРКТ» с. Арейское 5. Котельная ООО «ЦРКТ» п. Элита 6. Котельная ООО «Стандарты ЖКХ» п. Минино, мкр. Геолог, 1 7. Котельная ООО «Стандарты ЖКХ» п. Каменный Яр, ул. Заводская, 12 8. Котельная №1 ООО «СТК» п. Солонцы, мкрн «Живем» 9. Котельная №2 ООО «СТК» п. Солонцы, мкрн «ЭКО» 10. Котельная ООО «КСК» п. Элита, мкр. Северный (Видный) 11. Котельная ООО «Тепловые ресурсы 24» п. Солонцы, ул. Новостроек, 13 стр.2	Для котельных присоединенных к Красноярску территорий указать наименования РСО
32	Глава 8 страница 7	1. Таблица 4.2 2. Таблица 4.3	1. Таблица 4.1 2. Таблица 4.2	Скорректировать нумерацию таблиц в перечне
33	Глава 8 раздел 5 страница 42			Исправить нумерацию заголовка раздела и таблиц в нем (с 18 на 5)

№ п/п	Раздел (глава), пункт, страница	Существующая редакция	Предлагаемая редакция	Примечание
34	Глава 10 раздел 2.2.1 страницы 28-29	Схемой теплоснабжения предусматривается замещение котельной АО «КрЭВРЗ»: • в 2026 году присоединенные тепловые нагрузки потребителей (в горячей воде) котельной АО «КрЭВРЗ» переводятся на ТЭЦ-2 (при условии согласования собственника); • в 2027-2028гг., при условии заключения договора о подключении и выполнении технических условий подключения со стороны АО «КрЭВРЗ» планируется переключение промышленной зоны АО «КрЭВРЗ» на ТЭЦ-2 (выполняется после планового останова ТЭЦ-2 и гидравлических испытаний).	Схемой теплоснабжения предусматривается замещение котельной АО «КрЭВРЗ»: - в 2026 году присоединенные тепловые нагрузки потребителей (в горячей воде) котельной АО «КрЭВРЗ» переводятся на ТЭЦ-2 (при условии согласования собственника); - в 2027-2028гг., при условии заключения договора о подключении и выполнении технических условий подключения со стороны АО «КрЭВРЗ», планируется переключение промышленной зоны АО «КрЭВРЗ» на ТЭЦ-2 (выполняется после планового останова ТЭЦ-2 и гидравлических испытаний), - нагрузки в паре*, после переключения потребителей котельной (в горячей воде) на обслуживание от ТЭЦ, предполагается осуществлять от вновь установленного парогенератора.	Привести в соответствие разделу 4.1.3. «Развитие систем теплоснабжения котельных» и разделу 2.2.5. существующие и перспективные балансы утверждаемой части

№ п/п	Раздел (глава), пункт, страница	Существующая редакция	Предлагаемая редакция	Примечание
			*при необходимости сохранения нагрузки для производственной деятельности	
35	Глава 10 раздел 2.2.1 абзац 3 страницы 29	Схемой теплоснабжения предусматривается закрытие (ликвидация) котельной ТЭЦ-3 филиала Красноярская ТЭЦ-3 АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» в 2026 году.	Схемой теплоснабжения предусматривается закрытие (консервация) котельной ТЭЦ-3 филиала Красноярская ТЭЦ-3 АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» в 2026 году.	Скорректировать формулировку
36	Глава 17 таблица 2.1 страница 9	Раздел 3 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»	Раздел 3 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»	Исправить опечатку в п. 9
37	Глава 17 таблица 2.1 страница 24	Учтено в Главе 3. Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению в следующую пятилетку в соответствии с таблицей ПЗ3.2 Указаний, придавлена в пункте 4 (Таблица 4.2)	Учтено в Главе 3. Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению в следующую пятилетку в соответствии с таблицей ПЗ3.2 Указаний, представлен в пункте 4 (Таблица 4.2)	Исправить опечатку в п. 59

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ АО «ЕНИСЕЙСКАЯ ТГК (ТГК-13)»
К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА ДО 2042 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД)**

Таблица 2

№ п/п	Мероприятия	Диаметр, мм	Длина, м	Тип прокладки	Тип изоляции	Цена нового строительства по НДС, руб. без НДС	Цена демонтажа по смете, руб без НДС	Благоус- тройство, руб. без НДС	Итого по объекту в ценах 2026г., руб без НДС
1	Реконструкция тепловой сети с 2Ду150 на 2Ду200 от ТК202 до ТК210, L= 276 м, подземно;	200	276	Непроходные каналы	Базальтовые маты	18 550 791	4 949 664		23 500 455
2	Реконструкция тепловой сети с 2Ду150 на 2Ду200 от ТК47 до ТК56, L= 286 м, подземно;	200	286	Непроходные каналы	Базальтовые маты	19 222 921	6 336 866		25 559 786
3	Реконструкция ТК (13 шт.)					27 015 020	7 207 751	2 000 000	36 222 771
4	Строительство тепловой сети 2Ду200 от ТК210 до Котельной №2 пгт. Березовка, L= 176 м, подземно;	200	176	Непроходные каналы	Базальтовые маты	11 829 490		1 110 120	12 939 610
5	Строительство тепловой сети 2Ду200 от ТК56 до Котельной №1 пгт. Березовка, L= 1028 м, подземно;	200	1028	Непроходные каналы	Базальтовые маты	69 094 974		7 120 000	76 214 974
6	Строительство ЦТП на месте котельной №1 (присоединенная Q=5,1457 Гкал/ч)					40 250 266			40 250 266
7	Строительство ЦТП на месте котельной №2 (присоединенная Q=3,9 Гкал/ч)					30 506 255			30 506 255
8	Строительство БМК					42 644 627			42 644 627
ИТОГО						259 114 343	18 494 281	10 230 120	287 838 744