

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД КРАСНОЯРСК НА ПЕРИОД ДО 2042 ГОДА

(актуализация на 2027 год)

Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения»

Приложение 1 «Тепловые сети города»

Красноярск 2026

СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ

Наименование документа	Шифр
Схема теплоснабжения муниципального образования городской округ город Красноярск Красноярского края на период до 2042 года (актуализация на 2027 год)	04401.СТ-ПСТ.000.000
Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования городской округ город Красноярск Красноярского края на период до 2042 года (актуализация на 2027 год)	
Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»	04401.ОМ-ПСТ.001.000
Приложение 1 «Тепловые сети»	04401.ОМ-ПСТ.001.001
Приложение 2 «Тепловые нагрузки потребителей города»	04401.ОМ-ПСТ.001.002
Приложение 3 «Оценка надежности теплоснабжения»	04401.ОМ-ПСТ.001.003
Приложение 4 «Существующие гидравлические режимы тепловых сетей»	04401.ОМ-ПСТ.001.004
Приложение 5 «Графическая часть»	04401.ОМ-ПСТ.001.005
Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»	04401.ОМ-ПСТ.002.000
Приложение 1 «Характеристика существующей и перспективной застройки и тепловой нагрузки по элементам территориального деления»	04401.ОМ-ПСТ.002.001
Глава 3 «Электронная модель систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»	04401.ОМ-ПСТ.003.000
Приложение 1 «Графическая часть»	04401.ОМ-ПСТ.003.001
Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»	04401.ОМ-ПСТ.004.000

Наименование документа	Шифр
Приложение 1 «Перспективные гидравлические режимы тепловых сетей»	04401.ОМ-ПСТ.004.001
Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»	04401.ОМ-ПСТ.005.000
Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»	04401.ОМ-ПСТ.006.000
Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»	04401.ОМ-ПСТ.007.000
Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»	04401.ОМ-ПСТ.008.000
Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения»	04401.ОМ-ПСТ.009.000
Глава 10 «Перспективные топливные балансы»	04401.ОМ-ПСТ.010.000
Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения»	04401.ОМ-ПСТ.011.000
Приложение 1 «Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии, с моделированием режимов работы таких систем»	04401.ОМ-ПСТ.011.001
Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»	04401.ОМ-ПСТ.012.000
Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»	04401.ОМ-ПСТ.013.000

Наименование документа	Шифр
Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия»	04401.ОМ-ПСТ.014.000
Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций»	04401.ОМ-ПСТ.015.000
Приложение 1 «Графическая часть»	04401.ОМ-ПСТ.015.001
Глава 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения»	04401.ОМ-ПСТ.016.000
Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»	04401.ОМ-ПСТ.017.000
Глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения»	04401.ОМ-ПСТ.018.000
Глава 19 «Оценка экологической безопасности теплоснабжения»	04401.ОМ-ПСТ.019.000

Содержание

Перечень таблиц 6

1. Тепловые сети в эксплуатации филиала «Красноярская теплосеть» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13» (с учетом ТС ООО «КрасКом», переданных 06.08.2024 в рамках концессионного соглашения) 7

2. Тепловые сети в эксплуатации ООО «КрасТЭК» 394

3. Тепловые сети в эксплуатации ООО «Северный город» 501

4. Тепловые сети в эксплуатации ГПКК «ЦРКК» 518

5. Тепловые сети в эксплуатации ООО «КСК» 539

6. Тепловые сети прочих ТСО 541

Перечень таблиц

Таблица 1.1 – Характеристики участков тепловых сетей филиала «Красноярская теплосеть» АО»Енисейская ТГК (ТГК-13)». ----------7
Таблица 2.1 – Характеристики участков тепловых сетей ООО «КрасТЭК». --- 394
Таблица 3.1 – Характеристики участков тепловых сетей ООО «Северный город».---------- 501
Таблица 4.1 – Характеристики участков тепловых сетей ГПКК «ЦРКК».-------- 518
Таблица 5.1 – Характеристики участков тепловых сетей ООО «КСК». ---------- 539
Таблица 6.1 – Характеристики участков тепловых сетей ООО «Стандарты ЖКХ» ---------- 541
Таблица 6.2 – Характеристики участков тепловых сетей ООО «Лесное» ------ 545
Таблица 6.3 – Характеристики участков тепловых сетей ООО «ЦРКТ»--------- 546
Таблица 6.4 – Характеристики участков тепловых сетей ООО «СГК-Ресурс» 548
Таблица 6.5 – Характеристики участков тепловых сетей ООО «Тепловые ресурсы 24». ---------- 549
Таблица 6.6 – Характеристики участков тепловых сетей ООО «СТК»---------- 551
Таблица 6.7 – Характеристики участков тепловых сетей ГБУЗ ККПТД №1 ---- 552

1. Тепловые сети в эксплуатации филиала «Красноярская теплосеть» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (с учетом ТС ООО «КрасКом», переданных 06.08.2024 в рамках концессионного соглашения)

Таблица 1.1 – Характеристики участков тепловых сетей филиала «Красноярская теплосеть» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)».

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	Вывод № 5 (ближний), от задвижки № 12-ПО до задвижек в тепловом узле №-11	530	493,5	ППУ	надземная	2009	собств	пар	М
ТЭЦ-1	Вывод № 6 (дальний), от задвижки № 11-ПО до задвижек в тепловом узле № -11	530	504,7	ППУ	надземная	2009	собств	пар	М
ТЭЦ-1	УТ-11 (задвижки 1П-6, 1П-5) - врезки в паропровод ОАО «Шинный завод»	325	57,2	ППУ	надземная	2009	собств	пар	М
ТЭЦ-1	УТ-11 (задвижки 2П-6, 2П-5) - врезки в паропровод ОАО «КЖБМК»	325	52,3	ППУ	надземная	2009	собств	пар	М
ТЭЦ-1	УТ-11 (задвижки 3П-6, 3П-5) - врезки в паропровод ОАО «Красцветмет»	325	52,3	ППУ	надземная	2009	собств	пар	М
ТЭЦ-1	УТ-11 (задвижки 4П-6, 4П-5) - врезки в паропровод ОАО «КЗСК»	325	43,7	ППУ	надземная	2009	собств	пар	М
ТЭЦ-1	Тепловая сеть промышленная 01/1	219	580	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-1	Тепловая сеть промышленная 09/1 (от врезок в Ближний и Дальний выводы до врезки в паропровод х/к «Енисей»)	325	378,6	ППУ	надземная	2014	собств	пар	М
ТЭЦ-1	Тепловая сеть промышленная 09/4 (вывод № 5 (ближний), от задвижки № 12-по до перехода на Ду800)	530	397,8	ППУ	надземная	2015	собств	пар	М
ТЭЦ-1	Тепловая сеть промышленная 09/4 (вывод № 6 (дальний) от задвижки № 11-по до перехода на Ду800)	530	391,7	ППУ	надземная	2015	собств	пар	М
ТЭЦ-1	УТ11 - УТ206 КЖБМК (паропровод)	530	306,7	минвата	надземная	1983	собств	пар	М
ТЭЦ-1	УТ206 - КЖБМК (паропровод)	530	1393,95	минвата	надземная	1983	собств	пар	М
ТЭЦ-1	УТ206 - КЖБМК (паропровод)	530	118,2	минвата	канальная	1983	собств	пар	М
ТЭЦ-1	УТ206 - КЖБМК (вода)	426	236,4	минвата	канальная	2005	собств	вода	М
ТЭЦ-1	УТ206 - КЖБМК (вода)	426	2787,9	минвата	надземная	2017	собств	вода	М
ТЭЦ-1	КЖБМК -ТП-3 Красмаш (паропровод)	325	1692	минвата	надземная	2017	собств	пар	М
ТЭЦ-1	ТЭЦ-1 (1В-22) - УТ2201	426	1960	минвата	надземная	1977	собств	вода	М
ТЭЦ-1	УТ2201 - УТ1 (УТ2203)	426	2564	минвата	надземная	1977	собств	вода	М
ТЭЦ-1	УТ2203 - НС-16 мехколонна №16	325	256	минвата	надземная	1967	собств	вода	М
ТЭЦ-1	НС-16 - УТ220301 мехколонна №16	325	334	минвата	надземная	1967	собств	вода	М
ТЭЦ-1	УТ220301 - ул. Рязанская, 31	89	781,4	минвата	канальная	1997	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	УТ220301 - УТ220303 мехколонна №16	325	784	минвата	надземная	1967	собств	вода	М
ТЭЦ-1	УТ220303 - УТ220305 мехколонна №16	325	192	минвата	надземная	1967	собств	вода	М
ТЭЦ-1	УТ220305 - УТ220307 мехколонна №16	325	279,8	минвата	надземная	1967	собств	вода	М
ТЭЦ-1	УТ220307 - УТ220309 мехколонна №16	325	636	минвата	надземная	1967	собств	вода	М
ТЭЦ-1	УТ220309 - УТ220311 мехколонна №16	325	96	минвата	надземная	1967	собств	вода	М
ТЭЦ-1	УТ220311 - УТ220313 мехколонна №16	325	32	минвата	надземная	1967	собств	вода	М
ТЭЦ-1	УТ220313 - УТ220315 мехколонна №16	325	548	минвата	надземная	1967	собств	вода	М
ТЭЦ-1	УТ220315 - УТ220317 мехколонна №16	325	810	минвата	надземная	1967	собств	вода	М
ТЭЦ-1	УТ220317 - УТ220319 мехколонна №16	325	530	минвата	надземная	1967	собств	вода	М
ТЭЦ-1	УТ220319 - УТ220321 мехколонна №16	325	136	минвата	надземная	1967	собств	вода	М
ТЭЦ-1	УТ1 (УТ2203) - УТ2204	426	2352	ППУ	надземная	2007	собств	вода	М
ТЭЦ-1	УТ2204 - ПНС-15 (ранее э/к Березовская)	325	50	минвата	надземная	1966	собств	вода	М
ТЭЦ-1	УТ2204 - ПНС-15 (ранее э/к Березовская)	530	218	минвата	надземная	1966	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ПНС-15 (ранее э/к Березовская) - УТ2204А	426	176	минвата	канальная	1966	собств	вода	М
ТЭЦ-1	УТ2204 - УТ2204А	426	136	минвата	канальная	1966	собств	вода	М
ТЭЦ-1	УТ2204А - УТ2205	426	412	минвата	надземная	1966	собств	вода	М
ТЭЦ-1	УТ2205 - пром.здание (ранее ПНС)	426	162	минвата	надземная	1966	собств	вода	М
ТЭЦ-1	УТ2205 - т.А (ПУ)	426	757	минвата	надземная	1966	собств	вода	М
ТЭЦ-1	т.А (ПУ) - УТ2206	377	91	минвата	надземная	1966	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р1413 - ТК Р141301	108	224		канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р141301 - ТК Р141303	108	90	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р141301 - ул. Рейдовая, 67а	108	26	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1413 -ТК Р1414	426	126	минвата	канальная	1995	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р1414 -ТК Р1415	325	450	минвата	надземная	1995	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р1415 -ТК Р1415А	325	792	минвата	надземная	1995	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р1415А-ТК Р1416	325	103	минвата	канальная	1995	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р1416 - УТ Р1417	219	685,6	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-1	УТ Р1417 -ТК Р1418	273	393	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р141808 (ТК 1) - ТК Р141810 (ТК 2)	133	280	минвата	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р141810 (ТК 2) - ТК Р141812 (ТК 3)	108	833	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р141812 (ТК 3) - ул. Цукановой, 7	108	141	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1418 -ТК Р1419	273	326	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1419 - ТК Р1420	219	317	ППУ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1420 - ТК Р1421	219	200,6	ППУ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1421 - ТК Р1422	219	230	ППУ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1422 - ТК Р1422А	219	185,6	ППУ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1422А - ТК Р1423	159	489	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТЭЦ-1 (от затвора З-03св) - УТ 0100	820	888,8	минвата	надземная	2012	собств	вода	М
ТЭЦ-1	УТ 0100 - ТК 0101 пр.Красн. рабочий	720	19	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-1	УТ 0100 - т.А	720	9,78	минвата	канальная	2021	собств	вода	М
ТЭЦ-1	т.А - ТК 0101 пр.Красн. Рабочий	820	84	минвата	канальная	2021	собств	вода	М

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК 0101 - ТК 010101(ТК 0101А)	219	224,6	ППМ	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 010101 - т.010102	89	152,8	минвата	канальная	1998	нет	вода	К
ТЭЦ-1	т.010102 - пр.Красн. рабочий, 4	57	7	минвата	канальная	1998	нет	вода	К
ТЭЦ-1	т.010102 - ТК 010104	89	92	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 010104 - пр.Красн. рабочий, 6	57	14	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 010101 - ТК 010103	219	36,8	ППМ	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 010103 - ул. Фестивальная, 4	108	54	минвата	канальная	1948	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 010103 - пр.Красн. рабочий, 2	57	18,6	минвата	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 010103 - ТК 010105	219	143,8	ППМ	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 010105 - ул. Фестивальная, 1(пождепо)	57	45,8	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 010105 - ТК 010107	219	85,2	ППМ	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 010107 -ТК 01010701	108	90	минвата	канальная	1948	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 01010701 - ул. Фестивальная, 6а (ввод 1)	57	33,6	минвата	канальная	1948	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 01010701 - ул. Фестивальная, 6а (ввод 2)	57	8	минвата	канальная	1948	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Фестивальная, 6а(транзит)	57	40,4	минвата	подвал	1948	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Фестивальная, 6а - ул. Фестивальная, 6	89	65	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 01010701 - ТК 01010703	108	34,6	минвата	канальная	1948	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 01010703 - ул. Фестивальная, 4а	57	27,6	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 01010703 - ул. Фестивальная, 6е	57	18	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0101 - т.Б	820	202	минвата	канальная	2021	собств	вода	М
ТЭЦ-1	т.Б - УТ 0102 пр.Красн. рабочий	720	48,82	минвата	канальная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0102 - ТК 0103 пр.Красн. рабочий	720	284	ППМ	канальная	2014	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р0102 - пр.Красн. рабочий, 14а	76	24	минвата	канальная	1962	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0106(010305) - ул. 26 Бакинских Комиссаров, 25а	76	35	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0103 - ТК 0104	720	282	минвата	канальная	2019	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0104 - ТК 010401	219	249,4	ППМ	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 010401 - точка врезки	219	99,4	ППМ	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-1	точка врезки - ТК 010403	219	24,6	ППМ	надземная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 010403 - ул.26 Бакинских Комиссаров, 29	57	29	минвата	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 010403 - ТК 010403А	89	57,6	минвата	канальная	1962	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 010403А - ул.26 Бакинских Комиссаров, 27	89	156,4	минвата	канальная	1962	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 010403 - ТК 010405	159	161,6	минвата	канальная	1962	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 010405 - ТК 010407	108	13,2	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 010407 - ул.26 Бакинских Комиссаров, 42	76	9,8	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 010407 - ТК 010409	108	125,2	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 010409 - ул.26 Бакинских Комиссаров, 44	76	4,8	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 010405 - ТК 010417	159	106	минвата	канальная	1962	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 010417 - ул. Песочная, 1, 3	57	220,4	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 010417 - ТК 010419	159	82	минвата	канальная	1962	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 010419 - ТК 010421	159	75,6	минвата	канальная	1962	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 010421 - ул. Песочная, 2а	76	23,6	минвата	канальная	1962	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК 010421 - ТК 010423	159	91,4	минвата	канальная	1962	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 010423 - ул. 26 Бакинских Комиссаров, 40	57	14,4	минвата	канальная	1962	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 010423 - ТК 010425	159	66,6	минвата	канальная	1962	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 010425 - ул. 26 Бакинских Комиссаров, 38	57	21,4	минвата	канальная	1962	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 010425 - ТК 010427	159	157,6	минвата	канальная	1962	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 010427 - ул. 26 Бакинских Комиссаров, 36а	76	63,2	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 010427 - ул. 26 Бакинских Комиссаров, 36	76	23,2	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 010427 - ТК 010429	89	109,2	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 010429 - ул. 26 Бакинских Комиссаров, 34	57	19,2	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 010429 - т.1(010429)	89	74	минвата	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-1	т.1 - точка врезки(ТК Р011004)	89	20	минвата	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-1	точка врезки(ТК Р011004) - ул. 26 Бакинских Комиссаров, 34а	76	48,8	минвата	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-1	точка врезки(ТК Р011004) - ул. 26 Бакинских Комиссаров, 32а	76	59,6	минвата	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-1	т.1(010429) - ул. 26 Бакинских Комиссаров, 32	57	16	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р011002 - ТК Р010431 (ТК Р0110)	273	52	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р010431(ТК Р0110) - ТК Р0111	273	55,2	минвата	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0111 - ул. 26 Бакинских Комиссаров, 30	89	11,4	минвата	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0111 - ТК Р0112	273	182	минвата	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0112 - ул. 26 Бакинских Комиссаров, 32б	76	35	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0123 - ТК Р012301	108	50,2	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р012301 - ул. Краснофлотская, 19	89	8	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р012301 - ул. Краснофлотская, 17а	89	86,8	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0124 - ул. Краснофлотская, 17	76	43,4	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р011502 - ТК Р011504	108	88	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р011504 - ул. Краснофлотская, 21	89	120,2	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р011504 - ул. Солнечная, 1	89	115,6	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Солнечная, 1(транзит)	89	28	минвата	подвал	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Солнечная, 1 - ул. Солнечная, 3	57	114,8	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0116 - ТК Р011602	108	68,8	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р011602 - ул. Солнечная, 4	76	18,6	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р011602 - ул. Солнечная, 8	76	40,6	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0118 - ТК Р0119	108	156,4	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0118 - ТК Р0119	76	78,2	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0118 - ТК Р0119	57	78,2	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0119 - ул. 26 Бакинских Комиссаров, 24а	108	17,2	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0119 - ул. 26 Бакинских Комиссаров, 24а	76	8,6	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0119 - ул. 26 Бакинских Комиссаров, 24а	57	8,6	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0119 - ул. 26 Бакинских Комиссаров, 24а (школа №16)	108	227,4	минвата	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0119 - ул. 26 Бакинских Комиссаров, 24а (школа №16)	57	113,7	минвата	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0119 - ул. 26 Бакинских Комиссаров, 24а (школа №16)	38	113,7	минвата	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р010903 - ТК Р010903А	108	191,6	минвата	канальная	1994	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК Р010903А - ТК Р010905	108	228	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р010905 - ул. 26 Бакинских Комиссаров, 11	89	135,4	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р010905 - ул. 26 Бакинских Комиссаров, 9	57	31	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1401Б - ул. 26 Бакинских Комиссаров, 8	76	160	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1401Б - ул. 26 Бакинских Комиссаров, 8 ст.77	38	136	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р140105 - ТК Р14010502 ул. 26 Бакинских Комиссаров	89	294	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р14010502 - ул. 26 Бакинских Комиссаров, 8 ст.78	38	76	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р14010502 - ул. 26 Бакинских Комиссаров, 8 ст.79	57	90	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	Р140111 - ул. 26 Бакинских комиссаров, 1/423	159	220	ППУ	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ул. 26 Бакинских комиссаров, 1/423	108	22	ППУ	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ул. 26 Бакинских комиссаров, 1/423 - Р14011102	108	302	ППУ	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0104 - ТК 0106	820	288	минвата	канальная	2021	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0106 - пр.Красн. рабочий, 20 (ДК ТЭЦ)	89	10	минвата	канальная	1957	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0106 -ТК 0108	820	299	минвата	канальная	2021	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0108 - ТК Р0201	219	107	ППМ	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0201- ТК Р0202	273	183	минвата	канальная	1957	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0202 - ул. Пархоменко, 2	108	47	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Пархоменко, 2(транзит)	108	34	минвата	подвал	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Пархоменко, 2 - ТК Р020202	108	50,6	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р020202 - ТК Р020204	108	72,4	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р020204 - ул. Пархоменко, 4	57	4	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р020204 - ТК Р020206	89	103,2	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р020206 - ул. Песочная, 13	57	30	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р020206 - ТК Р020208	89	100	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р020208 - ул. Песочная, 15	57	4	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р020208 - ТК Р020210	89	93	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р020210 - ул. Песочная, 17	89	52	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р020210 - ул. Крылова, 3а	76	67,6	минвата	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р020202 - ТК Р020214	89	86	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р020214 - ул. Текстильщиков, 2	57	12	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р020214 -ТК Р020218	89	84	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р020218 - ул. Крылова, 3	57	92	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р020218 - ул. Текстильщиков, 4	57	12	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0202 - ТК Р0203	273	247,8	минвата	канальная	1957	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0203 - ТК Р0204	219	114,6	минвата	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0204 -т.в	108	94	минвата	канальная	1957	собств	вода	К
ТЭЦ-1	т.в - ул. Песочная, 10	57	9	минвата	канальная	1957	собств	вода	К
ТЭЦ-1	т.в. - ТК Р020403	108	24	минвата	канальная	1957	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р020403 - ТК Р020415	108	32	минвата	канальная	1957	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р020415 - ул. Песочная, 6а	57	116	минвата	канальная	1957	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р020403 - ТК Р020405	108	50	минвата	канальная	1957	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК Р020405 - ул. Песочная, 8	57	4	минвата	канальная	1957	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р020405 - ТК Р020407	108	120	минвата	канальная	1957	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р020407 - ул. Песочная, 6	57	5	минвата	канальная	1957	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р020407 - ТК Р020409	108	77	минвата	канальная	1957	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р020409 - ТК Р020417	57	70	минвата	канальная	1957	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р020417 - ул. Песочная, 4а	57	20	минвата	канальная	1957	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р020409 - ТК Р020411	89	48	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р020411 - ТК Р020413	89	105,4	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р020413 - ул. Песочная, 2	57	10	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0204 - ТК Р020402	108	96	минвата	канальная	2025	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р020402 - ТК Р020418	76	16	минвата	канальная	2025	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р020418 - ул. Песочная, 12	57	44	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р020418 - ТК Р020420	89	72	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р020420 - ул. Песочная, 14	57	8	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р020420 - ТК Р020422	89	84	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р020422 - ул. Песочная, 16	57	8	минвата	канальная	1957	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р020422 - ул. Песочная, 18	57	110	минвата	канальная	1957	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р020402 - ТК Р020404	76	20	минвата	канальная	2025	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р020404 - ул. Пархоменко, 10	57	36	минвата	канальная	2025	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р020404 - ТК Р020406	76	81	минвата	канальная	2025	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р020406 - ул. Пархоменнко, 12	57	24	минвата	канальная	2025	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р020406 - точка врезки (пер. Кольцевой, 3)	76	80	минвата	канальная	2025	собств	вода	К
ТЭЦ-1	точка врезки (пер. Кольцевой, 3) - пер. Кольцевой, 3 отключен	57	8	минвата	канальная	1957	собств	вода	К
ТЭЦ-1	точка врезки (пер. Кольцевой, 3) - точка врезки УТ Р020408	76	87	минвата	канальная	2025	собств	вода	К
ТЭЦ-1	точка врезки УТ Р020408 - пер. Кольцевой, 1 отключен	57	8	минвата	канальная	2025	собств	вода	К
ТЭЦ-1	точка врезки УТ Р020408 - ТК Р020412	76	79	минвата	канальная	2025	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р020412 - точка врезки УТ Р020414	57	20	минвата	канальная	1957	собств	вода	К
ТЭЦ-1	точка врезки УТ Р020414 - ул. Крылова, 13	57	16	минвата	канальная	1957	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р020412 - ул. Крылова, 11	57	58	минвата	канальная	1957	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0206 - ТК Р0207	57	80,8	минвата	канальная	2003	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0206 - ТК Р0207	38	32	минвата	канальная	2003	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0207 - пер. Кольцевой, 2а (тепл. инсп.)	57	60	минвата	канальная	2003	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0108 - ТК 0108А пр.Красн. рабочий	720	158	минвата	канальная	2021	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0108А - т. 0108А прокол в районе пр.Красн. рабочий, 17 (бывший Сивинит)	219	100	ППУ	канальная	2021	нет	вода	К
ТЭЦ-1	т. 0108А - ТК 010804 пр.Красноярский рабочий	219	262	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 010804 - пр.Красноярский рабочий, 27 стр74	159	110	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 010804 - ТК 010812 пр.Красноярский рабочий	219	716,2	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 010812 - пр.Красноярский рабочий, 27 стр77	108	54	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 010812 - ТК 010816 пр.Красноярский рабочий	219	279,8	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 010816 - пр.Красноярский рабочий, 27 стр78	219	12	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК 0108А - ТК 0109 пр.Красн. рабочий	720	34	минвата	канальная	2021	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0109 - ТК 0110 пр.Красн. рабочий	820	216,6	минвата	канальная	2021	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0110 -ТК 0111 пр.Красн. рабочий	820	191	минвата	канальная	2021	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0111 - ТК Р1001	219	120,6	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1001 - ТК Р1002	219	194,2	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1002 - ул. Текстильщиков, 16	57	48	минвата	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1002 - ТК Р1003	219	34,6	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1003 - ТК Р100301	89	58,4	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р100301 - ул. Текстильщиков, 6	57	30	минвата	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р100301 - ул. Текстильщиков, 8	57	50	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р100301 - ул. Крылова, 4 (ул. Текстильщиков, 4)	57	150	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1003 - ТК Р100302	57	168	минвата	канальная	1954	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р100302 - ул. Текстильщиков, 12	57	30,6	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р100302 - ул. Текстильщиков, 14	57	54,4	минвата	канальная	1954	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р100304 - ул. Текстильщиков, 12а	57	10	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р100302 - пер. Ярцевский, 3	57	138	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1003 - ТК Р1004	219	48,4	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1004 - ул. Текстильщиков, 10	57	46	минвата	канальная	1954	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1004 - ТК Р1005	219	68,2	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1005 - ТК Р100501	89	74	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р100501 - ул. Песочная, 21	57	12	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р100501 - ТК Р100505	89	104	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р100505 - ул. Песочная, 19	57	36	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р100505 - ул. Крылова, 6	57	97	минвата	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1005 - ТК Р100502	89	40	ППУ	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р100502 - ул. Песочная, 23	57	32	ППУ	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р100502 - ТК Р100504	108	135,2	ППУ	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р100504 - ул. Песочная, 25	57	14	ППУ	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р100504 - ТК Р100506	108	130,8	ППУ	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р100506 - ул. Песочная, 27	89	38	ППУ	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р100506 - пер. Ярцевский, 5	57	57,4	ППУ	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1005 - ТК Р1006	219	86	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1006 - ТК Р100602	76	113	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р100602 - ул. Песочная, 22	57	65	минвата	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р100602 - ул. Песочная, 22	57	90	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1006 - ул. Песочная, 20а (СМУ, СУ-5)	89	70	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1006 - ТК Р100601	89	176	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р100601 - ул. Песочная, 20б	57	9	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р100601 - ул. Песочная, 22а (д/с 155)	89	244,6	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1006 - ТК Р1007	159	134	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1007 - ул. Песочная, 20 (школа 47)	89	34	минвата	канальная	1994	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК Р1007 - ТК Р1008	159	440,6	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1008 - ул. Крылова, 10	89	14	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1008 - ТК Р100802	89	56	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р100802 - ул. Крылова, 10а (д/с 113)	57	50	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р100802 - ул. Крылова, 12-а (д/с 90)	57	87,8	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1008 - ТК Р1009	159	234	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. 2-ая Краснофлотская, 20(транзит)	133	220	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1009 - ул. 2-ая Краснофлотская, 22	133	43	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. 2-ая Краснофлотская, 22(транзит)	108	182	минвата	подвал	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. 2-ая Краснофлотская, 22 - ул. 2-ая Краснофлотская, 22 /1	108	30	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р100104 - пр.Красн. рабочий, 30Б школа	57	161	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0111 -ТК 0112 пр.Красн. рабочий	820	348	минвата	канальная	2021	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0112 - ТК 0113 пр.Красн. рабочий	720	395	минвата	канальная	2019	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0113 - ТК 0114 пр.Красн. рабочий	720	320	минвата	канальная	2019	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0114 - ТК 0115 пр.Красн. рабочий	720	217	минвата	канальная	2021	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0115 - ТК 0116 пр.Красн. рабочий	720	192	минвата	канальная	2021	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0116 - ТК 0116А пр.Красн. рабочий	720	344	минвата	канальная	2021	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0116А - ЦТП АО Красмаш	530	27,6	минвата	канальная	2015	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0116А - ЦТП АО Красмаш	530	35,4	минвата	надземная	2015	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0116 - ТК 0117 пр.Красн. рабочий	720	396	ППУ	канальная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0117 - ТК 0118, через НС № 4, пр.Красн. рабочий	630	196	ППУ	канальная	2009	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0118 - ТК 0119 пр.Красн. рабочий	630	212	ППУ	канальная	1987	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0119 -ТК 011901 ул. Малаховская	219	108	ППУ	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 011901 - ТК 011903	108	62,8	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 011903 - пр.Красн. рабочий, 36	89	99	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 011903 - ул. Малаховская, 10	76	69,6	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 011901 - ТК 011911	219	131	минвата	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 011911 - ул. Малаховская, 5а	89	54,6	минвата	канальная	1999	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 011911 - ул. Юности, 9	89	118	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 011911 - т.в	219	155,4	минвата	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-1	т.в - ТК 011919	219	82,6	минвата	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 011919 - ул. Малаховская, 5 ТС	89	52	минвата	канальная	1982	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 011919 - ТК 011921	219	192,8	минвата	канальная	1982	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 011921 - ул. Малаховская, 3 (ранее 5)	89	62,2	минвата	канальная	1982	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 011921 - ТК 011925	219	89,4	минвата	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 011925 - ТК 011927	108	20,8	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 011927 - ул. Ползунова, 7	89	16,4	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 011921 - ул. Малаховская, 4	89	36,6	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 011921 - ул. Малаховская, 4	89	18,3	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 011921 - ул. Малаховская, 4	57	18,3	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Малаховская, 4(транзит)	89	25	минвата	подвал	1998	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ул. Малаховская, 4 - ТК 01192101	89	52	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 01192101 - ул. Малаховская, 3	89	5	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 011921 - ул. Юности, 2	159	12,4	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 011921 - ул. Юности, 2	108	6,2	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 011921 - ул. Юности, 2	89	6,2	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Юности, 2(транзит)	159	274,8	минвата	подвал	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Юности, 2(транзит)	108	137,4	минвата	подвал	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Юности, 2(транзит)	89	137,4	минвата	подвал	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Юности, 2 - ул. Юности, 6	89	68,4	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Юности, 2 - ул. Юности, 6	89	34,2	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Юности, 2 - ул. Юности, 6	57	34,2	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Юности, 2 - ул. Юности, 4	89	63	минвата	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Юности, 2 - ул. Юности, 4	76	31,5	минвата	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Юности, 2 - ул. Юности, 4	57	31,5	минвата	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Юности, 4(транзит)	89	181	минвата	подвал	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Юности, 4(транзит)	76	90,5	минвата	подвал	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Юности, 4(транзит)	57	90,5	минвата	подвал	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Юности, 4 - ул. Юности, 8	89	56	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Юности, 4 - ул. Юности, 8	57	28	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Юности, 4 - ул. Юности, 8	57	28	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Юности, 8(транзит)	89	28	минвата	подвал	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Юности, 8(транзит)	57	14	минвата	подвал	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Юности, 8(транзит)	57	14	минвата	подвал	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Юности, 8 - ул. Юности, 10	89	73,4	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Юности, 8 - ул. Юности, 10	57	36,7	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Юности, 8 - ул. Юности, 10	57	36,7	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 011927 - ул. Малаховская, 2	89	125,8	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 011927 - ул. Малаховская, 2	89	62,9	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 011927 - ул. Малаховская, 2	57	62,9	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 011925 - ТК 011933	133	422	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 011925 - ТК 011933	108	211	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 011925 - ТК 011933	89	211	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 011933 - ул. Ползунова, 10	89	47,6	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 011933 - ул. Ползунова, 10	89	23,8	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 011933 - ул. Ползунова, 10	76	23,8	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 011933 - ул. Ползунова, 9	89	58	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 011933 - ул. Ползунова, 9	89	29	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 011933 - ул. Ползунова, 9	76	29	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Ползунова, 9(транзит)	76	200,4	минвата	подвал	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Ползунова, 9(транзит)	57	100,2	минвата	подвал	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Ползунова, 9(транзит)	57	100,2	минвата	подвал	2014	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ул. Ползунова, 9 - ул. Юности, 8-а	57	33,6	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0119 - ТК 0120 пр.Красн. рабочий	630	310	минвата	канальная	2020	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0120 - пр.Красн. рабочий, 38	76	166	минвата	канальная	2001	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0120 - ТК 0121 пр.Красн. рабочий	720	244	минвата	канальная	2021	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0121 - ТК 012101 - Административный проезд	219	80,6	минвата	канальная	1958	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012101 - пр.Красн. рабочий, 38	76	96	минвата	канальная	2002	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012101 - ТК 012103	219	108,4	минвата	канальная	1958	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012103 - пр.Красн. рабочий, 40-а	76	12	минвата	канальная	2002	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012103 - ТК 012105	219	83	ППУ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012105 - ул. Юности, 11 (Администрация)	89	90	минвата	канальная	2000	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012105 - ул. Юности, 13	89	99,8	минвата	канальная	2002	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Юности, 13(транзит)	89	70	минвата	подвал	1958	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Юности, 13 - 15	57	30,2	минвата	канальная	2002	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012105 - ТК 012111	219	289,8	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012111 - ул. Юности, 12	159	38,6	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Юности, 12(транзит)	159	66,6	минвата	подвал	1958	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Юности, 12 - ТК 012113	159	18,2	минвата	канальная	1958	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012113 - ул. Юности,12	89	190,2	минвата	канальная	1958	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012113 - ТК 012115	159	170,4	минвата	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012115 - ул. Юности, 12а (Ползунова, 12а)	76	10,6	минвата	канальная	1958	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012115 - ТК 012117	159	55	минвата	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012117 - ул. Юности, 12а	57	42,6	минвата	канальная	1969	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012117 - ТК 012117А	133	66,6	минвата	канальная	1969	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012117А - ул. Ползунова, 13 (ДК)	133	47,8	минвата	канальная	1958	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012117А - ул. Ползунова, 13а	133	34	минвата	канальная	1958	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012117А - ТК 012123	89	155,4	минвата	канальная	1958	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012123 - ул. Юности, 14	76	16,6	минвата	канальная	1958	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012123 - ТК 012121	89	115,8	минвата	канальная	1958	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012121 - ул. Юности, 14	76	17,6	минвата	канальная	1958	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012121 -ТК 012119	89	115,8	минвата	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012119 - ул. Юности, 14	76	19,4	минвата	канальная	1958	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012111 - ТК 012137	159	170,2	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012137 - ТК 012127	108	86	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012127 - ул. Ползунова, 11 (д/с 72)	57	78,8	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012127 - ТК 012129	108	32,4	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012129 - ул. Ползунова,12	57	9,2	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012129 - точка врезки УТ 012131	108	95,6	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	точка врезки УТ 012131 - ул. Ползунова, 14	57	21,2	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	точка врезки УТ 012131 - ТК 012133	89	90,6	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012133 - ул. Ползунова, 16	57	64,4	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012133 - ТК 012135	89	61,4	минвата	канальная	1958	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК 012135 - ул. Ползунова, 18	57	5	минвата	канальная	1958	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012135 - ул. Ползунова, 20	76	72	минвата	канальная	1958	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Ползунова, 20(транзит)	57	148	минвата	подвал	1958	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Ползунова, 20 - Центральный проезд, 8	57	27	минвата	канальная	1958	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012137 - ТК 012141	133	213,2	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012141 - ул. Парковая, 5 (д/с 319)	57	90	минвата	канальная	1958	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012141 - ТК 012143	133	30	минвата	канальная	2002	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012143 - ТК 01214301	133	94,6	минвата	канальная	2002	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 01214301 - ТК 01214303	108	153	минвата	канальная	2002	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 01214303 - ул. Парковая, 8	89	220	минвата	канальная	2003	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012143 - ул. Парковая, 14	89	111	минвата	канальная	1958	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012143 - ТК 012145	108	244	ППУ	канальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012145 - ТК 012147	89	22,2	ППУ	канальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012147 - ул. Парковая, 7	38	20,8	ППУ	канальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012147 - ТК 012149	89	71,4	ППУ	канальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012149 - ул. Парковая, 18	57	99,2	ППУ	канальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012149 - ТК 012151	57	24,4	ППУ	канальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012151 - ул. Парковая, 9	38	25,8	ППУ	канальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012151 - ТК 012155	57	95	ППУ	канальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012155 - ул. Парковая,11	38	33	ППУ	канальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012155 - ТК 012157	57	27,4	ППУ	канальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012157 - ул. Парковая, 20	57	120,6	ППУ	канальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012157 - ТК 012159	57	86	ППУ	канальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012159 - ул. Парковая,13	57	86	ППУ	канальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012145 - ТК 01214502	89	172,8	ППУ	канальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 01214502 - ТК 01214504	57	56,8	ППУ	канальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 01214504 - ул. Центральный проезд, 14	38	8,8	ППУ	канальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 01214504 - ТК 01214506	57	95,4	ППУ	канальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 01214506 - ул. Центральный проезд, 12	38	8,8	ППУ	канальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 01214506 - ТК 01214508	57	66	ППУ	канальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 01214508 - ул. Центральный проезд, 10	38	46,2	ППУ	канальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0121 - ТК 0122 пр.Красн. рабочий	720	260,4	минвата	канальная	2021	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0122 - ТК 012201	159	79	минвата	канальная	1958	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012201 - пр.Красн. рабочий, 40	108	49,6	минвата	канальная	1958	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012201 - т.в.	133	70	минвата	канальная	1958	собств	вода	К
ТЭЦ-1	т.в. - ТК 012205	89	51	минвата	канальная	1958	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012205 - пр.Красн. рабочий, 42а	57	21,2	минвата	канальная	1958	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012205 - пр.Красн. рабочий, 42	57	64	минвата	канальная	1958	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012201 - ТК 012203	108	181	минвата	канальная	1953	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012203 - ул. Юности, 19, 21	57	108,8	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012203 - ул. Юности, 17а (д/с 20)	57	70	минвата	канальная	2002	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК 012203 - ул. Юности, 17	57	156,8	минвата	канальная	1953	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0122 - ТК 0123 пр.Красн. рабочий	720	264,4	минвата	канальная	2021	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0123 - пр.Красн. рабочий, 44	76	28	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0123 - ТК 0124 пр.Красн. рабочий	630	176	минвата	канальная	2020	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0124 -ТК 0125 ул. Центральный проезд	630	204,6	минвата	канальная	2020	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0125 - ул. Центральный проезд, 2	89	90	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0125 - ТК 012502	159	128	минвата	канальная	2017	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012502 - ТК 012504	108	45,8	минвата	канальная	2023	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012504 - ТК 012506	89	36	минвата	канальная	2023	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012506 - ул. Юности, 25	76	22	минвата	канальная	2023	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012506 - ул. Центральный проезд, 3	76	50	минвата	канальная	2023	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012504 - ТК 012508	89	48	минвата	канальная	2008	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012508 - пр.Красн. рабочий, 46-а (д/с 111)	57	16	минвата	канальная	2000	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012508 - пр.Красн. рабочий, 48в	76	98	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012502 - ТК 012510	108	54,2	минвата	канальная	2001	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012510 - ул. Центральный проезд, 1	57	36	минвата	канальная	1972	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012512 - т.в.	108	53,4	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	т.в. - пр.Красн. рабочий, 46	108	68,4	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012510 - ТК 012512	108	152,6	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012514 - пр.Красн. рабочий, 48	89	20	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012514 - пр.Красн. рабочий, 48	89	191,8	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0125 - т.А (ранее ТК 0126)	530	88	минвата	канальная	2020	собств	вода	М
ТЭЦ-1	т.А (ранее ТК 0126) - ТК 0127	530	126	ППУ	канальная	2003	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0127 - ТК 012701	219	64	минвата	канальная	1972	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012701 - ТК 012703	219	194	минвата	канальная	1972	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012703 - ТК 012705	219	164	минвата	канальная	1972	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012705 - ул. Центральный проезд, 7	219	116	минвата	канальная	1972	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0127 - ТК 0128 ул. Юности	530	122	ППУ	канальная	2003	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0128 - ТК 012801	219	29,2	минвата	канальная	2018	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012801 - ТК 012803 ул. Юности	108	158	минвата	канальная	2001	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012803 - ул. Юности, 18	108	10	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012801 - точка врезки УТ 01280102	219	34,2	ППУ	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	УТ 01280102 - ул. Юности, 18 (ввод 1)	159	290	ППУ	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	УТ 01280102 - ул. Юности, 18 (ввод 2)	133	65,8	ППУ	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0128 - ТК 012802	159	29,2	минвата	канальная	2001	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012802 - ул. Юности, 27	108	14	минвата	канальная	2001	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 012802 - ул. Юности, 29	108	26	минвата	канальная	2001	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Юности, 29(транзит)	108	125	минвата	подвал	1972	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Юности, 29 - пр.Красн. рабочий, 48-а	89	26	минвата	канальная	2001	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0128 - ТК 0129 ул. Юности	530	249	ППУ	канальная	2003	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0129 - ул. Юности, 31	76	8	минвата	канальная	2001	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК 0129 - ТК 0130 ул. Юности	530	233	ППУ	канальная	2003	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0130 - ТК 013001	133	74	минвата	канальная	1952	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013001 - ул. Юности, 24	89	32	минвата	канальная	1952	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013001 - ул. Юности, 22	89	42	минвата	канальная	1952	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013001 - ТК 013003	133	56	минвата	канальная	1952	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013003 - ТК 013005	108	148	минвата	канальная	1952	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013005 - ул. Юности, 22-а (д/с)	76	12	минвата	канальная	1952	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013005 - ул. Юности, 20	89	116	минвата	канальная	1952	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Юности, 20(транзит)	89	60	минвата	подвал	1952	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Юности - ул. Иркутская, 1	89	36	минвата	канальная	1952	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Иркутская, 1(транзит)	89	133	минвата	подвал	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Иркутская, 1- 3	89	40	минвата	канальная	1952	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013003 - ТК 013007	108	142	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013007 - ул. Юности, 24-а (д/с 23)	76	26	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013007 - ТК 013009	108	93	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013009 - ул. Инструментальная, 6	57	43	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013009 - ул. Юности, 26	57	49	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013009 - точка врезки УТ 013009А	108	24	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-1	точка врезки УТ 013009А - ТК 013011	108	158	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013011 - ул. Инструментальная, 8	76	29	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013011 - ул. Иркутская, 7	89	135	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Иркутская, 7(транзит)	89	65	минвата	подвал	1952	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Иркутская, 7 - 5	76	28	минвата	канальная	1952	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0130 - ул. Юности, 33	159	10	минвата	канальная	1958	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Юности, 33(транзит)	159	70,4	минвата	подвал	1958	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Юности, 33 - ТК 013002	159	136,6	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013002 - пр.Красн. рабочий, 52А (д/с 15)	57	6	минвата	канальная	1958	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013002 - ТК 013004	159	68,6	минвата	канальная	1958	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013004 - ТК 013006	89	54	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013006 - пр.Красн. рабочий, 50	76	42,4	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013006 - пр.Красн. рабочий, 50-а	57	161	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013004 - ТК 013008	108	34,2	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013008 - пр.Красн. рабочий, 52	57	19	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013008 - ТК 013010	108	94,8	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013010 - пр.Красн. рабочий, 54	76	87,2	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013010 - ТК 013012	108	127,6	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013012 - ул. Инструментальная, 2	57	89,4	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013012 - пр.Красн. рабочий, 56 (ПТУ)	76	118	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0130 - ТК 0130А ул. Юности	530	211	ППУ	канальная	2003	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0130А - ул. Юности, 35	89	7	минвата	канальная	2008	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0130А - ТК 0131 ул. Юности	530	85	ППУ	канальная	2003	собств	вода	М

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК 0131 - ТК 013102	108	56	минвата	канальная	2001	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013102 - ул. Инструментальная, 3	76	20	минвата	канальная	2001	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013102 - ул. Инструментальная, 1	108	120	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0131 - ТК 013101	219	80	минвата	канальная	1980	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013101 - ул. Юности, 28 (шк.48)	108	45	минвата	канальная	1980	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013101 - ТК 013101А	219	317	ППУ	канальная	2008	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013101А - ТК 013103	219	113	минвата	канальная	1980	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013103 - ул. Инструментальная, 7	108	31	минвата	канальная	2003	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013103 - ул. Иркутская, 6 (д/с 167)	76	124	минвата	канальная	1980	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013121 - ТК 013125	108	113	минвата	канальная	1958	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013125 - мастерские (ул. Иркутская, 4а)	57	71,2	минвата	канальная	1958	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013125 - ул. Иркутская, 2	76	30	минвата	канальная	1958	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013125 - ул. Иркутская, 4 (д/с 36)	57	128,2	минвата	канальная	1958	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0131 - ТК 0132 ул. Юности	530	293	ППУ	канальная	2008	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0132 - ТК 013201	108	136	минвата	канальная	2018	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013201 - ул. Чайковского, 10	76	30	минвата	канальная	2003	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013201 - ТК 013203	108	130	минвата	канальная	2003	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013203 - ул. Чайковского, 12	76	30	минвата	канальная	2003	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013203 - ул. Чайковского, 14	76	224	минвата	канальная	2003	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0132 - ул. Юности, 39	159	12	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Юности, 39(транзит)	159	68	минвата	подвал	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Юности, 39(транзит)	108	60	минвата	подвал	2008	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Юности, 39 - ул. Юности, 37	76	28	минвата	канальная	2008	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Юности, 39 - ул. Юности, 39а	108	82	минвата	канальная	2001	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Юности, 39а(транзит)	108	130	минвата	подвал	2001	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Юности, 39а - ул. Юности, 37а	76	90	минвата	канальная	2001	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Юности, 39 - ТК 013202	159	20	минвата	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013202 - ул. Чайковского, 8	89	34	минвата	канальная	2009	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013202 - ТК 013204	159	105,8	минвата	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013204 - ул. Чайковского, 8-а	76	20	минвата	канальная	2008	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013204 - ТК 013206	159	137,8	ППМ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013206 - пр.Красн. рабочий, 60	89	47,6	минвата	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013206 - пр.Красн. рабочий, 58	89	186,6	минвата	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0132 - ТК 0133 ул. Юности	530	218	ППУ	канальная	2008	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0133-ТК0133А	530	18,8	ППУ	канальная	2008	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0133А - ул. Чайковского, 7	108	64	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0133 - ТК 013301	273	226	минвата	канальная	1966	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013301 - ул. Чайковского, 13	159	24	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Чайковского, 13(транзит)	159	32	минвата	подвал	1966	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Чайковского, 13 - 13а (шк. №52)	108	182,6	минвата	канальная	1966	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Чайковского, 13а(транзит)	108	177,4	минвата	подвал	1966	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ул. Чайковского, 13а - хоз.корпус	57	67,4	минвата	канальная	1966	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Чайковского, 13 -11	108	58,6	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013301 - ТК 013303	273	174	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013303 - ул. Чайковского, 15	159	24	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013303 -ТК 013305	273	144,4	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013305- ТК 01330502	89	181	минвата	канальная	1966	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 01330502 - Северный проезд, 9	76	62	ППУ	канальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 01330502 - Северный проезд, 11	76	11	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 01330502 - ТК 01330504	76	110	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 01330504 - Северный проезд, 13	76	12	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013305 - ТК 013309	273	185,4	ППУ	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013309 - ТК 01330902	325	154	ППУ	канальная	2007	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 013533 - ТК 01330902	325	516	ППУ	канальная	2007	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 01330902 - КРП-30, Северный проезд, 4г	219	186	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-1	КРП-30 - ТК 01330906	219	50	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 01330906 - ТК 01330908	219	112	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 01330908 - Северный проезд, 4	108	84	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 01330908 - Северный проезд, 6	89	38	ППУ	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 01330908 - ТК 01330910	133	230	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 01330910 - Северный проезд, 8	108	76	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 01330910 - Северный проезд, 10	89	48	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 01330906 - ТК 01330912	133	74	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 01330912 - ТК 01330916	133	182	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 01330916 - Северный проезд, 16	108	78	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 01330912 - ТК 01330914	108	40	ППУ	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 01330914 - Северный проезд, 12	108	32	ППУ	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013309 - ТК 013311	273	62,4	ППУ	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013311 - ул. Инструментальная,12 (терапевт.корпус)	108	15,4	ППУ	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013311 - ТК 013313	159	319,6	ППУ	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013313 - ул. Чайковского, 20 (общ.)	89	85	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013313 -ТК 013315	159	97,4	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013315 - ул. Инструментальная,12 (кардиол.корпус)	108	17,8	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013315 - ул. Инструментальная,12 (кардиол.корпус)	108	35	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013315 - ул. Инструментальная,12 (кардиол.корпус)	89	56,6	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0133А - ТК 0134 ул. Юности	530	322	минвата	канальная	2022	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0134 - ул. Чайковского, 9	159	43,2	ППУ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Чайковского, 9(транзит)	89	124	минвата	подвал	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Чайковского, 9 - 11-а	89	60	минвата	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	Чайковского,9 -Астраханская,14	89	59	минвата	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0134 - ТК 013402	89	62,8	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013402 - ул. Астраханская, 12	76	73,6	минвата	канальная	1999	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК 013402 -ул. Астраханская, 12-а (д/с 91)	76	44	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0134 - ТК 0135 ул. Юности	530	184	минвата	канальная	2022	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0135 - ул. Астраханская, 11	133	43,6	минвата	канальная	1959	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0135 - ТК 013501 ул. Астраханская	325	156	ППУ	канальная	1985	аренда	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 013501 - ТК 013503 ул. Коломенская	273	196	ППУ	канальная	1985	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013501 - ТК 013525А	325	70,6	ППУ	канальная	2001	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 013525А - ТК 013525	325	62	ППУ	канальная	2001	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 013525 - ул. Астраханская, 16	76	24	ППУ	канальная	2001	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013525 -ТК 013527	325	116	ППУ	канальная	2001	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 013527 - ТК 013529	325	63	ППУ	канальная	2001	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 013529 - ТК 013531	325	161	ППУ	канальная	2001	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 013531 - ТК 013533	325	211	минвата	канальная	2003	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 013533 - Северный проезд, 14	89	138	минвата	канальная	1980	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013533 - ТК 013535	273	299,8	минвата	канальная	1980	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013535 - т.А (тк013539)	273	329	ППУ	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-1	т.А(тк013539) -ул. Крайняя, (ЦТП)	159	164	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Крайняя, (ЦТП) -ТК 013537	159	24	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Крайняя, (ЦТП) -ТК 013537	133	12	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Крайняя, (ЦТП) -ТК 013537	133	12	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013537 - ул. Крайняя, 2	89	44	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013537 - ул. Крайняя, 2	76	22	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013537 - ул. Крайняя, 2	38	22	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013537 - ТК 01353702	133	62,6	ППУ	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 01353702 - ТК 01353702А	108	76,6	ППУ	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 01353702А - ул. Крайняя, 12	89	39,2	ППУ	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 01353702 - ТК 01353704	133	100	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 01353704 - ул. Крайняя, 2а	133	204	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 01353704 - ул. Крайняя, 6	76	220	ППУ	канальная	2023	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 01353704 - ТК 01353706	133	116	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 01353706 - ул. Крайняя, 10	89	25	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 01353706 - ТК 01353708	133	145	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 01353708 - ул. Крайняя, 8	89	24	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013537 - т.А	159	140	минвата	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013537 - т.А	159	70	минвата	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013537 - т.А	57	70	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-1	т.А - ТК 013539	273	20	минвата	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-1	т.А - ТК 013539	159	10	минвата	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-1	т.А - ТК 013539	57	10	минвата	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013539 - ул. Крайняя, 4 (шк. 127)	57	60	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013539 - ул. Крайняя, 4 (шк. 127)	57	30	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013539 - ул. Крайняя, 4 (шк. 127)	38	30	минвата	канальная	1993	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК 013539 - ул. Крайняя, 2	89	58	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013539 - ул. Крайняя, 2	76	29	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013539 - ул. Крайняя, 2	38	29	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013539 - ТК 013541	273	66	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013539 - ТК 013541	108	33	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013539 - ТК 013541	45	33	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013541 - ул. Крайняя, 2	76	54	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013541 - ул. Крайняя, 2	89	27	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013541 - ул. Крайняя, 2	38	27	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013541 - точка врезки А(ТК013543)	273	86	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-1	точка врезки А(ТК013543) - ТК 013543	108	12	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013541 - ТК 013543	108	49	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013541 - ТК 013543	45	49	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013543 - ул. Крайняя, 14	76	124	ППУ	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013543 - ул. Крайняя, 14	76	62	ППУ	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013543 - ул. Крайняя, 14	57	62	ППУ	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013543 - ул. Крайняя, 14-а	89	152	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013543 - ул. Крайняя, 14-а	89	76	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013543 - ул. Крайняя, 14-а	57	76	ППУ	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013503 - ТК 013505	133	128,6	ППУ	канальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013505 - ул. Коломенская, 22	108	25	минвата	канальная	1970	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013505 - ул. Астраханская, 13	89	15	минвата	канальная	1970	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013505 - ТК 013507	108	78,6	минвата	канальная	1970	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013507 - ул. Коломенская, 24	89	59,8	минвата	канальная	1970	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013507 - ул. Астраханская, 11а	57	70	минвата	канальная	1981	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013511 - ул. Коломенская, 23-а	108	35	минвата	канальная	1980	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 01351101 - ТК 01351103	159	156	ППУ	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 01351103 - ТК 01351105	159	104	ППУ	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 01351105 - ул. Мичурина, 2д	133	84	ППУ	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 01351105 - ул. Мичурина, 2ж	133	234	ППУ	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013509 - ул. Коломенская, 23	219	8	минвата	канальная	1980	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Коломенская, 23(транзит)	219	26	минвата	подвал	1980	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Коломенская, 23 - ТК 013515	219	200	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013515 - ул. Коломенская, 20	76	44	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013515 - ул. Коломенская, 19	89	7,8	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Коломенская, 19(транзит)	89	35	минвата	подвал	1980	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Коломенская, 19 - 21	57	31	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013515 - ТК 013517	219	130,8	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013517 - пр.Красн. рабочий, 72	219	36	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 72(транзит)	159	157	минвата	подвал	1980	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 72 - ТК 013519	159	24	минвата	канальная	2003	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК 013519 - пр.Красн. рабочий, 72-а	89	50	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 72а(транзит)	89	146	минвата	подвал	1980	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 72-а - 72-б	76	28,8	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013519 -ТК 013521	159	170	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013521 - пр.Красн. рабочий, 74-а	133	43	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 74-а(транзит)	133	136	минвата	подвал	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 74-а - 74-б	108	31,4	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 74б(транзит)	108	68	минвата	подвал	1980	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 74-б - ул. Мичурина, 2а	89	60	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013521 - пр.Красн. рабочий, 74	108	28	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 74(транзит)	108	157	минвата	подвал	1980	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 74 - ул. Мичурина, 4	89	36,4	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Мичурина, 4(транзит)	89	136	минвата	подвал	1980	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Мичурина, 4 - ул. Мичурина, 2	76	30,8	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Мичурина, 2(транзит)	76	52	минвата	подвал	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Мичурина, 2 - 2б (д/с 135)	57	52	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0135 - ТК 0136 ул. Астраханская	530	220	ППУ	канальная	2005	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0136 - ул. Астраханская, 9	133	7	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Астраханская, 9(транзит)	133	52,2	минвата	подвал	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Астраханская, 9 - ТК 013601	108	26	ППУ	канальная	2009	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013601 - ул. Астраханская, 9-а	89	50	ППУ	канальная	2009	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013601 - пр.Красн. рабочий, 66-а	108	124	ППУ	канальная	2009	нет	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 66-а(транзит)	108	10	минвата	подвал	1972	нет	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 66-а - 68-а	108	114	ППУ	канальная	2009	нет	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 68-а(транзит)	89	25	минвата	подвал	1972	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0136 - ул. Астраханская 10	133	44,6	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул.Астраханская, 10(транзит)	133	33,8	минвата	подвал	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул.Астраханская, 10(транзит)	108	12	минвата	подвал	1980	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ул.Астраханская, 10(транзит)	89	88	минвата	подвал	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Астраханская,10 - пр.Красн. рабочий, 64-а	108	188,2	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 64-а(транзит)	108	24	минвата	подвал	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 64-а - 64	108	70	ППУ	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0136 - ТК 0137 ул. Астраханская	530	209	ППУ	канальная	2005	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0137 - ТК 013702 пр.Красн. рабочий	219	384	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013702 - ТК 013708	159	454,6	ППУ	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013708 - пр.Красн. рабочий, 31	89	28,4	минвата	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013708 - ТК 013710	159	102	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013710 - точка врезки (УТ-1)	89	136	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	точка врезки(УТ-1) - точка А (ул. 5-й Участок)	89	80	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	точка А - точка Б (ул. 5-й Участок)	89	1260	ППУ	надземная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	точка Б - УТ-2 (ул. 5-й Участок)	89	218	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК01371002(УТ-2) - ул. 5-й Участок,1	57	42,4	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК01371002(УТ-2) - ул. 5-й Участок,2	76	56,4	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013710 - ТК 013712	57	127,8	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013712 - гараж	57	18,6	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0137 - ТК 0138 пр.Красн. рабочий	530	172	ППУ	канальная	2005	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0138 - пр.Красн. рабочий, 68, 66	108	18	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0138 - пр.Красн. рабочий, 68, 66	76	22	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0138 - ТК 013802	159	131	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013802 - ТК 013812	133	104,4	минвата	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013812 - пр.Красн. рабочий, 39	89	43,2	минвата	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013812 - ул. Астраханская, 3	133	80,6	минвата	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Астраханская, 3(транзит)	108	168	минвата	подвал	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул.Астраханская, 3 - ТК 013814	108	88,4	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013814 - ул. Московская, 31 (ввод 1)	89	14,8	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013814 - ул. Московская, 31 (ввод 2)	89	108,2	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013814 - ул.Астраханская, 3а	57	33	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013802 - ТК 013804	159	93,4	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013804 - пр.Красн. рабочий, 41	89	31,6	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013804 - ТК 013806	133	75,4	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013806 - ТК 013808	133	69,6	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013808 - пр.Красн. рабочий, 43	89	21,2	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013808 - ул. Коломенская, 12	108	168	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0138 - ТК 0139 пр.Красн. рабочий	530	156,2	ППУ	канальная	2005	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0139 - пр.Красн. рабочий, 70	108	8	минвата	канальная	1958	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0139 - ТК 0140 пр.Красн. рабочий	530	196,8	ППУ	канальная	2005	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0140 - ТК 0141 пр.Красн. рабочий	530	263	минвата	канальная	1986	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0141 - ТК 0142 пр.Красн. рабочий	530	270	минвата	канальная	1986	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0142 - ТК 0143 пр.Красн. рабочий	530	144,6	минвата	надземная	1986	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0143 - ТК Р0302	219	296,2	ППУ	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0302 - ТК Р0303	219	159,2	ППУ	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0303 - ТК Р030302	159	242	минвата	канальная	1960	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р030302 -ул. Мичурина, 5-б	108	56	минвата	канальная	1960	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р030302 - ТК Р030304	133	170	минвата	канальная	1960	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р030304 - ТК Р030306	133	85	минвата	канальная	1960	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р030306 - пер. Тихий, 20	108	82	минвата	канальная	1960	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р030306 - пер. Тихий, 18 (шк.79)	89	248	минвата	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0303 - ТК Р0304	219	120,8	ППУ	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0304 - ул. Мичурина, 3	159	8	минвата	канальная	1960	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Мичурина, 3(транзит)	159	54	минвата	подвал	1960	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Мичурина, 3 - ТК Р030402А	159	59,6	ППУ	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р030402А - ул. 52 квартал, д.5	57	34	минвата	канальная	2001	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК Р030402А - 52 квартал, д.4	159	78,6	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	52 квартал, д.4(транзит)	159	28	минвата	подвал	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. 52 квартал,4 - ТК Р030402	159	15	минвата	канальная	1960	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р030402 -ТК Р030402Б	57	30	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р030402Б - 52 квартал, 3	57	76	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р030402Б - 52 квартал, 3 (хоз.корп)	57	8	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р030402 -ТК Р030404	159	144	минвата	канальная	1960	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р030404 - 52 квартал, д.2	108	50	минвата	канальная	1960	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р030404 - ул. 52-й квартал, 1г	89	218	минвата	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р030404(т.врезки) - 52 квартал, 13	57	14	минвата	канальная	1960	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р030404 - ТК Р030406	159	224	минвата	канальная	1960	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р030406 - ул. 52 квартал, д.1	108	28	минвата	канальная	1960	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р030406 - ТК Р030408	108	130	минвата	канальная	1960	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р030408 - 52 квартал, 7	89	19	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р030408 - 52 квартал, 12	89	101	минвата	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р030408 - 52 квартал, 2-а	89	104	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Мичурина, 3 - ТК Р030502	108	74	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р030502 - ул. Мичурина, 3-а	76	26	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р030502-ул. Мичурина 1а	108	62	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Мичурина 1а(транзит)	89	127,4	минвата	подвал	1962	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Мичурина, 1-а - 1-в	76	28	минвата	канальная	1962	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0304 - ТК Р0306	159	384	ППУ	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0306 - ул. Мичурина, 1	159	12,6	ППМ	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Мичурина 1(транзит)	159	102	минвата	подвал	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Мичурина, 1 - 1-б	133	48	ППМ	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Мичурина 1б(транзит)	159	76	минвата	подвал	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Мичурина, 1-б - ул. 52 квартал, д.11	108	46	ППМ	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. 52 квартал, д.11(транзит)	108	61	минвата	подвал	1958	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. 52 квартал, д.11- ТК Р030602	108	109	ППМ	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р030602 - ул. 52 квартал, 10а	108	32	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р030602 - ул. 52 квартал, 10	108	119	ППМ	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. 52 квартал, д.10(транзит)	133	32	минвата	подвал	1958	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. 52 квартал, д.10 - ул. 52 квартал, д.9	108	32,6	ППМ	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. 52 квартал, 9(транзит)	89	64	минвата	подвал	1958	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. 52 квартал, 9 - пер. Тихий, 8	89	37,8	минвата	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0306 - ТК Р0307	159	120	ППУ	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0307 - ТК Р0308	159	110	ППМ	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0308 - пер. Сибирский, 8	108	34	ППМ	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0308 -ТК Р0309	159	126	ППМ	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0309 - пер. Сибирский, 6	89	19,6	минвата	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0142 -ТК П0201 ул. Мичурина	530	198	минвата	канальная	2022	собств	вода	М

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК П0201 - ул. Мичурина, 6	76	18	минвата	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П0201 - ТК П020102	159	50	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П020102 - пр.Красн. рабочий, 49	108	16	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 49(транзит)	108	90,8	минвата	подвал	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 49 - пр.Красн. рабочий, 45	108	323	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 45(транзит)	108	146	минвата	подвал	2008	нет	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 45 - ул. Коломенская, 17	89	36	ППУ	канальная	2008	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Коломенская, 17(транзит)	89	126	минвата	подвал	1960	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Коломенская, 17 - ул. Коломенская, 15	76	24	ППУ	канальная	2008	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П020102 - пр.Красн. рабочий, 49-а	159	132	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 49-а(транзит)	159	90	минвата	подвал	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 49-а - ул. Московская (ул. Мичурина), 6-б	57	66	ППУ	канальная	2008	нет	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 49-а - ТК П020104	133	22	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П020104 - пр.Красн. рабочий, 47-а	133	53	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 47а(транзит)	108	24	минвата	подвал	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 47а(транзит)	89	90	минвата	подвал	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 47-а - пр.Красн. рабочий, 47	89	54	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 47-а - пр.Красн. рабочий, 45-а	108	94,2	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 45а(транзит)	89	34	минвата	подвал	1960	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 45-а - ул. Коломенская, 17-а	76	86,2	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Коломенская, 17-а(транзит)	76	65	минвата	подвал	1960	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Коломенская, 17-а -ул. Коломенская, 17-б (ул. Московская, 19-а)	57	52	минвата	канальная	1960	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П020104 - ТК П020106	108	86	минвата	канальная	1961	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П020106 - ул. Московская,13	108	144	минвата	канальная	1961	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П0201 -ТК П0202 ул. Мичурина	530	212	минвата	канальная	1986	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК П0202 -ТК П0203 ул. Мичурина	530	196	минвата	канальная	2019	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК П0203 - ТК П020302	76	101	минвата	канальная	1961	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П020302 - ул. Мичурина, 6-а,	76	14	минвата	канальная	1961	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П0203 - ТК П0205 ул. Мичурина	530	404	ППУ	канальная	2009	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК П0205 -ТК П020502	133	79,8	минвата	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П020502 - ул. Мичурина12, (ул. Московская 23)	89	100	минвата	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П020502 - ТК П020504	108	156,2	минвата	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П020504 - ул. Мичурина, 10-а	57	47	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П020504 - ТК П020506	108	50,4	минвата	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П020506 - ул. Мичурина, 10	108	18	минвата	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П020506 - т.1 (к ул. Мичурина, 8)	108	147,2	минвата	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-1	т.1 (от ТК П020506) - ул. Мичурина, 8	89	46,8	минвата	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П0205 - ТК 0234	530	230	ППУ	канальная	2009	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0143 - ТК 0144 пр.Красн. рабочий	530	184	минвата	канальная	1986	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0144 - ТК 014401	108	17,2	минвата	канальная	2003	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК 014401 - пр.Красн. рабочий, 76	108	20,6	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 76(транзит)	108	117,4	минвата	подвал	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 76 - ул. Мичурина, 5-а	89	42	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Мичурина, 5-а (в направл Мичурина, 5в)(транзит)	108	107	минвата	подвал	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 014401 - пр.Красн. рабочий, 78	108	84,8	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 78(транзит)	108	106,8	минвата	подвал	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 78 - 78-а	89	30	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 78а(транзит)	89	114	минвата	подвал	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 78-а - пер. Тихий, 15	76	40	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 014401 - пр.Красн. рабочий, 76-а	89	35,2	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 76а(транзит)	89	25	минвата	подвал	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 76-а - 76-б (д/с 35)	57	56,4	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0144 - ТК 0145 пр.Красн. рабочий	530	194	минвата	канальная	1986	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0145 - ТК 014502А	159	77	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 014502А - ТК 014502	159	61	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 014502 - пр. Красн. рабочий, 55	89	66	минвата	канальная	1958	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 014502 - ТК 014502Б	159	50,8	минвата	канальная	1958	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 014502Б - пр.Красн. рабочий, 53	89	22,8	минвата	канальная	1958	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 014502Б - ТК 014504	159	168,6	минвата	канальная	1958	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 014504 - пр.Красн. рабочий, 51	76	101,2	минвата	канальная	1958	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 014504 - ТК 014506	159	76,2	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 014506 - пр.Красн. рабочий, 53-а	76	22,6	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 014506 - ТК 014508	159	76,4	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 014508 - ул. Мичурина, 7	76	100,4	минвата	канальная	1958	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 014508 - ТК 014514 ул. Московская	108	120	минвата	канальная	1958	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 014514 - ул. Московская,7а	57	26	минвата	канальная	1958	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 014514 - пр.Красн. рабочий, 55-а	108	42	минвата	канальная	1958	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 55-а(транзит)	108	32	минвата	подвал	1958	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 55-а - ул. Московская 5а	76	118	минвата	канальная	1958	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 014508 - ТК 014510	108	130,6	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 014510 - ул. Мичурина (Московская), 9-а	76	14,2	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Мичурина, 9а(транзит)	76	32	минвата	подвал	1958	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Мичурина (Московская), 9 - 9-а	76	83,2	минвата	канальная	1958	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 014510 - ТК 014512	108	86,8	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 014512 - ул. Московская, 7	76	15,4	минвата	канальная	1958	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 014512 - ул. Московская, 5	108	116	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0145 - ТК 0146 пр.Красн. рабочий	530	190,8	минвата	канальная	1986	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0146 - пр.Красн. рабочий, 80	108	41,8	минвата	канальная	1960	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 80(транзит)	108	27,6	минвата	подвал	1960	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0146 - т.вр УТ 014601)	133	197,4	минвата	канальная	1960	собств	вода	К
ТЭЦ-1	т.вр УТ 014601) - пр.Красноярский рабочий, 82-а	108	16,2	минвата	канальная	1960	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 82-а(транзит)	108	75	минвата	подвал	1960	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красноярский рабочий, 82-а - пер.Тихий, 7	108	100,6	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пер. Тихий, 7(транзит)	108	24	минвата	подвал	1960	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пер. Тихий, 7(транзит)	108	127	минвата	подвал	1960	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пер. Тихий, 7 -пер. Тихий, 5	57	37	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пер. Тихий, 7 - ТК 014609	108	96,8	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 014609 - пр.Красн. рабочий, 84-б	76	45,6	минвата	канальная	1960	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 014609 - пер. Тихий, 3	89	81,2	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пер. Тихий, 3(транзит)	89	30,4	минвата	подвал	1960	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пер. Тихий, 3 - 1	76	70	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	т.вр (тк014601) - ТК 014605	89	69,8	минвата	канальная	1960	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 014605 - пер. Тихий, 9	76	59,4	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 014605 - ТК 014607	89	61,8	минвата	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 014607 - пер. Тихий, 11	76	9,4	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 014607 - пер. Тихий, 13	76	139,6	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0146 - ТК 014602А	219	138,8	ППМ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 014602А - ТК 014602	159	208,2	минвата	канальная	1962	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 014602 - пр.Красн. рабочий, 57-б	133	19	минвата	канальная	1962	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 57-б(транзит)	108	147,2	минвата	подвал	1962	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 57-б - пр.Красн. рабочий, 57	108	18	минвата	канальная	1962	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 57(транзит)	108	138	минвата	подвал	1962	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 57 - пр.Красн. рабочий, 57а	108	38	минвата	канальная	1962	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 57а(транзит)	108	32	минвата	подвал	1962	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 57а - пр.Красн. рабочий, 59а (д/с 114)	57	58	минвата	канальная	1962	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 014602 - ТК 014604	159	127,4	минвата	канальная	1962	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 014604 - ул. Московская, 3-а	76	5,8	минвата	канальная	1962	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 014604 - ТК 014606	159	136	минвата	канальная	1962	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 014606 - ул. Московская, 3	76	9,8	минвата	канальная	1962	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 014606 - ул. Московская, 3-б	76	37	минвата	канальная	1962	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 014606 - ТК 014608	159	49	минвата	канальная	1962	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 014608 - ул.Московская, 3в (д/с 100)	57	79,6	минвата	канальная	1962	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 014608 - ТК 014610А	159	71	минвата	канальная	1962	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 014610А - ТК 014610Б	159	143,6	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 014610Б - ул. Московская,1-б	76	8	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 014610Б - ТК 014616	159	118	минвата	надземная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 014616 - пр.Красн. рабочий, 61а	76	8,6	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 014616 - пр.Красн. рабочий, 61	159	126	минвата	надземная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 61(транзит)	89	115	минвата	подвал	1962	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 61 - 63	89	21	минвата	канальная	1962	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 63(транзит)	89	71	минвата	подвал	1962	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 63 - 63-а	76	24	минвата	канальная	1962	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 61 - 59	76	111	ППУ	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 014610А - ТК 014610	159	40	минвата	канальная	1962	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 014610 - ул. Московская, 1а	76	10	минвата	канальная	1962	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 014610 - ТК 014612	159	100	минвата	канальная	1962	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 014612 - ул. Московская, 1	108	24	минвата	канальная	1962	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Московская, 1(транзит)	76	165	минвата	подвал	1962	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Московская, 1 - пр.Красн. рабочий, 63-б	76	42	минвата	канальная	1962	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Московская,1 - ул. Московская, 2-а (шк.64)	76	82	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0146 - ТК 0147 пр.Красн. рабочий	530	385,2	минвата	канальная	2021	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0147 - пр.Красн. рабочий, 84	108	29,6	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 84(транзит)	108	158	минвата	подвал	1962	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 84 - 82	76	30	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 84 - 86	89	24,6	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 86(транзит)	89	68	минвата	подвал	1962	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 86 - 86-а	76	2,8	минвата	канальная	1962	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0147 -ТК 0149 пр.Красн. рабочий	530	346	минвата	канальная	1991	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0149 - ТК 014901	108	295	минвата	канальная	1962	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 014901 - ТП пер.Тихий	108	461,6	минвата	канальная	1962	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТП - пер.Тихий, 12	76	64,6	минвата	канальная	1959	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТП - пер.Тихий, 12	45	32,3	минвата	канальная	1959	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТП - т.вр.014901	76	77,2	минвата	канальная	1959	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТП - т.вр.014901	45	38,6	минвата	канальная	1959	собств	вода	К
ТЭЦ-1	т.вр - пер.Тихий, 10	57	20,4	минвата	канальная	1959	собств	вода	К
ТЭЦ-1	т.вр - пер.Тихий, 10	45	10,2	минвата	канальная	1959	собств	вода	К
ТЭЦ-1	т.вр - пер.Тихий, 14	57	65,6	минвата	канальная	1959	собств	вода	К
ТЭЦ-1	т.вр - пер.Тихий, 14	45	32,8	минвата	канальная	1959	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0149 - ТК 0150 пр.Красн. рабочий	426	256	ППУ	канальная	2004	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0150 - ТК 015001	108	96	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 015001 - пр.Красн. рабочий, 88	108	14	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 88(транзит)	108	153,6	минвата	подвал	1967	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 88 - 88-б	89	34,6	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 015001 - пр.Красн. рабочий, 88-а	89	36	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0150 - ТК 015002	159	83	минвата	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 015002 - пр.Красн. рабочий, 69	108	174	минвата	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 69(транзит)	108	136	минвата	подвал	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 69 - 71	108	36,4	минвата	канальная	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 015002 - ТК 015102	159	54	минвата	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 015102 - пр.Красн. рабочий, 67	108	13,8	минвата	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 015102 - пр.Красн. рабочий, 65	76	30,6	минвата	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 015102 - пр.Красн. рабочий, 65-а	108	47,6	минвата	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 65-а(транзит)	159	163,2	минвата	подвал	2001	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 65-а - 65-б	159	32,4	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 65-б(транзит)	159	157,6	минвата	подвал	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 65-б(транзит)	57	18,4	минвата	подвал	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 65-б - Корнетова, 2	159	75,2	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Корнетова, 2 - 2-а(транзит)	108	101	минвата	подвал	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий 65б -ул. Корнетова 4	57	27	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0150 - ТК 0151 пр.Красн. рабочий	426	288	ППУ	канальная	2004	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0151 - ТК 015101	159	50	ППУ	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 015101 - пр.Красн. рабочий, 92-а	108	35	ППУ	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 015101 - пр.Красн. рабочий, 90	108	20	ППУ	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 90(транзит)	108	136	минвата	подвал	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 90 - ТК 015103	108	36,4	ППУ	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 015103 - пр.Красн. рабочий, 90-а	108	36,8	ППУ	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 90-а(транзит)	108	180	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 90-а(транзит)	76	40	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0151 -ТК 0152 пр.Красн. рабочий	426	262	ППУ	канальная	2004	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0152 - пр.Красн. рабочий, 94	108	29,4	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 94(транзит)	108	147,4	минвата	подвал	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 94 - пр.Красн. рабочий, 96-а	108	57	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 94 - ТК 015201	108	32,6	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 015201 - пр.Красн. рабочий, 92	76	42,2	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 015201 - пр.Красн. рабочий, 94-а	108	32,6	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 94-а(транзит)	89	196,8	минвата	подвал	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 94-а(транзит)	57	13	минвата	подвал	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 94-а - пр.Красн. рабочий, 94-б (д/с 150)	57	36,8	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 94-а - пр.Красн. рабочий, 92-б (шк.80)	76	104,4	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0152 - ТК 0153 пр.Красн. рабочий	530	180	минвата	канальная	1991	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0153 - ТК 015301	159	31,6	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 015301 - пр.Красн. рабочий, 100	108	18	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 100(транзит)	108	152	минвата	подвал	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 100 - 100-а	89	40	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 100-а(транзит)	89	72	минвата	подвал	2000	нет	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 100 а - 100-б	89	27,4	минвата	канальная	1967	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0153 - ТК 015302	108	110,2	ППУ	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 015302 - пр.Красн. рабочий, 77	89	39	ППУ	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 015302 - пр.Красн. рабочий, 75	89	215	ППУ	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0153 - ТК 0155 пр.Красн. рабочий	530	290	минвата	канальная	1991	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0155 - ТК 015501 пр.Красн. рабочий	219	10	минвата	канальная	1999	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 015501 - ТК 015503 пр.Красн. рабочий	219	212	минвата	канальная	1999	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 015503 - пр.Красн. рабочий, 102а	219	106	минвата	канальная	1999	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 102а(транзит)	219	26	минвата	подвал	1999	аренда	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 102а -ТК 015505 (ЦТП)	219	90	минвата	канальная	1999	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0155 - ТК П0302 ул. Западная	426	162	минвата	канальная	1993	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК П0302 - ТК П030201	89	48	минвата	канальная	1998	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П030201 - пр.Красн. рабочий, 79	89	84	минвата	канальная	1998	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П0302 - ТК П0303 ул. Западная	426	71	минвата	канальная	1993	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК П0303 - ул. Западная, 3	108	80	минвата	канальная	1960	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Западная, 3(транзит)	108	35	минвата	подвал	1960	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Западная, 3 - ТК П030302	76	40	минвата	канальная	1960	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П030302 - пр.Красн. рабочий 77б	76	16	минвата	канальная	1960	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П0303 - ул. Западная, 4	159	14	ППМ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Западная, 4(транзит)	159	24	ППМ	подвал	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Западная, 4 - пр.Красн. рабочий, 79-а	159	140	ППМ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 79-а(транзит)	159	29,2	ППМ	подвал	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 79-а - ТК П030301	159	27,6	ППМ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П030301 - пр.Красн. рабочий, 81	89	138,2	ППМ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П030301 - пр.Красн. рабочий, 81-а	159	58,2	ППМ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 81-а(транзит)	159	26	ППМ	подвал	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 81-а - 83-а	159	80	ППМ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 83-а(транзит)	159	26	ППМ	подвал	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 83-а - ТК П030303	159	40	ППМ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П030303 - ул. Шелковая, 2	89	53	ППМ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Шелковая, 2(транзит)	89	76	минвата	подвал	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Шелковая, 2 - пр.Красн. рабочий, 83	89	59,6	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П030303 - ТК П030305	108	151,6	ППМ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П030305 - ул. Шелковая, 4	76	49,6	ППМ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П030305 - ул. Шелковая, 4а	76	64	ППМ	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П030305 -ТК П030307	108	150,4	ППМ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П030307 - ул. Шелковая, 6	57	47,2	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П030307 - ул. Шелковая, 8	57	50,4	минвата	канальная	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П030307 - ТК П030309	89	132,4	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П030309 - ул. Шелковая, 10	89	24	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П0303 - ТК П0304 ул. Западная	325	248	минвата	канальная	1999	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК П0304 - ул. Западная, 3-а	89	94	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П0304 - ТК П0305 ул. Западная	325	168	минвата	канальная	1999	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК П0305 - ТК П030501	159	90	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П030501 - ул. Западная, 10	108	22	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Западная, 10(транзит)	108	24	минвата	подвал	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Западная, 10 - 8	89	149,2	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П030501 - ул. Западная, 12	108	38	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Западная, 12(транзит)	108	76	минвата	подвал	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Западная, 12 - 14	89	61	минвата	канальная	1996	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК П030501 - ТК П030503 ул. Западная	108	106	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П030503 - ул. Шелковая, 10-а (д/с 162)	89	192	минвата	канальная	1999	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П0305 - ТК 0241	325	347,2	минвата	канальная	1999	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0155 - ТК 0157 пр.Красн. рабочий	530	305	минвата	канальная	1960	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0157 - ТК 015701	159	72	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 015701 - ТК 015703	159	144	минвата	канальная	1961	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 015703 - пр.Красн. рабочий, 104	108	34	минвата	канальная	1961	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 015703 - пр.Красн. рабочий ,106	108	354	минвата	канальная	1961	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 015701 -ТК 015707	159	108	минвата	канальная	1993	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 015707 - пр.Красн. рабочий, 102	89	14,2	минвата	канальная	2014	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 015707 -ТК 015707А	108	109,2	минвата	канальная	2014	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 015707А -пр.Красн. рабочий 102	57	7,2	минвата	канальная	2014	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 015707А - ТК 015709	108	49,8	минвата	канальная	2014	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 015709 - пр.Красн. рабочий 102/3	76	53,8	минвата	канальная	2014	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0157 - ТК 0158 пр.Красн. рабочий	530	240	минвата	канальная	1960	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0158 - пр.Красн. рабочий, 85	159	233	минвата	канальная	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 85(транзит)	159	26	минвата	подвал	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 85 - ТК 015802	159	29,6	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 015802 - ТК 015804	108	67,8	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 015804 - ул. Шелковая, 1	57	27,6	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 015804 - ТК 015806	108	56,6	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 015806 - ул. Шелковая, 3-б (д/с 108)	57	158,8	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 015806 - ул. Шелковая, 3	76	84	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 015802 - ТК 015808	159	135,4	минвата	канальная	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 015808 - пр.Красн. рабочий, 87	57	25,6	минвата	канальная	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 015808 - пр.Красн. рабочий, 89	159	102,6	минвата	канальная	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 89(транзит)	159	167,8	минвата	подвал	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 89(транзит)	76	14,6	минвата	подвал	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 89 - 91-а	76	27,8	минвата	канальная	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 91-а(транзит)	89	172	минвата	подвал	1965	нет	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 91-а - ул.Шелковая, 3а	76	200	минвата	канальная	1965	нет	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 89 - 91	159	16,8	минвата	канальная	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0158 -ТК 0159 пр.Красн. рабочий	530	379,8	минвата	канальная	2015	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0159 - ТК 015901	219	55,2	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 015901 - пр.Красн. рабочий, 116 (г-ца)	108	24	минвата	канальная	1967	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 015901 - ТК 015903	219	225,6	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 015903 - пр.Красн. рабочий, 110	89	10	минвата	канальная	1967	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 110(транзит)	89	40	минвата	подвал	1967	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 110 - пр.Красн. рабочий,114 (д/с 140)	89	143,2	минвата	канальная	1967	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 015903 - ул. Коммунальная, 15	89	86	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 015903 - ТК 015905	219	36	минвата	канальная	1971	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК 015905 - пр.Красн. рабочий, 108	133	16	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 108(транзит)	133	49	минвата	подвал	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 108 - ТК 015907	133	18	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 015907 - пр.Красн. рабочий, 108-а	133	28	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 108-а(транзит)	133	143	минвата	подвал	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 108-а - ТК 015909	108	15	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 015909 - ул. Коммунальная, 6-а	108	38	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Коммунальная, 6-а(транзит)	108	105	минвата	подвал	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Коммунальная, 6-а - ул. Коммунальная, 4-а	108	135,6	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 108-а - 106-а	108	45	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 106-а(транзит)	108	22	минвата	подвал	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 106-а -104-а	89	56	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 015905 - ТК 015911	133	154	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 015911 - ул. Коммунальная, 8-а	89	34	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 015911 - ул. Коммунальная, 8	133	50,2	минвата	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Коммунальная, 8(транзит)	108	128	минвата	подвал	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Коммунальная, 8 - 10	89	59,2	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Коммунальная, 8 - 6	108	24	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Коммунальная, 6(транзит)	108	126	минвата	подвал	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Коммунальная, 6 - 4	89	24	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0159 - ТК 0160 пр.Красн. рабочий	530	388	минвата	канальная	1960	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0160 - ТК 016001	273	20	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 016001 - пр.Красн. рабочий, 116-а	108	161	минвата	канальная	1990	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 016001 - ТК 016003	273	147	ППМ	бесканальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 016003 - пр.Красн. рабочий, 118	108	55,2	ППМ	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 016003 - ТК 016003А	219	196	ППМ	бесканальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 016003А - ТК 016005	219	273,6	ППМ	бесканальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 016005 - ул. Коммунальная, 18	159	61	минвата	канальная	1967	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Коммунальная, 18(транзит)	219	212	минвата	подвал	1967	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Коммунальная, 18 - ул. Коммунальная, 26	219	22	минвата	канальная	1967	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Коммунальная, 26(транзит)	219	30	минвата	подвал	1967	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Коммунальная, 26 - ТК 016013	219	38	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 016013 - ул. Коммунальная, 24	133	98,8	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 016013 - ТК 016013А	89	98	минвата	канальная	1999	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 016013А - ул. Коммунальная, 22 (д/с 234)	76	152	минвата	канальная	1999	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 016005 - ТК 016007	219	181,2	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 016007 - ул. Коммунальная, 16	89	9,2	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 016007 - ТК 01600701	89	62,6	ШТЭ-150	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 01600701 - ул. Коммунальная, 14	89	6,6	ШТЭ-150	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 016007 - ТК 016015	89	192,6	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 016015 - ул. Коммунальная, 12 (шк.8)	89	28,8	минвата	канальная	1999	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК 016005 - ТК 01600502	57	248	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 01600502 - ул. Коммунальная, 26г	57	64	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0160 -ТК П0401	219	142	ППУ	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П0401 - пр.Красн. рабочий, 93	133	79	минвата	канальная	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 93(транзит)	133	160,8	минвата	подвал	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 93 - ТК 015810	108	63	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 015810 - пр.Красн. рабочий, 91	108	80	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П0401 - ТК П0402	219	82	ППУ	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П0402 - ТК П0403	219	86	ППУ	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П0403 - ТК П0404	219	428	ППУ	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П0404 - ТК П040402	159	88	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П040402 - пер. Вузовский, 5	89	26	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П040402 - ТК П040404	133	122,8	минвата	канальная	2001	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П040404 - УТ П04040402	89	43,6	минвата	канальная	2001	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П04040402 - пер. Вузовский, 9	89	51	минвата	канальная	2001	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П04040402 - пер. Вузовский, 9	89	98,6	минвата	надземная	2001	нет	вода	К
ТЭЦ-1	пер. Вузовский, 9(транзит)	89	94,8	минвата	подвал	1978	нет	вода	К
ТЭЦ-1	пер. Вузовский, 9 - пер. Вузовский, 11	57	80,4	минвата	канальная	1978	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П04040402 - пер. Вузовский, 7	89	142	минвата	канальная	1992	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П0404 - ТК П0405	219	176,6	ППУ	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П0405 - ТК 0245	219	126	ППУ	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0160 - ТК 0161 пр.Красн. рабочий	325	443,8	минвата	канальная	1991	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0161 - ТК 016101	273	78	минвата	канальная	1969	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 016101 - ЦТП	219	152	минвата	канальная	1969	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ЦТП - пр.Красн. рабочий, 126	108	134	минвата	канальная	2008	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ЦТП - точка врезки 1	219	76	минвата	канальная	1969	собств	вода	К
ТЭЦ-1	точка врезки 1 - пр.Красн. рабочий, 122	108	8	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	точка врезки 1 - точка врезки 2	219	36	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	точка врезки 2 - пр.Красн. рабочий, 122	108	8	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	точка врезки 2 - точка врезки 3	219	66	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	точка врезки 3 - пр.Красн. рабочий, 122	108	8	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	точка врезки 3 - ТК 016105	219	85,6	минвата	канальная	1969	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 016105 - пр.Красн. рабочий, 122	108	96	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 122 (транзит)	108	60	минвата	подвал	1978	нет	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 122 - ТК 016115	108	104	минвата	канальная	1978	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 016115 - пр.Красн. рабочий, 128	89	97	минвата	канальная	1978	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 016115 - пр.Красн. рабочий, 130	108	23	минвата	канальная	1978	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 016113 - пр.Красн. рабочий, 124-а	89	120,8	минвата	канальная	1978	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0161 - ТК 0162А пр.Красн. рабочий	325	392,6	ППУ	канальная	2001	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0162А - ТК 0162 пр.Красн. рабочий	325	56	ППУ	канальная	2001	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0163 - ТК 016301	159	50	минвата	канальная	1978	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК 016301 - пр.Красн. рабочий, 126	159	88	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0162 - ТК П0501	273	205,4	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П0501 - пр.Красн. рабочий, 97	108	146	ППМ	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 97(транзит)	108	53,4	минвата	подвал	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 97 - пер. Якорный, 1	76	22	минвата	канальная	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П0501 - ТК П050101	133	24	минвата	канальная	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П050101 - пр.Красн. рабочий, 101	133	26	минвата	канальная	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П050101 - ТК П050103	273	104	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П050103 - пр.Красн. рабочий, 99	89	95	минвата	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П050103 - пр.Красн. рабочий, 103-а	108	25,6	минвата	канальная	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 103-а(транзит)	108	45	минвата	подвал	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 103-а - 103-б	89	61,8	минвата	канальная	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П050103 - пр.Красн. рабочий, 105	76	120	минвата	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П0501 - ТК П0502	273	180	минвата	канальная	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П0502 - ТК П0503	273	171	минвата	канальная	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П0503 - ТК П050302	108	112	ППУ	канальная	2004	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П050302 - пер. Якорный, 9	108	72	ППУ	канальная	2004	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П050302 - пер. Якорный, 7	57	36	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П0503 - ТК П0505	273	194	минвата	канальная	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П0505 - пер. Якорный, 11	159	48	минвата	канальная	1998	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П0505 - ул. Вавилова, 56-г (ранее 56-а)	57	10,6	минвата	канальная	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П0505 - ТК П0506	273	221,4	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П0506 - ул. Вавилова, 56	108	18	минвата	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П0506 - ул. Вавилова, 58	108	30	минвата	канальная	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П0506 - ТК 0247	273	64	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0162А -ТК 0163 пр.Красн. рабочий	325	156	ППУ	канальная	2001	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0163 -ТК 0164 пр.Красн. рабочий	325	272	ППУ	канальная	2001	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0164 - ТК 016401 пр.Красн. рабочий	325	31	минвата	канальная	1990	аренда	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 016401 - ТК 016403(ТК8) пр.Красн. рабочий	325	172	минвата	канальная	1990	аренда	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 016403(ТК8) - ТК 016405(ТК7) пр.Кр.рабоч.	325	95	минвата	надземная	1990	аренда	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 016405(ТК7) - ТК 016407(ТК6) пр.Кр.рабоч.	325	32	минвата	канальная	1990	аренда	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 016407(ТК6) - ТК 016409(ТК5) пр.Кр.рабоч.	325	22	минвата	канальная	1990	аренда	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 016409(ТК5) - ТК 016411(ТК4) пр.Кр.рабоч.	325	80	минвата	канальная	1990	аренда	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 016411(ТК4) - ТК 016413(ТК3) пр.Кр.рабоч.	325	47	минвата	канальная	1990	аренда	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 016413(ТК3) - ТК 0165 пр.Красн. рабочий	325	235	минвата	канальная	1990	аренда	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0164 -ТК П0601	325	238	ППУ	канальная	2010	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК П0601 - ТК П060101	159	82,8	ППМ	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П060101-пр.Красн. рабочий,109-а	89	16,8	минвата	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П060101 - пр.Красн. рабочий, 109	159	38	ППМ	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 109(транзит)	159	126	минвата	подвал	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 109(транзит)	89	20	минвата	подвал	2014	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	Кр.рабочий, 109-Кр.рабочий,111-а	89	39,6	минвата	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 109 - ТК П060103	133	76	ППМ	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П060103 - пр.Красн. рабочий, 111	76	30	минвата	канальная	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П060103 - пр.Красн. рабочий, 111-б	89	91,6	минвата	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П060103 - ТК П060105	133	156	минвата	канальная	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П060105 - пр.Красн. рабочий, 113	76	32	минвата	канальная	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П060105 - пр.Красн. рабочий, 113-а	76	20	минвата	канальная	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 113-а(транзит)	76	87	минвата	подвал	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 113-а - ул. Затонская, 3	89	107	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П0601 - ТК П060102	159	30	минвата	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П060102 - пр.Красн. рабочий,107-а	89	36	минвата	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П060102 - пр.Красн. рабочий, 107	133	23	минвата	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 107(транзит)	159	110	минвата	подвал	1969	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 107 - 105-а	108	30	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 105-а(транзит)	108	162	минвата	подвал	1969	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 105-а - ул. Базарная, 172 (школа)	89	100	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П0601 - ТК П0601А	325	176,8	ППУ	канальная	2010	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК П0601А - ТК П060102А	89	42,4	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П060102А-ул. Вавилова, 54-г (АТС)	89	16,6	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П0601А - ТК П0602	325	71,2	ППУ	канальная	2010	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК П0602 - пр.Красн. рабочий, 109-б	108	76	ППУ	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П0602 - ТК П0602А	325	65	минвата	канальная	2003	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК П0602А - ТК П060201А	108	60	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П060201А - ул. Вавилова, 52-а	89	7	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П060201А - ТК П060203А	89	130,4	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П060203А - ул. Вавилова, 52-б	57	14,8	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П060203А - УТ П060205А	57	15	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П0602А - ул. Вавилова, 54-а	89	28	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Вавилова, 54-а(транзит)	89	74	минвата	подвал	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Вавилова, 54-а - 54-б	89	80	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П0602А - ТК П0603	325	178	ППУ	канальная	2010	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК П0603 - ТК П060301	89	6	минвата	канальная	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П060301 - ул. Вавилова, 52	89	86	минвата	канальная	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П0603 - ТК П060302	133	28	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П060302 - ТК П060304	108	202	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П060304 - ул. Вавилова, 56Б	57	32	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П060304 - ул. Вавилова, 56В	108	62	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П060302 - ул. Вавилова, 54	89	52	минвата	канальная	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П0603 -ТК 0248	325	178	ППУ	канальная	2010	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0165 - ТК П0701А	377	231	минвата	канальная	1959	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК П0701А - ТК П0701	377	120	минвата	канальная	1959	собств	вода	М

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК П0701 - ТК П0702	377	268	минвата	канальная	1959	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК П0702 - ул. Затонская, 5	133	60	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Затонская, 5(транзит)	108	77	минвата	подвал	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Затонская, 5(транзит)	89	13	минвата	подвал	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Затонская, 5 - ул. Затонская, 7	89	32	минвата	канальная	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Затонская, 7(транзит)	89	140	ППУ	подвал	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Затонская, 5 - ТК П070202	108	142,2	ППУ	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П070202 - ул. Затонская, 7-б	89	62,6	ППУ	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Затонская, 7-б(транзит)	76	60	минвата	подвал	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Затонская, 7-б(транзит)	57	154	минвата	подвал	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Затонская, 7-б- 7-а	76	54	ППУ	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Затонская, 7-б - ул. Вавилова, 50	57	48	минвата	канальная	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П070202 - ул. Затонская, 5-г	89	48,8	ППУ	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Затонская, 5-г(транзит)	89	92	минвата	подвал	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Затонская, 5-г - 5-а	57	83	ППУ	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Затонская, 7 - ул. Вавилова, 48	89	58,6	минвата	канальная	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П0702 - ТК П0703	325	291	минвата	канальная	2023	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК П0703 - ТК 0251	325	160	минвата	канальная	2020	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р1103- ТК Р110301	159	612	минвата	канальная	1987	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р110301 - ул. Глинки, 30а	57	42	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р110301- ТК Р110303	159	184	минвата	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р110303 - ул. Айвазовского, 37-а	108	17,4	минвата	канальная	1987	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р110303-ТК Р110305	159	60	минвата	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р110305 - ТК Р110307 ул. Айвазовского	159	180		канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1104-ТК Р1105	325	286	минвата	канальная	1987	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р1105-ТК Р1105А	325	326	минвата	канальная	1987	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р1105А - ул. Айвазовского, 8г	45	28	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1105А-ТК Р1106	325	520	минвата	канальная	1987	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р1106-ТК Р1108	325	556	минвата	канальная	1987	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р1108-ул. Айвазовского, 6	108	8	минвата	канальная	1987	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1110 - ул. Глинки 2-б (шк.№50)	76	206	минвата	канальная	1987	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1110 - ул. Глинки 2Б (шк.№50)	89	132	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р11043609 - ул. Глинки 23	57	4,8	минвата	канальная	1987	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТЭЦ-1 (от затвора З-03св) - точка А(переход)	820	14	минвата	надземная	2009	собств	вода	М
ТЭЦ-1	точка А(переход) - ТК 0200(УТ)	1020	840	минвата	надземная	2012	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0200(УТ) - точка А(подъем из канала)	1020	486	минвата	канальная	1960	собств	вода	М
ТЭЦ-1	точка А(подъем из канала) - УТ0206 (территория ТЭЦ-1)	1020	1820	минвата	надземная	1960	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0100 - точка Б(подъем/переход)	820	28	минвата	канальная	2007	собств	вода	М
ТЭЦ-1	точка Б(подъем/переход) - УТ 11 (территория ТЭЦ-1)	720	311,2	минвата	надземная	2008	собств	вода	М
ТЭЦ-1	УТ 11 (территория ТЭЦ-1) - УТ 0206	720	586,4	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-1	УТ 0206 - ТК 0201А(УТ)	720	785,8	минвата	надземная	1990	собств	вода	М

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК 0201А(УТ) - ТК 0201 ул. Глинки	720	213	минвата	канальная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-1	УТ Р1600 - УТ Р1601А ул. Глинки	426	63	ППУ	надземная	1960	собств	вода	М
ТЭЦ-1	УТ Р1600 - УТ Р1601А ул. Глинки	377	63	ППУ	надземная	1960	собств	вода	М
ТЭЦ-1	УТ Р1601А - УТ Р1601 ул. Глинки	426	80,3	ППУ	надземная	1960	собств	вода	М
ТЭЦ-1	УТ Р1601А - УТ Р1601 ул. Глинки	377	80,3	ППУ	надземная	1960	собств	вода	М
ТЭЦ-1	УТ Р1601 - НО2-19 ул. Глинки	426	26	ППУ	надземная	1960	собств	вода	М
ТЭЦ-1	УТ Р1601 - НО2-19 ул. Глинки	377	26	ППУ	надземная	1960	собств	вода	М
ТЭЦ-1	НО2-19 - т.опуска на низкие опоры ул. Глинки	219	62	минвата	надземная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-1	т.опуска на низкие опоры - НО2-20 ул. Глинки	219	83,4	минвата	надземная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-1	УТ Р1601В (НО2-20) - ТК Р160102В ул. Глинки	108	258	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р160102В - ЦТП ЛКЗ ул. Глинки	108	180	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-1	НО2-20 - т.2 (опуск) ул. Глинки	219	18	минвата	надземная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-1	т.2 (опуск) - ТК Р1601Б ул. Глинки	219	56	минвата	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1601Б - т.подъема на эстакаду ул. Глинки	219	28,8	ППУ	надземная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-1	т.подъема на эстакаду - НО2-21 ул. Глинки	219	8,4	ППУ	надземная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-1	НО2-21 - ТК Р1602 ул. Глинки	426	80	ППУ	надземная	1960	собств	вода	М
ТЭЦ-1	НО2-21 - ТК Р1602 ул. Глинки	377	80	ППУ	надземная	1960	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р1602 - ТК Р1603 ул. Глинки	426	94	ППУ	надземная	1960	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р1602 - ТК Р1603 ул. Глинки	377	94	ППУ	надземная	1960	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р1603 - ТК Р1604 ул. Глинки	426	425,6	ППУ	надземная	1960	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р1603 - ТК Р1604 ул. Глинки	377	425,6	ППУ	надземная	1960	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р1604 - ТК Р1605 ул. Глинки	426	0,3	ППУ	надземная	1960	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р1604 - ТК Р1605 ул. Глинки	377	0,3	ППУ	надземная	1960	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р1605 - точка врезки(подъем)	273	7,4	ППУ	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-1	точка врезки(подъем) - ТК Р1606 ул. Глинки	273	61,8	ППУ	надземная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1606 - ТК Р1607 ул. Глинки	273	144	ППУ	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1607 - т.А ул. Глинки	426	33,2	ППУ	надземная	1960	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р1607 - т.А ул. Глинки	377	33,2	ППУ	надземная	1960	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0201 - УТ 0201Б	720	519,8	минвата	надземная	1992	собств	вода	М
ТЭЦ-1	УТ 0206 - УТ 0201Б	720	1500,8	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-1	УТ 0201Б - точка врезки В (подъем) ул. Семафорная (под дорогой)	720	61,6	минвата	канальная	1960	собств	вода	М
ТЭЦ-1	УТ 0201Б - точка врезки Г (подъем) ул. Семафорная (под дорогой)	720	61,8	минвата	канальная	1960	собств	вода	М
ТЭЦ-1	точка врезки Г - ТК 0202	720	315	минвата	надземная	1960	собств	вода	М
ТЭЦ-1	точка врезки В - точка врезки Д(железная дорога)	720	156,4	ППУ	надземная	1960	собств	вода	М
ТЭЦ-1	точка врезки Д(железная дорога) - ТК 0202	720	90,5	минвата	канальная	1960	собств	вода	М
ТЭЦ-1	точка врезки Д(железная дорога) - ТК 0202	720	77,2	минвата	канальная	1960	собств	вода	М
ТЭЦ-1	УТ 0202 - УТ0202а - УТ 0203	1020	1168	минвата	надземная	2024	собств	вода	М
ТЭЦ-1	УТ 0203 - УТ 020301	426	57,2	минвата	надземная	1960	собств	вода	М
ТЭЦ-1	УТ 020301 - УТ 020303	426	437,6	минвата	канальная	1960	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 020303 - ПНС-12 (ул. Тамбовская, 2а)	426	132,6	минвата	канальная	1960	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ПНС-12 (ул. Тамбовская, 2а) - ул. Тамбовская, 2г (СЭХ)	76	126	минвата	канальная	2009	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ул. Тамбовская, 2г (СЭХ)(транзит)	76	26	минвата	подвал	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Тамбовская, 2г (СЭХ) - гараж	57	62	минвата	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-1	УТ 0203 - УТ 0204 (подающий)	1220	838	минвата	надземная	2024	собств	вода	М
ТЭЦ-1	УТ 0203 - УТ 0205 (обратный)	1220	772	минвата	надземная	2024	собств	вода	М
ТЭЦ-1	УТ 0204 - ПНС-1	1220	219,4	минвата	надземная	2016	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ПНС-1 - ТК 0205а - УТ 0205	1020	83	ППУ	надземная	2016	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ПНС-1 - УТ0204А	1220	213,8	ППУ	надземная	1992	собств	вода	М
ТЭЦ-1	УТ 0204 - УТ 0205 - УТ 0204А (подающий)	720	204	ППУ	надземная	1972	собств	вода	М
ТЭЦ-1	УТ0205 - УТ0204А (обратный)	1220	66	минвата	надземная	2023	собств	вода	М
ТЭЦ-1	УТ 0204А - ТК 0205А (подающий)	720	100	минвата	канальная	2016	собств	вода	М
ТЭЦ-1	УТ0204А - ТК0205А (обратный)	1220	40	минвата	канальная	2023	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0205А - УТ 0208 (подающий)	720	1218	ППУ	надземная	1960	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК0205А - УТ0208 (обратный)	1220	608	минвата	надземная	2023	собств	вода	М
ТЭЦ-1	УТ 0208-точка врезки А(опуск)	530	137	ППУ	надземная	2023	собств	вода	М
ТЭЦ-1	точка врезки А(опуск)-ТК 020802	530	12,6	минвата	канальная	1974	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 020802-точка врезки Б(подъем)	530	224,6	минвата	канальная	1974	собств	вода	М
ТЭЦ-1	точка врезки Б(подъем) - УТ 020804	530	45	минвата	надземная	1974	собств	вода	М
ТЭЦ-1	УТ 020804 - УТ 020806	720	680	минвата	надземная	1974	собств	вода	М
ТЭЦ-1	УТ 020806 - УТ 020810	720	220	минвата	надземная	1974	собств	вода	М
ТЭЦ-1	УТ 020810 - УТ 020812	720	7	минвата	надземная	1974	собств	вода	М
ТЭЦ-1	УТ 0208-УТ 0211 (подающий)	720	1770	минвата	надземная	1960	собств	вода	М
ТЭЦ-1	УТ 0208-УТ 0211 (обратный)	1220	886	ППУ	надземная	2022	собств	вода	М
ТЭЦ-1	УТ 0211-УТ 0217 (подающий)	720	1924	ППУ	надземная	2001	собств	вода	М
ТЭЦ-1	УТ 0211-УТ 0217А (обратный)	1220	997	ППУ	надземная	2022	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 021608 - ТК 021610	219	147,2	ППУ	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 021610 - ул. Аральская, 49	89	17	ППУ	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 021610 - ТК 02161001	133	48	ППУ	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 02161001 - ул. Аральская, 51	89	16,8	ППУ	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 021610 - ТК 021612	219	147	ППУ	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 021612 - ул. Аральская, 47	89	13	ППУ	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 021612 - ТК 021614	219	117	ППУ	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 021614 - ул.Аральская, 45	89	16	ППУ	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 021614 - ТК 021616	159	64	ППУ	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 021616 - ул.Аральская, 43	89	32	ППУ	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 021614 - ТК 02161401	108	228	минвата	канальная	2025	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 02161401 - ул.Аральская, 41	89	48	минвата	канальная	2025	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 02161401 - ул.Аральская, 51а	89	134	минвата	канальная	2025	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 02161001 - ТК 02161003	108	170	минвата	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 02161003 - ул. Аральская, 53 ст.1	108	14	минвата	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 02161003 - ул. Аральская, 53б	57	316	минвата	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-1	УТ 0217 - УТ 021702 ул. Кутузова (подающий)	426	54	ППУ	надземная	1967	собств	вода	М

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	УТ 021702 - УТ 021704 ул. Кутузова (подающий)	159	58	ППУ	надземная	1967	собств	вода	К
ТЭЦ-1	УТ 0217А - УТ 021704 ул. Кутузова (обратный)	159	21	ППУ	надземная	1967	собств	вода	К
ТЭЦ-1	УТ 021704 - ТК 021712 ул. Кутузова	159	450	ППУ	надземная	1967	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 021712 - ТК 02171202	108	114	ППУ	надземная	1967	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 02171202 - ул. Кутузова, зд.1 стр.41	108	52	ППУ	канальная	1967	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 021712 - ТК 02171203А	159	534	ППУ	надземная	1967	собств	вода	К
ТЭЦ-1	т.вр. 02171205 - ул. Кутузова, зд.1 стр.91	159	248	ППУ	надземная	1967	собств	вода	К
ТЭЦ-1	т.вр. 02171203А - ТК 02171205	57	108	ППУ	надземная	1967	собств	вода	К
ТЭЦ-1	УТ 02171205 - ТК 02171207	57	86	ППУ	канальная	1967	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 02171207 - ул. Кутузова, зд.1 стр.27	57	34	ППУ	канальная	1967	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 02171201 - ТК 02171203	219	5,6	минвата	надземная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 02171203 - ТК 02171211	219	383,2	минвата	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 02171211 - ТК 02171217	159	132,4	минвата	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 02171217 - ул. Апрельская, 9а	133	32	минвата	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 02171217 - ул. Апрельская, 9	159	166	минвата	канальная	2025	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 02171211 - ТК 02171215	133	68,4	минвата	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 02171215 - автостоянка ул. Апрельская, 9а	57	58,4	минвата	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-1	УТ 0217-УТ 0221 (подающий)	720	1442	минвата	надземная	1960	собств	вода	М
ТЭЦ-1	УТ 0217А-УТ 0221 (обратный)	1220	745	минвата	надземная	2021	собств	вода	М
ТЭЦ-1	УТ 0221-ТК 0222 (обратный)	1220	283	минвата	надземная	2022	собств	вода	М
ТЭЦ-1	УТ 0221-УТ 0222 (подающий)	1020	283	минвата	надземная	2021	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0222 - ТК 0223	630	35	минвата	канальная	1991	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0223- ТК 0225	720	566,6	ППУ	канальная	2008	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0225 - ул. Мичурина, 28	45	220	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0225 - ТК 0226	720	383	ППУ	канальная	2008	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0226 - ТК 0227	720	523,2	ППУ	канальная	2008	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0227 - ТК 0229	720	330,6	ППУ	канальная	2008	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0229 - ТК 0229А	720	101,2	ППМ	канальная	2014	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0229А - ТК 0230	720	113,2	ППМ	канальная	2014	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0230- ТК 0231	720	245	минвата	канальная	2015	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0231- ТК 0232	720	176	минвата	канальная	2015	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0232 - ул. Мичурина, 14	159	35,2	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0232 - ул. Мичурина, 16 (18)	159	85,2	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Мичурина, 18(транзит)	159	2,4	минвата	подвал	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Мичурина, 18(транзит)	133	50	минвата	подвал	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Мичурина, 18(транзит)	108	96	минвата	подвал	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Мичурина, 16 (18) - ул. Измайлова, 5	108	49,2	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0232- ТК 0233	720	249,8	минвата	канальная	2015	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0233-ТК 0234	720	74,8	минвата	канальная	2015	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0234 - ТК 023401 ул. Волгоградская	273	123	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023401 - ул. Волгоградская, 16	108	75,6	минвата	канальная	2000	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК 023401 - ул. Волгоградская, 25	159	107	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Волгоградская, 25(транзит)	159	84	минвата	подвал	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Волгоградская, 25 - 27	159	76	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Волгоградская, 27(транзит)	159	42	минвата	подвал	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Волгоградская, 27 - 31-а	159	80	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Волгоградская, 31-а - ТК 023401А	133	156	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023401А - теплица (шк.94)	57	24,4	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023401А - ул. Московская, 16 (20-а) (шк.94)	108	76	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Волгоградская, 27 - 29	108	60	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023401 - ТК 023405 ул. Волгоградская	273	320	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023405 - ул. Волгоградская, 18	108	40	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Волгоградская, 18(транзит)	108	26	минвата	подвал	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Волгоградская, 18 - ул. Измайлова, 13	76	234	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023405 - ул. Волгоградская, 31	159	94	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Волгоградская, 31(транзит)	159	144	минвата	подвал	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Волгоградская, 31 - 31-а	159	38	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Волгоградская, 31-а(транзит)	159	32,6	минвата	подвал	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Волгоградская, 31-а - 33	159	18	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Волгоградская, 33(транзит)	159	61,6	минвата	подвал	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Волгоградская, 33 - ул. Московская, 20	133	192	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Московская, 20(транзит)	108	128	минвата	подвал	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Московская, 20 - 22-а	76	88	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Московская, 20 - 22	108	100	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Московская, 22(транзит)	108	98	минвата	подвал	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Московская, 22 - 24	76	66	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023405 - ТК 023407 ул. Волгоградская	273	280	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023407 - ул. Волгоградская, 35	89	12	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023407 - ул. Волгоградская, 35	89	14	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Волгоградская, 35(транзит)	89	130	минвата	транзит	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Волгоградская, 35 - ул. Коломенская, 4 (д/с 47)	57	103	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023407- ТК 023409 ул. Волгоградская	219	130	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023409 - ул. Волгоградская, 39	219	182,8	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Волгоградская, 39(транзит)	219	149	минвата	подвал	1967	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул.Волгоградская, 39 - ул.Волгоградская, 37	219	69	-	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Волгоградская, 39 - ул. Московская, 28	219	10	минвата	канальная	1967	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Московская, 28(транзит)	219	160	минвата	подвал	1967	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Московска, 28 - ТК 023411	219	8	минвата	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023411 - ул. Московская, 26	108	34	минвата	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Московская, 26(транзит)	108	146	минвата	подвал	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Московска, 26 - ул. Коломенская, 10	89	120	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Коломенская, 10(транзит)	89	19	минвата	подвал	1998	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ул. Коломенская 10, - ул. Московская, 29	76	30	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023411 - ТК 023413	219	139	минвата	канальная	1967	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023413 - ул. Астраханская, 1	108	92	минвата	канальная	1967	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0234 -ТК 0235 ул. Волгоградская	720	301,8	ППУ	канальная	2009	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0235 - ТК 023502	159	68	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023502 - ТК 023508	108	25	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023508 - ул. Волгоградская, 8	57	20	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023508 - ТК 023510	108	86	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023510 - ул. Волгоградская, 10	57	32	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023510 - ул. Мичурина, 23	89	26	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023502 - ул. Мичурина, 23-а	133	148	минвата	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Мичурина, 23-а(транзит)	133	24	минвата	подвал	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Мичурина, 23-а - ТК 023504	108	132	минвата	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023504 - ул. Мичурина, 25	89	82,6	минвата	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023504 - ул. Мичурина, 27	108	49,2	минвата	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Мичурина, 27(транзит)	108	162	минвата	подвал	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Мичурина, 27 - 29	89	30	минвата	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Мичурина, 27 - ТК 023506	108	50,4	минвата	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023506 - ул. Мичурина, 25-а	76	52,8	минвата	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023506 - ул. Мичурина, 27-а	89	26	минвата	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Мичурина, 27-а(транзит)	89	88	минвата	подвал	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Мичурина, 27-а - ул. Мичурина, 29-а	89	59	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023502 - ТК 023512	108	77	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023512 - ул. Волгоградская, 6	57	20	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023512 - ул. Волгоградская, 6-а	57	18	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023512 - ТК 023514	108	100	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023514 - ул. Волгоградская, 4	57	20	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023514 - ТК 023516	108	54	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023516 - ул. Паровозная, 10	57	40	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023516 - ТК 023518	89	114	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023518 - ул. Паровозная, 8	57	20	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023518 - ул. Паровозная, 14	57	41,4	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023518 - ТК 023520	89	130	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023520 - ул. Паровозная, 6	57	20	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023520 - ул. Паровозная, 12	57	79,2	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023522 - ул. Паровозная, 4-а	76	40	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023520 - ТК 023522	89	64	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023522 - Паровозная, 2	76	240	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023522 -ул. Паровозная 4	57	64	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0235 - ТК 023501	159	118	минвата	канальная	1961	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023501 - ТК 0235503	108	116,2	минвата	канальная	1997	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК 023503 - ул. Волгоградская, 21	76	22	минвата	канальная	1961	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023503 - ТК 023505	108	136	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023505 - ул. Мичурина, 17	57	22,2	минвата	канальная	1961	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023505 - ТК 023507	108	94,2	минвата	канальная	1961	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023507 - ул. Мичурина, 15	57	18,2	минвата	канальная	1961	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023507 - ТК 023509	108	104,8	минвата	канальная	1961	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023509 - ул. Мичурина, 13	57	20	минвата	канальная	1961	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023509 - точка врезки (УТ 023509А)	76	78	минвата	канальная	1961	собств	вода	К
ТЭЦ-1	точка врезки (УТ 023509А) - ул. Мичурина, 11	76	14,4	минвата	канальная	1961	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023501 - ул. Волгоградская, 19-а	159	29	минвата	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Волгоградская, 19-а(транзит)	159	70	минвата	подвал	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Волгоградская, 19-а(транзит)	108	108	минвата	подвал	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Волгоградская, 19-а - ул. Волгоградская, 17-а	89	93	минвата	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Волгоградская, 17-а(транзит)	76	24	минвата	подвал	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Волгоградская, 17-а - ул. Волгоградская, 15-а	76	69	минвата	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Волгоградская, 19-а - ТК 023511	108	103	минвата	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023511 - ул. Московская, 14	108	93,6	минвата	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Московская, 14(транзит)	108	60	минвата	подвал	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Московская, 14 - ул. Московская, 12	89	68	минвата	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Московская, 12(транзит)	89	24	минвата	подвал	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Московская, 12 - ул. Московская, 10	76	73,2	минвата	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023511 - ул. Московская, 12 а (д/с 249)	57	33	минвата	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023501 - ТК 023513	89	44	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023513 - ул. Волгоградская, 19	57	21	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023513 - ТК 023515	76	106,8	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023515 - ул. Волгоградская, 17	57	20	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023515 - ул. Волгоградская, 15	57	136	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0235- ТК 0236 ул. Волгоградская	720	330,6	минвата	канальная	2022	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0236 - ТК 023601	159	114	минвата	канальная	1964	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023601 - ул. Волгоградская, 13	57	29	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023601 - ТК 023603	57	52	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023603 - ул. Волгоградская, 9	57	38	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023603 - ул. Волгоградская, 11	57	16	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0236 - ул. Волгоградская, 2а	89	158	ППУ	канальная	2020	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0236 -ТК 0237 ул. Волгоградская	720	310	минвата	канальная	2022	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0237 - ул. Волгоградская, 2	76	22	ППУ	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0237 - ТК 023703	159	100	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023703 - ул. Волгоградская, 5	57	15	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023703 - ТК 023705	57	63	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023705 - ул. Волгоградская, 3	57	16	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023705 - ул. Волгоградская, 1	57	48	минвата	канальная	2000	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК 023703 - ТК 023707	159	54	ППУ	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023707 - ул. Волгоградская, 7	57	112	минвата	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023707 - ТК 023709	159	34,8	ППУ	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023709 - ул. Волгоградская, 5-а	108	54	ППУ	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Волгоградская, 5-а(транзит)	57	127,4	минвата	подвал	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Волгоградская, 5-а - ул. Московская, 4-а	89	29	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023709 - ТК 023711	159	140	ППУ	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023711 - ул. Волгоградская, 7-а	89	11	минвата	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023711 - ул. Волгоградская, 9-а	89	24	ППУ	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Волгоградская, 9-а(транзит)	89	114,4	минвата	подвал	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Волгоградская, 9-а - 11-а	89	32	ППУ	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Волгоградская, 11-а(транзит)	89	39	минвата	подвал	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Волгоградская, 11-а - 13-а	76	70	ППУ	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023711 - ТК 023713	159	210	минвата	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023713 - ул. Московская, 6	108	100	минвата	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Московская, 6(транзит)	89	82	минвата	подвал	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Московская, 6 - 4	89	68	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023713 - ул. Московская, 6а	57	62	минвата	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023713 - ул. Московская, 8	108	135	минвата	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Московская, 8(транзит)	89	100	минвата	подвал	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Московская, 8 - 8-а	76	70	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0237 -ТК 0237Б ул. Волгоградская	720	103,4	ППУ	канальная	2010	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0237Б - ТК 2501 ул. Корнетова	720	188	ППУ	канальная	2018	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 2501 - ТК 2502 ул. Корнетова	720	228	ППУ	канальная	2018	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 2502 - ТК 2503 ул. Корнетова	720	468	ППУ	канальная	2018	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 2503 - ТК 2504 ул. Корнетова	720	241	ППУ	канальная	2018	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 2504 - ТК 2505 ул. Корнетова	720	171	ППУ	канальная	2018	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 2505 - ТК 2506 ул. Корнетова	720	127	ППУ	канальная	2018	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 2506 - Магистральная 1	530	40	ППУ	канальная	2018	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 2506 - ТК 2507 Сибирский переулок	720	121	ППУ	канальная	2018	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 2507 - ТК 2509 Сибирский переулок	720	572	ППУ	канальная	2018	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 2509 - ТК 2512 Сибирский переулок	720	1268	ППУ	канальная	2018	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 2512 - ТК 2514 Сибирский переулок	720	420	ППУ	канальная	2018	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 2514 - т.А Октябрьский мост	720	1620	ППУ	канальная	2018	собств	вода	М
ТЭЦ-1	т.А - ТК 2515 Октябрьский мост	720	400	ППУ	канальная	2018	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 2515 - ТК 2516 о.Татышева	720	462	ППУ	надземная	2018	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 2516 - ТК 2517 о.Татышева	720	636	ППУ	надземная	2018	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 2517 - ПНС-18 о.Татышева	720	1040	ППУ	надземная	2018	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ПНС-18 - ТК 2520 о.Татышева	720	34,8	ППУ	надземная	2018	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 2520 - ТК 2521 о.Татышева	720	50	ППУ	надземная	2018	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 2521 - ТК 2523 о.Татышева	720	726	ППУ	надземная	2018	собств	вода	М

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК 2523 - ТК 2524 Октябрьский мост	720	938	ППУ	надземная	2018	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 2524 - ТК 2525 ул. Авиаторов	720	110	ППУ	надземная	2018	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 2525 - ТК П4616 ул. Авиаторов	720	1267,2	ППУ	надземная	2018	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0237Б -ТК 0237А ул. Волгоградская	720	24	ППУ	канальная	2010	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0237А - ТК 023702А	159	150	ППМ	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023702А - ул. Волгоградская, 2-б	76	76	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023702А - ул. Паровозная, 7	159	187	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Паровозная, 7(транзит)	159	144,2	минвата	подвал	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Паровозная, 7 - ТК 023704А	108	113	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023704А - ТК 023706А	108	77,2	ППМ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023706А - ул. Паровозная, 5а	108	146	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023706А - ул. Паровозная, 5	108	88	ППМ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Паровозная, 5(транзит)	108	107	минвата	подвал	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Паровозная, 5 - ул. Паровозная, 3	89	20	минвата	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Паровозная, 3(транзит)	89	74	минвата	подвал	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Паровозная, 3 - 1	89	64	минвата	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0237А - т.А ул. Вавилова	630	398	ППУ	канальная	2010	собств	вода	М
ТЭЦ-1	т.А - ТК 0239 ул. Вавилова	630	276	минвата	канальная	1960	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0239 -ТК 023901	219	170,8	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023901 - ул. Вавилова, 92 (шк.68)	76	70	минвата	канальная	1975	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023901 - ул. Вавилова, 94	133	18	минвата	канальная	1997	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Вавилова, 94(транзит)	133	96	минвата	подвал	1975	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Вавилова, 94 - 96	133	65,8	минвата	канальная	2000	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Вавилова, 96(транзит)	133	25	минвата	подвал	1975	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Вавилова, 96 - 98	108	60,8	минвата	канальная	2000	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Вавилова, 98(транзит)	108	101	минвата	подвал	1975	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Вавилова, 98 -100	108	55	минвата	канальная	2000	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Вавилова, 100(транзит)	108	33	минвата	подвал	1975	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Вавилова, 100 -102	89	62	минвата	канальная	1997	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023901 -ТК 023903	219	229	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023903 - ул. Вавилова, 94а	76	10	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023903 - ТК 023905	159	80,4	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023905 - ул. Вавилова, 96-а	108	98	минвата	канальная	2000	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Вавилова, 96-а(транзит)	108	25	минвата	подвал	1975	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Вавилова, 96-а - 98-а	89	71,8	минвата	канальная	2000	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Вавилова, 98-а(транзит)	89	35	минвата	подвал	1975	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Вавилова, 98а - ул. Вавилова, 100-а (д/к 240)	76	58	ППУ	канальная	2007	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023905 - ул. Корнетова, 12	108	42	минвата	канальная	2020	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Корнетова, 12(транзит)	108	61,6	минвата	подвал	1975	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Корнетова, 12 - 10	108	74,8	минвата	канальная	2020	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Корнетова, 10(транзит)	108	31,8	минвата	подвал	1975	нет	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ул. Корнетова, 10 - 8	89	54	минвата	канальная	2020	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Корнетова, 8(транзит)	108	34	минвата	подвал	1975	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Корнетова, 8 - 6	76	66	минвата	канальная	2020	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023905 - ТК 023907	159	135,2	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023907 - ул. Корнетова, 12а (д/к 128)	76	44	минвата	канальная	1997	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023907 - пр.Красн. рабочий, 67-а	159	122	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 67-а(транзит)	159	88	минвата	подвал	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 67-а - пр.Красн. рабочий, 69-а	133	68	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 69-а(транзит)	133	36	минвата	подвал	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 69-а - 71-а	108	88,8	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 71-а(транзит)	108	24	минвата	подвал	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 71-а - 73-а	108	71,8	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 73-а(транзит)	76	42	минвата	подвал	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красн. рабочий, 73-а - 73	76	82	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0239 - ТК 0240 ул. Вавилова	630	678,4	ППМ	канальная	2015	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0240 - ТК 024001	159	98	минвата	канальная	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024001 - ТК 02400101	133	100	ППУ	канальная	2010	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 02400101 - ТК 02400103	108	84	ППУ	канальная	2010	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 02400103 - ул. Вавилова, 90 ст2	108	32	минвата	подвал	1965	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Вавилова, 90 ст2 (транзит)	108	140	минвата	канальная	1965	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Вавилова, 90 ст2 - ул. Вавилова, 90 ст2	89	46	ППУ	канальная	2010	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Вавилова, 90 ст2 - админ.здание	57	24	минвата	подвал	1965	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024001 - ул. Вавилова, 86	133	27	минвата	канальная	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Вавилова, 86(транзит)	133	145	минвата	подвал	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Вавилова, 86 - ул. Вавилова, 86-а	133	29	минвата	канальная	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Вавилова, 86-а(транзит)	133	144,8	минвата	подвал	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Вавилова, 86-а - ул. Западная, 7-а	133	45	минвата	канальная	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Западная, 7-а(транзит)	133	112	минвата	подвал	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Западная, 7-а -7	108	32	минвата	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Западная, 7(транзит)	108	109	минвата	подвал	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Западная, 7 - ТК 024009	108	101	ППМ	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024009 - пр.Красн. рабочий, 75-а	108	53,4	ППМ	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Западная, 7 - пр.Красн. рабочий, 75-б	76	38	минвата	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Западная, 7-а - ТК 024007	76	125,4	минвата	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024007 - ул. Западная, 5-а	108	5,8	минвата	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Западная, 7-а - ТК 024003	89	80	минвата	канальная	2002	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024003 - ул. Вавилова, 86-б	57	30	минвата	канальная	2005	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024003 - ТК 024005	76	193,8	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024005 - ул. Вавилова, 90-а (д/с 220)	57	13,4	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024005 - пр.Красн. рабочий 71-д (ранее ул. Вавилова, 88-а)	57	65,4	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Западная, 7- 5	89	46	минвата	канальная	2005	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК 024001 - ул. Западная, 15	133	212	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Западная, 15(транзит)	133	30	минвата	подвал	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Западная, 15 - ул. Западная, 13	108	62	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Западная, 13(транзит)	108	74	минвата	подвал	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Западная, 13 - ул. Западная, 11	108	62	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Западная, 11(транзит)	108	150	минвата	подвал	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Западная, 11 - ул. Западная, 9	89	82	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0240 - ул. Вавилова, 51	159	34	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Вавилова, 51(транзит)	159	98,8	минвата	подвал	1966	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Вавилова, 51(транзит)	89	46	минвата	подвал	1966	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Вавилова, 51 - 49	89	48	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Вавилов, 51 - ТК 024002	159	22,4	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024002 - ТК 024004	89	90	ППУ	канальная	2010	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024004 - ул. Вавилова, 53-а (дом ребенка)	89	118	ППУ	канальная	2010	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024004 - гараж	57	25	ППУ	канальная	2010	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024002 - ул. Вавилова, 53	159	27,2	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Вавилова, 53(транзит)	159	143,8	минвата	подвал	1966	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Вавилова, 53 - 55	159	25	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Вавилова, 55(транзит)	159	148	минвата	подвал	2003	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Вавилова, 55 - ул. Семафорная, 435	159	30	минвата	канальная	1972	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Семафорная, 435(транзит)	133	146	минвата	подвал	1972	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Семафорная, 435 - ТК 024006А	159	26	минвата	канальная	1972	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024006А-ТК 024006	159	124	минвата	канальная	1972	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024006 - ул. Семафорная, 441	89	188	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0240 -ТК 0241 ул. Вавилова	630	339	ППМ	канальная	2016	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0241 - ТК 024102	159	86,8	ППМ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024102 - ТК 024104	159	185,2	ППМ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024104 - ул. Вавилова 49Б	159	33,2	ППМ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Вавилова 49Б(транзит)	159	112	минвата	подвал	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Вавилова 49Б - ТК 024110	159	4	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024104 - ТК 02410401	108	64,8	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 02410401 - ул. Вавилова, 47в	89	34	минвата	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024104 - ТК 02410402	108	62	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 02410402 - ул. Вавилова, 49-а	89	24,2	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Вавилова, 49-а(транзит)	76	71	минвата	подвал	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Вавилова, 49-а - ул. Вавилова, 51-а	57	96	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 02410402 - ТК 02410404	57	54	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 02410404 - ул. Семафорная, 423 (демонтаж)	57	30	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 02410404 - ТК 02410406	57	24	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024110 - ТК 02411002	89	100	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 02411002 - ул. Семафорная, 421 (демонтаж)	57	50	минвата	канальная	2000	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК 02411002 - ТК 02411004	89	141,2	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024110-ТК 024120	159	210	минвата	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024120 -ул. Семафорная 417	108	14	минвата	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Семафорная 417(транзит)	89	26	минвата	подвал	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Семафорная 417-415	89	85	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Семафорная 415(транзит)	89	24	минвата	подвал	1998	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Семафорная, 415-397	89	95,8	минвата	канальная	1998	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024120 -ул. Семафорная 419	108	52	минвата	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Семафорная 419(транзит)	89	26	минвата	подвал	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Семафорная, 419 - 431	89	83,6	минвата	канальная	1992	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0241 -ТК 0242 ул. Вавилова	630	335,4	минвата	канальная	2018	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0242 - ТК 024202	159	54,6	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024202 - ул. Вавилова, 45	133	18	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Вавилова, 45(транзит)	133	136	минвата	подвал	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Вавилова, 45 - ул. Вавилова, 47	108	26,2	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Вавилова, 47(транзит)	76	16	минвата	подвал	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Вавилова, 47 - ул. Вавилова, 47-а	76	34,6	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024202 - ул. Вавилова, 43-б	76	5,6	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024202 - ТК 024202А	159	81	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024202А - ТК 024204	159	95	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024204 - ТК 02420402	108	108	минвата	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 02420404 - ул. Семафорная, 401	57	116	ППУ	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024216(ТК 02420402) - ТК 02420404	108	124	ППУ	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 02420404 - ул. Вавилова, 47д	108	22	минвата	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК024216(ТК 02420402) - ул. Вавилова, 47г	89	18	ППУ	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024204 - ТК 024206	159	50	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024206 - ул. Семафорная, 389	57	25	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024206 - ТК 024208	133	39	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024208 - ул. Семафорная, 387	57	97	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024208 - ТК 024210	133	104	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024210 - ул. Семафорная, 399	133	71	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Семафорная, 399(транзит)	133	28	минвата	подвал	1968	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Семафорная, 399 - ТК 024212	108	9	минвата	канальная	1968	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024210 - ТК 024212	159	214	минвата	канальная	2017	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024212 - ТК 024216	108	172	минвата	канальная	2017	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024212 - ул. Семафорная, 385	57	67,6	минвата	канальная	1968	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024212 - ТК 024214	57	50	минвата	канальная	1968	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024214 - ул. Семафорная, 393	57	10	минвата	канальная	1968	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0242-ТК 0243 ул. Вавилова	630	353,6	минвата	канальная	2018	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0243 - ТК 024301	133	106,8	ППУ	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024301 - ТК 024305	133	94	ППУ	канальная	2009	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК 024305 - ул. Вавилова, 72	57	26	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024305 - ТК 024307	108	140,8	ППУ	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024307 - ТК 02430702	76	108,2	ППУ	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 02430702 - ул. Вавилова, 70-а (д/с 182)	76	38,8	ППУ	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024307 - ул. Шелковая 13	57	12	ППУ	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024307 - ТК 024309	108	41,6	ППУ	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024309 - ТК 024313	89	192	минвата	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024313 - ул. Вавилова, 74	57	8	минвата	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024313 - ТК 024315	57	50	минвата	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024315 - Вавилова, 80а	57	124		канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024315 - ул. Вавилова 76	57	80	минвата	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024309 - ТК 024317	89	121,4	ППУ	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024317 - ул. Шелковая, 9	57	12	ППУ	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024317 - ТК 024319	76	103	ППУ	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024319 - ул. Шелковая, 7	57	23,4	ППУ	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024319 - ул. Шелковая, 5	57	168	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024301- ТК 02430102	89	104	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 02430102 - ул. Вавилова, 70	57	7	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 02430102 - ТК 02430104	89	126	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 02430104 - ул. Вавилова, 68	57	22	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 02430104 - ул. Вавилова, 68-а	57	143	ППУ	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0243 - ТК 024302	219	44	ППУ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024302 - ул. Вавилова, 41	89	28	минвата	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Вавилова, 41(транзит)	76	67,4	минвата	подвал	1966	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Вавилова, 41 - 43	76	32	минвата	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024302 - ул. Вавилова, 39	76	14,6	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024302 - ТК 024304	219	82	ППУ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024304 - ТК 024306	159	46	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024306 - ул. Вавилова, 41в	89	28	минвата	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-1	т.вр.024306 - ул. Вавилова, 41б	45	20	минвата	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024306 - ТК 024308	159	127	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024308 - ТК 024310	159	107	ППУ	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024310 - ул. Вавилова, 37г	89	30	ППУ	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024310 - ТК 024312	133	93	ППУ	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024312 - ул. Вавилова, 37д	89	32	минвата	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 02431201 - пер. Вузовский, 17	133	6	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024312 - т.врезки	159	30	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	т.врезки - хоз.корпус	57	4	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	т.врезки - ТК 024314	133	26	минвата	надземная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	т.врезки - ТК 024314	133	94	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024314 - ул. Семафорная, 381/2	108	98	минвата	канальная	2002	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ул. Семафорная, 381/2(транзит)	108	185	минвата	подвал	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Семафорная, 381/2 - ул. Семафорная, 381/1	108	60	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Семафорная, 381/2 - ул. Семафорная, 381/3	108	63	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Семафорная, 381/3(транзит)	133	86	минвата	подвал	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Семафорная, 381/3 - ТК024316	108	26	ППМ	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024316 - Семафорная, 395	108	140	ППМ	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024304 - ТК 02430401	159	44	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 02430401 - ТК 02430403	133	90	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК02430403 - ул. Семафорная, 363	32	138	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 02430403 - ТК 02430405	133	23	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 02430405 - ул. Вавилова, 39-а	89	11	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 02430405 - ул. Вавилова, 37-а	108	98	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024308 - ТК 024322	57	156	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024322 - ул. Семафорная, 377	57	70	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024322 - ТК 024324	57	48	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024324 - ул. Семафорная, 371	57	8	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024324 - ТК 024326	57	97	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024326 - ул. Семафорная, 379	57	24	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0243 -ТК 0245 ул. Вавилова	630	539,8	минвата	канальная	1960	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0245 - ТК 024502	219	70,8	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024502 - ул. Вавилова, 35	89	11	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024504 - пер. Вузовский, 14	57	100	минвата	канальная	1960	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024504 - ул. Вавилова, 37 (шк.40)	108	118	минвата	канальная	1960	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024506 - пер. Вузовский, 16	108	20	минвата	канальная	1960	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024510 - ул. Семафорная, 327	108	249	ППУ	канальная	2007	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0245 - ТК 0246 ул. Вавилова	630	277,6	минвата	канальная	2018	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0246 - ТК 024602	89	32	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024602 - ул. Вавилова, 33	89	12	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0246 - ТК 024602А	219	302	ППУ	канальная	1987	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024602А - пер. Якорный, 10	108	26	минвата	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024602А - ТК 024604	219	68	минвата	канальная	1987	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024604 - ТК 024604А	219	24	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024604А - пер. Якорный, 14 (Якорный,17)	89	34	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024604А - ТК 024606	219	64	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024606 - пер. Якорный, 17а	89	44		канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024606- ТК 024610	108	216	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024610 - ул. Семафорная, 311	89	12	ППУ	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024610 - ТК 024614	76	54	ППУ	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024614 - т.вр.ул. Семафорная, 305	76	154	ППУ	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024610 - ТК 024612	76	62	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024612 - ул. Семафорная, 319	57	12	минвата	канальная	1993	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК 024614 - ул. Семафорная 303 (д/с)	57	36	минвата	канальная	2004	нет	вода	К
ТЭЦ-1	т.1 - ул. Семафорная, 305	57	225	минвата	канальная	2004	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024606 - ТК 024620	159	160	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024620 - ул. Семафорная, 321	89	10	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024620 - ТК 024622	159	64	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024622 - ул. Семафорная, 323(д/с 86)	57	30	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024622 - ТК 024624	159	136	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024624 - ул. Семафорная, 325	76	18	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024624 - ТК 024624А	159	300	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024624А - ул. Семафорная, 289	159	20	минвата	канальная	1991	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024604 - ТК 024626	108	168	ППУ	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024626 - ул. Семафорная, 333	57	50	минвата	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024626 - Семафорная, 335А	89	132	ППУ	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК024626 - ТК 024626А	108	44	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024626А - ТК 024628	108	60	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024628 - ул. Семафорная, 347	57	248	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024628 - ТК 024630	108	62	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024630 - ул. Семафорная, 351	57	96	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024630 - ТК 024632	76	68	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024632 - ул. Семафорная, 349	57	112	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024628 - ТК 024628А	89	156	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024628А - ТК 024634	76	66	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024634 - ул. Семафорная, 341	57	36	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024634 - ул. Семафорная, 331	57	94	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024628А - ТК 024636	76	62	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024636 - ул. Семафорная, 353	57	88	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024636 - ул. Семафорная, 343	57	40	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0246 -ТК 0247 ул. Вавилова	630	412	минвата	канальная	1960	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0247 - ТК 024702	133	52	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024702 - ул. Вавилова, 31	89	11,6	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024702 - ул. Вавилова ,29	108	11,6	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Вавилова ,29(транзит)	108	68,6	минвата	подвал	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Вавилова, 29 - ТК 024704	108	10,2	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024704 - ул. Вавилова, 29-а (д/я 1)	57	99,4	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024704 - ул. Вавилова, 27	89	11	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0247 - ТК 0248 ул. Вавилова	630	354,8	минвата	канальная	2019	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0248 - УТ 024802А	273	28	минвата	канальная	2023	нет	вода	К
ТЭЦ-1	УТ 024802А - УТ 024802Б	273	28	минвата	канальная	2023	нет	вода	К
ТЭЦ-1	УТ 024802Б - ТК 024802	273	140	минвата	канальная	2023	нет	вода	К
ТЭЦ-1	УТ 024802А - ул. Вавилова, 27-а	108	65	ППУ	канальная	2007	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024802 - ТК 024804	273	26	минвата	канальная	2023	нет	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК 024804 - ул. Вавилова, 25 (ТЮЗ)	89	33	минвата	канальная	1980	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024804 - ТК 024806	273	86	минвата	канальная	1978	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024806 - ТК 024808	273	53,2	минвата	канальная	1972	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024808 - ул. Вавилова, 25 (ТЮЗ)	76	22	минвата	канальная	1972	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024808 - ТК 024808А	219	101,6	минвата	канальная	1972	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024808А - ТК 024810	219	126,8	минвата	канальная	1972	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024810 - ул. Вавилова, 25-б	89	14,8	минвата	канальная	1972	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024810 - ТК 024812	219	282,4	минвата	канальная	2023	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024812 - ТК 024814	219	70	минвата	канальная	2023	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024814 - ТК 024816	108	96	минвата	канальная	2023	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024816 - ул. Семафорная, 273	108	27,2	минвата	канальная	1972	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024816 - ул. Семафорная, 275	57	54	минвата	канальная	1972	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024808А - ТК 024818	133	79	ППУ	канальная	2010	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024818 - ул. Семафорная, 287	133	70	ППУ	канальная	2010	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024818 - ТК 024822	108	100,8	ППУ	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024822 - ул. Семафорная, 293	89	56	ППУ	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024822 - ТК 024830	57	158,4	ППУ	канальная	2004	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024830 - ул. Семафорная, 295	57	26	ППУ	канальная	2004	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024822 - ТК 024826	57	108	ППУ	канальная	2004	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024826 - ул. Семафорная, 299	57	103	ППУ	канальная	2004	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0248 -ТК 0249 ул. Вавилова	630	180,8	ППУ	канальная	2012	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0249 -ТК 0250 ул. Вавилова	630	158,4	ППУ	канальная	2012	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0250 - ТК 025002	159	13	минвата	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 025002 - ул. Вавилова, 21	76	143,2	минвата	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 025002 - ул. Вавилова, 23	89	47	ППУ	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 025002 - ул. Вавилова, 23-а	159	148,2	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Вавилова, 23-а(транзит)	159	240	минвата	подвал	1961	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Вавилова, 23а - т.А	108	240	ППУ	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	т.А - т.Б (в районе ул. Вавилова, 23б)	108	157,6	ППУ	надземная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	т.Б - ТК 025010 в районе ул. Семафорная, 271	108	22,4	ППУ	надземная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Вавилова, 23-а - ул. Вавилова, 25-а	108	144	минвата	канальная	1961	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0250 -ТК 0251	630	291,8	ППУ	канальная	2012	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ПНС-5 - ТК Р0501	530	20,6	минвата	надземная	1972	собств	вода	М
ТЭЦ-1	УТ020812 - ТК Р0501	530	183	минвата	канальная	2023	собств	вода	М
ТЭЦ-1	УТ020812 - ТК Р0501	630	748	минвата	канальная	2023	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р0501 - т.вр. в направлении ТК Р050102	133	10	минвата	надземная	2000	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	т.вр. в направлении ТК Р050102 - т.вр. в направлении ТК Р050101А	108	58	минвата	надземная	2000	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	т.вр. в направлении ТК Р050101А - ТК Р050101А(УТ1)	57	34	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р050101А(УТ1) - ул. Энергетиков, 56	57	182	ППУ	надземная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	т. врезки в направлении ТК Р050102 - ТК Р050101 ул. Энергетиков	108	178	минвата	надземная	2000	аренда	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК Р050101 - ТК Р050103 ул. Энергетиков	108	76	минвата	надземная	2000	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0501 - ТК Р050102, ул. Энергетиков	76	50	минвата	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р050102 - ул. Энергетиков, 73а	76	66	минвата	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0501 -ТК Р0502	630	198	минвата	канальная	2015	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р0502 -ТК Р0503	530	138	ППМ	канальная	2015	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р0503 -ТК Р050301	159	140	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р050301-ул. Львовская, 54	76	30,2	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р050301 - ТК Р050303 (эл.узел 1)	159	98	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р050303 (эл.узел 1) - ул. Львовская, 56	76	43,2	минвата	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р050303 - (эл.узел 1)	89	16	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	(эл.узел 1) - ТК1	89	17,2	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	(эл.узел 1) - ТК1	45	16,6	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК1 - ул. Инициаторов, 3а	45	8	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК1 - ул. Инициаторов, 3а	32	4	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК1 - ТК2	76	62	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК1 - ТК2	45	31	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК2 - ул. Инициаторов, 4а	45	10	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК2 - ул. Инициаторов, 4а	32	5	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК2 - ул. Инициаторов, 2а	45	33	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК2 - ул. Инициаторов, 2а	32	16,5	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК2 - ТК3	76	30,4	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК2 - ТК3	45	15,2	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК3 - ул. Энергетиков, 75	45	36	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК3 - ул. Энергетиков, 75	32	18	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК3 - ул. Энергетиков, 73	45	102,2	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК3 - ул. Энергетиков, 73	32	51,1	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р050303 (эл.узел 1) -эл.узел2	159	116	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	эл.узел2 - ТК-4а	89	48,6	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	эл.узел2 - ТК-4а	45	24,3	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК-4а - ул. Львовская, 62а	45	7,4	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК-4а - ул. Львовская, 62а	32	3,7	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	эл.узел 2 - ТК4	89	38,8	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	эл.узел 2 - ТК4	45	19,4	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК4 - ул. Инициаторов, 3	45	9	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК4 - ул. Инициаторов, 3	32	3,5	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК4 - ул. Инициаторов, 1	45	32	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК4 - ул. Инициаторов, 1	32	15,3	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК4 - ТК5	76	59,8	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК4 - ТК5	45	29,9	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК5 - ул. Инициаторов, 4	45	10	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК5 - ул. Инициаторов, 4	32	4,5	минвата	канальная	1972	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК5 - ул. Инициаторов, 2	45	32	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК5 - ул. Инициаторов, 2	32	15	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК5 - ул. Энергетиков, 77	45	50	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК5 - ул. Энергетиков, 77	32	25	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	эл.узел 2 -эл.узел 3	159	131,6	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	эл.узел 3 - ТК6	89	33,2	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	эл.узел 3 - ТК6	45	16,6	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК6 - ул. Инициаторов, 7	45	10	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК6 - ул. Инициаторов, 7	32	4	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК6 - ул. Инициаторов, 5	45	28	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК6 - ул. Инициаторов, 5	32	12,5	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК6 - ТК7	76	66,6	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК6 - ТК7	45	33,3	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК7 - ул. Инициаторов, 8	45	12	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК7 - ул. Инициаторов, 8	32	5	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК7 - ул. Инициаторов, 6	45	26	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК7 - ул. Инициаторов, 6	32	11,5	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК7 - ул. Энергетиков, 79	45	58	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК7 - ул. Энергетиков, 79	32	27,5	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	эл.узел 3 - т.1	159	126	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	т.1 - ТК Р050305	89	50	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р050305- ул. Львовская, 64	76	15,6	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р050305- ул. Львовская, 62	76	62	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	т.1 - эл.узел 4	159	14	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	эл.узел 4 - ТК8	89	29,6	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	эл.узел 4 - ТК8	45	14,8	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК8 - ул. Инициаторов, 11	45	9	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК8 - ул. Инициаторов, 11	32	4,5	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК8 - ул. Инициаторов, 9	45	32	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК8 - ул. Инициаторов, 9	32	16	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК8 - ТК9	76	69	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК8 - ТК9	45	34,5	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК8 - ул. Инициаторов, 12	45	10	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК8 - ул. Инициаторов, 12	32	5	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК8 - ул. Инициаторов, 10	45	31	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК8 - ул. Инициаторов, 10	32	15,5	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК8 - ул. Энергетиков, 81	45	45,2	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК8 - ул. Энергетиков, 81	32	22,6	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	эл.узел 4 -эл.узел 5	159	140	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	эл.узел 5 - ТК10	89	30,6	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	эл.узел 5 - ТК10	45	15,3	минвата	канальная	1972	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК10 - ул. Инициаторов, 15	45	12	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК10 - ул. Инициаторов, 15	32	5	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК10 - ул. Инициаторов, 13	45	34	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК10 - ул. Инициаторов, 13	32	16	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК10 - ТК11	76	66,2	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК10 - ТК11	45	33,1	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК11 - ул. Инициаторов, 16	45	16	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК11 - ул. Инициаторов, 16	32	7	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК11 - ул. Инициаторов, 14	45	34	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК11 - ул. Инициаторов, 14	32	16	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК11 - ул. Энергетиков, 83	45	32,8	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК11 - ул. Энергетиков, 83	32	15,4	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	эл.узел 5 -эл.узел 6	108	133,8	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	эл.узел 6- ТК Р050307	76	43,8	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р050307-ул. Львовская, 66	76	11	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	эл.узел 6 - ТК12	89	30,6	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	эл.узел 6 - ТК12	45	15,3	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК12 - ул. Инициаторов, 19	45	26	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК12 - ул. Инициаторов, 19	32	12	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК12 - ул. Инициаторов, 17	45	22	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК12 - ул. Инициаторов, 17	32	10	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК12 - ТК13	76	71,8	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК12 - ТК13	45	35,9	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК13 - ул. Инициаторов, 20	45	27	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК13 - ул. Инициаторов, 20	32	12,5	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК13 - ул. Инициаторов, 18	45	26	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК13 - ул. Инициаторов, 18	32	12	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК13 - ул. Энергетиков, 85	45	21,8	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК13 - ул. Энергетиков, 85	32	9,9	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	эл.узел 6 -эл.узел 7	108	143	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	эл.узел 7 - ТК14	89	28,8	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	эл.узел 7 - ТК14	45	14,4	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК14 - ул. Инициаторов, 23	45	11	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК14 - ул. Инициаторов, 23	32	5,5	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК14 - ул. Инициаторов, 21	45	33	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК14 - ул. Инициаторов, 21	32	16,5	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК14 - ТК15	76	72,8	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК14 - ТК15	45	36,4	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК15 - ул. Инициаторов, 24	45	14	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК15 - ул. Инициаторов, 24	32	7	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК15 - ул. Инициаторов, 22	45	28	минвата	канальная	1972	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК15 - ул. Инициаторов, 22	32	14	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК15 - ул. Энергетиков, 87	45	36,4	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК15 - ул. Энергетиков, 87	32	18,2	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	эл.узел 7 -эл.узел 8	89	133,2	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	эл.узел 8 - ТК16	89	29	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	эл.узел 8 - ТК16	45	14,5	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК16 - ул. Инициаторов, 27	89	14	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК16 - ул. Инициаторов, 27	45	7	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК16 - ул. Инициаторов, 25	89	30	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК16 - ул. Инициаторов, 25	45	15	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК16 - ТК17	76	73,6	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК16 - ТК17	45	36,8	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК17 - ул. Инициаторов, 28	89	14	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК17 - ул. Инициаторов, 28	45	7	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК17 - ул. Инициаторов, 26	89	30	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК17 - ул. Инициаторов, 26	45	15	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК17 - ул. Энергетиков, 89	89	36,6	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК17 - ул. Энергетиков, 89	45	18,3	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0503 - ТК Р0504	530	312	минвата	канальная	2024	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р0504-ТК Р050401	108	232	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р050401 - ТК Р050409	108	147	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р050409 - ул. Львовская, 49	76	24	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р050409 - ТК Р050411	108	147	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р050411 - ул. Львовская, 51	76	24	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р050411 - ТК Р050413	108	147	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р050413 - ул. Львовская, 53	76	34	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р050413 - ТК Р050415	76	128	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р050415 - ул. Волжская, 26,28	57	80,8	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р050415 - ул. Волжская, 26,28	38	40,4	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р050415 - ТК Р050417	76	30	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р050417 - ул. Волжская, 30	57	14	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р050417 - ул.Волжская, 32	57	196	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0504 - ул. Львовская, 43 (Говорова) (шк.53)	108	56	минвата	канальная	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0504 - ТК Р0505	530	255	минвата	канальная	1972	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р0505 - ул. Волжская,17	108	79	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Волжская,17(транзит)	108	173	минвата	подвал	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Волжская, 17 - ул. Волжская, 21	76	46	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Волжская,17 - ул. Волжская,19	89	88	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0505 - ТК Р050502	133	178	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р050502 - ул. Волжская,9	76	44	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р050502-ТК Р050504	108	182	минвата	канальная	1998	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК Р050504-ул. Волжская,7а	76	14	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р050504-ТК Р050506	108	130	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р050506-ул. Волжская,7	76	16	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р050506-ул. Волжская,5	89	120	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0505-ТК Р0506	530	538,4	минвата	канальная	1972	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р0506-ТК Р0507	530	386	минвата	канальная	1991	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р0507-ТК Р050701	219	204	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р050701 - ул. Спортивная 170	89	73	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р050701 - ТК Р050703	159	368	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р050703 - ул. Волжская 27	133	37	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Волжская 27(транзит)	133	68	минвата	подвал	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Волжская 27(транзит)	108	80	минвата	подвал	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Волжская 27(транзит)	76	18	минвата	подвал	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Волжская 27 -29	76	64	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Волжская 27 - ТК Р05070301	76	15	минвата	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р05070301 - ул. Волжская 24	76	15	минвата	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р05070301 - ул. Волжская 22 (д/с 272)	57	164	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р050703 - ТК Р050707	159	382	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р050707 - ул. Волжская 55	89	126,4	минвата	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р050707 - ул. Волжская 33	89	32	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р050707 - ТК Р05070701	108	138	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р05070701 - ТК Р05070703	108	220	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р05070703 - ул. Волжская, 31-г (школа 88)	89	37	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р05070703 - ул. Волжская, 31-г (школа 88)	57	12	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р05070701 - ТК Р05070702	108	166	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р05070702 эл.узел - ТК26	89	40	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р05070702 эл.узел - ТК26	32	20	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК26 - ул. Волжская, 35	57	22	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК26 - ул. Волжская, 35	32	11	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК26 - ул. Волжская, 31	57	28	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК26 - ул. Волжская, 31	32	14	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК26 - ТК27	89	79	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК26 - ТК27	32	39,5	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК27 - ул. Волжская, 38	57	22	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК27 - ул. Волжская, 38	32	11	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК27 - ул. Волжская, 34	57	32	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК27 - ул. Волжская, 34	32	16	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК27 - ТК28	89	72	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК27 - ТК28	32	36	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК28 - ул. Волжская, 40	57	22	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК28 - ул. Волжская, 40	32	11	минвата	канальная	1972	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК28 - ул. Волжская, 36	57	28	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК28 - ул. Волжская, 36	32	14	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р05070702 - ТК Р05070704	108	133,2	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р05070704 - ТК29	89	42	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р05070704 - ТК29	32	21	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК29 - ул. Волжская, 39	57	22	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК29 - ул. Волжская, 39	32	11	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК29 - ТК30	89	70	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК29 - ТК30	32	35	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК30 - ул. Волжская, 46	57	32	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК30 - ул. Волжская, 46	32	16	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК30 - ул. Волжская, 42	57	28	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК30 - ул. Волжская, 42	32	14	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК30 - ТК31	89	62	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК30 - ТК31	32	31	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК31 - ул. Волжская, 48	57	43,4	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК31 - ул. Волжская, 48	32	21,7	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р05070704 - ТК36	89	20	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р05070704 - ТК36	32	10	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК36 - ул. Волжская, 45	89	18,8	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК36 - ул. Волжская, 45	32	9,4	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р05070704 - ТК Р05070706	108	133,6	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р05070706 - ТК32	89	29	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р05070706 - ТК32	32	14,5	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК32 - ул. Волжская, 47	57	14	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК32 - ул. Волжская, 47	32	7	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК32 - ТК33	89	91	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК32 - ТК33	32	45,5	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК33 - ул. Волжская, 50	57	14	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК33 - ул. Волжская, 50	32	7	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК33 - ул. Волжская, 52	57	72	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК33 - ул. Волжская, 52	32	36	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р05070706 - ТК35	89	36	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р05070706 - ТК35	32	18	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК35 - ул. Волжская, 49	57	18	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК35 - ул. Волжская, 49	32	9	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК35 - ул. Волжская, 51	57	95,2	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК35 - ул. Волжская, 51	32	47,6	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0507 -ТК Р0508	530	320	минвата	канальная	2021	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р0508-ТК Р050801	219	108,8	минвата	канальная	1972	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р050801 -ТК Р050803	219	48,2	минвата	канальная	1972	нет	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК Р050803 -ул. Спортивная 186	108	31	минвата	канальная	1972	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Спортивная 186(транзит)	108	158	минвата	подвал	1972	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Спортивная 186-184	76	36,2	минвата	канальная	1972	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р050805 -ул. Спортивная 176	108	168,6	минвата	канальная	1972	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Спортивная 176 -178(транзит)	76	26,8	минвата	подвал	1972	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р050807 - ул. Спортивная 194 (д/с 266)	76	23,8	минвата	канальная	1972	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0508 -ТК Р0509	530	366,6	минвата	канальная	2021	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р0509 - ТК П0803	273	90	минвата	канальная	1972	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П0803 -ТК П0802	89	160	минвата	канальная	1972	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П0802 -ул. Пожарского 166	57	34	минвата	канальная	1972	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П0802 -ул. Учумская 9	76	15	минвата	канальная	1972	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П0803 - ТК П0803А	273	14	минвата	канальная	1972	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П0803А -ул. Пожарского 168	76	36	минвата	канальная	1972	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П0803А-ТК П0804	273	115	минвата	канальная	1972	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П0804-ул. Учумская, 9-а	57	32	минвата	канальная	1972	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П0804-ТК П0805	273	68	минвата	канальная	1972	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П0805 -ТК П080501	219	46	минвата	канальная	1996	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П080501 - ул. Учумская 8	76	44	минвата	канальная	1999	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Учумская 8(транзит)	76	25	минвата	подвал	1972	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Учумская 8 -7	57	44	минвата	канальная	1999	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П080501 -ТК П080503	219	78	минвата	канальная	1996	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П080503 -ул. Учумская, 5	76	150	минвата	канальная	1972	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Учумская, 5(транзит)	57	70	минвата	подвал	1972	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Учумская, 5-6	57	42	минвата	канальная	1972	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П080503 -ТК П080505	219	288	минвата	канальная	1996	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П080505 -ТК П080507	219	31,4	минвата	канальная	1999	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П080507 -ул. Учумская 4	57	15	минвата	канальная	1999	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П080507 -ул. Учумская 2	57	15	минвата	канальная	1999	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П080507-ТК П080509	108	64,6	минвата	канальная	1999	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П080509 -ул. Учумская 3	57	15	минвата	канальная	1999	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П080509-ТК П080511	108	94	минвата	канальная	1999	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П080511-ул. Нерчинская, 4	57	23,4	минвата	канальная	1999	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П080511-ул. Нерчинская, 2	57	19,4	минвата	канальная	1999	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П080511-ТК П080513	89	72,2	минвата	канальная	1999	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П080513- ул. Нерчинская 1	57	12,4	минвата	канальная	1999	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П080513- ул. Нерчинская 3	57	22,8	минвата	канальная	1999	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0509 -ТК Р0510	530	379	минвата	канальная	1972	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р0510-ТК Р051002	219	100	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р051002 - ул. Аральская, 12	57	8	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0510 -ТК Р051001	219	456	минвата	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р051001 - ул. Аральская 14	159	131,2	минвата	канальная	2019	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ул. Аральская, 14(транзит)	159	212,6	минвата	подвал	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Аральская, 14 -ТК Р051005	108	27,6	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р051005 -ул. Аральская 16	89	44	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р051005 -ул. Аральская 16а	89	100	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р051001 -ул. Минина 123	159	25,2	минвата	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Минина, 123(транзит)	159	19	минвата	подвал	1986	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Минина, 123(транзит)	133	159,2	минвата	подвал	1986	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Минина, 123(транзит)	76	5	минвата	подвал	1986	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Минина, 123-ТК Р051009	133	17,6	минвата	канальная	1986	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р051009 - ул.Минина, 125	133	10,4	минвата	канальная	1986	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул.Минина, 125(транзит)	133	186	минвата	подвал	1986	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул.Минина, 125 -ТК Р051011	133	30,4	минвата	канальная	1986	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р051011 -ул. Спортивная 172	133	51	минвата	канальная	1986	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р051011 -ул. Спортивная 174	89	18	минвата	канальная	1986	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Минина, 123 -ТК Р 051007	76	50	минвата	канальная	1986	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р051007 -ул. Минина, 123а (д/с 276)	76	56	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0510 -ТК Р0511	530	93,6	минвата	надземная	1965	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р0511 -ул. Пожарского, 164	57	87,6	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0511 -ТК Р051101	219	66	минвата	надземная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р051101 -ул. Пожарского, 162	57	40	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р051101 -точка врезки(ТК Р051105)	219	80	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	точка врезки(ТК Р051105) -ТК Р051105	219	66	минвата	надземная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р051105 -ул. Пожарского, 160	57	42	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р051105 - т.А	219	83,8	минвата	надземная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р051105 - т.А	219	40	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	т.А - ТК Р051107	219	19,6	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р051107 -ул. Пожарского, 158	57	34	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	т.А-ТК Р05110502	133	60	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р05110502 - ул. Квартальная, 9	76	22,8	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р05110502 - ТК Р05110504	133	53	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р05110504 - ТК Р05110504А	57	118	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р05110504А - ул. Квартальная, 7	57	23,4	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р05110504А - ул. Квартальная, 8	57	39	минвата	надземная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р05110504 - т.Б	108	68	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	т.Б - ТК Р05110504Б	57	16	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р05110504Б - ул. Аральская, 8	57	22	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	т.Б - ТК Р05110506	108	136	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р05110506 - ул. Аральская, 6	57	49	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р05110506 - ТК Р05110508	108	47	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р05110508 - ул. Квартальная, 5	57	28	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Квартальная, 5(транзит)	57	35	минвата	подвал	1978	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ул. Квартальная, 5 - 6	57	42	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р05110508 - ТК Р05110510	108	111	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р05110510 - ул. Квартальная, 3	57	17	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Квартальная, 3(транзит)	57	38	минвата	подвал	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Квартальная, 3 - 4	57	42	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р05110510 - ул. Аральская, 4	57	56	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р051107 - ул. Аральская, 10	57	79,4	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р051107 - ТК Р051109	219	114	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р051109 - ТК Р051111	219	78	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р051111 - ул. Аральская, 7 (здание РТС1)	89	16	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р051111 -ул. Аральская, 5 (школа №65)	89	102	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р051109 - ТК Р05110902	108	288	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р05110902 - ул. Аральская 1 (шк-инт №104)	89	17,6	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р05110902 - ул. Аральская 1	76	268	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0511 -ТК Р0512	530	137	минвата	канальная	1965	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р0512-ул. Бийская, 8	89	28	минвата	канальная	1999	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Бийская, 8(транзит)	76	97	минвата	подвал	1965	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Бийская, 8- ул. Бийская, 5,6	76	86	минвата	канальная	1965	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Бийская, 8- ул. Бийская, 5,6	57	76	минвата	канальная	1965	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0512 -ТК Р0513	530	315	минвата	канальная	1965	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р0513 -ул. Бийская, 5-а (д/с 127)	57	36	минвата	канальная	1965	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0513 -ул. Нерчинская, 5 (д/с 166)	57	70	минвата	канальная	2000	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0513 -ТК Р0514	530	222	минвата	канальная	1971	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р051401-ул. Бийская, 4	57	10,4	минвата	канальная	1999	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р051401-ул. Бийская, 2	57	32,8	минвата	канальная	1999	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Бийская, 2(транзит)	57	62	минвата	подвал	1971	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Бийская, 2-1	57	44	минвата	канальная	1971	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р051401 - ул. Бийская, 3	57	113,6	минвата	канальная	1999	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р051405-ул. Квартальная, 2	57	22	минвата	канальная	1971	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Квартальная, 2(транзит)	57	34	минвата	подвал	1971	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Квартальная, 2-1	57	42	минвата	канальная	1971	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р051407 - ул. Аральская, 2	57	72	минвата	канальная	1971	нет	вода	К
ТЭЦ-1	УТ Р051411 - ТК Р051413	159	566	минвата	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р051413 - ул. Автомобилистов, 70 (гараж)	57	20	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р051413 - ТК Р051415	108	84	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р051415 - ул. Автомобилистов, 70-б (мастерские)	89	20	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р051415 - ул. Автомобилистов, 70 (учебный корпус)	108	91	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р051413 - ТК Р051413А	273	36	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р051413А - КРП-26	219	52	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-1	КРП-26 - ТК Р05141302	219	35	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р05141302 - ТК Р05141310(УТ-3)	219	1489	минвата	канальная	2022	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК Р05141310 - пр.Машиностроителей, 35	159	72	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р05141310 - ТК Р05141312	133	270	минвата	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р05141312 - ТК Р05141314	133	224	минвата	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р05141314 - пр.Машиностроителей, 31	89	8	минвата	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р05141314 - пр.Машиностроителей, 31а	108	22	минвата	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р051413А - ТК Р051417	108	124	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р051417 - ул. Автомобилистов, 70-а	76	81	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Автомобилистов, 70-а(транзит)	76	129	минвата	подвал	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Автомобилистов, 70-а - 68	76	34	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0514 - ТК Р0515	530	215	минвата	канальная	1971	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р0515 - ул. Амурская, 44	89	6	минвата	канальная	1971	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0515 - ТК Р0516	530	116	минвата	канальная	1971	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р0516 - ул. Тобольская, 33	159	90	минвата	канальная	1971	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Тобольская, 33(транзит)	159	139	минвата	подвал	1995	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Тобольская, 33(транзит)	108	47	минвата	подвал	1995	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Тобольская, 33 - ТК Р051601	89	57	минвата	надземная	1995	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р051601 - ул. Аральская, 1-а	108	212	минвата	канальная	1995	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р051601 - ул. Аральская, 1-а	89	74	минвата	канальная	1995	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р051601 - ул. Амурская, 48-а	57	45	минвата	надземная	1971	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0516 - ул. Тобольская, 31	159	56	минвата	канальная	1999	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Тобольская, 31(транзит)	159	136	минвата	подвал	1971	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Тобольская, 31 - УТ Р051602А	76	15	минвата	канальная	1971	нет	вода	К
ТЭЦ-1	УТ Р051602А - ул. Амурская, 34	76	3	минвата	канальная	1971	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Амурская, 34(транзит)	76	130	минвата	подвал	1971	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Амурская, 34 - т.вр. Р051602	76	14	минвата	канальная	1971	нет	вода	К
ТЭЦ-1	т.вр. Р051602 - ул. Амурская, 36	57	16	минвата	канальная	1971	нет	вода	К
ТЭЦ-1	т.вр. Р051602 - ул. Амурская, 34а	57	20	минвата	канальная	1971	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0516 - ТК Р0517	530	140	минвата	канальная	1971	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р0517 - ТК Р0519 ул. Тобольская	219	168,4	минвата	надземная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0519 - ул. Тобольская, 35-а	89	54	минвата	канальная	1971	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0519 - ТК Р0520	219	236	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	т.вр.Р0520 - ул. Тобольская, 33-а	89	64	минвата	канальная	1971	нет	вода	К
ТЭЦ-1	т.вр.Р0520 - ТК Р0521	219	32	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0521 - ул. Тобольская, 31-а	57	69	минвата	канальная	1994	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0521 - УТ Р0521А	219	101	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	УТ Р0521А - ул. Амурская, 30 (рынок)	89	33	минвата	канальная	1994	нет	вода	К
ТЭЦ-1	УТ Р0521А - ТК Р0522	219	53	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0522 - ул. Тобольская, 27-а	89	45	минвата	канальная	1971	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0522 - ТК Р0523	159	133	минвата	надземная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0523 - ул. Тобольская, 25-а	89	51	минвата	канальная	1971	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0523 - ул. Тобольская,25	108	14	минвата	канальная	1971	нет	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ул. Тобольская,25(транзит)	108	89	минвата	подвал	1971	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Тобольская, 25 - 27	108	29	минвата	канальная	1971	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Тобольская,27(транзит)	108	137	минвата	подвал	1971	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Тобольская, 27 - точка врезки УТ Р052302	89	12	минвата	канальная	1999	нет	вода	К
ТЭЦ-1	точка врезки УТ Р052302 - ул. Амурская, 26	89	11	минвата	канальная	1999	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0523 - ТК Р0523А	159	71	минвата	надземная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0523А - ул. Амурская, 24	133	84	минвата	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Амурская, 24(транзит)	76	86	минвата	подвал	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Амурская, 24 - ТК Р052302А	76	34	минвата	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р052302А - ул. Амурская, 20	76	44	минвата	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0523А - ТК Р0524	159	132	минвата	надземная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0524 - ул. Тобольская, 23	108	18	минвата	канальная	1971	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Тобольская, 23(транзит)	108	93	минвата	подвал	1971	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Тобольская, 23 - ул. Амурская, 18	89	26	минвата	канальная	1971	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0524 - ул. Тобольская, 23-а (д/с 258)	76	56	минвата	канальная	1971	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0524 - ТК Р0525	108	133	минвата	надземная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0525 - ул. Тобольская, 19-а	108	19	минвата	канальная	1971	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0525 - точка врезки УТ Р0526	76	50	минвата	канальная	1971	нет	вода	К
ТЭЦ-1	точка врезки УТ Р0526 - ул. Амурская, 16-а	89	17	минвата	канальная	1971	нет	вода	К
ТЭЦ-1	точка врезки УТ Р0526 - точка врезки УТ Р0527	76	108	минвата	канальная	1971	нет	вода	К
ТЭЦ-1	точка врезки УТ Р0527 - ул. Амурская, 16	76	170	минвата	канальная	1971	нет	вода	К
ТЭЦ-1	точка врезки УТ Р0527 - ул. Тобольская, 17	76	17	минвата	канальная	1971	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0517 - ЦТП (ул. Машиностроителей, 13-а)	325	406	минвата	канальная	1995	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ЦТП ул. Машиностроителей, 13-а) - ТК Р0801	219	65	минвата	канальная	1978	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ЦТП ул. Машиностроителей, 13-а) - ТК Р0801	219	32,5	минвата	канальная	1978	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ЦТП ул. Машиностроителей, 13-а) - ТК Р0801	159	32,5	минвата	канальная	1978	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0801 - ТК Р080102А	133	22	ППМ	канальная	2014	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р080102А - ТК Р080102	133	88	минвата	канальная	2014	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р080102А - ТК Р080102	89	44	минвата	канальная	2014	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р080102А - ТК Р080102	57	44	минвата	канальная	2014	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р080102 - ул. Машиностроителей, 8 (шк.№146)	133	107	минвата	канальная	2014	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р080102 - ул. Машиностроителей, 8 (шк.№146)	89	53,5	минвата	канальная	2014	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р080102 - ул. Машиностроителей, 8 (шк.№146)	57	53,5	минвата	канальная	2014	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0801 - ТК Р0802	219	26	минвата	канальная	1978	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0801 - ТК Р0802	108	13	минвата	канальная	1978	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0801 - ТК Р0802	108	13	минвата	канальная	1978	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0802 - ТК Р080202	133	465,4	минвата	канальная	2017	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0802 - ТК Р080202	108	232,7	минвата	канальная	2017	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0802 - ТК Р080202	89	232,7	минвата	канальная	2017	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р080202 - ТК Р080204	133	600	ППМ	канальная	2017	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р080202 - ТК Р080204	108	300	минвата	канальная	2017	нет	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК Р080202 - ТК Р080204	89	300	минвата	канальная	2017	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р080204 - ТК Р080206	108	100,2	ППМ	канальная	2013	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р080204 - ТК Р080206	108	50,1	ППМ	канальная	2013	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р080204 - ТК Р080206	89	50,1	минвата	канальная	2013	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р080206 - ул. Машиностроителей, 54 (СПТУ 16)	108	36,8	ППМ	канальная	2020	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р080206 - ул. Машиностроителей, 54 (СПТУ 16)	89	18,4	минвата	канальная	2020	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р080206 - ул. Машиностроителей, 54 (СПТУ 16)	76	18,4	минвата	канальная	2020	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Машиностроителей, 54(транзит)	76	130	минвата	подвал	1978	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Машиностроителей, 54(транзит)	76	65	минвата	подвал	1978	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Машиностроителей, 54(транзит)	57	65	минвата	подвал	1978	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Машиностроителей, 54 (СПТУ 16) - ТК Р080208	76	76	минвата	канальная	2020	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Машиностроителей, 54 (СПТУ 16) - ТК Р080208	76	38	минвата	канальная	2020	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Машиностроителей, 54 (СПТУ 16) - ТК Р080208	57	38	минвата	канальная	2020	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р080208 - общежитие	76	115,4	минвата	канальная	2013	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р080208 - общежитие	76	57,7	минвата	канальная	2013	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р080208 - общежитие	57	57,7	минвата	канальная	2013	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р080206 - мастерские, хозблок	76	154,6	минвата	канальная	2013	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р080206 - мастерские, хозблок	76	77,3	минвата	канальная	2013	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р080206 - мастерские, хозблок	57	77,3	минвата	канальная	2013	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0802 - ул. Машиностроителей, 13	159	32	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0802 - ул. Машиностроителей, 13	159	16	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0802 - ул. Машиностроителей, 13	89	16	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Машиностроителей, 13(транзит)	159	45	минвата	подвал	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Машиностроителей, 13(транзит)	159	22,5	минвата	подвал	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Машиностроителей, 13(транзит)	89	22,5	минвата	подвал	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Машиностроителей, 13 - 15	89	66	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Машиностроителей, 13 - 15	89	33	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Машиностроителей, 13 - 15	57	33	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0802 - ТК Р0803	219	216	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0802 - ТК Р0803	219	108	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0802 - ТК Р0803	108	108	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0803 - ТК Р080301	159	160,2	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0803 - ТК Р080301	159	80,1	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0803 - ТК Р080301	108	80,1	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р080301 - ул. Машиностроителей, 11	108	42	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р080301 - ул. Машиностроителей, 11	108	21	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р080301 - ул. Машиностроителей, 11	89	21	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р080301 - ул. Машиностроителей, 11А	57	42	ППУ	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р080301 - ул. Машиностроителей, 11А	57	21	ППУ	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р080301 - ул. Машиностроителей, 11А	45	21	ППУ	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р080301 - ТК Р080303	159	226,6	минвата	канальная	1978	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК Р080301 - ТК Р080303	159	113,3	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р080301 - ТК Р080303	108	113,3	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р080303 - ул. Даурская, 4	108	162	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р080303 - ул. Даурская, 4	108	81	ППУ	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р080303 - ул. Даурская, 4	108	81	ППУ	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р080303 - ТК Р080305 ул. Даурская	108	50	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р080303 - ТК Р080305 ул. Даурская	108	25	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р080303 - ТК Р080305 ул. Даурская	89	25	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р080305 - ул. Даурская, 10 (стр.1)	76	100	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р080305 - ул. Даурская, 10 (стр.1)	76	50	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р080305 - ул. Даурская, 10 (стр.1)	57	50	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р080305 - ТК Р080307 ул. Даурская	89	66	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р080305 - ТК Р080307 ул. Даурская	89	33	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р080305 - ТК Р080307 ул. Даурская	76	33	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р080307 - ул. Даурская, 10 (стр.2)	76	116	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р080307 - ул. Даурская, 10 (стр.2)	57	58	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р080307 - ул. Даурская, 10 (стр.2)	57	58	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р080307 - ул. Даурская, 6	76	32	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р080307 - ул. Даурская, 6	57	16	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р080307 - ул. Даурская, 6	57	16	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0803 - ТК Р0804	159	133,6	ППМ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0803 - ТК Р0804	159	66,8	ППМ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0803 - ТК Р0804	89	66,8	минвата	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0804 - ул. Машиностроителей, 9	108	22	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0804 - ул. Машиностроителей, 9	108	11	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0804 - ул. Машиностроителей, 9	89	11	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0804 - ТК Р0805	159	154	ППМ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0804 - ТК Р0805	159	77	ППМ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0804 - ТК Р0805	108	77	минвата	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0805 - ул. Машиностроителей,9	89	20	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0805 - ул. Машиностроителей,9	89	10	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0805 - ул. Машиностроителей,9	57	10	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Машиностроителей,9(транзит)	89	54	минвата	подвал	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Машиностроителей,9(транзит)	89	27	минвата	подвал	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Машиностроителей,9(транзит)	57	27	минвата	подвал	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0805 - ТК Р0806	159	52	ППМ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0805 - ТК Р0806	133	26	ППМ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0805 - ТК Р0806	89	26	минвата	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0806 - ул. Машиностроителей, 9	89	14	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0806 - ул. Машиностроителей, 9	89	7	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0806 - ул. Машиностроителей, 9	57	7	минвата	канальная	1978	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК Р0806 -ТК Р0807	159	118	ППМ	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0806 -ТК Р0807	133	59	ППМ	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0806 -ТК Р0807	89	59	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0807 -ул. Машиностроителей 9	89	20	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0807 -ул. Машиностроителей 9	89	10	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0807 -ул. Машиностроителей 9	57	10	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Машиностроителей, 9 - 9-а (д/с 307)	89	96	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Машиностроителей, 9 - 9-а (д/с 307)	76	48	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Машиностроителей, 9 - 9-а (д/с 307)	57	48	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0807 - ТК Р0808 (ТК Р0809)	159	230	минвата	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0807 - ТК Р0808 (ТК Р0809)	133	115	минвата	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0807 - ТК Р0808 (ТК Р0809)	89	115	минвата	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0808 - ТК Р080801	89	243,4	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0808 - ТК Р080801	89	121,7	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0808 - ТК Р080801	45	121,7	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р080801 - ул. Даурская, 4	89	30,4	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р080801 - ул. Даурская, 4	89	15,2	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р080801 - ул. Даурская, 4	45	15,2	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0808 - ул. Машиностроителей, 5	76	78	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0808 - ул. Машиностроителей, 5	76	39	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0808 - ул. Машиностроителей, 5	45	39	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0808 - ул. Машиностроителей, 3	159	83,2	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0808 - ул. Машиностроителей, 3	159	41,6	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0808 - ул. Машиностроителей, 3	57	41,6	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Машиностроителей, 3(транзит)	108	44	минвата	подвал	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Машиностроителей, 3(транзит)	108	22	минвата	подвал	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Машиностроителей, 3(транзит)	57	22	минвата	подвал	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Машиностроителей, 3 - 1	108	111,8	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Машиностроителей, 3 - 1	108	55,9	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Машиностроителей, 3 - 1	57	55,9	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ЦТП(ул. Машиностроителей, 13-а) - ТК Р0810	219	134,4	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ЦТП(ул. Машиностроителей, 13-а) - ТК Р0810	219	67,2	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ЦТП(ул. Машиностроителей, 13-а) - ТК Р0810	108	67,2	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0810 - ул. Машиностроителей, 17	89	42,8	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0810 - ул. Машиностроителей, 17	89	21,4	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0810 - ул. Машиностроителей, 17	57	21,4	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0810 - ул. Машиностроителей, 19	89	85	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0810 - ул. Машиностроителей, 19	89	42,5	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0810 - ул. Машиностроителей, 19	57	42,5	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0810 - ТК Р0811	219	68	ППУ	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0810 - ТК Р0811	219	34	ППУ	канальная	2003	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК Р0810 - ТК Р0811	108	34	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0811 - ТК Р0812	159	164,4	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0811 - ТК Р0812	159	82,2	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0811 - ТК Р0812	108	82,2	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0812 - ул. Машиностроителей, 21	89	32,2	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0812 - ул. Машиностроителей, 21	89	16,1	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0812 - ул. Машиностроителей, 21	57	16,1	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0812 - точка врезки (переход)	159	97,4	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0812 - ТК Р0813	159	48,7	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0812 - ТК Р0813	108	48,7	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-1	точка врезки (переход) - ТК Р0813	219	94,4	ППМ	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0812 - ТК Р0813	219	47,2	ППМ	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0812 - ТК Р0813	108	47,2	ППМ	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0813 - ул. Машиностроителей, 21	89	34,4	ШТЭ-150	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р 0813 - ул. Машиностроителей, 21	89	17,2	ШТЭ-150	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р 0813 - ул. Машиностроителей, 21	57	17,2	ШТЭ-150	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0813 - ТК Р 0814	159	74	ППМ	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0813 - ТК Р 0814	133	37	ППМ	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0813 - ТК Р 0814	108	37	ППМ	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0814 - ул. Даурская, 16	89	36	ШТЭ-150	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0814 - ул. Даурская, 16	89	18	ШТЭ-150	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0814 - ул. Даурская, 16	89	18	ШТЭ-150	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0814 - ТК Р0815	133	140,4	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0814 - ТК Р0815	133	70,2	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0814 - ТК Р0815	89	70,2	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0815 - ул. Даурская, 16	89	36,4	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0815 - ул. Даурская, 16	89	18,2	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0815 - ул. Даурская, 16	45	18,2	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0815 - ул. Даурская, 16а	76	118	ППУ	канальная	2021	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0815 - ул. Даурская, 16а	76	59	ППУ	канальная	2021	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0815 - ул. Даурская, 16а	57	59	ППУ	канальная	2021	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0811 - ТК Р0821	159	80	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0811 - ТК Р0821	159	40	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0811 - ТК Р0821	108	40	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0821 - ул. Машиностроителей, 21	89	18	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0821 - ул. Машиностроителей, 21	89	9	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0821 - ул. Машиностроителей, 21	57	9	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0821 - ТК Р0821А	159	92	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0821 - ТК Р0821А	159	46	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0821 - ТК Р0821А	108	46	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0821 - ул. Машиностроителей, 21	89	14	минвата	канальная	2003	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК Р0821 - ул. Машиностроителей, 21	89	7	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0821 - ул. Машиностроителей, 21	57	7	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0821А - ТК Р0822	108	428	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0821А - ТК Р0822	108	214	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0821А - ТК Р0822	89	214	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0822 - ул. Машиностроителей, 25	89	20	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0822 - ул. Машиностроителей, 25	89	10	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0822 - ул. Машиностроителей, 25	57	10	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0822 - ТК Р0823	108	108	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0822 - ТК Р0823	108	54	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0822 - ТК Р0823	57	54	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0823 - ул. Машиностроителей, 27	89	74	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0823 - ул. Машиностроителей, 27	89	37	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0823 - ул. Машиностроителей, 27	57	37	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0823 - ТК Р0824	89	205,6	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0823 - ТК Р0824	89	102,8	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0823 - ТК Р0824	57	102,8	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0824 - ул. Даурская, 16	89	40	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0824 - ул. Даурская, 16	89	20	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0824 - ул. Даурская, 16	57	20	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0824 - ТК Р0825	133	156	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0824 - ТК Р0825	133	78	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0824 - ТК Р0825	108	78	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0825 - ул. Даурская, 16	108	36	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0825 - ул. Даурская, 16	89	18	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0825 - ул. Даурская, 16	57	18	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П0805 - ТК П0806	273	184,8	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П0806 - ТК П080601	89	160,6	минвата	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П080601 - ул. Читинская, 6	76	85,6	минвата	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П080601 - ТК П080603	76	168,2	минвата	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П080603 - ул. Читинская, 4	57	37,6	минвата	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П080603 - ул. Читинская, 1	57	40	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П0806 - ТК П0806А	273	25,4	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П0806 - ул. Читинская, 12	89	20	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П0806А -ТК П0807	273	134,8	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П0807 - ТК П080701	133	134	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П080701 - ул. Читинская, 7	89	12	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П080701 - ТК П080703	89	224	минвата	канальная	1978	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П080703 - ул. Читинская, 5	76	22	минвата	канальная	2001	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П080705 - ул. Ширинская, 3-а	89	32	минвата	канальная	2001	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П0807 - ТК П0808	273	42	минвата	канальная	2002	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК П0808 - ТК П0809	273	78	ППУ	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П0809 - ул. Ширинская, 11	57	34	минвата	канальная	1980	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П0809 - ТК П080901	108	81,2	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П080901 - ул. Ширинская, 9	57	18	минвата	канальная	2000	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П080901 - ул. Ширинская, 7	57	50	минвата	канальная	2000	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П080901 - ТК П080903	89	91,2	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П080903 - ул. Ширинская, 1	76	77,2	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П080903 - ул. Ширинская, 5	57	46	минвата	канальная	2000	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П080903 - ТК П080905	89	128	минвата	канальная	2000	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П080905 - ул. Ширинская, 3	57	46	минвата	канальная	2000	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П0809 - ТК П0810	273	263,6	минвата	канальная	1983	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П0810 - ул. Ширинская, 13	76	36	минвата	канальная	1983	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П0810 - ул. Ширинская, 17	89	54	минвата	канальная	1983	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Ширинская, 17(транзит)	89	75	минвата	подвал	1983	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Ширинская, 17 - 15	76	98	минвата	канальная	1983	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П0810 - ТК П0811	273	84,2	минвата	канальная	1983	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П0811 - ТК П081101	159	446	минвата	канальная	1983	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П081101 - ТК П081103	108	50	минвата	канальная	1983	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П081103 - ул. Ширинская, 21 (д/с 236)	76	20	минвата	канальная	1983	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П081103 - ул. Ширинская, 19-а (д/с 233)	76	145	минвата	канальная	1983	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П081101 - точка врезки	133	192	минвата	канальная	1983	собств	вода	К
ТЭЦ-1	точка врезки - ТК П081105	133	100	минвата	надземная	1983	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П081105 - ул. Амурская, 10	133	72	минвата	канальная	1983	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Амурская, 10 - ул. Амурская, 12	89	46	минвата	канальная	1983	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Амурская, 12(транзит)	89	68	минвата	подвал	1983	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Амурская, 12 - 14	89	62	минвата	канальная	1983	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П081105 - ТК П081107	133	195	минвата	канальная	1983	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П081107 - ул. Амурская, 8	76	12	минвата	канальная	1983	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П081107 - ул. Тобольская, 3, 1	108	162	минвата	канальная	1983	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Тобольская, 3(транзит)	108	98	минвата	подвал	1983	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Тобольская, 3 - 5	76	56	минвата	канальная	1983	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П0811 - т.вр.П081201	57	28	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-1	т.вр.П081201 - ТК П081201	108	26,4	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П081201 - ул. Амурская, 2(хоз корпус)	57	8	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТКП081201 - ТКП081203	108	50	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТКП081203 - теплица	57	81,2	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТКП081203 - ТКП081205	89	65	минвата	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТКП081205 - изолятор	57	32	минвата	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТКП081205 - ТК П081207	76	90,8	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П081207 - ул. Амурская,2 (центр)	76	8	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П081207 - ул. Амурская,2 (левое крыло)	76	122	минвата	канальная	1971	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК П081207 - ул. Амурская,2 (правое крыло)	76	108	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П0810 - ТК П0813	426	624,4	минвата	канальная	2023	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК П0813 - ТК П081301	108	148	минвата	канальная	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П081301 - ул. Шевченко, 8 (шк. №100)	108	38	минвата	канальная	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П081301 - УУ коттеджи ул. Амурская	108	308	минвата	канальная	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П0813 - ТК П0814	426	405,4	минвата	канальная	2023	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК П0814 - ул. Шевченко, 12	108	23	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Шевченко, 12(транзит)	108	86	минвата	подвал	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Шевченко, 12 - 10	76	91	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П0814 - ТК П0815	426	244,4	минвата	канальная	2022	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК П0815 - ул. Шевченко, 14 (д/с 23)	76	74	минвата	канальная	1989	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П0815 -ТК П0816	219	358,2	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П0816 -ТК Р0611а	219	205,4	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-1	УТ 020812 - ТК Р0601	530	235,2	минвата	надземная	1978	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р0601 - ТК Р0602	426	350,8	минвата	канальная	2019	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р0602 - ул. Львовская, 33а	89	192	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0602 - ТК Р060201	159	140,6	минвата	канальная	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р060201 - ул. Львовская, 44	108	84	минвата	канальная	1997	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р060201 - ул. Львовская, 37	159	17	минвата	канальная	1997	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Львовская, 37(транзит)	159	26	минвата	подвал	1997	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Львовская, 37 - ТК Р060203	108	104	минвата	канальная	1997	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р060203 - ул. Львовская, 35	108	16	минвата	канальная	1997	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р060203 - ул. Волжская, 1	108	236	минвата	канальная	1997	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р060201 - ТК Р060205	133	269,6	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р060205 - ул. Львовская, 52	108	124	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Львовская, 52(транзит)	108	8	минвата	подвал	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Львовская, 52 - 50	76	54	минвата	канальная	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Львовская, 50(транзит)	76	184	минвата	подвал	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Львовская, 50 - т.1 (ранее Львовская 44-а)	57	74	минвата	канальная	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р060205 - ул. Львовская, 41	133	22	минвата	канальная	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Львовская, 41(транзит)	133	228	минвата	подвал	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Львовская, 41(транзит)	76	22	минвата	подвал	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Львовская, 41 - ТК Р060207	76	24	минвата	канальная	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р060207 - ул. Львовская, 39	76	98	минвата	канальная	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Львовская, 41 - ТК Р060209	108	20	минвата	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р060209 - ул. Волжская, 5-а	108	37,8	минвата	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Волжская, 5-а(транзит)	108	221,4	минвата	подвал	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Волжская, 5-а - 9-а	76	29,8	минвата	канальная	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Волжская, 5-а - ул. Волжская, 3	76	152	минвата	канальная	1992	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0602 - ТК Р060202	159	61,6	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р060202 - ТК Р060206	159	124,8	минвата	канальная	1996	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК Р060206 - ул. Львовская, 33	159	16	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р060206 - ТК Р060208	159	150,8	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р060208 - ул. Львовская, 29	89	40	минвата	канальная	1997	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р060208 - ул. Львовская,29-а	76	84,2	минвата	канальная	1997	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р060208 - ТК Р060210	89	62	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р060210 - ул. Волжская, 7	89	12	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р060210 - ул. Львовская, 31	89	96	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Львовская, 31 - ТК Р060212	57	48	минвата	канальная	1998	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р060212 - ул. Кишиневская, 3	57	12	минвата	канальная	1998	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0602 - ТК Р0603	426	368	минвата	канальная	2020	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р0603 - ул. Говорова, 56	108	48	минвата	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Говорова, 56 - 56-а (д/к 268)	76	62	минвата	канальная	1975	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0603 - ТК Р0605	426	403,8	минвата	канальная	2020	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р0605 - ул. Говорова, 54	76	148,8	минвата	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0605 - ТК Р0606	426	288,2	минвата	канальная	2018	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р0606 - ТК Р060602	108	171	минвата	канальная	1975	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р060602 - ул. Говорова, 52	89	22	минвата	канальная	1975	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р060602 - ул. Говорова, 50-а	76	72	минвата	канальная	1975	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0606 - ТК Р0609	426	369,4	минвата	канальная	2018	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р0609 - ТК Р060902	273	52,6	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р060902 - ул. Говорова, 48а	159	30	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Говорова, 48а(транзит)	159	26	минвата	подвал	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Говорова, 48а - ТК Р060910А	133	121,2	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р060910А - ул. Говорова, 44	57	20	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р060910А - ТК Р060910	108	95,4	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р060910 - ул. Турбинная, 3	57	22,6	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р060910А - ТК Р060912	133	86,6	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р060912 - ул. Говорова, 46	76	15,4	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р060912 - ТК Р060914	133	95,4	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р060914 - Говорова, 46-а (д/с 86)	57	12	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р060914 - ТК Р060916	133	102,2	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р060916 - ул. Говорова, 48	57	18,2	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р060916 - ТК Р060916А	133	70,2	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р060916А - ул. Кишиневская, 2	76	18,6	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р060916А - ТК Р060918	133	55,4	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р060918 - ул. Кишиневская, 4	76	26	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р060918 - ТК Р060920	133	20	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р060920 - ТК Р06092001	108	56	ППУ	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р06092001 - ул. Кишиневская, 4а (ввод1)	89	70	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р06092001 - ул. Кишиневская, 4а (ввод2)	76	136	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р060920 - ТК Р060922	133	260,2	минвата	канальная	1990	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК Р060922 - ул. Кишиневская , 10	76	45,6	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р060922 - ТК Р060922А	133	40,2	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р060922А - ул. Львовская, 25-а	57	16	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р060922А - ТК Р060924	108	143	минвата	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р060924 - ул. Львовская, 23	89	32	минвата	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р060924 - ул. Львовская, 23-а	57	60	минвата	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р060902 - ТК Р060904	219	309,2	минвата	канальная	1981	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р060904 - ТК Р060906	159	38	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р060906 - ул. Говорова, 42	57	28	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р060906 - ул. Говорова, 40	89	37,6	минвата	канальная	1981	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Говорова, 40(транзит)	89	138,4	минвата	подвал	1981	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Говорова, 40 - 40а	76	60	минвата	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р060906 - ТК Р060908	159	42,8	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р060908 - ул. Говорова, 42-а	133	88	минвата	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Говорова, 42а(транзит)	133	28	минвата	подвал	1981	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Говорова, 42а - 44а	89	86	минвата	канальная	1981	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р060908 -ул. Львовская,19	89	254	ППУ	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Львовская,19(транзит)	89	56	минвата	подвал	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Львовская, 19 - 17а (д/с 287)	76	140	минвата	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р060904 - ул. Говорова, 38	159	394	минвата	канальная	2003	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Говорова, 38(транзит)	159	152	минвата	подвал	1975	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Говорова, 38 - ТК Р06090401	89	16	минвата	канальная	2003	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р06090401 - ул. Говорова, 36	89	115	минвата	канальная	1997	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р06090401 - точка врезки УТ Р06090401А	89	118	минвата	канальная	1975	нет	вода	К
ТЭЦ-1	точка врезки УТ Р06090401А - ТК Р06090403	89	40	минвата	канальная	1975	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р06090403 - ул. Свободная, 3-а	57	295	минвата	канальная	1975	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р06090403 - ул. Малая, 44	57	99	минвата	канальная	1975	нет	вода	К
ТЭЦ-1	т.вр.Р06090401 - ул. Свободная, 1-а	89	118	минвата	канальная	1975	нет	вода	К
ТЭЦ-1	т.вр. - ТК Р06090405	89	60	минвата	канальная	1975	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р06090405 - ул. Турбинная, 6а	89	148	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р06090405 - ул. Свободная, 1	57	20	минвата	канальная	1975	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р06090405 - ул. Свободная, 3	57	70	минвата	канальная	1975	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Свободная, 3 - ул. Свободная, 5	57	117	минвата	канальная	1975	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р06090405 - ул. Турбинная, 2	57	268	минвата	канальная	1975	нет	вода	К
ТЭЦ-1	точка врезки - ул. Турбинная, 4	57	40	минвата	канальная	1975	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0609 -ТК Р0610	325	354,6	минвата	канальная	1965	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р0610 - ул. Говорова, 55	108	152,6	минвата	канальная	1980	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0610 - ТК Р0610А	325	228,2	минвата	канальная	1965	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р0610А - точка врезки(подъем)	325	92,6	минвата	канальная	1965	собств	вода	М
ТЭЦ-1	точка врезки(подъем Р0610А) - ТК Р0611	325	40	минвата	надземная	1965	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р0611 - ул. Шевченко, 11	108	20	минвата	канальная	2002	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ул. Шевченко, 11(транзит)	108	148,8	минвата	подвал	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Шевченко, 11 - ТК Р061101	108	36	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р061101 - ул. Шевченко, 9	108	35,8	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Шевченко, 9(транзит)	108	60	минвата	подвал	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Шевченко, 9 - ТК Р061103	89	40	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р061103 - ул. Шевченко, 7	89	34	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Шевченко, 7(транзит)	89	94	минвата	подвал	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Шевченко, 7 - ТК Р061105	76	47	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р061105 - ул. Шевченко, 5	76	25,2	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Шевченко, 11 - ТК Р061102	76	78,8	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р061102 - ул. Шевченко, 13	76	15,6	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0611 - ТК Р0611А	325	277,6	минвата	канальная	2002	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р0611А - ТК Р0612	325	73,2	минвата	канальная	2002	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р0612 - ТК Р0614	159	150	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0614 - ул. Шевченко, 32	76	35	минвата	канальная	1975	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0614 - ул. Шевченко, 28	89	163,8	минвата	канальная	1974	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0614 - ТК Р0615	159	40	минвата	канальная	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0615 - ул. Шевченко, 30	76	113,6	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Шевченко, 30(транзит)	76	26	минвата	подвал	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Шевченко, 30 - ул. Шевченко, 30а	57	50	минвата	канальная	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0615 - ТК Р0616	159	94,6	минвата	канальная	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0616 - ул. Шевченко, 24	89	62,4	минвата	канальная	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0616 - ул. Шевченко, 90	133	167,2	минвата	канальная	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Шевченко, 90(транзит)	108	200,6	минвата	подвал	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Шевченко, 90 - ТК Р0616А	108	14	минвата	канальная	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0616А - ул. Шевченко, 88	108	32	минвата	канальная	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0612 - ТК Р0617	325	475,6	минвата	канальная	1974	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р0617 - ул. Шевченко, 36	159	48	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Шевченко, 36(транзит)	159	112	минвата	подвал	1974	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Шевченко, 36(транзит)	108	52	минвата	подвал	1974	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Шевченко, 36 - ул. Шевченко, 34	76	60	минвата	канальная	1974	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Шевченко, 36 - ул. Шевченко, 28а	108	59	минвата	канальная	1994	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул.Шевченко, 36 - ТК Р0618	159	98,2	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0618 - ул.Шевченко, 40	89	20	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0618 - ул.Шевченко, 38 (школа №31)	108	85	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0617 -ТК Р0619	325	434	ППМ	канальная	2013	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р0619 - ТК Р0620	325	121,6	минвата	канальная	2013	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р0620 - ул. Шевченко, 44	89	72	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0620 - ул. Шевченко, 48	89	12	ППУ	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0620 - ТКР0620А	325	188	минвата	канальная	1999	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р0620А - ТКР0621	325	188	минвата	канальная	1999	собств	вода	М

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК Р0621 - ТК Р062101	108	118,2	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р062101 - ул. Шевченко, 50	89	40	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р062101 -ул. Шевченко 52	89	36	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р062101 - ул. Шевченко, 46	57	190	минвата	канальная	2004	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0621 - ТКР0622	325	154,6	минвата	канальная	1999	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р0622 - ТК Р0623	219	110	минвата	надземная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0623 - ул. Шевченко, 54	89	14	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0623 - ТК Р0624	219	98	минвата	надземная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0624 - ул. Шевченко, 46-а (д/к 285)	76	94	минвата	канальная	2009	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0624 - ТК Р0625	219	44,6	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0625 - ул. Шевченко, 86	108	60,6	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0625 - ул. Шевченко, 84	159	104,4	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Шевченко, 84(транзит)	159	102	минвата	подвал	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Шевченко, 84(транзит)	133	73	минвата	подвал	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Шевченко, 84 - ул. Шевченко, 82	133	114	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Шевченко, 82(транзит)	133	14	минвата	подвал	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Шевченко, 82(транзит)	76	48	минвата	подвал	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Шевченко, 82(транзит)	108	52	минвата	подвал	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Шевченко, 82 - ТК Р0627	108	28	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0627 - ул. Шевченко, 80	108	40	минвата	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Шевченко, 80(транзит)	108	32	минвата	подвал	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0622 - ТК Р0632	273	96	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0632 - ул. Шевченко, 56	89	50	минвата	канальная	2000	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0632 - ТК Р0633	273	155,4	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0633 - ул. Шевченко, 60	89	52	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0633 - ТК Р0634	273	145	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0634 - ул. Шевченко, 62	89	40	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0634 - ТК Р0635	273	86,8	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0635 - ул. Шевченко, 64	108	15,2	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Шевченко, 64(транзит)	108	163	минвата	подвал	1974	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Шевченко, 64 - 66	89	68	минвата	канальная	1974	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0635 - ТК Р0636	273	186,8	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0636 - ул. Шевченко, 68	76	120	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0636 - ТК Р063602	159	156,4	минвата	канальная	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р063602 - ул. Шевченко, 68-а	76	47	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р063602 - ТК Р063605	159	694,8	минвата	канальная	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р063605 - ул. Шевченко, 20 (68-б (ВАЗ СТО))	159	21,8	минвата	канальная	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0636 - ТК Р0637	159	168	минвата	канальная	1980	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0637 - ул. Шевченко, 76 (д/к 270)	76	52,4	минвата	канальная	2017	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0637 - ТК Р0639	159	106,2	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0639 - ул. Шевченко, 70	76	82	минвата	канальная	1995	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК Р0639 - ул. Шевченко, 70-а	76	152	минвата	канальная	1989	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0639 -ТК Р063901	133	148	минвата	канальная	1989	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р063901 -ТК Р063903	76	18	минвата	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р063903 - ул. Шевченко, 78 (д/с 271)	76	64	минвата	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р063901 - ул. Шевченко, 80а	133	104	минвата	канальная	1989	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Шевченко, 80а(транзит)	133	24	минвата	подвал	1989	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Шевченко, 80а - ул. Шевченко, 74	89	32	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-1	УТ 020812 - ТК Р0401 ул. Энергетиков	325	295,8	минвата	канальная	1991	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р0401 - ТК Р040101 ул. Энергетиков	219	110	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р040104 - ул. Кишиневская, 11	57	44,6	минвата	канальная	1991	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р040104(Р040102) - т.В.(переход)	108	28	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-1	т.В.(переход) - ул. Львовская, 36	89	61,4	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р040109 - ул. Львовская, 38	57	176	минвата	бесканальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р040109 - ул. Львовская, 40	57	19,8	минвата	бесканальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р040115 - ул. Энергетиков, 65	57	6	минвата	канальная	1991	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р040121 - ул. Энергетиков, 71	57	30	минвата	канальная	1991	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0401 - ТК Р0403 ул. Энергетиков	325	261	ППМ	канальная	2013	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р0403 - ТК Р040303	159	158	минвата	канальная	2008	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р040303 - ТК Р040305	108	64	минвата	канальная	2001	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р040305 - ул. Кишиневская, 12	57	40	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р040305 - ТК Р040307	108	30	минвата	канальная	2001	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р040307 - ул. Энергетиков, 45	57	20	минвата	канальная	2001	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р040307 - ТК Р040309	108	64	минвата	канальная	2001	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р040309 - ул. Энергетиков, 43	57	20	минвата	канальная	2001	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р040309 - ТК Р040311	108	149	минвата	канальная	2001	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р040311 - ТК Р040313	89	167	минвата	канальная	2001	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р040313 - ул. Энергетиков, 37	57	24	минвата	канальная	2001	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р040313 - ул. Энергетиков, 35	57	50	минвата	канальная	2001	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р040303 - ул. Львовская, 32	133	144	минвата	канальная	1991	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Львовская, 32(транзит)	133	24	минвата	подвал	1991	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Львовская, 32(транзит)	108	142	минвата	подвал	1991	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Львовская, 32 - ул. Львовская, 32г(транзит)	89	108	минвата	подвал	1991	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0403 - ТК Р040302	108	66	минвата	канальная	1991	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р040302 - ул. Энергетиков, 48	57	20	минвата	канальная	1975	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0403 - ТК Р0404 ул. Энергетиков	325	246	минвата	канальная	1991	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р0404 - ул. Энергетиков, 44	89	24	минвата	канальная	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0404 - ТК Р0405 ул. Энергетиков	325	90	минвата	канальная	1991	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р0405 - ул. Энергетиков, 42	89	24	минвата	канальная	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0405 - ТК Р0406 ул. Энерегетиков	325	88	минвата	канальная	1991	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р0406 - ул. Энергетиков, 40	108	24	минвата	канальная	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Энергетиков, 40(транзит)	108	140	минвата	подвал	1975	нет	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ул. Энергетиков, 40 - 46	89	64	минвата	канальная	1975	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0406 - ТК Р0407 ул. Энергетиков	325	99	минвата	канальная	1991	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р0407 - ул. Энергетиков, 38	89	24	минвата	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0407 - ул. Львовская, 28	89	187	минвата	канальная	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Львовская, 28(транзит)	89	24	минвата	подвал	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Львовская, 28 - ТК Р040701	89	28	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р040701 - ул. Львовская, 24	57	138	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р040701 - ТК Р040703	76	40	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р040703 - ул. Львовская, 26	76	42	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0407 - ТК Р0408 ул. Энергетиков	219	132	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0408 -ул. Энергетиков, 36	159	39	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Энергетиков, 36(транзит)	159	116	минвата	подвал	2000	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Энергетиков, 36(транзит)	133	34	минвата	подвал	2000	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Энергетиков, 36 - УТ Р040802	76	120	минвата	канальная	1979	нет	вода	К
ТЭЦ-1	УТ Р040802 - ул. Энергетиков, 40а	76	8	минвата	канальная	1979	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0408 -ТК Р0409 ул. Энергетиков	219	78	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0409 -ул. Энергетиков, 34	89	28	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0409 -ТК Р0409А	219	106	минвата	канальная	2000	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0409а -ул. Энергетиков, 32	89	28	минвата	канальная	2000	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0409А -ТК Р0410	219	168	минвата	канальная	2000	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0410 - ул. Энергетиков, 32а	76	122	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0410 -ТК Р0411	219	40	минвата	канальная	2000	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0411 - ТК Р0412	133	112	минвата	канальная	2000	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0412 - ул. Свободная, 11	57	224	минвата	канальная	2001	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0412 - Т.2	57	192	минвата	канальная	2001	нет	вода	К
ТЭЦ-1	Т.2 - ул. Энергетиков, 29	57	36	минвата	канальная	2001	нет	вода	К
ТЭЦ-1	Т.2 - Т.3	57	63	минвата	канальная	2001	нет	вода	К
ТЭЦ-1	Т.3 - ул. Энергетиков, 31	57	24	минвата	канальная	2001	нет	вода	К
ТЭЦ-1	Т.3 - Т.4	57	42	минвата	канальная	2001	нет	вода	К
ТЭЦ-1	Т.4 - Турбинная 12	57	18	минвата	канальная	2001	нет	вода	К
ТЭЦ-1	Т.4 - Турбинная 10	57	74	минвата	канальная	2001	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0412 - ТК Р0413	108	107	минвата	канальная	2001	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0413 - ул. Свободная, 9	57	212	минвата	канальная	2001	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0413 - ТК Р0415	89	42	минвата	канальная	2001	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0415 - точка врезки УТ Р041501	57	46	минвата	канальная	2001	нет	вода	К
ТЭЦ-1	точка врезки УТ Р041501 - ул. Львовская, 18	57	27	минвата	канальная	2001	нет	вода	К
ТЭЦ-1	точка врезки УТ Р041501 - ТК Р041503	57	172	минвата	канальная	2001	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р041503 - ул. Львовская, 22	57	88	минвата	канальная	2001	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0415 - ТК Р0416	89	201	ППУ	канальная	1971	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0416 - ул. Львовская 13	57	32	минвата	канальная	1971	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0416 - Т.1	57	84	минвата	канальная	1971	нет	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	Т.1 - ул. Львовская 15	57	20	минвата	канальная	1971	нет	вода	К
ТЭЦ-1	Т.1 - Т.3	57	24	минвата	канальная	1971	нет	вода	К
ТЭЦ-1	Т.3 - ул. Львовская 15а	57	42	минвата	канальная	1971	нет	вода	К
ТЭЦ-1	Т.3 - Т.5	57	80	минвата	канальная	1971	нет	вода	К
ТЭЦ-1	Т.5 - ул. Львовская 17	57	24	минвата	канальная	1971	нет	вода	К
ТЭЦ-1	Т.5 - Т.6	57	25	минвата	канальная	1971	нет	вода	К
ТЭЦ-1	Т.6 - ул. Турбинная 8	57	20	минвата	канальная	1971	нет	вода	К
ТЭЦ-1	Т.6 - ул. Турбинная 6	57	108	минвата	канальная	1971	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0416 - ул. Свободная, 7	76	60	минвата	канальная	1971	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0411 -ТК Р0417	219	220	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0417 - ТК Р041702	133	100	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р041702 - ул. Энергетиков, 30	76	24	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р041702 - ТК Р041704	108	116	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р041704 - ул. Энергетиков, 26	89	38	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р041704 - ул. Энергетиков, 18	89	106	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0417 - ТК Р041701	159	308	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р041701 - ул. Львовская, 11-а	57	56	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р041701 - ул. Свободная, 5-б	89	86	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р041701 - ТК Р041703	108	30	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р041705 - ТК Р041707	89	301	минвата	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р041701 - ул. Тамбовская, 2, 4,6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 49, 51, ул. Говорова, 34, 32, 30, 28, 43, 41, 39, 37, 26, 35, 33, 31, 24, 29, 27, 25, 23, 22, 20, 16, 14, 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 10, 12, ул. Свободная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, ул. Львовская, 8, 9, 10, 11, 12, ул. Ровная, 1, 3, 4, 19, 21, 23, ул. Малая, 22, 18, 24, 14, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 9, 7, 12, 5, 4, 1, 2, 3, 42, 40, 38, ул. Энергетиков, 21, 19	108	1242	ППУ	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-1		89	970	ППУ	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-1		76	560	ППУ	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-1		57	1222	ППУ	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-1		45	60	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-1		38	1080	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р041730 - ул. Малая, 20	89	102	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0417 - ТК Р0417А	219	196	ППУ	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0417А - ТКР041701А	108	60	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р041701А - ул. Энергетиков, 17 (шк.44)	108	58	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0417А - ТК Р0418	219	412	ППУ	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0418 - ул. Энергетиков, 16	108	30	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0418 - ул. Энергетиков, 24	133	88	ППУ	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Энергетиков, 24(транзит)	89	12	ППУ	подвал	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Энергетиков, 24 - 22	89	74	ППУ	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0418 - ул. Энергетиков, 20	159	264	минвата	канальная	2000	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ул. Энергетиков, 20(транзит)	159	18	минвата	подвал	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Энергетиков, 20 - ТК Р0419	159	18	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ПНС-12 - ТК Р1201 - ул. Тамбовская	426	120	ППУ	канальная	2004	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р1201 - ТК Р1201А ул. Тамбовская	426	190	минвата	канальная	2000	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р1201А - ТК Р1202 ул. Тамбовская	426	84	минвата	канальная	2000	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р120202 - ТК Р120204	159	356	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р120204 - ТК Р120206	159	201	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р120206 - ул. Тамбовская, 21А	108	18	ППУ	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р120206 - ТК Р120208	133	134	ППУ	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р120208 - ул. Тамбовская, 23-а	89	34,4	ППУ	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р120208 - ул. Тамбовская, 23	89	263,4	ППУ	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1202 - ТК Р1203 ул. Тамбовская	426	356	минвата	канальная	2000	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р1203 - ТК Р1204 ул. Тамбовская	426	163	минвата	канальная	2000	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р1204 - вр. Р1204 ул. Тамбовская	426	302	минвата	канальная	2000	собств	вода	М
ТЭЦ-1	вр. Р1204 - ТК Р1205 ул. Тамбовская	426	272	минвата	надземная	2000	собств	вода	М
ТЭЦ-1	вр. Р1205 - ТК Р1206 ул. Тамбовская	426	186	минвата	надземная	2000	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р1206 - ТК Р1207 ул. Тамбовская	426	70	минвата	канальная	2000	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р1207 - ТК Р1208	426	36	минвата	канальная	2000	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р1208 - ТК Р1209	325	554	минвата	надземная	2000	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р1209 - ТК Р1210	325	328	минвата	надземная	2000	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р1210 - ТК Р1211	325	272,6	минвата	канальная	2000	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р1211 - ТК Р1214	325	527,4	минвата	канальная	2000	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р1214 - ТК Р1214А	325	42	минвата	канальная	2000	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р1214А - ул. Борисевича, 10-а (ЦТП)	325	36	минвата	канальная	2000	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р1208 - точка врезки(опуск)	325	554	минвата	надземная	1993	собств	вода	М
ТЭЦ-1	точка врезки(опуск)\ - ТК П1001	325	6	минвата	канальная	1993	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК П1001 - ТК П1002	325	98	минвата	канальная	1993	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК П1002 - ТК Р0636	325	410	минвата	канальная	1993	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ул. Борисевича, 12	89	270	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Борисевича, 12	89	135	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Борисевича, 12	57	135	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Борисевича, 12 - ул. Борисевича, 4	76	50	минвата	канальная	1990	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Борисевича, 12 - ул. Борисевича, 4	76	25	минвата	канальная	1990	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Борисевича, 12 - ул. Борисевича, 4	45	25	минвата	канальная	1990	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Борисевича, 10-а (ЦТП) - ТК Р1215	273	8	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Борисевича, 10-а (ЦТП) - ТК Р1215	159	4	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Борисевича, 10-а (ЦТП) - ТК Р1215	133	4	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1215 - ТК Р1216	273	14	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1215 - ТК Р1216	159	7	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1215 - ТК Р1216	133	7	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1216 - ТК Р121601	89	42	минвата	канальная	1990	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК Р1216 - ТК Р121601	89	21	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1216 - ТК Р121601	32	21	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р121601 - ул. Борисевича, 10	89	40	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р121601 - ул. Борисевича, 10	89	20	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р121601 - ул. Борисевича, 10	32	20	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1216 - ТК Р121602	159	104	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1216 - ТК Р121602	133	52	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1216 - ТК Р121602	76	52	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р121602 - ул. Борисевича, 8	108	34	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р121602 - ул. Борисевича, 8	89	17	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р121602 - ул. Борисевича, 8	32	17	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р121602 - ТК Р121604	159	70	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р121602 - ТК Р121604	133	35	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р121602 - ТК Р121604	76	35	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р121604 - Борисевича,8а	89	100		канальная	1994	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р121604 - Борисевича,8а	89	50		канальная	1994	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р121604 - Борисевича,8а	57	50		канальная	1994	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р121604 - ТК Р121606	133	144	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р121604 - ТК Р121606	133	72	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р121604 - ТК Р121606	76	72	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р121606 - ул. Борисевича, 2	108	52	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р121606 - ул. Борисевича, 2	57	26	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р121606 - ул. Борисевича, 2	57	26	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р121606 - ТК Р121608	89	108	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р121606 - ТК Р121608	57	75	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р121606 - ТК Р121608	57	75	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р121608 - ул. Борисевича, 1	76	22	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р121608 - ул. Борисевича, 1	76	11	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р121608 - ул. Борисевича, 1	57	11	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р121608 - ул. Борисевича, 3	76	26	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р121608 - ул. Борисевича, 3	76	13	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р121608 - ул. Борисевича, 3	57	13	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1216 - ТК Р1217	273	258	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1216 - ТК Р1217	159	129	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1216 - ТК Р1217	133	129	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1217 - ТК Р121702	159	246	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1217 - ТК Р121702	133	123	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1217 - ТК Р121702	76	123	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р121702 - ул. Борисевича, 7 (шк.54)	108	64	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р121702 - ул. Борисевича, 7 (шк.54)	76	32	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р121702 - ул. Борисевича, 7 (шк.54)	32	32	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК Р121702 - ул. Борисевича, 11	89	60	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р121702 - ул. Борисевича, 11	89	30	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р121702 - ул. Борисевича, 11	57	30	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Борисевича, 11(транзит)	89	46	минвата	подвал	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Борисевича, 11(транзит)	89	23	минвата	подвал	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Борисевича, 11(транзит)	57	23	минвата	подвал	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Борисевича, 11 - ТК Р121704	76	30	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Борисевича, 11 - ТК Р121704	57	15	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Борисевича, 11 - ТК Р121704	32	15	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р121704 - ул. Борисевича, 9	76	34	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р121704 - ул. Борисевича, 9	57	17	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р121704 - ул. Борисевича, 9	32	17	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р121702 - ул. Борисевича, 13	133	248	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р121702 - ул. Борисевича, 13	108	124	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р121702 - ул. Борисевича, 13	76	124	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1217 - ТК Р1218	219	114	минвата	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1217 - ТК Р1218	133	57	минвата	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1217 - ТК Р1218	108	57	минвата	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1218 - ТК Р1219	219	46	минвата	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1218 - ТК Р1219	133	23	минвата	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1218 - ТК Р1219	108	23	минвата	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1219 - ул. Борисевича, 16	219	16	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1219 - ул. Борисевича, 16	159	8	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1219 - ул. Борисевича, 16	76	8	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Борисевича, 16 (транзит)(транзит)	219	102	минвата	подвал	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Борисевича, 16 (транзит)(транзит)	159	51	минвата	подвал	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Борисевича, 16 (транзит)(транзит)	76	51	минвата	подвал	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1219 - ул. Борисевича, 18	133	34	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1219 - ул. Борисевича, 18	108	17	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1219 - ул. Борисевича, 18	76	17	минвата	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Борисевича, 18 - ТК Р121901	108	78	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Борисевича, 18 - ТК Р121901	76	39	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Борисевича, 18 - ТК Р121901	38	39	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Борисевича, 18 (транзит)	133	58	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Борисевича, 18 (транзит)	108	29	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Борисевича, 18 (транзит)	89	10	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Борисевича, 18 (транзит)	76	78	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Борисевича, 18 (транзит)	57	10	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р121901 - ул. Борисевича, 20	89	10	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р121901 - ул. Борисевича, 20	76	5	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р121901 - ул. Борисевича, 20	57	5	минвата	канальная	1994	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ул. Борисевича, 16 - ТК Р1220	219	141,6	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Борисевича, 16 - ТК Р1220	159	70,8	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Борисевича, 16 - ТК Р1220	108	70,8	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1220 - ул. Борисевича, 23 (шк. №148)	108	100	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1220 - ул. Борисевича, 23 (шк. №148)	76	50	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1220 - ул. Борисевича, 23 (шк. №148)	25	50	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1220 - ТК Р1221	219	199	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1220 - ТК Р1221	133	99,5	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1220 - ТК Р1221	108	99,5	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1221 - ТК Р1221А	133	48	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1221 - ТК Р1221А	108	24	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1221 - ТК Р1221А	76	24	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1221А - ТК Р122101	108	94	минвата	канальная	1980	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1221А - ТК Р122101	89	47	минвата	канальная	1980	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1221А - ТК Р122101	32	47	минвата	канальная	1980	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р122101 - ул. Борисевича, 22	108	28	минвата	канальная	1980	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р122101 - ул. Борисевича, 22	89	14	минвата	канальная	1980	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р122101 - ул. Борисевича, 22	32	14	минвата	канальная	1980	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1221А - ул. Борисевича, 30	108	118	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1221А - ул. Борисевича, 30	89	59	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1221А - ул. Борисевича, 30	57	59	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1221 - ТК Р1222	133	18	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1221 - ТК Р1222	108	9	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1221 - ТК Р1222	76	9	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1222 - ул. Борисевича, 21	108	40	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1222 - ул. Борисевича, 21	108	20	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1222 - ул. Борисевича, 21	57	20	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1222 - ТК Р1223	108	158	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1222 - ТК Р1223	108	79	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1222 - ТК Р1223	57	79	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1223 - ТК Р1225	108	166	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1223 - ТК Р1225	108	83	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1223 - ТК Р1225	57	83	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1225 - ул. Борисевича, 19	108	82	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1225 - ул. Борисевича, 19	108	41	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1225 - ул. Борисевича, 19	57	41	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1225 - ул. Борисевича, 17 (д/к 324)	57	48	минвата	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1225 - ул. Борисевича, 17 (д/к 324)	57	24	минвата	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1225 - ул. Борисевича, 17 (д/к 324)	57	24	минвата	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-2	Нас.ст.№8 -ТК 0801 ул. Дубровинского	720	42	минвата	канальная	2012	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0801 - ТК 0801Б ул. Дубровинского	720	260	ППУ	канальная	2012	собств	вода	М

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК 0801Б - ТК 0801А ул. Дубровинского	720	156	ППУ	канальная	2012	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0801А -ТК 0802 ул. Дубровинского	530	536,8	минвата	канальная	1984	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0801А -ТК 0802 ул. Дубровинского	426	536,8	минвата	канальная	1984	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0802 -ТК 0803 ул. Дубровинского	530	140	минвата	канальная	1984	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0803 -ТК 0804 ул. Дубровинского	530	332	минвата	канальная	2023	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0804 -ТК 0805 ул. Дубровинского	530	261	минвата	канальная	2023	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0805 -ТК 0806 ул. Дубровинского	530	306	минвата	канальная	2023	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0806 -ТК 0807 ул. Дубровинского	530	220	ППУ	канальная	2007	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0807 -ТК 0808 ул. Дубровинского	530	90	ППУ	канальная	2010	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0808 -ТК 0809 ул. Дубровинского	530	110	ППУ	канальная	2010	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0809 - ТК 0810 ул. Дубровинского	530	120	ППУ	канальная	2004	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0809 - ТК 0810 ул. Дубровинского	426	120	ППУ	канальная	2004	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0810 -ТК 0811	530	83,8	минвата	канальная	1984	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0810 -ТК 0811	426	83,8	минвата	канальная	1984	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0811-ТК 0812	530	143,5	минвата	канальная	1984	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0811-ТК 0812	426	143,5	минвата	канальная	1984	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0812-ТК 0813	530	94	минвата	канальная	1984	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0812-ТК 0813	426	94	минвата	канальная	1984	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0813 -ТК 0814	530	86,5	минвата	канальная	2023	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0813 -ТК 0814	426	86,5	минвата	канальная	2023	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0814 - ТК 0815Б	530	56	минвата	канальная	2023	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0814 - ТК 0815Б	426	56	минвата	канальная	2023	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0815Б - ТК 081502Б	219	248	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 081502Б - ТК 081504Б	219	198	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 081504Б - ул. Ленина, 1г	57	50	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 081504Б - ТК 081506Б	219	180	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 081506Б - точка врезки (УТ 08150602А)	159	98	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	тотчка врезки (УТ 08150602А) - пр.Мира, 6	159	42	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	тотчка врезки (УТ 08150602А) - ТК 08150602Б	219	60	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 08150602Б - пр.Мира, 10 ст1	159	22	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 08150602Б - ТК 08150602В	159	102	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 08150602В - пр.Мира, 6	108	28	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 081506Б - ТК 081508Б	219	306	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 081508Б - ТК 08150203Б	159	106	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 08150203Б - ул. Ленина, 5а	108	24	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 08150203Б - ул. Ленина, 5а	57	48	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0815Б -ТК 0816	530	180	ППУ	канальная	2004	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0816 - УТ 0817	530	16	ППУ	канальная	2004	собств	вода	М
ТЭЦ-2	т.вр.(УТ0817А) - ТК 081701А	273	379,2	ППУ	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 081701А - ТК 081703А	273	258,8	ППУ	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 081703А - ул. Белинского, 2	89	210	ППУ	канальная	2023	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК 0817 -ТК 0817А	426	218	минвата	канальная	1986	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0817А - ТК 0818	530	440	ППУ	канальная	2006	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК П2601 - ул. Дубровинского, 54	108	84	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0806 - ТК 080602	133	62	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 080602 - ТК 080604	159	228	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 080604 - ТК 080606	76	48	минвата	канальная	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 080606 - ул. К.Маркса, 21-а (д/с 248)	76	51,8	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 080602 - ТК 080607	108	58,4	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 080607 - ул. Дубровинского, 52	133	21,6	ППУ	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Дубровинского, 50	89	96	минвата	подвал	1997	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	нас.ст.№8 -ТК 0402 ул. Дубровинского	530	194	минвата	канальная	1975	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0402 - ул. Дубровинского, 82	108	99	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0402 -ТК 0403 ул. Сурикова	530	142	минвата	канальная	1965	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0403 -ТК 0403А ул. Сурикова	530	145	минвата	канальная	1965	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0403А-ТК 0801А ул. Сурикова	530	34	минвата	канальная	1984	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0403А -ТК 0404 ул. Сурикова	530	161	минвата	канальная	1994	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0404 - ул. Сурикова, 2 (ул. Дубровинского, 78-а)	159	18	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Сурикова, 2 (ул. Дубровинского, 78-а)(транзит)	159	37	минвата	подвал	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Сурикова, 2 - ТК 040401	133	109	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 040401 - ул. Сурикова, 4	76	94	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 040401 - ул. Дубровинского, 76	76	92	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 040401 - ул. Дубровинского, 78	76	8	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0404 -ТК 0405 ул. Сурикова	530	165	ППУ	канальная	2011	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0405 - ТК 040502	219	108,8	минвата	канальная	1970	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 040502 - ТК 040504	219	63	минвата	канальная	1970	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 040504 - ул. Сурикова, 13	219	10	минвата	канальная	1970	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 04050402 - ул. Богрaда, 93 (админ.)	133	47	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 04050402 - ул. Богрaда, 93 (админ.)	133	114,8	минвата	надземная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0405 -ТК 040501	219	234	минвата	канальная	1966	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 040501 - ул. Богрaда, 5	159	16	минвата	канальная	1966	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Богрaда, 5(транзит)	159	35	минвата	подвал	1966	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Богрaда 5 - ТК 040503	159	132	минвата	канальная	1966	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 040503 - ТК 040505	159	119	минвата	канальная	1966	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 040501-ТК 040507	219	158	минвата	канальная	1967	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 040507 - ул. Урицкого, 41	89	62	минвата	канальная	1972	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 040507 - ул. Урицкого, 41	219	20	минвата	канальная	1967	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Урицкого, 41(транзит)	219	26	минвата	транзит	1967	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Урицкого, 41 - ТК 040509	219	29	минвата	канальная	1967	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК040509 - ТК 040511	159	250	минвата	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 040511 -ТК 040513	159	96	минвата	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 040513 - ТК 040515	159	68	минвата	канальная	2011	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК 040515 - ул. Урицкого, 33	108	29	минвата	канальная	1967	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 040515 - ТК 040519	159	122	минвата	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 040519 - ул. Урицкого, 38	76	38	минвата	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 040519 - ТК 040519А (ТК 080304)	159	122	минвата	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 080304 - ул. Урицкого, 31	159	30	ППУ	канальная	2006	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Урицкого, 31(транзит)	159	106	ППУ	подвал	2006	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Урицкого, 31 - ТК 080302	159	41	ППУ	канальная	2006	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 080302 - ул. Дубровинского, 58	89	67	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 080302 - ТК 0803	159	238	ППУ	канальная	2006	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 040509 -ТК 04050901	108	14	минвата	канальная	1962	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 04050901 - ул. Парижской коммуны, 5	108	50	минвата	канальная	1962	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 04050901-ТК 04050903	108	46	минвата	канальная	1962	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 04050903 - ул. Парижской коммуны, 3	108	50	минвата	канальная	1962	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 04050903 - ул. Дубровинского, 62	108	150	минвата	канальная	1962	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0405 -ТК 0406 ул. Сурикова	530	180	минвата	канальная	1994	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0406 - ТК 040601	133	324,8	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 040601 - ул. Урицкого, 52	133	31,2	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 040601 - ТК 040603	89	100	минвата	канальная	2002	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 040603 - ул.Болграда, 12	89	86	минвата	канальная	2002	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 040602 - ул. Карла Маркса, 75а	57	128	ППУ	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0406 -ТК 0407	530	157,4	минвата	канальная	1994	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0407 -ТК 0408	530	109	минвата	канальная	1994	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0408 -ТК Р3701	530	77	минвата	канальная	2021	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р3701-ТК Р3702	530	80,4	минвата	канальная	2021	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ул. Карла Маркса, 60а	108	100	минвата	подвал	1991	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р370210 - ТК Р370212	159	114	минвата	канальная	1992	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р370212 - ул. Карла Маркса, 62 (гараж)	57	20	минвата	канальная	1992	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р370212 - ТК Р370214	159	50	минвата	канальная	1992	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р370214 - ул. Карла Маркса, 62	159	44	минвата	канальная	1992	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3702 -ТК Р3703 ул. Сурикова	530	192	минвата	канальная	1999	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р370301 - ТК Р370303	108	86	минвата	канальная	1990	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р370303 - пр. Мира, 37	76	31	минвата	канальная	1990	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3703 -ТК Р3704 ул. Сурикова	530	192	ППУ	канальная	2001	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р3704 - т.вр.Сурикова, 28	159	70	минвата	канальная	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3704 -ул. Сурикова, 35	159	20	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Сурикова, 35(транзит)	159	30	минвата	подвал	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Сурикова, 35 - ул. Ленина 59	159	250	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ленина 59(транзит)	159	26	минвата	подвал	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ленина 59 - ТК Р370402	159	26	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р370402 - ул. Ленина 59	89	14	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р370402 - ТК Р37040201 пр.Мира	159	161	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК Р37040201 - ТК Р370404 пр.Мира	159	52	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р370404 - ТК Р370404А пр.Мира	159	30	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р370404А - ТК Р37040402 пр.Мира	133	28	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р370404А - пр.Мира, 76	89	40	ППУ	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Мира, 76	108	58	минвата	подвал	1989	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	пр.Мира, 76 - ТК Р370406	89	36	ППУ	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р37021001 - ТК Р37021003 пр. Мира, 55а	108	80	минвата	канальная	1990	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р37040203 - ТК Р37040205	159	162,6	минвата	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р37040205 - ТК Р37040207	159	67,4	минвата	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р370406 - уз.370406	57	160	ППУ	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	уз.370406 - ул.Вейнбаума, 34 (Ленина, 67)	57	122	ППУ	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	уз370406а - уз370406б (ул. Вейнбаума, 32)	57	47	минвата	канальная	1997	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3704 - ТК Р3705	530	122	ППУ	канальная	2013	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р3705 - ТК Р3705А	530	36	минвата	канальная	2022	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р3705А - ТК Р3706	530	242	ППУ	канальная	2003	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р370601 - ул. Сурикова, 36	57	30	ППУ	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р370601 - ТК Р370603 ул. Сурикова	57	94	ППУ	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р370603 - ул. Ленина, 54	57	80	ППУ	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Сурикова, 36 - ул. Ленина, 56	57	114	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р370602 - ул. Ленина, 62а	159	92	минвата	канальная	1994	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ленина, 62а - ТК Р370604	159	36	минвата	канальная	1994	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р370604 - ул. Ленина, 60	89	92	минвата	канальная	1994	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р370604 - ул. Ленина, 62	89	60	минвата	канальная	1994	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р370604 - ул. Марковского, 43а	159	94	минвата	канальная	1994	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Марковского, 43а - ТК Р370608	159	56	минвата	канальная	1994	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р370608 - ТК Р370610 ул. Ленина	159	72	минвата	канальная	1994	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р370610 - ТК Р370612 ул. Ленина	159	30	минвата	канальная	1994	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р370612 - ул. Ленина, 68	57	16	минвата	канальная	1994	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3706 - ТК Р3706А	530	120	ППУ	канальная	2003	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р3706А - ТК Р3707	530	62	ППУ	канальная	2003	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р3707 - т.А	325	66	ППУ	канальная	2006	собств	вода	М
ТЭЦ-2	т.А - ул. Сурикова, 53	159	10	ППУ	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	т.А - ТК Р370701	273	204	ППУ	канальная	2006	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р370701 - ул. Лебедевой, 31	159	32	ППУ	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ады Лебедевой, 31	159	24	минвата	подвал	1980	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ады Лебедевой, 31 - ТК Р370703	159	62	минвата	канальная	1980	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р370703 - ТК Р370705	159	100	минвата	канальная	1980	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р370703 - ул. Ады Лебедевой, 20	108	11,4	ППУ	канальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ады Лебедевой, 20 - ТК Р37070302	57	28	ППУ	канальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р37070302 - ул. Ады Лебедевой, 22	57	3,6	ППУ	канальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р370703 - ул. Ады Лебедевой, 18	89	28	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК Р370702 - ТК Р37070201 ул. Марковского	108	50	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р37070201 - ул. Марковского, 50	108	46	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р37070201 - ул. Марковского, 54	57	20	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р370707 - ул. Коммунистическая, 5	57	78	минвата	канальная	1999	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3707 - ТК Р3708 ул. Марковского	530	176	минвата	канальная	1976	собств	вода	М
ТЭЦ-2	т.вр Ду200 - ТК Р370720 пер.Косой	108	6	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р370720 - ТК Р370722	108	120,2	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р370722 - ТК Р370724	108	91,2	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р370724 - ТК Р370726	108	89,2	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р370726 - ИТП пер.Косой	108	53,4	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3708 - ул. Марковского, 36	108	74	минвата	канальная	1992	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3708 - ТК Р3709 ул. Марковского	530	198	ППУ	канальная	2004	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р3709 - ТК Р370901	108	79	минвата	канальная	1977	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р370901 - ТК Р370903	108	80	минвата	канальная	1977	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р370903 - ТК Р370905	108	92,4	минвата	канальная	1977	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р370905 - ул. Ленина, 46	108	89	минвата	канальная	1977	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3709 - ТК Р3710 ул. Марковского	530	216	ППУ	канальная	2004	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р3710 - ул. П.Коммуны, 33	133	44	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3710 - ТК Р3808	530	128	ППУ	канальная	2004	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р3808 - ТК Р3711	325	94	ППУ	канальная	2004	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р3711 - ул. П.Коммуны, 42а	89	216	минвата	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р380702 - ул. Ленина, 36	133	12	минвата	канальная	1990	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ленина, 36	108	54	минвата	подвал	1990	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ленина, 36 - ул. Ленина, 34	108	44	минвата	канальная	1990	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3808 - ТК Р3809 П Коммуны	426	230	ППУ	канальная	2008	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р3809 - ТК Р3810 П Коммуны	426	196	ППУ	канальная	2008	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р3810 - ТК Р3811 П Коммуны	426	242	ППУ	канальная	2008	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р3811 - ТК Р3812(см) Конституции СССР	426	26	ППУ	канальная	2013	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р3812 - ТК Р3813 Конституции СССР	426	362	ППУ	канальная	2013	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р3813 - ТК Р3814 Конституции СССР	426	274	ППУ	канальная	2013	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р3814 - ТК Р381401	273	48	ППУ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р381401 - ТК Р3716А	273	219	ППУ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3814 - ТК Р3815 Конституции СССР	426	370	ППУ	канальная	2013	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р3815 - ТК Р3816(см) Конституции СССР	426	322	ППУ	канальная	2013	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р3816(см) - ТК Р3817 Конституции СССР	426	22	ППУ	канальная	2013	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р3817 - ТК Р3722А Конституции СССР	426	8	ППУ	канальная	2013	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р3711 - П.Коммуны,42	89	30		канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3711 - ТК Р3712	273	242	минвата	канальная	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3712 - ул. П.Коммуны, 44	133	29	минвата	канальная	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3712 - ул. П.Коммуны, 46-а (ранее 44-а)	89	74	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3712 - ТК Р3713	273	150	минвата	канальная	1977	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК Р3713 - ТК Р371302	133	100	ППУ	канальная	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р371302 - ул. Конституции, 27	108	34	ППУ	канальная	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р371302 - ул. Конституции, 27	89	92	ППУ	канальная	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3713 - ТК Р3714	273	84	минвата	канальная	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3714 - ТК Р3715	273	150	минвата	канальная	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3715 - ул. Конституции, 23	89	32	ППУ	канальная	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3715 - ТК Р371502	89	90	ППУ	канальная	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р371502 - ул. Конституции, 23	89	60,6	ППУ	канальная	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3715 -ТК Р3716	273	130	минвата	канальная	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3716 - ул. Конституции, 19 (школа 27)	108	90,4	ППУ	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Конституции, 19 (школа 27)(транзит)	89	169	минвата	подвал	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Конституции, 19 (школа 27) - теплица	57	107,2	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3716 - ул. Конституции, 21	89	13	минвата	канальная	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3716 - ТК Р3716А	219	156	минвата	канальная	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3716А - ТК Р3717	219	18	минвата	канальная	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3717 - ул. Конституции, 17	89	35,4	ППУ	канальная	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3717 - ул. Конституции, 17	89	117,2	ППУ	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3717 - ТК Р3718	219	160	минвата	канальная	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3718 - ул. Конституции, 11 (д/к 44)	89	165	минвата	канальная	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3718 - ТК Р3719	219	92	минвата	канальная	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3719 - ул. Конституции, 9	133	69	минвата	канальная	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3719 - ул. Конституции, 13	89	122	минвата	канальная	1979	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3719 - ТК Р3720	219	86	минвата	канальная	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3720 - ул. Конституции, 13	108	8	минвата	канальная	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3720 - ТК Р3721	219	124	минвата	канальная	1980	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3721 - ул. Конституции, 9а (ранее ул. Просвещения ,9-а)	76	26	минвата	канальная	1980	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3721 -ТК Р3721А	219	70	минвата	канальная	1980	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3721А -ТК Р3721Б	219	20	минвата	канальная	1980	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3721Б -ТК Р3722	219	86	минвата	канальная	1980	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3722 - ТК Р3722А	219	20	минвата	канальная	1980	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3722А - УТ Р3723	219	190	минвата	канальная	1980	собств	вода	К
ТЭЦ-2	УТ Р3723 - точка врезки(ТК Р3723А)	219	106	минвата	надземная	1980	собств	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки - ТК Р3723А	219	212,6	минвата	канальная	1980	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3722 - УТ Р3723	325	244	ППУ	канальная	2000	нет	вода	М
ТЭЦ-2	УТ Р3723 - ТК Р3724	325	222	ППУ	канальная	2000	нет	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р3724 - ТК Р3725	325	94	ППУ	канальная	2000	нет	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р3725 - ул. Ленина, 18	133	90	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3725 - ТК Р3726	325	98	ППУ	канальная	2000	нет	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р3726 - ул. Ленина, 16	133	56	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3726 - УТ 0817	325	176	ППУ	канальная	2000	нет	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0408 - ТК 0410	325	361,2	ППУ	канальная	2002	собств	вода	М

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК 0410 - ул. К.Маркса, 49	159	104	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. К.Маркса, 49(транзит)	159	130	минвата	подвал	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. К.Маркса, 49 - ул. П.Коммуны, 9 (ранее7)	108	28	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Парижской Коммуны, 9	108	279,6	минвата	подвал	1990	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0410 - ул. Карла Маркса, 42/1	108	52	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Карла Маркса, 42/1	108	48	минвата	подвал	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Карла Маркса, 42/1 - ТК 041002А	108	18	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 041002А - ул. Карла Маркса, 42 ст2	159	30	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Карла Маркса, 42 ст2	89	98	минвата	подвал	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Карла Маркса, 42 ст2 - ТК 041006	89	84	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 041008 - ТК 041010	108	32	минвата	канальная	1990	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0410 - ТК 0411 ул. К.Маркса	325	225,6	ППУ	канальная	2002	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0411 - ТК Р3801А ул. П.Коммуны	219	101,4	минвата	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3801А - ТК Р3801 ул. П.Коммуны	273	97,6	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3801 - ТК Р3802 ул. П.Коммуны	273	128,8	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3802 - ТК Р3803 ул. П.Коммуны	219	144,8	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3803 - пр. Мира, 36	108	84	минвата	канальная	1980	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3803 - ТК Р380302	159	119,6	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р380302 - ТК Р380304	133	146,6	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р380304 - ТК Р380306	133	80	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р380306 - пр.Мира, 52	89	27,2	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р380310 - пр.Мира, 56	89	76	минвата	канальная	1967	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3803 - ТК Р3804 ул. П.Коммуны	273	131,4	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-2	т.вр.Р3804 - ТК Р380404	108	135	минвата	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р380404 - ул.Ленина, 35 ст 3	108	10	минвата	канальная	1967	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул.Ленина, 37 - ТК Р380406	108	76	минвата	канальная	1967	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р380406 - ул.Ленина, 41	108	72	минвата	канальная	1967	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3804 - ТК Р3805	273	130,2	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3805 -ТК Р380501	159	304,6	минвата	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р380501 - ул. Ленина, 28	76	17,4	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р380501 - ТК Р380503	159	84	минвата	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р380503 - ул.Ленина, 25	76	6	минвата	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р380503 - ТК Р380503А	108	87	минвата	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р380503 - ул.Ленина, 21	89	74	минвата	канальная	1992	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р380503А - ТК Р380505	108	22	минвата	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р380505 - ТК Р380507	108	87	минвата	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р380507 - пр.Мира, 32	108	10	минвата	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0411 - ТК 041101 ул. П.Коммуны	89	168	минвата	канальная	2022	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 041101 - ул. П.Коммуны, 14	89	32	минвата	канальная	2022	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0411 - ТК 0412 ул. К.Маркса	325	210,8	ППУ	канальная	2002	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0412 - ул. К.Маркса, 47	108	55	минвата	канальная	2002	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК 0412 - ТК 0413 ул. К.Маркса	325	164	ППУ	канальная	2002	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0413 - ТК 041301	108	63	ППУ	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 041301 - ул. К.Маркса, 43	108	25	ППУ	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0413 - ТК 0414 ул. К.Маркса	325	276	ППУ	канальная	2002	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0414 - ТК Р3902 ул. 9 Января	219	141,4	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3902 - ТК Р390201	159	66	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р390201 - пр.Мира, 17 (ввод 1)	89	90	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р390201 - пр.Мира, 17 (ввод 2)	89	44	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3902 - ТК Р3903	219	155,2	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3903 - ТК Р3904	159	173,8	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3904 - пр.Мира, 26	108	26,4	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3904 - ТК Р390402	133	47,6	ППУ	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р390402 - ул. 9 Января, 26-а	57	51,6	ППУ	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р390402 - ТК Р390404 (ТК Р390403)	133	51,6	минвата	канальная	1967	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р390404 (ТК Р390403) - пр.Мира, 22а	76	68	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р390404 (ТК Р390403) - пр.Мира, 22	133	32,2	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пр.Мира, 22(транзит)	133	81	минвата	подвал	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р390404 - пр. Мира, 22а	76	62,8	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пр.Мира 22 - ТК Р390406 (ТК Р390405)	133	49,2	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р390406 (ТК Р390405)- пр.Мира, 20	57	16,4	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3904 - ТК Р3905	159	144,8	минвата	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3905 - ТК Р390501	76	44	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р390501 - ул. 9 Января, 28	76	76	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3905 - ТК Р3906	159	127,2	минвата	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3906 - ул. Ленина, 26	108	50	минвата	канальная	1992	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3906 - ТК Р390601	159	60	ППМ	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р390601 - ул. Ленина, 15 (собор)	57	20	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р390601 - ТК Р390603	159	148	ППМ	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р390603 - ул. Ленина, 11	76	20	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0414 - ТК 0415 ул. К.Маркса	325	120,4	ППУ	канальная	2002	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0415 - ул. К.Маркса, 37 (шк.27)	89	60	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0415 - ТК 0416 ул. К.Маркса	325	99	ППУ	канальная	2002	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0416 - ул. К.Маркса, 39	89	186	ППУ	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0416 - ТК 041602	108	156	минвата	канальная	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 041602 - пр.Мира, 15 (г-ца "Октябрьская"	89	114	минвата	канальная	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0416 - ТК 0417	325	199,6	ППУ	канальная	2002	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0417 - ТК 0418	325	250	ППУ	канальная	2002	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0418 - ТК 041802А	219	46,4	ППУ	канальная	2006	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 041802А - ул. К.Маркса, 8а	108	26	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 041802А - ТК 041802	219	127,2	ППУ	канальная	2006	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 041802 - ТК 041804	219	122	ППУ	канальная	2006	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК 041804 - пр.Мира, 7	89	18	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 041804 - ТК 041806	219	134,4	ППУ	канальная	2006	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 041806 - пр.Мира, 12	133	44	ППУ	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пр.Мира, 12(транзит)	89	26,4	минвата	подвал	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пр.Мира, 12 - ТК 041808	89	15,2	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 041808 - ТК 041810	76	28	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 041810 - ул.Каратанова, 21 (ранее Ленина,14)	76	65,6	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 041810 - пр. Мира, 14 стр.1	89	136	ППУ	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0418 - ТК 0809 ул. Каратанова	325	102	минвата	канальная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-2	сход с моста до ТК0328 ул. Дубровинского	530	30	минвата	надземная	1996	собств	вода	М
ТЭЦ-2	сход с моста до НС №8	720	20,2	минвата	надземная	1996	собств	вода	М
ТЭЦ-2	нас.ст.№8 - ТК 0401	630	20	минвата	канальная	1975	собств	вода	М
ТЭЦ-2	нас.ст.№8 - ТК 0401	426	40	минвата	канальная	1975	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0401 - ТК 040102 ул. Дубровинского	159	150	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 040102 - ул. Дубровинского, 84	89	8	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 040102 - ул. Дубровинского, 84	76	84	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0401 - точка врезки(переход) в направлении ТК0328	630	73,6	минвата	канальная	1975	собств	вода	М
ТЭЦ-2	точка врезки(переход) - ТК 0328 ул. Дубровинского	426	147,2	минвата	канальная	1975	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0328 - ТК 0330 ул. Дубровинского	720	617,6	минвата	канальная	2017	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0329 - до границ земельного участка подземной автопарковки ул. Дубровинского	89	44	минвата	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0330 - ТК Р4001 ул. Перенсона	426	117	минвата	канальная	1998	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р4001 - ул. Перенсона, 1	159	26	минвата	канальная	1999	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4001 - точка врезки до границы земельного участка с местоположением: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского (ул. Перенсона, 2А)	219	70	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки - ул. Перенсона, 2А	219	30	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4001 - ТК Р4002 ул. Перенсона	325	148,6	минвата	канальная	1999	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р4002 - ТК Р4003 ул. Перенсона	325	167	минвата	канальная	1999	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р4003 - ул. Перенсона, 7	76	54,4	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4003 - ул. Перенсона, 2 (Театр оперы и балета)	133	76	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4003 - ТК Р4003А	325	20	минвата	канальная	1999	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р4003А - ТК Р4004	325	137,8	минвата	канальная	1999	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р4004 - ТК Р4005	325	149	минвата	канальная	1999	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р4005 - ТК Р400501	219	107,4	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р400501 - ТК Р400503	219	99,2	ППУ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р400503 - ТК Р40050301	219	107	ППУ	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р40050301 - ТК Р40050303	159	140,8	ППУ	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р40050303 - ул. К.Маркса, 95 к.1	159	30	ППУ	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р40050301 - ТК Р40050305	159	108	ППУ	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р40050305 - ул. Урицкого, 94 (ввод 1)	108	17,2	ППУ	канальная	2015	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК Р40050305 - ул. Урицкого, 94 (ввод 2)	159	12	ППУ	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р400505 - ул. К.Маркса, 103	108	48	ППУ	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4005 - ТК Р4007	325	196,2	ППУ	канальная	2007	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р400702 - ул. Карла Маркса, 86	76	10	минвата	канальная	1990	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р40070702 - пр.Мира, 61	57	17	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р400707 - ТК Р400711	76	136	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р400711 - ул. Вейнбаума, 24в	45	13	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р400711 - ул. Вейнбаума, 15 к.1	38	23	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р400711 - ул. Вейнбаума, 15	57	53	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4007 - ТК Р4007А	325	35,6	ППУ	канальная	2007	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р4007А - ТК Р4008	325	309	ППУ	канальная	2007	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р4008 - ТК Р4009	325	168,4	минвата	канальная	1998	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р4009 - ТК Р400901	57	14	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р400901 - ул. Ленина, 79	57	4	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4009-ТК Р400904	108	140	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р400904 - ул. Ленина, 85 (д/с 129)	76	93	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4009 - ТК Р4010	325	28	минвата	канальная	1998	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р4013 - ул. Перенсона, 38/ул. Ады Лебедевой, 49	89	16	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4014 - ул. Ады Лебедевой, 64	159	66	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4010 - ТК Р401001	219	154	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р401001 - ТК Р401005	219	131	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р401005 - ул. Ленина, 69а (пр.Мира, 82-в)	159	126	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р401001 - ул. Ленина, 86	108	80	минвата	канальная	1967	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р401205 - ТК Р401207	219	84	минвата	канальная	1967	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р401207 - ул. Марковского, 55	57	32	минвата	канальная	1967	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р401207 - ТК Р401207А ул. Марковского	219	208	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р401207А - ТК Р401209 ул. Марковского	219	44	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0330 - ТК 0331 ул. Дубровинского	720	188	минвата	канальная	1992	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0331 - ТК 0332 ул. Дубровинского	720	218,2	минвата	канальная	1992	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0332 -ТК Р4101 ул. Кирова	273	127,6	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4101 - ул. Кирова, 2	108	44	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Кирова, 2(транзит)	108	30	минвата	подвал	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Кирова, 2 - ТК Р410101	89	76	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р410101 - ул. Дубровинского, 104	89	22	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4101 - ТК Р4102	273	118	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Урицкого, 121 - ТК Р410202	57	70	минвата	канальная	1990	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р410202 - ул. Урицкого, 121	57	20	минвата	канальная	1990	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4102 - ул. Кирова, 2	108	46	ППУ	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4102 - ТК Р4103	273	179,4	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4103 - ул.Урицкого, 117(ул. Кирова, 8)	76	69	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Кирова, 8	108	48	минвата	подвал	1998	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ул.Урицкого, 117(ул. Кирова, 8) - ул. Кирова, 6	57	14	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4103 - ТК Р4104	273	142,6	минвата	канальная	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4104 - ул. Кирова, 10	76	42	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Кирова, 10(транзит)	89	32	минвата	подвал	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Кирова, 10 - ТК Р410401	76	94,6	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р410401 - ул. Урицкого, 100	76	10	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4104 - ТК Р4105	273	150	минвата	канальная	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4105 - ТК Р410502	159	75	минвата	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р410502 - ул. К.Маркса, 133	108	22,2	минвата	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4105 - ТК Р410501	108	104,8	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р410501 - ул. К.Маркса, 129	108	17,2	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Карла Маркса, 129	89	260	минвата	подвал	1980	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р410501 - ул. К.Маркса, 131	89	31,6	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4105 - ТК Р4106 ул. Кирова	273	114,4	минвата	канальная	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4106 - ТК Р4108	273	165,6	минвата	канальная	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4106 - ул. К.Маркса, 92	89	104	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4108 - пр.Мира, 81 (Кирова 19)	133	40	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пр.Мира, 81(транзит)	133	26	минвата	подвал	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пр.Мира, 81 - ТК Р410802	133	40	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р410802 - пр.Мира, 81-а (Мира 81 ст.1)	89	16	минвата	канальная	1966	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пр.Мира, 81-а(транзит)	89	33	минвата	подвал	1966	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пр.Мира, 81-а - ТК Р410804	76	14	минвата	канальная	1966	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р410804 - пр.Мира, 81	76	66	минвата	канальная	1966	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р410804 - пр.Мира, 81г	76	60	минвата	канальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4108 - ТК Р4109	273	260,4	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4109 - ТК Р410902	133	141	минвата	канальная	1966	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р410902 - ТК Р410904	133	60	минвата	канальная	1966	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р410904 - ул. Мира, 92 - 94	133	12	минвата	канальная	1966	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4109 - ТК Р4110	273	163,2	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4110 - ул. Ленина, 91	159	38	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4113 - ул. Кирова, 43	108	30	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р411202 -т.вр подъем из канала	133	72,2	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-2	т.вр подъем из канала -т.вр.411204	133	117	минвата	надземная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-2	т.вр.411204 - ул. Лебедевой, 89а	57	44	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-2	т.вр.411204 - ТК Р411206	133	40	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р411206 - ул. Лебедевой, 89	133	30	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0332 - ТК 0334 ул. Дубровинского	720	322,6	ППУ	канальная	2005	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0334 - ТК 033401	219	110	ППУ	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 033401 - ул. Урицкого, 125	159	42	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Урицкого, 125(транзит)	159	288	минвата	подвал	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Урицкого, 125(транзит)	89	20	минвата	подвал	2002	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ул. Урицкого, 125 - ТК 033403	76	74	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 033403 - ул. Борада, 92	76	20	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Урицкого, 125 - ТК 033405	159	20	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 033405 - ТК 033407 ул. Урицкого	159	128	минвата	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 033407 - ул. К.Маркса, 137-а (д/с 222)	57	90	минвата	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 033407 - ТК 033409	159	146	минвата	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 033409 - ул. Урицкого, 127	89	34	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 033409 - ТК Р4203	159	68	минвата	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0334 - ТК 0336	720	319,6	ППУ	канальная	2005	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0336 -ТК Р4201 ул. Д.Пролетариата	219	180,2	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4201 - ул. Д.Пролетариата, 6	89	18	минвата	канальная	1960	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4201 - ТК Р4202 ул. Д.Пролетариата	219	36	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4202 - ТК Р420201	133	31	минвата	канальная	2007	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р420201 - ул. Д.Пролетариата, 12а	89	67	минвата	канальная	2007	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4202 - ТК Р4203	219	168,8	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4203 - ТК Р4204	219	82,6	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4204 - ТК Р4205	219	75,6	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4205 - ТК Р4206 (ТК Р4205А)	219	76,2	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4206 - пр.К.Маркса, 141	133	20	минвата	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4206 - ул. К.Маркса, 139	108	72,8	ППУ	канальная	1967	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. К.Маркса, 139(транзит)	108	38	минвата	подвал	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. К.Маркса, 139 - ул. К.Маркса, 137	76	45,2	ППУ	канальная	1967	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Диктатуры Пролетариата, 11	89	112	минвата	подвал	1992	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Карла Маркса, 141	108	16	минвата	подвал	1992	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4206 - ТК Р4208	219	214,2	минвата	канальная	1989	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4208 - ул. Д.Пролетариата, 28 (26)	159	112	минвата	канальная	1989	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Д.Пролетариата, 28 (пр. Мира, 85)(транзит)	159	34	минвата	подвал	1989	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Д.Пролетариата, 28 (26) - ТК Р420801	89	7	минвата	канальная	1989	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р420801 - пр.Мира, 85	89	94	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р420805 - ТК Р420807	108	118	минвата	канальная	1966	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р420807 - пр.Мира, 83	89	52	минвата	канальная	1966	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р420807 - ТК Р420809	108	48	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р420809 - пр.К.Маркса, 100	57	4	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р420809 - ТК Р420811	76	68	минвата	канальная	1989	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0336 - ТК 0338 ул. Дубровинского	720	353,2	ППУ	канальная	2022	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0338 - ул. Борада, 43	325	84	минвата	канальная	2000	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0338 - ТК 033801	133	104	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 033801 - ул. Д.Пролетариата, 5 (ул. Борада, 100)(ввод 1)	89	16	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Д.Пролетариата, 5 (ул. Борада, 100)(транзит)	76	24	минвата	подвал	1960	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Д.Пролетариата, 5 - ул. Дзержинского, 6	89	30	минвата	канальная	1960	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 033801 - ул. Борада, 65 (ввод 1)	89	32	минвата	канальная	2019	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК 033801 - ТК 033803	108	100	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 033803 - Д.Пролетариата, 5 (ул. Бограда, 100)(ввод 2)	89	14	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 033803 - ул. Бограда, 65 (ввод 2)	89	50	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0338 -ТК 0501ул. Дзержинского	325	148	минвата	канальная	2022	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0501 - ул. Урицкого, 129	89	84	минвата	канальная	1992	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0501 -ТК 0502 ул. Дзержинского	325	188,4	минвата	канальная	2022	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0502 - ул. Урицкого, 124	89	30	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Урицкого 124(транзит)	89	39	минвата	подвал	1960	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Урицкого,124-ул. Дзержинского,12	76	83	минвата	канальная	1960	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0502 - ТК 0503	325	171,4	минвата	канальная	2022	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0503 - ул. К.Маркса, 147 (ранее 143)	89	32	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0503 - ТК 0503А	325	134,8	минвата	канальная	1965	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0503А - ТК 0504	325	61,8	минвата	канальная	1965	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0504 - ул. Дзержинского, 18	89	32	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0504 - ТК 0505	325	94	минвата	канальная	1965	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0505 - пр.Мира, 91-а	133	32	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0505 - ТК 0506	325	94	ППУ	канальная	2013	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0506 - пр.Мира, 91	89	31	минвата	канальная	1960	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0506 - ТК 0507	325	116	ППУ	канальная	2007	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0507- ТК 050702	89	30	минвата	канальная	2000	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 050702 - ТК 050704	89	62	минвата	канальная	2000	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 050704 - пр.Мира, 106	89	6	минвата	канальная	2000	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0507 - пр.Мира, 104	89	27	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0507 - ТК 0508	325	136	ППУ	канальная	2007	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0508 - ул. Ленина, 119	89	27	минвата	канальная	1960	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0508 - ул. Дзержинского, 5	159	38	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0508 - ТК 0509	325	104	ППУ	канальная	2007	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0509 - ТК 0510 ул. Дзержинского	325	110	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0510 - ТК 0511 ул. Дзержинского	325	150	минвата	канальная	1986	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0511 - ул. Красной Армии, 10	325	20	минвата	канальная	1986	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0511 - ТК 051102(П2501) ул. Красной Армии	219	292	минвата	канальная	2022	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П2501 - ТК П2502	219	118,4	-	канальная	2022	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П2502 - ул. Обороны,3	133	13,76	-	канальная	1978	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П2502 - ТК П2502А	219	150	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П2502А - ТК П2503	219	286	минвата	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П2503 - ул. Республики, 33	159	42	минвата	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П2503 - ТК П2503А	219	92	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П2503А -ТК П2504	219	82	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П2504 - ТК П2505	219	73	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П2505 - ТК П2506	219	228	ППУ	канальная	2006	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П2506 - ТК П250601	159	362,6	минвата	канальная	1978	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК П250601 - ул. Брянская, 79	89	46	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П250605 - ул. Брянская, 65	133	50	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 051209 - ТК 05120902	159	40	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 05120902 - ТК 05120904	159	350	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 05120904 - ТК 05120905	108	8	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 05120905 - ул. Лебедевой, 82	89	42	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 05120904 - ТК 05120906	108	230	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 05120906 - ул. Лебедевой, 80	108	18	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0509 - ТК Р4302 ул. Ленина	273	232,6	минвата	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4302 - ул. Ленина, 110	108	50	минвата	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4302 - ТК Р4303 ул. Ленина	273	24	минвата	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4303 - ТК Р4304 ул. Ленина	273	84,4	минвата	канальная	1989	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р430401 - ул. Ленина, 115	89	4	минвата	канальная	1960	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р430405 - пр.Мира, 100	89	60	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4304 - ТК Р4305 ул. Ленина	273	122,4	минвата	канальная	1989	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4305 - ТК Р4306 ул. Ленина	273	118,6	минвата	канальная	1989	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4306 - ул. Ленина, 102	133	48	минвата	канальная	1960	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ленина, 102 - ТК Р430602	57	8	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р430602 - ул. Ленина, 98	57	52	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ленина, 104 - 108	108	32	минвата	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4306 - ул. Ленина, 111	159	56	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р430505 - ул. Д.Пролетариата, 32	133	68	минвата	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р430505 - пр.Мира, 98а	76	20	минвата	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р430505 - ТК Р430507	89	32	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р430507 - ТК Р430509	89	78	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р430509 - пр.Мира, 96	76	24	минвата	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4306 -ТК Р4307 ул. Ленина	273	212	минвата	канальная	1989	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4307 - ул. Ленина, 95	89	4	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4307 - ТК Р430702	219	158	минвата	канальная	1974	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р430702 - ул. Ленина, 92	89	16	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р430702 -ТК Р430704	159	86	минвата	канальная	1974	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р430704 - ул. Кирова, 31	76	60	минвата	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р430704 - ул. Кирова, 33	89	22	минвата	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р430704 - ТК Р430706	159	86	минвата	канальная	1974	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р430706- ул. Марковского, 73	108	50	минвата	канальная	1974	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0511 -ТК 051205	219	70	минвата	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 051205 - ул. Красной Армии, 3	159	24	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0509 - ТК 0513 ул. Ленина	273	154	минвата	канальная	1960	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0513 -ТК 051301	159	72	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 051301 - ТК 051303	133	94	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 051303 - ул. Кр.Армии, 7	89	76	минвата	канальная	2002	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК 051303 - ТК 051305	108	25,4	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 051305 - ул. Ленина, 116	89	59	минвата	канальная	1960	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 051305 - ул. Обороны, 2а	76	68,6	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 051301 - ТК 05130102	89	80	минвата	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 05130102 - ул. Ленина, 114 (столовая)	57	6	минвата	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 05130102 - ул. Ленина, 114 (гл.корпус)	89	110	минвата	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0513 - ТК 0514 ул. Ленина	273	166	минвата	канальная	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 051402 - пр.Мира, 108 (ЦНТИ)	89	173,4	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0514 - ТК 0515 ул. Ленина	273	316	минвата	канальная	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0515 - ул. Ленина, 125 (кр.администт.)	159	80	минвата	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0515 - ТК 051501	159	134	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 051501 - ТК 051503	159	130	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 051503 - ТК Р441101	159	82	минвата	канальная	2022	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 051503 - ул. Кр.Армии, 20	89	52	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Красной Армии, 20(транзит)	89	70	минвата	подвал	1980	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Красной Армии, 20(транзит)	76	80	минвата	подвал	1980	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 051503 - ТК 051503А	108	29,4	ППУ	канальная	2022	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 051503А - ул. Кр.Армии, 18	108	147,6	ППУ	канальная	2022	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0515 - ТК 0516 ул. Ленина	273	120	минвата	канальная	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0516 - ТК 0517 ул. Ленина	273	96	минвата	канальная	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0517 - ул. Ленина, 129	89	74	минвата	канальная	1960	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0517 - ТК Р4409 ул. Ленина	273	170	минвата	канальная	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0338 -ТК 0340 (ТК 0339 нет)	630	287,2	ППУ	канальная	2013	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0340-ТК 0341	630	427,6	ППУ	канальная	2013	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0341-ТК 0342	630	176,2	ППУ	канальная	2013	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ул.Бограда, 85	76	78	минвата	подвал	1993	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул.Бограда, 85 - ул.Бограда, 87	89	50	минвата	канальная	1975	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 034202А - ТК 034204 ул. Горького	159	53	минвата	канальная	1975	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 034204 - ТК 034206	108	223	минвата	канальная	1975	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 034206 - ул. Горького, 3к	57	24,6	минвата	канальная	1975	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 034206 - ул. Ломоносова, 1	76	27	минвата	канальная	1975	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0342 - ТК Р4401 ул. Горького	530	177,6	минвата	канальная	2018	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р4401 - ТК Р4402 ул. Горького	530	285,2	минвата	канальная	2018	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р4402 - ТК Р440202	133	42	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р440202 - ТК Р440204	89	42	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р440204 - ул. Горького, 19	76	5	минвата	канальная	1975	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р440204 - ТК Р440206	89	80	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р440206 - ул. Декабристов, 26	89	112	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4402 - ТК Р4403 ул. Горького	530	100	минвата	канальная	2018	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р4403 - ТК Р4404 ул. Горького	530	144	минвата	канальная	1984	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р4404 - ТК Р440402	159	87	минвата	канальная	2000	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК Р440402 - ул. Горького, 23	57	30	минвата	канальная	1969	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р440402А - ТК Р440404	159	88,8	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р440404 - ул. К.Маркса, 122 (ввод 1)	89	15,6	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р440404 - ул. К.Маркса, 122 (ввод 2)	108	26	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. К.Маркса, 122(транзит)	108	30	минвата	подвал	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. К.Маркса, 122 - ТК Р440406	108	78	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р440406 - ул. Декабристов, 30	89	30	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р440406 - пр.Мира, 103	108	91	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Карла Маркса, 128	108	28	минвата	подвал	1993	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Карла Маркса, 128	108	36	минвата	подвал	1993	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4404 - ТК Р4405 ул. Горького	530	77	минвата	канальная	1984	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р4405 - ТК Р4406 ул. Горького	530	44	минвата	канальная	1984	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р4406 - пр.Мира, 101	89	37	минвата	канальная	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4406 - ТК Р4407 ул. Горького	530	176,6	минвата	канальная	1984	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р4407 - ТК Р4408 ул. Горького	530	158	минвата	канальная	1984	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р4408 - ТК Р440802	133	92	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р440802 - ул. Ленина, 133	89	36	минвата	канальная	1969	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ленина, 133(транзит)	89	66	-	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ленина, 133(транзит)	76	66	-	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р440802 - ТК Р440804	133	58	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р440804 - т.вр	108	176	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-2	т.вр - пр.Мира, 118	108	30	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4408 -ТК Р4409 ул. Горького	530	78,8	минвата	канальная	1984	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р4409 - ТК Р4410 ул. Горького	530	128	минвата	канальная	2018	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р4410 - ул. Горького, 14	89	31	минвата	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4410 - ТК Р4411	530	126	минвата	канальная	2022	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р4411 - ТК Р441101	159	240	минвата	канальная	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р441101 - ул. Кр.Армии, 9/11	108	13,4	минвата	канальная	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4411 - ТК Р441104	159	38	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р441104 - ТК Р441102	89	36,8	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р441102 - ул. Кр.армии, 15	76	15,4	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р441104 - ТК Р441106	159	120,8	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р441106 - ТК Р441108	159	117,8	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р441108 - ул. Декабристов, 40	89	150,2	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р441108 - ул. Кр.армии, 19 (шк. 32)	108	77	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4411 - ТК Р4412 ул. Горького	530	127,8	минвата	канальная	2022	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р4412 - ТК Р4413 ул. Горького	530	279	минвата	канальная	1984	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р4413 - ТК Р441301	159	154	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р441301 - ул. Горького, 24	89	24	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р441301 - ТК Р441303	159	53	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р441303 - ул. Республики, 41	108	280	минвата	канальная	1988	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК Р441303 - ул. Республики, 43	89	27	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4413 - ТК Р441302	219	92	минвата	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р441302 - ул. Горького, 53	89	49	минвата	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4413 - ТК Р4415 ул. Горького	530	287	минвата	канальная	1992	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р4415 - ул. Республики, 44	273	152	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Республики, 44(транзит)	159	32	минвата	подвал	2006	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Республики, 44 - ТК Р441501	159	4	минвата	канальная	2006	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р441501 - ул. Горького, 32	159	41,2	ППУ	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Горького, 32(транзит)	133	223	минвата	подвал	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Горького, 32 - 34	159	34,6	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Горького, 34(транзит)	159	188	минвата	подвал	1969	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Горького, 34 - 36	133	80,8	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Республики, 44(транзит)	219	67	минвата	подвал	2006	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Республики, 44 - ТК Р441503	219	72	минвата	канальная	2006	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р441503 - ТК Р441505	159	66	минвата	канальная	2006	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р441505 - ул.Республики, 42а	89	24	минвата	канальная	2006	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р441505 - ул.Горького, 36а	89	126	минвата	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р441505 - ТК Р441507	159	72	минвата	канальная	2006	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р441507 - пер. Речной, 1	159	48	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пер. Речной, 1(транзит)	108	178	минвата	подвал	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пер. Речной, 1 - 3	108	46	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р441503 - ул. Республики, 42	89	62	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4415 -ТК Р3001(ТК036401)	530	233	ППУ	канальная	2022	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р3001(ТК036401) -ТК 03640101А	219	42	ППУ	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 03640101А - ул. Республики, 47	108	8	ППУ	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3001(ТК036401) -ТК 0364	530	139	ППУ	канальная	2022	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0342 - ТК 0344 ул. Боград	630	286,8	минвата	канальная	2023	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0344 - ул. Боград, 87	89	62	минвата	канальная	1969	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 034404 - ТК 03440402	89	44	минвата	канальная	1996	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 03440402 - ул. Ломоносова, 7	76	10	минвата	канальная	1996	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 034406 - ул. Декабристов, 1г	108	154	минвата	канальная	2006	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Декабристов, 4	89	50	минвата	подвал	1993	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Декабристов, 4	76	38	минвата	подвал	1993	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Декабристов, 5	108	150	минвата	подвал	1993	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 034404 - ТК 03440404	133	658	минвата	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 03440404 - ТК 03440406	159	196	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0344 - ТК 0346 ул. Боград	630	233,2	минвата	канальная	2023	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0346 - ТК 0347 ул. Боград	630	194,6	минвата	канальная	2023	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0347 - ТК 0348 ул. Боград	630	183,2	минвата	канальная	2023	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ул. Боград, 97	159	28	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0348 - ТК 034802 по ул. Робеспьера	159	146	минвата	канальная	1998	аренда	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК 034802 - ТК 034804 по ул. Робеспьера	159	202	ППУ	канальная	1998	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 034804 - ТК 034806 по ул. Робеспьера	133	105	ППУ	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 034806 - ул. Ломоносова, 18	89	7	ППУ	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 034806 - ул. Ломоносова, 11	89	258	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 034805 - ТК 034807	76	164	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 034807 - Кр.Площадь, 1	76	10	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 03480304 - ТК 03480306	89	26	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 03480306 - ТК 03480308	89	32	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 03480308 - ул. Красная Площадь, 9а	89	62	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0348 - ТК 0349 ул. Борода	630	367,6	минвата	канальная	1964	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0349 - ТК 034902	219	44	минвата	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 034902 - ул. Борода, 107	133	8	минвата	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 034902 - ул. Борода, 105	133	12	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 034901 - ул. Профсоюзов, 14 (Борода,130)	89	20	минвата	канальная	1978	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0349 - ТК 0350 ул. Борода	630	186	минвата	канальная	1964	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0350 - ТК Р4502 ул. Борода	325	210,8	минвата	канальная	2023	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р4502 - ул. Борода, 134	108	25,4	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4502 - ТК Р4503 ул. Борода	325	254,8	минвата	канальная	2023	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р4503 - ТК Р4504 ул. Борода	325	171,2	минвата	канальная	2018	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р4504 - ТК Р450401	219	214,8	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р450401 - ТК Р450403	219	107,8	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р450403 - ул. 30 июля, 8	108	25,8	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р450403 - ул. 30 июля, 1 (ж/д вокзал)	133	106	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р450401- ТК Р45040101	219	74,2	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р45040101 - ТК Р45040103	133	193,4	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р45040103 - ул. Деповская, 34	133	172	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4508 - ТК Р4509	426	104	минвата	канальная	1983	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р4509 - ТК Р4510	426	134	минвата	канальная	1983	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р4510 - ТК Р4511	377	158	минвата	канальная	1983	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р4511 - ТК Р4512	377	278	минвата	канальная	1983	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р4512 - ТК Р4513	377	362	минвата	канальная	1983	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р4513 - ТК Р4514	377	166	минвата	канальная	1983	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р4514 - ТК Р4515	377	196	минвата	канальная	1983	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р4515 - ТК Р4516	377	154	минвата	канальная	1983	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р4516 - ТК Р4517	377	210	минвата	канальная	1983	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р4517 - ТК Р4518	377	384	минвата	канальная	1983	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р4518 - ТК Р4519	426	164	минвата	канальная	1983	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р4519 - ТК Р4520	426	298	минвата	канальная	1983	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р4520 - ТК Р4521	426	170	минвата	канальная	1983	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р4521 - ТК Р4522	426	162	минвата	канальная	1983	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р4522 - ТК Р4523	273	128	минвата	канальная	1983	аренда	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК Р4523 - ТК Р4524	325	180	минвата	канальная	1983	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р4524 - ТК Р4525	325	154	минвата	канальная	1983	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р4525 - ТК Р4526	273	166	минвата	канальная	1983	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4526 - ул. Ломоносова, 47, стр.1	89	34	минвата	канальная	1983	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ломоносова, 47 корпус 1	219	60	минвата	транзит	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4526 - ТК Р452602	273	20	минвата	канальная	1983	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р452602 - ТК 0636	273	208	минвата	канальная	1983	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4526 - ТК Р4527	273	188	минвата	канальная	1983	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4527 - ТК Р4528	273	126	минвата	канальная	1983	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4528 - ТК Р4528А	273	80	минвата	канальная	1983	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4528А - ул. Ломоносова, 47, стр.3	108	41	минвата	канальная	1983	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4528А - ТК Р4529	273	136	минвата	канальная	1983	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4529 - ул. Ломоносова, 47, стр.4	89	18	минвата	канальная	1983	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4529 - ул. Ломоносова, 47, стр.12	108	131,4	минвата	канальная	1983	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4529 - ТК Р4530	273	114	минвата	канальная	1983	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4530 - ул. Ломоносова, 47, к.6	57	64	минвата	канальная	1983	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4530 - ул. Ломоносова, 47, стр.5	89	22,8	минвата	канальная	1983	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул.Ломоносова, 47, стр.5 - ул.Ломоносова, 47, стр.11	57	71,4	минвата	канальная	1983	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4530 - ТК Р4531	159	103,2	минвата	канальная	1983	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4531 - ул. Ломоносова, 47, стр.9	89	102,6	минвата	канальная	1983	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул.Ломоносова, 32/2-ул.Ломоносова, 32	57	30	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул.Ломоносова, 32/2-столярный цех	76	148	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4523 - ул. Ломоносова, 29	89	10	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4524 - ул. Ломоносова, 29а	108	16	минвата	канальная	2005	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0350 - ТК П2807	630	18	минвата	канальная	2021	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК П2807 - ТК П2806	720	400	минвата	канальная	2021	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК П2806 - ТК П280602	219	54	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П2806 - ТК П280601	219	124	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П280601 - ТК П280603	219	146	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П280603 - ТК П280605	219	184	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П280605 - ул. Бограда, 103	133	44,4	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П2806 - ТК П2805	720	238	минвата	канальная	2021	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК П2805 - узел 2	720	578	минвата	канальная	2021	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0350 - ТК 0351 ул. Профсоюзов	530	198,4	ППУ	канальная	2003	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0351 - ТК 035101	159	41	минвата	канальная	2003	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 035101 - ул. Профсоюзов, 16	89	6	минвата	канальная	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 035101 - ТК 035103	133	171	минвата	канальная	1967	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 035103 - ул. Профсоюзов, 18	89	2	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 035103 - ТК 035105	89	26	минвата	канальная	1967	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 035105 - Кр.Площадь, 3-б	89	25	минвата	канальная	1967	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0351 -ТК 0352 ул. Профсоюзов	530	443,2	ППУ	канальная	2003	собств	вода	М

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК 0352 - ТК 0353 ул. Профсоюзов	530	217	ППУ	канальная	2003	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 035301 - ул. Профсоюзов, 30	89	10	минвата	канальная	2001	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 035303 - ул. К.Маркса, 150	108	44	минвата	канальная	2003	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ул. К.Маркса, 150(транзит)	108	54	минвата	подвал	1978	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ул. К.Маркса, 150 - ТК 03530301	108	44	минвата	канальная	2003	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 03530301-ул. К.Маркса, 148а	89	34	минвата	канальная	2003	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 03530301-ул. К.Маркса, 148	89	26	минвата	канальная	2003	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ул. К.Маркса, 148(транзит)	89	37	минвата	подвал	1978	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ул. К.Маркса, 148 - ТК 03530303	89	38	минвата	канальная	2003	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 03530303 - ул. К.Маркса, 146	76	22	минвата	канальная	2003	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 03530303 - ул. К.Маркса, 148а	76	34	минвата	канальная	1978	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 035303 - ТК 035305	219	172	ППУ	канальная	2001	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 035305 - пр.Мира, 115а	108	28	минвата	канальная	2001	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 035305 - пр.Мира, 115	76	60	минвата	канальная	2001	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 035313 - пр.Мира, 140	89	154,4	минвата	канальная	1978	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 035311 - ул. Робеспьера, 20	57	111	ШТЭ-150	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 035311 - ул. Робеспьера, 20а	89	180	минвата	канальная	2004	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	пр.Мира, 109(транзит)	159	70	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	пр.Мира, 109(транзит)	108	50	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	пр.Мира, 109(транзит)	89	22	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Мира, 129	219	12	минвата	подвал	1976	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Мира, 129	159	56	минвата	подвал	1976	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0353 - ТК 0354 ул. Профсоюзов	530	336	ППУ	канальная	2003	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0354 - ТК 0355 ул. Профсоюзов	530	147,6	ППУ	канальная	2003	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0355 -ТК П3101ул. Ленина	219	183	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П3101 -ТК П3102 ул. Ленина	219	82	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П3102 -ТК П3103	219	185	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П3103 - ул. Ленина, 155	76	14	минвата	канальная	1970	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П3103 - ТК П3103А	219	62	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П3103А - ТК П310302А	76	57,8	минвата	канальная	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П310302А - ул. Ленина, 150	57	11,4	минвата	канальная	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П310302А - ТК П310304А	57	27,2	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П310304А - ул. Ленина, 152	57	4,4	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П3103А - ТК П3104	219	22	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П3104 - ул. Ленина, 153	76	60	минвата	канальная	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П3104 - ТК П3105	219	134	минвата	канальная	1970	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П3105 - ТК П310502	159	86	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П310502 - ул. Робеспьера, 30	76	109,2	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П310502 - ТК П310504	159	70,4	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П310504 - ТК П310506	159	240,6	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П310506 - ул. Робеспьера, 32	76	17,6	минвата	канальная	1977	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК П310506 - ТК П310508	159	31,4	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П310508 - ул. Робеспьера, 32	76	17,4	минвата	канальная	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П310508 - ТК П310510	159	69	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П310510 - ул. Робеспьера, 32	76	17,2	минвата	канальная	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П310510 - ТК П310512	108	29,8	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П310512 - ул. Робеспьера, 32	76	18	минвата	канальная	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П310512 - ТК П310514	133	83	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П310514 - ТК П310516	108	95,2	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П310516 - ул. Лебедевой, 149	89	37,2	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Лебедевой, 147А	89	188	минвата	подвал	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П3106 - ТК П310601А	133	171	ППУ	канальная	1978	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П310601А - ул. Ленина, 149	76	46	минвата	канальная	1978	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П3105 - ТК П3106 ул. Ленина	219	254	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П3106 - ТК П310601	159	126	минвата	канальная	1972	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П310601 - ул. Ленина, 149	89	65,8	минвата	канальная	2001	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П310601 - пр.Мира, 122-б	89	68	минвата	канальная	1972	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П310601 - ТК П310605	89	282	минвата	канальная	1984	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П3106 - ТК П3107 ул. Ленина	219	171,6	минвата	канальная	2001	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0355 - ТК 0356 ул. Профсоюзов	530	149,2	минвата	канальная	1968	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0356 - ТК 0357 ул. Профсоюзов	530	150,6	минвата	канальная	1968	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0357 - ТК 0358 ул. Профсоюзов	530	160,6	минвата	канальная	1968	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0358 - точка врезки УТ 0359 ул. Профсоюзов	530	204,4	минвата	канальная	1970	собств	вода	М
ТЭЦ-2	точка врезки УТ 0359 - ТК 0360 ул. Профсоюзов	530	89	минвата	канальная	1970	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0360 - ТК 0361 ул. Профсоюзов	530	180,8	минвата	канальная	2021	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0361 - точка врезки(переход) ул.Республики	530	111,2	минвата	канальная	2021	собств	вода	М
ТЭЦ-2	точка врезки(переход) - ТК 0362 ул.Республики	426	17,6	минвата	канальная	2019	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 036206А - ТК 03620604 ул.Маерчака	219	396	минвата	канальная	2021	собств	вода	К
ЭВРЗ	ТК-37(ТК-17) - ТК-45 ул.Маерчака	159	190	ППУ	канальная	1981	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0362 - ТК 0363 ул.Республики	530	471,8	минвата	канальная	2022	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0363 - ТК 036302	159	236	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 036302 - ул.Железнодорожников, 9	89	30,6	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 036302 - ТК 036304	159	254	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 036304 - ул.Железнодорожников, 11	89	43,4	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0363 - ТК 0364 ул.Республики	530	255,8	минвата	канальная	2019	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0364 - ТК 0365	530	77,4	ППУ	канальная	2005	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0365 - ул. Железнодорожников, 8	108	32	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0365 - ул. Республики, 66	108	52	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Республики, 66(транзит)	108	120	минвата	подвал	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Республики, 66 - ТК 036501	89	26,4	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 036501 - ул. Республики, 46	89	27,6	ППУ	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0365 - ТК 0366	530	398,8	минвата	канальная	2005	собств	вода	М

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК 0366 - ул. Железнодорожников, 10	159	24	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Железнодорожников, 10(транзит)	159	50	минвата	подвал	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Железнодорожников, 10 - 10-а	108	94	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0366 - ТК 0366А	530	130	ППУ	канальная	2005	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0366А - ТК 0367	530	77,8	ППУ	канальная	2005	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0367 - ул. Железнодорожников, 12	159	6	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Железнодорожников, 12(транзит)	159	230	минвата	подвал	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Железнодорожников, 12(транзит)	108	18	минвата	подвал	1976	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Железнодорожников, 12 - У12	159	17	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-2	У12 - ул. Горького, 59	89	17	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-2	У12 - ТК П2517 (ТК 036701)	159	116	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П2517 (ТК 036701) - ул. Горького, 38	159	20	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Горького, 38(транзит)	159	135	минвата	подвал	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Горького, 38 - 40	133	30	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0367 - ТК 0368	530	126	ППУ	канальная	2005	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0368 - ул. Железнодорожников, 14	108	24	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0368 - ТК 0368А	530	91,8	ППУ	канальная	2005	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0368А - ул. Железнодорожников, 16	108	52	минвата	канальная	1968	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П2515 - ул. Горького, 61 (д/с 257)	76	60	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П2515 - ТК П2514	159	86	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П2514 - ТК П2513	159	106	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П2513 - ТК П2512	159	122	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П2512 - пер. Речной, 19	89	50	минвата	канальная	1993	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П2512 - т.вр. П2512А	159	84	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-2	т.вр. П2512А - ТК П2510	159	332	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П2510 - точка врезки (переход) ул. Обороны, 21	159	16	минвата	надземная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки (переход) - ул. Обороны, 21	108	10	минвата	надземная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0368А - ТК 0368Б	530	379,4	ППУ	канальная	2005	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0368Б - ТК 036801Б ул. Заводская	219	100	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 036801Б -ТК 036803Б ул. Заводская	219	46	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0368Б - ТК 0368В	530	103	ППУ	канальная	2005	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0368В - ТК 0369 (узел 369)	530	109,2	ППУ	канальная	2005	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0369 - ТК 0369А	530	232,4	ППУ	канальная	2007	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0369А - ТК 0370	530	61,8	ППУ	канальная	2007	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0370 - ТК 0371	530	333,4	ППУ	канальная	2007	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0371 - ТК 0372	530	38,8	ППУ	канальная	2007	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0372 - ТК 0373	530	64	ППУ	канальная	2007	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0371 - ул. Железнодорожников, 26-а	159	88	минвата	канальная	2007	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0372 - ТК 0374	377	243,2	минвата	канальная	1975	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0374 - ТК 037403	159	184	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 037403 - ул. Железнодорожников, 32	89	68	минвата	канальная	1975	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК 037403 - ул. Железнодорожников, 30	108	57,2	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Озерная, 30/6	89	12	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Озерная, 30/6 - ТК(смотровая)	89	66	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК(смотровая) - ул. Озерная, 30Б	89	104	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 03750401 - ул. Озерная, 30/7	89	14	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 03750401 - ул. Озерная, 30/9 гараж	57	40	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0374 - ТК 0375	377	386,2	минвата	канальная	2020	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0375 - ТК 0376	426	54	минвата	канальная	2021	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0376 - ТК 0377	426	142	минвата	канальная	2021	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0377 - ул. Северная, 10	89	64	минвата	канальная	1999	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0377 - ТК 0378	426	213	минвата	канальная	2021	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0378 - ТК 0379	426	233	минвата	канальная	2021	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0379 - ТК 037902	108	512	минвата	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 037902 - ТК 037904	108	96	минвата	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 037904 - ТК 037906	108	238	минвата	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 037906 - ул. Брянская, 142	108	52	минвата	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0379 - ТК 0380	426	171	минвата	канальная	2021	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0380 - ТК 0381	426	197	минвата	канальная	2021	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0381 - ТК 0387 (УТ1)	273	158	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0387 (УТ1) - ТК 0386 (УТ2)	273	100	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0386 (УТ2) - УТ3*	273	260	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2	УТ3* - УТ4*	273	168	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2	УТ3 - УТ4	273	320	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2	УТ4 - УТ5	273	82	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2	УТ5 - ТК 0390 (УТ6)	273	740	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0390 (УТ6) - УТ7	273	164	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2	УТ7 - ТК 0392 (УТ9)	273	84	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0392 (УТ9) - ТК 0394 (УТ10)	273	112	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0394 (УТ10) - ЦТП	273	216	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2	КСЗ-6 - КСЗ-6О	820	214	минвата	надземная	1985	собств	вода	М
ТЭЦ-2	КСЗ-6О - КСЗ-6П	820	64	минвата	надземная	1985	собств	вода	М
ТЭЦ-2	КСЗ-6П -УТ0627в	820	1142	минвата	надземная	1985	собств	вода	М
ТЭЦ-2	УТ 0627в-УТ 0627г	820	1176	минвата	надземная	1985	собств	вода	М
ТЭЦ-2	УТ 0627г-УТ 0627д	820	80	минвата	надземная	1985	собств	вода	М
ТЭЦ-2	УТ 0627д - ТК 0628	820	50,8	минвата	канальная	1985	собств	вода	М
ТЭЦ-2	УТ 0627г - ТК 062701г ул. Дубровинского	108	10		надземная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 062701г - ТК 062703г ул. Дубровинского	108	742		канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0628 - ТК 0629	820	300,2	минвата	канальная	1986	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0629 - ТК 0630	820	285	ППУ	канальная	1986	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0630 -ТК 0631	820	256,8	ППУ	канальная	1986	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0631 -ТК 0632	820	274,6	ППУ	канальная	1986	собств	вода	М

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК 0632 -ТК 0633	820	279,6	ППУ	канальная	1986	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0633 -ТК 0634	820	617,8	ППУ	канальная	1986	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0634 -ТК 0635	820	279	ППУ	канальная	1986	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0635 -ТК 0636	820	388,6	ППУ	канальная	2015	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0636 -Т2	820	301,4	ППМ	канальная	2015	собств	вода	М
ТЭЦ-2	Т2 -ТК 0638	820	379,4	ППМ	канальная	2015	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0638 -ТК 0639	820	347	ППМ	канальная	2015	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0639 -ТК 0640	820	40	ППМ	канальная	2015	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0640 - Т3	820	409,6	ППМ	канальная	2015	собств	вода	М
ТЭЦ-2	Т3 - ПНС-11	820	340	ППМ	надземная	2015	нет	вода	М
ТЭЦ-2	ПНС-11 - ТК 0644	820	4	минвата	надземная	2017	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0644 -ТК 0645	820	40	минвата	канальная	2017	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0644А (УТ1) - ТК 0645А (УТ2)	1220	20,6	минвата	канальная	2020	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0645А (УТ2) - ТК 0646 (УТ4)	1220	45,6	минвата	канальная	2020	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0646 (УТ4) - ТК 0647 (УТ5)	1220	63,1	минвата	канальная	2020	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0647 (УТ5) - ТК 0647А (УТ8)	1220	271,6	минвата	канальная	2020	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0647А (УТ8) - ТК 0647Б (УТ9)	1220	209,4	минвата	канальная	2020	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0647Б (УТ9) - ТК 0649 (УТ10)	1220	210	минвата	канальная	2020	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0649 (УТ10) - ТК 064905	1020	952	минвата	канальная	2022	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 064905 - ТК 0918	1020	1024	минвата	канальная	2022	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0645 - т.А	820	64	минвата	канальная	2017	собств	вода	М
ТЭЦ-2	т.А - ТК 0646А	820	80	минвата	канальная	2017	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0646А - УТ-1 ул. Киренского	273	10	ППУ	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	УТ-1 - УТ-2 ул. Киренского	273	112	ППУ	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	УТ-2 - УТ-3 ул. Киренского	273	440	ППУ	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	УТ-3 - УТ-4 ул. Киренского	273	134	ППУ	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	УТ-4 - КРП ул. Киренского, 24ж	273	602	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	КРП ул. Киренского, 24ж - ТК 064602А	273	208	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 064602А - ул. Киренского, 22, 24	133	40	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 064602А - ТК 064604А	219	164	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 064604А - ул. Борисова, 30	108	40	ППУ	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 064604А - ТК 064606А	219	116	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 064606А - ул. Борисова, 32	76	32	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 064606А - ТК 064608А	219	110	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 064608А - ул. Борисова, 34	76	28	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 064608А - ТК 064610А	219	97	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 064610А - ул. Борисова, 36	89	30	ППУ	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 064610А - ТК 064612А	159	67	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 064612А - ул. Борисова, 38	89	82	ППУ	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 064612А - ул. Борисова, 44	108	90	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0646А -ТК 0647	820	600	минвата	канальная	2017	собств	вода	М

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК 0647 - ТК 064703(УТ1)	159	591	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 064703(УТ1) - точка врезки(подъем)	159	82	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки(подъем) - ул.Красной Звезды, 1	159	333	ППУ	надземная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0647 -ТК 0648	820	572	минвата	канальная	2017	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0648 -ТК 0655	820	544	минвата	канальная	2017	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0655 - ТК 065502	159	178	минвата	канальная	2002	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 065502 - ул.Бебеля, 53а	108	106	минвата	канальная	2002	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 065502 - ул.Бебеля, 55г	108	134	минвата	канальная	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул.Бебеля, 55г(транзит)	108	16	минвата	подвал	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 065502 - ТК 065504	133	146	минвата	канальная	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 065504 - ул. Чкалова, 42	89	44	минвата	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0655 -ТК 0657	820	532	минвата	канальная	2017	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0657 -ТК 0658	820	468	минвата	канальная	2017	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0658 - т.Б	820	250	минвата	канальная	2018	собств	вода	М
ТЭЦ-2	т.Б -ТК 0659	820	54	ППМ	канальная	2011	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0659 - уз.0659Б	820	42	ППМ	канальная	2011	собств	вода	М
ТЭЦ-2	уз. 0659Б - уз.0659А	820	38	ППМ	канальная	2011	собств	вода	М
ТЭЦ-2	уз.0659А - ТК 0916	820	54	минвата	надземная	2011	нет	вода	М
ТЭЦ-2	уз.0659А - нас.ст.№7	720	20	минвата	надземная	1985	собств	вода	М
ТЭЦ-2	уз.0659Б - ТК 0915	426	14	ППМ	канальная	2020	нет	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 1201 - ТК 120101	159	168,2	ППУ	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 120101 - ТК 120103	159	49	ППУ	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 120103 - ТК 120105	159	171,2	ППУ	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 120105 - ул. Киренского, 9-а (профилакторий) (Высотная 2г) ввод1	89	18,4	ППУ	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 120105 - ул. Киренского, 9-а (профилакторий) (Высотная 2г) ввод 2	89	75,4	ППУ	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 120104 - ТК 120106	57	176		канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 120106 - ул.Ленинградская, 5б	57	7,6		канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5601 - пр.Свободный, 81г	108	114	минвата	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р580207 - ул. Киренского, 11-б	89	72	минвата	канальная	1978	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р580207 - ул. Киренского, 11-б	89	36	минвата	канальная	1978	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р580207 - ул. Киренского, 11-б	38	36	минвата	канальная	1978	нет	вода	К
ТЭЦ-2	Эл.кот."Западная" -ТК 0900	630	16,8	минвата	канальная	1981	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0900 -ТК 0901	630	80	минвата	канальная	1981	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0901 -ТК 0902	630	772,6	минвата	канальная	1981	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0902 - ТК 090201 ул. Киренского	133	172	минвата	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 090201 - ТК 090201А(ТК1) ул. Киренского	133	116	минвата	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 090201А(ТК1) - ТК 09020102(ТК2)	108	184	минвата	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 09020102(ТК2) - ул.Ленинградская, 5б	108	20	минвата	канальная	2020	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0902 -ТК 0903	630	412,4	минвата	канальная	2021	собств	вода	М

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК 0903 -ТК 090302	273	274	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 090302 - ТК 090304	273	490	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 090304 - ТК 090306	273	580	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 090306 - ТК 090308	273	56	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 090308 - КРП-29 ул.Киренского, 32г	273	160	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-2	КРП-29 - ул.Киренского, 32	108	60	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-2	КРП-29 - ТК 090310	159	18	ППУ	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 090310 - ТК 090312	159	186	ППУ	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 090312 - ул.Киренского, 32	159	28	ППУ	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 090310 - ТК 09031001 ул. Киренского	159	76	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 09031001 - точка врезки №1 ул. Киренского	159	32	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки №1 - ул. Киренского, 32к	159	26	минвата	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Киренского, 32к(транзит)	159	174	минвата	подвал	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Киренского, 32к - ТК 09031003	159	22	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 09031003 (УТ-2) - ТК 09031005	159	72	минвата	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 09031005 - ул. Киренского, 32м	89	29,6	минвата	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 09031005 - ТК 09031007 ул. 2-я Огородная	159	358	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 09031007 - ТК 09031007А ул. 2-я Огородная	89	57	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 09031007А - ул. 2-я Огородная, 25	89	30	минвата	канальная	2015	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 09031007 - ТК 09031009 ул. 2-я Огородная	133	68	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 09031009 - ул. 2-я Огородная, 24	133	40	минвата	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. 2-я Огородная, 24(транзит)	133	2	минвата	подвал	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. 2-я Огородная, 24(транзит)	108	82	минвата	подвал	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. 2-я Огородная, 24 - ТК 09031011	108	18	минвата	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 09031011 - ул. 2-я Огородная, 22а	89	58	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 09031011 - ТК 09031013	89	102	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 09031013 - ул. 2-я Огородная, 26	89	60	минвата	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р580312 - ТК Р58031203(УТ-2)	159	488	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р58031203(УТ-2) - ул. Дачная, 37	159	50	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Дачная, 37 - ТК Р58031205(УТ-3)	133	26	ППУ	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р58031205(УТ-3) - ТК Р58031209(УТ-4)	133	136	ППУ	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р58031209(УТ-4) - ул. Дачная, 35	89	40	ППУ	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р58031209 - ТК Р58031211	89	80	минвата	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р58031211 - ул. Дачная, 35а	89	18	минвата	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0903 -ТК 0903А	630	75	минвата	канальная	2021	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0903А -ТК 0904	630	351	минвата	канальная	2021	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0904 -ТК 0905	630	288,8	минвата	канальная	2021	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0905 -ТК 090502 ул. С.Ковалевской	159	619	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 090502 - ТК 09050202 ул. Софьи Ковалевской	159	110	ППУ	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 09050202 - ул. Софьи Ковалевской, 2г	159	44	ППУ	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 09050202 - ул. Софьи Ковалевской, 2д	89	16	ППУ	канальная	2023	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК 090502 - ТК 09050201 ул. С.Ковалевской	133	63,4	ППУ	канальная	2016	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 09050201 - ул. С.Ковалевской, 3	89	48		канальная	2023	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 09050201 - ТК 09050207 ул. Ленинградская	133	394	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 09050207 - ТК 09050211 ул. Ленинградская	133	252	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 09050211 - ул. Ленинградская, 10	89	100	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 09050211 - ТК 09050215 ул. Ленинградская	108	130	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 09050215 - ул. Ленинградская, 6	89	32	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 09050215 - ул. Ленинградская, 8	89	130	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 090502 -ТК 090504	159	150	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 090504 - ул. Ковалевской, 1	133	66	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ковалевской, 1(транзит)	133	48	минвата	подвал	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ковалевской, 1 - ТК 09050401	89	98	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 09050401 - ул. Киренского, 21-а	76	36	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 09050401 - ул. Киренского, 21-б	76	28	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 090504 - ул. С.Ковалевской, 2	89	215,4	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0905 -ТК 0906	630	74,6	минвата	канальная	2021	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0906 -ТК 0907	630	329	минвата	канальная	1993	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0907 -ТК 0908	630	230	минвата	канальная	1981	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0908 -ТК 0909	630	208,8	минвата	канальная	1981	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0909 -ТК 0910	720	216,2	минвата	канальная	1981	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0910 - ТК П2703	820	432,6	минвата	канальная	2022	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК П2703 - КРП ул. Бабушкина, 41	159	96	ППУ	канальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	КРП - ул. Бабушкина, 41	133	48	ППУ	канальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	КРП - ТК П270303	108	58	ППУ	канальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П270303 - ул. Бабушкина, 41д	108	84	ППУ	канальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П2703 - Советская, 137	108	38		канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	транзит по подвалу Советская, 137(транзит)	108	6	минвата	подвал	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	транзит по подвалу Советская, 137(транзит)	76	46	минвата	подвал	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	Советская, 137 - ТК П270305	76	36		канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П270305 - Советская, 135	108	50		канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	т.А (ул. Пролетарская, 138 в сторону ТК 301) - т.Б (ул. Полевая, 3)	325	504	минвата	надземная	2006	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	т.Б - тк301	325	274	минвата	канальная	2006	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 301 - ТК 30101 ул. Киренского	325	244	ППУ	канальная	2008	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 30101 - ул. Киренского, 65	108	110	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 30101 - ТК 30103 ул. Киренского	219	50	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 30103 - ТК 3010301 ул. Киренского	108	49	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 3010301 - ул. Киренского, 69	108	23	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 30103 - ул. Киренского, 67	108	30	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 30103 - ТК 30105	219	78	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 30105 - ТК 30107	219	108	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 30107 - ул. Киренского, 67	89	30	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК 30107 - ТК 3010701	133	44	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 3010701 - ул. Киренского, 71	133	22	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 325 - ТК 326 ул. Боткина	108	276	ППУ	канальная	1973	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 326 -ТК 327 ул. Боткина	108	42	ППУ	канальная	1973	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П2703 -ТК П2705	820	1018,4	ППУ	канальная	2022	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК П2705 -ТК П2705А	820	33,4	ППУ	канальная	2022	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК П2705А -ТК П2706	820	197,2	ППУ	канальная	2022	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0910 - ТК 0911	1020	251,4	минвата	канальная	2022	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0911 - ТК 0911Б(демонтирована)	1020	544	минвата	канальная	2022	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0911Б(демонтирована) - ТК 0911А	1020	224	минвата	канальная	2022	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0911А - ТК 091102А	219	150,8	ППУ	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК091102А - ул. Киренского, 29	89	33	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 091102А - ТК 091104А	219	134	ППУ	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 091104А - ул. Киренского, 33	89	56	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 091104А - ТК 091106А	219	55,4	ППУ	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 091106А - ул. Киренского, 35	89	16	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 091106А - КРП по ул. Серова 10 стр.1	219	98	ППУ	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	КРП ул. Серова,10 стр.1 - ТК 091108А	159	55	ППУ	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 091108А - ул. Серова, 10	89	85	ППУ	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 091108А - ТК 091110А	159	68,8	ППУ	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 091110А - ТК 091112А	133	47,6	ППУ	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 091112А - ТК 091114А	133	114,8	ППУ	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 091114А - ТК 091118А	108	92	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 091118А - ул. Киренского, 43	108	12	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 091114А - ул. Серова, 12	89	52,8	ППУ	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 091114А - ТК 091116А	89	92	ППУ	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 091116А - ул. Киренского, 45	89	12	ППУ	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 091110А - ул. Киренского, 41	89	82	ППУ	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	КРП Серова, 10 стр.1 - ТК 091106А	159	100	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 091106А - ТК 091104А	159	58	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 091104А - ТК 091102А	159	147	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 091102А - ТК 09110202А	133	76	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 09110202А - ул. Серова, 8	108	106	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0911А - ТК 0912(демонтирована)	1020	72	минвата	канальная	2022	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0912(демонтирована) - ТК 0913	1020	282	минвата	канальная	2022	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0913А - ТК 0658А ул. Волочаевская	820	31	минвата	канальная	2022	нет	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0913 - ТК Р5109	273	90	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5109 - ул. Пастеровская, 23-а	89	46	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5109 - ул. Пастеровская, 23-а	45	23	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5109 - ул. Пастеровская, 23-а	45	23	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Пастеровская, 23-а(транзит)	89	84	минвата	подвал	1982	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ул. Пастеровская, 23-а(транзит)	57	42	минвата	подвал	1982	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Пастеровская, 23-а(транзит)	57	42	минвата	подвал	1982	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Пастеровская, 23-а - ул. Киренского, 70-а	57	30	минвата	канальная	1982	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Пастеровская, 23-а - ул. Киренского, 70-а	57	15	минвата	канальная	1982	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Пастеровская, 23-а - ул. Киренского, 70-а	57	15	минвата	канальная	1982	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5109 - ТК Р5108	273	100	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5109 - ТК Р5108	108	100	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5109 - ТК Р5108	57	50	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5109 - ТК Р5108	57	50	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5108 - ТК Р510801	76	50	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5108 - ТК Р510801	76	25	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5108 - ТК Р510801	32	25	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р510801 - ул. Сопочная, 58	76	46	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р510801 - ул. Сопочная, 58	76	23	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р510801 - ул. Сопочная, 58	32	23	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5108 - ТК Р5107	273	222	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5108 - ТК Р5107	108	222	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5108 - ТК Р5107	89	111	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5108 - ТК Р5107	57	111	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5107 - ТК Р5106	273	116	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5107 - ТК Р5106	133	116	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5107 - ТК Р5106	108	58	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5107 - ТК Р5106	89	58	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5106 - ТК Р5105	273	164	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5106 - ТК Р5105	133	164	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5106 - ТК Р5105	108	82	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5106 - ТК Р5105	89	82	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5105 - ТК Р5104	273	56	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5105 - ТК Р5104	133	56	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5105 - ТК Р5104	108	28	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5105 - ТК Р5104	89	28	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5104 - ТК Р5103	273	154	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5104 - ТК Р5103	219	154	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5104 - ТК Р5103	108	77	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5104 - ТК Р5103	89	77	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5103 - узел(ТК Р510301)	89	108	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5103 - ТК Р510301	57	54	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5103 - ТК Р510301	57	54	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-2	узел(ТК Р510301) - ул. Киренского, 64	89	16	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р510301 - ул. Киренского, 64	57	8	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р510301 - ул. Киренского, 64	57	8	минвата	канальная	1997	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ул. Киренского, 64(транзит)	89	126	минвата	подвал	1982	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Киренского, 64(транзит)	57	63	минвата	подвал	1982	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Киренского, 64(транзит)	57	63	минвата	подвал	1982	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Киренского, 64 - 66	57	22	минвата	канальная	1982	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Киренского, 64 - 66	57	11	минвата	канальная	1982	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Киренского, 64 - 66	57	11	минвата	канальная	1982	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5103 - ТК Р5100	273	118	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5103 - ТК Р5100	219	118	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5103 - ТК Р5100	133	59	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5103 - ТК Р5100	89	59	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5100 - ул. Бебеля, 59 (ЦТП)	273	28	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5100 - ТК Р5100А	219	4	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5100 - ТК Р5100А	159	2	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5100 - ТК Р5100А	108	2	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5100А - ул. Бебеля, 59	219	24	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5100А - ул. Бебеля, 59	159	12	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5100А - ул. Бебеля, 59	108	12	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5100А - ТК Р5101	133	40	минвата	канальная	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5100А - ТК Р5101	89	20	минвата	канальная	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5100А - ТК Р5101	57	20	минвата	канальная	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5101 - ул. Партизанская,1	89	66	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5101 - ул. Партизанская,1	57	33	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5101 - ул. Партизанская,1	57	33	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5101 - ТК Р510101	76	208	минвата	канальная	2008	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5101 - ТК Р510101	76	104	минвата	канальная	2008	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5101 - ТК Р510101	45	104	минвата	канальная	2008	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р510101 - ул. Чкалова, 39а	76	12	минвата	канальная	2008	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р510101 - ул. Чкалова, 39а	76	6	минвата	канальная	2008	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р510101 - ул. Чкалова, 39а	45	6	минвата	канальная	2008	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5101 - ТК Р510102	108	98	ППМ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5101 - ТК Р510102	89	49	ШТЭ-150	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5101 - ТК Р510102	57	49	ШТЭ-150	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р510102 - ул. Бебеля, 57	108	8	ППМ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р510102 - ул. Бебеля, 57	89	4	ШТЭ-150	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р510102 - ул. Бебеля, 57	57	4	ШТЭ-150	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5100А - ТК Р5102	159	118	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5100А - ТК Р5102	76	59	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5100А - ТК Р5102	57	59	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5102 - ТК Р510201	159	88	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5102 - ТК Р510201	76	44	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5102 - ТК Р510201	57	44	минвата	канальная	1997	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК Р510201 - ул. Киренского, 60	57	66	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р510201 - ул. Киренского, 60	57	3	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р510201 - ул. Киренского, 60	57	3	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р510207 - ул. Киренского, 56а	108	14	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р510207 - ул. Киренского, 56а	89	7	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р510207 - ул. Киренского, 56а	57	7	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5102 - ТК Р510202	159	18	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5102 - ТК Р510202	76	9	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5102 - ТК Р510202	57	9	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р510202 - ул. Панфиловцев, 7	89	12	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р510202 - ул. Панфиловцев, 7	57	6	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р510202 - ул. Панфиловцев, 7	57	6	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р510202 - точка врезки(Р510204)	89	154	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р510202 - точка врезки(Р510204)	57	77	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р510202 - точка врезки(Р510204)	57	77	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки(Р510204) - ул. Киренского, 58	89	80	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки(Р510204) - ул. Киренского, 58	57	40	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки(Р510204) - ул. Киренского, 58	57	40	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5100А - ТК Р510002	133	60	минвата	канальная	1992	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5100А - ТК Р510002	89	30	минвата	канальная	1992	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5100А - ТК Р510002	57	30	минвата	канальная	1992	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р510002 - ул. Киренского, 61	57	66	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р510002 - ул. Киренского, 61	57	33	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р510002 - ул. Киренского, 61	57	33	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р510002 - узел(ТК Р510002А)	57	28	минвата	канальная	1992	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р510002 - ТК Р510002А	57	14	минвата	канальная	1992	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р510002 - ТК Р510002А	57	14	минвата	канальная	1992	собств	вода	К
ТЭЦ-2	узел(ТК Р510002А) - ул. Киренского, 61-а	57	24	минвата	канальная	1992	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р510002А - ул. Киренского, 61-а	57	12	минвата	канальная	1992	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р510002А - ул. Киренского, 61-а	57	12	минвата	канальная	1992	собств	вода	К
ТЭЦ-2	узел(ТК Р510002А) - ул. Киренского, 61-б	57	6	минвата	канальная	1992	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р510002А - ул. Киренского, 61-б	57	3	минвата	канальная	1992	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р510002А - ул. Киренского, 61-б	57	3	минвата	канальная	1992	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р510002 - ТК Р510004	108	74	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р510002 - ТК Р510004	57	37	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р510002 - ТК Р510004	57	37	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р510004 - ул. Бебеля, 63	89	40	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р510004 - ул. Бебеля, 63	57	20	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р510004 - ул. Бебеля, 63	57	20	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р510004 - ул. Бебеля, 62	89	68	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р510004 - ул. Бебеля, 62	57	34	минвата	канальная	1997	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК Р510004 - ул. Бебеля, 62	57	34	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0913 - ТКсм.	1020	106	минвата	канальная	2022	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТКсм. - ТК 0913А	820	465	минвата	канальная	2018	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0913А - ТК 0914А	820	94	минвата	канальная	2018	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0914А - ТК 0914	820	23	минвата	канальная	2018	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0914 - ТК 0915	1020	42	минвата	канальная	2022	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0915 - ТК 0915А	1020	17	минвата	канальная	2022	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0915А - ПНС-7	1020	8	минвата	канальная	2022	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ПНС-7 - ТК 0916	720	49,8	ППУ	канальная	1981	собств	вода	М
ТЭЦ-2	т.вр. - ТК 091602 ул. Сопочная, 40	108	262	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 091602 - ул. Сопочная, 40	76	58	ППУ	канальная	2022	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0916 - УТ 091601	133	150	минвата	канальная	1997	нет	вода	К
ТЭЦ-2	УТ 091601 - КРП ул. Сопочная, 38	133	42	минвата	канальная	1997	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0916 - ТК 0917	720	214	ППУ	канальная	1981	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0917 - ТК 091702	273	332	минвата	канальная	1987	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 091702 - ул. Л.Кецховели, 29-а(ЦТП)	273	15,4	минвата	канальная	1987	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ЦТП - ТК Р6100	273	8,8	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ЦТП - ТК Р6100	159	4,4	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ЦТП - ТК Р6100	89	4,4	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6100 - ТК Р6101	273	18,8	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6100 - ТК Р6101	159	9,4	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6100 - ТК Р6101	89	9,4	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6101 - ул. Кецховели, 29	89	100	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6101 - ул. Кецховели, 29	76	50	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6101 - ул. Кецховели, 29	57	50	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 6101 - ТК Р6102	273	61	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 6101 - ТК Р6102	159	30,5	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 6101 - ТК Р6102	89	30,5	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6102 - ТК Р6104	273	96	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6102 - ТК Р6104	159	48	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6102 - ТК Р6104	89	48	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6104 - ТК Р610401	133	77,2	минвата	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6104 - ТК Р610401	108	38,6	минвата	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6104 - ТК Р610401	76	38,6	минвата	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р610401 - ул. Кецховели, 31	76	60	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р610401 - ТК Р610403	133	72,6	минвата	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р610401 - ТК Р610403	108	36,3	минвата	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р610401 - ТК Р610403	76	36,3	минвата	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р610403 - ул. Кецховели, 31	76	67	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р610403 - ул. Кецховели, 31	89	33,5	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р610403 - ул. Кецховели, 31	38	33,5	минвата	канальная	1978	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК Р610403 -ТК Р610405	108	139	минвата	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р610403 -ТК Р610405	89	69,5	минвата	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р610403 -ТК Р610405	57	69,5	минвата	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р610405 - ул. Кецховели, 33(д/с 139)	76	57,2	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р610405 - ул. Кецховели, 33(д/с 139)	57	28,6	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р610405 - ул. Кецховели, 33(д/с 139)	57	28,6	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р610405 - ул. Кецховели, 35	108	128	минвата	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р610405 - ул. Кецховели, 35	89	64	минвата	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р610405 - ул. Кецховели, 35	57	64	минвата	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6104 - ТК Р610404	219	256	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6104 - ТК Р610404	159	128	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6104 - ТК Р610404	89	128	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р610404 - ТК Р610406	219	103,4	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р610404 - ТК Р610406	133	51,7	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р610404 - ТК Р610406	89	51,7	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р610406 - ул. Кецховели, 39	89	33,6	ППУ	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р610406 - ул. Кецховели, 39	89	16,8	ППУ	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р610406 - ул. Кецховели, 39	57	16,8	ППУ	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р610406 - ТК Р610408	219	154,6	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р610406 - ТК Р610408	133	77,3	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р610406 - ТК Р610408	89	77,3	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р610408 - ул. Кецховели, 39	89	39,2	ППУ	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р610408 - ул. Кецховели, 39	89	19,6	ППУ	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р610408 - ул. Кецховели, 39	57	19,6	ППУ	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р610305 - ТК Р610307 - ул. Советская, 41Е	57	202	ППУ	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р610408 -ул. Корнеева, 26	76	162	ППУ	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р610408 -ул. Корнеева, 26	76	81	ППУ	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р610408 -ул. Корнеева, 26	57	81	ППУ	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р610408 - ТК Р610412	159	282	минвата	канальная	1992	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р610408 - ТК Р610412	133	141	минвата	канальная	1992	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р610408 - ТК Р610412	57	141	минвата	канальная	1992	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р610412 - ТК Р610412А	159	72	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р610412 - ТК Р610412А	133	36	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р610412 - ТК Р610412А	76	36	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р610412А - ул. Красной Армии, 121	159	10	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р610412А - ул. Красной Армии, 121	133	5	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р610412А - ул. Красной Армии, 121	76	5	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р610412 - ул. Волочаевская, 44	76	512	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0917 - ТК 0917А	720	174	ППУ	канальная	1981	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0917А - ТК 091701А	89	264	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 091701А - ТК 091703А	89	102	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК 091703А - ул. Л.Кецховели,17а	89	30	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0917А - ТК 0918(ТК 0918А)	720	250	минвата	канальная	1981	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0918А - ул. Л.Кецховели, 27стр.	133	64	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0918 - ТК 0919	720	400	минвата	канальная	1981	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0919 - ТК 0920	720	267,4	минвата	канальная	2020	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0920 - ТК 0920А	720	220	минвата	канальная	2020	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0920А -ТК 0920Б	720	210	ППУ	канальная	1981	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0920Б -ТК 0921	720	263	ППУ	канальная	1981	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0921 -ТК 0922	720	329,6	минвата	канальная	1981	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0920Г - ул. Карла Маркса, 213	76	56	минвата	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0922 - КРП ул. Копылова, 17г	219	663,2	минвата	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-2	КРП ул. Копылова, 17г - ТК 092206	219	34	минвата	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 092206 - ул. Копылова, 21	108	214	минвата	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 092206 - ТК 09220601	159	108	минвата	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 09220601 - ул. Копылова, 17	133	26	минвата	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 09220601 - ул. Копылова, 15	133	56	минвата	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 092206 - ТК 092210	133	226	ППМ	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 092210 - ул. Копылова, 19 (ввод 1)	89	24	ППМ	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 092210 - ул. Копылова, 19 (ввод 2)	108	68	ППМ	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0922 -ТК 0923	720	272	ППУ	канальная	1981	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0923 - ТК 0923А	720	60	минвата	канальная	1981	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0923А - ТК 0924	720	83	минвата	канальная	1981	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0924 - ТК 0925	720	42	минвата	канальная	1981	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0925 - нас.ст.№6	720	16	минвата	канальная	1981	собств	вода	М
ТЭЦ-2	нас.ст.№6 - т.А	426	3	минвата	канальная	2004	собств	вода	М
ТЭЦ-2	нас.ст.№6 - т.А	630	3	минвата	канальная	2004	собств	вода	М
ТЭЦ-2	т.А - ТК 092501А(нет ТК) П3201	159	10,4	минвата	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	П3201(ТК 092501А) - узел УТ-1 - точка Б(котельная РЖД)	159	249,6	минвата	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	т.А - ТК 0926	426	42	минвата	канальная	2004	собств	вода	М
ТЭЦ-2	т.А - ТК 0926	630	42	минвата	канальная	2004	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0926 - ТК 0927 ул. Историческая	426	248	минвата	канальная	1968	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0926 - ТК 0927 ул. Историческая	630	248	минвата	канальная	1968	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0927 - ТК 0928	426	162,3	минвата	канальная	1968	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0927 - ТК 0928	630	162,3	минвата	канальная	1968	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0928 - ТК 0929	426	30	минвата	канальная	1968	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0928 - ТК 0929	630	30	минвата	канальная	1968	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0929 - ТК 0930	325	269	ППУ	надземная	1999	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0929 - ТК 0930	630	269	минвата	канальная	1968	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0930 - ТК 0931	426	40,5	минвата	канальная	1968	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0930 - ТК 0931	630	40,5	ППУ	канальная	1968	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0931 - ТК 0356	426	210,1	ППУ	канальная	1968	собств	вода	М

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК 0931 - ТК 0356	630	210,1	ППУ	канальная	1968	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0918 - ТК П2901	820	308	минвата	канальная	2020	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК П2901 - ул.Ладо Кецховели, 18а	159	24	ППМ	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П2901 - ТК П2902	820	210	минвата	канальная	2020	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК П2902 - ТК П290201	219	52	минвата	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П290201 - ул.Ладо Кецховели, 22а	89	64	минвата	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П2902 - ТК П2902А	820	320	минвата	канальная	2020	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК П2902А - ул.Ладо Кецховели, 37	89	260	ППУ	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П2902А - ТК П2903	820	220	минвата	канальная	2020	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК П2903 - ТК П2906	820	800	минвата	канальная	2020	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК П2906 - ТК П290601	325	92,8	ППУ	канальная	2004	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК П290601 - ТК П290603	325	170	ППУ	канальная	2004	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК П290603 - ЦТП (ул. Менжинского, 17-а)	325	28,6	минвата	канальная	2004	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р640202 - ул. Менжинского, 18г	89	159,2	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П2906 - ТК П2906А	820	122	минвата	канальная	2020	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК П2906А - ТК П2907 ул. Л.Кецховели	820	12	ППУ	канальная	2020	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК П2907 - ТК П2908	820	310	минвата	канальная	2020	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК П2908 - ТК П2909	820	268	минвата	канальная	2020	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК П2909 - ТК 1024	820	76	минвата	канальная	2020	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК П2706 - ТК П2706А	630	27,6	минвата	надземная	2022	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК П2706А - ТК П2708	630	913	минвата	надземная	2022	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р960608 - ТК Р960610, ул.Толстого	159	318	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П150704(ТК 30404) - ТК П150706(ТК 30406)	159	120	минвата	канальная	2001	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П150706(ТК 30406) - пр. Свободный, 64г	108	16	минвата	канальная	2001	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Свободный, 64г	108	72	минвата	транзит	2001	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Свободный, 64г - ТК П150708(ТК 30408)	89	20	минвата	канальная	2001	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П150708(ТК 30408) - пр. Свободный, 64ж	89	22	минвата	канальная	2001	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П150706(ТК 30406) - ул. Курчатова, 1а	159	10	минвата	канальная	2001	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6900(ц1201) - пр. Свободный, 75ж	89	64	минвата	канальная	2001	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК29 - ТК29А, ул.Толстого	219	190	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК29А - ТК Р960612(ТК30) ул.Толстого	219	124	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р960612(ТК30) - ТК Р960610	159	66	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р960610 - ул.Толстого, 17	159	10	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р960612(ТК30) - ТК Р960614(ТК31) ул.Толстого	219	254	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р960614(ТК31) - ул.Толстого, 17а	108	40	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р960614(ТК31) - ул.Толстого, 21	159	86	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 1026 - ТК 1027	325	338	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 1027 - ТК 1028	219	306	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 1028 - ТК 102801	219	50	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 102801 - ул. Новосибирская, 5	108	16	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 102801 - ТК 102803	219	124	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК 102803 - ул. Новосибирская, 3	89	14,8	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 102803 - ТК 102805	159	144,6	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 102805 - ул. Новосибирская, 1а	89	28	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 102805 - ТК 102807	159	142	ППУ	канальная	2015	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 102807 - ул. Новосибирская, 1	89	10,4	ППУ	канальная	2015	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 102807 - ТК 102809 (до подъема)	133	107,4	ППУ	канальная	2015	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 102807 - ТК 102809 (от подъема)	133	55,4	ППУ	надземная	2015	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 102809 - ТК 10280901	133	32,8	ППУ	канальная	2015	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 10280901 - ТК 10280903	108	49,4	ППУ	канальная	2015	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 10280903 - ул. Куйбышева, 79	89	10,8	ППУ	канальная	2015	бесхоз	вода	К
ЭВРЗ	ТК-38(ТК-21) - ул. Куйбышева, 97	159	8	ППУ	канальная	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р540201А - ул.Академгородок, 17г/5	45	430	минвата	канальная	2020	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р540201А - ул.Академгородок, 17г/5	38	215	минвата	канальная	2020	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р540201А - ул.Академгородок, 17г/5	32	215	минвата	канальная	2020	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 21 - Академгородок, 10а	108	24	минвата	канальная	2004	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 4/1 - ТК 3/1	89	110	минвата	канальная	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 3/1 - Академгородок, 12а корп.5(ТСЖ)	108	8	минвата	канальная	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 3/1 - Академгородок, 12а корп.5(ИП Протасова)	108	60	минвата	канальная	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 3/1 - Академгородок, 12а корп.4	89	148	минвата	канальная	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 27 - ТК 1/1 Академгородок	133	70	минвата	канальная	2000	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 1/1 - ТК 2/1 Академгородок	108	120	минвата	канальная	2000	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 2/1 - Академгородок, 12а корп 2	76	4	минвата	канальная	2000	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 2/1 - Академгородок, 12а корп 3	89	124	минвата	канальная	2000	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 29 - ТК 29-02	108	218	минвата	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 29-02 - ул. Академгородок, 15И	108	60	минвата	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 1205 - ТК 120502А (подающий трубопровод)	325	553	минвата	канальная	2015	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 120502А - ТК 120502Б (подающий трубопровод)	325	183	минвата	канальная	2011	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р5510А - ТК Р551002 ул. Академгородок	108	32	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р551002 - ТК Р551004 ул. Академгородок	108	54	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р551004 - ТК Р551006 ул. Академгородок	108	98	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р551006 - ТК Р551008 ул. Академгородок	108	106	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р551008 - ТК Р551010 ул. Академгородок	108	110	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р551010 - ТК Р551012 ул. Академгородок	108	136	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р551012 - ТК Р551014 ул. Академгородок	89	136	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р551014 - ТК Р551016 ул. Академгородок	89	96	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р551016 - ТК Р551018 ул. Академгородок	76	158	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р551018 - ТК Р551020 ул. Академгородок	76	152	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р551020 - ТК Р551022 ул. Академгородок	57	138	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р551022 - ТК Р551024 ул. Академгородок	57	142	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р551015(УТ9) - ТК Р55101502)УТ9-1)	219	104	минвата	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р55101502)УТ9-1) - ул. Академгородок, 76	159	108	минвата	канальная	2024	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
К-6	ТК 602 - ТК 60202, ул. Скальная	76	160	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
К-6	ТК 60202 - ТК 60202А, ул. Скальная	108	60	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
К-6	ТК 60202А - ТК 60204, ул. Скальная	108	112	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
К-6	ТК 60204 - ТК 60206, ул. Скальная	108	92	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
К-6	ТК 60206 - ТК 60208, ул. Скальная	108	12	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
К-6	ТК 60208 - ТК 60210, ул. Скальная	108	216	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
К-6	ТК 60210 - ТК 60212, ул. Скальная	108	58	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
К-6	ТК 60212 - ТК 6021202, ул. Скальная	76	100	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
К-6	ТК 60212 - ТК 60214, ул. Скальная	76	42	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
К-6	ТК 60214 - ТК 60216, ул. Скальная	76	46	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0843 - ТК П4619А	720	78	минвата	канальная	1995	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК П4619А - ТК П4619	720	28	минвата	канальная	2015	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК П4619 - ТК П461902	273	78	минвата	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П461902 - ул. Октябрьская, 10	89	22	минвата	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П461902 - ул. Октябрьская, 10Б	76	156	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П461902 - ТК П461904	273	196	минвата	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П461904 - ул. Октябрьская, 8А	89	18	минвата	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П461904 - ТК П461906	219	262	минвата	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П461906 - ул. Октябрьская, 8	89	24	минвата	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П461906 - ТК П461908	159	70	минвата	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П461908 - ул. Октябрьская, 6	76	34	минвата	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П4619 - ТК П4618	720	456	минвата	канальная	2015	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК П4618 - ул. Октябрьская, 16	108	72	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П4618 - ТК П4617	720	42	минвата	канальная	1995	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК П4617 - ТК П4616	720	237	минвата	канальная	1995	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК П4616 - ТК П4615	720	88	минвата	канальная	1995	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК П4615 - ТК П4614	720	149	минвата	канальная	1995	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК П4614 - ТК П4613	720	116	минвата	канальная	1995	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК П4613 - ТК П4612А	720	116,6	минвата	канальная	1995	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК П4612А - ТК П4612	720	240	минвата	канальная	1995	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК П4612 - ТК П4611А	720	339	минвата	канальная	1995	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК П4611А - ТК П4611	720	19	минвата	канальная	1995	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК П4611 - ТК П461101А	159	104	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П461101А - ТК П461101	159	94	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П461101 - ТК П461103	159	92	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П461101 - ул. П.Железняка, 46 (ввод №1)	108	34	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П461101 - ул. П.Железняка, 46 (ввод №2)	108	38	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П461101 - ул. П.Железняка, 46 (ввод №3)	57	114	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П461103 - ул. П.Железняка, 46 (ввод №4)	57	62	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П461103 - ул. П.Железняка, 46 (ввод №5)	76	26	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П4605Б - ТК П460501Б	76	338	ППУ	канальная	2005	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК П460501Б - ул. П.Железняка, 17 стр.30	76	8	ППУ	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П460501Б - ул. П.Железняка, 17 стр.31	57	80	ППУ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П4605Д - ТК П460503	325	96	ППУ	канальная	2014	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК П460503 - КРП-24 (П.Железняка 57/1)	325	12	ППУ	канальная	2014	собств	вода	М
ТЭЦ-1	КРП-24 (П.Железняка 57/1) - ТК П460505	325	10	ППУ	канальная	2014	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК П460505 - ТК П460507	273	102	ППУ	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П460507 - ул.П.Железняка, 61	133	104	ППУ	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П460505 - ТК П46050503	219	164	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П46050503 - ул. П.Железняка, 53	108	42	ППУ	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П46050503 - ТК П46050505	219	90	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П46050505 - ул.П.Железняка, 55	133	134	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П46050505 - ТК П46050507	159	128	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П46050507 - ул. П.Железняка, 51	76	62	ППУ	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П46050507 - ТК П46050509	133	170	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П460505 - ТК П46050502	159	20	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П46050502 - ул.П.Железняка, 57	108	52	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П46050502 - ТК П46050506	159	284	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П46050506 - ул.П.Железняка, 59	133	34	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1601 -ТК 1602	426	46	минвата	канальная	1984	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 1602 -ТК 1603	426	190	минвата	канальная	1984	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 1603 -ТК 160301А	219	190	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 160301А - ТК 160301	219	186,4	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 160301 - ТК 160304	219	162	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 160304 - ул. Тельмана, 38	108	60	ППУ	канальная	2012	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1603 -ТК 1603А	426	70	минвата	канальная	1984	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 1603А -ТК 1604	530	28	минвата	канальная	1984	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 1604 -ТК 1605	530	138	минвата	канальная	1984	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 1605-ТК 1606	530	196	минвата	канальная	1984	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 1606 -ТК 1607	530	231	минвата	канальная	1984	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 1607 -ТК 1608	530	156	минвата	канальная	1984	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 1608 -ТК 1609	530	112,6	минвата	канальная	1984	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 1609 -ТК 1610	530	196	минвата	канальная	1984	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 1610 -ТК 1611	530	113,4	минвата	канальная	1984	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 1611 -ТК 1612	530	108	минвата	канальная	1984	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 1612 -ТК 1613	530	162	минвата	канальная	1984	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 1613 -ТК 1614	530	130	минвата	канальная	1984	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 1614 -ТК 1615	530	168	минвата	канальная	1987	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 1615 -ТК 1616	530	132	минвата	канальная	1987	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 1616 - пр. Ульяновский, 22б	108	44	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1616 -ТК 1617	530	150	минвата	канальная	1987	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 1617 -ТК 1618	530	219	минвата	канальная	1987	собств	вода	М

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК 1618 -ТК 1619	530	148	минвата	канальная	1987	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 1619 -ТК 1620	530	156	минвата	канальная	1987	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 1620 -ТК 1621	530	190	минвата	канальная	1987	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 1621 -ТК 1622	530	20	минвата	канальная	1987	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 1622111 - пр. Ульяновский, 2Д	76	482	минвата	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 162203 - пр. Ульяновский, 8а	89	66	минвата	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК П4101 - ТК П4102 ул. Терешковой	426	446,8	минвата	канальная	1978	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК П4102 - ТК П4103	426	645,4	минвата	канальная	1978	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК П4103 - ТК П4104	426	106,6	ППУ	канальная	2010	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК П4104 - ТК П4105	426	107,6	ППУ	канальная	2006	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК П4104 - ТК8-46 ул. Терешковой	273	246	минвата	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК П4105 - ТК П410501	159	149	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК П410501 - ТК П410503	159	419	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК П410505(тк4104/1) - ул. Устиновича, 10	76	72	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Тельмана, 32а	108	116	минвата	подвал	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК П4105 - ТК П4106	426	281	ППУ	канальная	2006	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ПНС-24 ул.Тельмана, 49Д -ТК 1601	530	49	минвата	канальная	1982	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 1601 - ТК 1701	530	132	минвата	канальная	1982	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 1701 - ТК 1702	530	210,4	минвата	канальная	1982	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 1702 - ТК 1703	530	188,4	минвата	канальная	1982	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 1703 - ТК 1704	530	271,6	минвата	канальная	1982	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 1704 - ТК 1705	530	80	минвата	канальная	1975	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 1705 - ТК 1705А	530	114	ППУ	канальная	2012	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 1705А - ТК 1706	530	528,8	ППУ	канальная	2012	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 1706 - ТК 1706А	426	260	минвата	канальная	1975	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 1706А - ТК 1707	426	325	минвата	канальная	1975	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 1707 - ТК 1708	426	514	минвата	канальная	1975	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 1706 - ТК Р7401А ул. Механическая	377	110	минвата	канальная	1992	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК Р7401А - ТК Р7401 ул. Механическая	325	57,4	минвата	канальная	2018	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК Р7401 - ТК Р7402 ул. Механическая	325	134	минвата	канальная	2018	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК Р7402 - ТК Р7403 ул. Механическая	377	52	минвата	канальная	1992	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК Р7403 - ТК Р7404 ул. Механическая	325	101,2	минвата	канальная	1995	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК Р7404 - ТК Р7406 ул. Механическая	325	379,2	минвата	канальная	1995	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК Р7406 - ТК Р7407 ул. Механическая	325	254	минвата	канальная	1995	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК Р7407 - ТК Р740702 ул. Краснодарская	159	58	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р740702 - ул. Краснодарская, 19	159	48	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р740702 - ул. Краснодарская, 19-а	89	50	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7407 - ТК Р7408 ул. Механическая	325	132	минвата	канальная	1995	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК Р7408 - ТК Р7409 ул. Механическая	325	128	минвата	канальная	1995	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ул. Краснодарская, 17	159	328	минвата	подвал	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Краснодарская, 17 - ТК Р740901	89	52	минвата	канальная	1995	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК Р740901 - ул. Краснодарская, 17-а	89	35	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7412 - ТК Р7413(УТ2)	159	104	ППУ	канальная	2020	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7413(УТ2) - ТК Р7414(УТ3)	159	100	ППУ	канальная	2020	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7414(УТ3) - ТК Р7415	159	54	ППУ	канальная	2020	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р741701 - ул. Армейская, 13	57	34	ППУ	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7411А - ТК Р741101А	133	58	минвата	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р741101А - ул. Армейская, 31	108	16	минвата	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р741101А - ул. Армейская, 33	76	172	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1706 - ТК 170602	325	477,4	минвата	канальная	2000	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 170602 - ТК 170604	325	182,4	минвата	канальная	2000	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 170604 -ТК 170606	325	69,2	минвата	канальная	2000	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 170606 - КРП (ул. Лазо, 8-а)	325	8	минвата	канальная	2000	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК Р870008 - ул. С.Лазо, 18в	108	154	ППУ	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Лазо, 18В	89	32	минвата	подвал	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Лазо, 18В - ул. Лазо, 18А	89	34	минвата	подвал	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р870104 - ул. Лазо, 28	159	94	минвата	канальная	2002	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р870104 - ул. Лазо, 28	108	47	минвата	канальная	2002	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р870104 - ул. Лазо, 28	45	47	минвата	канальная	2002	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1709 - ТК 170902	219	253,4	ППУ	канальная	2006	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 170902 - ТК 170906	219	750	минвата	канальная	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 170906 - ул. Смоленская, 16	133	49	минвата	канальная	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 170902 - ТК 17090201	76	430	ППУ	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 17090201 - ТК 17090203	76	368	ППУ	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 17090203 - ТК 17090205	76	302	ППУ	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 17090205 - КРП ул. 3-я Смоленская, 11а	76	342	ППУ	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 17090204 - ул. 3 Августа, 20д	89	68	ППУ	канальная	2014	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1708 - ТК 170801	325	118	минвата	канальная	1988	собств	вода	М
ТЭЦ-3	точка врезки переход - ТК 170801	273	131,6	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 170801 - ТК 170803	325	88	минвата	канальная	1978	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 170803 - ул. Краснодарская, 5-б (школа №5)	108	127,2	минвата	канальная	1989	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 170803 - ТК 170805	159	186	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 170805 - пр.Металлургов, 36	108	45,8	минвата	канальная	1989	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 170805 - ТК 170807	219	104	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 170807 - пр.Металлургов, 36	108	52,6	минвата	канальная	1989	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 170807 - ТК 170809	219	124	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 170809 - ТК 170811	159	214	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 170811 - ул. Металлургов, 38	108	31,4	минвата	канальная	1989	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 170811 - ТК 170813	159	84	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 170813 - ул. Металлургов, 38	108	32	минвата	канальная	1989	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1712(ТК1) - ул. Краснодарская, 8	159	36	минвата	канальная	2011	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК 1712(ТК1) – ТК 171202(ТК2)	219	227	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 171202 - ул. Малиновского, 7	76	30	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 171202 - ул. Малиновского, 18	89	30	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 171202(ТК2)– ТК 171204(ТК3)	219	184	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 171204 - ул. Малиновского, 14	57	34	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 171204 - ул. Малиновского, 5	108	62	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 171204(ТК3)– ТК 171206(ТК4)	219	20	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 171206 – ТК 17120601	89	218	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 17120601 - ул. Малиновского, 16	57	76	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 17120601 – ТК 17120603	89	50	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 17120603 - ул. Малиновского, 12	57	15	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 17120603 – ТК 17120605	76	118	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 17120605 - ул. Малиновского, 6а	57	37	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 17120605 – ТК 17120607	57	94	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 17120607 - ул. Малиновского, 8	57	13	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 171206(ТК4) – ТК 171208(ТК5)	219	120	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 171208 - ул. Малиновского, 10	57	34	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 171208(ТК5) – ТК 17120802(ТК5-1)	133	36	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 17120802 - ул. Краснодарская, 4	108	12	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 17120802 – ТК 17120804	108	247	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 17120804 - ул. Краснодарская, 6	57	22	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 171208(ТК5) – ТК 171210(ТК6)	219	117	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 171210 - ул. Малиновского, 6	76	28	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 171210 – ТК 17121002	76	26	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 17121002 - ул. Малиновского, 3	57	32	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 171210(ТК6) – ТК 171212(ТК7)	219	118	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 171212(ТК7)– ТК 171214(ТК7-1)	219	226	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 171214 - ул. Малиновского, 2а	108	34	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 171212(ТК7) – ТК 17121202(ТК8)	219	76	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 17121202(ТК8) – ТК 17121204(ТК8-1)	133	206	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 17121204 - ул. Краснодарская, 2а	108	54	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 17121204 - ул. Краснодарская, 2а	89	95	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 17121202(ТК8) - ул. Краснодарская, 2б	219	52	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Краснодарская, 2б - ТК 17121203(ТК9)	219	90	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 17121203(ТК9) - ТК 17121205(ТК10)	133	225	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 17121205(ТК10) - ул. П.Железняка, 50	133	34	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ул. П.Железняка, 50 - ТК 17121207(ТК11)	133	90	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 17121207 - ул. П.Железняка, 50	108	18	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 17121207 - ул. П.Железняка, 50	89	82	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 17121203 - ТК 17121209	89	122	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 17121209 - ул. Малиновского, 1	57	30	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК 17121209 - ул. Малиновского, 2	57	64	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Малиновского, 2 - ул. Малиновского, 4	57	82	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 171214(тк7-1) - ТК 171218 ул. Малиновского, 2а	219	104	минвата	канальная	1990	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1714(ТК2) - ул. Краснодарская, 10а	89	148	ППУ	канальная	2017	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1720(тк8) - ул. Краснодарская, 22а	89	262	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 170809 - ТК Р7501	219	198	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7501 - ТК Р7502	219	136	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7502 - ТК Р7503	219	118	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7503 - ТК Р750301	133	114	минвата	канальная	1991	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р750301 - ул. Краснодарская, 5-а	89	85,4	минвата	канальная	1991	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7503 - ТК Р7504	219	404	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7504 - ТК Р750401	159	140	минвата	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р750401 - ул. Краснодарская, 7-а	89	74	минвата	канальная	1991	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7504 - ТК Р7505	219	166	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7505 - ул. Краснодарская, 7-б	108	98,8	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Краснодарская, 7-б - ТК Р750501	108	54	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р750501 -теплица	76	164	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7505 - ТК Р7506	219	96	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7506 - ул. Краснодарская, 9	133	228	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7506 - ТК Р7507	219	182	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7507 - ТК Р750701	108	175	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р750701 - ул. Краснодарская, 9-а (д/с 137)	76	32	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7507 - ТК Р7508	219	246	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7508 - ТК Р750801	159	96	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р750801 - ул. Краснодарская, 11-а (д/с 259)	76	56	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р750801 - ул. Краснодарская, 11	89	180	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7508 - ТК Р7509	219	103	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7509 - ТК Р7510	219	36	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7510 - ТК Р7408	219	60	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 170803 - ТК П4206	159	157,6	минвата	канальная	1987	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК П4206 - пр.Металлургов, 34	108	46	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК П4206 - ТК П4205	159	162	минвата	канальная	1987	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК П 4205 - пр.Металлургов, 32-б	76	108	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК П 4205 - ТК П4204	159	194,2	минвата	канальная	1987	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК П4204 - пр.Металлургов, 32	108	48	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК П4204 - ТК П4203	159	126,4	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК П4203 - пр.Металлургов, 30	76	32	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК П4203 - ТК П4202	159	89,8	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК П4202 - ТК П4201	159	72,6	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК П4201 - ТК П420101	133	100	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК П420101 - пр.Металлургов, 30 (2 оч.)	89	36	минвата	канальная	1988	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК П420101 - пр.Металлургов, 30 (1 оч.)	89	94	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК П4201 - ТК Р7403	219	218,8	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1603 - ул. Тельмана, 49 (Акмолинская, 1)	108	53	минвата	канальная	1987	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1604 - ул. Тельмана, 47	89	63	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1605 - ул. Тельмана, 49 хоз-корпус, (ул. Акмолинская, 1)	108	44	минвата	канальная	1987	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1605 - ул. Тельмана, 47а (49-а)	159	58	минвата	канальная	1989	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Тельмана, 47а(транзит)	159	60	минвата	подвал	1989	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Тельмана, 47а (49а) - ул. Тельмана, 47 б	159	68	минвата	канальная	1989	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Тельмана, 47 б(транзит)	159	50	минвата	подвал	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Тельмана, 47 б(транзит)	133	108	минвата	подвал	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Тельмана, 47 б(транзит)	108	46	минвата	подвал	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Тельмана, 47 б(транзит)	89	6	минвата	подвал	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Тельмана 47 б - ул. Тельмана, 47 в	89	48	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Тельмана 47 б - ул. Тельмана, 43а (47а)	108	36	минвата	канальная	1989	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Тельмана, 43а (47а)(транзит)	108	76	минвата	подвал	1989	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Тельмана, 43а (47а)(транзит)	89	54	минвата	подвал	1989	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Тельмана 43а - ул. Тельмана, 45	89	30	минвата	канальная	1989	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1606 - пр.Ульяновский, 38	108	44	минвата	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1608 - ТК 160802	108	48,6	минвата	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 160802 - пр.Ульяновский, 36-а (ранее 34-а)	57	27,4	минвата	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 160802 - пр.Ульяновский, 36	108	61	минвата	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1609 - пр.Ульяновский, 34	108	100,4	минвата	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-3	пр.Ульяновский, 34(транзит)	108	29,8	минвата	подвал	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-3	пр.Ульяновский, 34 - пр.Ульяновский, 34-а	108	294,4	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1609 - пр.Ульяновский, 32в	89	23	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1610 -пр.Ульяноский, 32	108	34	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1613 - ТК Р7201	219	220	минвата	канальная	1989	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7201 - ул. Комарова, 3	89	30	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7201 - пр.Ульяновский, 28	108	110	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-3	пр.Ульяновский, 28(транзит)	108	114	минвата	подвал	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-3	пр.Ульяновский, 28 - ул. Комарова, 6	76	28	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-3	пр.Ульяновский, 28 - пр. Ульяновский, 30 (26-а)	57	118	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7201 - ТК Р7202	219	204	минвата	канальная	1989	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7202 - ул. Комарова, 5	108	74	минвата	канальная	1989	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Комарова, 5	76	34	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7202 - ТК Р7203	219	208	минвата	канальная	1989	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7203 - ул. Комарова, 7	159	18	минвата	канальная	1989	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Комарова, 7 (транзит)	159	24	минвата	подвал	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Комарова, 7 - ТК Р720302	133	100	минвата	канальная	1989	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р720302 - ул. Комарова, 7-а	89	49,6	минвата	канальная	1989	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р720302 - ул. Тельмана, 39	89	120	минвата	канальная	1989	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК Р720302 - ТК Р720304	108	110	минвата	канальная	1989	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р720304 - ул. Тельмана, 41-а	89	40,4	минвата	канальная	1989	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р720304 - ул. Тельмана, 41	89	67	минвата	канальная	1989	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7203 - ул. Комарова, 8	159	108	минвата	канальная	1989	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Комарова, 8(транзит)	159	126	минвата	подвал	1989	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Комарова, 8(транзит)	133	20	минвата	подвал	1989	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Комарова, 8 - ул. Тельмана, 33	89	33,8	минвата	канальная	1989	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Комарова, 8 - ул. Тельмана, 33-а	159	94	минвата	канальная	1989	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Тельмана, 33-а(транзит)	159	164	минвата	подвал	1989	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Тельмана, 33-а - ул. Тельмана, 31-а	133	36	минвата	канальная	1989	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Тельмана, 31-а(транзит)	108	122	минвата	подвал	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Тельмана, 31-а - ул. Тельмана, 31	108	24,8	минвата	канальная	1989	собств	вода	К
ТЭЦ-3	т.вр.ул. Тельмана, 31-а - ТК Р7204	89	74	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7204 - ул. Тельмана, 29 (ввод 1)	57	42	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7204 - ул. Тельмана, 29 (ввод 2)	89	172	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1615 - пр.Ульяновский, 24	76	33	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1616 - пр.Ульяновский, 22	89	32	минвата	канальная	1991	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1616 - пр.Ульяновский, 22-а	89	24	минвата	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1616 - точка А	159	116	минвата	канальная	1991	собств	вода	К
ТЭЦ-3	точка А - ТК 161602	133	118	минвата	канальная	1991	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 161602 - пр.Ульяновский, 24-а	76	22,8	минвата	канальная	1991	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 161602 - ТК 161604	159	138	минвата	канальная	1991	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 161604 - пр.Ульяновский, 20-а	76	23,6	минвата	канальная	1991	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 161604 - ТК 161606	108	170	минвата	канальная	1991	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 161606 - ул. Комарова, 6-а	89	132	минвата	канальная	1991	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 161606 - ул. Тельмана, 29-а (шк. 22)	89	232	минвата	канальная	1991	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1617 - пр.Ульяноский, 20	76	52	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1618 - пр.Ульяновский, 18-а	89	20	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1618 - пр.Ульяновский, 18-б	108	60	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1619 - пр.Ульяновский, 18	89	28	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1619 - ТК 161902	108	127	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 161902 - пр.Ульяновский, 16	57	34	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 161902 - ТК 161904	89	96	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 161904 - пр.Ульяновский, 16-а	89	21	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 161904 - пр.Ульяновский, 18-д (ранее 18-б)	57	32	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1620 - пр.Ульяновский, 14-а	89	42	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1620 - пр.Ульяновский, 14	89	46	минвата	канальная	1973	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1620 - пр.Ульяновский, 14Г	89	44	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 162210/1 - ул. Тельмана, 13 (автокласс)	57	40	минвата	канальная	1993	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1623 - ул. Ферганская, 3	89	41	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1624 - ул. Ферганская, 5	76	106	минвата	канальная	1993	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК 1625 - ТК 162502	108	106	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 162502 - ул. Ферганская, 7-а (д/с 213)	76	82	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 162502 - ул. Ферганская, 7	89	50	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1626 - ул. Ферганская, 9	159	24	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Ферганская, 9(транзит)	133	36	минвата	подвал	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Ферганская 9 - ТК 162602	133	235	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 162602 - ул. Тельмана, 27	76	110	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 162602 - ул. Тельмана, 27-а	76	46	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 162602 - ул. Ферганская, 9-а	89	33	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК К38 - ТК К36	273	99	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК К36 - ул. Воронова, 3	89	41,4	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК К36 - ТК К34	273	121	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК К34 - ул. Воронова, 5	89	22	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК К34 - ул. Воронова, 3а д/с 247	89	85,4	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК К34 - ТК К33	273	88	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК К33 - ул. Воронова, 7	89	81,8	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК К33 - ТК К32	273	194	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК К32 - пр.Металлургов, 14б	76	86	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК К32 - ТК К30	108	80,2	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК К30 - ул. Воронова, 11-а	89	12,8	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК К30 - ТК К31	108	154,8	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК К31 - ул. Воронова, 9а	89	35	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК К31 - ул. Воронова, 11	89	199	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК К32 - ТК К20	159	225	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК К20 - ТК К21	159	172	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК К21 - ул. Воронова, 17	89	92	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК К20 - ул. Воронова, 15-а	89	140	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК К32 - ТК К19	273	302	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК К19 - ТК К18	273	237	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК К18 - ул. Воронова, 17-а	89	34	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК К18 - ТК К17	273	138	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК К17 - точка врезки (ТК К16)	273	27,8	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7311 - ТК Р7312	325	280	минвата	канальная	1972	нет	вода	М
ТЭЦ-3	ТК Р7312 - ТК Р7313	159	40	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7313 - пр.Металлургов, 4 ст2	89	78	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7313 - ТК Р7314	133	134	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7314 - пр.Металлургов, 4	89	27	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7314 - пр.Металлургов, 4 ст3	57	31,8	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7314 - ТК Р7315	133	56,8	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7315 - пр.Металлургов, 2	89	144	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7315 - пр.Металлургов, 4е	57	87,2	минвата	канальная	1972	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК Р731102 - ТК Р73110201	133	258	минвата	канальная	1990	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р73110201 - ТК Р73110203	108	80	минвата	канальная	1990	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р73110203 - пр. Металлургов, 4а	108	54	минвата	канальная	1990	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р73110203 - ТК Р73110205	57	180	минвата	канальная	1990	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р73110205 - пр. Металлургов, 4а	57	40	минвата	канальная	1990	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7404 - пр.Металлургов, 28-а	89	63,6	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7404 - пр.Металлургов, 28-б	89	140	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1901 -ТК 11А ул. Воронова	426	6	ППУ	канальная	2011	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 11А - УТ3 (ТК 41а)	426	381,6	минвата	канальная	2011	собств	вода	М
ТЭЦ-3	УТ3 (ТК 41а) - точка врезки УТ2 (ТК К39)	426	156,2	минвата	канальная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	точка врезки УТ2 (ТК К39) - ТК К38	426	293,4	минвата	канальная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК К38 - ТК 38 пр.Металлургов	426	28	-	канальная	2022	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 38 - ТК 37 пр.Металлургов	273	145	минвата	канальная	2022	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 37 - пр.Металлургов, 12	108	105	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1901 - ТК Р7311 пр-т Металлургов	325	50,8	минвата	канальная	1988	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК Р7311 - ТК Р7310 пр-т Металлургов	325	281,4	минвата	канальная	1988	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК Р7310 - ТК Р7309 пр-т Металлургов	325	473,2	минвата	канальная	1988	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК Р7309- ТК Р7308 пр-т Металлургов	325	276	минвата	канальная	1988	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК Р7308- ТК Р7307 пр-т Металлургов	325	912,2	минвата	канальная	1988	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 28360902(тк2) - ТК 28360904(тк3)	133	222	ППУ	канальная	2013	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 28360904(тк3) - ул. Рокоссовского, 15	108	84	ППУ	канальная	2013	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 28360904(тк3) - ул. Рокоссовского, 17	108	256,6	ППУ	канальная	2013	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1901 -ТК 1902 ул. Воронова	720	466	минвата	канальная	1982	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 1902 -ТК 1903 ул. Воронова	720	278	минвата	канальная	1982	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 1903 -ТК 190302 ул. Рокоссовского	219	304	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1903 -ТК 1904 ул. Воронова	720	523,6	ППУ	канальная	2010	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 1904 -ТК 1905 ул. Воронова	720	274	минвата	канальная	1982	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 1905 -ТК 1906 ул. Воронова	720	275	минвата	канальная	1982	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 1906 -ТК 1907 ул. Воронова	720	254	минвата	канальная	1982	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 1907 -ТК 1908 ул. Воронова	720	276	минвата	канальная	1982	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 1908 -ТК 1909 ул. Воронова	720	488	минвата	канальная	2025	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 1909-ТК 1909А ул. Воронова	720	236,6	минвата	канальная	2023	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 1909А-ТК 1910 ул. Воронова	720	230	минвата	канальная	2023	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 1910 -ТК 1911 ул. Воронова	720	230	минвата	канальная	1982	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 19080206 - ул. Воронова, 20	108	48	ППУ	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 190401А - ул. Воронова, 14и	89	8,6	ППУ	канальная	2014	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 190801 - ул. Воронова, 16Ж	89	92	ППУ	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1909 -ТК 190902	426	98	ППУ	канальная	2023	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 190902 -ТК 190904	426	70	ППУ	канальная	2023	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 190904 -ТК 190906	426	346	ППУ	канальная	2023	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 190906 -ТК Р7409	426	468	ППУ	канальная	2023	собств	вода	М

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК 1911 - ТК 191101 (УТ1А)	219	124,2	ППУ	канальная	1998	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 191101 (УТ1А) - ТК 191103 (УТ1)	219	82,4	ППУ	канальная	2000	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 191103 - ул. Ястынская, 2д	89	114	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 191103 (УТ1) - ТК 191105 (УТ2)	108	281	ППУ	канальная	2000	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 191105 - ул. Ястынская, 2ж	108	121	минвата	канальная	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 191105 - ул. Ястынская, 5	108	122	ППУ	канальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 191105 (УТ2) - ТК 191107 (УТ3)	159	402	ППУ	канальная	2000	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 191107 - ул. Ястынская, 6г	89	108	минвата	канальная	2004	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 191107 (УТ3) - ТК 191109 (УТ4)	159	463	ППУ	канальная	2000	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 191109 (УТ4) - ТК 191111 (УТ5)	159	417	ППУ	канальная	2000	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 191111 (УТ5) - Ястынская,18 (ввод1)	108	50,4	ППУ	канальная	2000	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 191111 (УТ5) - Ястынская,18 (ввод2)	159	300	ППУ	канальная	2000	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 191107(УТ-3) - ТК 19110702(УТ 3-2)	219	109	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19110702(УТ 3-2) - Ястынская,15	108	80	ППУ	канальная	2009	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19110702 (УТ 3-2) - ТК 19110704 (УТ 3-4)	219	132,8	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19110704 (УТ 3-4) - Ястынская, 7	108	48	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19110704 (УТ 3-4) - Ястынская, 11	108	40,4	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19110704 (УТ 3-4) - ТК 19110706 (УТ 3-6)	219	205,4	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19110706 - ТК 19110708	89	110	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19110708 - ул. Ястынская, 9	76	58	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19110708 - ул. Ястынская, 9а	76	50	минвата	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19110706 (УТ 3-6) - ТК 19110710 (УТ 3-6-4)	108	157,4	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19110710 (УТ 3-6-4) - Ястынская,15а	76	36,6	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19110710 (УТ 3-6-4) - ТК 19110712 (УТ 3-6-6)	108	197,4	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19110712 (УТ 3-6-6) - Ястынская,19	57	10	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19110712 (УТ 3-6-6) - Ястынская,19а	108	123	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 191109 - ул. Ястынская, 10а	89	163	минвата	канальная	2005	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 190414 - ул. Ястынская, 12а	108	132	минвата	Канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Ястынская, 12а	76	128	минвата	подвал	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Ястынская, 12а - ТК 190414а	76	34	минвата	Канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 190414а - ул. Ястынская, 14а	76	18	минвата	Канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Воронова, 14/2	89	56	минвата	подвал	2001	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Воронова, 14/3	89	118	минвата	подвал	2001	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Воронова, 14/4	89	68	минвата	подвал	2001	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Воронова, 14/5	89	118	минвата	подвал	2001	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1911 -ТК 1912А ул. Воронова	720	233	минвата	канальная	1982	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 1912А - ТК 191201А	325	128	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 191201А - ТК 191203А	325	40	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 191203А - Мате Залки, 41	108	102	ППУ	канальная	2009	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 191203А - ТК 191205А	325	152	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 19120503а - ул. Ястынская, 1	108	32	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК 19120504а - ул. Ястынская, 3а	89	186	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 191205А - ТК 191207А	273	254	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 191207А - Мате Залки, 31	133	28	ППУ	канальная	2009	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 191207А - ул. Ястынская, 9д	133	112	ППУ	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 191207А - ТК 191209А	273	168	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 191209А - ТК 19120901А	159	186	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19120901А - Мате Залки, 29	108	18	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19120901А - Мате Залки, 33	133	290	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 191209А - ТК 19120902А	159	103	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19120902А - ул. Мате Залки, 33А	76	60	ППУ	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19120902А - Мате Залки, 37	159	319	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19120902А - Мате Залки, 39	159	14	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 191209А - ТК 191211А	219	197	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 191211А - ТК 19121102А	159	137	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19121102А - Мате Залки, 15	159	46,2	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19121102А - ТК 19121104А	133	79	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19121104А - Мате Залки, 19	89	63	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19121104А - ТК 19121106А	133	52	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19121106А - Мате Залки, 21	108	40	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19121106А - Мате Залки, 17	133	122	ППУ	канальная	2009	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК191211А - ТК191213А	219	367	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК191213А - ул. Мате Залки,13	133	65	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК191213А - ТК191215А	219	206	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК191215А - ул. Мате Залки,9	133	20	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК191215А - ул. Мате Залки, 11б	76	274	ППУ	канальная	2020	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК191215А - ТК191217А	159	176	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК191217А - ул. Мате Залки,11А	108	30	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК191217А - ТК191219А	159	84	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК191219А - ул. Мате Залки,7	133	12	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК191219А - ул. Мате Залки,11	133	294	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1912А -ТК 1912	720	8	минвата	канальная	1982	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 1912 -ТК 1913	720	246,4	минвата	канальная	1982	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 1913 - ТК 1914	720	200,8	минвата	канальная	1982	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК Р820301 - ТК Р82030102 пр. Комсомольский	89	172	ППУ	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р820301 - ТК Р82030102 пр. Комсомольский	38	86	ППУ	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р820301 - ТК Р82030102 пр. Комсомольский	38	86	ППУ	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р82030102 - пр.Комсомольский, 1ж	57	120	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р82030102 - пр.Комсомольский, 1ж	45	60	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р82030102 - пр.Комсомольский, 1ж	38	60	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-3	пр.Комсомольский, 1ж - пр.Комсомольский, 1к	57	50	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-3	пр.Комсомольский, 1ж - пр.Комсомольский, 1к	45	25	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	пр.Комсомольский, 1ж - пр.Комсомольский, 1к	38	25	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р82030102 - ТК Р82030106 пр. Комсомольский	89	358	ППУ	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р82030102 - ТК Р82030106 пр. Комсомольский	38	179	ППУ	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р82030102 - ТК Р82030106 пр. Комсомольский	38	179	ППУ	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р82030106 - пр. Комсомольский, 1п	89	32	ППУ	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р82030106 - пр. Комсомольский, 1п	38	16	ППУ	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р82030106 - пр. Комсомольский, 1п	38	16	ППУ	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8205 -пр.Комсомольский 1г	108	58,8	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8205 -пр.Комсомольский 1г	89	29,4	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8205 -пр.Комсомольский 1г	45	29,4	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р820701 - ул. Урванцева, 2	89	34	ППУ	канальная	2009	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р820701 - ул. Урванцева, 2	89	17	ППУ	канальная	2009	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р820701 - ул. Урванцева, 2	45	17	ППУ	канальная	2009	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р820701 - пр. Комсомольский, 3ж	89	20	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р820701 - пр. Комсомольский, 3ж	57	10	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р820701 - пр. Комсомольский, 3ж	45	10	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р820705 - ул. Урванцева, 8а	89	94	минвата	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р820705 - ул. Урванцева, 8а	89	47	минвата	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р820705 - ул. Урванцева, 8а	57	47	минвата	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1914 - ТК 1915 ул. Воронова	720	419,6	ППМ	канальная	2016	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 191502 - ТК 191504	426	320	минвата	канальная	2004	аренда	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 191504 - ТК 191504А	325	63	минвата	канальная	1986	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 191504А - ТК 191505А	89	122	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 191505А - ТК 191505	89	362	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 191505 - ТК 191507	89	30	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 191507 - ул.Мате Залки, 10	89	22	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 191507 - ТК 191509	76	200	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 191509 - ул.Мате Залки, 8б	76	60	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 191504А - ТК 191506	325	77	минвата	канальная	1986	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК Р800102 - ул.Мате Залки, 12а	76	68	минвата	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ул.Мате Залки, 16	76	208	ППУ	подвал	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8012а - ул. Шумяцкого, 7г	108	97	ППУ	канальная	1990	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8015 - ул.9 Мая, 19а	89	58	минвата	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Шумяцкого, 7г	108	56	минвата	подвал	2009	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Шумяцкого, 7г	89	42	минвата	подвал	2009	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Шумяцкого, 7г - ТК Р801201А	89	24	минвата	канальная	2009	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р801201А - ул. Шумяцкого, 7д	89	16	минвата	канальная	2009	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК19150813А - до границ земельного участка Административно-торгового здания	76	86		канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 191506 - ТК 191508	325	184	минвата	канальная	1986	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 191508 - ТК 191508б	325	270	минвата	канальная	1986	собств	вода	М

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК 191508б - ТК 191508а	325	225,6	минвата	канальная	1986	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 19150803Г - УТ1, ул. Мате Залки	76	126	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-3	УТ1 - ул. Мате Залки, 3	76	60	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 191508а - ТК 191510	325	137,4	минвата	канальная	2018	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 191510 - ТК 191512	325	82,4	минвата	канальная	2018	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 191512 - ул. М.Залки, 6-д (КРП) 4мкр.	325	36,6	минвата	канальная	2018	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК Р7901 - ТК Р7908	219	209	ППУ	канальная	2005	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7901 - ТК Р7908	133	104,5	минвата	канальная	2005	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7901 - ТК Р7908	133	104,5	минвата	канальная	2005	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7910 - ул. Шумяцкого, 4	108	60	минвата	канальная	2004	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7910 - ул. Шумяцкого, 4	89	30	минвата	канальная	2004	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7910 - ул. Шумяцкого, 4	57	30	минвата	канальная	2004	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7902 - ул. М.Залки, 6	133	112	минвата	канальная	2005	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7902 - ул. М.Залки, 6	89	56	минвата	канальная	2005	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7902 - ул. М.Залки, 6	89	56	минвата	канальная	2005	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7902 - ул. М.Залки, 6-б (усилит.станция)	57	51	минвата	канальная	2005	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7902 - ТК Р7903	159	222	минвата	канальная	2005	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7902 - ТК Р7903	108	111	минвата	канальная	2005	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7902 - ТК Р7903	108	111	минвата	канальная	2005	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7903 - ул. М.Залки, 4	89	69	минвата	канальная	2005	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7903 - ул. М.Залки, 4	76	34,5	минвата	канальная	2005	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7903 - ул. М.Залки, 4	76	34,5	минвата	канальная	2005	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7903 - ТК Р7904	133	147	минвата	канальная	2005	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7903 - ТК Р7904	108	73,5	минвата	канальная	2005	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7903 - ТК Р7904	108	73,5	минвата	канальная	2005	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7904 - ул. М.Залки, 2	108	23	минвата	канальная	2005	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7904 - ул. М.Залки, 2	76	11,5	минвата	канальная	2005	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7904 - ул. М.Залки, 2	57	11,5	минвата	канальная	2005	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7904 - ТК Р790402	133	310	минвата	канальная	2001	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7904 - ТК Р790402	108	155	минвата	канальная	2001	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7904 - ТК Р790402	57	155	минвата	канальная	2001	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р790402 - ул. Мате Залки, 2а	89	70	минвата	канальная	2001	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р790402 - ул. Мате Залки, 2а	89	35	минвата	канальная	2001	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р790402 - ул. Мате Залки, 2а	57	35	минвата	канальная	2001	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7906 - ТК Р7907	159	80,6	минвата	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7907 - ул. 9 Мая, 17	89	61,4	минвата	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7907 - ул. 9 Мая, 17д	76	45	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7907 - ул. 9 Мая, 17д	57	45	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7907 - ул. 9 Мая, 17д	57	45	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7907 - ул. 9 Мая, 17д	57	45	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7907 - ТК Р790701	133	120	минвата	канальная	2002	аренда	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК Р790701 - ул. 9 Мая, 19	108	80	минвата	канальная	2002	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р790701 - ТК Р790703	133	76	минвата	канальная	2004	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р790703 - ул. 9-я Мая, 7	89	150	минвата	канальная	2004	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1915 -ТК 1916 пр-т Комсомольский	720	397,8	минвата	канальная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 1916 - ТК 191602	325	250,6	минвата	канальная	2016	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 191602 - ТК 191604	325	184,2	минвата	канальная	2016	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК Р8106 - ул. Урванцева, 10-а (школа №38)	108	32,8	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8106 - ул. Урванцева, 10-а (школа №38)	89	16,4	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8106 - ул. Урванцева, 10-а (школа №38)	89	16,4	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р 8107 - ТК Р810701	133	109,8	минвата	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р 8107 - ТК Р810701	108	54,9	минвата	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р 8107 - ТК Р810701	57	54,9	минвата	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р810701 - ул. Урванцева, 8	108	74,6	минвата	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р810701 - ул. Урванцева, 8	89	37,3	минвата	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р810701 - ул. Урванцева, 8	57	37,3	минвата	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р810701 - ТК Р810703	89	280	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р810701 - ТК Р810703	89	140	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р810701 - ТК Р810703	57	140	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р810703 - ул. Урванцева, 6д	89	34	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р810703 - ул. Урванцева, 6д	89	17	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р810703 - ул. Урванцева, 6д	57	17	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8107А - ул. Урванцева, 14	108	54	минвата	канальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8107А - ул. Урванцева, 14	89	27	минвата	канальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8107А - ул. Урванцева, 14	45	27	минвата	канальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8108 - ул. Урванцева, 14	89	30	минвата	канальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8108 - ул. Урванцева, 14	89	15	минвата	канальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8108 - ул. Урванцева, 14	45	15	минвата	канальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8107А - ул. Урванцева, 10	159	102	минвата	канальная	2009	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8107А - ул. Урванцева, 10	89	51	минвата	канальная	2009	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8107А - ул. Урванцева, 10	57	51	минвата	канальная	2009	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1916 -ТК 1916А пр-т Комсомольский	720	365,8	минвата	канальная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 1916А -ТК 1917 пр-т Комсомольский	720	242	минвата	канальная	2021	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 1917 - ТК 1918 пр-т Комсомольский	720	454	минвата	канальная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 1918 - ТК 191801(КРП;УТ-1)	325	922	ППУ	канальная	2009	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 191801А - пр.Комсомольский, стр.18	89	134	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 191803 - ул. Светлогорская, 11а	133	38	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 191807 (ут3) - ул. Светлогорская, 11	76	48,6	ППУ	канальная	2011	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 191809 - ул. Светлогорская, 9	89	64	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 191809 - ул. Светлогорская, 9А	133	114	минвата	канальная	2024	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 191811 (ут5) - ул. Шумяцкого, 11	133	67,8	ППУ	канальная	2010	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 191811 (ут5) - ул. Светлогорская, 7	133	95,4	ППУ	канальная	2013	бесхоз	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК 191811 - ТК 19181101	89	414	ППУ	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19181101 - ул. Шумяцкого, 9	89	12	ППУ	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1918 - ТК 191802	325	151,4	минвата	канальная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 191802 -ТК 191804	325	497,8	минвата	канальная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 191804 - ЦТП пр-т Комсомольский, 13 стр.1	325	30	минвата	канальная	1990	аренда	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 1918 -ТК 1919 ул. 9 Мая	720	255,2	минвата	канальная	2023	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 1919 -ТК 1920 ул. 9 Мая	720	574	минвата	канальная	1991	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 1920 -ТК 1921 ул. 9 Мая	720	285,8	минвата	канальная	1991	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 1921 -ТК 0868 ул. 9 Мая	720	244,6	минвата	канальная	2019	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 1921 -ТК 1922 ул. Урванцева	820	287,4	минвата	канальная	1991	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 1922 -ТК 1923 ул. Урванцева	820	295,6	минвата	канальная	1991	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 1923 -ТК 1924 ул. Урванцева	820	283,8	минвата	канальная	1991	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 1924 -ТК 1925 ул. Урванцева	820	221,8	минвата	канальная	1991	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 1925 -ТК 1926 ул. Урванцева	820	256,8	минвата	канальная	2023	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 1926 - ПАВ-1	820	245,4	минвата	надземная	1991	собств	вода	М
ТЭЦ-3	т.вр. 1928 - опуск	219	5	минвата	надземная	2025	собств	вода	К
ТЭЦ-3	опуск - ТК 192801(УТ1)	219	11	минвата	канальная	2025	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 192801(УТ1) - ТК 192803 (ТК1)	108	26	минвата	канальная	2025	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ПАВ-1 - ПАВ-3	820	1378,6	минвата	надземная	1991	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 от ТЭЦ 3 - ТРУ	1220	905,6	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 ТРУ - НО 1	1220	186	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 1 - НО 2	1220	380	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 2 - НО 3	1220	394	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 3 - НО 4	1220	384	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 4 - НО 5	1220	408	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 5 - НО 6	1220	210	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 6 - НО 7	1220	130	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 7 - НО 8	1220	260	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 8 - НО 9	1220	250	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 9 - НО 10	1220	204	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 10 - НО 11	1220	256	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 11 - НО 12	1220	134	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 12 - НО 13	1220	260	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 13 - НО 14	1220	260	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 14 - НО 15	1220	258	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 15 - НО 16	1220	260	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 16 - НО 17	1220	252	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 17 - НО 18	1220	252	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 18 - НО 19	1220	252	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 19 - НО 20	1220	248	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 20 - НО 21	1220	252	минвата	надземная	1990	собств	вода	М

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 21 - НО 22	1220	228	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 22 - НО 23	1220	254	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 23 - НО 24	1220	260	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 24 - НО 25	1220	308	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 25 - НО 26	1220	252	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 26 - НО 27	1220	252	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 27 - ПАВ	1220	174,4	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ПАВ - ПНС-19 ул. Кразовская,14г	1020	38	ППУ	надземная	2016	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ПНС-19 ул. Кразовская,14г - ПАВ	1020	38	ППУ	надземная	2016	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 ПАВ - НО 28	1220	302	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 28 - НО 29	1220	230	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 29 - НО 30	1220	252	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 30 - НО 31	1220	252	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 31 - НО 32	1220	252	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 32 - НО 33	1220	300	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 33 - НО 34	1220	252	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 34 - НО 35	1220	350	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 35 - НО 36	1220	252	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 36 - НО 37	1220	252	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 37 - НО 38	1220	254	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 38 - НО 39	1220	252	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 39 - НО 40	1220	200	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 40 - НО 41	1220	354	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 41 - НО 42	1220	252	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 42 - НО 43	1220	306	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 43 - НО 44	1220	250	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 44 - НО 45	1220	258	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 45 - НО 46	1220	286	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 46 - НО 47	1220	330	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 47 - НО 48	1220	444	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК П4001 - ТК П4005 (УТ1) (подающий)	720	1045	минвата	надземная	2022	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК П4001А - точка врезки опустк (обратный)	530	2074	минвата	надземная	2022	аренда	вода	М
ТЭЦ-3	точка врезки опустк - ТК П4005 (УТ1) (обратный)	530	172	минвата	канальная	2005	аренда	вода	М
ТЭЦ-3	ТК П4005 - ПНС-25 (КИСК)	720	63	минвата	надземная	2022	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ПНС-25 (КИСК) - ТК 2625	720	6973	минвата	надземная	2022	собств	вода	М
ТЭЦ-3	УТ П400671 - гранцы земельного участка логистического почтового центра	159	106	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 48 - НО 49	1220	346	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 49 - НО 50	1220	114	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 50 - НО 51	1220	180	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 51 - НО 52	1220	228	минвата	надземная	1990	собств	вода	М

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 52 - НО 53	1220	344	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 53 - НО 54	1220	228	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 54 - НО 55	1220	164	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 55 - НО 56	1220	250	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 56 - НО 58	1220	532	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 58 - НО 59	1220	228	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 59 - НО 60	1220	252	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 60 - НО 61	1220	466	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 61 - НО 62	1220	252	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 62 - НО 63	1220	252	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 63 - НО 64	1220	252	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 64 - НО 65	1220	252	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 65 - НО 66	1220	252	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 66 - НО 67	1220	252	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 67 - НО 68	1220	252	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 68 - НО 69	1220	388	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 69 - НО 70	1220	190	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 70 - НО 71	1220	204	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 71 - НО 72	1220	230	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 72 - НО 73	1220	252	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 73 - НО 74	1220	252	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 74 - НО 75	1220	306	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 75 - НО 76	1220	252	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 76 - НО 77	1220	252	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 77 - НО 78	1220	204	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 78 - НО 79	1220	204	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 79 - НО 80	1220	252	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 80 - НО 81	1220	240	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 81 - НО 82	1220	252	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 82 - НО 83	1220	252	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 83 - НО 84	1220	204	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 84 - НО 85	1220	258	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 85 - НО 86	1220	424	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 86 - НО 87	1220	252	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 87 - НО 88	1220	228	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 88 - НО 89	1220	250	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 89 - НО 90	1220	290	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 ПНС-21 (НО 90) - НО 93	1220	208	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 93 - НО 94	1220	314	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 94 - НО 95	1220	326	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 95 - НО 96	1220	378	минвата	надземная	1990	собств	вода	М

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 96 - НО 97	1220	240	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 97 - НО 98	1220	252	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 98 - НО 99	1220	252	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 99 - НО 100	1220	304	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 100 - НО 101	1220	262	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 101 - НО 102	1220	234	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 102 - НО 103	1220	252	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 103 - НО 104	1220	252	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 104 - НО 105	1220	234	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 105 - НО 106	1220	270	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 106 - НО 107	1220	254	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 107 - НО 108	1220	252	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 108 - НО 109	1220	280	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 109 - НО 110	1220	228	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 110 - НО 111	1220	252	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 111 - НО 112	1220	252	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 112 - НО 113	1220	252	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 113 - НО 114	1220	180	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 114 - НО 115	1220	156	минвата	надземная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 115 - НО 116	1220	300	минвата	надземная	2015	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 116 - НО 117	1220	252	минвата	надземная	2015	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 117 - НО 118	1220	252	минвата	надземная	2015	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 118 - НО 119	1220	252	минвата	надземная	2015	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 119 - НО 120	1220	252	минвата	надземная	2015	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 120 - НО 121	1220	287	минвата	надземная	2020	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 121 - НО 122	1220	287	минвата	надземная	2020	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 122 - НО 123	1220	345,8	минвата	надземная	2020	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 123 - НО 124	1220	204	минвата	надземная	2015	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 124 - НО 125	1220	204	минвата	надземная	2015	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 125 - НО 126	1220	192	минвата	надземная	2015	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 126 - КСЗ-4	1220	6	минвата	надземная	2015	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 КСЗ-4 - ТК Р3501	1220	91	минвата	надземная	2015	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК Р3501(УТ17) - ТК Р3502(УТ19)	325	148	минвата	канальная	2019	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК Р3502(УТ19) - ТК Р3504(УТ1)	325	304	минвата	канальная	2019	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК Р3504(УТ1) - ТК Р350402(УТ2)	159	116	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р350402(УТ2) - Северное шоссе, 48 (стр13)	133	48	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р350402(УТ2) - Северное шоссе, 50	76	296	ППУ	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р3504(УТ1) - ТК Р3505(УТ3)	325	282	минвата	канальная	2019	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК Р3505(УТ3) - ТК Р3506(УТ4)	273	140	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р3506(УТ4) - Северное шоссе, 48а (стр10)	108	10	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-3	Т/т № 21 ТК Р3501 - НО 127	1220	82	минвата	надземная	2015	собств	вода	М

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 127 - НО 128	1220	293,8	минвата	надземная	2015	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 128 - НО 129	1220	272,4	минвата	надземная	2015	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 129 - НО 130	1220	299	минвата	надземная	2015	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Т/т № 21 НО 130 - НО 131	1220	590	минвата	надземная	2015	собств	вода	М
ТЭЦ-3	НО 100 - ТК Р8901А	159	574	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8901А - ТК Р8901	159	50	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8901 - Северное шоссе, 17, стр.1	159	238	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8901 - ТК Р8902	426	636	минвата	канальная	1998	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК Р8902 - ТК Р8903	426	906	минвата	канальная	1998	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК Р8903 - ТК Р8904	426	119	минвата	канальная	1998	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК Р8904 - ТК Р8905	426	25	минвата	канальная	1998	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК Р8905 - ТК Р8906	426	398	минвата	канальная	1998	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК Р8906 - ТК Р8906А	426	473,2	минвата	канальная	1998	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК Р8906А - точка перехода(в напр.ТК Р8907А)	325	118,4	минвата	канальная	2018	собств	вода	М
ТЭЦ-3	точка перехода(в напр.ТК Р8907А) - ТК Р8907А	273	144,8	минвата	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8907А - ТК Р8907	273	258	минвата	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8907 - ТК Р8908	426	167,2	минвата	канальная	1998	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК Р8908 - (точка врезки в напр.ТК Р890802)	325	388	ППУ	бесканальная	2012	собств	вода	М
ТЭЦ-3	(точка врезки в напр.ТК Р890802) - ТК Р890802	325	388	ППУ	бесканальная	2013	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК Р890802 - ТК Р890804	159	960	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8908 - ТК Р8909	273	88	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7818 - ТК Р781801 пр.Комсомольский	76	250	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7818 - ТК Р781801 пр.Комсомольский	76	125	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7818 - ТК Р781801 пр.Комсомольский	45	125	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р781801 - пр.Комсомольский, 9	76	16	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р781801 - пр.Комсомольский, 9	76	8	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р781801 - пр.Комсомольский, 9	45	8	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7818 - ТК Р7819	159	99,2	минвата	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7818 - ТК Р7819	133	49,6	минвата	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7818 - ТК Р7819	76	49,6	минвата	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7819 - ТК Р781902	133	60		канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7819 - ТК Р781902	89	30		канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7819 - ТК Р781902	89	30		канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р781902 - ул. 9 Мая, 20а	89	12	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р781902 - ул. 9 Мая, 20а	89	6	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р781902 - ул. 9 Мая, 20а	45	6	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р781902 - ул. 9 Мая, 20	76	13		канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р781902 - ул. 9 Мая, 20	57	13		канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р781902 - ул. 9 Мая, 20	32	13		канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р781902 - ул. 9 Мая, 20	25	13		канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р781902 - ТК Р781904	89	64	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК Р781902 - ТК Р781904	89	32	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р781902 - ТК Р781904	32	32	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р781904 - ул. 9 Мая, 14а (ввод 1)	57	14	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р781904 - ул. 9 Мая, 14а (ввод 1)	57	7	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р781904 - ул. 9 Мая, 14а (ввод 1)	32	7	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р781904 - ТК Р781906	89	48	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р781904 - ТК Р781906	89	24	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р781904 - ТК Р781906	32	24	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р781906 - ул. 9 Мая, 14а (ввод 2)	57	14	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р781906 - ул. 9 Мая, 14а (ввод 2)	57	7	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р781906 - ул. 9 Мая, 14а (ввод 2)	32	7	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р781906 - ул. 9 Мая, 14а (ввод 3)	57	50	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р781906 - ул. 9 Мая, 14а (ввод 3)	57	25	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р781906 - ул. 9 Мая, 14а (ввод 3)	32	25	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7819 - ТК Р7820	159	306,6	минвата	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7819 - ТК Р7820	133	153,3	минвата	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7819 - ТК Р7820	76	153,3	минвата	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7820 - ул. 9 Мая, 24	76	14	минвата	канальная	2009	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7820 - ул. 9 Мая, 24	57	14	минвата	канальная	2009	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7820 - ул. 9 Мая, 24	32	14	минвата	канальная	2009	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7820 - ул. 9 Мая, 24	25	14	минвата	канальная	2009	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7820 - ул. 9 Мая, 26-а	108	144	минвата	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7820 - ул. 9 Мая, 26-а	89	72	минвата	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7820 - ул. 9 Мая, 26-а	45	72	минвата	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р780602 - ул. Урванцева, 26	89	32,2	минвата	канальная	1990	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р780602 - ул. Урванцева, 26	57	16,1	минвата	канальная	1990	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р780602 - ул. Урванцева, 26	45	16,1	минвата	канальная	1990	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р780602 - ул. 9 Мая, 30	108	176	минвата	канальная	2010	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р780602 - ул. 9 Мая, 30	108	88	минвата	канальная	2010	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р780602 - ул. 9 Мая, 30	76	88	минвата	канальная	2010	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7806 - ТК Р7807	159	255,4	минвата	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7806 - ТК Р7807	133	127,7	минвата	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7806 - ТК Р7807	57	127,7	минвата	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7807 - ул. Урванцева, 30	89	104	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7807 - ул. Урванцева, 30	89	52	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7807 - ул. Урванцева, 30	57	52	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7807 - ТК Р7808	159	56	минвата	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7807 - ТК Р7808	133	28	минвата	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7807 - ТК Р7808	57	28	минвата	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7808 - ул. 9 Мая, 26	108	56,2	минвата	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7808 - ул. 9 Мая, 26	89	28,1	минвата	канальная	2013	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК Р7808 - ул. 9 Мая, 26	57	28,1	минвата	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7808 - ТК Р7809	89	122	минвата	канальная	1991	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7808 - ТК Р7809	89	61	минвата	канальная	1991	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7808 - ТК Р7809	57	61	минвата	канальная	1991	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7809 - ул. 9 Мая, 26	89	85	минвата	канальная	1991	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7809 - ул. 9 Мая, 26	89	42,5	минвата	канальная	1991	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7809 - ул. 9 Мая, 26	57	42,5	минвата	канальная	1991	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7815 - ТК Р7816	108	93,2	минвата	канальная	2011	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7815 - ТК Р7816	108	46,6	минвата	канальная	2011	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7815 - ТК Р7816	108	46,6	минвата	канальная	2011	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7816 - ул. Урванцева, 34	108	13	минвата	канальная	2011	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7816 - ул. Урванцева, 34	108	6,5	минвата	канальная	2011	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7816 - ул. Урванцева, 34	57	6,5	минвата	канальная	2011	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7821 - пр.Комсомольский, 15	76	95,6	минвата	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7821 - пр.Комсомольский, 15	76	47,8	минвата	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7821 - пр.Комсомольский, 15	45	47,8	минвата	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7822 - пр.Комсомольский, 17	76	34	минвата	канальная	2013	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7822 - пр.Комсомольский, 17	89	17	минвата	канальная	2013	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7822 - пр.Комсомольский, 17	57	17	минвата	канальная	2013	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7822 - пр.Комсомольский, 17а	89	46	минвата	канальная	2013	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7822 - пр.Комсомольский, 17а	89	23	минвата	канальная	2013	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7822 - пр.Комсомольский, 17а	57	23	минвата	канальная	2013	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7823 - пр.Комсомольский, 19	76	54	минвата	канальная	1999	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7823 - пр.Комсомольский, 19	45	27	минвата	канальная	1999	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7823 - пр.Комсомольский, 19	45	27	минвата	канальная	1999	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7823 - ТК Р7824	133	145	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7823 - ТК Р7824	89	72,5	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7823 - ТК Р7824	45	72,5	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7812 - ул. Светлогорская, 17г	76	40	минвата	канальная	2004	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7812 - ул. Светлогорская, 17г	76	20	минвата	канальная	2004	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7812 - ул. Светлогорская, 17г	57	20	минвата	канальная	2004	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7824 - ул. Светлогорская, 17	108	201	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7824 - ул. Светлогорская, 17	76	100,5	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7824 - ул. Светлогорская, 17	57	100,5	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7824 - ул. Светлогорская, 13	89	16	минвата	канальная	1997	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7824 - ул. Светлогорская, 13	76	8	минвата	канальная	1997	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7824 - ул. Светлогорская, 13	45	8	минвата	канальная	1997	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Светлогорская, 13 - ТК Р782401	57	8	минвата	канальная	1997	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Светлогорская, 13 - ТК Р782401	57	4	минвата	канальная	1997	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Светлогорская, 13 - ТК Р782401	25	4	минвата	канальная	1997	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р782401 - ул. Светлогорская, 15	89	8	минвата	канальная	1997	аренда	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК Р782401 - ул. Светлогорская, 15	76	4	минвата	канальная	1997	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р782401 - ул. Светлогорская, 15	45	4	минвата	канальная	1997	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Светлогорская, 13 - ТК Р782403	76	20	минвата	канальная	1997	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Светлогорская, 13 - ТК Р782403	76	10	минвата	канальная	1997	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Светлогорская, 13 - ТК Р782403	45	10	минвата	канальная	1997	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р782403 - пр.Комсомольский, 25	76	8	минвата	канальная	1997	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р782403 - пр.Комсомольский, 25	76	4	минвата	канальная	1997	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р782403 - пр.Комсомольский, 25	45	4	минвата	канальная	1997	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТЭЦ-3 НО1 - НО2 (магистр 27)	820	392	минвата	надземная	2018	собств	вода	М
ТЭЦ-3	НО2 - НО3 (магистр 27)	820	488	минвата	надземная	2018	собств	вода	М
ТЭЦ-3	НО3 - НО5 (магистр 27)	820	702	минвата	надземная	2018	собств	вода	М
ТЭЦ-3	НО5 - НО6 (магистр 27)	820	456	минвата	надземная	2018	собств	вода	М
ТЭЦ-3	НО6 - НО7 (магистр 27)	820	492,6	минвата	надземная	2018	собств	вода	М
ТЭЦ-3	НО7 - ул. Пограничников, 7д (ЛОС)	133	954	минвата	надземная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-3	НО7 - НО8 (магистр 27)	820	355	минвата	надземная	2018	собств	вода	М
ТЭЦ-3	НО8 - НО9 (магистр 27)	820	484,6	минвата	надземная	2018	собств	вода	М
ТЭЦ-3	НО9 - НО10 (магистр 27)	820	410	минвата	надземная	2018	собств	вода	М
ТЭЦ-3	НО10 - НО11 (магистр 27)	820	223	минвата	надземная	2018	собств	вода	М
ТЭЦ-3	НО11 - НО12 (магистр 27)	820	546,6	минвата	надземная	2018	собств	вода	М
ТЭЦ-3	НО12 - НО13 (магистр 27)	820	416	минвата	надземная	2018	собств	вода	М
ТЭЦ-3	НО13 - НО14 (магистр 27)	820	461,2	минвата	надземная	2018	собств	вода	М
ТЭЦ-3	НО14 - НО15 (магистр 27)	820	437	минвата	надземная	2018	собств	вода	М
ТЭЦ-3	НО15 - НО16 (магистр 27)	820	376	минвата	надземная	2018	собств	вода	М
ТЭЦ-3	НО16 - НО17 (магистр 27)	820	652	минвата	надземная	2018	собств	вода	М
ТЭЦ-3	НО17 - УЗ-1 (магистр 27)	820	330	минвата	надземная	2018	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТЭЦ-3 - ТРУ ТЭЦ-3 (паропровод)	325	537,3	минвата	надземная	2018	собств	пар	М
ТЭЦ-3	ТРУ ТЭЦ-3 - узел 1 (паропровод)	325	3630,2	минвата	надземная	2018	собств	пар	М
ТЭЦ-3	УТ 280101 - ул.Пограничников, 19д	57	6	ППУ	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-3	Котельная ТЭЦ-3 - УТ 300102(УТ1)	219	128	минвата	надземная	1991	собств	вода	К
ТЭЦ-3	УТ 300102(УТ1) - ул.Пограничников, 15а стр.2 корпус 3 (сборочный цех ООО "Сегал")	273	131	минвата	надземная	1991	собств	вода	К
ТЭЦ-3	УТ 300102(УТ1) - ул.Пограничников, 15а стр.2 корпус 3 (сборочный цех ООО "Сегал")	325	24	минвата	надземная	1991	собств	вода	М
ТЭЦ-3	УТ 300102(УТ1) - ул.Пограничников, 15а стр.2 корпус 3 (сборочный цех ООО "Сегал")	219	85	минвата	надземная	1991	собств	вода	К
ТЭЦ-3	УТ 300102(УТ1) - УТ 300104(УТ2)	273	56	минвата	надземная	1991	собств	вода	К
ТЭЦ-3	УТ 300104(УТ2) - ул.Пограничников, 15а корпус 2 (прессовый цех ООО "Сегал")	108	18	минвата	надземная	1991	собств	вода	К
ТЭЦ-3	УТ 300104(УТ2) - УТ 300106(УТ3)	273	92	минвата	надземная	1991	собств	вода	К
ТЭЦ-3	УТ 300104(УТ2) - УТ 300106(УТ3)	159	264	минвата	надземная	1991	собств	вода	К
ТЭЦ-3	УТ 300106(УТ3) - ул.Пограничников, 15г (ООО "Сибиряк")	159	306	минвата	надземная	1991	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	УТ 300106(УТ3) - ул.Пограничников, 15г (ООО "Сибиряк")	89	92	минвата	надземная	1991	собств	вода	К
ТЭЦ-3	Котельная ТЭЦ-3 до забора	1020	579	минвата	надземная	1989	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Котельная ТЭЦ-3(от забора) - УТ2801(УТ-1)	1020	116	минвата	надземная	1991	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Котельная ТЭЦ-3 - УЗ-1 (обратный)	720	672	минвата	надземная	1972	собств	вода	М
ТЭЦ-3	УЗ-1 - УТ2801(УТ-1) (обратный)	720	884	минвата	надземная	1972	собств	вода	М
ТЭЦ-3	УТ 2801(УТ-1) - т.В (опуск)	720	183	минвата	надземная	1972	собств	вода	М
ТЭЦ-3	т.В (опуск) - ТК 3001(ТК-3)	720	323	минвата	канальная	1972	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 3001(ТК-3) - ТК 3002(ТК-4)	720	528	минвата	канальная	1972	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 3002(ТК-4) - ТК 3003(ТК-5)	720	209	минвата	канальная	1972	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 3003(ТК-5) - ТК 3004(ТК-5а)	720	225	минвата	канальная	1972	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 3004(ТК-5а) - ТК 3005(ТК-5б)	720	164	минвата	канальная	1972	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 3005(ТК-5б) - ТК 3006(ТК-6)	720	156	минвата	канальная	1972	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 3006(ТК-6) - ТК 3007(ТП-2)	720	139	минвата	канальная	1972	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 3007(ТП-2) - ТК 3008(ТК-7)	720	279,4	минвата	канальная	1972	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 3008(ТК-7) - ТК 3009(ТК-8)	720	315,4	минвата	канальная	1972	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 3009(ТК-8) - ТК 3010(ТК-9)	720	494	минвата	канальная	1972	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 3010(ТК-9) - ТК 3011(ТК-10)	720	289	минвата	канальная	1972	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 3011(ТК-10) - ТК 3012(ТК-11)	720	274	минвата	канальная	1972	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 3012(ТК-11) - (т.Б)	720	266	минвата	канальная	1972	собств	вода	М
ТЭЦ-3	(т.Б) - ТК 3013	720	104	минвата	канальная	1972	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 3013 - ТК 3013А	720	312	минвата	канальная	1972	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 3013А - ЦТП КраМЗ	720	295	минвата	канальная	1972	собств	вода	М
ТЭЦ-3	т. А (наружная стена проходного канала) - ТК 3014	426	18	минвата	канальная	1974	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 3014 - ТК 3015(ТК-23)	426	16	минвата	канальная	1974	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 3015(ТК-23) - ТК 3016(ТК-22)	426	53	минвата	канальная	1974	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 3016(ТК-22) - ТК 301602	159	212	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 3016(ТК-22) - ТК 3017(ТК-21)	426	293	минвата	канальная	1974	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 3017(ТК-21) - ТК 3018(ТК20А)	426	335	минвата	канальная	1974	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 3018(ТК20А) - ТК 3019(ТК-20)	426	326	минвата	канальная	1974	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 3019(ТК-20) - ТК 3020(ТК19А)	426	251	минвата	канальная	1974	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 3020(ТК19А) - ТК 3021(ТК-19)	426	245	минвата	канальная	1974	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 3021(ТК-19) - ТК 302101	219	320	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 302101 - точка врезки А ул. Пограничников 59/2	219	118	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 3021(ТК-19) - ТК 3022(ТК18А)	426	285	минвата	канальная	1974	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 3022(ТК18А) - ТК 3023(ТК18)	426	213	минвата	канальная	1974	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 3023(ТК18) - ТК 3024(ТК17)	426	250	минвата	канальная	1974	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 3024(ТК17) - ТК 3025(ТК-16)	426	479	минвата	канальная	1974	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 3025(ТК-16) - ТК 3026(ТК15)	426	542	минвата	канальная	1974	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 3026(ТК15) - ТК 3027(ТК14А)	426	238	минвата	канальная	1974	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 3029(ТК14Д) - точка врезки (переход)	325	1042	минвата	надземная	1994	собств	вода	М
ТЭЦ-3	точка врезки (переход) - ТК 302904(ТК-1) по ул. Башиловская	273	738	минвата	надземная	1994	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК 303102(ТК12/1) - ТК 30310202(ТК12/11)	89	127	минвата	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 30310202(ТК12/11) - ТК 30310204(УТ1)	89	563	минвата	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 30310204(УТ1) - ТК 30310206(ТК12/12)	89	119	минвата	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 30310206(ТК12/12) - ул. Пограничников, 129	89	21	минвата	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 2822(ТК9Б(УТ16) - Узел1	720	20,4	минвата	канальная	2024	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 2822(ТК9Б(УТ16) - Узел1	720	12,6	минвата	канальная	2024	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Узел1 - ТК 282202(ТК9В)	720	114,4	минвата	канальная	2024	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 282202(ТК9В) - точка врезки(в сторону ТК3031)	426	43,6	минвата	канальная	2024	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 282202(ТК9В) - точка врезки	426	16,8	минвата	канальная	2024	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 282202(ТК9В) - Узел2(подъем)	720	33	минвата	канальная	2024	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Узел2(подъем) - Узел3(опуск)	720	125,2	минвата	надземная	2024	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Узел3(опуск) - ТК1	720	37,4	минвата	канальная	2024	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК1 - ПНС пр. Металлургов, 1а	720	8,6	минвата	канальная	2024	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК1 - ПНС пр. Металлургов, 1а	720	60	минвата	канальная	2024	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 282604(ут9-4) - ТК 28260402(ут9-4Б)	89	56	минвата	канальная	1990	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 28260402(ут9-4Б) - пр. Металлургов, 1г	89	10	минвата	канальная	1990	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 28260402(ут9-4Б) - пр. Металлургов, 1к	57	56	минвата	канальная	1990	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 28260402(ут9-4Б) - пр. Металлургов, 1м	89	60	минвата	канальная	1990	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	УТ 2809(П3) - ТК 2810(ТК-16)	720	270	минвата	канальная	1987	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 2810(ТК-16) - ТК 2811(ТК-15)	720	584	минвата	канальная	1987	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 2811(ТК-15) - ТК 2811а(ТК13а)	720	664	минвата	канальная	1987	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 2811а(ТК13а) - ТК 2812(УТ24/ТК13)	720	70	минвата	канальная	1987	собств	вода	М
ТЭЦ-3	УТ 2809(П3) - УТ 2805(П2) в районе ул. Пограничников, 40	720	3662,2	минвата	надземная	1987	собств	вода	М
ТЭЦ-3	УТ 2805(П2) - УТ 2801(УТ-1) в районе ул. Пограничников, 40	720	3440,8	минвата	надземная	1987	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 3028(ТК14) - ТК 302802(ТК1')	219	132	минвата	канальная	1983	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 302802(ТК1') - ТК 302804(ТК1)	219	109	минвата	канальная	1983	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 302804(ТК1) - ул. Пограничников, 105 (спортзал)	89	29,6	минвата	канальная	1983	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 302804(ТК1) - ТК 302806(ТК2)	219	346,6	минвата	канальная	1983	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 302806(ТК2) - ул. Пограничников, 105 (спортзал)	89	109,8	минвата	канальная	1983	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 302806(ТК2) - ТК 30280601(ТК-1а)	89	76	минвата	канальная	1983	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 30280601(ТК-1а) - ул. Пограничников, 105 (конюшня)	89	194,4	минвата	канальная	1983	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 302806(ТК2) - ТК 302808(ТК3)	219	261,4	минвата	канальная	1983	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 302808(ТК3) - ул. Пограничников, 105 (бассейн)	159	74,8	минвата	канальная	1983	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 302808(ТК3) - ул. Пограничников, 105 (тенис.корт)	76	24,6	минвата	канальная	1983	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 302808(ТК3) - ТК 302810(ТК4)	108	152	минвата	канальная	1983	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 302810(ТК4) - ТК 302812(УТ1)	108	213,6	минвата	канальная	1983	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 302812(УТ1) - ул. Пограничников, 105 стр 5 (ФСК)	108	72	минвата	канальная	1983	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 280817 (ТК1А) - ТК 280819 (ТК1)	219	80	минвата	канальная	1983	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 280815 (ТК2) - ТК 280817 (ТК1А)	219	71,8	минвата	канальная	1983	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 3018 - ТК 280815 (ТК2)	219	9,2	минвата	канальная	1983	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 280815 (ТК2) - ТК 280813 (ТК3)	219	50	минвата	канальная	1983	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК 280811 - ТК 280811 (ТК4)	159	77,8	минвата	канальная	1983	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 280811 (ТК4) - ТК 280809 (ТК4А)	159	51,2	минвата	канальная	1983	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 280809 (ТК4А) - здание	89	65,8	минвата	канальная	1983	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 280809 (ТК4А) - ТК 280807 (ТК4Б)	159	108,8	минвата	канальная	1983	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 280807 (ТК4Б) - ТК 280805 (ТК5)	159	84,4	минвата	канальная	1983	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 280803 (ТК6) - ТК 280805 (ТК5)	159	226,4	минвата	канальная	1983	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 280803 (ТК6) - здание	57	22,8	минвата	канальная	1983	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 280801 (ТК6а) - ТК 280803 (ТК6)	108	204,8	минвата	канальная	1983	собств	вода	К
ТЭЦ-3	УТ 2808 - ТК 280801 (ТК6а)	89	43,2	минвата	канальная	1983	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 280801 (ТК6а) - ТК 28080102 (ТК7)	108	136,8	минвата	канальная	1983	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 28080102 (ТК7) - здание	57	73,4	минвата	канальная	1983	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 28080102 (ТК7) - ТК 28080104 (ТК7а)	108	39,4	минвата	канальная	1983	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 28080104 (ТК7а) - ТК 28080106 (ТК8)	108	167,4	минвата	канальная	1983	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 28080106 (ТК8) - здание	89	123	минвата	канальная	1983	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 28080106 (ТК8) - ТК 28080108 (ТК9)	108	229,6	минвата	канальная	1983	собств	вода	К
ТЭЦ-3	УТ-6А - ТК-6 пр.Металлургов (прокол)	426	80	минвата	канальная	2018	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК-6 - котельная №2 пр.Металлургов (прокол)	426	360	минвата	канальная	2018	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 3-50 - ул. Устиновича, 22а	108	136	минвата	канальная	1991	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ЦТП пр. Металлургов, 3а - ТК-1	325	144	ППУ	надземная	2019	аренда	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 2-8/1 - ул. Тельмана, 18а	76	30	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 2-10' - ТК 2-10'-01(тк1)	108	50	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 2-10'-01(тк1) - ул. Тельмана, 1а	89	14	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 2-10'-01(тк1) - ул. Тельмана, 3а	89	254	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
РТК	ТК 26360510 - пр.Молодежный, 6а	32	20	ППУ	канальная	2023	собств	вода	К
РТК	ТК 26361603(ТК 11) - ТК 26361607(ТК 12) - пр. 60 лет СССР, 4а	89	41	ППУ	канальная	2010	бесхоз	вода	К
РТК	ТК 263611(УТ25) - ул. Светлова, 9	108	104	минвата	канальная	2024	собств	вода	К
РТК	ТК 263615 - точка врезки(переход)	219	336,4	минвата	канальная	2024	собств	вода	К
РТК	точка врезки(переход) - ТК 263623А	159	408,8	минвата	канальная	2024	собств	вода	К
РТК	ТК 263623А - точка врезки т.Б	89	9,6	минвата	канальная	2024	собств	вода	К
РТК	ТК 263623А - ТК 263625	159	122	минвата	канальная	2024	собств	вода	К
РТК	ТК 263625 - ул. Светлова, 12 ст.1.1	133	44,8	минвата	канальная	2024	собств	вода	К
РТК	ТК 263625 - ул. Светлова, 12 ст.2.2	133	74	минвата	канальная	2024	собств	вода	К
РТК	ТК 263625 - ул. Светлова, 12 ст.3	89	312,4	минвата	канальная	2024	собств	вода	К
РТК	ТК 2644(ут13) - пр. 60 лет СССР, 19	108	381	ППУ	канальная	1990	бесхоз	вода	К
РТК	ТК 26430404 (УТ1) - пр. 60 лет СССР, 17А	76	280	ППУ	канальная	2024	аренда	вода	К
РТК	ТК 264304 - ТК 264306	57	167	ППУ	канальная	2021	аренда	вода	К
РТК	ТК 264306 - ТК 264308	57	37	ППУ	канальная	2021	аренда	вода	К
РТК	ТК 2643(ут13) - ТК 2644(ут13)	630	131	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	М
РТК	т.А - ТК 2644(ут13)	108	1	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
РТК	ТК 2644(ут13) - ТК 2644А	630	103	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	М
РТК	ТК 2644А - ТК 264501А	630	72	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	М

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
РТК	ТК 264501А - ТК 2646А	630	66	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	М
РТК	ТК 264501А - ТК 2645(ут13/1)	273	1	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
РТК	ТК 2646А - ТК 2646(ут14)	426	1	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	М
РТК	ТК 264619(ут1) - ТК 26461902	89	78	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
РТК	ТК 26461902 - ул. 40 лет Победы, 41	76	34	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
РТК	ТК 26461902 - ТК 26461904	76	110	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
РТК	ТК 26461904 - ул. 40 лет Победы, 39	76	30	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
РТК	КРП (60 лет обр СССР,32) - ТК 264501	273	29,6	ППУ	канальная	2012	собств	вода	К
РТК	ТК 264501 - ТК 264503	273	90,2	ППУ	канальная	2012	собств	вода	К
РТК	ТК 264503 - ТК 26450302	89	122	ППУ	канальная	2013	собств	вода	К
РТК	ТК 26450302 - пр.60 лет образ СССР, 36	57	100	ППУ	канальная	2013	собств	вода	К
РТК	ТК 26450302 - пр.60 лет образ СССР, 32	76	64	ППУ	канальная	2013	собств	вода	К
РТК	ТК 264503 - ТК 264505	273	97,4	ППУ	канальная	2012	собств	вода	К
РТК	ТК 264505 - пр.60 лет образ СССР, 34	108	38,8	ППУ	канальная	2012	собств	вода	К
РТК	ТК 264505А - ТК 26450501	108	140	минвата	канальная	2021	аренда	вода	К
РТК	ТК 26450501 - ул. Ерофеевская, 2	108	172	минвата	канальная	2021	аренда	вода	К
РТК	ТК 264505 - ТК 264507	273	82	ППУ	канальная	2014	собств	вода	К
РТК	ТК 264507 - ТК 264509	273	85	ППУ	канальная	2014	собств	вода	К
РТК	ТК 264509 - пр.60 лет образ СССР, 38а	76	18	ППУ	канальная	2014	собств	вода	К
РТК	ТК 264509 - ТК 264511	273	103	ППУ	канальная	2014	собств	вода	К
РТК	точка врезки 264511 - пр.60 лет образ СССР, 30а	133	92	ППУ	канальная	2024	аренда	вода	К
РТК	ТК 264511 - ТК 264513	273	20	ППУ	канальная	2014	собств	вода	К
РТК	ТК 264513 - пр.60 лет образ СССР, 38д	76	16	ППУ	канальная	2016	собств	вода	К
РТК	ТК 264513 - ТК 264515	273	47	ППУ	канальная	2014	собств	вода	К
РТК	ТК 264515 - ТК 264517	273	111	ППУ	канальная	2014	собств	вода	К
РТК	ТК 264517 - ТК 26451702	133	63,4	ППУ	канальная	2017	собств	вода	К
РТК	ТК 26451702 - пр.60 лет образ СССР, 38ж	89	128,6	ППУ	канальная	2017	собств	вода	К
РТК	ТК 264517 - ТК 264517А	273	28	ППУ	канальная	2014	собств	вода	К
РТК	ТК 264517А - ТК 264519	273	61	ППУ	канальная	2014	собств	вода	К
РТК	ТК 264519 - пр.Молодежный, 29	57	80	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К
РТК	ТК 264519 - пр.60 лет образ СССР, 38к	76	20	ППУ	канальная	2016	собств	вода	К
РТК	ТК 264519 - ТК 264525	273	304	ППУ	канальная	2014	собств	вода	К
РТК	ТК 264525 - ТК 26452501	273	113	ППУ	канальная	2015	собств	вода	К
РТК	ТК 26452501(УТ12) - пр.Молодежный, 25	76	12	ППУ	канальная	2016	собств	вода	К
РТК	ТК 26452501 - ТК 26452503	273	225	ППУ	канальная	2015	собств	вода	К
РТК	ТК 26452503 - пр.Молодежный, 23	76	14	ППУ	канальная	2015	собств	вода	К
РТК	ТК 264525 - ТК 264527(УТ11)	159	68	ППУ	канальная	2014	собств	вода	К
РТК	ТК 264527(УТ11) - пр.Молодежный, 27	76	14	ППУ	канальная	2015	собств	вода	К
РТК	ТК 264527(УТ11) - ТК 264529(УТ12)	133	201	ППУ	канальная	2014	собств	вода	К
РТК	ТК 264529 - пр.Молодежный, 31	76	18	ППУ	канальная	2014	собств	вода	К
РТК	ТК 264529(УТ12) - ТК 264531	133	100	ППУ	канальная	2014	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
РТК	ТК 264531 - ТК 264533(УТ13)	133	111	ППУ	канальная	2014	собств	вода	К
РТК	ТК 264533(УТ13) - пр.Молодежный, 33	108	74	ППУ	канальная	2016	собств	вода	К
РТК	ТК 264501 - ТК 26450101А	219	52	ППУ	канальная	2016	собств	вода	К
РТК	ТК 26450101А - ТК 26450101	219	49,2	ППУ	канальная	2016	собств	вода	К
РТК	ТК 26450101 - пр.60 лет образ СССР, 30	108	74	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
РТК	ТК 26450101 - ТК 26450103	219	160	ППУ	канальная	2016	собств	вода	К
РТК	ТК 26450103 - ТК 26450104	133	111,6	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
РТК	ТК 26450104 - пр.60 лет образ СССР, 26	89	23	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
РТК	ТК 26450104 - пр.60 лет образ СССР, 26а	89	207,4	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
РТК	ТК 26450103 - ТК 26450105	219	184,8	ППУ	канальная	2016	собств	вода	К
РТК	ТК 26450105 - пр.60 лет образ СССР, 26и	89	38	ППУ	канальная	2016	собств	вода	К
РТК	ТК 26450105 - пр.60 лет образ СССР, 28	108	58	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
РТК	ТК 26450105 - ТК 26450105А	219	154	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
РТК	ТК 26450105А - ТК 26450105Б	133	32	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
РТК	ТК 26450105Б - пр.60 лет образ СССР, 26в	108	24	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
РТК	ТК 26450105Б - ТК 26450105В	108	215	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
РТК	ТК 26450105В - пр.60 лет образ СССР, 26б	108	22	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
РТК	ТК 26450105А - ТК 26450107	219	128	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
РТК	ТК 26450107 - ТК 26450107А	219	124	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
РТК	ТК 26450107А - ТК 26450107Б	219	25	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
РТК	ТК 26450107Б - ТК 26450109	219	18	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
РТК	ТК 26450109 - пр.Молодежный, 17	108	22	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
РТК	ТК 26450109 - ТК 26450111	219	66	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
РТК	ТК 26450111 - пр.Молодежный, 19	108	80	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
РТК	ТК 26450111 - ТК 26450111А	219	70	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
РТК	ТК 26450111А - пр.Молодежный, 21	89	8	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
РТК	ТК 26450111А - ТК 26452503	219	140	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
РТК	ТК 264707(УТ-3/014) - ТК 26470701 ул.60 Лет Образования СССР	133	114	ППУ	канальная	2015	собств	вода	К
РТК	ТК 26470701 - пр.60 лет Образования СССР, 42	108	92	ППУ	канальная	2015	собств	вода	К
РТК	ТК 26470701 - пр.60 лет Образования СССР, 42а	108	68	ППУ	канальная	2015	собств	вода	К
РТК	ТК 264614(тк11) - ТК 264616(тк11/1)	219	150	ППУ	канальная	2011	бесхоз	вода	К
РТК	ТК 26460442(ут4) - пр. 60 лет СССР, 27	89	112,4	ППУ	канальная	2007	бесхоз	вода	К
РТК	ТК 264615(тк7) - ул. 60 лет СССР, 43	133	146	ППУ	канальная	2005	аренда	вода	К
РТК	ул. 60 лет СССР, 43	133	90	ППУ	подвал	2005	аренда	вода	К
РТК	ул. 60 лет СССР, 43 - ул. 60 лет СССР, 43 к.2	133	20	ППУ	канальная	2005	аренда	вода	К
РТК	ул. 60 лет СССР, 43 к.2	133	86	ППУ	подвал	2005	аренда	вода	К
РТК	ул. 60 лет СССР, 43 к.2 - ул. 60 лет СССР, 43 к.3	133	20	ППУ	канальная	2005	аренда	вода	К
РТК	ТК 26460432(ут11) - ТК 26460434(ут10)	133	228	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	аренда	вода	К
РТК	ТК 2646 - ТК 2646Б - ТК 2647(УТ-1/001)	426	174	ППУ	бесканальная	2018	собств	вода	М
РТК	ТК 2647(УТ-1/001) - ТК 264702(УТ-2/002)	325	416	ППУ	канальная	2018	собств	вода	М
РТК	ТК 264702(УТ-2/002) - ТК 264704(УТ-3/003)	325	54	ППУ	канальная	2018	собств	вода	М

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
РТК	ТК 264704(УТ-3/003) - ТК 26470404(УТ1)	273	777,6	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
РТК	ТК 26470404(УТ1) - ТК 26470406(УТ2)	273	39,4	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
РТК	ТК 26470406(УТ2) - ТК 26470408(УТ3)	273	150,4	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
РТК	ТК 26470408(УТ3) - ТК 26470410(УТ4)	273	57,6	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
РТК	ТК 26470410(УТ4) - КРП-36 (60 лет Обр СССР, 52/2)	273	75	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
РТК	КРП-36 (60 лет Обр СССР, 52/2) - ТК 26470414(УТ1.0)	273	51	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
РТК	ТК 26470414(УТ1.0) - ТК 26470416(УТ1.1)	273	96	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
РТК	ТК 26470416(УТ1.1) - ТК 26470420(УТ1.2)	273	509,4	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
РТК	ТК 26470420(УТ1.2) - ТК 26470422(УТ1.3)	273	210,8	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
РТК	ТК 26470422(УТ1.3) - ТК 26470424(УТ2.1)	273	210,8	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
РТК	ТК 26470424(УТ2.1) - ТК 26470426(УТ2.2)	219	89,8	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
РТК	ТК 26470426(УТ2.2) - ул.Соколовская, 20д	108	31,6	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
РТК	ТК 26470426(УТ2.2) - ТК 26470428(УТ2.3)	219	120,4	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
РТК	ТК 26470428(УТ2.3) - ул. Соколовская, 2.3 стр	133	42	минвата	канальная	2024	собств	вода	К
РТК	ТК 26470428(УТ2.3) - ТК 26470430(УТ2.4)	219	86,6	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
РТК	ТК 26470430(УТ2.4) - ТК 26470432(УТ2.8)	133	30,4	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
РТК	ТК 26470432(УТ2.8) - ул.Соколовская, 20в	108	54	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
РТК	ТК 26470432(УТ2.8) - ул.Соколовская, 20г	76	198	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
РТК	ТК 26470430(УТ2.4) - ТК 26470434(УТ2.5)	219	101,6	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
РТК	ТК 26470434(УТ2.5) - ТК 26470436(УТ2.6)	159	150,4	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
РТК	ТК 26470436(УТ2.6) - ул.Соколовская, 20а	108	73,4	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
РТК	ТК 26470436(УТ2.6) - ул.Соколовская, 20б	76	214,2	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
РТК	ТК 264704(УТ-3/003) - КРП пр. 60 лет СССР, 44д	325	388	ППУ	канальная	2018	собств	вода	М
РТК	КРП пр. 60 лет СССР, 44д - ТК 264706(УТ-1/004)	273	29	ППУ	канальная	2017	собств	вода	К
РТК	ТК 264706(УТ-1/004) - ТК 264707(УТ-3/014)	273	36	ППУ	канальная	2017	собств	вода	К
РТК	ТК 264707 - пр. 60 лет СССР, 54а	133	22,2	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
РТК	ТК 264707(УТ-3/014) - ТК 264709(УТ-4/015)	273	130	ППУ	канальная	2017	собств	вода	К
РТК	ТК 264709 - пр. 60 лет СССР, 58а	133	21,4	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
РТК	ТК 264709(УТ-4/015) - ТК 264711(УТ-5/016)	273	19,6	ППУ	канальная	2017	собств	вода	К
РТК	ТК 264711 - пр. 60 лет СССР, 58ж	108	87	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
РТК	ТК 264711(УТ-5/016) - ТК 264713(УТ-6/017)	273	118,4	ППУ	канальная	2017	собств	вода	К
РТК	ТК 264713 - пр. 60 лет СССР, 58д	108	18	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
РТК	ТК 264713 - пр. 60 лет СССР, 58г	108	98,4	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
РТК	ТК 264706(УТ-1/004) - ТК 264708(УТ-2/005)	273	36	ППУ	канальная	2017	собств	вода	К
РТК	ТК 264708 - пр. 60 лет СССР, 50г	159	33,8	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
РТК	ТК 264708(УТ-2/005) - пр. 60 лет СССР, 50а	133	45	ППУ	канальная	2017	собств	вода	К
РТК	ТК 264708(УТ-2/005) - ТК 264710(УТ-3/006)	273	314	ППУ	канальная	2017	собств	вода	К
РТК	ТК 264710(УТ-3/006) - пр. 60 лет СССР, 50	76	33,06	ППУ	канальная	2013	собств	вода	К
РТК	ТК 264710(УТ-3/006) - пр. 60 лет СССР, 54	89	38,72	ППУ	канальная	2013	собств	вода	К
РТК	ТК 264710(УТ-3/006) - ТК 264712(УТ-4/007)	273	39,48	ППУ	канальная	2013	собств	вода	К
РТК	ТК 264712(УТ-4/007) - пр. 60 лет СССР, 52	76	55,2	ППУ	канальная	2013	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
РТК	ТК 264712(УТ-4/007) - ТК 264716(УТ-6/008)	273	94,68	ППУ	канальная	2013	собств	вода	К
РТК	ТК 264716(УТ-6/008) - ТК 264714(УТ-5/009)	219	38,14	ППУ	канальная	2013	собств	вода	К
РТК	ТК 264716(УТ-6/008) - пр. 60 лет СССР, 58	89	78,66	ППУ	канальная	2013	собств	вода	К
РТК	ТК 264714(УТ-5/009) - пр. 60 лет СССР, 56	89	32,8	ППУ	канальная	2013	собств	вода	К
РТК	ТК 264714(УТ-5/009) - пр. 60 лет СССР, 56 (магазин)	57	62,42	ППУ	канальная	2013	собств	вода	К
РТК	ТК 264716(УТ-6/008) - ТК 264718(УТ-7/09)	219	178	ППУ	канальная	2015	собств	вода	К
РТК	ТК 264718(УТ-7/09) - ТК 264720(УТ-8/011)	219	120	ППУ	канальная	2015	собств	вода	К
РТК	ТК 264720(УТ-8/011) - пр. 60 лет СССР, 62	89	30	ППУ	канальная	2015	собств	вода	К
РТК	ТК 264720(УТ2) - пр. 60 лет СССР, 60А	76	38	ППУ	канальная	2016	собств	вода	К
РТК	ТК 264720(УТ-8/011) - ТК 264722(УТ-9/012)	219	98	ППУ	канальная	2015	собств	вода	К
РТК	ТК 264722(УТ3) - пр. 60 лет СССР, 60	89	54	ППУ	канальная	2016	собств	вода	К
РТК	ТК 264722(УТ-9/012) - пр. 60 лет СССР, 66	76	32	ППУ	канальная	2015	собств	вода	К
РТК	ТК 264722(УТ-9/012) - ТК 264724	219	20	ППУ	канальная	2016	собств	вода	К
РТК	ТК 264724 - пр. 60 лет СССР, 64	89	68	ППУ	канальная	2016	собств	вода	К
РТК	ТК 264724 - ул. Соколовская, 54а	76	160	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К
РТК	ТК 264724 - ТК 264726(УТ-1/013)	219	104	ППУ	канальная	2016	собств	вода	К
РТК	ТК 264726 - ул. Соколовская, 54	108	24	ППУ	канальная	2016	собств	вода	К
РТК	ТК 2647(УТ14/1) - ТК 2648(УТ1*)	325	8,6	ППУ	канальная	2016	собств	вода	М
РТК	ТК 2648(УТ1*) - ТК 2649 (УТ1/1)	325	338	ППУ	канальная	2016	собств	вода	М
РТК	ТК 2649(УТ1*) - ТК 264902(УТ2)	219	280	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
РТК	ТК 264902(УТ2) - пр. 60 лет образования СССР, 48	133	12	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
РТК	ТК 264902(УТ2) - ТК 264904(УТ3)	159	154	ППУ	канальная	2023	собств	вода	К
РТК	ТК 264904(УТ3) - пр. 60 лет образования СССР, 46стр	133	12	ППУ	канальная	2023	собств	вода	К
РТК	ТК 2649(УТ1*) - ТК 2650 (УТ1/1)	325	509,4	ППУ	канальная	2016	собств	вода	М
РТК	ТК 2650 (УТ1/1) - ТК 265001(УТ1/2)	273	436	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
РТК	ТК 265001(УТ1/2) - ТК 265005(УТ1/3)	273	699	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
РТК	ТК 265005(УТ1/3) - КРП (ул. Ольховая)	273	51	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
РТК	КРП (ул. Ольховая) - ТК 265005А	273	164	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
РТК	ТК 265005А - ТК 26500501А	219	114	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
РТК	ТК 26500501А - ул. Ольховая, 2б	76	72	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
РТК	ТК 265005А - т.вр.265005А (ул. Светлова, 36)	133	45	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
РТК	т.вр.265005А - ул. Светлова, 36	133	82	ППУ	канальная	2019	аренда	вода	К
РТК	ТК 265005А - ТК 265007(УТ1/4)	273	127	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
РТК	ТК 265007(УТ1/4) - ТК 265011(УТ1/5)	273	166	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
РТК	ТК 265011(УТ1/5) - ТК 265012(УТ1/6)	219	173	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
РТК	ТК 265012(УТ1/6) - ул. Ольховая, 6	133	70	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
РТК	ТК 265012(УТ1/6) - ТК 265014(УТ1/7)	159	338	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
РТК	ТК 265014(УТ1/7) - ул. Ольховая, 4	133	44	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
РТК	ТК 265014(УТ1/7) - ТК 265016(УТ1/8)	133	123	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
РТК	ТК 265016(УТ1/8) - ул. Ольховая, 4	89	48	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
РТК	ТК 265016(УТ1/8) - ул. Ольховая, 6	108	160	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
РТК	ТК 265011(УТ1/5) - ТК 265013(УТ1/5-1)	273	177	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
РТК	ТК 265013(УТ1/5-1) - ТК 265015(УТ1/5-2)	273	333	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
РТК	ТК 265015(УТ1/5-2) - ул. Ольховая, 10	108	116	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
РТК	ТК 265015(УТ1/5-2) - ТК 265017(УТ6)	273	193	ППУ	канальная	2019	аренда	вода	К
РТК	ТК 265017(УТ6) - ТК 26501701(УТ11)	219	188	ППУ	канальная	2019	аренда	вода	К
РТК	ТК 265017(УТ6) - ТК 265019	219	89	ППУ	канальная	2019	аренда	вода	К
РТК	ТК 265019 - ТК 265021	219	104	ППУ	канальная	2019	аренда	вода	К
РТК	ТК 265021 - ТК 265023	159	224	ППУ	канальная	2019	аренда	вода	К
РТК	ТК 26501701 - ул. Светлова, 40	133	92	ППУ	канальная	2021	собств	вода	К
РТК	ТК 26501701 - ТК 26501703	219	116	ППУ	канальная	2021	собств	вода	К
РТК	ТК 26501703(УТ15) - ул. Светлова, 42	159	26	ППУ	канальная	2023	собств	вода	К
РТК	ТК 26501703(УТ15) - ул. Светлова, 44	133	164	ППУ	канальная	2022	собств	вода	К
РТК	ТК 26501703 - ул. Светлова, 38	108	80	ППУ	канальная	2021	собств	вода	К
РТК	ТК 265019 - ул. Ольховая, 14(ввод1)	133	48	ППУ	канальная	2021	собств	вода	К
РТК	ТК 265025 - ул. Ольховая, 14(ввод2)	108	220	ППУ	канальная	2021	собств	вода	К
РТК	ТК 265021 - точка врезки границы земельного участка по ул. Ольховая, 8	76	76	ППУ	канальная	2018	аренда	вода	К
РТК	точка врезки - ул. Ольховая, 8	76	114	минвата	канальная	2018	собств	вода	К
РТК	ТК 265021(УТ8) - ул. Ольховая, 21	133	448	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К
РТК	ТК 265023(УТ9) - ул. Ольховая, 12	133	78	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
РТК	ТК 265023(УТ9) - ТК 265025(УТ10)	133	134	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
РТК	ТК 265025(УТ10) - ул. Ольховая, 12	108	50	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
РТК	ТК 2650 (УТ1/1) - КРП-15 (ул. Соколовская. 80 стр.1)	325	12	ППУ	канальная	2016	собств	вода	М
РТК	КРП-15 (ул. Соколовская. 80 стр.1) - ТК 2651(УТ1)	325	40,6	минвата	канальная	2018	собств	вода	М
РТК	ТК 2651(УТ1) - ТК 2652(УТ2)	325	117,6	ППУ	канальная	2016	собств	вода	М
РТК	ТК 2652(УТ2) - ул. Соколовская, 80а	133	40	ППМ	канальная	2015	аренда	вода	К
РТК	ТК 2652(УТ2) - ТК 265201(УТ2*)	219	90	ППУ	канальная	2015	аренда	вода	К
РТК	ТК 265201(УТ2*) - ул. Соколовская, 80	89	38	ППУ	канальная	2015	аренда	вода	К
РТК	ТК 265201(УТ2*) - ул. Соколовская, 76	108	84	ППУ	канальная	2015	аренда	вода	К
РТК	ТК 265201(УТ2*) - ТК 265203(УТ2**)	133	148	ППУ	канальная	2016	аренда	вода	К
РТК	ТК 265203(УТ2**) - ул. Соколовская, 74	108	56	ППУ	канальная	2016	аренда	вода	К
РТК	ТК 2652(УТ2) - ТК 2653(УТ3)	273	134,8	ППУ	канальная	2016	собств	вода	К
РТК	ТК 2653(УТ3) - ул.Соколовская, 76а	133	58	ППУ	канальная	2017	собств	вода	К
РТК	ТК 2653(УТ3) - ТК 2654(УТ4)	273	141,2	ППУ	канальная	2016	собств	вода	К
РТК	ТК 2654 - ул. Соколовская, 72а	133	104	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
РТК	ТК 2654(УТ4) - ТК 2655(УТ5)	273	178	ППУ	канальная	2016	собств	вода	К
РТК	ТК 2655(УТ5) - ТК 265502(УТ2)	273	204	ППУ	канальная	2015	аренда	вода	К
РТК	ТК 265502(УТ2) - ТК 265504(УТ3)	219	184	ППУ	канальная	2015	аренда	вода	К
РТК	ТК 265504(УТ3) - пр.60 лет образования СССР, 62Д	108	66	ППУ	канальная	2015	аренда	вода	К
РТК	ТК 265504(УТ3) - т.1(УТ4)(пр.60 лет образования СССР, 62А)	219	212	ППУ	канальная	2018	аренда	вода	К
РТК	пр.60 лет образования СССР, 62А - ТК 265508(ТК1)	159	46	ППУ	канальная	2018	аренда	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
РТК	ТК 265508 - ул. Соколовская, 56	108	132	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
РТК	ТК 265508 - ул. Соколовская, 58	108	50	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
РТК	ТК 265508 - ул. Соколовская, 60	108	26	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
РТК	ТК 2655(УТ5) - ТК 2656(УТ8)	219	222	ППУ	канальная	2016	собств	вода	К
РТК	ТК 2656(УТ8) - ТК 2657(УТ1)	159	52	ППУ	канальная	2023	собств	вода	К
РТК	ТК 2657(УТ1) - ул. Соколовская, 70	108	14	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
РТК	ТК 2657(УТ1) - ул. Соколовская, 64	133	470	ППУ	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 2302 - ТК 230201(УТ1)	133	252	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230201(УТ1) - ТК 230203(УТ2)	133	150	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230203(УТ2) - ул. Петра Подзолкова, 21	133	34	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230304(УТ1) - ТК 230306(УТ2) мкр.Преображенский	325	152	ППУ	канальная	2017	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 230306(УТ2) - ул. Петра Ломако, 12	133	48	минвата	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230306(УТ2) - ТК 230308(УТ3) мкр.Преображенский	325	240	ППУ	канальная	2017	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 230308(УТ3) - ТК 230310(УТ4) мкр.Преображенский	325	226	ППУ	канальная	2017	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 230310(УТ4) - ТК 230314(УТ5) мкр.Преображенский	273	224	ППУ	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230314(УТ5) - ул. П.Ломако, 10	159	20	ППУ	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230314(УТ5) - ТК 230316(УТ6) мкр.Преображенский	273	166	ППУ	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230316(УТ6) - ТК 230320(УТ7) мкр.Преображенский	273	260	ППУ	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230320(УТ7) - ТК 230322(УТ8) мкр.Преображенский	273	254	ППУ	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230322(УТ8) - ТК 230324(УТ9) мкр.Преображенский	219	170	ППУ	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230324(УТ9) - ТК 230326(УТ10) мкр.Преображенский	219	107	ППУ	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230326(УТ10) - ул. Петра Ломако, 2а	76	56	ППУ	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230326(УТ10) - ТК 230330(УТ11) мкр.Преображенский	219	186	ППУ	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230330(УТ11) - ТК 230332(УТ12) мкр.Преображенский	219	193	ППУ	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230332(УТ12) - ТК 230334(УТ13) мкр.Преображенский	159	192	ППУ	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230334(УТ13) - ТК 230336(УТ14) мкр.Преображенский	133	192	ППУ	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230336(УТ14) - ул. Петра Подзолкова, 14	76	140	ППУ	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230304(УТ1) - ТК 23030404(УТ15) мкр.Преображенский	219	334	ППУ	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230304(УТ1) - ул. П.Подзолкова, 4	108	34	ППУ	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23030404 - ул. Петра Подзолкова, 6	133	68	минвата	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23030404(УТ15) - ТК 23030408(УТ16) мкр.Преображенский	219	298	ППУ	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 2303В - ТК 230301В - ТК 230305В ул. П.Подзолкова	219	264	ППУ	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230305В - ТК 230307В ул. П.Подзолкова	219	112	ППУ	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230307В - ул. П.Подзолкова, 3а	108	126	ППУ	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230307В - ТК 23030701В ул. П.Подзолкова	108	62	ППУ	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23030701В - ул. П.Подзолкова, 3б	89	54	ППУ	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23030701В - ул. П.Подзолкова, 3в	89	48	ППУ	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230307В - ТК 230309В ул. П.Подзолкова	159	130	ППУ	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230309В - ул. П.Подзолкова, 5	108	102	ППУ	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230309В - ТК 23030901В ул. П.Подзолкова	108	54	ППУ	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23030901В - ул. П.Подзолкова, 5б	89	16	ППУ	канальная	2016	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК 23030901В - ул. П.Подзолкова, 5в	89	96	ППУ	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230309В - ТК 23030902В ул. П.Подзолкова	133	114	ППУ	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23030902В - ул. П.Подзолкова, 5а	89	78	ППУ	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230305В(УТ1А) - ул.Петра Подзолкова, 3и	159	328	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230323(УТ1) - ул. Караульная, 47	89	58	минвата	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 2303А - ТК 230301А, ул.Петра Подзолкова	273	72,6	ППУ	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230301А - ТК 230305А, ул.Петра Подзолкова	273	340	ППУ	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 2303А - ТК 230313А	159	92,6	минвата	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230313А - ТК 230315А	159	53,8	минвата	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230315А - ТК 230319А	159	146,8	минвата	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230319А - ул. Караульная, 3а	108	26,8	минвата	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 2304А - ул. Шахтеров, 66	89	444	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230401А - ТК 23040102А	219	49	ППУ	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23040102А - ТК 23040104А	219	547	ППУ	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23040104А - ТК 23040106А	219	42	ППУ	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23040106А - ТК 23040108А	219	172	ППУ	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23040108А - ТК 23040110А	219	120	ППУ	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23040110А - ТК 23040112А	219	38	ППУ	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23040112А - ТК 23040114А	219	36	ППУ	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23040114А - ул. Линейная, 122	133	22	ППУ	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23040114А - ТК 23040116А	219	255	ППУ	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23040116А - ТК 23040116Б	108	43	ППУ	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23040116Б - ул. Линейная, 120г подземная парковка	76	106	ППУ	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23040116А - ТК 23040118А	159	46	ППУ	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23040116Б - ул. Линейная, 120	89	16	ППУ	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23040118А - ул. Линейная, 118	89	41	ППУ	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23040118А - ТК 23040120А	159	104	ППУ	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23040120А - ул. Линейная, 116	89	40	ППУ	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23040120А - ТК 23040122А	159	104	ППУ	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23040122А - ул. Линейная, 114	89	34	ППУ	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23040122А - ТК 23040124А	133	196	ППУ	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23040124А - ул. Линейная, 112	89	14	ППУ	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230401 - ТК 23040102Б (УТ1) ул. Абытаевская	219	226	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23040102Б (УТ1) - ул. Караульная, 82	159	66	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23040102Б (УТ1) - ТК 23040102 ул. Абытаевская	219	170	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23040102 - ТК 23040102В ул. Абытаевская	219	148	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23040102В (УТ2) - ул. Караульная, 82	133	302	ППУ	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23040102В - КРП-32 ул. Абытаевская, 4г	219	124	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-3	КРП-32 ул. Абытаевская, 4г - ТК 23040104	219	20	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23040104 - ул. Абытаевская, 4а	108	88	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23040104 - ул. Абытаевская, 6	89	76	ППУ	канальная	2012	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК 23040104 - ТК 23040106	219	104	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23040106 - ул. Абытаевская, 4	89	14	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23040106 - ТК 23040108 ул. Абытаевская	133	108	ППУ	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23040108 - ТК 23040110 ул. Абытаевская	133	112	ППУ	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23040110 - ул. Абытаевская, 10	108	14	ППУ	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23040110 - ТК 23040112 ул. Абытаевская	108	124	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23040112 - ул. Абытаевская, 8	108	14	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 2305 - ТК 230502 (УТ-1)	377	336	ППУ	канальная	2009	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 230502(УТ-1)- КРП ул. Батурина, 32д	377	34,74	ППУ	канальная	2009	собств	вода	М
ТЭЦ-3	КРП ул. Батурина, 32д -ТК 230504 (УТ-2)	325	28,7	ППУ	канальная	2009	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 230504(УТ-2)- ул. Батурина, 36	219	172	ППУ	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230504(УТ-2)- ТК 230506(УТ-3)	325	174,96	ППУ	канальная	2009	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 230506(УТ-3)- ТК 23050601(УТ-4)	273	138	ППУ	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23050601(УТ-4)-т.А в районе ул.Батурина, 30 корп.4	273	64	ППУ	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ул.Батурина, 30 - ТК 23050603	219	126	ППУ	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23050603 - ул.Алексеева, 50	108	20	ППУ	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23050603 - ТК 23050605	219	52	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23050605 - ул.Алексеева, 48а	108	26	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23050605 - ТК 23050607	159	192	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23050607 - ул.Алексеева, 48а	76	32	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23050607 - ТК 23050609	159	50	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23050609 - ул.Алексеева, 48а	108	42	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23050609 - ТК 23050611	159	86	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23050611 - ул.Алексеева, 46	89	154	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23050611 - ТК 23050613	133	52	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23050613 - ул.Алексеева, 46	89	168	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230506(УТ-3) - ТК 230508(УТ-5)	325	166,68	ППУ	канальная	2009	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 230508(УТ-5) - ТК 23050801	108	118	ППУ	канальная	2020	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23050801 - ул. 78 Добр бригады, 27	76	352	ППУ	канальная	2020	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230508(УТ-5) - ул.Батурина, 34	108	16	ППУ	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ул.Батурина, 34 - ул.Батурина, 32	108	62	ППУ	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230508(УТ-5)- ТК 230510(УТ-4)	325	136	ППУ	канальная	2014	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 230510(УТ-4) - ул. 9 Мая,83 корп.2	108	12	ППУ	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230510(УТ-4)- ТК 230512(УТ-5)	133	126	ППУ	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230512(УТ-5)-ул. 9 Мая,83 корп.1	108	34	ППУ	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230512(УТ-5)-ул. 9 Мая,83	108	152	ППУ	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 2308 - КРП ул. Батурина, 19г	325	325,8	минвата	канальная	2007	бесхоз	вода	М
ТЭЦ-3	КРП ул. Батурина, 19г - ТК 230801	325	40	минвата	канальная	2007	бесхоз	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 230801 - ТК 230819	273	123,6	минвата	канальная	2007	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230819 - ТК 23081902	159	90	минвата	канальная	2007	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230819 - ТК 230821	219	181,8	минвата	канальная	2007	бесхоз	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК 230821 - ТК 230823	219	133	минвата	канальная	2007	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230823 - ТК 230825	219	303,4	минвата	канальная	2007	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230801 - ТК 230803	219	177	минвата	канальная	2007	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230803 - ТК 230805	219	124	минвата	канальная	2007	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230805 - ТК 23080501	159	139	минвата	канальная	2007	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230805 - ТК 230807	219	93,4	минвата	канальная	2007	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230807 - ТК 230809	219	169,8	минвата	канальная	2007	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230809 - ТК 230811	219	147,2	минвата	канальная	2007	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230823 - ТК 23082302	159	51,4	минвата	канальная	2007	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23082302 - ТК 23082304	133	114,2	минвата	канальная	2007	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230825 (УТ-5 сущ) - ТК 230827 (УТ-1)	159	226	ППУ	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23082702 - ул. Шахтеров, 40	108	92,6	ППУ	канальная	2012	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230827 - ТК 23082702	133	58	ППУ	канальная	2012	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23082702 - ул. Шахтеров, 42	108	16	ППУ	канальная	2012	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Батурина, 10а	108	76	минвата	подвал	2002	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230827 (УТ-1) - ул. Шахтеров, 44	108	92	ППУ	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23082702 (УТ-2) - ул. Шахтеров, 42	108	16	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23082702 - ул. Шахтеров, 38	89	204	ППУ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-3	точка врезки - ТК 2402(УТ1)	273	7	ППУ	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 2402(УТ1) - ТК 240202(УТ2)	273	264	ППУ	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 240202(УТ2) - ТК 240206(УТ3)	273	852	ППУ	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 240206(УТ3) - ТК 240208(УТ4)	273	96	ППУ	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 240208(УТ4) - ул. Петра Подзолкова, 15Б(ул. Петра Подзолкова, 20 к.4)	219	55	ППУ	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-3	т.вр. 2403 - ТК 2403(УТ-2)	108	10	минвата	надземная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 2403 (УТ-2) - т.вр. 240302	108	432	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-3	т.вр. 240302 - ул. Караульная, 45д	89	132	ППУ	канальная	2023	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	т.вр. 2406 - опуск	159	13,4	минвата	надземная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-3	опуск - ТК 240606(УТ2)	159	530,2	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 240606(УТ2) - ул. Караульная, 39в	108	52	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 240606(УТ2) - ул. Караульная, 39б	108	179	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 240606(УТ2) - ТК 240608(УТ3)	133	209,8	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 240608(УТ3) - ул. Караульная, 39	108	14,4	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 240608(УТ3) - ул. Караульная, 39а	108	173	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 240802 - ТК 240804 ул. Караульная	89	746	ППУ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 240804 - ул. Караульная, 41	89	18	ППУ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 240901 - ул. Караульная, 42	133	112	ППУ	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 240901 - ТК 24090102	133	72	ППУ	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24090102 - ул. Чернышевского, 79 (ввод1)	89	14	ППУ	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24090102 - ТК 24090104	133	216	ППУ	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24090104 - ул. Чернышевского, 79 (ввод2)	89	22	ППУ	канальная	2015	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК 24090104 - ул. Чернышевского, 81	108	128	ППУ	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 240903 - ТК 24090302	219	92	ППУ	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24090302 - ТК 24090302А	159	88	ППУ	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24090302А - ул. Чернышевского, 77	159	26	ППУ	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24090302 - ТК 24090304	159	148	ППУ	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24090304 - ул. Чернышевского, 75А	89	44	ППУ	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24090304 - ул. Мартынова, 26	133	112	ППУ	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24090304 - ТК 24090306	159	144	ППУ	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24090306 - ул. Чернышевского, 75	133	80	ППУ	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 240907 - ул. Л.Шевцовой, 84а	89	96	ППУ	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 240907 - ТК 24090701	159	44	ППУ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24090701 - ул. Караульная, 38	133	56	ППУ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24090701 - ТК 24090703	133	220	ППУ	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24090703 - ул. Караульная, 40	133	16	ППУ	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 240909 - ул. Л.Шевцовой, 88	89	34	ППУ	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 240909 - ТК 240911	159	134	ППУ	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 240911 - ул. Л.Шевцовой, 84	89	44	ППУ	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 240911 - ТК 240913	159	134	ППУ	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 240913 - ул. Л.Шевцовой, 82	89	40	ППУ	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 240913 - ул. Д.Мартынова, 32	89	68	ППУ	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 240913 - ТК 240915	133	134	ППУ	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 240915 - ул. Л.Шевцовой, 80	89	34	ППУ	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 240915 - ТК 240917	89	30	ППУ	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 240915 - ул. Д.Мартынова, 30	89	28	ППУ	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 2410 - ТК 241002	325	182	ППУ	канальная	2017	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 241002 - КРП-35 (ул.Чернышевского 114а)	325	162	ППУ	канальная	2017	собств	вода	М
ТЭЦ-3	КРП-35 (ул.Чернышевского 114а) - ТК 241004	325	12	ППУ	канальная	2017	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 241004 - ул. Мартынова, 24 (ввод1)	89	110	ППУ	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241004 - ТК 241006	325	158	ППУ	канальная	2017	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 241006 - ТК 24100601	219	116	ППУ	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24100601 - ул. Чернышевского, 114	89	54	ППУ	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24100601 - ул. Мартынова, 20	108	88	ППУ	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24100601 - ТК 24100603	159	72	ППУ	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24100603 - ул. Мартынова, 22	108	56	ППУ	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24100603 - ТК 24100605	159	174	ППУ	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24100605 - ул. Мартынова, 24 (ввод2)	76	54	ППУ	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24100605 - ул. Мартынова, 24 (ввод3)	108	116	ППУ	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241006 - ТК 241007	219	222	ППУ	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241007 - ТК 24100701	159	268	ППУ	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24100701 - ул. Мартынова, 18	108	54	ППУ	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24100701 - ТК 24100703	89	156	ППУ	канальная	2017	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК 24100703 - ул. Линейная, 105 (ввод1)	76	40	ППУ	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24100703 - ул. Линейная, 105 (ввод2)	76	106	ППУ	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241007 - ТК 241009	159	198	ППУ	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241009 - ул. Линейная, 107	89	96	ППУ	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241009 - ул. Линейная, 105 (ввод3)	89	215,6	ППУ	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241006 - ТК 241010	273	183,6	ППУ	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241010 - ул. Чернышевского, 118	89	44	ППУ	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241010 - ТК 241012	273	162,8	ППУ	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241012 - ТК 24101201	219	96,4	ППУ	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24101201 - ул. Чернышевского, 118а	89	52	ППУ	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24101201 - ТК 24101203	159	145,6	ППУ	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24101203 - ул. Чернышевского, 116	108	68	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24101203 - ТК 24101205	108	18	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24101205 - ул. Чернышевского, 122	108	68	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24101202 - ул. Чернышевского, 120	89	59,8	ППУ	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24101202 - ул. Чернышевского, 120а	89	82	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24101204 - ТК 24101204А	89	224	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24101204А - ул. Караульная, 44	89	62	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24101206 - ТК 24101208	89	86	ППУ	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24101208 - ул. Караульная, 46 (ввод1)	89	44	ППУ	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24101206 - ул. Караульная, 46 (ввод2)	89	46	ППУ	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241012 - ТК 241018	219	295,6	ППУ	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241018 - ул. Караульная, 48 (ввод1)	89	110	ППУ	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241018 - ТК 241020	159	124	ППУ	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241020 - ТК 241024	159	148,6	ППУ	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241024 - ул. Караульная, 48 (ввод2)	89	158	ППУ	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241024 - ТК 241026	108	98	ППУ	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241026 - ул. Караульная, 50	108	100,6	ППУ	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 2412 - КРП-25 ул. Д.Мартынова, 27г	273	190	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-3	КРП-25 ул. Д.Мартынова, 27г - ТК 241201	273	13,4	ППУ	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241201 - ТК 241203	273	278,4	ППУ	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241203 - ул. Чернышевского, 71	133	105,4	ППУ	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241203 - ТК 241205	273	169,4	ППУ	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241205 - ул. Чернышевского, 73	133	74,2	ППУ	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241205 - ул. Д.Мартынова, 29	108	47,2	ППУ	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241205 - ТК 241207	273	101	ППУ	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241207 - ТК 24120701	159	120	ППУ	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24120701 - ТК 24120703	159	87,8	ППУ	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24120703 - ул. Д.Мартынова, 33	108	70,6	ППУ	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24120703 - ТК 24120705	108	107,4	ППУ	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24120705 - ул. Д.Мартынова, 31	89	30,6	ППУ	канальная	2012	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК 24120705 - ул. Д.Мартынова, 25	89	95,8	ППУ	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241207 - ТК 241209	273	379	ППУ	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241209 - ТК 241211	159	97,2	ППУ	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241211 - ул. Д.Мартынова, 43	108	32	ППУ	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241211 - ТК 24121101	108	80,6	ППУ	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24121101 - ул. Д.Мартынова, 37	108	16,2	ППУ	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241211 - ТК 241213	159	150,4	ППУ	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241213 - ТК 241215	89	62	ППУ	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241215 - ул. Д.Мартынова, 39	89	12,2	ППУ	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241203 - ул. Д.Мартынова, 27	108	36	ППУ	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241207 - ул. Д.Мартынова, 35	108	114	ППУ	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241209 - ул. Л.Шевцовой, 78	57	56	ППУ	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241209 - ТК 24120901	108	150	ППУ	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24120901 - ул. Л.Шевцовой, 74	57	122	ППУ	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24120901 - ул. Л.Шевцовой, 76	57	22	ППУ	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24120901 - ул. Д.Мартынова, 45	108	52	ППУ	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241213 - ул. Д.Мартынова, 47	108	246	ППУ	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241213 - ул. Д.Мартынова, 41	89	64	ППУ	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	КРП 7-й мкр. Покровский - ТК 241302а	325	18	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 241302а - ТК 241304	325	40	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 241304 - ТК 24130402	219	224	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24130402 - ТК 24130404	159	114	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241304 - ТК 241306	325	100	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 241306 - ТК 24130601	219	122	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24130601 - ТК 24130603	159	338	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241306 - ТК 241308	273	208	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241308 - ТК 24130801	159	148	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24130801 - точка врезки (на углу дома ул. Чернышевского, 102 в сторону ТК 24130801а)	159	124	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	точка врезки между ТК 24130801А и ТК 24130803 - ТК 24130803	159	46	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241308 - ТК 241308а	219	198	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241308а - ТК 241310	219	196	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241310 - ТК 24131001	108	240	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241302А - ТК 24130201А, ул. Чернышевского	133	70	ППУ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24130201А - ул. Чернышевского, 110	108	54	ППУ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24130201А - ул. Мартынова, 21	89	130	ППУ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24130404 - ул. Дмитрия Мартынова, 17	89	50	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24130402 - ул. Дмитрия Мартынова, 19	108	106	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24130605 - ул. Чернышевского, 98	133	86	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24130605 - ТК 24130605А	108	46	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24130605А - ул. Чернышевского, 100	108	42	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК 24131001 - ул. Мужества, 16	108	72	ППУ	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241403 - ТК 24140302 ул. Мужества	133	41	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24140302 - ул. Чернышевского, 65	76	31	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241310 - ТК 24131002(ут8)	219	100	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24131002(ут8) - ТК 24131004(ут9)	159	94	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24131004(ут9) - ТК 24131006(ут9-1)	133	38	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24131006(ут9-1) - ул. Линейная, 99	133	24	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241310 - ТК 241312	159	99	ППУ	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241312 - ТК 241314	133	245	ППУ	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241314 - ул. Линейная, 97	133	86	ППУ	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241312 - ул. Мужества, 14	133	20	ППУ	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241308 - ул. Чернышевского, 108	89	42	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 2415А(УТ-1) - ТК 241501 ул. Мужества	219	94	минвата	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241501 - ТК 241503 (УТ-2) ул. Мужества	219	670	минвата	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241503 (УТ-2) - ТК 241505	219	162	минвата	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241505 - КРП-16 (ул.Водянникова, 2д)	219	8	минвата	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241511(тк4) - ул. Водянникова, 2В	89	32	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241511(тк4) - ул. Водянникова, 2В	76	16	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241511(тк4) - ул. Водянникова, 2В	32	16	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241505 - ТК 24151902	89	318	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24151902 - ул. 4-я Продольная, 19	89	1292	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241501 - ТК Р3403	159	566	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р3403 - ЦТП-18	159	6	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ЦТП-18 - ТК Р3404	159	86	минвата	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р3404- ТК Р3406	159	514	минвата	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р3406 - ТК Р3407	159	224	минвата	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р3407 - ул. Гагарина, 48а	89	126	минвата	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р3407 - ТК Р3408	133	312	минвата	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р3408 - ТК Р340802 - ул. Гагарина, 48б	89	82	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р3408 - ТК Р3409	133	176	минвата	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р3409 - ТК Р3411	133	694	минвата	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р3411 - гр.зем.уч-ка ул. Герцена, 10	57	38	минвата	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р3411 - ТК Р3412	133	190	минвата	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р3412 - ул.С.Разина, 39	133	26	минвата	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р3409 - по ул.Гагарина, 94	89	1296	минвата	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241801 - ТК 24180102	133	78	ППУ	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24180102 - ТК 24180104	133	68	ППУ	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24180104 - ул. Березина, 82д	108	28	ППУ	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24180104 - ТК 24180106	108	230	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24180106 - ул. Березина, 82в	89	14	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241809 - ул. Линейная, 76	89	70	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ПАВ241802 - ТК 24180202	219	14,4	ППУ	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24180202 - ТК 24180204	219	101,8	ППУ	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24180204 - ТК 24180206	159	202,2	ППУ	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24180206 - ул.Линейная, 94	89	25,6	ППУ	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24180206 - ул.Мартынова, 11	108	163,6	ППУ	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24180204 - ТК 24180210	159	107,6	ППУ	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24180210 - ул.Мартынова, 9	133	13	ППУ	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ПАВ241802 - ТК 24180214	219	138,8		канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24180214 - границы земельного участка	133	66		канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24180214 - ТК 24180216	159	183,8		канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24180216 - границы земельного участка	89	57,4		канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24180216 - ул. Мартынова, 12	159	202		канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241808 - ул. Мужества, 12	89	254	ППУ	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 2421 - ТК Р3601(ТК 75) ул.Шахтеров	325	248	минвата	канальная	2019	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК Р3601(ТК 75) - ТК Р3605 ул.Шахтеров	325	866	минвата	канальная	2020	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК Р3605 - ТК Р3606 ул.Шахтеров	325	72	минвата	канальная	2020	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК Р3606 - ТК Р3607 ул.Шахтеров	325	116	минвата	канальная	2020	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК Р3607 - ТК Р3608 ул.Шахтеров	325	44	минвата	канальная	2020	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК Р3608 - ТК Р3609 ул.Шахтеров	325	110	минвата	канальная	2020	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК Р3609 - ТК Р3610 ул.Шахтеров	273	68	минвата	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р3610 - ТК Р3611 ул.Шахтеров	273	40	минвата	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р3611 - ТК Р3612 ул.Шахтеров	273	124	минвата	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р3612 - ТК Р3613 ул.Шахтеров	273	90	минвата	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р3613 - ЦТП ул. Спандаряна, 17	273	4	минвата	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р3605 - ТК Р360507 (УТ6-1)	159	862	минвата	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р360507 (УТ6-1) - ТК Р360513	159	656	минвата	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р360513 - ТК Р360515 (УТ-7)	159	90	минвата	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р360515 (УТ-7) - ЦТП №19 ул. С. Разиина, 1а	159	12	минвата	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р3601(ТК 75) - ТК Р360101 ул.Шахтеров	133	83,4	ППУ	бесканальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р360101 - ТК Р360103(ТК 75.1) ул.Мужества	133	137,4	ППУ	бесканальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р360103(ТК 75.1) - ТК Р360105(ТК 75.2) ул.Мужества	133	151	ППУ	бесканальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р360105(ТК 75.2) - ТК Р360109 ул.Мужества	133	442,4	ППУ	бесканальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р360109 - ул. Мужества, 10	133	173,8	ППУ	бесканальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р361022 - ТК Р36102201 ул. Дудинская	219	16	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р36102201 - ТК Р36102203 ул. Дудинская	219	104	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р36102203 - ул. Дудинская, 2в	108	48	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р36102203 - ТК Р36102205 ул. Дудинская	219	136	ППУ	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р36102205 - ул. Дудинская, 2д	108	66	ППУ	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р36102205 (УТ5) - ТК Р36102207 (УТ6)	159	114	ППУ	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р36102207 (УТ6) - ул. Дудинская, 2е	108	42	ППУ	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р36102207 (УТ6) - ул. Дудинская, 2ж	108	124	ППУ	канальная	2024	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК Р3610(УТ6) - ТК Р361002(УТ5*)	273	226,4	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р361002(УТ5*) - ТК Р361004(УТ5)	273	144,4	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р361004(УТ5) - ТК Р361006(УТ4)	273	123,4	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р361006(УТ4) - ТК Р361008(УТ3)	273	63,6	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р361008(УТ3) - ТК Р361012(УТ2)	273	348,4	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р361012(УТ2) - ТК Р361014(УТ1*)	273	187,2	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р361014 - ТК Р36101403	159	226	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р36101403 - ТК Р36101405	133	44	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р36101405 - ул. Спандаряна, 1 корп.2	89	68	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р36101405 - ТК Р36101407	133	124	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р36101407 - ул. Спандаряна, 1 корп.1	89	74	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р36101407 - ТК Р36101410(УТ5)	108	88	минвата	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р36101410(УТ5) - ул. Спандаряна, 1 корп.1	89	40	минвата	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р36101410(УТ5) - ул. Спандаряна, 1 корп.2	89	48	минвата	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р36101403(УТ4) - ул. Спандаряна, 1 корп.3	89	66	минвата	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р361014(УТ1*) - котельная Березина, 3а	89	548,8	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р361014(УТ1*) - ТК Р361016(УТ1)	273	102,2	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р361016(УТ1) - ТК Р361020(УТ2)	219	250	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р361020(УТ2) - ТК Р361022(УТ3)	219	106	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р361022(УТ3) - точка врезки(переход)	219	104	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-3	точка врезки(переход) - ТК Р361024(УТ1-1.3)	159	242	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р361024(УТ1-1.3) - ТК Р361026(УТ1-4)	159	176	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р361026(УТ1-4) - ТК Р361028(УТ1-5)	108	118,2	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р361028(УТ1-5) - ТК Р361032	89	100	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р361032 - ул. Дудинская, 3	38	6	минвата	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р361032 - котельная Дудинская, 3а	89	62,2	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р361026(УТ1-4) - котельная Дудинская, 1	89	85,8	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р361028(УТ1-5) - котельная Дудинская, 3 стр.5	57	239,4	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р361006(УТ4) - котельная Спандаряна, 8	89	52,4	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р3613(УТ6**) - ТК Р3614(УТ2-1)	219	209	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р3614(УТ2-1) - ТК Р3616(УТ2-2)	159	338	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р3614(УТ2-1) - Дудинская, 16 стр.3	133	489,84	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-3	Дудинская, 16 стр.3 - Дудинская, 6/2	76	55,34	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р3616(УТ2-2) - ТК Р3617(УТ2-3)	159	180	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р3616(УТ2-2) - Дудинская, 14	89	127,74	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-3	Дудинская, 14 - Р361602(УТ-1)	89	202,2	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р3617(УТ2-3) - ТК Р3619(УТ2-4)	133	430	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р3617(УТ2-3) - Дудинская, 12а стр.1	89	189,38	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р3619(УТ2-4) - Дудинская, 5 стр.5	133	88	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р3619(УТ2-4) - Дудинская, 6 стр. 1	57	131,28	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р360507(УТ6-1) - ТК Р36050701(УТ6-1.1)	108	34	минвата	канальная	2022	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК Р36050701(УТ6-1.1) - Шахтеров,4 стр.8	108	226,88	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-3	Дудинская, 5 стр.5	133	128	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-3	Дудинская, 5 стр.5 - ТК Р361901(УТ2-4.1)	133	46	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 231405А(ТК121) - ТК 23140502А(УТ1)	159	337,6	ППУ	канальная	2025	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23140502А(УТ1) - ул. Аэровокзальная, 19Е	89	30,8	ППУ	канальная	2025	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23140502А(УТ1) - ТК 23140504А(УТ2)	133	130	ППУ	канальная	2025	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23140504А(УТ2) - ТК 23140508А(УТ3)	89	86	ППУ	канальная	2025	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23140508А(УТ3) - ул. Аэровокзальная, 19и	89	26	ППУ	канальная	2025	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23140508А(УТ3) - ул. Аэровокзальная, 19ж	38	34,2	ППУ	канальная	2025	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23140504А(УТ2) - ТК 23140506А(УТ4)	133	108	ППУ	канальная	2025	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23140506А(УТ4) - ул. Аэровокзальная, 19к	89	50	ППУ	канальная	2025	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23140506А(УТ4) - ул. Аэровокзальная, 19л	89	15,4	ППУ	канальная	2025	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 179 - ТК 179/1(ТК 179А) ул. Аэровокзальная	133	120	ППУ	канальная	2020	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 179/1(ТК 179А) - ТК 179/2(ТК 180А) ул. Аэровокзальная	133	22	ППУ	канальная	2020	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 179/2(ТК 180А) - ТК 180 ул. Аэровокзальная	133	62	ППУ	канальная	2020	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК95 - ТК71А ул. 7-я Полярная	219	220	ППУ	канальная	2007	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ТК95 - ТК71А ул. 7-я Полярная	159	110	ППУ	канальная	2007	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ТК95 - ТК71А ул. 7-я Полярная	89	110	ППУ	канальная	2007	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ТК51 - ул. П.Железняка, 4	108	126	минвата	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК51 - ул. П.Железняка, 4	76	63	минвата	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК51 - ул. П.Железняка, 4	57	63	минвата	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ул. П.Железняка, 20а	108	110	минвата	подвал	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ул. П.Железняка, 20а	89	55	минвата	подвал	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ул. П.Железняка, 20а	89	55	минвата	подвал	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 138 - ТК 13801А	219	50	минвата	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 138 - ТК 13801А	159	25	минвата	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 138 - ТК 13801А	89	25	минвата	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 13801А - ТК 13801	108	90	минвата	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 13801А - ТК 13801	76	45	минвата	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 13801А - ТК 13801	45	45	минвата	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 13801 - ул. Партизана Железняка, 26а	76	14	минвата	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 13801 - ул. Партизана Железняка, 26а	57	7	минвата	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 13801 - ул. Партизана Железняка, 26а	32	7	минвата	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р9908 - ул. Белинского, 7	57	110	минвата	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р9908 - ул. Белинского, 7	57	55	минвата	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р9908 - ул. Белинского, 7	45	55	минвата	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 2424 - ТК 242403	108	490	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 242403 - ул. 6-я Полярная, 2а	108	46	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0818 - ТК 081802	325	228	минвата	канальная	1986	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0818 - ТК 0819	720	206	минвата	канальная	1986	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0819 -ТК 081901(УТ1)	159	10	минвата	канальная	2021	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК 081901(УТ1) - ул. Белинского, 4	76	12	минвата	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 081901(УТ1) - ТК081905(УТ-2)	89	212	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 081905(УТ-2) - ул. Белинского, 6	89	64	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0819 -ТК 0820	720	220	минвата	канальная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0820 -ТК 0821	720	396,8	минвата	канальная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0821 -ТК 0822	720	732	минвата	канальная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0822 -ТК 0823	720	348	минвата	канальная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0823 -ТК 0824	720	232	минвата	канальная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0824 -ТК 0825	720	236	минвата	канальная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0825 -ТК 0826	720	254	минвата	канальная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0826 -ТК 0827	720	697	минвата	канальная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0827 -ТК 0828	720	252	минвата	канальная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0828 - ТК 0828А	325	104	минвата	канальная	1989	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0828А - ТК 2001А(ТК П4301)	325	190	минвата	канальная	1989	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 2001А(ТК П4301) - ПНС-22	325	24	ППУ	канальная	2008	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0828 -ТК 0829	720	186	минвата	канальная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0829 -ТК 0830	720	378	минвата	канальная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0830 -ТК 0831	720	192	минвата	канальная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0831 -ТК 0832А	720	254	минвата	канальная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0832А -ТК 0832	720	106	минвата	канальная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0832 -ТК 0833	720	218	минвата	канальная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0833 -ТК 0834	720	32	минвата	надземная	2015	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0834 -ТК 0835	720	82	минвата	канальная	2015	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0835 - ТК 0836	720	226	минвата	канальная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 083601 - ТК 08360101 ул.П.Железняка	133	42	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 08360101 - ул.П.Железняка, 19а	89	29	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 083601 - ТК 083603 ул.П.Железняка	219	293	ППУ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 083603 - ТК 083605 ул.П.Железняка	159	170	ППУ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 083605 - ТК 08360502 ул.П.Железняка	159	28	ППУ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 08360502 - ТК 08360504 ул.П.Железняка	159	93	ППУ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 083603 - ул.П.Железняка, 21д	89	14	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 08360504 - ул.П.Железняка, 19д	76	16	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 08360504 - ТК 08360506	108	18	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 08360506 - ул.П.Железняка, 21а	89	30	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 08360506 - ТК 08360508	108	190	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 08360508 - ул.П.Железняка, 19г	76	8	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 08360508 - ул.П.Железняка, 19в	89	52	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0836 - ТК 0837	720	340	минвата	канальная	2005	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 2001А(П4301) - ТК 2001 (эл.кот."Восточная")	325	10	минвата	канальная	1980	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 2001-ТК 2003	325	225,2	минвата	канальная	2017	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 2003 - ул. П.Железняка, 3п (пищеблок)	108	44	минвата	канальная	2002	нет	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК 2003 -ТК 2004	325	114,8	минвата	канальная	2017	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 2004 -ТК 2005	219	241	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 2005 -ТК 2006	219	80	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 2006 -ТК 2007	219	130	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 2007 -ТК 2007А	219	160	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 2007А -ТК 2008	159	40	минвата	надземная	1987	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 2008 -ТК 2009	159	125	минвата	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 2001 -ул. П.Железняка, 3а (корпус на 990 коек краевой б-цы)	219	106	минвата	канальная	1989	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 2004 -ТК 200402	325	115,2	минвата	канальная	2017	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 200402 -ТК 200404	159	96	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 200404 - ул. П.Железняка, 3М	89	108	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 200404 -ТК 200406	159	160	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 200406 - ул. П.Железняка (Никитина, 3-з)	89	68	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 200406 - ул. ул. П.Железняка (Никитина, 3ж)	89	111	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 200304 - ТК 200303	108	58	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 200303 - ул. П.Железняка (Никитина, 3-и)	57	58,4	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 200102 - ТК 200103	108	155	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 200405 - ТК 20040501 ул. П.Железняка	89	23	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 20040501 - ул. П.Железняка, 3-б (ул. Никитина, 3-б)	89	18	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 20040501 - ул. П.Железняка, 3-б (ул. Никитина, 3-б)	133	69	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 2001 -ТК 200101	273	82,6	ППМ	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 200101 -ТК 200101А	273	164	ППМ	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 200101А -ТК 200102	273	68	ППМ	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 200102 -ул. Никиктина, 1-в (Глазной центр)	108	25,4	минвата	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 200102 -ТК 200103	159	237,4	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 200103 -ул. Никитина 8а	133	150	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 200110 - ул. П. Железняка, 3в	89	84,4	минвата	канальная	1997	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 2005 - ул. П. Железняка, 3а	108	22	минвата	канальная	1997	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул.П. Железняка,1(транзит)	159	65,2	ППУ	подвал	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул.П. Железняка,1 - ТК 200118А	133	4,8	ППУ	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 200118А - ТК 200120 ул.П. Железняка	133	100	ППУ	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 200120 - ул.П. Железняка,2б	133	124	ППУ	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0839 - ул. Октябрьская, 2	57	76	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 083901 - ТК 083905	219	232	ППУ	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 083905 - ул.П. Железняка, 3В	108	84	ППУ	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 083905 - ТК 083907	159	124	ППУ	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 083907 - ул.П. Железняка, 3Ва	108	32	ППУ	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 083907 - ТК 083911	108	252	ППУ	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 083911 - ТК 083913	108	52	ППУ	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0840 - ТК 084001	325	285	минвата	канальная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 084001 - КРП (ул.Октябрьская, 1а)	325	81	минвата	канальная	1990	собств	вода	М

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК 0845 - ТК 084502	219	550	ППУ	канальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 084502 - ТК 084504	219	300	ППУ	канальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 084504 - ул. Авиаторов,19	219	130	ППУ	канальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 0846 - ТК 084602	273	466	ППУ	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 084602 - ул. Весны, 34	108	80	ППУ	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 084602 - ТК 084604	219	90	ППУ	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 084604 - ул. Весны, 32	89	102	ППУ	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 084604 - ул. Весны, 30(ул. Авиаторов, 21/4)	159	144	ППУ	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Весны, 30(ул. Авиаторов, 21/4)	159	38	ППУ	подвал	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Весны, 30(ул. Авиаторов, 21/4)	133	30	ППУ	подвал	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Авиаторов, 21/6	133	90	ППУ	подвал	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Авиаторов, 21/6 - ул. Авиаторов, 21	133	80	ППУ	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0846 - КРП-31, ул. Весны, 17д	133	18	ППУ	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-1	КРП-31 - ТК 084601 ул. Весны	159	14	ППУ	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-1	КРП-31 - ТК 084601 ул. Весны	108	7	ППУ	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-1	КРП-31 - ТК 084601 ул. Весны	76	7	ППУ	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 084601 - ул. Весны, 17	133	174	ППУ	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 084601 - ул. Весны, 17	108	87	ППУ	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 084601 - ул. Весны, 17	76	87	ППУ	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Весны, 17 - ул. 78 Добр. Бригады, 10	133	16	ППУ	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Весны, 17 - ул. 78 Добр. Бригады, 10	108	8	ППУ	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Весны, 17 - ул. 78 Добр. Бригады, 10	76	8	ППУ	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 084601 - ТК 084603 ул. Весны	133	62	ППУ	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 084601 - ТК 084603 ул. Весны	108	31	ППУ	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 084601 - ТК 084603 ул. Весны	76	31	ППУ	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 084603 - ул. Весны, 17	108	12	ППУ	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 084603 - ул. Весны, 17	76	6	ППУ	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 084603 - ул. Весны, 17	57	6	ППУ	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 084603 - ТК 084605 ул. Весны	108	64	ППУ	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 084603 - ТК 084605 ул. Весны	76	32	ППУ	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 084603 - ТК 084605 ул. Весны	57	32	ППУ	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 084605 - ул. 78 Добр. Бригады, 10	108	38	ППУ	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 084605 - ул. 78 Добр. Бригады, 10	76	19	ППУ	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 084605 - ул. 78 Добр. Бригады, 10	57	19	ППУ	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 084704 - ТК 08470401	219	73	минвата	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 08470401 - ТК 08470403	219	62	минвата	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 08470403 - ТК 08470405	219	182	ППУ	канальная	2006	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 08470405 - ТК 08470407	219	196	ППУ	канальная	2006	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 08470407 - ТК 08470409	159	144	ППУ	канальная	2006	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 08470409 - ул. Авиаторов, 25а	133	136	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 08470409 - ТК 08470411	159	106	ППУ	канальная	2006	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК 08470411 - ул. Авиаторов, 27	108	60	ППУ	канальная	2006	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 08470411 - ул. Авиаторов, 25	133	42	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 08470403 - ТК 08470403А	159	171	минвата	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 08470403А - ул. Авиаторов, 31	108	42	минвата	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 08470403А - ул. Авиаторов, 29	133	210	минвата	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 08470405 - ул. Авиаторов, 33	159	70	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 08470409 (УТ-6 сущ.) - ул. Весны, 21	133	32	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Весны, 21 - ул. Весны, 23	108	16	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 0862А - ТК 086201А ул. 9 Мая	273	222,4	минвата	канальная	2005	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 086201А - КРП ул. 9 Мая, 65д	273	348	минвата	канальная	2005	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	КРП ул. 9 Мая, 65д - ТК 086202А	219	14	ППУ	канальная	2005	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 086202а - ул. 9 Мая, 69	108	134	ППУ	канальная	2009	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 086202А - ТК 086204А	108	51,4	ППУ	канальная	2005	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 086204А - ул. 9 Мая, 65	108	79	ППУ	канальная	2005	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 086204А - ТК 086206А	133	214	ППУ	канальная	2009	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 086206А - ул. 9 Мая, 63	108	220	ППУ	канальная	2009	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 086204а - ул. 9 Мая, 67	89	20	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 086203А(тк08620203А) - ул. Авиаторов, 64	108	37	ППУ	канальная	2009	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 086202А - ТК086203А ул. Авиаторов	219	256	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 086203А - ТК 08620302А ул. Авиаторов	159	148	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 08620302А - ул. Авиаторов, 62	108	80	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 08620302А - ул. Авиаторов, 66	89	22	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 08620302А - ТК 08620304А ул. Авиаторов	133	124	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 08620304А - ул. Авиаторов, 62	89	32	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 08620304А - ул. Авиаторов, 68	108	76	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0847 - ТК 084701	325	269	минвата	канальная	2021	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 084701 - ТК 084703 (084702)	325	306	минвата	канальная	2017	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 084703 - ЦТП 78 Добр.бригады, 5а	325	118,6	минвата	канальная	1991	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р8513 - ул. Весны, 2а	76	40	минвата	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8513 - ул. Весны, 2а	76	20	минвата	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8513 - ул. Весны, 2а	76	20	минвата	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8513 - ул. Весны, 6	108	291,8	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8513 - ул. Весны, 6	89	145,9	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8513 - ул. Весны, 6	45	145,9	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8514 - ТК Р8515	219	113,6	минвата	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8514 - ТК Р8515	159	56,8	минвата	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8514 - ТК Р8515	57	56,8	минвата	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8515 - ул. Весны, 6	108	85,6	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8515 - ул. Весны, 6	89	42,8	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8515 - ул. Весны, 6	57	42,8	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8515 - Весны 10	108	30	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК Р8515 - Весны 10	108	15	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8515 - Весны 10	57	15	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0844 - ТК 084401 ул. 78 Добр. Бригады	325	128	ППУ	канальная	2019	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 084401 - ТК 08440101 ул. 78 Добр. Бригады	219	312	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 08440101 - ул. 78 Добр. Бригады, 4 (ввод 2)	159	58	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 08440101 - ул. 78 Добр. Бригады, 4 (ввод 1)	108	104	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. 78 Добр. Бригады, 4 - ТК 08440103	133	72	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 08440103 - ул. 78 Добр. Бригады, 4	133	34	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-1	вр.УТ 084403 - ТК 084403	133	32	минвата	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 084403 - ТК 084405	219	84,4	минвата	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 084405 - ТК 084409	159	104	минвата	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 084405 - ТК 084409	108	52	минвата	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 084405 - ТК 084409	57	52	минвата	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 084409 - ул. 78 Добровольческой бригады, 2А	57	32	минвата	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 084409 - ул. 78 Добровольческой бригады, 2А	57	16	минвата	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 084409 - ул. 78 Добровольческой бригады, 2А	57	16	минвата	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 084409 - ул. 78 Добровольческой бригады, 2А (ЦТП)	159	16	минвата	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 084405 - ул. 78 Добровольческой бригады, 2 (ввод 2)	89	24	минвата	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 084405 - ул. 78 Добровольческой бригады, 2 (ввод 2)	89	12	минвата	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 084405 - ул. 78 Добровольческой бригады, 2 (ввод 2)	57	12	минвата	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 084405 - ТК 084411	108	46	минвата	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 084405 - ТК 084411	89	23	минвата	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 084405 - ТК 084411	57	23	минвата	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 084411 - ул. 78 Добровольческой бригады, 2 (ввод 3)	89	22	минвата	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 084411 - ул. 78 Добровольческой бригады, 2 (ввод 3)	89	11	минвата	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 084411 - ул. 78 Добровольческой бригады, 2 (ввод 3)	57	11	минвата	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 084411 - ул. 78 Добровольческой бригады, 2 (ввод 4)	76	104	минвата	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 084411 - ул. 78 Добровольческой бригады, 2 (ввод 4)	76	52	минвата	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 084411 - ул. 78 Добровольческой бригады, 2 (ввод 4)	45	52	минвата	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8403 - ТК Р8412	219	101	ППМ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8403 - ТК Р 8412	159	50,5	ППМ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8403 - ТК Р 8412	89	50,5	ШТЭ-150	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8412 - ул. 78 Добр.бригады, 7	108	60	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8412 - ул. 78 Добр.бригады, 7	89	30	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8412 - ул. 78 Добр.бригады, 7	45	30	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8412 - ТК Р8413	219	119	ППУ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8412 - ТК Р8413	159	59,5	минвата	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8412 - ТК Р8413	89	59,5	минвата	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8413 - ул. 78 Добр.бригады, 7	89	45	минвата	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8413 - ул. 78 Добр.бригады, 7	89	22,5	минвата	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8413 - ул. 78 Добр.бригады, 7	57	22,5	минвата	канальная	2016	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК Р8413 - ул. 78 Добр.бригады, 11	133	135,6	минвата	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8413 - ул. 78 Добр.бригады, 11	108	67,8	минвата	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8413 - ул. 78 Добр.бригады, 11	57	67,8	минвата	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8413 - ТК Р841301	159	230	минвата	канальная	1998	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8413 - ТК Р841301	159	115	минвата	канальная	1998	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8413 - ТК Р841301	89	115	минвата	канальная	1998	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р841301 - ТК Р841303	133	89	минвата	канальная	1998	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р841301 - ТК Р841303	108	44,5	минвата	канальная	1998	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р841301 - ТК Р841303	57	44,5	минвата	канальная	1998	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р841303 - ул. Молокова,5а	89	46	минвата	канальная	1998	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р841303 - ул. Молокова,5а	89	23	минвата	канальная	1998	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р841303 - ул. Молокова,5а	57	23	минвата	канальная	1998	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р841303 - ТК Р841305	108	80	минвата	канальная	1998	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р841303 - ТК Р841305	108	44,5	минвата	канальная	1998	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р841303 - ТК Р841305	45	44,5	минвата	канальная	1998	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р841305 - ул. Молокова,5б	89	44	минвата	канальная	1998	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р841305 - ул. Молокова,5б	89	22	минвата	канальная	1998	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р841305 - ул. Молокова,5б	57	22	минвата	канальная	1998	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р841305 - ул. Молокова,5в	57	122	минвата	канальная	2000	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р841305 - ул. Молокова,5в	57	61	минвата	канальная	2000	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р841305 - ул. Молокова,5в	38	61	минвата	канальная	2000	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8413 - ТК Р8414	159	117,2	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8413 - ТК Р8414	133	58,6	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8413 - ТК Р8414	57	58,6	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8414 - ул. Добр.бригады, 9 (д/с 16)	76	48	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8414 - ул. Добр.бригады, 9 (д/с 16)	76	24	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8414 - ул. Добр.бригады, 9 (д/с 16)	25	24	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8414 - ул. Добр.бригады, 9А	32	126	минвата	канальная	2025	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8414 - ТК Р8415	159	255	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8414 - ТК Р8415	159	127,5	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8414 - ТК Р8415	57	127,5	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8415 - ул. Молокова, 7	108	40	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8415 - ул. Молокова, 7	89	20	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8415 - ул. Молокова, 7	38	20	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8415 - ТК Р8416	159	196	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8415 - ТК Р8416	159	98	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8415 - ТК Р8416	45	98	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8416 - ул. Молокова, 7	108	34	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8416 - ул. Молокова, 7	108	17	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8416 - ул. Молокова, 7	45	17	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Молокова, 7	108	156	минвата	подвал	1993	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ул. Молокова, 7	108	78	минвата	подвал	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Молокова, 7	45	78	минвата	подвал	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Молокова, 7 - ТК Р8417	108	14	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Молокова, 7 - ТК Р8417	89	7	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Молокова, 7 - ТК Р8417	38	7	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8417 - ул. Молокова, 7 (2 оч.)	108	22	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8417 - ул. Молокова, 7 (2 оч.)	89	11	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8417 - ул. Молокова, 7 (2 оч.)	38	11	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ЦТП ул. Батурина, 7г - Р8800	159	22	минвата	канальная	1999	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ЦТП ул. Батурина, 7г - Р8800	159	11	минвата	канальная	1999	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ЦТП ул. Батурина, 7г - Р8800	57	11	минвата	канальная	1999	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8800 - ТК Р8801	159	60	минвата	канальная	1999	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8800 - ТК Р8801	159	30	минвата	канальная	1999	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8800 - ТК Р8801	57	30	минвата	канальная	1999	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8801 - ТК Р8803	159	86	минвата	канальная	1999	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8801 - ТК Р8803	159	43	минвата	канальная	1999	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8801 - ТК Р8803	57	43	минвата	канальная	1999	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8803 - ТК Р880302	76	12	минвата	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8803 - ТК Р880302	89	6	минвата	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8803 - ТК Р880302	57	6	минвата	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р880302 - ул. Батурина, 9	76	72	минвата	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р880302 - ул. Батурина, 9	89	36	минвата	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р880302 - ул. Батурина, 9	57	36	минвата	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8803 - ТК Р8805	159	120	минвата	канальная	1999	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8803 - ТК Р8805	108	60	минвата	канальная	1999	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8803 - ТК Р8805	57	60	минвата	канальная	1999	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8803 - ул. Батурина, 7	89	42	минвата	канальная	1999	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8803 - ул. Батурина, 7	57	21	минвата	канальная	1999	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8803 - ул. Батурина, 7	38	21	минвата	канальная	1999	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8805 - ул. Батурина, 7	108	30	минвата	канальная	1999	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8805 - ул. Батурина, 7	108	15	минвата	канальная	1999	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8805 - ул. Батурина, 7	57	15	минвата	канальная	1999	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8800 - ТК Р8802	219	32	минвата	канальная	1999	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8800 - ТК Р8802	159	16	минвата	канальная	1999	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8800 - ТК Р8802	89	16	минвата	канальная	1999	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8802 - ТК Р880202А	159	52	минвата	канальная	1999	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8802 - ТК Р880202А	159	26	минвата	канальная	1999	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8802 - ТК Р880202А	57	26	минвата	канальная	1999	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р880202А - ТК Р880202	159	56	минвата	канальная	1999	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р880202А - ТК Р880202	159	28	минвата	канальная	1999	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р880202А - ТК Р880202	57	28	минвата	канальная	1999	аренда	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК Р880202 - ТК Р88020202	159	166	минвата	канальная	1999	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р880202 - ТК Р88020202	159	83	минвата	канальная	1999	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р880202 - ТК Р88020202	57	83	минвата	канальная	1999	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 231107 - ТК 23110702А	159	160	минвата	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 23110702А - ул. Взлетная, 36/1 стр.	133	184	минвата	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 231303 - ТК 231303А ул. Взлетная	273	108,8	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 231303А - ТК 23130302А ул. Взлетная	219	672	минвата	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 23130302А - ТК 23130304А ул. Взлетная	219	112	минвата	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 23130304А - ул. Молокова, 37а	89	26	минвата	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 231303А - ул. Взлетная, 28-а (ЦТП)	273	189	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Взлетная, 28-а (ЦТП) - ТК Р8601	273	17	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Взлетная, 28-а (ЦТП) - ТК Р8601	159	8,5	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Взлетная, 28-а (ЦТП) - ТК Р8601	89	8,5	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8601 - ул. Взлетная, 26г	76	62	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8601 - ул. Взлетная, 26г	76	31	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8601 - ул. Взлетная, 26г	57	31	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8601 - ТК Р8602	108	161	минвата	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8601 - ТК Р8602	108	80,5	минвата	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8601 - ТК Р8602	57	80,5	минвата	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8602 - ул. Взлетная, 26а	108	76	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8602 - ул. Взлетная, 26а	89	38	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8602 - ул. Взлетная, 26а	57	38	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8602 - ТК Р8603	89	123	минвата	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8602 - ТК Р8603	89	61,5	минвата	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8602 - ТК Р8603	45	61,5	минвата	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8603 - ул. Взлетная, 26	76	59	минвата	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8603 - ул. Взлетная, 26	76	29,5	минвата	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8603 - ул. Взлетная, 26	32	29,5	минвата	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8603 - ул. Взлетная, 26	76	95	минвата	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8603 - ул. Взлетная, 26	57	47,5	минвата	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8603 - ул. Взлетная, 26	32	47,5	минвата	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8601 - ТК Р8604	219	27	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8601 - ТК Р8604	159	13,5	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8601 - ТК Р8604	76	13,5	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8604 - ТК Р8606	159	80	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8604 - ТК Р8606	133	40	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8604 - ТК Р8606	57	40	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8606 - ул. Взлетная, 28	76	38	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8606 - ул. Взлетная, 28	76	19	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8606 - ул. Взлетная, 28	32	19	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8604 - ТК Р8605	133	64	минвата	канальная	1996	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК Р8604 - ТК Р8605	108	32	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8604 - ТК Р8605	57	32	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8605 - ул. Взлетная, 28	133	38	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8605 - ул. Взлетная, 28	108	19	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р8605 - ул. Взлетная, 28	57	19	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. П.Железняка, 20а	89	220	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 2315 - ул. Взлетная, 5г	76	322	минвата	канальная	2006	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 2315 - ТК 231503 ул. Взлетная	159	298	минвата	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 231503 - ТК 231505 ул. Взлетная	108	154	минвата	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 231505 - ул. Взлетная, 7к	89	44	минвата	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 231503 - ул. Взлетная, 7а	89	26	минвата	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 231503 - ТК 231509 ул. Взлетная	108	280	минвата	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 231509 - ул. Взлетная, 7д	89	32	минвата	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 231509 - ТК 231511 ул. Взлетная	89	122	минвата	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 231511 - ТК 231513 ул. Взлетная	89	56	минвата	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 231513 - ул. Взлетная, 7ж	89	10	минвата	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1925 - ТК 192501	219	1020	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 192501 - ТК 192503	219	267	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 192503 - ТК 192503А	219	98	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 192503А - ТК 192505	219	112	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 192505 - ТК 19250501	133	72	минвата	канальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19250501 - ул. Водопьянова, 5	108	18	минвата	канальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19250501 - пер. Светлогорский, 4	133	46	минвата	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19250501 - ТК 19250503	133	250	минвата	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19250503 - пер. Светлогорский, 6	108	42	минвата	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19250503 - пер. Светлогорский, 6а	76	108	минвата	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 192505 - ТК 192505А	219	165	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 192505А - ТК 192507	219	329	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 192507 - пер. Светлогорский, 2	159	48	ППУ	канальная	2005	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 192507 - ТК 192509	219	187	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 192509 - пер. Светлогорский, 8	108	34	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 192509 - ТК 192511	219	207	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 192511 - пер. Светлогорский, 10	108	54	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 192511 - ТК 192515	159	256	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 192515 - ТК 192517	133	48	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 192517 - ТК 19251701	108	90	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19251701 - пер. Светлогорский, 10б	89	120	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1923 - ТК 192302 2 мкр Северного	325	464,4	минвата	канальная	1991	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 192302 - ул. Светлогорская, 17-б (ЦТП) 2 мкр Северного	325	11,6	минвата	канальная	1996	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ул. Светлогорская, 17-б (ЦТП) 2 мкр Северного	325	26,2	минвата	канальная	1996	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ул. Светлогорская, 17-б (ЦТП) 2 мкр Северного	325	13,1	минвата	канальная	1996	собств	вода	М

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ул. Светлогорская, 17-б (ЦТП) 2 мкр Северного	325	13,1	минвата	канальная	1996	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ЦТП ул. Светлогорская, 17-б - ТК Р7701	325	20	минвата	канальная	1994	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ЦТП ул. Светлогорская, 17-б - ТК Р7701	325	10	минвата	канальная	1994	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ЦТП ул. Светлогорская, 17-б - ТК Р7701	325	10	минвата	канальная	1994	собств	вода	М
ТЭЦ-3	Р770102 - Р77010202	108	86	минвата	канальная	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	Р770102 - Р77010202	108	43	минвата	канальная	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	Р770102 - Р77010202	57	43	минвата	канальная	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	Р77010202 - Р77010204	89	82	минвата	канальная	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	Р77010202 - Р77010204	89	41	минвата	канальная	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	Р77010202 - Р77010204	57	41	минвата	канальная	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	Р77010202 - ул. Урванцева, 23	76	52	минвата	канальная	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	Р77010202 - ул. Урванцева, 23	76	26	минвата	канальная	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	Р77010202 - ул. Урванцева, 23	45	26	минвата	канальная	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	Р77010204 - ул. Урванцева, 25	76	46	минвата	канальная	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	Р77010204 - ул. Урванцева, 25	76	23	минвата	канальная	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	Р77010204 - ул. Урванцева, 25	45	23	минвата	канальная	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	Р77010204 - ул. Урванцева, 27	76	66	минвата	канальная	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	Р77010204 - ул. Урванцева, 27	76	33	минвата	канальная	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	Р77010204 - ул. Урванцева, 27	57	33	минвата	канальная	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7701 - ТК Р7702	159	180	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7701 - ТК Р7702	133	90	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7701 - ТК Р7702	57	90	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7702 - ул. Светлогорская, 33	76	86	минвата	канальная	2001	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7702 - ул. Светлогорская, 33	76	43	минвата	канальная	2001	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7702 - ул. Светлогорская, 33	57	43	минвата	канальная	2001	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7702 - ТК Р7703	108	147,2	минвата	канальная	2006	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7702 - ТК Р7703	89	73,6	минвата	канальная	2006	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7702 - ТК Р7703	57	73,6	минвата	канальная	2006	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р770206 - ул. Светлогорская, 27	133	102	минвата	канальная	1990	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	Р770206 - ул. Светлогорская, 27	108	51	минвата	канальная	1990	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	Р770206 - ул. Светлогорская, 27	57	51	минвата	канальная	1990	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7703 - ул. Светлогорская, 27д	89	21,2	минвата	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7703 - ул. Светлогорская, 27д	89	10,6	минвата	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7703 - ул. Светлогорская, 27д	89	10,6	минвата	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7703 - ул. Урванцева, 33	89	67,6	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7703 - ул. Урванцева, 33	89	33,8	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7703 - ул. Урванцева, 33	45	33,8	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7703 - ТК Р7704	133	103,2	минвата	канальная	2006	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7703 - ТК Р7704	133	51,6	минвата	канальная	2006	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7703 - ТК Р7704	108	51,6	минвата	канальная	2006	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7704 - ул. Светлогорская, 27г	89	55,8	минвата	канальная	2007	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК Р7704 - ул. Светлогорская, 27г	89	27,9	минвата	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7704 - ул. Светлогорская, 27г	57	27,9	минвата	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7704 - ул. Светлогорская, 17-а	89	88,2	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7704 - ул. Светлогорская, 17-а	89	44,1	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7704 - ул. Светлогорская, 17-а	32	44,1	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р770101 - ул. Урванцева, 29	89	32	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р770101 - ул. Урванцева, 29	89	16	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р770101 - ул. Урванцева, 29	45	16	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7706 - ТК Р7722	273	298,6	минвата	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7706 - ТК Р7722	273	149,3	минвата	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7706 - ТК Р7722	133	149,3	минвата	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7722 - ул. Светлогорская, 33а	76	30	минвата	канальная	2004	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7722 - ул. Светлогорская, 33а	76	15	минвата	канальная	2004	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7722 - ул. Светлогорская, 33а	45	15	минвата	канальная	2004	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7722 - ТК Р7723	219	171,8	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7722 - ТК Р7723	159	85,9	минвата	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7722 - ТК Р7723	108	85,9	минвата	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7723 - ТК Р772302	108	192	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7723 - ТК Р772302	108	96	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7723 - ТК Р772302	108	96	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р772302 - Водопьянова, 8а	89	54	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р772302 - Водопьянова, 8а	89	27	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р772302 - Водопьянова, 8а	89	27	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7723 - ТК Р7724	219	162,8	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7723 - ТК Р7724	159	81,4	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7723 - ТК Р7724	89	81,4	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р772302 - Водопьянова, 8	89	92	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р772302 - Водопьянова, 8	76	46	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р772302 - Водопьянова, 8	76	46	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7724 - ул. Водопьянова, 6в	89	22	минвата	канальная	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7724 - ул. Водопьянова, 6в	89	11	минвата	канальная	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7724 - ул. Водопьянова, 6в	45	11	минвата	канальная	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7724 - ТК Р772402	108	150	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7724 - ТК Р772402	108	75	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7724 - ТК Р772402	57	75	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р772402 - ул. Водопьянова, 6а	108	24,2	минвата	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р772402 - ул. Водопьянова, 6а	108	12,1	минвата	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р772402 - ул. Водопьянова, 6а	57	12,1	минвата	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р772402 - Водопьянова, 6	89	162	минвата	канальная	1996	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р772402 - Водопьянова, 6	89	81	минвата	канальная	1996	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р772402 - Водопьянова, 6	57	81	минвата	канальная	1996	аренда	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК Р7726 - ул. Водопьянова, 4	89	34	минвата	канальная	2005	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7726 - ул. Водопьянова, 4	76	17	минвата	канальная	2005	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7726 - ул. Водопьянова, 4	76	17	минвата	канальная	2005	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7727 - ул. Светлогорская, 35	133	56	минвата	канальная	2000	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7727 - ул. Светлогорская, 35	108	28	минвата	канальная	2000	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7727 - ул. Светлогорская, 35	45	28	минвата	канальная	2000	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7708 - ул. 9 Мая, 42б	89	24,6	минвата	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7708 - ул. 9 Мая, 42б	89	12,3	минвата	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7708 - ул. 9 Мая, 42б	57	12,3	минвата	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7710 - ул. 9 Мая, 38	89	90	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7710 - ул. 9 Мая, 38	89	45	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7710 - ул. 9 Мая, 38	57	45	минвата	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7710 -ТК Р7711	108	150	минвата	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7710 -ТК Р7711	89	75	минвата	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7710 -ТК Р7711	57	75	минвата	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7711-ул. 9 Мая 38	89	56	минвата	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7711-ул. 9 Мая 38	89	28	минвата	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7711-ул. 9 Мая 38	45	28	минвата	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7711 - ул. 9 Мая, 36а	89	50	минвата	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7711 - ул. 9 Мая, 36а	89	25	минвата	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7711 - ул. 9 Мая, 36а	57	25	минвата	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7709 -ТК Р7712	219	127,6	минвата	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7709 -ТК Р7712	159	63,8	минвата	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7709 -ТК Р7712	89	63,8	минвата	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7712 - ТК Р7716	219	54,4	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7712 - ТК Р7716	159	27,2	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7712 - ТК Р7716	89	27,2	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7716 - ТК Р7717	219	250	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7716 - ТК Р7717	133	125	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7716 - ТК Р7717	89	125	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7717 - ул. Водопьянова, 10-а	76	60	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7717 - ул. Водопьянова, 10-а	76	30	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7717 - ул. Водопьянова, 10-а	45	30	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7717 - ТК Р7720	133	144	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7717 - ТК Р7720	108	72	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7717 - ТК Р7720	57	72	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7720 - ул. Водопьянова, 10	108	74	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7720 - ул. Водопьянова, 10	89	37	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7720 - ул. Водопьянова, 10	45	37	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7720 - ТК Р7721	133	84	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7720 - ТК Р7721	108	42	минвата	канальная	1996	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК Р7720 - ТК Р7721	57	42	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7721 - ул. 9 Мая, 46	133	104	ППМ	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7721 - ул. 9 Мая, 46	108	52	ППМ	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7721 - ул. 9 Мая, 46	57	52	минвата	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7712 - ТК Р7713	108	96	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7712 - ТК Р7713	89	48	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7712 - ТК Р7713	45	48	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7713 - ТК Р771302	89	34	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7713 - ТК Р771302	89	17	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7713 - ТК Р771302	45	17	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р771302 - ул. 9 Мая, 40-а	76	34	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р771302 - ул. 9 Мая, 40-а	76	17	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р771302 - ул. 9 Мая, 40-а	45	17	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р771302 - ул. 9 Мая, 40-а	76	44	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р771302 - ул. 9 Мая, 40-а	76	22	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р771302 - ул. 9 Мая, 40-а	45	22	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7713 - ТК Р7714	108	80	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7713 - ТК Р7714	89	40	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7713 - ТК Р7714	45	40	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7714 - ул. 9 Мая, 38а	76	84	минвата	канальная	2000	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7714 - ул. 9 Мая, 38а	76	42	минвата	канальная	2000	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7714 - ул. 9 Мая, 38а	45	42	минвата	канальная	2000	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7714 - ТК Р7715	76	100	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7714 - ТК Р7715	76	50	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7714 - ТК Р7715	45	50	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7715 - ул. 9 Мая, 42	76	82	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7715 - ул. 9 Мая, 42	76	41	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7715 - ул. 9 Мая, 42	45	41	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 0864 - ЦТП (ул. 9 Мая) 1мкр Северного	325	296	минвата	канальная	1996	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ЦТП -ТК Р7601	273	21,2	минвата	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ЦТП -ТК Р7601	219	10,6	минвата	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ЦТП -ТК Р7601	108	10,6	минвата	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7601 -ТК Р7602	273	50,2	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7601 -ТК Р7602	219	25,1	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7601 -ТК Р7602	273	25,1	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7602 - ТК Р760201	89	75,6	ППМ	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7602 - ТК Р760201	76	37,8	ППМ	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7602 - ТК Р760201	57	37,8	минвата	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р760201 - ул. 9 Мая, 54	89	76	ППМ	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р760201 - ул. 9 Мая, 54	76	38	ППМ	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р760201 - ул. 9 Мая, 54	57	38	минвата	канальная	2014	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК Р7602 - ул. 9 Мая, 56	89	63,8	минвата	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7602 - ул. 9 Мая, 56	76	31,9	минвата	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7602 - ул. 9 Мая, 56	57	31,9	минвата	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7602 - ТК Р7603	273	182	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7602 - ТК Р7603	219	91,3	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7602 - ТК Р7603	108	91,3	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7603 - ТК Р7604	219	112	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7603 - ТК Р7604	159	56	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7603 - ТК Р7604	76	56	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7604 - ТК Р7605	159	61	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7604 - ТК Р7605	133	30,5	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7604 - ТК Р7605	57	30,5	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7605 - ул. Водопьянова, 11	108	58,6	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7605 - ул. Водопьянова, 11	89	29,3	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7605 - ул. Водопьянова, 11	45	29,3	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7605 - ТК Р7606	133	162	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7605 - ТК Р7606	108	81	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7605 - ТК Р7606	45	81	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7606 - ул. Водопьянова 9	76	52	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7606 - ул. Водопьянова 9	76	26	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7606 - ул. Водопьянова 9	32	26	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7606 -ул. Водопьянова 7 (1 оч.)	108	190	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7606 -ул. Водопьянова 7 (1 оч.)	89	95	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7606 -ул. Водопьянова 7 (1 оч.)	45	95	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7604 - ТК Р7607	159	70	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7604 - ТК Р7607	108	35	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7604 - ТК Р7607	57	35	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7607 - ул. Водопьянова, 7-а (1 ввод)	89	52	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7607 - ул. Водопьянова, 7-а (1 ввод)	89	26	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7607 - ул. Водопьянова, 7-а (1 ввод)	32	26	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7607 - ул. Водопьянова, 9-а (д/с 15)	76	63	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7607 - ул. Водопьянова, 9-а (д/с 15)	57	31,5	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7607 - ул. Водопьянова, 9-а (д/с 15)	57	31,5	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7607 - ТК Р7608	133	134	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7607 - ТК Р7608	108	67	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7607 - ТК Р7608	45	67	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7608 - ул. Водовьянова, 7-а (2 ввод)	89	74	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7608 - ул. Водовьянова, 7-а (2 ввод)	76	37	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7608 - ул. Водовьянова, 7-а (2 ввод)	32	37	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7608 - ТК Р760801	89	52	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7608 - ТК Р760801	89	26	минвата	канальная	1996	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК Р7608 - ТК Р760801	32	26	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р760801 - ул. Водопьянова, 7 (2 оч.)	89	132	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р760801 - ул. Водопьянова, 7 (2 оч.)	89	66	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р760801 - ул. Водопьянова, 7 (2 оч.)	32	66	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7603 - ТК Р7609	219	91,6	ППМ	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7603 - ТК Р7609	159	45,8	ППМ	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7603 - ТК Р7609	108	45,8	минвата	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7609 - ТК Р760901	89	23,4	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7609 - ТК Р760901	76	11,7	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7609 - ТК Р760901	57	11,7	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р760901 - ул. 9 Мая, 56	89	40	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р760901 - ул. 9 Мая, 56	76	20	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р760901 - ул. 9 Мая, 56	57	20	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7609 - ТК Р7610	219	256,6	ППМ	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7609 - ТК Р7610	159	128,3	ППМ	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7609 - ТК Р7610	108	128,3	минвата	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7610 -ТК Р7611	219	152,8	ППМ	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7610 -ТК Р7611	159	76,4	ППМ	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7610 -ТК Р7611	108	76,4	минвата	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7611 -ТК Р7612	219	299	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7611 -ТК Р7612	159	149,5	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7611 -ТК Р7612	108	150	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7612 - ул. 9 Мая, 58-б	108	70,4	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7612 - ул. 9 Мая, 58-б	108	35,2	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7612 - ул. 9 Мая, 58-б	57	35,2	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7612 - пер. Светлогорский, 21	108	51,8	минвата	канальная	2004	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7612 - пер. Светлогорский, 21	57	25,9	минвата	канальная	2004	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7612 - пер. Светлогорский, 21	57	25,9	минвата	канальная	2004	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7612 - пер. Светлогорский, 15а	76	180	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7612 - пер. Светлогорский, 15а	57	90	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7612 - пер. Светлогорский, 15а	32	90	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7612 - ТК Р7613	219	128,4	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7612 - ТК Р7613	159	64,2	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7612 - ТК Р7613	108	64	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7613 - пер. Светлогорский, 23	89	72	минвата	канальная	2005	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7613 - пер. Светлогорский, 23	76	36	минвата	канальная	2005	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7613 - пер. Светлогорский, 23	57	36	минвата	канальная	2005	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7613 - ТК Р7614	133	181,4	ППМ	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7613 - ТК Р7614	133	90,7	ППМ	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7613 - ТК Р7614	76	90,7	минвата	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 7614 - ул. 9 Мая, 58-а	89	111	минвата	канальная	2012	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК 7614 - ул. 9 Мая, 58-а	89	55,5	минвата	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 7614 - ул. 9 Мая, 58-а	57	55,5	минвата	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7614 - ул. 9 Мая, 60а	108	12	-	канальная	2000	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7614 - ул. 9 Мая, 60а	108	6	-	канальная	2000	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7614 - ул. 9 Мая, 60а	57	6	-	канальная	2000	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7614 - ул. 9 Мая, 60а	89	12	ППУ	канальная	2009	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7614 - ул. 9 Мая, 60а	76	6	ППУ	канальная	2009	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7614 - ул. 9 Мая, 60а	57	6	ППУ	канальная	2009	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ул. 9 Мая, 60а(транзит)	89	129,2	ППУ	транзит	2009	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ул. 9 Мая, 60а(транзит)	76	64,6	ППУ	транзит	2009	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ул. 9 Мая, 60а(транзит)	57	64,6	ППУ	транзит	2009	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ул. 9 Мая, 60а - ТК Р761401	89	37	ППУ	канальная	2009	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ул. 9 Мая, 60а - ТК Р761401	76	18,5	ППУ	канальная	2009	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ул. 9 Мая, 60а - ТК Р761401	57	18,5	ППУ	канальная	2009	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р761401 - ул. 9 Мая, 60г	89	35	ППУ	канальная	2009	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р761401 - ул. 9 Мая, 60г	76	17,5	ППУ	канальная	2009	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р761401 - ул. 9 Мая, 60г	57	17,5	ППУ	канальная	2009	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7611 - ТК Р7615	159	136	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7611 - ТК Р7615	108	68	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7611 - ТК Р7615	57	68	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7615 - ул. 9 Мая, 58-б	108	73,6	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7615 - ул. 9 Мая, 58-б	89	36,8	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7615 - ул. 9 Мая, 58-б	45	36,8	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7615 -ул. 9 Мая 56-а	89	76,2	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7615 -ул. 9 Мая 56-а	76	38,1	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7615 -ул. 9 Мая 56-а	45	38,1	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7615 - ТК Р7616	159	148,6	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7615 - ТК Р7616	159	74,3	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7615 - ТК Р7616	57	74,3	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7616 - ул. 9 Мая, 58	159	88	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7616 - ул. 9 Мая, 58	108	43,5	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7616 - ул. 9 Мая, 58	57	43,5	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7616 - ул. 9 Мая, 54-а	89	67	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7616 - ул. 9 Мая, 54-а	89	33,5	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7616 - ул. 9 Мая, 54-а	45	33,5	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7611 - ТК Р7617	159	337,8	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7611 - ТК Р7617	133	168,9	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7611 - ТК Р7617	57	168,9	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7617 - ул. Светлогорская, 15	108	54	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7617 - ул. Светлогорская, 15	108	27	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7617 - ул. Светлогорская, 15	89	27	минвата	канальная	1998	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК Р7617 (УТ-12сущ) - ТК Р7618 (УТ-1)	133	373	минвата	канальная	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7618 (УТ-1) - пер. Светлогорский,17	89	22	минвата	канальная	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7617 (УТ-12сущ) - пер. Светлогорский,17 (ГВС)	108	167,6	минвата	канальная	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7617 (УТ-12сущ) - пер. Светлогорский,17 (ГВС)	108	167,6	минвата	канальная	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	пер.Светлогорский,17 (ГВС)(транзит)	108	65	минвата	подвал	2005	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	пер.Светлогорский,17 (ГВС)(транзит)	108	65	минвата	подвал	2005	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	пер.Светлогорский,17- ТК Р761701(ГВС)	76	4	минвата	канальная	2004	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	пер.Светлогорский,17- ТК Р761701(ГВС)	76	4	минвата	канальная	2004	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р761701-пер. Светлогорский,19(ГВС)	76	5	минвата	канальная	2004	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р761701-пер. Светлогорский,19(ГВС)	76	5	минвата	канальная	2004	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7618 (УТ-1сущ) - ТК Р7620 (УТ-2)	76	119	минвата	канальная	2023	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7620 (УТ-2) - пер. Светлогорский,19	76	19	минвата	канальная	2023	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 0859 - ТК 085904 ул. Авиаторов	133	636	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 085904 - ул. Авиаторов, 43	76	16	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 085904 - ТК 085906 ул. Авиаторов	133	216	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК085906 - ул. Петра Ломако, 1а	76	92	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 085906 - ТК 085908 ул. Авиаторов	133	72	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 085908 - ул. Авиаторов, 43а	76	18	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 085908 - ул. Петра Ломако, 1	89	146	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 0861 - УТ1 по ул. Авиаторов, 60	530	854	ППУ	канальная	2005	собств	вода	М
ТЭЦ-3	УТ1 - ТК П4701 по ул. Авиаторов	530	146	ППУ	канальная	2005	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК П4701 - ТК П4701А по ул. Авиаторов	530	132	ППУ	канальная	2005	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК П4701А - ТК П4702 по ул. Авиаторов	530	91,2	ППУ	канальная	2005	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК П4702 - ТК П4703 по ул. Авиаторов	530	114	ППУ	канальная	2005	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК П4703 - ТК П4704 по ул. Авиаторов	530	110	ППУ	канальная	2005	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК П4704 - ТК П4705 по ул. Авиаторов	530	604	ППУ	канальная	2005	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК П4705 - УП-1	426	126	ППУ	канальная	2005	собств	вода	М
ТЭЦ-1	УП-1 - УП-2 (П470502)	325	50	ППУ	канальная	2020	собств	вода	М
ТЭЦ-1	УП-2 (П470502) - ТК П470502	426	10	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	М
ТЭЦ-1	ТК П470502 - ул. Авиаторов, 42	108	40	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П470502 - ТК П470504	426	75	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	М
ТЭЦ-3	ТК П470504 - ул.Авиаторов, 38	133	192	ППУ	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П470504 - ул. Авиаторов, 44	108	28	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П470504 - ТК П470506	377	212	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	М
ТЭЦ-1	ТК П470506 - ТК П47050601	219	172	ППУ	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П47050601 - ул. Молокова, 16	133	86	ППУ	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П47050601 - ул. Авиаторов, 40	108	33	ППУ	канальная	2009	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П47050601 - ТК П47050603	133	339	ППУ	канальная	2009	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П47050603 - ул. Молокова, 14	133	28	ППУ	канальная	2009	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П470506 - ТК П470508	325	154	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	М
ТЭЦ-1	ТК П470508 - ТК П47050801	219	186	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК П47050801 - ул. Алексеева, 25	89	70	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П47050801 - ТК П47050803	133	34,4	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П47050803 - ул. Молокова, 10	108	224,2	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П47050803 - ул. Молокова, 12	108	23,2	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П470508 - ТК П47050802	219	15	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П47050802 - ТК П47050804	219	36,2	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П47050804 - ТК П47050806	219	213	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П47050806 - ул. Алексеева, 33	76	190	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П47050806 - ТК П47050808	133	51	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П47050808 - ул. Авиаторов, 50	108	74	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П47050808 - ул. Авиаторов, 54	108	160	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П470508 - ТК П470510	325	194	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	М
ТЭЦ-1	ТК П470510 - ТК П47051001	219	117	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П47051001 - ул. Алексеева, 21	219	65	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П47051001 - ул. Алексеева, 23	133	76	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П470510 - ТК П47051002	219	87	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П47051002 - ул. Алексеева, 27	159	80	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П47051002 - ул. Алексеева, 29	108	52	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П470510 - ТК П470512	325	156	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	М
ТЭЦ-1	ТК П470512 - ул. Алексеева, 25	133	63	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П470512 - ТК П470514	273	168	ППУ	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П470514 - т.А	273	76	ППУ	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-1	т.А - ТК П470516	219	48	ППУ	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П470516 - ТК П470518	219	146	ППУ	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П470518 - ТК П470520	219	118	ППУ	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П470520-ул.Алексеева,17	133	104	ППУ	канальная	2009	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П470520-ул.Алексеева,19	89	44	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П470518 - ул. Молокова, 6	133	220	ППУ	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П4705 - ТК П4706	530	170	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	М
ТЭЦ-1	ТК П4706 - ТК П4707	530	84	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	М
ТЭЦ-1	ТК П4707 - ТК П470702	219	1141,2	ППУ	канальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П470702 - ТК П470704	219	36		канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П470704 - ул. Молокова, 1г	133	60		канальная	2009	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П470704 - ул. Молокова, 1д	133	176		канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П470704 - ТК П470706	133	40		канальная	2009	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П470706 - ул. Молокова, 1а	133	48		канальная	2009	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П470702 - ТК П470710	219	322	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П470710 - Алексеева,13	57	32	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П470710 - ТК П470712	159	72,4	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П470712 - ТК П470714	159	153	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П470714 - Алексеева,11	89	52		канальная	2010	аренда	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК П470714 - ТК П470716	159	120	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П470716 - Алексеева, 9	76	46		канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П470716 - ТК П470718	133	128	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П470718 - Алексеева, 7	108	90		канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П470718 - ТК П47071801	108	180		канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П47071801 - Алексеева, 5	108	66		канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П47071801 - ТК П47071803	108	150	ППУ	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П47071803 - Алексеева, 3	89	34	ППУ	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П4707 - ТК П4708 по ул. Авиаторов	530	87,8	ППУ	канальная	2013	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК П4708 - ТК П4710 по ул. Авиаторов	530	492	ППУ	канальная	2013	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК П4710 - ТК П4712 по ул. Авиаторов	530	972	ППУ	канальная	2013	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК П4712 - ул. Авиаторов, 3	133	82	ППУ	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П4712 - ТК П4613 по ул. П.Железняка	530	879,4	ППУ	канальная	2013	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 0851 - ТК 085101 ул. 78 Добровольческой бригады	273	144	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 085101 - ТК 085103 ул. 78 Добровольческой бригады	273	10	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 085103 - ТК 085105 ул. 78 Добровольческой бригады	273	132	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 085105 - ТК 085107 ул. 78 Добровольческой бригады	273	280	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 085107 - ул. 78 Добровольческой бригады, 15	219	18	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 085101 - ул. Молокова, 28	133	98	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 085101 - ул. Молокова, 28а	108	30	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 085408 - ТК 08540802	159	109,6	ППУ	канальная	2013	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 08540802 - ул. Алексеева, 43	133	98,9	ППУ	канальная	2013	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 08540802 - ул. Алексеева, 45	108	70,8	ППУ	канальная	2013	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 0854 - ТК 085401	159	135	ППУ	канальная	2009	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 085401 - ТК 085403	89	46	ППУ	канальная	2009	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 085403 - ул. 78 Добровольческой бригады, 34	89	7,6	ППУ	канальная	2009	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 085403 - ул. 78 Добровольческой бригады, 32	89	68	ППУ	канальная	2009	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 08540101 - ул. Алексеева, 89	76	24	ППУ	канальная	2012	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 0855Б - ТК 085501Б по ул. Алексеева	219	78	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 085501Б - ул. 78 Добровольческой бригады, 25	108	212	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 085501Б - ТК 085503Б по ул. 78 Добровольческой бригады	159	66	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 085503Б - ул. 78 Добровольческой бригады, 23	108	20	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 085503Б - ТК 085505Б по ул. 78 Добровольческой бригады	108	120	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 085505Б - ул. Алексеева, 34	108	24	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 0862 - ТК 0861	720	223,2	минвата	канальная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 0862Б - ТК 0862	720	217	минвата	канальная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 0862А - ТК 0862Б	720	40	минвата	канальная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 0863 - ТК 0862А	720	172	минвата	канальная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 0864 - ТК 0863	720	236,8	минвата	канальная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 0864А - ТК 0864	720	210,8	минвата	канальная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 0865 - ТК 0864А	720	272	минвата	канальная	1990	собств	вода	М

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК 0865 - ТК 086501	325	466	минвата	канальная	1993	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 08650101 - ул. Водопьянова, 15	89	68	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 08650101 - ТК 08650103	159	106	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 08650103 - ул. Водопьянова, 15а	89	42	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 08650103 - ТК 08650105	159	74	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 08650105 - ТК 08650107	159	166	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 08650107 - ул. 9 Мая, 59	108	30	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 08650107 - ТК 08650109	133	130	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 08650109 - ул. 9 Мая, 59а	89	26	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 08650109 - ТК 08650111	108	78	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 08650111 - ул.9 Мая, 61	89	14	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 08650111 - ул.9 Мая, 59а	45	20	минвата	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 086501 - ТК 086503	325	483,4	минвата	канальная	1993	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 086503 - КРП ул. Водопьянова, 20а	273	62	ППУ	канальная	2005	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Водопьянова, 20а (КРП) - ТК 08650302	273	52	ППУ	канальная	2005	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 08650302 - ул. Водопьянова, 18	89	20	ППУ	канальная	2005	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 08650302 - ул. Водопьянова, 20	89	54	ППУ	канальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 08650302 - ТК 08650304	273	98	ППУ	канальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 08650304 - ТК 08650306	108	154	ППУ	канальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 08650306 - ул. Водопьянова, 22	89	50	ППУ	канальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 08650304 - ТК 08650308	273	173	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 08650308 - ул. Водопьянова, 12	133	126	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 08650308 - ТК 08650310	133	122	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 08650310 - ул. Водопьянова, 14	133	92	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 08650310 - ул. Водопьянова, 16	133	57	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 08650310 - ТК 08650312	133	216	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 08650312 - ул. Водопьянова, 24	89	30	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 08650312 - ТК 08650314	108	126	ППУ	канальная	2009	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 08650314 - ул. Водопьянова, 26	89	24	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 08650314 - ул. Водопьянова, 28	89	92	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 08650310А - ул. Водопьянова, 24д	76	32	ППУ	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 086503 - ТК 086503а	325	58	минвата	канальная	1993	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 086503а - КРП	325	72,8	минвата	канальная	1993	собств	вода	М
ТЭЦ-3	КРП - ТК 086505	325	69,8	минвата	канальная	1993	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 086505 - ТК 086507 ул. Алексеева	159	114,8	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 086507(ТК02) - ТК 086509(ТК03) ул. Алексеева	219	162	минвата	канальная	2004	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 086509(ТК03) - ТК 086511(ТК04) ул. Алексеева	219	250	минвата	канальная	2004	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 086511(ТК04) - ТК 086511А(ТК06) ул. Алексеева	219	236	минвата	канальная	2004	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 086511А(ТК06) - ТК 086513(ТК07) ул. Алексеева	219	190	минвата	канальная	2004	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 086513(ТК07) - ул. Алексеева, 24 (ввод 2)	133	70	минвата	канальная	2005	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 086513(ТК07) - ул. Алексеева, 22 (ввод 1)	108	36	минвата	канальная	2005	аренда	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК 086513(ТК07) - ТК 086515(ТК08) ул. Алексеева	219	58	минвата	канальная	2005	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 086515(ТК08) - ул. Алексеева, 24 (ввод 1)	133	152	минвата	канальная	2005	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 086515(ТК08) - ТК 086517(ТК09) ул. Алексеева	219	54	минвата	канальная	2005	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 086517(ТК09) - ул. Алексеева, 22 (ввод 4)	133	18	минвата	канальная	2005	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 086517(ТК09) - ТК 086519(ТК10) ул. Алексеева	133	70	минвата	канальная	2005	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 086519(ТК10) - ул. Алексеева, 22 (ввод 2)	108	14	минвата	канальная	2005	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 086519(ТК10) - ул. Алексеева, 22 (ввод 3)	108	122	минвата	канальная	2005	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 086507 - ул. Алексеева, 12-а (ЦТП) 7мкр Северного	159	120	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Алексеева, 12-а (ЦТП) - ТК Р8301	159	62,6	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Алексеева, 12-а (ЦТП) - ТК Р8301	89	31,3	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Алексеева, 12-а (ЦТП) - ТК Р8301	45	31,3	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8301 - ул. Алексеева, 14	108	21,4	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8301 - ул. Алексеева, 14	57	10,7	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8301 - ул. Алексеева, 14	45	10,7	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8301 - ул. Алексеева, 12	108	25,2	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8301 - ул. Алексеева, 12	57	12,6	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8301 - ул. Алексеева, 12	45	12,6	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 0866 - ТК 0865	720	282	минвата	канальная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 0866 - ул. 9 Мая, 40	108	101	минвата	канальная	2000	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 0866 - ТК 086601	159	12	минвата	канальная	2000	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 086601 - ул. 9 Мая, 42	159	72	минвата	канальная	2000	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 0867 - ТК 0866	720	282	минвата	канальная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 0868 - ТК 0867	720	310,4	минвата	канальная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-3	от точки врезки - ТК 086801	76	14	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 086801 - Урванцева,15	76	48	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 086801 - Урванцева,17	76	44	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 086806 - ТК 08680602	219	168	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 08680602 - ТК 08680604	219	82	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 08680604 - Урванцева, 19	76	70	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 08680604 - ТК 08680606 ул. 9 Мая	159	100,4	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 08680606 - ул. 9 Мая, 51	159	58	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 08680602 - ТК 08680602А	89	80	ППУ	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 08680602А - ул. Водопьянова, 16а	89	84	ППУ	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 08680606 - ТК 08680608 ул. 9 Мая	89	44	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 08680608 - ул. 9 Мая, 53	89	28	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 08680606 - ТК 08680610	133	197,8	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 08680610 - ул. 9 Мая, 55	133	44,2	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 086808 - 9 Мая, 49	133	180		канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 086808 - Урванцева,13	89	32		канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 086810 - Урванцева, 5	76	268	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 086810 - Урванцева, 7	76	66	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	т.А (ТЭЦ-2) - УТ3 (опуск)	1220	60	минвата	надземная	2020	собств	вода	М
ТЭЦ-2	УТ3 (опуск) - УТ4 (ТК 0601А -др)	1220	14	минвата	канальная	2020	собств	вода	М
ТЭЦ-2	УТ4 (ТК 0601А -др) - УТ5 (подъем)	1220	188	минвата	канальная	2020	собств	вода	М
ТЭЦ-2	УТ5 - ТК 0601 (УТ11)	1220	1472	минвата	надземная	2020	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0601(УТ11) - ТК 0602(УТ12)	1220	92	минвата	канальная	2020	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0602(УТ12) - ТК 0602А(УТ13)	1220	212	минвата	канальная	2020	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0602А(УТ13) - ТК 0603(УТ14)	1220	1234	минвата	канальная	2020	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0603(УТ14) - ТК 0604(УТ17)	1020	1510	минвата	надземная	1997	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0604(УТ17) - ТК 0605(УТ18)	1220	364	минвата	канальная	2021	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0605(УТ18) - ТК 0606А(УТ18.1)	820	22	минвата	канальная	2021	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0605(УТ18) - ТК 0607(УТ19)	1220	132	минвата	канальная	2021	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0607(УТ19) - УТ20(подъем)	1220	66	минвата	канальная	2021	собств	вода	М
ТЭЦ-2	УТ20(подъем) - ПНС-10	1220	138	минвата	надземная	2021	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0606А(УТ18.1) - ПНС-10	920	110	минвата	канальная	2004	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ПНС-10 - ТК 0607А(УТ3)	920	26	минвата	канальная	2021	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0607А(УТ3) - ТК 2901(УТ-1)	1220	126	минвата	канальная	2021	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 2901(УТ-1) - ТК 0608	920	50	минвата	канальная	1980	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 2901(УТ-1) - ТК 2906(УТ-3) НО7	1020	1562,6		канальная	2020	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 2906(УТ-3) НО7 - ТК 2909(УТ-4) НО10	1020	1601		канальная	2020	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 2914(УТ-8) НО18 - ТК 2916(УТ-9)	1020	660		канальная	2020	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 2916(УТ-9) - ТК 2917(УТ-10)	1020	260		канальная	2020	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 2917(УТ-10) - ТК 2918(УТ-1)	1020	360,4		канальная	2020	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 2909(УТ-4) НО10 - ТК 2910(УТ-5)	1020	328		канальная	2020	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 2910(УТ-5) - ТК 2911(УТ-6)	1020	481		канальная	2020	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 2911(УТ-6) - ТК 2913(УТ-7)	1020	700		канальная	2020	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 2913(УТ-7) - ТК 2914(УТ-8) НО18	1020	287		канальная	2020	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 2918(УТ-1) - ТК 2919(УТ-2)	1020	324		канальная	2020	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 2919(УТ-2) - ТК 2924(Узел1) (опора №22)	1020	976		канальная	2020	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 2924(Узел1) (опора №22) - ТК 2925(УТ-1)	1020	118		канальная	2020	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 2925(УТ-1) - ТК 2928(УТ1) (опора №17)узел подъема-	1020	542		канальная	2020	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК2928(УТ1) (опора №17) узел подъема - опора №14	1020	456		надземная	2020	собств	вода	М
ТЭЦ-2	опора №14 - опора №8	1020	1552		надземная	2020	собств	вода	М
ТЭЦ-2	опора №8 -ТК 2930(Узел опуска)опора 3	1020	256		надземная	2020	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 2930(Узел опуска) - ТК 0639	1020	250		канальная	2020	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р2638(ут4) - ТК Р263803	219	510	ППУ	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р263811 - ТК Р26381101	108	54	ППУ	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р26381101 - ул. Свердловская, 6Б	89	92	ППУ	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р26381101 - ул. Свердловская, 6В	89	140	ППУ	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р263813 - ул. Свердловская, 6Г	89	106	ППУ	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р2642 - ТК Р264203	133	238	минвата	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р264203 - ул. Ключевская, 63	76	54	минвата	канальная	2021	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК Р264203 - ТК Р264205	108	136	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р264205 - ул. Ключевская, 67	108	126	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р264205 - ул. Ключевская, 67 (автостоянка)	38	14	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-2	УТ2643(ут1) - УТ Р264301	159	6,4	ППУ	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р264301 - ТК Р264305	159	188,6	ППУ	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р264305 - ул. Ключевская, 85	108	66	ППУ	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р264305 - ТК Р264307	159	117,4	ППУ	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р264307 - ул. Ключевская, 83	108	62	ППУ	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р2654(тк16) - ТК Р2655(тк17)	219	72	ППУ	канальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р2655(тк17) - ул. Свердловская, 131	108	60	ППУ	канальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р2657 (УТ-3') - ул. Свердловская, 139	133	44,6	ППУ	канальная	2011	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р2655 - ТК Р2656 (УТ-2')	219	352	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р2656 (УТ-2') - ТК Р2657 (УТ-3')	219	198	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р2657 (УТ-3') - ТК Р2658 (УТ-1')	219	110	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р2658 (УТ-1) - УТ-1.2	219	444	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2	УТ-1.2 - УТ-2	219	973	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2	УТ-2 - ТК Р2665 (УТ-3)	219	46	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р2665 (УТ-3) - УТ-4	219	52	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2	УТ-4 - ЦТП-21 "Лалетино"	219	25	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ЦТП-21 "Лалетино" - ТК Р3301 (ТК1)	219	84	минвата	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3301 (ТК1) - ТК Р3302 (ТК5.6)	219	48	минвата	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3302 (ТК5.6) - ТК Р3303 (ТК5.5)	219	32	минвата	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3303 (ТК5.5) - ТК Р3304 (ТК5.4-1)	219	28	минвата	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3304 (ТК5.4-1) - ТК Р3305 (ТК5.4)	219	80	минвата	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3305 (ТК5.4) - ТК Р3306 (ТК5.3)	219	92	минвата	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3306 (ТК5.3) - ТК Р3307 (ТК5.2)	219	100	минвата	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3307 (ТК5.2) - узел ТК Р3320 (ТК5.9)	219	1350	минвата	надземная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-2	узел ТК Р3320 (ТК5.9) - т.вр.Р3325(опуск) граница проектирования Лесоперевалочная, 28	219	994	минвата	надземная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-2	т.вр.УТ Р3325(опуск) - ТК Р3326	219	284	минвата	надземная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3326 -ТК Р332601	219	106	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р332601 - КРП Английский парк	219	56	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-2	КРП Английский парк - ТК3	219	46	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0608 - ТК 0609	1020	29	ППУ	канальная	2004	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0609 - ТК 0609А	1020	151,6	ППУ	надземная	2004	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0609А - ТК 0610	1020	275,2	ППУ	канальная	2004	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0610 - ТК 0612	1020	312,6	ППУ	канальная	2008	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0612 - точка врезки(переход) в направлении ТК 0613	1020	4,6	ППУ	канальная	2008	собств	вода	М
ТЭЦ-2	точка врезки(переход) - точка врезки(переход) в направлении ТК 0613	820	49	ППУ	канальная	2008	собств	вода	М
ТЭЦ-2	точка врезки(переход) - ТК 0613	1020	11,4	ППУ	канальная	2008	собств	вода	М

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК 0613 - ТК 0617	1020	522,6	ППУ	канальная	2008	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0617 - ТК 0618	1020	84	минвата	канальная	2023	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0618 - ТК 0618А	1020	302	минвата	канальная	2023	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0618А - КСЗ-3	1020	136	минвата	канальная	2023	собств	вода	М
ТЭЦ-2	КСЗ-3 - ТК 0619	1020	61,4	минвата	канальная	2023	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0619 - ТК 0620	1020	149,6	минвата	канальная	2023	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0620 - КСЗ-4	1020	108,4	минвата	канальная	2023	собств	вода	М
ТЭЦ-2	КСЗ-4 - ТК 0621	920	52,4	минвата	канальная	1986	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0621 - ТК Р2712(перемычка)	325	60	минвата	канальная	1986	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0621 - ТК 0621А	920	152,4	минвата	канальная	1986	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0621А - ТК 0622	920	330	минвата	канальная	1986	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0622 - ТК 0623	1020	48	ППУ	канальная	2003	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0623 - ТК 0624	1020	515	ППУ	надземная	2003	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0624 - т.в.	1020	538,2	ППУ	канальная	2008	собств	вода	М
ТЭЦ-2	т.в. - ТК 0627	920	273,8	минвата	канальная	1982	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0627- КСЗ-5 (нас.ст.№13)	920	1541,4	минвата	надземная	1982	собств	вода	М
ТЭЦ-2	КСЗ-5 - КСЗ-6(дюкер)	820	1347,6	минвата	дюкер	1985	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0251 - ТК 025102	219	70	ППУ	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 025102 - ул. Вавилова, 19-а	108	22	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Вавилова, 19-а(транзит)	108	45	минвата	подвал	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Вавилова, 19-а - ул. Затонская, 12	57	60	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Затонская, 12(транзит)	57	32	минвата	подвал	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Затонская, 12 -14	57	63	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 025102 - ТК 025104	159	192	ППУ	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 025104 - ул. Вавилова, 13	108	204	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 025104 - ул. Затонская, 9	76	92	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 025104 - ТК 025106	159	172	ППУ	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 025106 - ТК 02510601	108	212	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 02510601 - ул. Затонская, 11	57	12	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 025106 - ул. Затонская, 16	76	10	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 025106 - ТК 025106А	57	252	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 025106А - ул. Затонская, 20	57	122	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0251 - ТК 0253	630	396	минвата	канальная	1960	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0253 - ТК 025301	273	102	минвата	канальная	1994	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 025301 - Эл.узел	273	14	минвата	канальная	1994	нет	вода	К
ТЭЦ-2	Эл.узел - ТК26 (ТК 025301)	89	58,2	ППУ	канальная	2005	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК26 - ТК27 (от ТК 025301)	89	61,6	ППУ	канальная	2005	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК27 - ТК28 (от ТК 025301)	89	56,2	ППУ	канальная	2005	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК28 - ТК29 (от ТК 025301)	89	59,8	ППУ	канальная	2005	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК29 - ТК30 (от ТК 025301)	89	55	ППУ	канальная	2005	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК30 - ТК31 (от ТК 025301)	89	180	ППУ	канальная	2005	аренда	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК 025301 - ул. Побежимова, 9	219	106	минвата	канальная	1994	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Побежимова, 9(транзит)	159	16	минвата	подвал	2014	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Побежимова, 9(транзит)	159	127	минвата	подвал	2014	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Побежимова, 9(транзит)	133	90	минвата	подвал	2014	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Побежимова, 9 - ТК 025307	133	16	минвата	канальная	1994	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 025307 - ул. Побежимова ,17	89	13	минвата	канальная	1994	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 025307 - ул. Побежимова, 13	108	44	минвата	канальная	1994	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Побежимова, 13(транзит)	108	139	минвата	подвал	1994	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Побежимова, 13 - ТК 025309	89	61	минвата	канальная	1994	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 025309 - ул. Побежимова, 15	89	19	минвата	канальная	1994	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Побежимова, 9 - ул. Побежимова, 11(транзит)	159	75	минвата	подвал	1994	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Побежимова, 9 - ТК 025303	89	16	минвата	канальная	1994	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 025303 - ул. Побежимова, 3	159	13	минвата	канальная	1994	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Побежимова, 3(транзит)	159	140	минвата	подвал	1994	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Побежимова, 3(транзит)	89	60	минвата	подвал	1994	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Побежимова, 3 - ТК 025305	108	32,8	минвата	канальная	1994	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 025305 - ул. Затонская, 4	108	14,8	ППУ	канальная	2003	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0253 - ТК 0253А, ул. Вавилова	630	208	минвата	канальная	1960	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0253А - ТК 0254, ул. Вавилова	630	210	минвата	канальная	1960	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0254 - ТК 0255, ул. Вавилова	630	88	минвата	канальная	1960	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0255 - ТК 025501	273	190	минвата	канальная	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 025501 - пр. Кр. Рабочий, 127-а	108	167	минвата	канальная	1997	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 025501 - ТК 025503	219	105	минвата	канальная	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 025503 - ул. Побежимова, 46-а (шк.93)	108	20	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Побежимова, 46-а (шк.93)(транзит)	108	184	минвата	подвал	1995	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Побежимова, 46-а (шк.93) - ТК 02550302	108	44,8	ППМ	канальная	2014	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 02550302 - ул. Побежимова, 44-а	108	46,2	ППМ	канальная	2014	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 025503 - э.у.025505	159	80	минвата	канальная	1996	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 025503 - ТК 025507	219	252	минвата	канальная	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 025507 - пр. Кр. рабочий, 129-а	76	55,2	минвата	канальная	1987	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 025507 - ТК 02550701	108	36	минвата	канальная	1991	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 025507 - пр. Кр. рабочий, 125-а	108	51	минвата	канальная	1991	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 025507 - ТК 025509	219	220	минвата	канальная	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 025509 - пр. Кр. рабочий, 129	89	19	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 025509 - пр. Кр. рабочий, 127	219	12	ППУ	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Кр. рабочий, 127(транзит)	219	132	ППУ	подвал	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Кр. рабочий, 127 - 125	159	30	ППУ	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Кр. рабочий, 125(транзит)	159	98	ППУ	подвал	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Кр. рабочий, 125 - 123	159	68	ППУ	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Кр. рабочий, 123(транзит)	159	44	ППУ	подвал	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Кр. рабочий, 123 - 121	159	68	ППУ	канальная	2001	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	пр. Кр. рабочий, 121(транзит)	159	25	ППУ	подвал	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Кр. рабочий, 123(транзит)	108	46	минвата	подвал	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Кр. рабочий, 123 - ТК 025511	108	45	минвата	канальная	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 025511 - пр. Кр. рабочий, 119-а	108	25	минвата	канальная	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Кр. рабочий, 121 - 119	159	68	ППУ	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Кр. рабочий, 119(транзит)	159	80	ППУ	подвал	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Кр. рабочий, 119 - ТК 025513	108	32,8	ППМ	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 025513 - ТК 025513А	108	64	ППМ	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 025513А - пр. Кр. рабочий, 117	89	9	ППМ	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 025513А - пр. Кр. рабочий, 115	108	180	ППМ	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Кр. рабочий, 115(транзит)	108	107,6	минвата	подвал	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пр.Кр. рабочий, 115 - ул. Затонская, 2	108	66	минвата	канальная	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Затонская, 2(транзит)	108	20	минвата	подвал	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Затонская, 2 - ТК П0701	108	12	минвата	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П0701 - ул. Затонская, 2	159	12	ППУ	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Затонская, 2(транзит)	159	28	минвата	подвал	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Затонская, 2 - ТК П070102	159	135,2	ППУ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П070102 - ТК П070104	108	156	ППУ	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П070104 - пр. Кр. рабочий, 115-а	108	69	минвата	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П070102 - ТК П070106	108	219	ППУ	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П070106 - ул. Базарная, 124а	89	13,2	ППУ	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П070106 - ул. Базарная, 128	57	88	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0255 - ТК 0256, ул. Вавилова	720	264	минвата	канальная	2017	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0256 - ЦТП ул. Вавилова, 1	219	264	минвата	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0256 - ТК 0257, ул. Вавилова	720	284	минвата	канальная	2017	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0257 - ТК 0259	720	282	минвата	канальная	2020	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0259 - ТК 0259А	426	182	минвата	канальная	1972	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0259А - ТК Р0906А	426	216,6	минвата	канальная	1972	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0259 - ТК 0261	720	772	минвата	канальная	2024	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0261 - ТК 026101	219	343	минвата	канальная	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 026101 - ТК 026103	159	76	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 026103 - пр. Кр. рабочий, 139	108	46	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 026103 - пр. Кр. рабочий, 137	108	64	минвата	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 026101 - ТК 026105	219	292	минвата	канальная	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 026105 - ТК 026107	159	70	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 026107 - пр. Кр. рабочий, 135	108	66	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 026107 - пр. Кр. рабочий, 135 ст.2	57	36	ППУ	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 026107 - пр. Кр. рабочий, 133	108	72	минвата	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 026105 - ТК 026109	219	78	минвата	канальная	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 026109 - пр. Кр. рабочий, 133-а	159	42	минвата	канальная	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Кр. рабочий, 133-а(транзит)	159	124	минвата	подвал	1965	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	пр. Кр. рабочий, 133-а - 135-а	108	59	минвата	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Кр. рабочий, 135-а(транзит)	159	78	минвата	подвал	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Кр. рабочий, 135-а - ТК 026111	108	35	ППМ	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 026111 - пр. Кр. рабочий, 137-а	108	10	ППМ	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Кр. рабочий, 137-а(транзит)	108	80	ППМ	подвал	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Кр. рабочий, 137-а - 139-а	108	67	ППМ	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Кр. рабочий, 139-а(транзит)	108	38,6	минвата	подвал	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Кр. рабочий, 139-а - 141	108	61,6	ППМ	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 026109 - пр. Кр. рабочий, 131	108	124	минвата	канальная	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0261 - ТК 0262, пр. Кр. рабочий	720	100	минвата	канальная	2019	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 026203 - ТК 026205	159	103,8	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 026205 - пр. Кр. рабочий, 156	89	26,4	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 026205 - ТК 026209	133	269,6	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 026209 - пр. Кр. рабочий, 154/1	89	93,2	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 026209 - ТК 026211	133	103,2	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 026211 - пр. Кр. рабочий, 154/2	108	15,4	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 026211 - ТК 026213	89	366,6	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 026213 - пр. Кр. рабочий, 150а	89	11,2	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 026213 - ТК 026215	57	33,8	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 026215 - ТК 026217	57	48,8	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 026217 - пр. Кр. рабочий, 152	57	22,2	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 026217 - пр. Кр. рабочий, 150 стр.11	57	97,8	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0262 - ТК 0263, пр. Кр. рабочий	720	238	минвата	канальная	2019	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0263 - ТК Р0902	325	365,6	минвата	канальная	2018	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р0902 - ТК Р090201	159	135	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р090201 - гараж	76	35,4	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р090201 - пр.Красн. рабочий, 143 (цирк)	159	145,2	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р0902 - пр.Красн. рабочий, 145 (ДСО "Спартак")	89	171	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р0902 - ТК Р0903- КРП (Королёва)	325	118,2	минвата	канальная	2016	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р0903- КРП (Королёва)	325	20,2	минвата	канальная	2016	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р0903 - ТК Р0903А	325	17,2	минвата	канальная	2016	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р0903А - ТК Р0904	325	113,6	минвата	канальная	2016	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р0904 - пр. Кр. рабочий, 147	108	60,6	ППУ	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Кр. рабочий, 147 (транзит)	108	168	минвата	подвал	1970	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пр.Красн. рабочий, 147 - 149	76	59,6	минвата	канальная	1970	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р0904 - ТК Р0905	325	272,6	минвата	канальная	2016	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р0905 - ТК Р0906А	273	122,8	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р0906А - ТК Р0906	325	252,6	ППМ	канальная	2015	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р0906 - ТК 090602	159	44,8	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р090602 -ТК Р090604	159	135	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р090604 - ул. Вавилова, 1-в (ДК)	108	23	минвата	канальная	1995	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК Р090604 - ТК Р090608	133	473,2	минвата	надземная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р090608 - ул. Семафорная,261 (ГПТУ-33)	108	151	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р090608 - ул. Семафорная,261/1	89	26,4	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р0906 - ТК Р0907	325	161,2	ППМ	канальная	2015	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р0907 - ТК Р090701	159	87,6	ППУ	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р090701 - ул. Королева, 8а	108	54	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р090701 - ТК Р090703	133	71,6	ППУ	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р090703 - ул. Королева, 9а	76	29,2	ППУ	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р090703 - пр. Кр. рабочий, 151	108	68,6	ППУ	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р0907 - ТК Р0908	273	422,2	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р0908 - ул. Королева, 10-а	108	21	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р0908 - ул. Королева, 10	159	60	минвата	канальная	1967	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Королева, 10 - 9(транзит)	159	141,6	минвата	подвал	1967	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Королева, 9 - ул. Королева,11	159	61	минвата	канальная	1967	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Королева,11(транзит)	159	127,4	минвата	подвал	1967	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Королева, 11а(транзит)	89	79	минвата	подвал	1967	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Королева, 11 - ул. Королева, 13	108	61	минвата	канальная	1967	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Королева, 13(транзит)	108	136	минвата	подвал	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Королева, 13 - 14	89	138	минвата	канальная	1967	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Королева, 13 - ул. Семафорная, 259	108	54	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Семафорная, 259(транзит)	108	116	минвата	подвал	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Семафорная, 259 - ул. Семафорная, 257	108	72	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р0908 - ТК Р0909	273	119,8	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р0909 - ул. Королева, 8	89	42,4	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р0909 - ТК Р0910	159	156,6	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р0910 - ТК Р091001(УТ-1)	108	47,6	минвата	канальная	2025	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р091001(УТ-1) - ул. Королева, 6	76	141,6	минвата	канальная	2025	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р091001(УТ-1) - ул. Королева, 7	89	35,8	минвата	канальная	2025	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р0910 - ТК Р091002	159	136,2	минвата	канальная	1980	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р091002 - ул. Королева, 7-б	76	26,8	минвата	канальная	1980	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р091002 - ул. Королева, 7-а	76	25,2	минвата	канальная	1980	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р091002 - ТК Р091004	159	30,4	минвата	канальная	1980	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р091004 - ул. Королева, 7-б	57	25	минвата	канальная	1980	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р091004 - ул. Королева, 7-б	76	55,6	минвата	канальная	1980	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р091004 - ТК Р091006	108	224,4	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р091006 - ул. Королева, 4г	57	67,2	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р091006 - ТК Р091008	108	102	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р091008 - ул. Королева, 4г/2	57	149,8	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р091008 - ул. Семафорная, 255	89	40	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р0910 - ТК Р0911	159	265,2	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р0911 - ТК Р091101	108	77	минвата	канальная	1972	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК Р091101 - ул. Королева, 4	108	116,8	минвата	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р091101 - ул. Королева, 5	89	34,2	минвата	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р0911 - ТК Р0912	159	237,6	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р0912 - ул. Семафорная, 251	89	76,6	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р0912 - ул. Королева, 1	89	235,2	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р0912 - до точки врезки	108	61,6	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-2	т.врезки - ул. Королева, 3	108	43,6	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-2	т.врезки - ул. Королева, 2	108	131,2	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Королева, 2(транзит)	108	60,8	минвата	подвал	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Королева, 2 - ТК Р091201	76	63,4	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р091201 - ул. Королева, 1-а	76	55,2	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р091201 - ул. Королева, 3-а	108	147	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0263 - ТК 0264, пр. Кр. рабочий	720	452	минвата	канальная	2022	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0264 - ТК 026402	108	64	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 026402 - пр. Кр. рабочий, 157	76	26	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 026402 - пр. Кр. рабочий, 155	108	22	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Кр. рабочий, 155(транзит)	108	106	минвата	подвал	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пр.Красн. рабочий, 155 - ул. Кольцевая,2	76	42	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0264 - ТК 0265, пр. Кр. рабочий	720	332	минвата	канальная	1960	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0265 - ТК 026502	159	100	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 026502 - пр. Кр. рабочий, 161	76	10	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 026502 - пр. Кр. рабочий, 163	108	28,4	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 026502 - пр. Кр. рабочий, 161-а	133	86	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Кр. рабочий, 161-а(транзит)	133	100,8	ППМ	подвал	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пр.Кр. рабочий, 161-а - пр.Кр. рабочий, 159	76	13	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Кр. рабочий, 161-а - ТК 026504	76	123	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 026504 - ул. Кольцевая, 2-а	76	34	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Кр. рабочий, 161-а - ТК 026506	133	90,8	ППМ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 026506 - ул. Кольцевая, 4	133	11,4	ППМ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Кольцевая, 4(транзит)	133	104	ППМ	подвал	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Кольцевая, 4 - 6	133	60	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Кольцевая, 6(транзит)	133	135	минвата	подвал	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Кольцевая, 6 - 8	108	56	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Кольцевая, 8(транзит)	108	164	минвата	подвал	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Кольцевая, 8 -10	89	66	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0265 - ТК 0266, пр. Кр. рабочий	720	398	ППМ	канальная	2012	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0266 - ТК 026602	159	78	минвата	канальная	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 026602 - пр. Кр. рабочий, 165	76	17	минвата	канальная	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 026602 - пр. Кр. рабочий, 169	108	23	минвата	канальная	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Кр. рабочий, 169(транзит)	89	148	минвата	подвал	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Кр. рабочий, 169 - пр. Кр. рабочий, 171	89	20	минвата	канальная	1977	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК 026602 - пр. Кр. рабочий, 167	159	134	минвата	канальная	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Кр. рабочий, 167(транзит)	159	90	минвата	подвал	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Кр. рабочий, 167(транзит)	133	62	минвата	подвал	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Кр. рабочий, 167 - пр. Кр. рабочий, 165-а	76	10	минвата	канальная	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Кр. рабочий, 167 - пр. Кр. рабочий, 167-а	89	102,6	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Кр. рабочий, 167 - ТК 026604	133	90	минвата	канальная	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 026604 - пр. Кр. рабочий, 165-б (д/к165)	76	50	минвата	канальная	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 026604 - пр. Кр. рабочий, 165-г	76	95,2	минвата	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 026604 - ул. Кольцевая, 10-а	133	116	минвата	канальная	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Кольцевая, 10-а(транзит)	89	16	минвата	подвал	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Кольцевая, 10-а(транзит)	133	146	минвата	подвал	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Кольцевая, 10-а - 10-б	76	118	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Кольцевая, 10-а - ТК 026606	133	218	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 026606 - ул. Кольцевая, 12-а	89	72	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 026606 - ул. Кольцевая, 14	133	240	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Кольцевая, 14(транзит)	133	80	минвата	подвал	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Кольцевая, 14 - 16	89	106,6	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Кольцевая, 16(транзит)	89	24	минвата	подвал	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Кольцевая, 16 - 18	76	102	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Кольцевая, 10-а - ТК 026604А	89	60,8	ШТЭ-150	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 026604А - ул. Кольцевая, 12	89	121	ШТЭ-150	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Кольцевая, 12(транзит)	89	24	минвата	подвал	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Кольцевая, 12 - ТК 026604Б	89	38,2	ШТЭ-150	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 026604Б - пр. Кр. рабочий, 173-а	89	94,2	ШТЭ-150	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0266 - ТК 0267 пр.Красн. рабочий	720	256	ППМ	канальная	2012	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0267 - пр. Кр. рабочий, 173	133	151,6	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Кр. рабочий, 173(транзит)	108	101,6	ППУ	подвал	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Кр. рабочий, 173 - пр. Кр. рабочий, 179-а	89	66,4	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0267 - ТК 0267А пр.Красн. рабочий	720	84	ППМ	канальная	2012	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0267А - ТК 026703А	219	111	минвата	канальная	1966	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 026703А - ТК 026705А	219	86	минвата	надземная	1966	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 026705А - ТК 026709А	219	52	минвата	канальная	1966	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 026709А - ТК 026711А	133	54,8	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 026711А - пр. Кр. рабочий, 168	76	85,8	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 026711А - ТК 026713А	133	231,6	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 026713А - пр. Кр. рабочий, 166	108	40	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 026713А - пр. Кр. рабочий, 164	108	182	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Кр. рабочий, 164(транзит)	108	62	минвата	подвал	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Кр. рабочий, 164 - ТК02671301А	89	97	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК02671301А - пр. Кр. рабочий, 162	89	19,4	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 026709А - ТК 026715А	133	240	минвата	канальная	1966	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК 026715А - пр. Кр. рабочий, 170А	89	209,6	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 026715А - ТК 026717А	89	69	минвата	канальная	1966	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 026717А - пр. Кр. рабочий, 170 (прачечная)	57	10	минвата	канальная	1966	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 026717А - пр. Кр. рабочий, 170	89	72	минвата	канальная	1966	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0267А - ТК 0268, пр. Кр. рабочий	720	170	ППМ	канальная	2012	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0268 - пр. Кр. рабочий, 181	159	63	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Кр. рабочий, 181(транзит)	159	24	минвата	подвал	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Кр. рабочий, 181(транзит)	76	153	минвата	подвал	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Кр. рабочий, 181 - пр. Кр. рабочий, 183	76	18	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Кр. рабочий, 181 - пр. Кр. рабочий, 179	159	30	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Кр. рабочий, 179(транзит)	159	104	минвата	подвал	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Кр. рабочий, 179 - пр. Кр. рабочий, 177	159	21	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Кр. рабочий, 177(транзит)	159	124	минвата	подвал	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Кр. рабочий, 177 - ТК 026802	159	38	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 026802 - пр. Кр. рабочий, 177-а	108	12	минвата	канальная	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Кр. рабочий, 177-а (транзит)	108	160	минвата	подвал	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Кр. рабочий, 177-а - ТК 026804	108	24	минвата	канальная	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 026804 - пр. Кр. рабочий, 183-а	89	19	минвата	канальная	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 026804 - ул. Кольцевая, 26-а	89	226	минвата	канальная	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 026802 - ТК 026808	159	53	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 026808 - пр. Кр. рабочий , (к-тр "Эпицентр")	108	80	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 026808 - ТК 026810	159	86	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 026810 - ул. Кольцевая, 18-а	89	22	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 026810 - ул. Кольцевая, 24-а	89	98	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 026810 - ТК 026812	159	247	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 026812 - ул. Кольцевая, 22-а	89	26	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 026812 - ул. Кольцевая, 20	133	83	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Кольцевая, 20(транзит)	133	68	минвата	подвал	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Кольцевая, 20 - 22	108	76	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Кольцевая, 22(транзит)	108	24	минвата	подвал	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Кольцевая, 22 - 24	89	112	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0268 - ТК 0269, пр. Кр. рабочий	720	262	ППМ	канальная	2012	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0269 - ТК 026902	133	63,6	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 026902 - пр. Кр. рабочий, 185	76	18,4	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 026902 - пр. Кр. рабочий, 185-а	108	116	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Кр. рабочий, 185-а(транзит)	76	24	минвата	подвал	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пр.Красн. рабочий, 185-а - ТК 026904	89	66,2	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 026904 - пр.Красн. рабочий, 183Б	89	75,8	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0269 - ТК 026903	273	245	минвата	канальная	2014	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 026903 - ТК 026905	219	214,6	минвата	канальная	2014	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 026905 - ТК 026907	219	57,4	минвата	канальная	1996	нет	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК 026907 - пр.Красн. рабочий, 172	159	7,4	минвата	канальная	1996	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 026907 - ТК 026909	159	136	минвата	канальная	1996	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 026909 - пр.Красн. рабочий, 184	108	47	минвата	канальная	1996	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 026909 - ТК 026911	159	66	минвата	канальная	1996	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 026911 - пр.Красн. рабочий ,182	159	67,2	минвата	канальная	1996	нет	вода	К
ТЭЦ-2	пр.Красн. рабочий ,182(транзит)	159	12	минвата	подвал	1996	нет	вода	К
ТЭЦ-2	пр.Красн. рабочий ,182(транзит)	108	173	минвата	подвал	1996	нет	вода	К
ТЭЦ-2	пр.Красн. рабочий, 182 - точка врезка подъем из канала	89	106	минвата	канальная	2017	нет	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезка подъем из канала - ТК 026913	89	64	минвата	надземная	2017	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 026913-пр.Красн. рабочий, 184-а (д/с 319)	89	93,2	минвата	канальная	2017	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0269 - ТК 0270, пр. Кр. рабочий	720	258	минвата	канальная	2022	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0270 - ТК 027002	108	58	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 027002 - пр. Кр. рабочий, 187	89	24	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 027002 - пр. Кр. рабочий, 189	108	16	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Кр. рабочий, 189(транзит)	108	106	минвата	подвал	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Кр. рабочий, 189 - 191	108	13	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Кр. рабочий, 191(транзит)	108	106	минвата	подвал	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Кр. рабочий, 191 - пр. Кр. рабочий, 191-а	89	92	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Кр. рабочий, 191(транзит)	89	16	минвата	подвал	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Кр. рабочий, 191 - ул. Кольцевая, 30	89	36	минвата	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Кольцевая, 30(транзит)	89	143	минвата	подвал	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Кольцевая, 30 - 28	89	20,2	минвата	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Кольцевая, 28(транзит)	108	144	минвата	подвал	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Кольцевая, 28 - ТК 027004	89	65,8	минвата	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 027004 - ул. Кольцевая, 26	89	28,6	минвата	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0270 - ТК 0271, пр. Кр. рабочий	720	154	минвата	канальная	2022	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТЭЦ-2(ул. Лесопильщиков) -УТ	530	115	минвата	надземная	1964	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТЭЦ-2(ул. Лесопильщиков) -УТ (Вывод от пиковой кот. До №32В-3, 31В-3 в КСЗ-1)	1220	1244	минвата	надземная	1964	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТЭЦ-2(ул. Лесопильщиков) -УТ	820	127,6	минвата	надземная	1964	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТЭЦ-2(ул. Лесопильщиков) -УТ	920	88,8	минвата	надземная	1964	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТЭЦ-2(ул. Лесопильщиков) -УТ	820	166,6	минвата	надземная	1964	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТЭЦ-2(ул. Лесопильщиков) -УТ	1020	33,5	минвата	надземная	1964	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТЭЦ-2(ул. Лесопильщиков) -УТ	920	84,7	минвата	надземная	1964	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТЭЦ-2(ул. Лесопильщиков) -УТ	1020	168,8	минвата	надземная	1964	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТЭЦ-2 - ул. Цементников, 49а	108	840	минвата	надземная	1975	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	КСЗ 1 - ТК 0300	1020	128,8	ППМ	канальная	2013	собств	вода	М
ТЭЦ-2	т.А - т.Б (обратный на ПНС № 2)	630	84	минвата	надземная	1964	собств	вода	М
ТЭЦ-2	т.А - т.Б (обратный на ПНС № 2)	630	67,4	минвата	канальная	1964	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0300- ТК 0301Б	920	1127,2	минвата	надземная	1964	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0301Б - ТК 0301	920	203,2	минвата	канальная	1964	собств	вода	М

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК 0301 - ТК 030101А	325	328	минвата	канальная	1993	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 030101А - ТК 030101	325	10,4	минвата	канальная	1993	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 030101 - ул. Матросова, 30/11	325	31,6	минвата	канальная	1993	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ул. Матросова, 30/11 - ТК 030103	219	39,2	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 030103 - ТК 030105	219	205,6	минвата	канальная	1984	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 030105 - ул. Матросова, 25	159	98	минвата	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Матросова, 25(транзит)	108	176	минвата	подвал	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Матросова, 25 - ул. Матросова, 23	108	18	минвата	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 030105 - ТК 030107	108	316	минвата	канальная	1984	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 030107 - ул. Матросова, 30/1	108	24	минвата	канальная	1984	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 030107 - ТК 030109	76	100	минвата	канальная	1984	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 030109 - ул. Матросова, 30/8	76	16	минвата	канальная	1984	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 030105 - ТК 030111	219	584	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 030111 - ул. Матросова, 30-а	57	104	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 030111 - ТК 030113	219	234	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 030113 - ТК 030113А	108	94	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 030113А - ул. Матросова, 30/5	108	32	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 030113 - ТК 030115	89	64,4	ППУ	канальная	1987	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 030115 - ул. Матросова, 30у (пр.крыло)	57	25	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 030115 - ТК 030117	89	96	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 030117 - ул. Матросова, 30у (центр.вход)	57	26	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 030117 - ул. Матросова, 30у (левое крыло)	57	80	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 030113 - ТК 030119А	219	104	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 030119А - ТК 030119	108	39	минвата	канальная	1987	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 030119 - ул. Матросова, 30т	89	24	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 030119А - ТК 030121	219	92	минвата	канальная	1987	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 030121 - ул. Матросова, 30к	89	46	минвата	канальная	1987	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 030121 - ул. Матросова, 30/2	108	38	минвата	канальная	1987	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 030121 - ТК 030121А	219	177	минвата	канальная	1987	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 030121А - ул. Матросова, 30 стр.83	76	66,4	ППУ	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 030121А - ТК 03012102А(УТ1)	133	228	минвата	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 03012102А(УТ1) - ул. Матросова, 30в (Матросова, 30 стр.1)	108	146	минвата	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 03012102А(УТ1) - ул. Матросова, 30Г (Матросова, 30 стр.2)	108	252	минвата	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 030121А - ТК 030123	159	192	минвата	канальная	1987	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 030123 - ТК 03012302	219	96	минвата	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 03012302 - ул.Матросова, 40	89	60	минвата	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 03012302 - ТК 03012302А	159	256	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 03012302А - ул.Матросова, 32	133	54	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 03012302А - ул.Матросова, 32 стр.2	108	86	минвата	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 03012302А - ул.Матросова, 34	89	266	ППУ	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 030123 - ТК 030125	159	262,4	минвата	канальная	1984	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК 030125 - ТК 030125А	159	127,6	минвата	канальная	1984	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 030125А - ТК 030127	159	103,2	минвата	канальная	1984	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 030127 - ТК 030129	159	24	минвата	канальная	1984	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 030129 - ул. Матросова, 30/4	159	10	минвата	канальная	1984	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Матросова, 30/4(транзит)	57	36	минвата	подвал	1984	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Матросова, 30/4 - насосная станция	57	42	минвата	канальная	1984	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 030127- ул. Матросова, 30/6	159	40	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Матросова, 30/6(транзит)	159	56	минвата	подвал	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Матросова, 30/6 - ул. Матросова, 30/7	133	36,4	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0301 - т.А (трамв. пути)	1020	349	ППУ	канальная	2008	собств	вода	М
ТЭЦ-2	т.А (травм. пути) - ТК 0302А	1020	335,2	минвата	канальная	2015	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0302А - ТК 0302	1020	49,2	минвата	канальная	2015	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0302 - ТК 0303	1020	344	ППУ	канальная	2007	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0303 - УП 5	1020	105	ППУ	надземная	2007	собств	вода	М
ТЭЦ-2	УП 5 - ТК 0304	1020	211,6	ППУ	канальная	2008	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0304 - ул. Матросова, 19	89	23	минвата	канальная	1973	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Матросова, 19(транзит)	89	174	минвата	подвал	1973	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Матросова, 19 - ул. 60 лет Октября,101	76	33	минвата	канальная	1973	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0304 - ТК 0305	1020	209,8	ППУ	канальная	2009	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0305 - ТК 0307	920	420,2	минвата	канальная	2022	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0307 - ТК 030701	133	204	минвата	канальная	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 030701 - ул. Матросова, 15-а (общ. монтажн. колледжа)	108	33,6	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 030701 - ул. Матросова, 15 (зд. монт. колледжа)	108	88,6	минвата	канальная	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0307 - ТК 0309, ул. Матросова	1020	491,4	минвата	канальная	2021	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0309 - ТК 0310	1020	200,4	минвата	канальная	2021	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0310 - ТК 031001	159	130	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 031001 - ул. Семафорная, 233	76	20	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 031001 - ТК 031003	159	70	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 031003 - ул. Матросова, 11	89	32	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 031003 - ул. Матросова, 9	89	80	ППУ	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 031003 - ТК 031005	133	120	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 031005 - ТК 031007	76	140	ППМ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 031007 - ул. Матросова, 9-а	76	24	минвата	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 031007 - ул. Матросова, 9-б	76	24	минвата	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 031005 - ул. Семафорная, 235	89	56	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 031005 - ул. Семафорная, 237-а	159	110	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Семафорная, 237-а(235-а)(транзит)	159	36	минвата	подвал	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Семафорная, 237-а - ТК 031009	159	26	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 031009 - ул. Семафорная, 237	76	64	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 031009 - ТК 031011	159	126	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 031011 - ул. Семафорная, 241-а (д/с 176)	76	120	минвата	канальная	1976	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК 031011 - ТК 031011А	159	54	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 031011А - ул. Семафорная, 241	108	8	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 031011А - ул. Семафорная, 239	76	16	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Семафорная, 241(транзит)	108	140	минвата	подвал	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Семафорная, 241 - 243	108	36	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Семафорная, 243(транзит)	108	142	минвата	подвал	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Семафорная, 243 - ТК 031013	89	30	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 031013 - ул. Семафорная, 245	76	14	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 031013 - ул.Кольцевая, 1а	57	106	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0310 - ТК 0311	1020	339,6	минвата	канальная	2019	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0311 - ТК 031101	159	120	ППМ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 031101 - ул. Матросова, 7	108	15	ППУ	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 031101 - ТК 031103	159	179	ППУ	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 031103 - ул. Матросова, 7-а	89	15	ППУ	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 031103 - ул. Семафорная, 245-а	159	113	ППУ	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Семафорная, 245-а(транзит)	159	158	минвата	подвал	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Семафорная, 245-а - ТК 031105	159	254	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 031105 - ТК 031109	108	110	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 031109 - ул. Семафорная, 243-а	89	40	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 031109 - ул. Семафорная, 239-а	89	191	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 031105 - ТК 031107	108	151	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 031107 - ул. Кольцевая, 1	89	224	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 031107 - ул. Семафорная, 247-б (школа 71)	108	39	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Семафорная, 247-б (шк. 71) - ТК 031107а	76	63	минвата	канальная	1971	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 031107а - ул. Семафорная, 247-б (спортзал)	76	54	минвата	канальная	1994	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 031107 - теплица	57	87	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0311 - ТК 0312	920	260	минвата	канальная	1982	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0312 - ТК 031201	108	110	минвата	канальная	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 031201 - ул. Матросова, 3	89	42	минвата	канальная	1980	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 031201 - ул. Матросова, 5	108	27	минвата	канальная	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Матросова, 5(транзит)	108	24	минвата	подвал	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Матросова, 5 - ул. Матросова, 5-а	89	61	ППМ	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Матросова, 5-а(транзит)	89	110	минвата	подвал	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Матросова, 5-а - ТК 031203	76	37,8	минвата	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 031203 - ул. Матросова, 5-б	76	24	минвата	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0312 - ТК 0313	1020	230,6	минвата	канальная	2020	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0313 - ТК 0313А (см люк)	219	30,4	ППУ	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0313А - ул. Матросова, 1	219	23,8	ППУ	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Матросова, 1(транзит)	159	36	минвата	подвал	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Матросова, 1 - ТК 031301	159	60	ППУ	канальная	2006	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 031301 - ТК 031301Б	159	30	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК 031301Б - пр.Красн. рабочий, 193	89	60	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 031301 - пр.Красн. рабочий, 193-а (д/с 177)	108	57	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пр.Красн. рабочий, 193-а (д/с 177)(транзит)	89	31,4	минвата	подвал	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пр.Красн. рабочий, 193-а (д/с 177) - ул. Матросова, 1-а (д/с 178)	89	55	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 031301Б - ТК 031301А	133	190	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 031301А - ул. Кольцевая, 11	57	66	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 031301А - ул. Кольцевая, 9	133	100,2	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Кольцевая, 9(транзит)	108	24	минвата	подвал	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Кольцевая, 9 - ул. Кольцевая, 7	108	70,6	минвата	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Кольцевая, 7(транзит)	108	24	минвата	подвал	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Кольцевая, 7 - ул. Кольцевая, 5	108	76,6	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Кольцевая, 5(транзит)	108	25	минвата	подвал	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Кольцевая, 5 - ТК 031303	108	75	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 031303 - ул. Кольцевая, 3-а (школа 17)	108	82,6	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 031303 - ул. Кольцевая, 3	76	150,6	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0313 - т.А	1020	305,2	минвата	канальная	2020	собств	вода	М
ТЭЦ-2	т.А - ТК 0314	1020	183,2	минвата	канальная	2020	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0314 - ТК 031401	159	79	ППМ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 031401 - пр.Красн. рабочий, 199	108	88	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 031401 - пр.Красн. рабочий, 195	108	58	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 031401 - пр.Красн. рабочий, 197	108	16	ППМ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0314-ТК 0271	1020	197,6	минвата	канальная	2017	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0271-ТК 0315А	720	130,4	ППУ	канальная	2002	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0315А - ТК 0315	720	133,8	ППУ	канальная	2002	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0315 - ТК 031501	273	87	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 031501 - ТК 031503	273	184	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 031503 - пр.Красн. рабочий, 180 (КТЗ)	108	39	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0315 - ТК 0316	720	131,2	ППУ	канальная	2002	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0316 - точка врезки(переход) в сторону моста	720	19,6	минвата	канальная	1996	собств	вода	М
ТЭЦ-2	точка врезки(переход) - до моста	530	19,6	минвата	канальная	1996	собств	вода	М
ТЭЦ-2	в констр. Моста через Абаканскую протоку	530	686,4	минвата	надземная	1996	собств	вода	М
ТЭЦ-2	сход с моста на о.Отдыха	530	70	минвата	надземная	1996	собств	вода	М
ТЭЦ-2	до ТК 0319	720	560	минвата	канальная	1996	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0321 - ТК 0319	630	119,2	минвата	канальная	1999	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0321 - ТК 0320	325	155,2	минвата	канальная	1964	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0320 - ТК 032001	273	898	минвата	канальная	1982	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 032001 - ТК 0320А	273	347,4	минвата	канальная	1982	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0320А - Спорткомплекс "Енисей"	273	166,8	минвата	канальная	1980	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0321 - нас.ст.№3 (о.Отдыха)	630	42,8	минвата	канальная	1973	собств	вода	М
ТЭЦ-2	в нас.ст.№3 (о.Отдыха)	720	368,8	минвата	канальная	1973	собств	вода	М
ТЭЦ-2	нас.ст.№3 - ТК 0322	720	71,2	минвата	надземная	1999	собств	вода	М

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК 0322 - точка врезки(переход) в сторону моста	720	80,2	минвата	надземная	1996	собств	вода	М
ТЭЦ-2	точка врезки(переход) - до моста	530	80,2	минвата	канальная	1996	собств	вода	М
ТЭЦ-2	в констр. моста через Енисей	530	1588,6	минвата	надземная	1996	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0305 - ТК Р2601 ул. 60 лет Октября	530	183,6	минвата	канальная	2016	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р2601 - точка врезки (кап.ремонта)	530	232	минвата	канальная	1992	собств	вода	М
ТЭЦ-2	точка врезки (кап.ремонта) - ТК Р2602	530	59	ППМ	канальная	2013	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р2602 - точка врезки(подъем)	159	182,4	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки - ТК 030704	159	329	минвата	надземная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 030704 - ТК 030702А	133	66	минвата	канальная	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 030702А - ТК 030702	133	110	минвата	канальная	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 030702 - ул. Матросова, 20 (полит.колледж)	108	67	минвата	канальная	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 030702 - ул. Свердловская, 1	89	138	минвата	канальная	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р2602 -ТК Р260202	159	49	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260202 - ул. 60 лет Октября, 114	108	50	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. 60 лет Октября, 114(транзит)	108	24	минвата	подвал	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. 60 лет Октября, 114 - ТК Р260204	108	18,8	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260204 - ул. 60 лет Октября, 112	108	70	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. 60 лет Октября, 112(транзит)	89	36	минвата	подвал	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. 60 лет Октября, 110а(транзит)	89	76	минвата	подвал	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260202 - ул. Матросова, 28	108	86	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Матросова, 28(транзит)	89	50	минвата	подвал	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Матросова, 26а(транзит)	76	73,2	минвата	подвал	1967	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р2602 - ТК Р2603 ул. 60 лет Октября	530	546	минвата	канальная	1992	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р2603 - ТК Р260302	159	223,6	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260302 - ул. 60 лет Октября, 108	108	136	минвата	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260302 - ТК Р260302А	76	46	минвата	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260302А - ул. 60 лет Октября, 108-а	76	47	минвата	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260302 - ТК Р260302Б	76	150	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260302Б - ул. Парашютная, 25	76	120	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260302 - ТК Р260304	159	144	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260304 - ул. 60 лет Октября, 106	89	38	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260304 - ул. 60 лет Октября, 106-а (д/с 255)	57	97	минвата	канальная	1994	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260304 - ул. 60 лет Октября, 104	133	175	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. 60 лет Октября, 104(транзит)	133	24	минвата	подвал	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. 60 лет Октября, 104 -ТК Р260306	133	40	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260306 - ул. 60 лет Октября, 102	133	44	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. 60 лет Октября, 102(транзит)	133	24	минвата	подвал	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. 60 лет Октября, 102 - ТК Р260402	133	44	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260402 - ул. 60 лет Октября, 100	76	37	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. 60 лет Октября, 102 - ТК Р260308	89	34	минвата	канальная	1999	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260308 - ул. Парашютная, 21	89	53	минвата	канальная	1999	нет	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ул. Парашютная, 21(транзит)	89	104	минвата	подвал	1999	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Парашютная, 21 - 23	76	76	минвата	канальная	1999	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р2603 - ул. 60 лет Октября, 91	159	114	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. 60 лет Октября, 91(транзит)	159	144	минвата	подвал	1966	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. 60 лет Октября, 91 -ТК Р260301	108	28	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260301 - ул. 60 лет Октября, 93	108	28	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. 60 лет Октября, 93(транзит)	108	186	минвата	подвал	1966	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. 60 лет Октября, 93 -ул. Свердловская, 9-а	89	43	минвата	канальная	1969	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. 60 лет Октября, 91 - ТК Р260305	159	144	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260305 - ТК Р260305А	57	14,4	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260305А - ул. 60 лет Октября, 91-а (д/с 209)	57	43,6	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. 60 лет Октября, 91 - ул. 60 лет Октября, 89-а	76	76	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260305 - ул. Свердловская, 9	159	30	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Свердловская, 9(транзит)	159	228	минвата	подвал	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Свердловская, 9 - ул. Сердловская, 5 (худ.училище)	108	144	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р2603 - ТК Р2604 ул. 60 лет Октября	530	468	минвата	канальная	2018	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р2604 - ТК Р260401	159	144	минвата	канальная	1966	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260401 - ул. 60 лет Октября, 85	89	5	минвата	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260401 - ТК Р260401А	159	60	ППМ	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260401А - ул. Свердловская, 11	108	30,2	ППМ	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260401А - ТК Р260403А	133	108,4	ППМ	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260403А - ул. 60 лет Октября, 87	89	45,6	минвата	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260403А - ТК Р260403	133	62,4	ППМ	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260403 - ул. 60 лет Октября, 85-б(д/с 194)	76	40,2	ШТЭ-150	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260403 - ТК Р260405	133	74,6	ППМ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260405 - ул. 60 лет Октября, 89	76	44,4	минвата	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260405 - ул. 60 лет Октября, 85-а(д/с 193)	76	143	ШТЭ-150	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-2	т. врезки - ул. Свердловская, 11-б	108	118,2	ППМ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Свердловская, 11-б(транзит)	108	131	минвата	подвал	1966	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Свердловская, 11-б -11-а	76	60,4	минвата	канальная	1966	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р2604 - ТК Р2605 ул. 60 лет Октября	530	181,8	минвата	канальная	2019	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р2605 - ТК Р260502	108	66	минвата	канальная	1985	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260502 - ТК Р260504	108	36	минвата	канальная	1985	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260504 - ул. 60 лет Октября, 98	76	22	минвата	канальная	1985	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260502 - ТК Р260506	159	357	минвата	канальная	1994	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260506 - ул. Парашютная, 19-а	108	42	минвата	канальная	1994	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260506 - 60 лет Октября, 96г	108	50	минвата	канальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р2605 - ТК Р260501	159	167,6	минвата	канальная	1966	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260501 - ул. 60 лет Октября, 83-б (маг.)	38	22	минвата	канальная	1966	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260501 - ул. 60 лет Октября, 83	133	14	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. 60 лет Октября, 83(транзит)	133	153	минвата	подвал	1972	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ул. 60 лет Октября, 83 - ТК Р260503	133	42	минвата	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260503 - ул. 60 лет Октября, 81(шк.№92)	108	36	минвата	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260503 -ул. Свердловская 13	108	139	минвата	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260501 -ТК Р260505	133	148	минвата	канальная	1966	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260505 - ул. 60 лет Октября, 83-а	76	24	минвата	канальная	1966	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260505 - ул. Свердловская, 13-б	108	193	ППМ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Свердловская, 13-б(транзит)	89	61	минвата	подвал	1966	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Свердловская, 13-б - ТК Р260509	76	46	минвата	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260509 - ул. Свердловская, 13а	76	24	минвата	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р2605 - ТК Р2606 ул. 60 лет Октября	530	288	минвата	канальная	2019	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р2606 - ТК Р2606А ул. 60 лет Октября	530	188	минвата	канальная	2018	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р2606А - ТК Р260602	108	96	ППУ	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260602 - ул. 60 лет Октября, 96(шк.№76)	89	48	ППУ	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р2606А - ТК Р2607 ул. 60 лет Октября	530	564	минвата	канальная	2018	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р2607-ТК Р260701	159	154	минвата	канальная	1966	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260701 -ул. 60 лет Октября 75	108	56	минвата	канальная	1966	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. 60 лет Октября 75(транзит)	108	69	минвата	подвал	1966	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. 60 лет Октября 75-77	108	66	минвата	канальная	1966	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. 60 лет Октября 77(транзит)	89	69	минвата	подвал	1966	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. 60 лет Октября 77-79	76	72	минвата	канальная	1992	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260701 - ТК Р260703	159	180	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260703 - ТК Р260705	159	36	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260705 - ТК Р260709	159	86	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260709 - ТК Р260713	159	92	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260713 - ТК Р260715	159	52	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260705 - ул. 60 лет Октября, 71	57	32	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260705 - ул. 60 лет Октября, 69	57	26	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260709 - ТК Р260711	108	134	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260711 - ул. 60 лет Октября, 65	57	20	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260709 - ул. 60 лет Октября, 67	57	30	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260713 - ул. 60 лет Октября, 61	57	24	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	т.А - т.Б	57	56	минвата	канальная	1990	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	т.Б - ул. 60 лет Октября, 63	57	8	минвата	канальная	1990	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260715 - ул. 60 лет Октября, 59	76	46	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260715 - ул. 60 лет Октября, 59а	76	18	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р2607 - ТК Р260702	273	140	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260702 - ТК Р260702А	273	176,4	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260702А - ТК Р260704	273	396	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260704 - ул. Парашютная, 11-а	89	62	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260704 - ТК Р260706	108	56	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260706 - ул. Парашютная, 9-а	76	30	минвата	канальная	1994	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК Р260706 - ул. Парашютная, 7	76	80	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260704 - ТК Р260708	273	299,4	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260708 - ул. Парашютная, 9	89	70	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260708 - ТК Р260710	273	174,4	минвата	канальная	1984	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260710 - ТК Р260712	219	20	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260712 - ул. Парашютная, 76	89	10,6	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Парашютная, 76(транзит)	89	140	минвата	подвал	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Парашютная, 76 - 78	89	132	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260712 - ТК Р260714	133	141,4	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260714 - ул. Парашютная, 74-б (д/к 317)	76	40	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260714 - ТК Р260716	133	321,6	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260716 - ул. Парашютная, 72	76	68	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260716 - ТК Р260718	133	68,8	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260718 - ул. Парашютная, 74	76	32,2	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260718 - ул. Парашютная, 72-а	76	125,6	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260712 - ТК Р260720	133	282	ППУ	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260720 - ул. Парашютная, 76-а	76	110,6	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260720 ул. Парашютная, 74-а	108	21,2	ППУ	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260710 - ТК Р260722	219	92	минвата	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260722 - ТК Р260724	219	259,6	минвата	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260724 - ТК Р260726	133	95,8	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260726 - ул. Парашютная,80	89	48,2	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260726 - ул. Парашютная, 82	89	62	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260724 - ТК Р260732	219	9,6	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260732 - точка врезки подъем из канала	219	97	минвата	канальная	2019	нет	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки подъем из канала - ТК Р260728	159	214	минвата	надземная	2019	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260728 - ул. Парашютная, 78-а	133	112	минвата	канальная	1982	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260728 - ТК Р260730	219	81,4	минвата	канальная	2002	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260730 - ул. Парашютная, 82-а	219	43,2	минвата	канальная	1992	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Парашютная, 82-а(транзит)	159	300	минвата	подвал	1994	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Парашютная, 82-а - 88-а	159	37	минвата	канальная	1996	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Парашютная, 88-а(транзит)	159	156	минвата	подвал	1996	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Парашютная, 88-а - ТК Р260730А	108	9	минвата	канальная	1994	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260730А - ул. Парашютная, 88-а	108	6	минвата	канальная	1994	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260732-ТК Р260734	219	243,4	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260734- точка врезки(подъем)	219	210	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки(подъем) - точка врезки(опуск)	219	217,2	минвата	надземная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки - ТК Р260736	219	2	минвата	надземная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки(опуск) - ТК Р260736а	219	101,2	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	т.вр.Р260736 - ул. 60 лет Октября, 90	45	294	минвата	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260736а - ТК Р260410	219	270,6	минвата	надземная	1984	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК Р2607 - ТК Р2608 ул. 60 лет Октября	530	272	минвата	канальная	1992	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р2608 - ТК Р260801 ул. 60 лет Октября	133	82	ППУ	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260801 - ТК Р260803 ул. 60 лет Октября	133	366	ППУ	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260803 - ТК Р260805 ул. 60 лет Октября	133	124	ППУ	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260805 - ул. Свердловская, 17В	76	182	минвата	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260805 - ТК Р260807	133	54	минвата	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260807 - ул. Свердловская, 15В	89	40	минвата	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260807 - ТК Р260809	108	102	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260809 - ул. Свердловская, 15Б	89	76	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260809 - ул. Свердловская, 17Б	89	170	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р2608 - ТК Р2609 ул. 60 лет Октября	530	224	минвата	канальная	1992	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р2609 - ТК Р2610 ул. 60 лет Октября	530	194	минвата	канальная	1992	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р2610 - ул. 60 лет Октября, 57	108	57,2	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р2610 - ТК Р2611 ул. 60 лет Октября	530	140	минвата	канальная	1992	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р2611 - ул. 60 лет Октября, 84	89	97,8	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. 60 лет Октября, 84(транзит)	108	15,6	минвата	подвал	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. 60 лет Октября, 84 - ТК Р261102	108	17,4	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р261102 - ул. 60 лет Октября, 80	108	19,2	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р2611 - ул. Парашютная, 3	159	280	минвата	канальная	1970	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р261104 - ул. 60 лет Октября, 86	89	88	минвата	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р261104 - ул. 60 лет Октября, 86А	89	88	минвата	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р261102 - ул. 60 лет Октября, 80а	76	200	ППУ	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р2611 - ТК Р2612 ул. 60 лет Октября	426	244	минвата	канальная	1966	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р2612 - ул. 60 лет Октября 51	159	86	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. 60 лет Октября, 51(транзит)	133	216	минвата	подвал	1966	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. 60 лет Октября, 51 - ул. Свердловская, 21	133	27,6	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Свердловская, 19-а(транзит)	133	27	минвата	подвал	1966	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Свердловская, 21 - ул. 60 лет Октября, 53	133	78	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. 60 лет Октября, 53(транзит)	133	24	минвата	подвал	1966	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. 60 лет Октября, 53 - т.в.	133	96	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-2	т.в. - ул. Свердловская, 19-а	89	18	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Свердловская, 19-а(транзит)	89	115	минвата	подвал	1966	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Свердловская, 19а - 19	89	32	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-2	т.в. - ул. 60 лет Октября, 55	89	13	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р2612 - ТК Р2613 ул. 60 лет Октября	426	258	минвата	канальная	1966	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р2613 - ул. 60 лет Октября, 49	159	91,4	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. 60 лет Октября, 49(транзит)	159	37	минвата	подвал	1966	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. 60 лет Октября, 49 - ул. Свердловская, 27	159	89,6	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Свердловская, 27(транзит)	159	69,2	минвата	подвал	1966	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Свердловская, 27(транзит)	133	24	минвата	подвал	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Свердловская, 27 - 29	133	85,2	минвата	канальная	1988	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ул. Свердловская, 29(транзит)	133	60,4	минвата	подвал	1966	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Свердловская, 29(транзит)	108	91	минвата	подвал	1966	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Свердловская, 29 - 31	108	47,8	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Свердловская, 29 - 31-а	89	68	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Свердловская, 27 - 25	108	68,6	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Свердловская, 25(транзит)	108	24	минвата	подвал	1966	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Свердловская, 25 - 23	89	89,6	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р261303 - ул. Свердловская, 21а	89	162	минвата	канальная	2005	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р2613 -ТК Р261302	273	37	минвата	канальная	1985	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р26130202 - ул. 60 лет Октября, 64	89	120	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р261302 - ТК Р261304	273	156	минвата	канальная	1985	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р261304 - ул. Парашютная, 2	108	42	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Парашютная, 2(транзит)	108	32	минвата	подвал	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Парашютная, 2 - ул. 60 лет Октября, 56-а	76	76	минвата	канальная	1970	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р261304 - ТК Р261306	273	217	минвата	канальная	1985	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р261306 - ул. Парашютная, 6	89	10	минвата	канальная	1985	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Парашютная, 6(транзит)	108	110	ППМ	подвал	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Парашютная, 6(транзит)	89	48	минвата	подвал	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Парашютная, 6 - ул. Парашютная, 8(шк.№23)	89	85	минвата	канальная	1969	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р261306 - ТК Р261308	273	208	минвата	канальная	1985	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р261308 - ул. Парашютная, 8-а	89	8	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р261308 - ТК Р261310	325	147	минвата	канальная	1985	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р261310 - ул. Парашютная, 10	89	24	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р261310 - ТК Р261312	273	103	минвата	канальная	1985	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р261312 - ТК Р261316	159	145,6	минвата	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р261316 - ул. Парашютная, 64 а	89	52	минвата	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р261316 - ТК Р261318	159	260,8	минвата	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р261318 - ул. Парашютная, 70-а	159	143,4	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Парашютная, 70-а(транзит)	133	29	минвата	подвал	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Парашютная, 70-а - ул. Парашютная, 66-а	89	124	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р261318 - ТК Р261324	133	295,6	минвата	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р261324 - ул. Парашютная, 70	133	115,4	минвата	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Парашютная, 70(транзит)	108	104	минвата	подвал	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Парашютная, 70 - 68	108	80	минвата	бесканальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р261324 - ул. Парашютная, 72-б	89	10	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р261312 - ТК Р261314	108	68	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р261314 - ул. Парашютная, 12	108	12	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р261314 - ул. Парашютная, 64	108	132	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р2613 - ТК Р2614 ул. 60 лет Октября	530	234	минвата	канальная	1996	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р2614 - ул. 60 лет Октября, 56	108	38,8	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. 60 лет Октября, 56(транзит)	108	118,6	минвата	подвал	1994	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ул. 60 лет Октября, 56 - 54	89	72	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. 60 лет Октября, 54(транзит)	108	40	минвата	подвал	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. 60 лет Октября, 54 - 52	108	97,4	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р2614 - ТК Р261401	108	78	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р261401 - ТК Р261403	108	46	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р261403 - ул. Свердловская, 33-а	108	162	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Свердловская, 33-а(транзит)	108	222	минвата	подвал	1966	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Свердловская, 33-а - 33	89	69	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р2614 - ТК Р2615 ул. 60 лет Октября	530	248	минвата	канальная	1996	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р2615 -ТК Р2616 ул. 60 лет Октября	530	254	минвата	канальная	1996	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р2616 - ТК Р261602	108	202	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р261602 - ул. 60 лет Октября, 48 (к-р Енисей)	108	32	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р2616 - ТК Р2617 ул. 60 лет Октября	426	196	минвата	канальная	1991	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р2617 -ТК Р261701	219	86,6	минвата	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р261701 - ул. 60 лет Октября, 43	76	94	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р261701 - ул. 60 лет Октября, 45	76	144	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р261701 - ул. Свердловская, 41	159	127,6	минвата	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Свердловская, 41(транзит)	108	220,4	минвата	подвал	1967	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Свердловская, 41 - 43	89	74	ППУ	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Свердловская, 43(транзит)	89	106,8	минвата	подвал	1967	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Свердловская, 43 - 49-а	76	32,2	минвата	канальная	1969	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Свердловская, 41 - 39	159	84,2	минвата	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Свердловская, 39(транзит)	159	54,2	минвата	подвал	1970	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Свердловская, 39 - ТК Р261703	108	110,6	минвата	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р261703 - ул. Свердловская, 37	108	18	минвата	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Свердловская, 37(транзит)	108	129,4	минвата	подвал	1968	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Свердловская, 37 - 35	76	78,6	минвата	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р261702 -ул. 60 лет Октября 40	108	79	ППУ	канальная	2009	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р261704 - ТК Р26170402	108	567,2	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р26170402 - пер. Медицинский 39а (АТС)	108	96	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р261704 - ТК Р261706	273	9	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р261706 - ТК Р26170602	108	221,2	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р26170602 - пер. Медицинский, 41	108	48,8	минвата	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пер. Медицинский, 41(транзит)	108	24	ППУ	подвал	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р261706 - ТК Р261706А	273	152	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р261706А - ТК Р26170601А	133	192,4	ППУ	канальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р26170601А - пер. Медицинский,43	108	85,2	ППУ	канальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р261706А - ТК Р261706В	219	30	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р261706В -пер. Афонтовский, 9	89	22		канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р261706В - ТК Р261706Б	219	137	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р261706Б - ТК 0610	219	112	минвата	канальная	1995	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК 0610 - ТК Р261708	219	208,8	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р261708 -пер. Афонтовский, 3	89	94	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р261708 -ул. Парашютная, 14	159	13,2	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Парашютная, 14(транзит)	159	160	минвата	подвал	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Парашютная, 14(транзит)	76	20	минвата	подвал	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Парашютная, 14 - ТК Р261710	159	26	минвата	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р261710 - ул. Парашютная, 18	159	32	минвата	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Парашютная, 18(транзит)	133	220	минвата	подвал	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Парашютная, 18 - ТК Р261712	133	11	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р261712 - ул. Парашютная, 20	108	27	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Парашютная, 14 - т.вр. Р261714	76	86	минвата	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-2	т.вр. Р261714 - ул. Парашютная, 16 (д/с 6)	76	64,6	минвата	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р261708 -ул. Парашютная, 14а	108	208,2	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р2617 - ТК Р2618 ул. 60 лет Октября	426	231	минвата	канальная	1991	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р2618 - ТК Р261801	219	54,6	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р261801 - ул. 60 лет Октября, 41	108	11	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. 60 лет Октября, 41(транзит)	108	152	минвата	подвал	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. 60 лет Октября, 41 - 39	159	64	минвата	канальная	1970	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. 60 лет Октября, 39(транзит)	133	24	минвата	подвал	1970	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. 60 лет Октября, 39 - 37	76	84	минвата	канальная	1970	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р261801 - ТК Р261803	219	213,8	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р261803 -ул. Свердловская 47	108	48	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Свердловская 47(транзит)	108	124	минвата	подвал	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Свердловская 47 - ТК Р26180301	108	14,8	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р26180301 - ул. Свердловская 45	108	50	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р261803 -ТК Р261807	219	307	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р261807 -ул. Свердловская 49	108	26	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Свердловская 49(транзит)	108	40	минвата	подвал	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Свердловская 49-51	89	112	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р261807 -ул. Свердловская, 49г, стр.2/1	57	22	минвата	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р261807 -ТК Р261809	108	66	минвата	канальная	1967	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р2618 - ТК Р2619 ул. 60 лет Октября	426	250	ППУ	канальная	2005	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р2619 - ул. 60 лет Октября, 33	89	24	минвата	канальная	1996	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р2619 - ТК Р261901	108	344	ППУ	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р261901 - ТК Р261903	108	74	ППУ	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р261903 - ул. 60 лет Октября, 35	89	20	ППУ	канальная	2020	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р261903 - т.А по ул. Свердловской, 51а	108	52	ППУ	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	т.5 (в районе ТК Р261903 - ул. Свердловская, 51а)	108	102	ППУ	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р2619 - ТК Р2620 ул. 60 лет Октября	426	218	ППУ	канальная	2005	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р2620 - ул. 60 лет Октября, 25	89	48	минвата	канальная	1996	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р2620 - ул. 60 лет Октября, 31	89	36	минвата	канальная	1996	нет	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ул. 60 лет Октября, 31(транзит)	89	90	минвата	подвал	1996	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ул. 60 лет Октября, 31 - пер. Водометный, 15	57	100	минвата	канальная	1996	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р2620 - ТК Р262002А	219	92	минвата	канальная	1968	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262002А - ул. 60 лет Октября, 28	219	26,6	минвата	канальная	1968	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. 60 лет Октября, 28(транзит)	219	24	минвата	подвал	1968	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. 60 лет Октября, 28(транзит)	108	133,8	минвата	подвал	1968	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. 60 лет Октября, 28 - 34	108	50,4	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. 60 лет Октября, 28 - ТК Р262002	219	163,4	минвата	канальная	1968	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262002 - ТК Р262014	219	137,8	ППУ	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262002 - ул. 60 лет Октября, 30	108	31,2	минвата	канальная	1968	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262014 - ул. 60 лет Октября, 32	89	28,8	ППУ	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262014 - ул. 60 лет Октября, 36	159	218,6	ППУ	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. 60 лет Октября, 36(транзит)	159	24	ППУ	подвал	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. 60 лет Октября, 36 - 36-а	108	73	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. 60 лет Октября, 36-а(транзит)	108	63,2	минвата	подвал	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. 60 лет Октября, 36-а - 38-а	108	61,4	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262002 - ТК Р262004	219	72,4	минвата	канальная	1968	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262004 - пер. Медицинский, 25-а (д/с 263)	108	39,6	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262004 - ТК Р262006	159	147	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262006 - пер. Медицинский, 25-б (д/с)	89	174	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262006 - ТК Р262008	159	226,4	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262008 - пер. Медицинский, 15	108	42,2	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пер. Медицинский, 15(транзит)	108	190,4	минвата	подвал	1968	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пер. Медицинский, 15 - 19	108	53,4	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пер. Медицинский, 19(транзит)	108	231,6	минвата	подвал	1968	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пер. Медицинский, 19 - пер. Медицинский, 21	76	52,8	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262008 - пер. Медицинский, 17	108	31,4	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пер. Медицинский, 17(транзит)	108	149,8	минвата	подвал	1968	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пер. Медицинский, 17 - 25	108	283,2	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пер. Медицинский, 25(транзит)	108	78,4	минвата	подвал	1968	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пер. Медицинский, 25 - 23	89	92	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пер. Медицинский, 25 - ТК Р262012	108	63,2	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262012 - пер. Медицинский, 27 (шк.№77)	108	53,2	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262012 - теплица	57	52,4	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262014 - ТК Р262016	219	118,2	минвата	канальная	1969	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262016 - пер. Медицинский, 29	159	208,8	минвата	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пер. Медицинский, 29(транзит)	219	125,2	минвата	подвал	1969	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пер. Медицинский, 29(транзит)	159	21,8	минвата	подвал	1969	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пер. Медицинский, 29(транзит)	89	122	минвата	подвал	1969	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пер. Медицинский, 29 - 35	108	66,2	минвата	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пер. Медицинский, 35(транзит)	108	130,2	минвата	подвал	2020	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	пер. Медицинский, 35 - 39 (камера Р262018 демонтирована)	89	117,4	минвата	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пер. Медицинский, 29 - 31	159	141	минвата	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пер. Медицинский, 31(транзит)	159	185,2	минвата	подвал	1969	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пер. Медицинский, 31 - 37	89	78	минвата	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пер. Медицинский, 31 - 33	159	37,2	минвата	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пер. Медицинский, 33(транзит)	159	175,6	минвата	подвал	1969	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пер. Медицинский, 33(транзит)	76	20,4	минвата	подвал	1969	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пер. Медицинский, 33 - ул. 60 лет Октября, 40-а	76	157	ППУ	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пер. Медицинский, 33 - ул. 60 лет Октября, 44	108	55,2	ППМ	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р2620 - ТК Р2621 ул. 60 лет Октября	426	126	ППУ	канальная	2006	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р2621 - ТК Р2622 ул. 60 лет Октября	426	114,2	ППУ	канальная	2006	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р2622 - ТК Р2623 ул. 60 лет Октября	426	352,8	ППУ	канальная	2006	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р2623 - ТК Р262302А	159	149,8	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262302А - ТК Р262302	133	38,8	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262302 - ул. 60 лет Октября, 26-а	108	51,8	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262302 - пер. Медицинский, 11	89	11,8	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пер. Медицинский, 11(транзит)	89	136	минвата	подвал	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пер. Медицинский, 11 - ТК Р262304	76	29	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262304 - пер. Медицинский,13	76	10,8	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р2623 -ТК Р262301	159	73	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262301 - ул. 60 лет Октября, 19	76	44	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262301 - ТК Р262303	159	88	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262303 - пер. Медицинский, 5	89	16,8	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262303 - ТК Р262305	159	158	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262305 - пер. Медицинский, 5-а	76	12,6	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262305 - ТК Р262307	159	51	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262307 - ТК Р262309	108	106	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262309 - пер. Медицинский, 3	89	13,2	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262307 - ТК Р262311	133	204	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262311 - ул. Свердловская, 57-а (д/с 160)	76	24	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262311 - ТК Р262315	133	58,6	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262315 - ТК Р262313	108	83	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262315 - ТК Р262317	133	173,4	минвата	канальная	1967	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262317 - т.1 (пер. Водометный, 8)	76	138	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	т.1 (в районе ТК Р262317) - пер. Водометный, 8	76	34	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262317 - ТК Р262319	133	79	минвата	канальная	1967	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262319 -ТК Р262321	108	107,4	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262321 - пер. Водометный, 1	76	6,2	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262321 - ул. Свердловская, 53	76	101,6	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262321 - пер. Водометный, 5	89	34,2	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-2	пер. Водометный, 5(транзит)	89	70	минвата	подвал	1996	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	пер. Водометный, 5 - 11	89	132	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р2623 - ТК Р2624 ул. 60 лет Октября	325	177,6	минвата	канальная	2000	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р2624 -ТК Р262401	108	71	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262401 - пер. Медицинский, 8	76	72	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262401 - ТК Р262403	108	96,4	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262403 - т.В (Р262403)	89	44	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-2	т.В (Р262403) - ул. 60 лет Октября, 15	57	14,8	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-2	т.В (Р262403) - пер. Медицинский, 6	89	105	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262403 - т.А (Р262403)	76	91,6	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-2	т.А (Р262403) - ул. 60 лет Октября, 13	57	19,8	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-2	т.А (Р262403) - ул. 60 лет Октября, 13а	57	47,8	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р2624 -ТК Р2625 ул. 60 лет Октября	325	194,8	минвата	канальная	2000	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р2625 - ул. 60 лет Октября, 16	159	55,4	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. 60 лет Октября, 16(транзит)	219	32,8	минвата	подвал	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. 60 лет Октября, 16(транзит)	159	20	минвата	подвал	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. 60 лет Октября, 16(транзит)	89	39,2	минвата	подвал	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. 60 лет Октября, 16(транзит)	57	16	минвата	подвал	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. 60 лет Октября, 16 - ТК Р262502А	57	88	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262502А - ул. 60 лет Октября, 12	57	28	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. 60 лет Октября, 16 -ТК Р262504	159	29	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262504-ТК Р262506	133	37	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262506 - ул. 60 лет Октября, 14	57	28	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262506 - ул. 60 лет Октября, 16-а	57	14	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262506 - ТК Р262508	133	223	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262508 - т.1 (в районе ТК Р262508)	89	8	ППУ	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	т.1 (в районе ТК Р262508) - пер. Медицинский, 14д	89	58	ППУ	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262508 - ТК Р26250801	57	69	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р26250801 - пер. Медицинский, 22-а	57	28	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262508-ТК Р262510	133	165,2	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262510 - пер. Медицинский, 20	89	44,2	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262510 - ТК Р262512	108	97,6	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262512 - пер. Медицинский, 16-а	89	170	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262512 - пер. Медицинский, 22	76	114,2	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262504 -ТК Р262516	108	103	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262516 - ул. 60 лет Октября, 18	76	27	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262516 - ТК Р262518	108	98	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262518 - ул. 60 лет Октября, 20	57	86	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262518 - ТК Р262520	108	66	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262520 - ул. 60 лет Октября, 24	76	30	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262520 - ТК Р262522	89	52	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262522 - ул. 60 лет Октября, 22	57	21	минвата	канальная	2000	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК Р262522 -ТК Р262524	89	117	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262524 - пер. Медицинский, 14	57	28	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262524 - пер. Медицинский, 16	57	171,4	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р2625 - ул. 60 лет Октября, 5	159	35	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. 60 лет Октября, 5(транзит)	159	24	минвата	подвал	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. 60 лет Октября, 5 - т.А	159	60	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-2	т.А - ул. 60 лет Октября, 5г (через Р262501А)	57	94	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-2	т.А - т.Б (ул. 60 лет Октября, 9)	159	34	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-2	т.Б - ул. 60 лет Октября, 9	57	22	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-2	т.Б - ТК Р262501	159	30	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262501- т.Г	89	28	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-2	т.Г - пер. Кривоколенный 5	57	28	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-2	т.Г - пер. Кривоколенный 7	89	66	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262501- т.В	133	30	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-2	т.В - ул. 60 лет Октября, 11	57	10	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-2	т.В - ТК Р262503	133	40	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262503 - пер. Кривоколенный 3	76	24	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262503 -ТК Р262505	133	218,4	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262505 - пер. Кривоколенный, 1	76	46,4	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262505 - ул. Свердловская, 63	89	106	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262505 - ул. Свердловская, 63	76	20	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262505 - ТК Р262507	108	112	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262507 - ул. Свердловская, 61	76	32	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262507 - ТК Р262509	108	84	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262509 - пер. Медицинский, 2а	76	32	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262509 - ТК Р262511	89	98	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262511- пер. Медицинский, 2	76	28	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262511- пер. Медицинский, 4	76	114	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р2625 - ТК Р2627	325	758	минвата	канальная	2016	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р2627 - ТК-3 (ООО КрасКом)	325	1032	минвата	канальная	2016	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р2636 - ТК Р263611 ул. Лесников	219	2431	минвата	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 2925(УТ1) - ТК Р3201(Р263611)	426	794	минвата	канальная	2022	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р3201(Р263611) - ТК Р320101(Р263613) Арена Платинум	219	25	минвата	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3201(Р263611) - ТК Р3202 (Р263612)	426	285	минвата	канальная	2018	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р3202(Р263612) - ТК Р320203 (Р26361201)(УТ3)	133	229	минвата	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р320203(Р26361201)(УТ3) - ул. Лесников, 23 (ООО Арена)	133	56	минвата	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3202(Р263612) - ТК Р320202(Р26361202)	273	136	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р320202(Р26361202) - ТК Р320206(Р26361204)	273	372	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р320206 - ул. Свердловская, 6е/1	133	152	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р320206(Р26361204) - ТК Р320210(Р26361208)	219	424	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р320210(Р26361208) - ул. Свердловская, 6и	159	32	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК Р320212(УТ-4) - ул. Свердловская, 6Л	133	240	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3202(Р263612) - ТК Р3204	426	374	минвата	канальная	2019	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р3204 - ул. Лесников, 25а	133	36	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3204 - ТК Р3205(Р263618)	426	180	минвата	канальная	2019	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р3205(Р263618)(УТ3) - ТК Р320501(Р263620)(УТ3.1)	219	108	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р320501(Р263620) - ТК Р320505(Р263624)	159	264	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р320501 - ул. Лесников, 27	133	20	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р320505 - ул. Лесников, 27/1	133	58,2	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р320505(Р263624) - ул. Лесников, 25	159	272	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3205(Р263618)(УТ3) - ТК Р3206(УТ-4)	426	184	минвата	канальная	2022	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р3206(УТ-4) - ТК Р320601(УТ-1)	76	88	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р320601 - ул. Лесников, 29	76	206	минвата	канальная	2021	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3206(УТ-4) - ТК Р3207(УТ-5)	426	230	минвата	канальная	2022	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р320901(УТ1) - ТК Р320903(УТ7.3)	219	76,4	ППУ	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р320903(УТ7.3) - ТК Р32090302(УТ7.4)	133	67,2	ППУ	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р32090302(УТ7.4) - ул. Лесников, 45А	133	45,8	ППУ	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р32090302(УТ7.4) - ул. Лесников (автостоянка)	57	88	ППУ	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р320903(УТ7.3) - ТК Р320905(УТ7.5)	219	124	ППУ	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р320905(УТ7.5) - ул. Лесников, 49	133	192	ППУ	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3208(УТ6) - ТК Р3209(УТ7)	426	286	ППУ	канальная	2023	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р3209(УТ7) - ТК Р320901(УТ1)	219	104	ППУ	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р320901(УТ1) - ТК Р32090101(УТ3)	108	32	ППУ	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р32090101(УТ3) - ул. Лесников, 43А	57	150	ППУ	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р32090101(УТ3) - ул. Лесников, 43Б	108	16	ППУ	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р320801(УТ2) - ул. Лесников, 43	108	106	ППУ	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3209(УТ7) - ТК Р3211(УТ8)	426	415,6	ППУ	канальная	2023	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р3211(УТ8) - ТК Р3212(УТ8.1)	426	89	ППУ	канальная	2023	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р3212(УТ8.1) - ТК Р3214(УТ8.2)	426	376	ППУ	канальная	2024	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р3214(УТ8.2) - ул. Лесников, 51	133	108	ППУ	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0309 - ТК Р2701, ул. Матросова	530	108	ППУ	канальная	2010	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р2701 -ТК Р270101	325	93,2	минвата	канальная	1975	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р210101-ТК Р270103	159	78,6	минвата	канальная	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270103 - ул. Семафорная, 231	76	10	минвата	канальная	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270103 - ТК Р270105	133	148,2	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270105 - ул. Семафорная, 229	76	19	минвата	канальная	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270105 - ТК Р270107	108	106	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270107 - ул. Семафорная, 227	89	20,4	ШТЭ-150	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Семафорная, 227(транзит)	76	20,8	минвата	подвал	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Семафорная, 227-225	76	54	минвата	канальная	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270107 - ТК Р270109	76	147,6	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270101 - ТК Р270111	273	140	минвата	канальная	1975	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК Р270111 - ул. Матросова, 18	89	14	минвата	канальная	1967	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270111 - ТК Р270113	273	136	минвата	канальная	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270113 - ул. Матросова, 16	76	35,2	минвата	канальная	1967	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270113 - ТК Р270115	273	106	минвата	канальная	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270115 - ул. Матросова, 14	89	15	минвата	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270115 - ТК Р270117	273	98,8	минвата	канальная	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270117 - ул. Матросова, 12	159	26	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Матросова, 12(транзит)	159	157,4	минвата	подвал	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Матросова, 12(транзит)	89	4	минвата	подвал	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Матросова, 12 - ТК Р270119	89	29	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270119 - ул. Матросова, 8-а	89	81,8	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Матросова, 12-12-а	159	59	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Матросова, 12-а(транзит)	159	138,6	минвата	подвал	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Матросова, 12-а(транзит)	76	9	минвата	подвал	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Матросова, 12-а - 12-б	108	80	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Матросова, 12-а - ТК Р270121	76	35	минвата	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270121 - ул. Матросова, 16-а	76	68,6	минвата	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Матросова, 12а - ТК Р270123	133	151,2	минвата	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270123 - ул. Матросова, 12-в (шк.97)	108	60	минвата	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270123 - ТК Р270127	133	213,6	минвата	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270127 - ТК Р270129	108	72,4	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270129 - тепл. шк.6	38	35,6	минвата	канальная	1966	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270129 - ул. Семафорная, 227-а (шк.7)	108	72,6	минвата	канальная	1966	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270127 - ТК Р270135	133	125,2	минвата	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270135 - ул. Матросова, 12-в (теплица)	38	79,6	минвата	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270135 - ул. Гладкова, 17	133	62,6	минвата	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Гладкова, 17(транзит)	133	163,6	минвата	подвал	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Гладкова, 17 - ТК Р270133	89	90	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270133 - ул. Гладкова, 13	89	90	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Гладкова, 17 - ТК Р270131А	108	46	ППМ	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270131А - ул. Гладкова, 19	108	32	ППМ	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Гладкова, 19(транзит)	108	24	минвата	подвал	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Гладкова, 19 - ул. Гладкова, 21	108	82	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Гладкова, 21(транзит)	108	69,6	минвата	подвал	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Гладкова, 21 - ул. Гладкова, 23	89	27,2	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Гладкова, 23(транзит)	89	155,2	минвата	подвал	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Гладкова, 23 - ул. Гладкова, 25	89	30	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270135 - ул. Гладкова, 17-а	76	16,4	минвата	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270135 - ул. Гладкова, 25-б	108	92,6	минвата	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Гладкова, 25-б(транзит)	108	75,8	минвата	подвал	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Гладкова, 25-б(транзит)	89	52	минвата	подвал	2014	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ул. Гладкова, 25-б - ТК Р270137	89	70,6	минвата	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270137 - ул. Гладкова, 25-а	89	19,6	минвата	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270117 - ТК Р270139	273	180	минвата	канальная	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270139 - ул. Матросова, 10	159	20,6	минвата	канальная	1968	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Матросова, 10(транзит)	159	142	минвата	подвал	1968	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Матросова, 10 - 10-а	159	46,6	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Матросова, 10-а(транзит)	159	142	минвата	подвал	1968	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Матросова, 10-а - 6-а	76	65,4	минвата	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Матросова, 10-а - 10-б	159	276	минвата	канальная	1968	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Матросова, 10-б(транзит)	159	120	минвата	подвал	1968	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Матросова, 10-б - ул. Матросова, 10-в	159	69,6	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Матросова, 10-в(транзит)	159	34,8	минвата	подвал	1968	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Матросова, 10-в - 10-г	108	76	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Матросова, 10-г(транзит)	108	56	минвата	подвал	1968	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Матросова, 10-г - ТК Р27014104	108	30	минвата	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27014104 - ул. Гладкова, 11	108	49	минвата	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Матросова, 10-в - ТК Р270143	89	92	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270143 - ул. Гладкова, 9	76	20	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270143 - ул. Гладкова, 7	76	66	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270139 - ТК Р270145	219	109	минвата	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270145 - ул. Матросова, 8	89	23,4	минвата	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270145 - ТК Р270149	219	209,6	минвата	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270149 - ул. Матросова, 6	76	8	минвата	канальная	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270149 - ТК Р270151	159	65,8	минвата	канальная	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270151 - ТК Р270153	159	131	минвата	канальная	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270153 - ул. Матросова, 4	108	50	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270153 - ТК Р270155	219	62	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270155 - ТК Р270157	159	96	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270157 - ул. Матросова, 4	108	16	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270157 - ул. Гладкова, 2	133	148	минвата	канальная	1980	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270153 - ул. Гладкова, 1	108	137,2	минвата	канальная	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Гладкова, 1(транзит)	108	88	минвата	подвал	1965	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Гладкова, 1 -5	76	50	ППМ	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Гладкова, 1 - ТК Р27015302	38	54	минвата	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27015302 - ул. Гладкова, 2	38	8	минвата	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р2701 - ТК Р2702	530	68	минвата	канальная	2002	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р2702 - ТК Р2703	530	480	минвата	канальная	2002	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р2703 - ТК Р2703А	530	90	минвата	канальная	2002	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р2703А - ТК Р2704	530	202	минвата	канальная	2002	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р2704 - ул. Семафорная, 215-а	159	43	минвата	канальная	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Семафорная, 215-а(транзит)	159	27	минвата	подвал	1979	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ул. Семафорная, 215-а - ТК Р270401	159	54	минвата	канальная	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270401 - ТК Р27040101	89	188	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27040101 - ул. Семафорная, 219	89	12	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27040101 - ул. Семафорная, 219	89	50	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270401 - ТК Р270403	133	142	минвата	канальная	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270403 - ул. Семафорная, 215	108	14	минвата	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Семафорная, 215(транзит)	108	145,4	минвата	подвал	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Семафорная, 215 - 217	76	30,4	минвата	канальная	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270403 - ТК Р270405	133	107,2	минвата	канальная	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270405 - ул. Семафорная, 213	108	13,8	минвата	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Семафорная, 213(транзит)	76	146	минвата	подвал	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Семафорная, 213 - 211	76	31	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270405 - ТК Р270407	108	97,8	минвата	канальная	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270407 - ул. Семафорная, 205	89	37,8	минвата	канальная	1995	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270407 - ул. Семафорная, 207	108	18	минвата	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Семафорная, 207(транзит)	108	164,6	минвата	подвал	1968	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Семафорная, 207 - 209	89	24,2	минвата	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Семафорная, 209(транзит)	89	27,2	минвата	подвал	1968	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Семафорная, 209 - 205-а	76	66,4	минвата	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Семафорная, 207 - т.в.	108	122,4	минвата	канальная	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-2	т.в. - ул. Гладкова, 29	108	36	минвата	канальная	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Гладкова, 29(транзит)	108	69,4	минвата	подвал	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Гладкова, 29 - 27	76	28,6	минвата	канальная	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р2704 - ТК Р2705А	530	544	минвата	канальная	2002	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р2705А - ТК Р2705	530	42	минвата	канальная	2002	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р2705 - ТК Р270501А	273	398	ППУ	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270501А - ТК Р270501	273	276	ППУ	канальная	2006	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270501 - ТК Р27050102	159	60	минвата	канальная	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27050102 - ул. Гладкова, 20	76	48,2	минвата	канальная	1980	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27050102 - ул. Гладкова, 14	159	78	минвата	канальная	1973	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Гладкова, 14(транзит)	159	37	минвата	подвал	1973	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Гладкова, 14 - 16	133	106	минвата	канальная	1973	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Гладкова, 16(транзит)	133	30	минвата	подвал	1973	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Гладкова, 16 - 18	89	104	минвата	канальная	1973	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270501 - ТК Р270503	219	150,6	минвата	канальная	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270503 - ул. Гладкова, 12 (д/с № 251)	76	31	минвата	канальная	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Гладкова, 12 (д/с № 251)(транзит)	76	50	минвата	подвал	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Гладкова, 12 - 10 (д/с № 251)	57	65,4	минвата	канальная	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270503 - ТК Р270505	219	78	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270505 - ТК Р270507	219	112	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270507 - ТК Р270509	219	101	минвата	канальная	1988	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК Р270509 - ул. Гладкова, 8	159	25	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270509 - ТК Р270511	219	103,6	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270511 - ул. Гладкова, 8-а	159	86	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270511 - ТК Р270513	159	341,2	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270513 - ул. Гладкова, 6	108	12	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270513 - ул. Гладкова, 4	159	338	ППУ	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р2705 - ТК Р2706	530	178	ППМ	канальная	2011	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р2706 - точка врезки	530	266,8	ППМ	канальная	1972	собств	вода	М
ТЭЦ-2	точка врезки - ТК Р2707	530	185,2	ППМ	бесканальная	2011	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р2707 -ТК Р270701А	273	806,8	ППМ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27070106А(УТ-1) - ул. Судостроительная, 163а	76	90	ППУ	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27070106А - ул. Судостроительная, 163	76	14	ППУ	канальная	2013	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270701А-ТК Р270701	219	59,6	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270701 - ТК Р27070101	159	99,4	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27070101 -ул. Судостроительная, 171	159	5,8	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Судостроительная, 171(транзит)	159	348	минвата	подвал	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Судостроительная, 171(транзит)	108	19,4	минвата	подвал	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Судостроительная, 171(транзит)	89	4	минвата	подвал	1995	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Судостроительная, 171 - ТК Р27070105	89	70	минвата	канальная	1995	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27070105 - ул. Карамзина, 7	89	22	минвата	канальная	1995	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Судостроительная, 171 - ТК Р27070103	108	78,2	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27070103 -ул. Судостроительная, 173 (д/с 50)	57	68,2	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27070103 - ул. Карамзина, 5	76	60	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27070103 - ул. Карамзина, 5	76	30	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27070103 - ул. Карамзина, 5	45	30	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270701 -ТК Р270703	159	70	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270703 -ул. Судостроительная, 175	108	11,2	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270703 -ул. Судостроительная, 177	89	148	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270703 -ул. Судостроительная, 177а	89	156	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27070112А - ТК Р27070116А	159	35	ППУ	канальная	2016	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27070116А - ТК Р27070118А	159	159,58	ППУ	канальная	2016	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27070118А - ул. Судостроительная, 157	108	170,28	ППУ	канальная	2016	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27070118А - ТК Р27070120А	159	57	ППУ	канальная	2017	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27070120А - ул. Судостроительная, 155	108	42	ППУ	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р2707 -ТК Р2708	530	324	минвата	канальная	1972	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р2708 -ТК Р270801	219	60	минвата	канальная	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270801 -ул. Семафорная, 199	108	27	минвата	канальная	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270801 -ул. Семафорная, 201	108	16	минвата	канальная	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р2708 -ТК Р2709	530	292	минвата	канальная	1972	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р2709-ТК Р270901	108	83,4	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р2709 -ТК Р2710	530	352	минвата	канальная	1972	собств	вода	М

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК Р2710 - ТК Р271001	133	42	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271001 - ул. Семафорная, 191	108	36	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271001 - ул. Семафорная, 193	108	36	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р2710 -ТК Р2711	530	376	минвата	канальная	1972	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р2711 -ТК Р271101	219	40	минвата	канальная	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271101 -ТК Р271103	219	144,8	минвата	канальная	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271103 -ул. Семафорная, 189а	108	79,4	ППУ	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271103 -ул. Семафорная, 191а	108	18,8	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271103 -ТК Р271105	159	84,4	минвата	канальная	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271105 - до подпорной стенки	159	79	минвата	канальная	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271105 -ул. Семафорная, 189б	89	24	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р2711-ТК Р2712	530	536	ППМ	канальная	2011	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р2712-ТК Р271201	159	48	минвата	канальная	2023	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271201 - ул. Семафорная, 187	108	12	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271201 -ул. Семафорная, 185	133	28	минвата	канальная	2023	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Семафорная, 185(транзит)	133	28	минвата	подвал	2023	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Семафорная, 185 - ул. Семафорная, 183	89	100	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Семафорная, 185-ТК Р271203	89	73,8	минвата	канальная	2023	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271203 -ул. Семафорная 189	89	106,6	минвата	канальная	2023	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р2712-ТК Р271202 ул. Семафорная	89	79	минвата	канальная	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271202 - ТК Р271204 ул. Семафорная	89	175	минвата	канальная	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271204 - т.А ул. Семафорная	89	198	минвата	канальная	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-2	т.А - ул. Семафорная, 80 стр.4	76	6	минвата	канальная	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-2	т.А - ТК Р271206 ул. Семафорная	89	80	минвата	канальная	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271206 - ул. Семафорная, 80 стр.1	57	1	минвата	канальная	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271206 - ТК Р271208 ул. Семафорная	76	38	минвата	канальная	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271208 - ул. Семафорная, 80	76	20	минвата	канальная	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р2712-точка врезки	530	314	минвата	канальная	1972	собств	вода	М
ТЭЦ-2	точка врезки-ТК Р2714	530	186	ППМ	канальная	2013	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р2714 -ТК Р271404	108	200	минвата	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р2714 - ТК Р2714А	530	56	минвата	канальная	1994	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р2714А - ТК Р2715	530	142	минвата	канальная	1994	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р2715-ТК Р271501А	273	92,2	минвата	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271501А - ТК Р271502А	219	172	минвата	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271502А - ТК Р271504А	219	310	минвата	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271504А - ул. Судостроительная, 141	89	90	ППУ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271504А - ТК Р271506А	219	76,4	минвата	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271506А - ул. Судостроительная, 139	89	30	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271506А - ТК Р271508А	219	140,4	минвата	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271508А - ТК Р271510А	159	107,8	минвата	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271510А - ул. Судостроительная, 137	89	39,6	минвата	канальная	2010	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК Р271510А - ТК Р271512А	159	98	ППУ	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271512А - ул. Судостроительная, 143	89	24	ППУ	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271512А - ТК Р271514А	159	124	ППУ	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271514А - ул. Карамзина, 23	108	20	ППУ	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271514А - ТК Р271516А	159	110	ППУ	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271516А - ул. Карамзина, 21	89	10	ППУ	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271516А - ул. Судостроительная, 145	89	68	ППУ	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271501А-ТК Р271501	219	77,8	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271501-ул. Семафорная 181	76	44	минвата	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271501 - ТК Р271503	159	23	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271503 - ул.Судостроительная,90(ввод1)	108	164	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271503 - ул.Судостроительная,90(ввод2)	108	27	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271501 - ТК Р27150104 ул. Судостроительная	159	382	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27150104 - ТК Р27150108 ул. Судостроительная	133	208	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27150108 - ТК Р27150110 ул. Судостроительная	133	176	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27150110 - ТК Р27150114 ул. Судостроительная	133	268	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27150114 - ул. Судостроительная, 153	108	174	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р2715 -ТК Р2716	530	352	минвата	канальная	1994	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р2716 -ТК Р271601	426	120	минвата	канальная	2011	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р271601 -ул. Судостроительная 97	108	20,4	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271601 -ул. Судостроительная 99	108	57,8	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271601 - ТК Р27160101	89	284	минвата	канальная	2005	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27160101 -ТК Р27160103	76	314,8	ППУ	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27160103 -ТК Р27160105	76	185,4	ППУ	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27160105 - ул. Судостроительная, 147	76	73	ППУ	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271601 -ТК Р271603	426	118	минвата	канальная	2011	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р271603 -ул. Судостроительная 97а	89	8	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271603 -ТК Р271607	426	232	минвата	канальная	2011	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р271607 -ТК Р27160701	133	96,8	минвата	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27160701 -ул. Судостроительная 101	108	29,2	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271607 -ул. Судостроительная 103 (д/с 306)	76	149	минвата	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271607 -ТК Р271609	426	58	минвата	канальная	2011	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 271609 -ул. Судостроительная 133	108	20	ППМ	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271609 -ТК Р271611	426	150	минвата	канальная	2011	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р271611 -ул. Судостроительная 127	108	22,4	ППМ	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271611 -ТК Р271613	426	64,4	минвата	канальная	2011	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 271613 -ул. Судостроительная 133	108	102	ППМ	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271613 - ТК Р271615	426	7	минвата	канальная	2011	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р271615 - ИТП	108	53	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ИТП - ТК Р271615А	108	71	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ИТП - ТК Р271615А	89	35,5	минвата	канальная	2000	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ИТП - ТК Р271615А	45	35,5	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271615А -ул. Судостроительная 131	108	14	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271615А -ул. Судостроительная 131	89	7	минвата	канальная	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271615А -ул. Судостроительная 131	45	7	минвата	канальная	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271615 - ТК Р271617	426	114	минвата	канальная	2011	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 271617 -ул. Судостроительная 127	108	62	ППМ	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271617 -ТК Р271617А	426	49,8	ППУ	канальная	2011	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р271617А - ТК Р27161701А	325	110	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р27161701А - КРП(ул. Карамзина,22а)	219	124	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	КРП(ул. Карамзина,22а) - ТК Р27161701Б	159	10	ППУ	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27161701Б - ТК Р27161701В	133	68,8	ППУ	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27161701В - ул. Карамзина, 22	108	52	ППУ	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27161701В - ТК Р27161701Е	108	148	ППУ	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27161701Е - ул. Карамзина, 20	108	59,2	ППУ	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27161701Е - ул. Карамзина, 20а	57	14	ППУ	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27161701Б - ТК Р27161701Г	108	236	ППУ	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27161701Г - Ярыгин.набережная,29	89	132	ППУ	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27161701Г - ТК Р27161701Д	89	258	ППУ	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27161701Д - Ярыгин.набережная,25	89	354	ППУ	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	КРП(ул. Карамзина,22а) - ТК Р27161702А	219	79,4	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27161702А - ТК Р27161702Б	108	120	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27161702Б - ул. Карамзина,24	89	68	ППУ	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27161702Б - ул. Карамзина,28	89	106	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27161702А - ТК Р27161704А	219	147,8	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27161704А - ТК Р27161704Б	159	104	ППУ	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27161704Б - ул. Карамзина,30	89	84	ППУ	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27161704Б - ТК Р27161704В	133	132	ППУ	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27161704В - Ярыгин.набережная,31	108	242	ППУ	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27161704В - Ярыгин.набережная,33	89	100	ППУ	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27161704В - ТК Р27161704Г	89	136	ППУ	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27161704Г - Ярыгин.набережная,35	89	80	ППУ	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27161704А - ТК Р27161706А	133	282,2	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27161706А - ул. Карамзина,32	89	66,6	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27161706А - ТК Р27161706Б	108	126	ППУ	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27161706Б - ТК Р27161706Г	108	74	ППУ	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27161706Г - Ярыгин.набережная, 41	108	36	ППУ	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27161701А - ТК Р27161703А	273	254	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27161703А - ТК Р27161705А	273	368	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27161705А - КРП(ул. Карамзина,18г)	273	32	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	КРП(ул. Карамзина,18г) - ТК Р27161707А	159	28,8	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27161707А - ТК Р27161709А	159	68	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК Р27161709А - ул. Карамзина,18	108	48,4	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27161709А - ТК Р27161711А	108	346,6	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27161711А - Ярыгин.набережная, 21	89	79	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27161711А - Ярыгин.набережная, 23	89	145	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27161707А - ТК Р27161713А	325	182	ППУ	канальная	2015	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р27161713А - ТК Р27161715А	159	132	ППУ	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27161715А - ул. Карамзина,16	108	12	ППУ	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27161715А - Ярыгин.набережная,19а	89	156	ППУ	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27161713А - ТК Р27161717А	273	138	ППУ	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27161717А - ТК Р27161719А	159	50	ППУ	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27161719А - ТК Р27161721А	159	64	ППУ	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27161721А - ул. Карамзина,14	108	12	ППУ	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27161721А - Ярыгин.набережная,17	89	158	ППУ	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27161725Б - ул. Карамзина, 12а	76	160	ППУ	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27161717А - ТК Р27161723А	273	312,2	ППУ	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27161723А - ТК Р27161725А	219	125,6	ППУ	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27161725А - ул. Карамзина, 12	108	20,6	ППУ	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27161725А - ТК Р27161725Б	159	134,4	ППУ	канальная	2017	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27161725Б - Ярыгин.набережная,15	108	34	ППУ	канальная	2017	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27161723А - ТК Р27161727А	273	148,6	ППУ	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27161727А - ТК Р27161729А	159	77	ППУ	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27161729А - ул. Карамзина, 10	57	18	ППУ	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27161729А - ТК Р27161731А	159	53,4	ППУ	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27161731А - ул. Карамзина, 8	108	28,6	ППУ	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27161731А - ТК Р27161733А	133	134	ППУ	канальная	2017	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27161733А - Ярыгин.набережная, 13	108	20	ППУ	канальная	2017	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27161733А - Ярыгин.набережная, 13а	89	128	ППУ	канальная	2017	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27161727А - ТК Р27161739А	273	316	ППУ	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27161739А - ТК Р27161741А	219	48	ППУ	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27161741А - ул. Карамзина, 6	108	22	ППУ	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27161741А - ТК Р27161743А	219	142	ППУ	канальная	2018	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27161743А - Ярыгин.набережная, 11	108	43	ППУ	канальная	2018	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27161743А - ул. Карамзина, 6а	76	152	ППУ	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27161739А - ТК Р27161745А	219	138	ППУ	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27161745А - ТК Р27161747А	219	152,4	ППУ	канальная	2018	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27161747А - Ярыгин.набережная, 9	159	25,6	ППУ	канальная	2018	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27161747А - Ярыгин.набережная, 9а	89	125,8	ППУ	канальная	2018	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27161745А - ТК Р27161749А	159	196	ППУ	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27161749А - ТК Р27161751А	108	66	ППУ	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27161751А - ул. Карамзина, 4	57	10	ППУ	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27161751А - Ярыгин.набережная, 7	89	136	ППУ	канальная	2018	бесхоз	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК Р27161749А - ТК Р27161753А	159	96	ППУ	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27161753А - Ярыгин.набережная, 5	133	40	ППУ	канальная	2018	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27161753А - т.1	108	142	ППУ	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	т.1 - Ярыгин.набережная, 3	108	24	ППУ	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271617А -ТК Р271619	159	304	ППУ	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271619 -ул. Судостроительная, 123	133	55,4	минвата	канальная	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271619 -ТК Р271621	159	284,8	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р2716 - ТК Р271602	108	92	ППУ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271602 - ул. Судостроительная, 86	76	30	ППУ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271602 - ул. Судостроительная, 88	76	32	ППУ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р2716 - ТК Р2717 ул. Судостроительная	530	524	минвата	канальная	1994	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р2717 -ул. Судостроительная, 74	159	85,4	минвата	канальная	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Судостроительная, 74(транзит)	159	199,6	минвата	подвал	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Судостроительная 74- ТК Р271702А	89	11	минвата	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271702А -ул. Судостроительная 70	89	56	минвата	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Судостроительная 70(транзит)	89	116	минвата	подвал	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Судостроительная 70-72	76	21	минвата	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Судостроительная 74 -ТК Р271702	133	9,2	минвата	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271702 -ул. Судостроительная, 78	133	42,6	минвата	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Судостроительная, 78(транзит)	133	31,4	минвата	подвал	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Судостроительная, 78(транзит)	76	117,2	минвата	подвал	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул.Судостроительная 78-ул. Судостроительная 76	76	47,8	минвата	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Судостроительная 78-ТК Р271704	108	40,2	ППУ	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271704 -ул. Судостроительная 82	108	28	ППУ	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Судостроительная 82(транзит)	108	58,2	минвата	подвал	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Судостроительная 82-ТК Р271706	76	15,4	минвата	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271706 -ул. Судостроительная 80	76	45,2	минвата	канальная	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р2717 -ТК Р271701	273	167,2	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271701 -ул. Судостроительная 93	108	47,6	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271701 -ул. Судостроительная 95	133	58	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271701 -ТК Р271703	219	430	минвата	канальная	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271703 -ул. Судостроительная 105 (шк.№45)	108	102	ППМ	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271703 -ТК Р271705	159	122,4	ППМ	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271705 -ул. Судостроительная 107 (д/с 291)	76	62,8	минвата	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271705 -ТК Р271707	159	167,2	ППМ	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271707 -ул. Судостроительная, 113	89	49,4	ППМ	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271707 -ТК Р271709	133	169,4	ППМ	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271709 -ул. Судостроительная 109	108	63	ППМ	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271709 -ул. Судостроительная 109	108	105,8	ППМ	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271703 -ТК Р271711	219	170	минвата	канальная	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271711 -ул. Судостроительная, 123 (АТС)	108	116	минвата	канальная	1979	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК Р271711 -ул. Судостроительная 115 (д/с 283)	76	52	минвата	канальная	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271711 -ТК Р271713	159	116	минвата	канальная	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271713 -ТК Р271715	108	159	минвата	канальная	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271715 - ул. Судостроительная,117	89	158	минвата	канальная	1980	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271715 -ул. Судостроительная, 113	108	80	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271713 -ул. Судостроительная, 117	89	22	минвата	канальная	1980	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271713 -ТК Р271621	159	220	ППУ	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 271621 -ул. Судостроительная, 117	108	17	ППУ	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р2717 -ТК Р2718	530	376	минвата	канальная	1994	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р2718 - ул. Судостроительная, 66	108	78	ППУ	канальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р2718 -ТК Р2719	530	224	минвата	канальная	1994	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р2719 - ТК Р271902	133	50	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271902 - ул. Судостроительная,62(1в)	133	60	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р2719 -ТК Р2720	530	112	минвата	канальная	1996	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р2720 - ТК Р272002	133	32	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р272002 - ул. Судостроительная,62(2в)	133	62	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р2720 - ТК Р272001	133	102	ППУ	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р272001 - ул. Судостроительная, 73	133	48	ППУ	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р2720 -ТК Р2721	530	276	минвата	канальная	1996	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р2721 - ул. Судостроительная, 69	108	90	минвата	канальная	1993	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р2721 -ТК Р2722 ул. Судостроительная	530	202	минвата	канальная	1996	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р2722 -ТК Р2723 ул. Судостроительная	530	362	минвата	канальная	1994	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р2723 - ТК Р272301	219	88	ППУ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р272301 - ТК Р272301А ул. Судостроительная	219	402	ППУ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р272301А - ТК Р27230101А ул. Судостроительная	108	87	минвата	канальная	2018	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27230101А - ул. Судостроительная, 37а	76	54	минвата	канальная	2018	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27230101А - ТК Р27230103А ул. Судостроительная	108	133	минвата	канальная	2018	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27230103А - ул. Судостроительная, 35	76	22	минвата	канальная	2018	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27230103А - ул. Судостроительная, 33	108	70	ППУ	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р272301А - ТК Р272303 ул. Судостроительная	219	466	ППУ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р272303 - т.подъема	219	66	ППУ	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-2	т. подъема - ТК Р27230303	219	250	ППУ	надземная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27230303 - ТК Р27230305	219	216	ППУ	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27230305(ТК3) - ул.Складская, 32	133	208	ППУ	канальная	2020	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27230305 - ТК Р27230307	219	121,6	минвата	канальная	2025	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27230307 - ТК Р27230309	219	112,2	минвата	канальная	2025	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27230309 - ул. Прибойная, 32/1 стр	89	359,6	минвата	канальная	2025	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27230309 - ул. Прибойная, 32/3 стр	89	45,8	минвата	канальная	2025	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27230309 - ТК Р27230311	219	100	минвата	канальная	2025	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27230311 - т.А (перспектива)	219	108,4	минвата	канальная	2025	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27230311 - ул. Прибойная, 32/2 стр	89	12	минвата	канальная	2025	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК Р272303 - ТК Р272305 ул. Судостроительная	219	106	ППУ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р272305 - ТК Р272307 ул. Судостроительная	219	36	ППУ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р272307 - ТК Р27230703 ул. Судостроительная	273	272	минвата	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27230703 - ТК Р27230705 ул. Судостроительная	273	84	минвата	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27230705 - ТК Р27230707	219	35	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27230707 - ТК Р27230709	219	32	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27230709 - ТК Р27230725	219	38	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27230725 - ТК Р27230727	219	138	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27230727 - ул. Судостроительная, 31	219	18	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27230727 - ул. Судостроительная, 31а	219	88	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27230705 - ТК Р27230711	159	294	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27230711 - ул. Судостроительная, 27д	108	22	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27230711 - ул. Судостроительная, 27ж	133	114	ППУ	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27230725 - ТК Р27230731	219	190	ППУ	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27230731 - ул. Судостроительная, 31 стр.3.2	89	164	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27230731 - ТК Р27230733	108	44	ППУ	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27230733 - ул. Судостроительная, 31б	89	20	ППУ	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27230733 - ул. Судостроительная, 31а	89	130	ППУ	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27230731 - ТК Р27230737	219	262	ППУ	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27230737 - ТК Р2723073702	108	362	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р2723073702 - ул. Прибойная, стр 32/3	89	42	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р2723073702 - ул. Прибойная, стр 32/4	89	130	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27230737 - ТК Р27230739	108	80	ППУ	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27230739 - ул. Судостроительная, 31 стр 3.1	89	48	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27230739 - ул. Судостроительная, 31д	89	170	ППУ	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р272307 - ТК Р272309 ул. Судостроительная	219	108	ППУ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р272309 - ТК Р272311 ул. Судостроительная	159	79	ППУ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р272311 - ул. Судостроительная, 27а	89	65	ППУ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р2723 - т.врезки переход	325	90	ППМ	канальная	1982	собств	вода	М
ТЭЦ-2	т.врезки переход - ТК Р272302	273	124,8	ППМ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р272302 - ТК Р272304	219	93,8	ППМ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р272304 - ТК Р272306	108	50,6	ППМ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р272306 - ул. Судостроительная, 48	89	12	минвата	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р272306 - ул. Судостроительная, 46	89	48	минвата	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р272304 - ТК Р272308	219	287,2	ППМ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р272308 -ул. Судостроительная, 52-а	89	42,4	минвата	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р272308 -ул. Судостроительная 50 (шк.137)	133	32	ППМ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р272308 - ТК Р272310	159	211	минвата	канальная	1983	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р272310 - ТК Р272312	89	58,2	минвата	канальная	1983	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р272312 - ул. Судостроительная, 54	76	84,4	минвата	канальная	1983	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р272312 - ул. Судостроительная, 56	76	33,4	минвата	канальная	1983	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК Р272310 - ТК Р272314	159	129,6	ППМ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р272314 - ул. Судостроительная, 58	89	43,2	минвата	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р272314 - ТК Р272316	159	93,2	ППМ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р272316 - ул. Судостроительная, 58	89	52,4	минвата	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р272316 - ТК Р272318	133	87,4	ППМ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р272318 - ул. Семафорная, 19	89	63,2	минвата	канальная	1983	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р272318 - ул. Семафорная, 21	89	148,4	минвата	канальная	1983	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р272302 - ТК Р272320	219	190	минвата	канальная	1982	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р272320 - ТК Р272322	89	65	минвата	канальная	1982	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р272322 - ул. Судостроительная, 40	89	30,6	минвата	канальная	1982	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р272322 - ул. Судостроительная, 52	76	37,8	минвата	канальная	1989	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р272320 - ТК Р272324	159	180,2	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р272324 - ул. Судостроительная, 42	89	39,2	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р272324 - ТК Р27232402	89	52	минвата	канальная	2006	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27232402 - ТК Р27232404	57	66	минвата	канальная	1983	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27232404 - ул. Корабельная, 8-а	57	66	минвата	канальная	1983	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27232402 - ТК Р27232406	76	51	минвата	канальная	2006	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27232406 - ул. Семафорная, 17г	76	71	минвата	канальная	2006	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р272324 - ТК Р272326	159	239,6	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р272326 - ул. Семафорная, 17	108	101,6	ППУ	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р272326 - ул. Семафорная, 15-а	89	120,8	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р272326 - ул. Семафорная, 15	108	174,6	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р272320 - ТК Р272328	219	235,6	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р272328 - ул. Судостроительная, 38	76	74,8	минвата	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р272328 - ул. Судостроительная, 36 (д/с323)	57	90,2	минвата	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р272328 - ТК Р272330	159	179	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р272330 - ул. Судостроительная, 32	89	90	минвата	канальная	1983	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Судостроительная, 32(транзит)	89	288	минвата	подвал	1983	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Судостроительная, 32 - ТК Р272332	76	23,2	минвата	канальная	1983	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р272332 - ул. Судостроительная, 30	76	72,8	минвата	канальная	1983	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р272330 - ТК Р272334	159	94,6	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р272334 - ул. Судостроительная, 38-а	89	20	минвата	канальная	1983	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р272334 - ул. Судостроительная, 26а	108	168	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р272334 - ТК Р272336	133	196	ППУ	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р272336 - ул. Судостроительная, 26	108	25,4	ППУ	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Судостроительная, 26(транзит)	108	28	ППУ	транзит	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Судостроительная, 26 - ул. Судостроительная, 26	108	124,4	ППУ	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р272338 - ул. Судостроительная, 20	76	207	ППУ	канальная	2014	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р272336 - ТК Р272338	108	100	ППУ	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р272338 - ул. Судостроительная, 24а	108	12	ППУ	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ЦТП ТЭЦ-2 - ТК1 Паропровод "Пикра"	325	77	минвата	надземная	1972	собств	пар	М

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК1 - ТК2 Паропровод "Пикра"	325	71,3	минвата	канальная	1972	собств	пар	М
ТЭЦ-2	ТК2 - ТК3 Паропровод "Пикра"	325	136,6	минвата	канальная	1972	собств	пар	М
ТЭЦ-2	ТК3 - ТК4 Паропровод "Пикра"	325	77,7	минвата	канальная	1972	собств	пар	М
ТЭЦ-2	ТК4 - ТК5 Паропровод "Пикра"	325	57,1	минвата	канальная	1972	собств	пар	М
ТЭЦ-2	ТК5 - ТК6 Паропровод "Пикра"	325	155,4	минвата	канальная	1972	собств	пар	М
ТЭЦ-2	ТК6 - ТК7 Паропровод "Пикра"	325	142,3	минвата	канальная	1972	собств	пар	М
ТЭЦ-2	ТК7 - ТК8 Паропровод "Пикра"	325	208,8	минвата	канальная	1972	собств	пар	М
ТЭЦ-2	ТК8 - ТК9 Паропровод "Пикра"	325	54	минвата	канальная	1972	собств	пар	М
ТЭЦ-2	ТК9 - ТК10 Паропровод "Пикра"	325	241,9	минвата	канальная	1972	собств	пар	М
ТЭЦ-2	ТК10 - ТК10А Паропровод "Пикра"	325	153,5	минвата	канальная	1972	собств	пар	М
ТЭЦ-2	ТК10А - ТК11 Паропровод "Пикра"	325	119,4	минвата	канальная	1972	собств	пар	М
ТЭЦ-2	ТК11 - ТК12 Паропровод "Пикра"	325	208,6	минвата	канальная	1972	собств	пар	М
ТЭЦ-2	ТК12 - ТК13 Паропровод "Пикра"	325	286,7	минвата	канальная	1972	собств	пар	М
ТЭЦ-2	ТК13 - ТК14 ул. 60 лет Октября,90	325	90,9	минвата	канальная	1972	собств	пар	М
ТЭЦ-2	ТК 0302 - точка врезки (переход)ТК 0701 ул. 60 лет Октября	1020	72	минвата	канальная	2020	собств	вода	М
ТЭЦ-2	точка врезки (переход)ТК 0302 - точка врезки(переход)ТК 0701 ул. 60 лет Октября	920	226	минвата	канальная	1971	собств	вода	М
ТЭЦ-2	точка врезки(переход)ТК 0302 - ТК 0701 ул. 60 лет Октября	820	106	минвата	канальная	2012	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0701 -ТК 0701А ул. 60 лет Октября	820	162	минвата	канальная	2012	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0701А - точка врезки(переход)ТК 0702 ул. 60 лет Октября	820	50	минвата	канальная	2012	собств	вода	М
ТЭЦ-2	точка врезки(переход)ТК 0701А - ТК 0702 ул. 60 лет Октября	920	131	минвата	канальная	1971	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0702 -ТК 0703 ул. 60 лет Октября	920	298,4	минвата	канальная	1971	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 070308 - ТК 070308А - ТК 070310	219	292	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 070318-точка врезки(ТК 070320)	159	91	минвата	канальная	1984	собств	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки(ТК 070318)-точка врезки(ТК 070320)	89	107	минвата	надземная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки(ТК 070318)-ТК 070320	89	136,4	минвата	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 070320 -ул. 60 лет Октября 121 (худ.мастерские)	108	24	минвата	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0703 -ТК 0704 ул. 60 лет Октября	920	597	минвата	канальная	1971	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0704 -ТК 0705 ул. 60 лет Октября	920	478,4	минвата	канальная	1971	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0705 -ТК 0706 ул. 60 лет Октября	920	241	минвата	канальная	1971	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0706 - эл. кот. "Правобережная" (ул. 60 лет Октября,128-а)	630	396	минвата	канальная	1969	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0706 - ТК 0706А ул. 60 лет Октября	920	616,2	минвата	надземная	1971	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0706А - точка врезки(ТК 0707) ул. 60 лет Октября	920	459	минвата	надземная	1971	собств	вода	М
ТЭЦ-1	точка врезки(ТК 0706А) - ТК 0707 ул. 60 лет Октября	920	175,2	минвата	канальная	1971	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0707 -ТК 0708 ул. 60 лет Октября	920	322,8	минвата	канальная	1971	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0708 -ТК 0709 ул. 60 лет Октября	720	166	ППУ	канальная	2006	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0709 -ТК 0710 ул. 60 лет Октября	720	224	ППУ	канальная	2006	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0710 -точка врезки(ТК 0711) ул. 60 лет Октября	720	38	ППУ	канальная	2006	собств	вода	М
ТЭЦ-1	точка врезки(ТК 0710) -точка врезки(ТК 0711) ул. 60 лет Октября	720	603	минвата	надземная	2006	собств	вода	М
ТЭЦ-1	точка врезки(ТК 0710) -ТК 0711 ул. 60 лет Октября	720	76	минвата	канальная	2006	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0711 - ТК 071101А ул. 60 лет Октября	325	197,8	минвата	канальная	1973	собств	вода	М

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК 071101А - ТК 071101 ул. 60 лет Октября	325	104,4	минвата	канальная	1973	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 071101 - ТК 071103 ул. 60 лет Октября	325	122	минвата	канальная	1973	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 071103 - ТК 071105 ул. 60 лет Октября	325	133,6	минвата	канальная	1973	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 071105 - ТК 071107 (через ТК 071107А) ул. 60 лет Октября	325	421,6	минвата	канальная	1973	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 071107А - ТК 071109 ул. Мусоргского	108	418	минвата	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0711 -ТК Р2001	530	54	минвата	канальная	1985	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р2001 -ТК Р2002	530	234	минвата	канальная	1985	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р2002 -ТК Р2101	530	188	минвата	канальная	1990	аренда	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р2002 -ТК Р2003	219	130	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2003 -ТК Р2004	219	526	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р2004 -ул. Затонская 22	159	88	минвата	канальная	1985	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р2004 -ТК Р2005	219	500	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р2005 -ТК Р2006	219	311	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р2006 -ТК Р2006А	219	234	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р2006А -ТК Р2007	219	284	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р2007 -ТК Р2008	219	189	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р2005 -ТК Р200501	108	40	минвата	канальная	1985	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р200501 -точка врезки(переход)ул. 60 лет Октября 169	108	126,6	ППМ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки(переход) - ул. 60 лет Октября 169	89	53,4	минвата	канальная	1985	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р2008-ТК Р200801	219	124	минвата	канальная	1985	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р200801-ТК Р200803	219	36	минвата	канальная	1985	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р200803-ТК Р200805	219	112	минвата	канальная	1985	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р200805-ул. 60 лет Октября 141	89	184	минвата	канальная	1985	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0711 - ТК 0712 ул. Затонская	720	553,6	ППУ	канальная	2008	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0712 - ТК 0713 ул. Затонская	920	565,6	минвата	канальная	1971	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0713 - ТК 071301	273	132,2	ППМ	канальная	2013	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0713 - ТК 071301	273	181,8	ППМ	бесканальная	2013	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 071301 - ул. Кутузова, 109	133	26	минвата	канальная	1992	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Кутузова, 109(транзит)	133	98	минвата	подвал	1978	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Кутузова, 109 - 111	133	78	минвата	канальная	1992	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Кутузова, 111(транзит)	133	74	минвата	подвал	1978	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Кутузова, 111 - ТК 07130101	108	74	минвата	канальная	1992	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07130101 - ул. Станочная, 1(д/с)	89	8	минвата	канальная	1992	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07130101 - ул. Станочная, 1 (хоз.корпус)	57	32	минвата	канальная	1992	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07130101 - ТК 07130103	133	159	минвата	канальная	1992	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07130103 - ул. Станочная, 2	57	52	минвата	канальная	1992	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07130103 - ул. Станочная, 4	108	50	минвата	канальная	1992	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Станочная, 4(транзит)	108	29	минвата	подвал	1978	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Станочная, 4 - ТК 07130105	89	60	минвата	канальная	1992	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07130105 - ул. Станочная, 6	76	16	минвата	канальная	1992	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07130105 - ул. Грунтовая, 4	76	106	минвата	канальная	1992	нет	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК 071301-ул. Кутузова, 101	108	104	минвата	канальная	1992	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Кутузова, 101(транзит)	108	31	минвата	подвал	1992	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Кутузова, 101 - ТК 07130102	108	15	минвата	канальная	1992	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07130102 - ул. Кутузова, 99	89	9	минвата	канальная	1992	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 071301 - ТК 071304	219	154	минвата	канальная	1992	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 071304 - ТК 071306	219	348,2	минвата	канальная	2011	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 071304 - ТК 07130401	133	75,2	минвата	канальная	1992	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07130401 - ТК 07130403	89	96	минвата	канальная	1992	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07130403 - ул. Кутузова, 105	57	36	минвата	канальная	1992	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07130403 - ул. Кутузова, 103	57	65	минвата	канальная	1992	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07130401 - ТК 07130407	133	86	минвата	канальная	1992	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07130407 - ул. Кутузова, 107	89	8	минвата	канальная	1992	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07130407 - ул. Станочная, 5	57	70	минвата	канальная	1992	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07130407 - ТК 07130409	133	95,4	минвата	канальная	1992	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07130409 - ул. Станочная, 3 (д/с)	57	133	минвата	канальная	1992	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07130409 - ТК 07130411	133	141,2	минвата	канальная	1992	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07130411 - ул. Станочная, 7	57	20	минвата	канальная	1992	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07130411 - ТК 07130413	108	218,4	минвата	канальная	1992	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07130413 - ТК 07130413А	108	25	минвата	канальная	1994	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07130413А - ул. Станочная, 8	57	16	минвата	канальная	1994	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07130413А - ТК 07130415	108	51,6	минвата	канальная	1994	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07130415 - ул. Грунтовая, 6	57	30	минвата	канальная	1994	нет	вода	К
ТЭЦ-1	уз.ТК 07130417 - ул. Грунтовая, 8	57	44	минвата	канальная	1994	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07130413 - уз.07130417	57	30	минвата	канальная	1992	нет	вода	К
ТЭЦ-1	уз.07130417 - ул. Станочная, 10	57	20	минвата	канальная	1992	нет	вода	К
ТЭЦ-1	уз.07130417 - ул. Грунтовая, 10	57	46	минвата	канальная	1992	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07130413 - ТК 07130419	108	164,6	минвата	канальная	1992	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07130419 - ул. Грунтовая, 12	57	8	минвата	канальная	1992	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07130419 - ТК 07130423	89	105	минвата	канальная	1992	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07130423 - ул. Грунтовая, 14	57	9,6	минвата	канальная	1992	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07130423 - ТК 07130425	89	116,4	минвата	канальная	1992	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07130425 - ТК 07130425А	89	30	минвата	канальная	1992	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07130425А - ул. Грунтовая, 16	57	26,4	минвата	канальная	1992	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07130425А - ТК 07130427	57	41,2	минвата	канальная	1992	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07130427 - ул. Станочная, 12	57	16	минвата	канальная	1992	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07130427 - ул. Станочная, 10-а	57	38	минвата	канальная	1992	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07130425 - ТК 07130429	89	34	минвата	канальная	1992	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07130429 - ул. Станочная, 14	57	30,2	минвата	канальная	1992	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07130429 - ТК 07130431	89	18,4	минвата	канальная	1992	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07130431 - пер. Автобусный, 50	57	10	минвата	канальная	1992	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07130431 - ТК 07130433	57	71	минвата	канальная	1992	нет	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК 07130433 - ул. Грунтовая, 18	57	8,6	минвата	канальная	1992	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 071306 - ул. Кутузова, 97	89	38	ППУ	бесканальная	2017	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 071306 - ул. Кутузова, 93	57	85	минвата	канальная	1995	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 071306 - уз.071306А	133	194	минвата	канальная	1995	нет	вода	К
ТЭЦ-1	уз.071306А - ул. Кутузова 95	57	10	минвата	канальная	1978	нет	вода	К
ТЭЦ-1	уз.071306А - ТК 071308	133	58	минвата	канальная	1995	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 071308 - уз.071308А	89	14	минвата	канальная	1995	нет	вода	К
ТЭЦ-1	уз.071308А - ул. Станочная, 13	57	103	минвата	канальная	1995	нет	вода	К
ТЭЦ-1	уз.071308А - ул. Станочная, 11	89	39	минвата	канальная	1995	нет	вода	К
ТЭЦ-1	уз.071308А - ТК 07130803	108	103	минвата	канальная	1999	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07130803 - ул. Станочная, 9	57	25	минвата	канальная	1992	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 071308 - ТК 07130802	76	88	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07130802 - пер. Автобусный, 44	57	13	минвата	канальная	1995	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07130802 - ТК 07130804	76	500	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07130804 - ул. Кутузова, 91	76	8	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0713 - ТК Р 2801	530	25	минвата	канальная	1987	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р2801 - ТК Р2802	530	130	минвата	канальная	1987	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р2802 - ТК Р2803	530	204	минвата	канальная	1987	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р2803 - ТК Р2804	530	45	минвата	канальная	1987	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р2804 - ТК Р2805	530	366	минвата	канальная	1987	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р2805 - ТК Р2806	530	42	минвата	канальная	1987	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р2806 - ТК Р2807	530	84	минвата	канальная	1987	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р2807 - ТК Р2808	530	266	минвата	канальная	1987	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р2808 - ТК Р2809	530	168	минвата	канальная	1987	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р2809 - ТК Р2810	530	80	минвата	канальная	1987	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р2810 - ТК Р2810А	530	904	минвата	канальная	1987	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р2810А - ТК Р281002А	219	156	минвата	канальная	1987	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р281002А - ТК Р281004А	219	194	минвата	канальная	1987	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р281004А - ТК Р281006А	219	42	минвата	канальная	1987	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р281002А - ул. Затонская, 48 (д/с 37)	57	114	минвата	канальная	1987	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2810А - ТК Р2810Б	530	42,8	ППМ	канальная	2016	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р2810Б - ТК Р2811	530	34	минвата	канальная	2016	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р2811 - ТК Р2811А	530	240	ППМ	канальная	2016	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р2811А - ТК Р2812	530	47,6	минвата	канальная	2016	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р2812 - ТК Р2813	530	130,6	минвата	канальная	2018	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р2813 - ТК Р2813А	325	287	минвата	канальная	2018	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р2813А - ЦТП (ул. Тимошенкова, 195)	325	40	минвата	канальная	2018	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ЦТП (ул. Тимошенкова, 195-а) - ТК Р2814	273	72	ППУ	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ЦТП (ул. Тимошенкова, 195-а) - ТК Р2814	219	36	ППУ	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ЦТП (ул. Тимошенкова, 195-а) - ТК Р2814	108	36	ППУ	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2814 - ул. Тимошенкова, 189	76	62,2	минвата	канальная	1988	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК Р2814 - ул. Тимошенкова, 189	76	31,1	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2814 - ул. Тимошенкова, 189	57	31,1	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2814 - ТК Р2815	273	84	ППУ	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2814 - ТК Р2815	219	42	ППУ	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2814 - ТК Р2815	108	42	ППУ	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2815 - ул. Тимошенкова, 195	76	60	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2815 - ул. Тимошенкова, 195	76	30	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2815 - ул. Тимошенкова, 195	57	30	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2815 - ул. Тимошенкова, 191	89	40	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2815 - ул. Тимошенкова, 191	76	20	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2815 - ул. Тимошенкова, 191	57	20	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Тимошенкова, 191(транзит)	76	28	минвата	подвал	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Тимошенкова, 191(транзит)	76	14	минвата	подвал	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Тимошенкова, 191(транзит)	57	14	минвата	подвал	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Тимошенкова, 191 - ТК Р281501	76	60	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Тимошенкова, 191 - ТК Р281501	76	30	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Тимошенкова, 191 - ТК Р281501	57	30	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р281501 - ул. Тимошенкова, 187	76	28	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р281501 - ул. Тимошенкова, 187	76	14	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р281501 - ул. Тимошенкова, 187	57	14	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2815 - ТК Р2816	273	108,2	ППУ	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2815 - ТК Р2816	219	54,1	ППУ	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2815 - ТК Р2816	108	54,1	ППУ	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2816 - ул. Тимошенкова, 193	76	40	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2816 - ул. Тимошенкова, 193	76	20	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2816 - ул. Тимошенкова, 193	57	20	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2816 - ТК Р2818	273	178	ППУ	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2816 - ТК Р2818	219	89,2	ППУ	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2816 - ТК Р2818	108	89,2	ППУ	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2818 - ТК Р2819	273	144	ППУ	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2818 - ТК Р2819	219	72,5	ППУ	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2818 - ТК Р2819	108	72,5	ППУ	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2819 - ул. Тимошенкова, 197	76	63,2	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2819 - ул. Тимошенкова, 197	76	31,6	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2819 - ул. Тимошенкова, 197	57	31,6	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2819 - ТК Р2819А	273	84	ППУ	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2819 - ТК Р2819А	219	42,4	ППУ	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2819 - ТК Р2819А	108	42,4	ППУ	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2819А - ул. Тимошенкова, 199 (д/с 318)	76	40	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2819А - ул. Тимошенкова, 199 (д/с 318)	76	20	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2819А - ул. Тимошенкова, 199 (д/с 318)	57	20	минвата	канальная	1988	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК Р2819А - ТК Р2820	273	122	ППУ	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2819А - ТК Р2820	219	61	ППУ	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2819А - ТК Р2820	108	61	ППУ	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2820 - ул. Тимошенкова, 181	133	66	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2820 - ул. Тимошенкова, 181	76	33	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2820 - ул. Тимошенкова, 181	32	33	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Тимошенкова, 181(транзит)	133	37	минвата	подвал	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Тимошенкова, 181 - ТК Р282002	133	140	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р282002 - ул. Тимошенкова, 173	108	15	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р282002 - ул. Тимошенкова, 171	108	68	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Тимошенкова, 171(транзит)	89	84	минвата	подвал	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Тимошенкова, 171 - пристройка	89	10	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р282002 - ТК Р282004	133	190	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р282004 - ул. Тимошенкова, 167	108	17	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Тимошенкова, 167(транзит)	57	72	ППУ	подвал	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Тимошенкова, 167 - пристройка	57	16	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р282004 - ул. Тимошенкова, 169	108	45	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Тимошенкова, 169(транзит)	57	80	минвата	подвал	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Тимошенкова, 169 - пристройка	57	16	минвата	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2820 - ул. Тимошенкова, 175	108	50	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2820 - ТК Р2821 ул. Тимошенкова	273	178,2	ППУ	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2820 - ТК Р2821 ул. Тимошенкова	219	89,1	ППУ	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2820 - ТК Р2821 ул. Тимошенкова	108	89,1	ППУ	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2821 - ТК Р2822 ул. Тимошенкова	273	114,4	минвата	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2821 - ТК Р2822 ул. Тимошенкова	159	57,2	минвата	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2821 - ТК Р2822 ул. Тимошенкова	89	57,2	минвата	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2822 - ТК Р2823 ул. Тимошенкова	159	236	минвата	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2822 - ТК Р2823 ул. Тимошенкова	159	118,15	минвата	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2822 - ТК Р2823 ул. Тимошенкова	89	118,15	минвата	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2823 - ТК Р2824 ул. Тимошенкова	159	128,3	минвата	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2823 - ТК Р2824 ул. Тимошенкова	159	64,15	минвата	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2823 - ТК Р2824 ул. Тимошенкова	57	64,15	минвата	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2824 - ул. Тимошенкова, 70	133	74	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2824 - ул. Тимошенкова, 70	108	37	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2824 - ул. Тимошенкова, 70	57	37	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Тимошенкова, 70	133	78	минвата	подвал	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Тимошенкова, 70	108	39	минвата	подвал	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Тимошенкова, 70	57	39	минвата	подвал	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Тимошенкова, 70 - ТК Р282403	89	39	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Тимошенкова, 70 - ТК Р282403	89	19,5	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Тимошенкова, 70 - ТК Р282403	76	19,5	минвата	канальная	1988	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК Р282403 - ул. Тимошенкова, 68	76	49	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р282403 - ул. Тимошенкова, 68	76	24,5	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р282403 - ул. Тимошенкова, 68	57	24,5	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р282403 - ул. Тимошенкова, 74	76	60	минвата	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р282403 - ул. Тимошенкова, 74	76	30	минвата	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р282403 - ул. Тимошенкова, 74	57	30	минвата	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р282403 - ул. Тимошенкова, 74-а	89	150,4	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р282403 - ул. Тимошенкова, 74-а	76	75,2	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р282403 - ул. Тимошенкова, 74-а	57	75,2	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2824 - ТК Р2825	133	221	ППУ	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2824 - ТК Р2825	108	110,5	ППУ	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2824 - ТК Р2825	57	110,5	ППУ	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2825 - ул. Тимошенкова, 72	76	38	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2825 - ул. Тимошенкова, 72	76	19	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2825 - ул. Тимошенкова, 72	57	19	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2825 - ул. Тимошенкова, 82б	57	340	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2825 - ул. Тимошенкова, 82б	57	170	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2825 - ул. Тимошенкова, 82б	38	170	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2825 - ТК Р2826	133	154	ППУ	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2825 - ТК Р2826	108	77	ППУ	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2825 - ТК Р2826	57	77	ППУ	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2826 - ул. Тимошенкова, 76	76	24	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2826 - ул. Тимошенкова, 76	76	12	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2826 - ул. Тимошенкова, 76	57	12	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2826 - ТК Р2827	133	189	ППУ	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2826 - ТК Р2827	108	94,5	ППУ	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2826 - ТК Р2827	57	94,5	ППУ	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2827 - ул. Тимошенкова, 78	76	40	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2827 - ул. Тимошенкова, 78	76	20,5	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2827 - ул. Тимошенкова, 78	57	20,5	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2827 - ТК Р2827А	133	96	ППУ	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2827 - ТК Р2827А	108	48,2	ППУ	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2827 - ТК Р2827А	57	48,2	ППУ	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2827А - ул. Тимошенкова, 82 (шк.78)	108	80	минвата	надземная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2827А - ул. Тимошенкова, 82 (шк.78)	108	40	минвата	надземная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2827А - ул. Тимошенкова, 82 (шк.78)	108	40	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2827А - ТК Р2828	133	30	ППУ	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2827А - ТК Р2828	108	15	ППУ	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2827А - ТК Р2828	57	15	ППУ	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2828 - ТК Р2829	108	60	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2828 - ТК Р2829	108	30	минвата	канальная	1997	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК Р2828 - ТК Р2829	57	30	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2829 - ул. Тимошенкова, 78-а	76	25	минвата	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2829 - ул. Тимошенкова, 78-а	76	12,5	минвата	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2829 - ул. Тимошенкова, 78-а	38	12,5	минвата	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 2829 - ул. Тимошенкова, 80	89	92	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 2829 - ул. Тимошенкова, 80	89	46	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 2829 - ул. Тимошенкова, 80	57	46	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р281301116 - ул. Тимошенкова, 87-а	57	195,6	ШТЭ-150	канальная	2018	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0715 - ТК 071501	159	112	ППМ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 071501 - СКП "Содружество"	219	760	ППМ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2813А - ТК Р2902	273	63	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2902 - т.вылета	273	84,6	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	т.вылета - переход Д219	273	317,2	минвата	надземная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	переход Д219 - т.опуска	219	61,8	минвата	надземная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	т.опуска - ТК Р2905	219	75,4	минвата	надземная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2905 - ТК Р290502 ул. Монтажников	159	773	минвата	надземная	1981	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р290502 - ТК Р290502А ул. Монтажников	159	16	минвата	надземная	1981	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р290502А - ул. Монтажников, 62 (адм.зд)	89	12	минвата	канальная	1981	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Монтажников, 62 - гараж	159	120	минвата	канальная	1981	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Монтажников, 62 - проходная	57	33	минвата	канальная	1981	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2905 - ТК Р2904А	159	122,8	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2904А - ТК Р2904	159	195,4	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2905 - ТК Р2906	159	192	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2906 - ул. Тимошенкова, 149	57	94	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2906 - ТК Р2907	159	231,6	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2907 - ул. Тимошенкова, 165	108	47	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Тимошенкова, 165 (транзит)	108	58	минвата	подвал	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Тимошенкова, 165 - ТК Р290701	108	32	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р290701 - ул. Тимошенкова, 163	89	88	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р290701 - ТК Р290703	89	132	ШТЭ-150	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р290703 - ул. Тимошенкова, 161(шк. №150)	76	90	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2907 - т.в.	108	26	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	т.в. - ТК Р290704	108	112	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р290704 - ул. Тимошенкова, 143	57	40	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р290704 - ТК Р29070402	89	72	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р29070402 - ул. Тимошенкова, 153	57	32	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р29070402 - ул. Тимошенкова, 145	57	40	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р290704 - ТК Р29070401	89	126	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р29070401 - ул. Тимошенкова, 155	57	90	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р29070401 - ул. Тимошенкова, 141	57	40	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р29070401 - ТК Р29070403	89	106	минвата	канальная	1988	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК Р29070403 - ул. Тимошенкова, 139	57	40	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р29070403 - ул. Тимошенкова 157	57	116	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р29070403 -ул. Тимошенкова 137	57	76	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0713 - ТК 0714 ул. Грунтовая	920	320,6	минвата	канальная	1971	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0714 - ТК 0715 ул. Грунтовая	920	494,6	минвата	канальная	1971	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0715 - ТК 0716 ул. Грунтовая	920	314	минвата	канальная	1971	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0716 - ТК 0717 ул. Грунтовая	920	459,2	минвата	канальная	1971	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0717 -ТК 0717Б ул. Грунтовая	820	316,8	ППМ	канальная	2011	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0717Б -ТК 0717А ул. Грунтовая	820	327,4	ППМ	бесканальная	2011	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0717А - ТК 071702А	133	193	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 071702А - ул. Грунтовая, 28Ж	76	114	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 071702А - ул. Кутузова, 91-б	133	16,4	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Кутузова, 91-б(транзит)	133	30	минвата	подвал	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Кутузова, 91-б - ул. Кутузова, 89-а	89	46	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Кутузова, 91-б - ул. Кутузова, 91-а	108	148	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0717А - Грунтовая, 28а (ввод 2)	108	28	ППУ	канальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0717А - Грунтовая, 28а (ввод 3)	133	162	минвата	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0717А - ТК 0718 ул. Грунтовая	820	195,8	ППМ	канальная	2011	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0718 - Грунтовая, 28а (ввод 1)	108	49	ППУ	канальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0718 - ТК 071802	273	33,8	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 071802 - Кутузова,83А	108	20,4	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 071802 - ул. Кутузова, 87-в (КРП)	219	146,2	ППМ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Кутузова, 87-в (КРП)(транзит)	219	25,4	ППМ	подвал	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	КРП - ТК 071804	219	11	ППМ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 071804 - ул. Кутузова, 87-а (2 оч.)	89	175,6	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 071804 - ТК 071810	133	149	минвата	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 071810 - ул. Кутузова, 87-б	89	73	минвата	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 071810 - ул. Кутузова, 87-а (1 оч.)	89	196	минвата	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0718 - ТК 0719	630	162,8	ППУ	канальная	2000	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0719 - ТК 071902	219	30		канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 071902 - Кутузова, 81А	133	56		канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 071902 - Кутузова, 77А	108	228		канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 071902 - ул. Кутузова, 79а	76	66		канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0719 - ТК 071901	159	11	минвата	канальная	1985	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 071901 - Грунтовая, 28Д	89	50		канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0719 - точка врезки(ТК 0719А) ул. Грунтовая	630	720	ППУ	канальная	2000	собств	вода	М
ТЭЦ-1	точка врезки - ТК 0719А ул. Грунтовая	630	159	минвата	надземная	1971	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0719а - ТК 071904а	133	122,8	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 071904а - гараж	57	6	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 071904а - ТК 071906а	133	60,6	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 071906а - ул. Кутузова, 71/2 (б-ца)	108	104	ППУ	канальная	2010	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК 071906а - ул. Кутузова, 71/3	108	194,2	ППУ	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0719А - точка врезки(ТК 0721А)	630	1157,2	минвата	надземная	2003	собств	вода	М
ТЭЦ-1	точка врезки - ТК 0721А ул. Грунтовая	630	28	ППУ	канальная	2003	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0721А - ТК Р1901 ул. Котовского	530	110,8	ППУ	канальная	1997	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р1901 - ТК Р1902 ул. Котовского	530	118	минвата	канальная	1997	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р1902 - ул. Новая, 48	159	60	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Новая, 48(транзит)	159	60	минвата	подвал	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Новая, 48 - ул. Новая, 46	159	54,4	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Новая, 46(транзит)	159	24	минвата	подвал	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Новая, 46 - ул. Новая, 36	108	63	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Новая, 36(транзит)	108	24	минвата	подвал	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Новая, 36(транзит)	108	48	минвата	подвал	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Новая, 36 - ул. Новая, 38	108	30	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Новая, 38(транзит)	108	34	ППУ	подвал	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул.Новая, 38 - пер.Маяковского, 30	108	70	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Новая, 36 - ул. Новая, 34	89	66	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Новая, 34(транзит)	108	30	минвата	подвал	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Нова, 34 - ул. Новая, 32	89	74	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1902 - ул. Новая, 50	219	46	минвата	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Новая, 50(транзит)	219	22	минвата	подвал	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Новая, 50 - ул. Новая, 52	133	72	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Новая, 52(транзит)	133	24	минвата	подвал	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Новая, 52 - ТК Р190202	108	43,4	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р190202 - ул. Новая, 58	108	26	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Новая, 58(транзит)	108	34	ППУ	подвал	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Новая, 58 - ул. Новая, 60	89	72	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1902 - ТК Р1903 ул. Котовского	530	302,8	минвата	канальная	1997	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р1903 - ТК Р190302	159	103,6	минвата	канальная	1959	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р190302 - узел 1	89	50,6	минвата	канальная	1958	собств	вода	К
ТЭЦ-1	узел 1 - ул. Котовского, 20	57	22	минвата	канальная	1958	собств	вода	К
ТЭЦ-1	узел 1 - ул. Котовского, 18	57	35	минвата	канальная	1958	собств	вода	К
ТЭЦ-1	узел 1 - ул. Кутузова 51	76	60	минвата	канальная	1958	собств	вода	К
ТЭЦ-1	узел 1 - ул. Кутузова 51	57	25,6	минвата	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	(т.1) -ул. Кутузова, 49	57	65,6	минвата	канальная	1958	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р190302 - узел 3	89	30	минвата	канальная	1959	собств	вода	К
ТЭЦ-1	узел 3 - ул. Котовского, 22	57	18	минвата	канальная	1958	собств	вода	К
ТЭЦ-1	узел 3 - ул. Котовского, 24	57	62	минвата	канальная	1959	собств	вода	К
ТЭЦ-1	узел 3 - ул. Котовского, 28	76	56	минвата	канальная	1959	собств	вода	К
ТЭЦ-1	узел 3 - ул. Котовского, 28	57	20,6	минвата	канальная	1958	собств	вода	К
ТЭЦ-1	узел 3 - ул. Котовского, 26	57	58	минвата	канальная	1959	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р190302 - ТК Р190304	159	136,8	минвата	канальная	1959	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК Р190304 - ул. Кутузова, 55, 53	76	110	минвата	канальная	1960	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р190304 - ул. Кутузова, 55, 53	57	32	минвата	канальная	1960	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р190304 - ул. Новая, 56, 54	76	104	минвата	канальная	1960	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р190304 - ул. Новая, 56, 54	57	34,4	минвата	канальная	1960	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р190304 - ТК Р190306	159	92	минвата	канальная	1959	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р190306 - ул. Кутузова, 57, 59, ул. Добролюбова, 15	89	30	минвата	канальная	1960	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р190306 - ул. Кутузова, 57, 59, ул. Добролюбова, 15	76	72,4	минвата	канальная	1960	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р190306 - ул. Кутузова, 57, 59, ул. Добролюбова, 15	57	85,4	минвата	канальная	1960	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р190306 - ул. Добролюбова, 17	57	36	минвата	канальная	1960	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р190306 - ТК Р190308	159	42	минвата	канальная	1960	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р190308 - ул. Добролюбова, 13	57	36,2	минвата	канальная	1960	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р190308 - ул. Добролюбова,19, 21, 23	89	84	минвата	канальная	1960	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р190308 - ул. Добролюбова,19, 21, 23	57	92,2	минвата	канальная	1960	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р190308 - ТК Р190310	133	142	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р190310 - ул. Кутузова, 61	57	48	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р190310 - ул. Новая, 62	57	42	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р190310 - ТК Р190312	108	66	минвата	канальная	1961	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р190312 - ул. Новая, 64, 66, 68	89	130	минвата	канальная	1962	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р190312 - ул. Новая, 64, 66, 68	57	170	минвата	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р190312 - ул. Кутузова, 63, 65, 67(д/с), 69	89	234,2	минвата	канальная	1961	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р190312 - ул. Кутузова, 63, 65, 67(д/с), 69	57	274	минвата	канальная	1961	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1903 - ТК Р190301	159	233	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	УЗ 4 - ул. Кутузова, 47, ул. Котовского, 23	76	55	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	УЗ 4 - ул. Кутузова, 47, ул. Котовского, 23	57	49	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	УЗ 2 - ул. Котовского 25, 27	76	41,6	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	УЗ 2 - ул. Котовского 25, 27	57	81,8	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р190301 - ул. Новая, 44, 42	76	35,8	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р190301 - ул. Новая, 44, 42	57	119,6	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р190301 - ТК Р190303	108	74,2	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	УЗ 9 - ул. Кутузова, 41	57	6	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р190303 - ул. Кутузова, 45	57	40	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р190303 - ТК Р190307	76	175,4	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	УЗ 10 - ул. Кутузова, 43	57	30	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	УЗ 11 - ул. Кутузова, 39	57	24	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р190307 - ул. Кутузова, 37	57	28	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р190307 - пер. Маяковского, 20	76	100,8	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р190307 - пер. Маяковского, 20	57	46	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	УЗ 12 - ул. Кутузова, 33	57	34	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	УЗ 13 - ул. Кутузова, 31	57	44,4	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р190301 - ТК Р190305	108	217,4	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	УЗ 6 - ул. Новая, 40	57	24	минвата	канальная	1971	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК Р190305 - ул. Кутузова, 35	57	58	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р190305 - пер. Маяковского, 28	108	86,8	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р190305 - пер. Маяковского, 26	89	52,4	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р190305 - пер. Маяковского, 26	76	69,4	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р190305 - пер. Маяковского, 26	57	60,8	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	УЗ 7 - пер. Маяковского, 22	57	20	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	УЗ 8 - пер. Маяковского, 24	57	21,6	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1903 - ТК Р1904 ул. Котовского	530	306,8	минвата	канальная	1997	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р1904 -ТК Р190401 ул. Котовского	219	27,2	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р190401 - ТК Р190401А	159	230	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р190401А - ТК Р19040101А	57	125	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р19040101А - ул. Кутузова, 28	45	30	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р19040101А - ул. Кутузова, 30	45	66	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р190401А - ТК Р190403А	159	36	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р190403А - ТК Р190403	159	90	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р190403 - пер. Маяковского, 16	108	88	минвата	канальная	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р190403 - пер. Маяковского, 18	133	93	минвата	канальная	2005	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1904 - ТК Р1905 ул. Котовского	530	129	минвата	канальная	1997	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р1905 - ТК Р1906 ул. Котовского	530	142	минвата	канальная	1997	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р1907 - ул. Щорса, 29-а	57	54	минвата	канальная	1971	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1906 - ул. Щорса, 29	108	48	минвата	канальная	1971	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1906 - ТК Р1907 ул. Котовского	530	56	минвата	канальная	1997	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р1907 - ТК Р1908 ул. Котовского	530	158,6	минвата	канальная	1997	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0721А - ТК 0722 ул. Новая	920	419,6	минвата	канальная	1971	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0722 - ТК 072201	133	125	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 072201- ТК 07220101	89	45,6	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07220101 - ул. Новая, 30	76	20,2	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07220101 - пер. Маяковского, 23	76	12,8	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 072201 - ТК 072203	108	180,8	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 072203 - пер. Маяковского, 19	76	9,6	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 072203 - пер. Маяковского, 21	89	82,8	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0722 - ТК 0723 ул. Новая	920	282	минвата	канальная	2021	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0723 - ТК 0724 ул. Новая	920	559,4	минвата	канальная	2021	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0724 - ТК 072401А	426	200,4	минвата	канальная	1971	нет	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 072401А - ТК 072401	426	56	минвата	канальная	1971	нет	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 072401 - ТК 072402	426	246	минвата	канальная	1971	нет	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 072402 - ТК 072403	426	136	минвата	канальная	1971	нет	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 072403 - ТК 072404	426	16	минвата	канальная	1971	нет	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 072404 - ТК 072405	426	284	минвата	канальная	1971	нет	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 072405 - ТК 07240501	325	304	минвата	канальная	1971	нет	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 072405 - ТК 072406	219	254	ППУ	канальная	2017	нет	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК 072406 - ТК 072407	159	91,2	минвата	канальная	1971	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 072407 - точка врезки(ТП №1 (пос.Суворовский)	159	120,8	минвата	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-1	точка врезки(ТК 072407) - ТП №1 (пос.Суворовский)	159	65	минвата	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТП №1 - ТП №2 (пос.Суворовский)	108	705	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТП №1 - ТК 07240701	89	486	минвата	канальная	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07240701 - т.вр.ул. Энтузиастов, 3, 9	57	112	минвата	канальная	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07240701 - ТК 07240703	89	110	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07240703 - т.вр.ул. Суворова, 35	57	344	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07240703 - т.вр.ул. Суворова, 1	57	344,2	минвата	канальная	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТП №1 - ТК 072408	89	566	минвата	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 072408 - ТК 07240802	89	234	минвата	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07240802 - ТК 07240804	89	121	минвата	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07240802 - т.вр.ул. Донецкая, 5	57	102,6	минвата	канальная	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07240804 - ТК 07240806	57	176,4	минвата	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 072408 - ТК 07240801	76	132,4	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07240801 - ТК 07240803	57	324	минвата	канальная	2001	собств	вода	К
ТЭЦ-1	узел 1 - т.вр.ул. Урожайная, 9	57	56	минвата	канальная	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТП №2 - ТК 07240702	89	153,4	ППУ	бесканальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07240702 - ТК 07240704	89	93,6	минвата	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07240704 - точка врезки(переход)ТК 07240706	76	136,6	минвата	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-1	точка врезки(переход) - ТК 07240706	57	110,2	минвата	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07240704 - ТК 07240708	76	149	минвата	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07240708 - точка врезки(переход)ТК 07240710	76	167,4	минвата	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-1	точка врезки(переход) - ТК 07240710	57	115,6	минвата	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07240702 - т.вр.ул. Черемховская, 18	76	56	ППУ	бесканальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07240702 - т.вр.ул. Черемховская, 18	89	50	ППУ	бесканальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07240702 - т.вр.ул. Черемховская, 18	76	34	ППУ	бесканальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07240702 - т.вр.ул. Черемховская, 18	57	232	ППУ	бесканальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-1	т.вр.ул. Черемховская, 18 - т.вр.ул. Пожарского, 35	57	295	минвата	канальная	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТП №2 - т.вр.ул. Суворова, 2	57	371,2	минвата	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТП №2 - т.вр.ул. Макаренко, 17	108	70,8	минвата	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-1	т.вр.ул. Макаренко, 17 - ТК 07240705	108	17,6	минвата	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07240705 - т.вр.ул. Макаренко, 1	76	374,2	минвата	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07240705 - т.вр.ул. Энтузиастов, 15	108	13,8	минвата	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-1	т.вр.ул. Энтузиастов, 15-т.вр.ул. Энтузиастов, 17	108	33,8	минвата	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-1	т.вр.ул. Энтузиастов, 17-т.вр.ул. Энтузиастов, 19	108	107,2	минвата	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-1	т.вр.ул. Энтузиастов, 19-ТК 07240707	108	22,4	минвата	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07240707 - т.вр.ул. Сеченова, 1	76	244,6	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07240707 - т.вр.ул. Сеченова, 1	57	120	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07240707 - т.вр.ул. Энтузиастов, 21	108	36,2	минвата	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-1	т.вр.ул. Энтузиастов, 21-т.вр.ул. Пожарского, 19	108	67,8	минвата	канальная	2017	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	т.вр.ул. Пожарского, 19 - ТК 07240709	108	28	минвата	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07240709 - ТК 0724070901	57	350	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07240709 - ТК 07240709а	89	54	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07240709а - т.вр.ул. Пожарского, 40	76	334	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07240709а - т.вр.ул. Пожарского, 40	57	110	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07240709 - ТК 07240711	89	118	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07240711 - т.вр.ул. Лихачева, 29	76	222	минвата	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07240711 - ТК 07240713	108	88	минвата	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07240713 - т.вр.ул. Лихачева, 22	57	96	минвата	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07240713 - т.вр.ул. Лихачева, 11	76	402	минвата	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0724 - ТК 0724А ул. Новая	920	400,4	минвата	канальная	1971	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0724А - ТК 0725 ул. Мичурина	920	140,4	минвата	канальная	2024	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0725 - ТК 072501 ул. Кутузова	133	432	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 072501 - ул. Кутузова, 1г	133	344	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0725 - ТК 0726 ул. Мичурина	920	180,6	минвата	канальная	2024	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0726 - ТК 0727 ул. Мичурина	920	171,6	минвата	канальная	2024	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0727 - ТК 072701 ул. Мичурина	219	276	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 072701 - ул. Кутузова, 5	76	3	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 072701 - ТК 07270102	108	92	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07270102 - ул. Мичурина, 59	76	12	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07270102 - ТК 07270104	108	108	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07270104 - ул. Мичурина, 63	76	12	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07270104 - ТК 07270106	108	184	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07270106 - ул. Новая, 4 (ул. Мичурина, 67)	76	26	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07270106 - ул. Мичурина, 65	76	96	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 072701 - ТК 07270108	108	220	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07270108 - ул. Мичурина, 61	57	24	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07270108 - т.врезки	89	54	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	т.врезки - ул. Щербакова, 47	57	14	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	т.врезки - ул. Щербакова, 45	57	28	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	т.врезки- ул. Щербакова, 43	57	58	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07270108 - ТК 07270112	89	96	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Новая, 6 стр.1(транзит)	159	54	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07270112 - ул. Щербакова, 51	57	130	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 072701 - ТК072703	159	152	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 072703 - ТК07270302	108	50	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07270302 - ул. Кутузова, 7(д/с 28)	57	14	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07270302 - ТК 07270304	108	112	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07270304 - ТК 07270306	108	76	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07270306 - ТК 07270308	89	36	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07270308 - ул. Щербакова, 39	57	16	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК 07270308 - ТК 07270310	89	76	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07270310 - ул. Щербакова, 41	57	16	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07270310 - ул. Щербакова, 49	57	72	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07270116 - ул. Щербакова, 55	57	136,8	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 072703 - ТК 072705	159	44	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 072705 - ТК 07270501	108	104	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	т.врезки - ул. Кутузова, 4	89	6	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07270501 - ул. Мичурина, 55	89	8	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07270501 - ул. Мичурина, 57	89	60	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 072705 - ТК 072707	159	196	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 072707 - ул. Кутузова, 6	89	6	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 072707 - ул. Мичурина, 53	89	142	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 072707 - ТК 072709	76	147,4	минвата	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 072709 - ТК 072713	57	167,2	минвата	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 072713 - ул. Щорса, 5 (кафе "Таволга")	57	40	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 072713 - ул. Щербакова 17	57	124	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0727 - ТК 0728 ул. Мичурина	920	387,8	минвата	канальная	2023	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0728 - ТК 0729 ул. Мичурина	920	453,4	минвата	канальная	1971	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0729 - ТК 0730 ул. Мичурина	920	110,8	минвата	канальная	1971	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0730 - ТК 0731	920	118	минвата	канальная	1971	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0731 - ТК 0222	920	24	минвата	канальная	1971	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0223 - ТК 0223А(Р1701А)	530	28	ППУ	канальная	1998	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК 0223А(Р1701А) - ТК Р1701 ул. Щорса	530	329	ППУ	канальная	1998	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р1701 - ТК Р1702 ул. Щорса	530	227	ППУ	канальная	1998	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р1702 - ТК Р170202	108	67,2	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р170202 - ул. Щорса, 7	76	142	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р170202 - ул. Щорса, 3	89	28,4	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Щорса, 3(транзит)	89	24,4	минвата	подвал	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Щорса 3 -ул. Мичурина 51(ул. Щорса,1)	76	78,8	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1702 - ТК Р170201	273	138	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р170201- ул. Щорса, 4	108	9	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Щорса, 4(транзит)	108	25	минвата	подвал	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Щорса, 4 - ул. Мичурина, 49	108	108	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р170201 - ТК Р17020104	159	103,4	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р17020104 - ул. Щорса, 6	57	40,2	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р17020104 - ул. Щорса 8, 10, 12	89	116,8	минвата	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р17020104 - ул. Щорса 8, 10, 12	57	129,4	минвата	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р17020104 -ТК Р17020106	133	27,8	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р17020106 - ул. Щербакова, 15	57	144,2	минвата	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р17020106 -ТК Р17020108	108	104	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-1	т.вр.УТ 17020106 - ул. Щербакова, 13	57	45	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК Р17020108 - ул. Гастелло, 40	57	52	ШТЭ-150	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р17020108 - точка врезки(переход)ТК Р17020110	108	20	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	точка врезки(переход) - ТК Р17020110	76	91,2	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р17020108 - ул. Щербаков, 9	57	57,6	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р17020110 - ул. Гастелло, 38	57	48	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р17020110 - ул. Гастелло, 36	57	91	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р17020110 - точка врезки(подъем)ТК Р17020112	57	66	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	точка врезки(подъем) - ТК Р17020112	57	34	минвата	надземная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р17020112 - ул. Гастелло, 34	57	30	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р17020112 - ул. Щербакова, 11	57	72	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р170201 - ТК Р170203	273	120	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р170203 - ул. Мичурина, 47 (д/ясли)	57	14	ППМ	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р170203 - ТК Р170205	273	114	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р170205 - ул. Гастелло, 42	89	9	минвата	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Гастелло, 42(транзит)	89	24	минвата	подвал	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Гастелло, 42(транзит)	76	24	минвата	подвал	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Гастелло, 42 - ул. Мичурин, 45	76	104	минвата	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р170205 - ТК 170205А	273	232	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р170205А - ул. Мичурина, 43	76	144	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р170205А - ТК Р170207	108	120	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р170207 -ТК Р17020702	89	45,8	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р17020702 - т.вр.17020704	76	26,4	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	т.вр.17020704 - ул. Гастелло, 41	57	16,4	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	т.вр.17020704 - т.вр.17020706	76	65,4	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	т.вр.17020706 - ул. Щербакова, 5	57	26	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	т.вр.17020706 - ул. Щербакова, 7	57	53,6	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р17020702 - т.вр.17020708	76	87,6	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	т.вр.17020708 - ул. Гастелло, 39	57	18	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	т.вр.17020708 - т.вр.17020710	76	68,2	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	т.вр.17020710 - ул. Гастелло, 37	57	18,4	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	т.вр.17020710 - ул. Гастелло, 35	57	59,2	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р170207 - ТК Р170209	108	158	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р170209 - ТК Р17020901	108	106	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р17020901 - ул. Мичурина, 41	89	60	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р17020901 - ТК Р17020903	89	66	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р17020903 - ул. Павлова, 5	89	38	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р17020903 - ул. Мичурина, 39	89	60	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р170209 - ТК Р170211	219	60	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р170211 - ТК Р17021102	89	45	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р17021102 - ТК Р17021104	57	49	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р17021104 - ул. Павлова, 9	57	6	минвата	канальная	1963	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК Р17021104 - ул. Павлова, 11	76	44	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р17021102 - уз.1 ул. Павлова	76	62,2	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	уз.1 - ул. Павлова, 7	57	23	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	уз.1 - уз.2 ул. Щербакова	76	24,4	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	уз.2 - ул. Щербакова, 3	57	23,6	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	уз.2 - уз.3 ул. Щербакова	76	64	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	уз.3 - ул. Щербакова, 1	57	18,4	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	уз.3 - ул. Павлова, 13	57	120,8	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р170211- ТК Р170213	108	260	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р170213 - ул. Павлова, 4	108	4	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Павлова, 4(транзит)	108	30	минвата	подвал	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Павлова, 4 - ТК Р17021302	108	85,2	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р17021302 - ТК Р17021304	57	20	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р17021304 - ул. Павлова, 4 стр.5	57	8	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р17021304 - ул. Павлова, 4 стр.7	57	42	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р17021302 - ТК Р17021306	76	68	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р17021306 - ул. Павлова, 4 ввод1	76	76	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р17021306 - ул. Павлова, 4 ввод2	57	38	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р17021302 - ул. Павлова, 4 стр.3	108	124,8	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р170213 - ТК Р170215	133	110	минвата	канальная	1982	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р170215 - ул. Мичурина, 37 (шк. №49)	89	50	минвата	канальная	1982	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р170215 - ТК Р170217	133	54	минвата	канальная	1982	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р170217 - ТК Р170219	133	132	минвата	канальная	1982	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р170217 - ул. Мичурина, 35 (д/с	57	30	минвата	канальная	1982	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р170219 - ТК Р170221	133	70	минвата	канальная	1982	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р170219 - ул. Мичурина, 33	89	58	минвата	канальная	1982	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р170221 - ул. Павлова, 4 ст.7	76	42	минвата	канальная	1982	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Павлова, 4 ст.7(транзит)	32	110	минвата	подвал	1982	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Павлова, 4 ст.7 - ул. Павлова, 4 ст.5	32	20	минвата	канальная	1982	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р170221 - т.в.(ТК Р170223)	76	160	минвата	канальная	1982	собств	вода	К
ТЭЦ-1	т.в.(ТК Р170223) - ул. Павлова, 4 (поликлиника)	76	100	минвата	канальная	1982	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1702 - ТК Р1703 ул. Щорса	530	334	минвата	канальная	2022	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р1703 - ТК Р170302 ул. Щербакова	219	131	ППМ	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р170302 - ул. Щербакова, 16	133	9	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Щербакова, 16(транзит)	133	10	минвата	подвал	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Щербакова, 16 - ул. Щорса, 9	133	58	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Щорса, 9(транзит)	133	156	минвата	подвал	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Щорса, 9 - ул. Щорса, 11	133	26	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Щорса, 11(транзит)	133	141	минвата	подвал	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Щорса, 11 - ТК Р17030201	108	27	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р17030201 - ул. Щорса, 13	89	23	минвата	канальная	1963	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ул. Щорса, 13(транзит)	89	140	минвата	подвал	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Щорса, 13 - ул. Щорса, 19	76	30	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р17030201 - пер. Маяковского, 9 (шк. №81)	108	159	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р170302 - ТК Р170304 ул. Щербакова	219	154	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р170304 - ул. Щербакова, 16-а (д/с	57	40	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р170304 - ТК Р170306 ул. Щербакова	219	102	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р170306 - ТК Р17030602	159	188		канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р17030602 - Кутузова, 12А	89	35,4		канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р17030602 - ТК Р17030604	133	112,8		канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р17030604 - Щербакова, 23А	108	24,4		канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р170306 - ул. Кутузова, 14	108	24	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Кутузова, 14(транзит)	108	90	минвата	подвал	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Кутузова, 14-16	89	105	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Кутузова, 16(транзит)	89	24	минвата	подвал	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Кутузова, 16 - 18	89	58	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Кутузова, 18(транзит)	89	120	минвата	подвал	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Кутузова, 18 - ул. Кутузова, 20	76	29	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р170306 - ТК Р170308 ул. Щербакова	219	214	минвата	канальная	1991	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р170308 -ТК Р17030801 ул. Кутузова	133	332	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р17030801 - ул. Кутузова, 23	89	40	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Кутузова, 23(транзит)	89	63	минвата	подвал	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Кутузова, 23 - 25	57	58	минвата	канальная	1962	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р17030801 - ТК Р17030803	108	86	минвата	канальная	1991	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р17030803 - ул. Кутузова, 17(д/с 81)	57	21	минвата	канальная	1991	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р17030803 - ул. Кутузова, 21	108	55	минвата	канальная	1991	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Кутузова, 21(транзит)	108	94	минвата	подвал	1991	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Кутузова, 21 - ул. Кутузова, 19	57	20	минвата	канальная	1991	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р170308 - ТК Р170310	219	50	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р170310 - ТК Р170312	219	132	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р170312 - ТК Р17031201	108	84	минвата	канальная	1962	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р17031201 - ул. Щербакова 36	57	24	минвата	канальная	1962	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р17031201 - ТК Р17031203	108	28	минвата	канальная	1962	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р17031203 - ул. Щербакова, 42	57	24	минвата	канальная	1962	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р17031203 - ТК Р17031205	89	72	минвата	канальная	1962	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р17031205 - ул. Щербакова, 34	57	52	минвата	канальная	1962	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р17031205 - ул. Щербакова, 44	57	24	минвата	канальная	1962	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р17031205 - ТК Р17031207	89	72	минвата	канальная	1962	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р17031207 - ул. Щербакова, 32	57	52	минвата	канальная	1962	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р17031207 - ул. Щербакова, 46	57	24	минвата	канальная	1962	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р17031207 - ТК Р17031209	76	72	минвата	канальная	1962	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р17031209 - ул. Щербакова, 30	57	52	минвата	канальная	1962	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК Р17031209 - ул. Щербакова, 48	57	24	минвата	канальная	1962	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р17031203 - ТК Р17031211	89	32	минвата	канальная	1962	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р17031211 - ул. Щербакова, 50	57	90	минвата	канальная	1962	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р17031211 - УЗ 17031211(ТК Р17031213)	76	32	минвата	канальная	1962	собств	вода	К
ТЭЦ-1	УЗ 17031211 - ул. Щербакова, 38	57	52	минвата	канальная	1962	собств	вода	К
ТЭЦ-1	УЗ 17031211 - ул. Щербакова, 40	57	24	минвата	канальная	1962	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р170312 - ТК Р170314	133	193	минвата	канальная	1991	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р170314 - ул. Новая, 12	159	37,8	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Новая, 12(транзит)	133	26	минвата	подвал	1991	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Новая, 12(транзит)	89	44	минвата	подвал	1991	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Новая, 12 - 10	89	70	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Новая, 12 - 18	133	109	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Новая, 18(транзит)	133	26	минвата	подвал	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Новая, 18(транзит)	89	44	минвата	подвал	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Новая, 18 - 16	89	20	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Новая, 16 - ул. Новая, 14	57	31	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р170316 - ул. Новая, 20	89	146	минвата	канальная	1963	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Новая, 24 - ул. Новая, 26	108	100	минвата	канальная	1982	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Новая, 24	76	60	минвата	подвал	1982	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Новая, 24 - ул. Новая, 22	76	16	минвата	канальная	1982	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1703 - ТК Р1705 ул. Щорса	530	686	минвата	канальная	2022	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р1705 - ТК Р1801 пер. Маяковского	426	240	минвата	канальная	1991	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р1801 - пер. Маяковского, 1	219	17,8	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пер. Маяковского, 1(транзит)	219	22	минвата	транзит	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пер. Маяковского, 1 - ТК Р180101	219	17,8	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р180109 - пер. Маяковского, 1	89	21	минвата	канальная	1963	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р180101 - пер. Маяковского, 4	89	68	минвата	канальная	2004	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р180101 - ТК Р180105	219	54,8	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р180105 - т. Р180105	89	89,8	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	т. Р180105 - ул. Щорса, 22	57	181	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	т. Р180105 - ул. Щорса, 24	57	10	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р180101 - ТК Р180107	219	35,2	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р180107 - ТК Р180109	219	42,6	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р180109 - ул. Гастелло, 24	57	116	минвата	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р180109 - ТК Р180111	219	69	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р180111 - ТК Р180113	159	108,6	ППУ	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р180113 - ул. Гастелло, 26	57	75,2	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р180113 - ТК Р180115	159	190,4	ППУ	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р180115 - ТК Р180117	159	91,8	ППУ	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р180117 - ТК Р180119	76	49,4	ППУ	канальная	1997	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р180119 - ул. Щорса, 18	57	20,4	минвата	канальная	1999	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК Р180119 - ул. Щорса, 16	57	91,4	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р180117 - ТК Р180123	89	138,4	ППУ	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р180123 - ТК Р180125	108	41,2	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р180125 - ул. Щорса, 14	57	127,8	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р180117 - ул. Щербакова, 8	159	18,8	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Щербакова, 8(транзит)	159	24,8	минвата	подвал	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Щербакова, 8(транзит)	89	122,2	минвата	подвал	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Щербаков, 8 - ул. Гастелло, 32	76	61	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Щербакова, 8 - ТК Р180127	89	46,8	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р180127 - ул. Гастелло, 28	89	10,8	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Гастелло, 28(транзит)	89	94	минвата	подвал	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Гастелло, 28 - ул. Гастелло, 30	76	62	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1801 - ТК Р1801А пер. Маяковского	426	40	минвата	канальная	1963	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р1801А - ТК Р1802 пер. Маяковского	426	184	минвата	канальная	1963	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р1802 - ТК Р1803 пер. Маяковского	426	260	минвата	канальная	1963	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р1803 - пер. Маяковского, 1-а	159	21	минвата	канальная	1968	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пер. Маяковского, 1-а(транзит)	159	24,4	минвата	подвал	1968	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пер. Маяковского, 1-а(транзит)	108	238	минвата	подвал	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пер. Маяковского, 1-а - ул. Павлова, 19	108	40	минвата	канальная	1969	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Павлова, 19(транзит)	108	236	минвата	подвал	1969	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Павлова, 19 - 15	108	29	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пер. Маяковского, 1-а - ул. Гастелло, 23	89	53	минвата	канальная	1968	собств	вода	К
ТЭЦ-1	пер. Маяковского, 1-а - ТК Р180301	133	240,8	ППМ	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р180301 - ул. Павлова, 17	76	59,4	минвата	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р180301 - ул. Гастелло, 25	76	72	минвата	канальная	1968	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р180301 - ул. Гастелло, 27	133	96	минвата	канальная	1973	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Гастелло, 27(транзит)	133	85	минвата	подвал	1973	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Гастелло, 27 - ТК Р180303	108	121	минвата	канальная	1973	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р180303 - ул. Гастелло, 29	108	31	минвата	канальная	1973	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р180303 - ул. Щербакова, 2	108	55	минвата	канальная	1973	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1803 - ТК Р1804 пер. Маяковского	426	289	минвата	канальная	1963	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р1804 - ТК Р180401	159	124	минвата	канальная	1963	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р180401 - ул. Павлова, 24 (шк.90)	89	120	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р180401 - ул. Павлова, 22	159	13	ППМ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Павлова, 22(транзит)	159	30	ППМ	подвал	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Павлова, 22 - 18	159	66	ППМ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Павлова, 18(транзит)	159	8,6	ППМ	подвал	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Павлова, 18(транзит)	133	15	ППМ	подвал	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Павлова, 18 -16	133	66,8	ППМ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Павлова, 16(транзит)	133	24	ППМ	подвал	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Павлова, 16 - ТК Р18040101	108	22,8	ППМ	канальная	2013	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК Р18040101 - ул. Павлова, 12	108	45	ППМ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Павлова, 12(транзит)	108	24	ППМ	подвал	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Павлова, 12(транзит)	76	86	минвата	подвал	1969	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Павлова, 12 - 10	89	66	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Павлова, 10(транзит)	89	24	минвата	подвал	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Павлова, 10 - 6	89	68	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Павлова, 6(транзит)	76	100	минвата	подвал	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Павлова, 6(транзит)	57	66	минвата	подвал	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Павлова, 6 - 8	57	26	ППУ	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Павлова, 6 - ул. Транзитная, 2	76	28	ППУ	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1804 - ТК Р1805 ул. Павлова	325	294	минвата	канальная	1963	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р1805 - ТК Р1806 ул. Павлова	325	148	минвата	канальная	2002	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р1806 - ул. Павлова, 28	108	75	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Павлова, 28(транзит)	108	49	минвата	подвал	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Павлова, 28 - 30	89	65	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Павлова, 30(транзит)	89	95	минвата	подвал	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Павлова, 30 - ТК Р180601	89	22	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р180601 - ул. Транзитная, 16	57	100	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1806 - ТК Р1807	325	370	минвата	канальная	2002	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р180701 - ул. Павлова, 36	76	25	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р180701 - ул. Павлова, 34	89	62	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Павлова, 34(транзит)	89	24	минвата	подвал	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Павлова, 34 - 32	76	80	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1807 - ТК Р1808	325	128	минвата	канальная	2002	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р1808 - ТК Р180802А	159	80	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р180802А - ул.Павлова, 27	108	108,2	ППУ	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р180802А - ТК Р180802	159	3,6	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р180802 - ул. Павлова, 23б	108	39,4	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р180802 - ТК РР180804	108	151,8	ППУ	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р180804 - ул. Павлов, 25	89	71,8	ППУ	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р180804 - ТК Р180806	108	141	ППУ	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р180806 - ул. Гастелло, 17	89	104	ППУ	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р180806 - ул. Гастелло, 19	89	216,8	ППУ	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1808 - ул. Павлова, 38	108	17	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Павлова, 38(транзит)	89	121	минвата	подвал	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Павлова, 38 - 40	89	24	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1808 - ТК Р1809 ул. Павлова	426	180,6	ППМ	канальная	2013	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р1809 - ТК Р1810 ул. Павлова	426	359	ППМ	канальная	2013	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р1810 - ул. Транзитная, 26	108	72	ППУ	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Транзитная, 26(транзит)	108	86	ППУ	подвал	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Транзитна, 26 - 24	76	130	ППУ	канальная	2002	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК Р1810 - ТК Р1811 ул. Павлова	426	183	ППМ	канальная	2013	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р1811 - ул. Павлова, 44	108	48	ППУ	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1811 - ТК Р1812 через ул. Транзитная 28	426	63,6	ППМ	канальная	2013	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ул. Транзитная 28(транзит)	325	24	ППМ	подвал	2013	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р1812 - ТК Р181202	159	74,4	минвата	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р181202 ул. Павлова, 46	108	7	минвата	канальная	1967	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р181202 - ТК Р181202А	159	77,6	минвата	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р181202А - ТК Р181204	159	203,6	минвата	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р181204 - УЗ 181204	108	28	минвата	канальная	1967	собств	вода	К
ТЭЦ-1	УЗ 181204 - ул. Павлова, 33	89	14	минвата	канальная	1967	собств	вода	К
ТЭЦ-1	УЗ 181204 - ул. Павлова, 35	108	24	минвата	канальная	1967	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р181204 - ТК Р181206	159	370	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р181206 - ул. Павлова, 39	89	24	минвата	канальная	1967	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р181206 - ТК Р181208	133	138,6	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р181208 - ТК Р181210	108	56	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р181210 - ул. Павлова, 37а	108	24	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р181208 - ул. Павлова, 37	108	18	минвата	канальная	1967	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Павлова, 37(транзит)	108	89	минвата	подвал	1967	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Павлова, 37 - ул. Щорса, 48-а	89	152	минвата	канальная	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1812 - ТК Р1813 ул. Павлова	325	265	минвата	канальная	1967	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р1813 - ул. Павлова, 50	159	12	минвата	канальная	1967	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Павлова, 50(транзит)	159	111	минвата	подвал	1967	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Павлова, 50 - ул. Транзитная, 36	133	34	минвата	канальная	1967	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Транзитная, 36(транзит)	133	119	минвата	подвал	1967	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Транзитная, 36 - 38	89	88	минвата	канальная	1967	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Павлова, 50 - ул. Транзитная, 34	108	55	минвата	канальная	1967	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1813 - ул. Павлова, 48	108	126	минвата	канальная	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1813 - ТК Р1814 ул. Павлова	325	258	минвата	канальная	1967	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р1814 - ул. Павлова, 52	133	87	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1814 - ТК Р1815 ул. Павлова	325	128	ППУ	канальная	2010	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р1815 - ТК Р181501	133	39	минвата	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р181501 - ул. Транзитная, 40 (д/с 194)	89	72	минвата	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р181501 - ТК Р181503	108	150,4	минвата	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р181503 - ул. Павлова, 56 (хоз корпус)	108	56	минвата	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Павлова, 56 (хоз корпус)(транзит)	108	7	минвата	подвал	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Павлова, 56 (хоз корпус) - ТК Р181507	108	121	минвата	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р181507 - ул. Павлова, 56 (шк-инт.111)	89	86	минвата	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р181507 - ул. Павлова, 56 (шк-инт.111) столовая	57	88	минвата	канальная	1968	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р181507 - ул. Павлова, 56 (шк-инт.111) спальный корпус	76	160	минвата	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1815 - ул. Павлова, 54	89	176,6	минвата	канальная	1968	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1815 - ТК Р1816 ул. Павлова	325	319	ППУ	канальная	2010	собств	вода	М

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК Р1816 - ул. Павлова, 58	133	85,8	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1816 - ТК Р1817 ул. Павлова	325	322	минвата	канальная	1967	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р1817 - ул. Павлова, 62	159	21	минвата	канальная	1974	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Павлова, 62(транзит)	159	30	минвата	подвал	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Павлова, 62(транзит)	133	187	минвата	подвал	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Павлова, 62 - ул. Транзитная, 48	108	42	минвата	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Транзитная, 48(транзит)	108	107	минвата	подвал	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Транзитная, 48 - ТК Р181701	89	30	минвата	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р181701 - ул. Транзитная, 50	89	32	минвата	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р181701 - ул. Павлова, 64	57	144	минвата	канальная	1974	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Павлова, 62 - ул. Транзитная, 44	76	96	минвата	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Павлова, 62 - ул. Транзитная, 46	108	47	минвата	канальная	1974	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1817 - ул. Павлова, 60	133	104	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1817 - ТК Р1819 ул. Павлова	273	430,6	минвата	канальная	1967	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1819 - ТК Р181902	325	134	минвата	канальная	1990	аренда	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р181902 - ТК Р181904	325	208	минвата	канальная	1990	аренда	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р181904 - ТК Р2107	530	296	минвата	канальная	1990	аренда	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р1819 - ул. Павлова, 68	133	94	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р181902 - ул. Павлова, 66	89	21	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1819 - ул. Павлова, 70(шк.55)	108	45	минвата	канальная	1970	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Павлова, 70(шк.55)(транзит)	89	51	минвата	подвал	1970	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Павлова, 70 - 64	89	56	минвата	канальная	1970	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1819 - ТК Р1820 ул. Павлова	219	150	минвата	канальная	1967	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1820 - ТК Р182001	159	78,2	ППМ	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р182001 - ул. Павлова, 74	57	22,4	минвата	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р182001 - ТК Р182003	159	100,4	ППМ	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р182003 - ул. Павлова, 72	57	23,6	минвата	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р182003 -ТК Р182005	133	267,4	ППМ	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р182005 - ул. Транзитная, 52	89	15,8	минвата	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р182005 - ТК Р182007	133	160,6	ППМ	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р182007 - ул. Транзитная, 54	76	16	минвата	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р182007 - ТК Р182009	133	179	ППМ	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р182009 - ул. Транзитная, 58	89	17,6	минвата	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р182009 - ТК Р182011	133	79,8	ППМ	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р182011 - ул. Транзитная, 60	89	101,8	минвата	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Транзитная, 60(транзит)	76	23,2	минвата	подвал	1970	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Транзитная, 60 - ул. Транзитная, 62	89	67,6	минвата	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р182011 - ТК Р182013	76	233	минвата	канальная	1970	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р182013 - ул. Павлова, 92 (д/к 226)	76	45,8	минвата	канальная	1970	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1820 - ТК Р1821 ул. Павлова	159	164,2	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1821 - ул. Павлова, 78	57	11,2	минвата	канальная	1970	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК Р1821 - ул. Павлова, 76	108	73,4	минвата	канальная	1970	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1821 - ТК Р1822 ул. Павлова	159	107,2	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1822 - ул. Павлова, 80	57	40,8	минвата	канальная	1970	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1822 - ТК Р1823	159	87,4	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1823 - ул. Павлова, 82	57	13,4	минвата	канальная	1970	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1823 - ул. Павлова, 86	108	124	минвата	канальная	1970	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1823 -ТК Р1823Б	89	38,8	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1823Б -ТК Р1823А	89	65,2	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1823А -ул. Павлова ,84	57	14	минвата	канальная	1970	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1823А - ТК Р1824	89	164	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1824 - ул. Павлова, 88	57	14	минвата	канальная	1970	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1824 - ул. Павлова, 90	57	118	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1705 - ТК Р1706 ул. Щорса	530	74	ППМ	канальная	2014	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р1706 - ул. Щорса, 15	76	110	минвата	канальная	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1706 - ул. Щорса, 23	159	25	ППУ	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Щорса, 23(транзит)	159	25	минвата	подвал	1971	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Щорса, 23 - ТК Р170602	159	210	ППУ	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р170602 - ул. Щорса, 23-а (д/с 168)	57	20	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р170602 - ТК Р170604	108	147	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р170604 - пер. Маяковского, 13	76	10	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р170604 - ТК Р170606	108	371	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р170606 - ул. Кутузова , 22	76	22	минвата	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р170606 - ТК Р170608	89	120	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р170608 - пер. Маяковского, 15	76	45	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р170608 - ул. Кутузова, 27	76	15	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р 1706 - ТК Р1707 ул. Щорса	530	210	ППМ	канальная	2014	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р 1707 - ТК Р1707А ул. Щорса	530	166,4	ППМ	канальная	2003	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р1707А - ТК Р1708 (через ТК Р1908) ул. Щорса	530	149,8	ППУ	канальная	2003	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р1708 - ТК Р1711	530	384	минвата	канальная	2023	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р1708 - ТК Р170801	219	132,6	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р170801 - ТК Р170803	159	337,2	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р170803 - ул. Кочубея, 9	89	16	минвата	канальная	1966	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р170803 - ул. Гастелло, 22	89	24	минвата	канальная	1966	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р170803 - ТК Р170805	159	186	минвата	канальная	2023	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р170805 -ул. Гастелло, 20	89	10	минвата	канальная	2023	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р170805 - ул. Кочубея, 7	89	18	минвата	канальная	2023	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р170805 - ТК Р170807	159	6	ППУ	канальная	2007	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р170807 - ТК Р170809	108	518	ППУ	канальная	2007	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р170809 - ул. Щорса, 44а (храм)	108	9	ППУ	канальная	2007	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1711 - ТК Р171102	219	118	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р171102 - ТК Р17110201	159	154,8	минвата	канальная	1966	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК Р17110201 - ул. Кутузова, 48	89	28	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р17110205 - ул. Кутузова, 48	89	48	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р17110201 - ТК Р17110203	108	102	минвата	канальная	1966	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р17110203 - ул. Кутузова ,52 (школа № 61)	89	189,6	минвата	канальная	1966	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р17110201 - ТК Р17110205	108	103	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р17110205 - ул. Кутузова, 50	108	197	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р171102 - ул. Щорса, 31	159	128	минвата	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Щорса, 31(транзит)	159	24	минвата	подвал	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Щорса, 31(транзит)	108	336	минвата	подвал	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Щорса, 31 - ТК Р17110204	108	23	минвата	канальная	1991	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р17110204 - ул. Кутузова, 40	108	9	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Щорса, 31 - 31-а(нас.ст)	32	55	минвата	канальная	1966	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Щорса 31 - ТК Р17110202	159	128	минвата	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р17110202 - ул. Кутузова, 44	108	49	минвата	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р17110202 - ул. Кутузова, 42	159	220	минвата	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1711 - ТК Р2407А (Р1712)	530	68,7	минвата	канальная	2023	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р2407А (Р1712) - ул. Щорса, 41	108	57	минвата	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2407А (Р1712) - точка врезки УТ Р2407 (Р1713)	530	186	минвата	канальная	2023	собств	вода	М
ТЭЦ-1	точка врезки УТ Р2407 (Р1713) - ТК Р2406А	530	114,8	минвата	канальная	2023	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р2406А - ТК Р2406	530	163,08	минвата	канальная	2023	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р2101 - ТК Р2102	530	61,88	минвата	канальная	1976	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р2102 - ТК Р2103	530	676,94	минвата	канальная	1976	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р2103 - пер. Автобусный, 4 (шк.102)(транзит)	108	97,2	минвата	канальная	1978	нет	вода	К
ТЭЦ-1	пер. Автобусный, 4 (шк.102)(транзит)	108	149	минвата	подвал	1978	нет	вода	К
ТЭЦ-1	пер. Автобусный, 4 (шк.102)(транзит)	57	229	минвата	подвал	1978	нет	вода	К
ТЭЦ-1	пер. Автобусный, 4 (шк.102) - теплица	57	116	минвата	канальная	1978	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2103 - ТК Р2104	530	242,3	минвата	канальная	1976	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р2104 - ТК Р2501	325	183,94	минвата	канальная	2004	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р2501 - ТК Р2502	325	174,76	минвата	канальная	2022	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р2502 - ТК Р2503	273	377,66	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2104 - ТК Р2105	530	21,78	минвата	канальная	2021	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р2105 - ТК Р210502	219	62	минвата	канальная	1981	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р210502 - пер. Автобусный, 6 (Кировское РОВД)	108	34,6	минвата	канальная	1974	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р210502 - ТК Р210504	159	190	минвата	канальная	1981	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р210504 - ул. Павлова, 77	133	84,8	минвата	канальная	1981	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Павлова, 77(транзит)	133	194	минвата	подвал	1981	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Павлова, 77 - ТК Р21050401	133	24,2	минвата	канальная	1982	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р21050401 - ул. Павлова, 75	76	84	минвата	канальная	1988	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р21050401 - ул. Павлова, 81	108	11	минвата	канальная	1982	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Павлова, 81(транзит)	108	182	минвата	подвал	1982	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Павлова, 81 - ТК Р21050403	108	52,4	минвата	канальная	1982	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК Р21050403 - ул. Павлова, 85	108	13,6	минвата	канальная	1982	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Павлова, 85(транзит)	108	141,2	минвата	подвал	1982	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Павлова, 85 - ул. Щорса, 90	76	29,4	минвата	канальная	1982	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р210504 - ТК Р210506	159	79,4	минвата	канальная	1980	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р210506 - ул. Павлова, 79	76	34,8	минвата	канальная	1980	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р210506 - ТК Р210508	108	156,4	минвата	канальная	1980	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р210508 - ул. Павлова, 83	76	37,6	минвата	канальная	1982	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р210508 - ул. Щорса, 86	76	114	минвата	канальная	1980	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р210508 - ул. Щорса, 88	76	64,8	минвата	канальная	1981	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2105 - ТК Р2106	530	189,84	минвата	канальная	2021	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р2106 - ТК Р210602	159	70	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р210602 - ТК Р210602А	159	20	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р210602А - ул. Павлова, 71	108	12	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Павлова, 71(транзит)	108	180	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Павлова, 71 - ТК Р210604	108	18	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2106 - ул. Пион.Правды, 4	108	20	минвата	канальная	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Пион.Правды, 4(транзит)	108	61	минвата	подвал	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Пион.Правды, 4 - ТК Р210601	89	17	минвата	канальная	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р210601 - ул. Пион.правды, 6	89	14	минвата	канальная	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р210604 - ул. Павлова, 69	133	18	минвата	канальная	1975	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Павлова, 69(транзит)	133	144	минвата	подвал	1975	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Павлова, 69 - ТК Р210606	108	47	минвата	канальная	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р210606 - ул. Пион.правды, 2	108	15	минвата	канальная	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2106 - ТК Р2107	530	207,7	минвата	канальная	2024	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р2107 - ТК Р2201	325	113	минвата	канальная	1975	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р2201 - ТК Р2202	325	75,6	минвата	канальная	1975	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р2202 - ул. Пион.Правды, 1	108	62,6	минвата	канальная	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Пион.Правды, 1(транзит)	108	197,2	минвата	подвал	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Пион.Правды, 1- ул. Павлова, 63	89	27,6	минвата	канальная	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2202 - ТК Р2203	325	90	минвата	канальная	1975	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р2203 - ул. Пион.Правды, 3	89	32,6	минвата	канальная	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2203 - ТК Р2204	325	134	минвата	канальная	1975	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р2204 - ТК Р220402	159	96,2	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р220402 - ул. Павлова, 61	76	32,4	минвата	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р220402 - ул. Павлова, 59	108	36	минвата	канальная	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р220402 - ул. Павлова, 55	108	248,8	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2204 - ул. Пион.Правды, 3-а	89	21,4	минвата	канальная	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2204 - ТК Р2205	219	205	минвата	канальная	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2205 - ул. Павлова, 47-а	89	115	минвата	канальная	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2205 - ул. Павлова, 59-а	57	39	минвата	канальная	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2205 - ул. Павлова, 55-а (д/к 109)	76	113	минвата	канальная	1975	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК Р2205 - ТК Р2206	219	192	минвата	канальная	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2206 - точка врезки УТ220602	89	167,4	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-1	точка врезки УТ220602 - ул. Павлова, 53	89	18	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2206 - ТК Р2207	219	236	минвата	канальная	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2207 - ул. Павлова, 47	89	42,2	минвата	канальная	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2207 - ТК Р2208	219	44	минвата	канальная	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2208 - ул. Павлова, 49а	89	28	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2208 - ТК Р220802	159	109,6	минвата	канальная	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р220802 - ул. Павлова, 49	89	13	минвата	канальная	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Павлова, 49(транзит)	89	126	минвата	подвал	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Павлова, 49 - 51	89	28,8	минвата	канальная	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р220802 - ул. Павлова, 41	133	236,6	минвата	канальная	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2208 - ТК Р2209	133	111,8	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2209 - ул. Павлова, 45 (д/к 265)	89	63,8	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2209 - ТК Р2210	133	132,2	минвата	канальная	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2210 - ул. Павлова, 43 (д/к 260)	89	59,4	минвата	канальная	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2201 -ТК Р2301	273	150	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2301 - ул. П.Правды, 5 (школа 60)	108	35,2	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. П.Правды, 5 (школа 60)(транзит)	108	104	минвата	подвал	1980	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. П.Правды, 5 - теплица	57	189,2	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2301 - ТК Р2302	273	313	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2302 - ул. Щорса, 76	159	36	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2302 - ТК Р2303	273	237	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2303 - ул. Щорса, 72	76	144,4	минвата	канальная	1998	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2303 - ТК Р2304	273	310	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2304 - ул. Щорса, 68	108	14	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Щорса, 68(транзит)	108	185	минвата	подвал	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Щорса, 68 - 70	89	26	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2304 - ул. Щорса, 74	89	32	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2304 - ТК Р2305	273	182	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2305 - ул. Щорса, 64 (шк.46)	108	43,4	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Щорса, 64 (шк.46)(транзит)	108	182	минвата	подвал	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Щорса, 64 (шк.46) - теплица	57	138	минвата	канальная	1996	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2305 - ТК Р230501	133	24,6	минвата	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р230501 - ул. Щорса, 62	108	20	минвата	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р230501 - ул. Щорса, 66	108	108	минвата	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2305 - ТК Р2306	219	144	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2306 - ул. Щорса, 60	108	56	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2306 - ТК Р2307	219	102	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2307 - ул. Щорса, 58	89	38	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2307 - ул. Щорса, 56	108	18,8	минвата	канальная	1976	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ул. Щорса 56(транзит)	108	180	минвата	подвал	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Щорса, 56 - 54	89	42,6	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2307 - ТК Р2308	219	108	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2308 -ул. Щорса 50	133	35,6	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2308 - ТК Р2309	219	177	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2309 - ул. Щорса, 52	89	172	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2309 - ТК Р2310	159	150	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2310 - ул. Щорса,48	108	64,8	минвата	канальная	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2310 - ул. Щорса, 46	108	170,8	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2107 - ТК Р2108 ул. Пион.правды	530	221,08	минвата	канальная	2023	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р2108 - ТК Р2109 ул. Пион.правды	530	424,44	минвата	канальная	2023	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р2109 - ТК Р2401 ул. Щорса	530	111,68	ППУ	канальная	2023	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р2401 - ул. Щорса, 69	108	33,4	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2401 - ТК Р2402 ул. Щорса	530	242,52	минвата	канальная	2023	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р2402 - ТК Р240202 ул. Щорса	159	82	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р240202 - ул. Щорса, 67	108	32	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р240202 - ул. Щорса, 65	133	14	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Щорса, 65(транзит)	108	190	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Щорса, 65 - ул. Щорса, 63	108	30	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2402 - ТК Р2403 ул. Щорса	530	344,34	минвата	канальная	2023	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р2403 - ул. Щорса, 57	133	33	минвата	канальная	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Щорса, 57(транзит)	133	30	минвата	подвал	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Щорса, 57 - насосная	32	62	минвата	канальная	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2403 - ТК Р2403А	530	284,02	минвата	канальная	2023	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р2403А - ТК Р2404 ул. Щорса	530	149,86	минвата	канальная	2023	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р2404 - ул. Щорса, 55	89	64	минвата	канальная	1976	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2404 - ТК Р2405 ул. Щорса	530	186,06	минвата	канальная	2023	собств	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р2405 - ТК Р240501	159	97	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р240501 - ул. Щорса, 53	108	34	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р240501 - ТК Р240503	133	112	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р240503 - ул. Щорса, 53	108	66	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р240503 - ул. Щорса, 49- а (д/с 254)	76	78	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р240503 - ул. Кутузова, 58	133	235,6	ППМ	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Кутузова, 58(транзит)	133	146	минвата	подвал	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Кутузова, 58 - 62	89	69,6	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Кутузова, 62(транзит)	89	180	минвата	подвал	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Кутузова, 62 - 60	76	48	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Кутузова, 58 - 56	76	22	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Кутузова, 62 - ТК Р240505(ТК Р24050301)	57	126	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р240505(ТК Р24050301) - ул. Кутузова, 73(магазин)	57	44	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2405 - ТК Р2406 ул. Щорса	530	331,6	минвата	канальная	2023	собств	вода	М

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК Р2406 - ул. Щорса, 49	133	14,8	минвата	канальная	1980	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2406 - ул. Щорса, 47	159	102	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Щорса, 47(транзит)	159	184	минвата	подвал	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Щорса, 47 - ТК Р240603(Р2407)	133	32,8	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р240603(Р2407) - ул. Щорса, 51	89	14	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р240603(Р2407) - ТК Р240605(Р2408)	133	129,6	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р240605(Р2408) - ул. Кутузова, 54	133	49	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2109 - ТК Р2110 ул. Пион.правды	219	121,06	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2110 - ТК Р2111 ул. Пион.правды	219	287,46	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2111 - ТК Р211101	108	46	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р211101 - ул. Кутузова, 76	89	33,2	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Кутузова, 76(транзит)	89	205,6	минвата	подвал	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Кутузова, 76 - 74	89	25,2	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р211101 - ул. Пион.Правды, 13	89	13,2	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Пион.Правды, 13(транзит)	89	187	минвата	подвал	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Пион.Правды, 13 - ул. Кутузова, 78	108	44,4	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2111 - ТК Р211102	108	56,6	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р211102 - ул. Щорса, 69	108	24	минвата	канальная	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р211102 - ул. Пион.Правды, 11 (д/с 278)	89	101,2	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2111 - ТК Р2112	159	335,4	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2112 - ул. Кутузова, 72 (шк.38)	108	80,6	минвата	канальная	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Кутузова, 72 (шк.38)(транзит)	57	21	минвата	подвал	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Кутузова, 72 (шк.38) - теплица	57	79,4	минвата	канальная	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2112 - ул. Щорса, 61	76	13,6	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2112 - ТК Р2113	133	295,6	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2113 - ул. Щорса, 59 (д/с 320)	76	76,6	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2113 - ТК Р2114	133	154,2	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2114 - ул. Кутузова, 66	108	22,8	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Кутузова, 66(транзит)	108	186,4	минвата	подвал	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Кутузова, 66 - 64	89	11,8	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2114 - ул. Кутузова, 70	108	14,4	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Кутузова, 70(транзит)	108	130,2	минвата	подвал	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Кутузова, 70 - 68	89	65,8	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2502 - ул. Пион.Правды, 10 (д/с 313)	89	197,2	минвата	канальная	1986	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2502 - ул. Щорса, 80	159	58	минвата	канальная	1984	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Щорса, 80(транзит)	159	196,8	минвата	подвал	1984	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Щорса, 80 - ТК Р250202	133	34	минвата	канальная	1984	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р250202 - ул. Щорса, 78	133	44,6	минвата	канальная	1984	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Щорса, 78(транзит)	133	185,6	минвата	подвал	1984	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Щорса, 78 - ТК Р250204	108	8,4	минвата	канальная	1984	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р250204 - ул. Пион.Правды, 8	108	30	минвата	канальная	1990	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК Р2502 - ул. Щорса, 82	89	20	минвата	канальная	1993	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2503 -ТК Р250302А	219	52	минвата	канальная	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р250302А - Щорса, 85А	57	14,8	ППУ	канальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р250302А -ТК Р250302	219	36	минвата	канальная	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р250302 - ул. Щорса, 73	159	79	ППМ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Щорса, 73(транзит)	159	200	минвата	подвал	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Щорса, 73 - ТК Р250312	89	30	минвата	канальная	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р250312 - ул. Щорса, 71	89	8	минвата	канальная	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р250312 - ТК Р2109	159	82	ППМ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р250302 - ТК Р250304	159	112	минвата	канальная	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р250304 - ул. Щорса, 77	108	18,4	минвата	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Щорса, 77(транзит)	89	152	минвата	подвал	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Щорса, 77 - ТК Р250314	89	16	минвата	канальная	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р250314 - ул. Щорса, 75	89	16	минвата	канальная	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р250304 - ТК Р250306	133	275,8	минвата	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р250306 - ул. Кутузова, 86	108	68	минвата	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Кутузова, 86(транзит)	108	174	минвата	подвал	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Кутузова, 86 - ТК Р250308	108	16	минвата	канальная	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р250308 - ул. Кутузова, 82	89	24	минвата	канальная	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Кутузова, 82(транзит)	89	174	минвата	подвал	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Кутузова, 82 - ТК Р250310	89	24	минвата	канальная	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р250310 - ул. Кутузова, 84	76	14	минвата	канальная	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р250306 - ул. Кутузова, 88	76	90	минвата	канальная	1980	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р250306 - ул. Кутузова, 90 (шк.135)	108	120	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2503 - ТК Р2504	219	84,8	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2504 - ул. Щорса, 83 (детск.инф.б-ца)	89	97	минвата	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2504 - ул. Щорса, 85Г	108	52	ППУ	канальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2504 - ТК Р2505	219	190,6	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2505 - ул. Щорса, 85	89	23	минвата	канальная	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2505 - ул. Щорса, 87	108	78	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2505 - ТК Р2506	219	71,2	минвата	канальная	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2506 - ул. Щорса 89	159	23	минвата	канальная	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Щорса, 89(транзит)	133	165	минвата	подвал	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Щорса, 89 - ТК Р2507	133	27	минвата	канальная	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2507 - ул. Щорса, 91	108	8,6	минвата	канальная	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Щорса, 91(транзит)	108	178	минвата	подвал	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Щорса, 91 - ТК 250701	89	22	минвата	канальная	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р250701 - ул. Щорса, 93	89	20	минвата	канальная	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2507 - ул. Кутузова, 92	133	74	минвата	канальная	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Кутузова, 92(транзит)	133	185	минвата	подвал	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Кутузова, 92 - ТК Р2508	133	12	минвата	канальная	1979	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК Р2508 - ул. Кутузова, 94	108	64	минвата	канальная	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Кутузова, 94(транзит)	108	64	минвата	подвал	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Кутузова, 94 - ТК Р2509	89	18	минвата	канальная	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2509 - ул. Кутузова, 96	89	10	минвата	канальная	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2506 - ТК Р250601	133	115	минвата	канальная	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р250601 - ул. Щорса, 97	133	30	минвата	канальная	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Щорса, 97(транзит)	108	67	минвата	подвал	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Щорса, 97(транзит)	89	78	минвата	подвал	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Щорса, 97(транзит)	76	60	минвата	подвал	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Щорса, 97 - ТК Р250605	76	20	минвата	канальная	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р250605 - ул. Щорса, 99	76	16	минвата	канальная	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р250601 - ул. Щорса, 95	133	12,2	минвата	канальная	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Щорса, 95(транзит)	133	117	минвата	подвал	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Щорса, 95 - ТК Р250603	89	11	минвата	канальная	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р250603 - ул. Щорса, 101	89	52,4	минвата	канальная	1979	собств	вода	К
парогенератор	парогенератор - т.врезки	108	252	минвата	надземная	2021	нет	пар	К
парогенератор	парогенератор - т.врезки	89	7	минвата	надземная	2021	нет	пар	К
ТЭЦ-2	ТК П150711(ТК30407) - ул. Высотная, 1а	32	78	минвата	канальная	2002	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	т.А(в районе ТК П1509) - ТК П1511	273	654	минвата	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П2708 -ТК П2710	630	236	минвата	канальная	2019	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК П2710 -ТК П2711	630	167	минвата	канальная	2019	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК П2711 - ТК П271102А(УТ1)	273	96	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П271102А(УТ1) - пр. Свободный, 66М	133	68	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П271102А(УТ1) - пр. Свободный, 66Л	76	120	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П2711 -ТК П2711А	630	184,4	минвата	канальная	1985	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК П2711А -ТК П2712	630	10	минвата	канальная	1985	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК П271202 - ТК П271204	108	334	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П271204 - пр.Свободный, 66а (хоз.корпус)	108	38	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П2712 -ТК П2712А ул. Курчатова	630	502	минвата	канальная	1997	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК П2712А - ТК П271201 (ТК100513)	426	208,8	ППУ	канальная	2008	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК П271201 (ТК100513) - ТК П271203 (ТК100511)	426	180,8	ППУ	канальная	2008	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК П271203 (ТК100511) - ТК П271205 (ТК100509)	426	64,6	ППУ	канальная	2008	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК П271205 (ТК100509) - ТК П271207 (ТК100507)	426	283,2	ППУ	канальная	2008	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК П2712А - ТК П2713	630	25,8	минвата	канальная	1997	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р4601 - ТК Р460101 ул. Высотная	219	90	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 1008А - ТК Р4601 ул. Высотная	720	284	минвата	канальная	1976	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р4601 - ТК Р4602 ул. Высотная	720	198	минвата	канальная	1976	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК П2713 - ТК П271302	325	210	минвата	канальная	2004	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК П271302 - ЦТП ул. Вербная	159	8	минвата	канальная	2004	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ЦТП ул. Вербная - ТК П27130201	159	130	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ЦТП ул. Вербная - ТК П27130201	133	65	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ЦТП ул. Вербная - ТК П27130201	89	65	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П27130201 - ул. Вербная, 8	108	58	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П27130201 - ул. Вербная, 8	57	29	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П27130201 - ул. Вербная, 8	57	29	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П271302 - ТК П27130202	159	86	минвата	канальная	2004	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П27130202 - пр. Свободный, 68	57	16	минвата	канальная	2004	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П271302 - ул.Вербная, 4	89	60	минвата	канальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П271302 - ул.Вербная, 4	76	30	минвата	канальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П271302 - ул.Вербная, 4	57	30	минвата	канальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П271302 - ТК П271304	219	154	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П271304 - ТК П271306	219	232	минвата	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П271306 - ТК П27130604	133	206	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П27130604 - пр.Свободный, 66 ст1.1	89	116	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П27130604 - ТК П27130606	108	74,6	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П27130606 - пр.Свободный, 66 ст1.2	89	56	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П271304 - ул.Вербная, 3 корп.3	89	184	минвата	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П27130604 - ул.Вербная, 3 корп.1	89	20	минвата	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П27130606 - ул.Вербная, 3 корп.2	89	20	минвата	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П271306 - ТК П271308	219	172	минвата	надземная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П271308 - ТК П27130801	219	120,2	минвата	канальная	2025	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П27130801 - пр. Свободный, 3 корп.3 стр	89	46,2	минвата	канальная	2025	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П27130801 - ТК П27130803	219	97,6	минвата	канальная	2025	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П27130803 - пр. Свободный, 3 корп.2 стр	89	46,2	минвата	канальная	2025	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П27130803 - ТК П27130805	219	108,2	минвата	канальная	2025	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П27130805 - пр. Свободный, 3 корп.1 стр	89	56,4	минвата	канальная	2025	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П271308 - ТК П271310 (вынос Новый город)	219	332	минвата	канальная	2000	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П271310 - ТК П271312	219	180	минвата	надземная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П271312 - ТК П271314	219	84	минвата	надземная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П271314 - ЦТП №15 пр.Свободный, 74л (ФСБ)	219	4	минвата	надземная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9700 - ТК Р970001	108	215	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9700 - ТК Р970001	57	107,5	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9700 - ТК Р970001	45	107,5	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р970001 - пр.Свободный, 72	89	27	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р970001 - пр.Свободный, 72	57	13,5	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р970001 - пр.Свободный, 72	45	13,5	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р970001 - пр.Свободный, 72(гараж)	76	86	минвата	канальная	1978	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П2715 - ТК П2716	530	52	минвата	канальная	2017	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК П2716 - ТК П2717	530	352,2	минвата	канальная	2017	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК П2717 - ТК П2718	530	219,8	ППМ	канальная	2017	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК П2718 - ТК П271802 ул. Лесопарковая	159	98		канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П271802 - КРП ул. Забобонова, 16а	133	44,4		канальная	2010	аренда	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	КРП ул. Забобонова, 16а - ТК П271806	133	111,4		канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П271806 - ул. Забобонова, 16	108	50,2		канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П271806 - ул. Забобонова, 18	76	89,6		канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	КРП ул. Забобонова, 16а - ТК П271808	89	121		канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П271808 - ул. Забобонова, 14	89	15,4		канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П2718 - ТК П2719	530	306,8	ППМ	канальная	2017	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК П2719 (УТ-3) - ТК П271902А ул. Лесопарковая	219	54	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П271902А - ТК П27190201	219	44	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П27190201 - ул. Лесопарковая, 9	89	10	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П27190201 - ТК П27190203	159	194	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П27190203 - ул. Лесопарковая, 11	89	14	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П27190203 - ТК П27190205 ул. Лесопарковая	159	159	минвата	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П27190205 - ТК П27190207 ул. Лесопарковая	159	86	минвата	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П27190207 - ул. Лесопарковая, 15	89	52	минвата	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П27190207 - ТК П27190211 ул. Лесопарковая	133	128	минвата	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П27190211 - ул. Лесопарковая, 17д	89	34	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П27190211 - ТК П27190215 ул. Лесопарковая	89	44	минвата	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П27190215 - ул. Лесопарковая, 17	89	14	минвата	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П27190211 - ТК П27190217 ул. Лесопарковая	108	103	минвата	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П27190217 - ТК П27190219 ул. Лесопарковая	89	46	минвата	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П27190219 - ул. Лесопарковая, 17а	89	24	минвата	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П271902А - ТК П271902 ул. Лесопарковая	219	54	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П271902 - КРП ул. Сады 2И стр.1	219	20	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	КРП ул. Сады 2И стр.1 - ТК П271904	159	10	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П271904 - ТК П271906	159	110	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П271906 - ул. Сады, 2и	89	30		канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П271906 - ТК П271908	159	312	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П271908 (ТК 3) - Сады, 2К	89	46		канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П271908 - ТК П27190803 ул. Лесопарковая	133	93	минвата	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П27190803 - ТК П27190805 ул. Лесопарковая	108	51	минвата	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П27190805 - ул. Сады, 1в	89	20	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П27190805 - ТК П27190809 ул. Лесопарковая	108	315	минвата	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П27190809 - ул. Лесопарковая, 17в	89	17	минвата	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П27190809 - ул. Лесопарковая, 17г	89	108	минвата	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П271908 - ТК П271912	159	34	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П271912(ТК-5) - ТК П271912А(УТ-1)	89	124	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П271912А(УТ-1) - Сады, 1К	89	8		канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П2719 - ТК П2720	530	136	ППМ	канальная	2017	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК П2720 - ТК П2721	530	300	ППМ	канальная	2017	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК П2721 - ТК П2725	530	603	ППМ	канальная	2017	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК П2725 - ТК П272502	325	390	ППУ	канальная	2016	аренда	вода	М

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК П272502 - ТК П272504	325	246	ППУ	канальная	2016	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК П272504 - ТК П272506	325	152	ППУ	канальная	2016	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК П272506 - до границ земельного участка Административного здания организаций	89	174	минвата	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П272506 - ул. Лесопарковая, 25	159	16	ППУ	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П272506 - точка врезки А	159	88	ППУ	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки А - ул. Лесопарковая, 21	159	206	ППУ	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П27250403 - ул. Лесопарковая, 43	219	60	ППУ	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П2725 - ТК П2726	530	309	ППМ	канальная	2017	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК П2726 - ТК П2727	530	189,2	минвата	канальная	2017	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р700201(УТ-7) - ул. Сады, 6	108	38	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р700201(УТ-7) - ул. Сады, 6	89	19	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р700201(УТ-7) - ул. Сады, 6	57	19	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650313 - КРП - ТК Р650321(ТК1)	159	1010	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650321(ТК1) - ТК Р650323(ТК2) ул.Круговая	133	104	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650323(ТК2) - ТК Р650325(ТК3) ул.Круговая	76	124	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650325(ТК3) - ТК Р650327(ТК4) ул.Круговая	76	33	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650327(ТК4) - ТК Р650329(ТК5) ул.Круговая	76	61	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650329(ТК5) - ТК Р650331(ТК6) ул.Круговая	76	63	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650331(ТК6) - ТК Р650333(ТК7) ул.Круговая	76	45	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650333(ТК7) - ТК Р650335(ТК8) ул.Круговая	76	64	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650335(ТК8) - ТК Р650337(ТК9) ул.Круговая	76	45	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650337(ТК9) - ТК Р650339(ТК10) ул.Круговая	76	57	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650339(ТК10) - ТК Р650341(ТК11) ул.Круговая	76	19	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650341(ТК11) - ТК Р650343(ТК12) ул.Круговая	76	68	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П2727 - ТК П2728	530	324,8	минвата	канальная	2017	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК П2728 - КРП-28 ул.Вильского, 34г	219	142	ППУ	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-2	КРП-28 - ТК П272801(УТ2) по ул.Вильского	219	11	ППУ	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П272801(УТ2) - ул.Вильского, 36	89	75	ППУ	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П272801(УТ2) - ТК П272803(УТ5)	159	170	ППУ	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П272803(УТ5) - ул. Вильского, 24	108	126	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П272803(УТ5) - ТК П272805(УТ6)	133	92	ППУ	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П272805(УТ6) - т.П272805	108	40	ППУ	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-2	т.П272805 - ул. Вильского, 28	108	126	ППУ	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-2	т.П272805 - ул. Вильского, 26	108	52	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П272801(УТ2) - ТК П272809(УТ3) ул.Вильского	159	36	ППУ	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П272809(УТ3) - ул.Вильского, 34	108	40	ППУ	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П272809(УТ3) - ТК П272811(УТ4)	133	184	ППУ	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П272811 - ул. Вильского, 32	89	54	ППУ	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П2728 - ТК П272815	76	106	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П272815 - ул. Вильского, 38	76	202	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК П2728 - ТК 1109	530	207,2	минвата	канальная	2017	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р4602 - ТК Р4603	720	248	минвата	канальная	1976	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р4603 - ТК Р4604	720	182	минвата	канальная	1976	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р4604 - ТК Р4605	720	188	минвата	канальная	1968	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 1001 - вр.1001	426	72	минвата	канальная	1999	собств	вода	М
ТЭЦ-2	вр.1001- ТК 100102	426	40	минвата	канальная	1999	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 100102-ТК 100104	159	142	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4605 - ТК Р4606	720	216	минвата	канальная	1968	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р4606 - ТК Р4607	720	558	минвата	канальная	1968	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р4607 - ул. Тотмина, 1	89	136	минвата	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4607 - ТК Р4608	720	330	минвата	канальная	1968	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р4608 - ТК Р4609	720	250	минвата	канальная	1968	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р4609 - ТК Р4610	720	356	минвата	канальная	1968	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р4610 - ТК502	720	608	минвата	канальная	1968	собств	вода	М
ТЭЦ-2(К-5)	ТК 461019 - ул. Карбышева, 29г	57	146	ППУ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК502А - ТК	426	74	минвата	канальная	2024	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК - УТ(подъем из канала)	377	86	минвата	надземная	2024	собств	вода	М
ТЭЦ-2	УТ(подъем из канала) - ЦТП кот.№5 ул. Тотмина, 24Г	377	214	минвата	канальная	2024	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 502 - ТК 502А ул.Тотмина	630	27,4	минвата	канальная	2025	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 502А - ТК 504 ул.Тотмина	630	455,8	минвата	канальная	2025	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 504 - ТК 505 ул.Тотмина	630	377	минвата	канальная	2025	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 505 - ТК 507 ул.Тотмина	630	203,6	минвата	канальная	2025	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 507 - ТК 507А ул.Тотмина	630	720,4	минвата	канальная	2025	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 507А - ТК 508 ул.Тотмина	630	235,8	минвата	канальная	2025	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 508 - ТК 508А ул.Тотмина	630	181,8	минвата	канальная	2025	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 508А - ТК 508Б ул.Тотмина	630	211,6	минвата	канальная	2025	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 508Б - ТК 509 ул.Тотмина	630	381,8	минвата	канальная	2025	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 509 - ТК 510 ул.Тотмина	630	210,2	минвата	канальная	2025	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 510 - ТК 511 ул.Тотмина	630	216,6	минвата	канальная	2025	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 511 - ТК 511А ул.Тотмина	630	205,4	минвата	канальная	2025	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 511А - ТК 512 ул.Тотмина	630	18,6	минвата	канальная	2025	собств	вода	М
ТЭЦ-2(К-5)	ТК 526 - ТК 527	108	464	минвата	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	ТК 527 - т.врезки 1	108	148	минвата	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	т.врезки 1 - ул. Калинина, 77/1	57	16	минвата	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	т.врезки 1 - ТК 528	108	66	минвата	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	ТК 528 - ул. Калинина, 77/2	57	26	минвата	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	ТК 528 - т.врезки 2	108	56	минвата	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	т.врезки 2 - ул. Калинина, 77/3	57	26	минвата	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	т.врезки 2 - т.врезки 3	108	68	минвата	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	т.врезки 3 - ул. Калинина, 77/4	57	30	минвата	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-2(К-12)	ТК 511А - ТК 51121А	530	1655,2	минвата	канальная	2024	собств	вода	М

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2(К-12)	ТК 51121А - ТК 51125А	426	1437,8	минвата	канальная	2024	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 100401 - ТК 100403	219	320	минвата	канальная	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 1003А - ТК 100301А	219	140	минвата	канальная	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 100405 - ул.Курчатова, 17 ст 6	89	54	минвата	надземная	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 100301А - ТК 100303А	219	74	минвата	канальная	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 100303А - ТК 100407	219	203	минвата	надземная	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 100407 - ТК 100409	219	86	минвата	надземная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 100409 - ТК 100409А	219	46	минвата	надземная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 100409А - ТК 100411	219	113	минвата	надземная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 100411 - ул.Курчатова, 17 ст 5	108	22	минвата	канальная	1994	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 100411 - ТК 100413	219	224	минвата	надземная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 100413 - ул.Курчатова, 17 ст 3	76	45	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 100403 - ТК 100405	273	96	минвата	канальная	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 100405 -ТК 100303А	219	6	минвата	надземная	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 100407 - ТК 10040701	159	105	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Забобонова, 8 - 10	108	56	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 10030701- ул. Забобонова, 6	108	32	минвата	канальная	1979	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 100403 - ТК 10040302	108	222	минвата	надземная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 10040701 - ул. Забобонова, 8	133	84,2	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Забобонова, 8(транзит)	133	351	минвата	подвал	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 10040302 - ул.Курчатова, 17 ст 8	57	55	минвата	надземная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 10040302 - ТК 10040304	108	466	минвата	надземная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 10040306 - ул.Курчатова, 17 ст 1	108	48	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки А - наружной стены хирургического корпуса БСМП ул. Курчатова, 17 стр.18, через ТК10040301(УТ1), ТК10040305(УТ2), ТК10040307(УТ3)	159	746	минвата	канальная	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	от наружной стены хирургического корпуса БСМП ул. Курчатова, 17 стр.18 - наружной стены БМК по ул. ул. Курчатова, 1 стр.19 , через ТК10040307(УТ3), ТК10040305(УТ2)	219	450	минвата	канальная	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Крупской, 24 - 26	89	73	минвата	канальная	1972	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 10040304 - ул.Курчатова, 17 ст 9	76	22	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 10040304 - ТК 10040306	89	286	минвата	канальная	2002	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 1103 - ТК 110302 ул. Вильского	273	80	минвата	канальная	1991	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 110302 -ул.Вильского, 11(ЦТП)	159	171	минвата	канальная	1991	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П3003 - ТК П300302	325	2	минвата	канальная	2003	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК П300302 - ТК П300304	325	167	минвата	канальная	2003	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК П300304 - ТК П300306	159	79	минвата	канальная	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П300306 - ул. Кравченко, 6	108	50	минвата	канальная	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П300304 - ул. Кравченко, 8	108	58	ППУ	канальная	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П300302 - ТК П300302А ул. Годенко	89	262	ППУ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П300302А - ул. Годенко, 7	89	26	ППУ	канальная	2013	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК Р460101 - ул. Высотная, 4-а	108	156,6	минвата	канальная	1976	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 1024 - ТК 1025	426	302,4	минвата	канальная	1977	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 1025 - ТК 1026	426	292	минвата	канальная	1977	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 1026 - ЦТП (ул. Красномосковская 1б)	325	267	минвата	канальная	1977	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ул. Крупской, 44 - ТК Р460408	108	20	минвата	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р460408 - ул. Крупской, 46	108	72	минвата	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Крупской, 26-а (эл.кот."Левобережная") - ТК 1000	530	28	минвата	канальная	1971	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 1000- ТК 1001	530	29,4	минвата	канальная	1971	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 1001 - ТК 1003	530	529,6	минвата	канальная	1990	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 1003- ТК 1003А	530	93,8	минвата	канальная	2024	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 1003А - ТК 1004	530	223,8	минвата	канальная	2024	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 1004 - ТК 1005	530	259	минвата	канальная	2024	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 1005 - ТК 1006	530	519,4	минвата	канальная	2016	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 1006 - ТК 1007	530	283	минвата	канальная	2024	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 1007 - ТК 1008	530	95,8	минвата	канальная	2024	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 1008 - ТК 1008А	426	82,6	минвата	канальная	2024	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 1008А - ТК 1009А	720	352,2	минвата	канальная	2024	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 1009А - ТК 1009	720	115,4	минвата	канальная	2024	собств	вода	М
ТЭЦ-2	точка врезки (переход с Д530 на Д426мм) - ТК 101419	426	78	минвата	канальная	2021	собств	вода	М
ТЭЦ-2	вр.101421 - вр10142101	273	66	минвата	надземная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-2	вр10142101 - вр10142103	273	118	минвата	надземная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-2	вр10142103 - точка врезки	273	34	минвата	надземная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 101403(тк101(тк1И)) - ТК 10140301(ТК 2И)	273	232	ППУ	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 10140301(ТК 2И) - ТК 10140303(ТК 3И)	273	116	ППУ	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 10140303(ТК 3И) - ТК 10140305(ТК 4И)	273	82	ППУ	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 10140305(ТК 4И) - ул.Телевизорная, 1 ст.9	76	36	ППУ	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 10140305(ТК 4И) - ТК 10140307(ТК 5И)	219	26	ППУ	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 10140305(ТК 4И) - ТК 10140309(ТК 6И)	219	142	ППУ	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 10140309(ТК 6И) - пр. Свободный, 46	133	304	ППУ	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Мечникова, 54 стр.6 - ул. Мечникова, 54 стр.7	57	80	ППУ	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 1009 - ТК 1010	720	130,4	ППУ	канальная	2006	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 1010 - ул. Высотная, 2ц	108	360	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 101007 - пер. Телевизорный, 2 (стр)	133	35	минвата	канальная	2025	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 1011(демонтирована) - ТК 1012	720	442,4	ППУ	канальная	2006	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 1012 - ТК 10120202	219	6	ППУ	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 10120202 - ул. Высотная, 2в/1	89	18	ППУ	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 10120202 - ул. Высотная, 2в/2	89	281	ППУ	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 1013(демонтирована) - ТК 1014	720	468,4	ППУ	канальная	1973	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК П300401 - ТК П300405	108	408,8	ППУ	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П300405 -ул. Годенко,4	89	25,2	ППУ	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П300405 - ТК П300407(УТ-3)	89	58	ППУ	канальная	2016	аренда	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК П300407(УТ-3) - ул. Киренского, 75 (блок1)	76	42	ППУ	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П300407(УТ-3) - ул. Киренского, 75 (блок2)	76	102	ППУ	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П300405 - ул. Годенко, 6	108	24,4	ППУ	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 1014А(демонтирована) - ТК 1015	820	446,8	ППУ	канальная	2023	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 1015 - ТК 1016	820	275,6	минвата	канальная	2023	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 1016 - ТК 1017	820	177,6	минвата	канальная	2023	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 1017 - ТК 1018(УТ4)	820	198,8	минвата	канальная	2023	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 1018(УТ4) - ТК 1019(ТК1018)	820	226,4	минвата	канальная	2023	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 1019(ТК1018) - ТК П3004	530	228,4	минвата	канальная	1988	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК П3003 - ТК П300301	159	2	ППУ	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П300301 - ул. Годенко, 3	159	80	ППУ	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П3004 - ТК П3003А	530	108,2	минвата	канальная	1988	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК П3003А - ТК П3003	530	196,6	минвата	канальная	1988	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК П3003 - ТК П3002	530	415,6	минвата	канальная	1988	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК П3002 - ТК П3001	530	210	минвата	канальная	1988	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК П3001 - ТК П2706	530	192,6	минвата	надземная	1988	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 1019(ТК1018) - ТК 1019А(УТ3)	820	128,2	минвата	канальная	2023	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 1019А(УТ3) - ТК 1020А(ТК 1019)	820	169	минвата	канальная	2023	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 1020А (ТК 1019) - ТК 1020(УТ2)	820	191,6	минвата	канальная	2023	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 1020(УТ2) - ТК 1021	820	440,6	минвата	канальная	2023	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 1021 - ПНС-14 ул.Новосибирская, 39б	630	67	минвата	канальная	2021	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ПНС-14 - ТК 1022	630	140	минвата	канальная	2021	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 1022 - ТК 102202	426	48	минвата	канальная	2021	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 102202 - ЦТП ул.Спартаковцев, 73в	426	218	минвата	канальная	2021	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ЦТП ул.Спартаковцев, 73в - ТК Р6303	426	397,4	минвата	канальная	2020	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р6303 - ТК Р6305	426	256	минвата	канальная	2020	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р6305 - ТК Р6307	426	287,4	минвата	канальная	2020	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р6307 - ТК Р6308	426	120	минвата	канальная	2020	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р6308 - ТК Р6309	426	142,8	минвата	канальная	2020	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р6309 - ТК Р6310	426	63,4	минвата	канальная	2020	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р6310 - ТК Р6311	426	156,2	минвата	канальная	2020	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р6311 - ТК Р6312	426	177,5	минвата	канальная	2020	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р63180201(ТК 20002) - ТК Р63180203(ТК 20004)	89	50	ППУ	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р63180203(ТК 20004) - ул. Новая Заря, 14а(АБК)	89	10	ППУ	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки - Новая заря, 16, стр.24 (ул. Новая Заря, 20 (проходная))	89	60	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р63180207(ТК 20008) - ул. Новая Заря, 16(ул. Новая Заря, 20 (АБК))	57	12	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6323(ТК 208) - ТК Р632302	159	40	минвата	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р632302 - ТК Р632308	159	422	минвата	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р632308 - границы сети инженерного обеспечения Общеобра-	159	10	минвата	канальная	2024	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
	зовательной школы"								
ТЭЦ-2	ТК Р632401(ТК 212) - ТК Р632403(ТК 21202)	159	98	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р632403(ТК 21202) - ТК Р632405(ТК 21204)	159	104	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р632405(ТК 21204) - пр. Свободный, 34/2	108	18	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р632405(ТК 21204) - ТК Р632407(ТК 3)	133	268	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р632407(ТК 3) - пр. Свободный, 34/4	89	10	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р632407(ТК 3) - ТК Р632409(ТК 4)	89	110	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р632409(ТК 4) - пр. Свободный, 34/3	76	24	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р632409(ТК 4) - пр. Свободный, 34/1	57	164	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р632407(ТК 4) - пр. Свободный, 34/1	57	228	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Свободный, 34/4 - пр. Свободный, 34	89	218	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 243А - ул. Баумана, 6	89	36	минвата	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 1021 - ТК 1021А(УТ1 в прох.канале) подающий	820	28,7	минвата	канальная	2023	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 1021 - ТК 1021А(УТ1 в прох.канале) обратный	530	28,7	минвата	канальная	2023	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 1021А(УТ1 в прох.канале) - ТК 1022 подающий	820	143,7	минвата	канальная	2023	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 1021А(УТ1 в прох.канале) - ТК 1022 обратный	530	143,7	минвата	канальная	2023	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 1022 - ТК 1024	820	492,8	минвата	канальная	2023	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ул. Крупской, 26-а (эл.кот."Левобережная") - ТК 1100	530	46	минвата	канальная	1980	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 1101 - ТК 110201	159	610,4	минвата	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 1100 - ТК 1100А	530	48	минвата	канальная	1980	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 1103 - ул. Вильского, 7а	133	56	минвата	канальная	1995	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Вильского, 7а - ТК 110304	108	23	минвата	канальная	1995	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 110304 - ул. Вильского, 7-а	108	17	минвата	канальная	1995	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 1100А - ТК 1101	530	126	минвата	надземная	1980	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 1101 - т.Б	530	226	минвата	канальная	1980	собств	вода	М
ТЭЦ-2	т.Б-т.А.	530	96	минвата	канальная	2021	собств	вода	М
ТЭЦ-2	т.А- ТК 1102	530	226	минвата	канальная	1980	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 1102 - ТК 1104	530	541,2	минвата	надземная	1980	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 1104 - ТК 110501	530	186	ППУ	канальная	2010	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 110501 - ТК 110401	219	180,4	минвата	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 110401 - ТК 1103	219	194,4	минвата	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 110501 - ТК П2721 ул.Вильского	426	620,6	минвата	канальная	2017	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 110501 - ТК 1105	530	14	минвата	канальная	2017	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 1105 - ТК 110502А(УТ1)	133	54	ППУ	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 110502А(УТ1) - ТК 110502	89	130	ППУ	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 110502 - ул.Вильского, 22	89	70	ППУ	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 110502А(УТ1) - ТК 110504	133	73,2	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 110504 - ул.Вильского, 18/1	108	70,8	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 110504 - ул.Вильского, 18/2	76	168	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 1105 - УТ 1106	530	298	минвата	надземная	1980	собств	вода	М
ТЭЦ-2	УТ 1106 - ТК 110602	219	40	ППУ	надземная	2006	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	УТ 1106 - ТК 110602	530	107,8	ППУ	канальная	2006	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 110602 - КРП-27 Вильского, 16м	219	146	ППУ	канальная	2006	собств	вода	К
ТЭЦ-2	КРП-27 - ТК 110602А	219	32	ППУ	канальная	2006	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 110602А - ТК 110604	219	154	ППУ	канальная	2006	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 110604 - ул. Вильского, 16а	159	35	ППУ	канальная	2006	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Вильского, 16а	133	90	ППУ	подвал	2006	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Вильского, 16а - ул. Вильского, 16	133	92	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 110604 - ТК 110606	108	118	ППУ	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 110606 - ул. Вильского, 16г	89	82	ППУ	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 110606 - ул. Вильского, 18а	89	58	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 110604 - ул.Вильского, 16 стр.8	57	66,4		канальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 110602А - ТК 110608	159	40	ППУ	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 110608 - ул. Вильского, 18г	89	34	ППУ	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 110608 - ул. Вильского, 18д	89	66	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-2	УТ 1106 - т.опуска 1106	530	44	минвата	надземная	2019	собств	вода	М
ТЭЦ-2	т.опуска 1106 - ТК 1107	530	56	минвата	канальная	2019	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 1107 - ТК 110702	133	96	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Вильского, 6а	108	30	минвата	подвал	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Вильского, 6а	76	15	минвата	подвал	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Вильского, 6а	57	15	минвата	подвал	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 110702 - ул. Вильского, 14	89	60	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 1107 - точка врезки	530	326,6	минвата	канальная	2018	собств	вода	М
ТЭЦ-2	точка врезки -ТК 1107А	530	236	минвата	надземная	1980	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 1107А - ул. Е.Стасовой, 15	89	70	ППУ	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 1107А - ТК 110702А ул.Е.Стасовой	159	152	ППУ	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 110702А - ул. Е.Стасовой, 17	89	56	ППУ	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 110702А - ТК 110704А ул.Е.Стасовой	159	122	ППУ	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 110704А - ул.Е.Стасовой, 19	89	38	ППУ	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 110704А - ТК 110706А	133	220	ППУ	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 110706А - ул.Е.Стасовой, 23	57	30	ППУ	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 110706А - ТК 110708А* (демонтирована)	108	156	ППУ	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 110708А*(демонтирована) - ул.Е.Стасовой, 27	57	30	ППУ	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 110706А - ТК 110708А	108	108	минвата	канальная	2004	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 110708А - ул. Стасовой, 25	89	94	минвата	канальная	2004	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 110704А - ул. Е.Стасовой, 21	89	36	минвата	канальная	2000	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 1107А -ТК 1107Б	530	192	минвата	канальная	1999	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 1107Б -ТК 1108	530	434	минвата	канальная	1999	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 1108 -ТК 1110	530	424	минвата	канальная	1999	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 1109 - ТК 1110	530	518	ППУ	канальная	2010	нет	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 1110 - ЦТП ул.Словцова, 3-г	219	258	минвата	канальная	1980	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 1110 - ТК 1111	530	250	минвата	канальная	1984	собств	вода	М

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК 1111 - ТК 1112	426	174	минвата	канальная	1984	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 1112 - ЦТП (ул.Гусарова, 17-а)	325	836	минвата	канальная	2022	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 1111 - ТК 111102Б	426	546,7	минвата	канальная	2021	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 1111 - ТК 111102А	273	1122	ППУ	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 111102А - ТК 111102	273	192	ППУ	канальная	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 111102Б - ТК 111104 - ул.Стасовой , 3 (ЦТП-19)	426	298	минвата	канальная	2021	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 111102 - ТК 111104	273	460	ППУ	канальная	1982	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 111104 - ул.Стасовой , 3 (ЦТП-19)	273	14	ППУ	канальная	1982	собств	вода	К
ТЭЦ-2	т.вр. Р4707 - ул. Елены Стасовой, 48а	273	468,8	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	т.вр. Р4707 - ул. Елены Стасовой, 48а	273	42,8	ППУ	подвал	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р470214 - ТК Р47021402	133	24	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р47021402 - ТК Р47021402а	133	208	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р47021402а - ул. Елены Стасовой, 40а	133	8	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Елены Стасовой, 40а - ТК Р47021602	133	134	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р47021602 - ул. Елены Стасовой, 40л	76	46	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р47021602 - ТК Р47021604	133	114	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р47021604 - ул. Елены Стасовой, 40к	76	30	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	УТ-1 - ул. Елены Стасовой, 52	89	20	ППУ	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	УТ-1 - УТ-2	133	86	ППУ	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	УТ-2 - ул. Елены Стасовой, 52Б	89	26	ППУ	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	УТ-2 -УТ-3	108	116	ППУ	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	УТ-3 - ул. Елены Стасовой, 52А	76	44	ППУ	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	УТ-3 - ул. Елены Стасовой, 52В	89	68	ППУ	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р47021804Б - ТК Р47021804В	159	492	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р47021804В - ТК Р47021804Г	159	280	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р47021804Г - ТК Р47021804Д	159	166	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р47021804Д - ул. Изумрудная, 5	108	44,8	ППУ	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Изумрудная, 5	108	62	ППУ	подвал	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р47021804Д - ТК Р47021804Е	159	102	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р47021804Д - ул. Изумрудная, 7	89	67	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р47021804Е - ТК Р47021804Ж	159	84	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р47021804Ж - ул. Изумрудная, 9	89	62	ППУ	канальная	2011	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Изумрудная, 5 - ул. Изумрудная, 1	76	88	ППУ	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р47021806/1 - ТК Р47021806/2	159	56	ППУ	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р47021806/2 - УТ Р47021806/3	133	166	ППУ	канальная	1990	собств	вода	К
ТЭЦ-2	УТ-1 - стена долгостроя ул. Чистопрудная	76	96	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	долгострой ул. Чистопрудная	76	266	ППУ	подвал	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	стена долгостроя ул. Чистопрудная - УТ2.1	76	20	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5001 - ул. Словцова, 13	108	456	минвата	канальная	1993	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5002 - ул. Словцова, 13	89	228	минвата	канальная	1993	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5002 - ул. Словцова, 13	89	228	минвата	канальная	1993	нет	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК Р5000 - Р500001	108	120	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5000 - Р500001	108	60	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5000 - Р500001	108	60	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р500001 - ТК Р500003	108	45	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р500003 - ул. Елены Стасовой, 24	108	51	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 1112 - ТК 1112А	325	492	минвата	канальная	2012	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 1112А - ТК 111202	325	599,4	минвата	канальная	2012	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 111202 - ТК 111204	325	22	минвата	канальная	1983	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 111204 - ул. Гусарова, 53-а (ЦТП)	325	8	минвата	канальная	1983	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р480106 - ул. Мирошниченко, 5	89	46	ППУ	канальная	2003	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р480606 - ТК Р48060601	133	68	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р48060601 - ул. Гусарова, 78	133	636	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2(К-12)	т.5 - ул. Норильская, 9 стр.11	57	92	ППУ	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-2(К-12)	ЦТП (ул. Норильская, 16д) - ТК-12-1-3-5	133	864	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-2(К-12)	ТК-12-1-3-5 - ул. Норильская, 10а	133	112	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-2(К-12)	ТК-12-1-3-5 - ул. Норильская, 10б	89	16	ППУ	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2(К-12)	ТК-12-5-1 - УТ3-1 ул. Норильская	159	196	ППУ	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-2(К-12)	УТ3-1 - ул. Норильская, 40	108	128	ППУ	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-2(К-12)	ТК-12-5-1 - ул. Норильская, 46	89	112	минвата	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-2(К-12)	ТК-12-5-3 - ТК-12-5-31 ул. Норильская	133	139	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2(К-12)	ТК-12-5-31 - ул. Норильская, 48	108	105	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2(К-12)	ТК-12-5-31 - ул. Норильская, 50	89	26	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2(К-12)	ТК-8 - ул. Калинина, 179	108	18	ППУ	канальная	2017	собств	вода	К
ТЭЦ-2(К-12)	ТК-4 - ул. Калинина, 183А	108	36	ППУ	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-2(К-12)	ТК-4 - ул. Калинина, 183	133	80	ППУ	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	ТК 50513 - ТК 50515 ул. Калинина	89	246	ППУ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	ТК 50515 - ул. Калинина, 85А	89	10	ППУ	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	ТК 507А - ТК 50702А	325	107	ППУ	канальная	2007	собств	вода	М
ТЭЦ-2(К-5)	ТК 50702А - б-р Ботанический, 11	108	24	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	ТК 50702А - ТК 50704А	273	105	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	ТК 50704А - ТК 50720А	133	46	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	ТК 50720А - ТК 50722А	133	52	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	ТК 50722А - ТК 50724А	89	100	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	ТК 50724А - б-р Ботанический, 9 ст4	57	100	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	ТК 50704А - ТК 50706А	273	143	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	ТК 50706А - ТК 50708А	273	114	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	ТК 50708А - ТК 50710А	273	283	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	ТК 50710А - ТК 50712А	159	59	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	ТК 50712А - ул. Калиновая, 1	133	106	ППУ	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	ТК 50712А - ТК 50714А	159	168	ППУ	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	ТК 50714А - ул. Пихтовая, 57	108	62,8	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2(К-5)	ТК 50714А - ул. Пихтовая, 59	89	14,4	ППУ	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	ТК 508А - ТК 50802А	325	164,6	ППУ	канальная	2006	собств	вода	М
ТЭЦ-2(К-5)	ТК 50802А - ул. Мирошниченко, 22	89	44,6	ППУ	канальная	2006	собств	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	ТК 50802А - ТК 50804А	325	124	ППУ	канальная	2007	собств	вода	М
ТЭЦ-2(К-5)	ТК 50806А - ул. Мирошниченко, 20	89	84	ППУ	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	ТК 5080401А - ул. Фруктовая, 5	108	68	ППУ	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	ТК 50804А - ТК 50806А	159	127	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	ТК 50806А - ул. Фруктовая, 3	108	144	ППУ	канальная	2009	собств	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	ТК 50806А - ТК 50808А	89	42	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	ТК 50808А - ул. Фруктовая, 4	57	15	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	ТК 50808А - ул. Фруктовая, 2	57	38	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	ТК 508Б - б-р Ботанический, 15	159	46	ППУ	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	ТК 508 - ТК 50802	108	54		канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	ТК 50802 - б-р Ботанический, 13	57	14		канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	ТК 50802 - б-р Ботанический, 11	108	62	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	ТК 508.03 - ул. Попова, 18	108	56	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	ТК 508.05 - ул. Попова, 20	108	24	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	ТК 508.07 - ул. Попова, 24	108	24	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	ТК 509 - ТК 509.01	159	196,4	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	ТК 509.01 - ул. Ботаническая, 18	89	15	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	ТК 509.01 - ул. Ботаническая, 16а	108	10	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	ул. Ботаническая, 16а - ул. Седова, 13	159	44	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	ул. Седова, 13 - ТК 509.03	133	8	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	ТК 509.03 - ул. Седова, 13а	108	8	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	ТК 509 - ТК 50902	159	82	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	ТК 50902 - б-р Ботанический, 19	108	14	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	ТК 510 - ТК 510.02	325	186	ППУ	канальная	2010	собств	вода	М
ТЭЦ-2(К-5)	ТК 510.02 - ТК 510.0201	159	42	ППУ	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	ТК 510.0201 - ул. Лиственная, 18	89	14,4	ППУ	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	ТК 510.0201 - ул. Лиственная, 20	108	16,4	ППУ	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	ТК 510.02 - ТК 510.04	325	180	ППУ	канальная	2006	аренда	вода	М
ТЭЦ-2(К-5)	ТК 510.04 - ТК 510.06	219	166,8	ППУ	канальная	2006	собств	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	ТК 510.06 - ТК 510.08	159	65,2	ППУ	канальная	2006	собств	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	ТК 510.08 - ул. Фруктовая, 16	108	68	ППУ	канальная	2006	собств	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	ТК 510.08 - ул. Лиственная, 23	108	88	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	ТК 511 - ТК 511.01	159	76	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	ТК 511.01 - ул. Ботаническая, 22г	76	40	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	ТК 511.01 - вр.511.01	76	32	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	вр.511.01 - ул. Ботаническая, 22	76	14	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	вр.511.01 - ул. Ботаническая, 22б	76	178	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	ТК 511 - ТК 51102	219	56	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2(К-5)	ТК 51102 - ул. Ботаническая, 21	133	20	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	ТК 51102 - ул. Ботаническая, 23	89	28	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	ТК 51102 - ТК 51104	219	248	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	ТК 51104 - ул. Фруктовая, 20	133	82	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	ул. Фруктовая, 20 - ТК 51106	76	14	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	ул. Фруктовая, 20 - ул. Фруктовая, 18	57	20	ППУ	канальная	2006	собств	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	ТК 51106 - ул. Фруктовая, 24	76	100	ППУ	канальная	2007	собств	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	ул. Фруктовая, 24 - ул. Фруктовая, 22	57	8	ППУ	канальная	2006	собств	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	ул. Фруктовая, 20 - б-р Ботанический, 25	57	20	ППУ	канальная	2006	собств	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	ТК 512 - б-р Ботанический, 27	57	20	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	ТК 512 - КРП ул. Ботаническая	219	400	ППУ	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	КРП - ТК 51402	108	60	ППУ	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	ТК 51402 - ул. Ботаническая, 1и	89	30	ППУ	канальная	2010	собств	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	КРП - ул. Ботаническая, 1е	76	146	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	КРП - ТК 515	159	40	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	ТК 515 - ул. Ботаническая, 1а	108	12	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	ул. Ботаническая, 1а	108	70	ППУ	подвал	2004	собств	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	ул.Ботаническая, 1а - ул.Ботаническая, 1в	89	84	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	ТК 515 - ТК 516	159	44	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	ТК 516 - ул. Ботаническая, 1б	76	40	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	ТК 516 - ТК 517	159	150	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	ТК 517 - ул. 2-я Ботаническая, 2	108	28	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	ТК 517 - ТК 51701	76	10	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	ТК 51701 - ул. Ботаническая, 1г	76	90	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-2(К-5)	ТК 522 - ул. Калинина, 73А	57	36	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 210101 - ТК 210101А	133	196	ППУ	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 210101А - ул. Калинина, 47к	108	126	ППУ	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 210101А - ул. Калинина, 47и	108	10	ППУ	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ленина, 108	89	90		подвал	1980	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0303 - ТК 030301 по ул. 60 лет Октября, 107	325	334	минвата	канальная	1968	бесхоз	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р4203 - ул. Урицкого, 124б	108	224	минвата	канальная	1989	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р380304 - пр.Мира, 52а	108	3	-	канальная	2007	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4008 - ТК Р400802 ул. Перенсона	159	34	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р400802 - пр. Мира, 84	89	68	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р400802 - ТК Р400804	133	45	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р400804 - ул. Перенсона, 29	89	18	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р400804 - ст.зд. пр. Мира, 88	159	43	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ст. зд. пр. Мира, 88 - ТК Р400808	89	192	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р400808 - пр. Мира, 86	57	20	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р400808 - пр. Мира, 90	57	6	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4408 - ул. Горького,10	89	24	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК Р4407 - пр. Мира, 114 (ул. Горького,10)	89	24	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4405 - ул. Горького, 6а	159	32	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Горького, 6а	108	32	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Горького, 6а - ТК Р440501	108	6	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р440501 - пр. Мира, 99	108	63	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Мира, 99 - гараж	108	75	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0516 - ТК 051602	108	28	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0517 - ул. Ленина,120	76	50	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 051602 - ТК 051604	108	100	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 051604 - ул. Ленина,127	108	20	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 051604 - (ул. Ленина,127) ул. Мира,112	108	150	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4304 - ТК Р430401	108	22	минвата	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р430401 - ТК Р430403	159	64	минвата	канальная	2023	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р430403 - ТК Р430405	108	54	минвата	канальная	2023	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р430405 - ул. Диктатуры Пролетариата, 32а	159	14	минвата	канальная	2023	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4208 - пр. Мира, 87	108	166	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Карла Маркса, 141 - ул. Диктатуры Пролетариата, 11	108	20	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Диктатуры Пролетариата, 11 - ул. Урицкого, 120	89	28	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Урицкого, 124 - ул. Урицкого, 124б	57	20	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4205 - ул. Диктатуры Пролетариата, 20	76	40	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4204 - ул. Диктатуры Пролетариата, 18	76	26	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 033407 - ул. Урицкого, 125а	76	51	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 033401 - ул. Дубровинского, 106	76	10	минвата	канальная	1992	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 033401 - ул. Дубровинского, 106	76	32	минвата	канальная	1992	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4102 - ул. Урицкого, 121 (шк.20)	108	96	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 033405 - ул. Урицкого, 108	76	194	минвата	канальная	2018	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ленина, 95 - ул. Ленина, 97	89	12	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ленина, 95 - ул. Кирова, 25	57	52	минвата	канальная	1999	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4008 - ул. Перенсона, 22 (пр. Мира, 82 к.2)	159	64	минвата	канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4007 - ТК Р400702 (ул. Перенсона, 21а)	108	50	ППУ	канальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р400702 - ул. Карла Маркса, 88	108	118	ППУ	канальная	2015	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Карла Маркса, 88 - ул. Карла Маркса, 90	108	180	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4004 - ул. Перенсона, 9	159	20	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Перенсона, 9 - ул. Урицкого, 98	108	78	минвата	канальная	1995	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	УУ - ТК Р400302 - ул. Урицкого, 111	57	42	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р400302 - гараж ул. Богрaда, 66а	57	42	минвата	канальная	1989	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4002 - ТК Р400202	159	67	минвата	канальная	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р400202 - ТК Р400204	108	35,2	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р400204 - ул. Богрaда, 66	108	70	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р400202 - ул. Перенсона, 5а	89	84	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р400204 - ул. Урицкого, 115	76	126	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК Р401001 - ул. Ленина, 73	108	86	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р401001 - ТК Р401003	159	6	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р401003 - ТК Р40100302	159	43	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р40100302 - ул. Ленина, 80	159	3	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р400703 - ТК Р40070302	89	70	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р40070302 - пр. Мира, 65	89	20	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р40070302 - пр. Мира, 63	89	4	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р400701 - ул. Карла Маркса, 78	108	54	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р400701 - ул. Карла Маркса, 78б	108	32	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р400503 - ТК Р400505	108	148	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р400505 - ул. Карла Маркса, 95	89	72	минвата	канальная	2018	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р370406 - пр. Мира, 80	89	112	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р370406 - пр. Мира, 78	57	6	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3705 - ул. Ленина, 49	108	22	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р37021003 - ТК Р37021005	89	76	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р37021005 - пр. Мира, 57	57	16	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р37021005 - пр. Мира, 59 (Вейнбаума, 26)	57	30	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3702 - ул. Карла Маркса, 56а	159	50	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Карла Маркса, 56а - ТК Р370204	159	38	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р370204 - точка врезки УТ ТК Р370208	159	116	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р370210 - ул. Карла Маркса, 58	57	94	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки УТ ТК Р370208 - ТК Р370210	159	100	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р370210 - ул. Карла Маркса, 60а	108	10	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р37021001 - пр. Мира, 53	108	4	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Карла Маркса, 60а - ТК Р37021001	108	12	минвата	канальная	1991	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Карла Маркса, 60а - ТК Р37021002	108	84	минвата	канальная	2023	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р37021002 - пр. Мира, 51	57	46	минвата	канальная	2023	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р37021002 - ТК Р37021004	108	58	минвата	канальная	2023	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р37021004 - пр. Мира, 49	89	20	минвата	канальная	2023	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р37021004 - пр. Мира, 49а	108	6	минвата	канальная	2023	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3703 - ТК Р370302	108	66	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р370302 - пр. Мира, 43	108	8	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 040502 - ул. Боград, 13	89	16	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0406 - ТК 040602	219	264	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 040602 - ул. Урицкого, 61	57	30	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 040602 - ТК 040604	219	64	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 040604 - ТК 04060402	219	88	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 04060402 - ТК 04060404	159	118	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 04060404 - ул. Боград, 26	89	38	минвата	канальная	1982	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 040604 - ТК 04060401	159	94	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 04060401 - ул. Карла Маркса, 93	108	58	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК 04060401 - ТК 04060403	159	88	минвата	канальная	1986	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 04060403 - ул. Карла Маркса, 75	76	120	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0404 - ТК 040402	108	76	минвата	канальная	1997	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 040402 - ул. Сурикова, 3	108	56	минвата	канальная	1997	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0407- ТК 040702	108	92	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 040702 - ТК 040704	76	86	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 040704 - ул. Сурикова, 19	76	12	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 040702 - ул. Сурикова, 17	89	30	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3701 - ул. Карла Маркса, 52	76	28	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р380306 - ТК Р380308	108	64	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р380308 - ТК Р380310	108	120	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р380310 - ТК Р380312	108	138	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р380312 - ст.зд. типографии	76	12	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	т.А ул. Сурикова, 28 - ст.зд. типографии	76	56	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ленина, 41 - ТК Р380408	76	58	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р380408 - ул. Ленина, 43	76	36	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р380404 - ул. Ленина, 37	108	98	минвата	канальная	1982	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р380310 - пр. Мира, 54	57	30	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р380310 - пр. Мира, 52а	76	86	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р380308 - пр. Мира, 54а	57	62	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р380304 - пр. Мира, 50	108	8	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3804 - ул. Парижской Коммуны, 25	89	34	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Парижской Коммуны, 25 - Р380402а	89	30	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р380402а - пр. Мира, 44	38	10	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р380402а - гараж ул. Парижской Коммуны, 25а	76	12	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Парижской Коммуны, 25 - пр. Мира, 44	89	22	минвата	канальная	1998	нет	вода	К
ТЭЦ-2	Р380404а - пр. Мира, 46-48	76	36	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р380404а - пр. Мира, 46-48	76	20	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р380404а - пр. Мира, 46г	76	34	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р380302 - пр. Мира, 46	89	6	минвата	канальная	1989	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3703 - ТК Р370301а	159	42	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р370301а - ТК Р370301	159	104	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р370301 - пр. Мира, 39	76	44	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 041006 - пр. Мира, 37	89	48	минвата	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Мира, 37 - пр. Мира, 37	57	34	минвата	бесканальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 041006 - пр. Мира, 35/3	57	20	минвата	канальная	1999	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 041006 - ТК 041008 пр. Мира, 35	108	40	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3801 - ул. Парижской Коммуны, 15	76	32	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Парижской Коммуны, 15 - ул. Карла Маркса, 42/2	76	106	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Парижской Коммуны, 15 - пр. Мира, 33	76	94	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Карла Маркса, 42/2 - ТК Р380102	57	10	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК Р380102 - ул. Карла Маркса, 40	57	12	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р380102 - ул. Карла Маркса, 38	57	120	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 040511 - ул. Парижской Коммуны, 9	89	22	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Парижской Коммуны, 9 - ТК 04051101	108	26	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 04051101 - ул. Урицкого, 50	89	34	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Парижской коммуны, 14 - тк1	38	28	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк1 - ул. Урицкого, 40	57	8	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк1 - ул. Урицкого, 40	38	8	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 040513 - ул. Парижской Коммуны, 10	76	52	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 040501 - ул. Урицкого, 49	159	48	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Урицкого, 49	159	30	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Урицкого, 49 - ТК 04050102	159	30	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 04050102 - ул. Урицкого, 47	89	84	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 04050102 - ул. Урицкого, 51	76	42	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ленина, 29 - ул. Ленина, 27	108	46	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р380503 - ул. Ленина, 23	76	12	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3905 - ул. 9 Января, 23	76	32	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3901 - ул. Карла Маркса, 22	57	36	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0805 - ТК П2601	159	212	ППУ	канальная	2011	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П2601 - ул. Дубровинского, 54а	108	20	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П2601 - ТК П260102	108	159	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П260102 - ул. Дубровинского, 56	108	9	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П2601 - ТК П2602	108	152	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П2602 - ТК П2603	108	92	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	Р0414 - ТК П2603	108	127	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П2602 - ул. Урицкого, 24	108	51	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П2602 - ул. Урицкого, 26 школа №11	108	90	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П2603 - ул. 9 Января, 2	89	42	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0803 - ул. Дубровинского, 62а	89	30	минвата	канальная	1996	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Мира, 22а - пр. Мира, 22	38	20	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 041602 - ул. Карла Маркса, 14	76	40	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0417 - ул. Карла Маркса, 21	108	56	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 041802 - ТК 04180202	159	88,4	ППУ	канальная	2014	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 04180202 - ТК 04180204	159	90,8	ППУ	канальная	2014	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 04180204 - ТК 04180206	159	42	ППУ	канальная	2014	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 04180206 - пр. Мира, 9	108	11	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0806 - ТК 080602	159	70	минвата	канальная	1997	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 080602 - ТК 080607	159	32	минвата	канальная	1997	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 080607 - ул. Дубровинского, 50	159	36	минвата	канальная	1997	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 080604 - ТК 080606	89	48	минвата	канальная	1997	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 080604 - ул. Дубровинского, 52а	89	16	минвата	канальная	1995	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК 0808 - пр. Мира, 1	159	156	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0810 - ТК 081002	159	101	минвата	канальная	2011	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 081002 - ТК 081004	108	75	минвата	канальная	2011	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 081004 - пр. Мира, 3	76	12	минвата	канальная	2011	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 081004 - ТК 081006	108	64	минвата	канальная	2011	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 081006 - пр. Мира, 3	76	12	минвата	канальная	2011	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 081006 - ТК 081008	108	62	минвата	канальная	2011	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 081008 - пр. Мира, 3	76	12	минвата	канальная	2011	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 081008 - пр. Мира, 3	108	74	минвата	канальная	2011	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 081002 - ул. Каратанова, 4	108	106	минвата	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0812 - пр. Мира, 2б	219	130	минвата	канальная	1994	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 081802 - ТК 081804	273	208	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 081804 - ТК 081806	273	194	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 081806 - ТК 081808	219	40	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 081808 - ТК 08180801А	219	102	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 08180801А - Р3723А (Р372202)	219	452	минвата	канальная	1986	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3723А - ул.Конституции, 1	159	56	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	УТ Р3723 - ул. Ленина, 22	89	78	минвата	канальная	1995	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3718 - ул. Конституции, 15	89	12	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р390603 - ул. Ленина, 24	108	174	минвата	канальная	2017	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3714 - ул. Конституции, 25	89	20	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3805 - ТК Р3806	273	52	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3806 - ул. Ленина, 32	108	28	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3806 - ТК Р3807	273	97	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3807 - ул. Парижской Коммуны, 40	108	12	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Парижской Коммуны, 40	108	36	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Парижской Коммуны, 40 - ТК Р380701	108	40	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р380701 - ул. Марковского, 9	89	20	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3807 - ул. Парижской Коммуны, 31	133	31	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Парижской Коммуны, 31 - ТК Р380702	133	42	минвата	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р380702 - ТК Р380704	133	108	минвата	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р380704 - ул. Марковского, 21	89	150	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р380704 - ул. Марковского, 23 (ул. Ленина, 38)	133	26	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3807 - ТК Р3808	273	102	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3808 - ТК Р3809 (реконструкция)	108	214	минвата	канальная	1994	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3809 - ТК Р380902	108	76	минвата	канальная	1994	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р380902 - ул. Парижской Коммуны, 39б	108	110	минвата	канальная	1994	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	Р3809 - Р3810 (реконструкция)	108	190	минвата	канальная	1994	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3709 - ТК Р370902	108	234	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р370902 - ТК Р370904	108	110	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р370904 - ул. Сурикова, 54в	108	16	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК Р370904 - ул. Сурикова, 54а	89	144	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р370902 - ул. Лебедевой, 12	89	26	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3708 - ТК Р370801	159	16	минвата	канальная	2002	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р370801 - ул. Марковского, 33	159	10	минвата	канальная	2002	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р370801 - ул. Ленина, 52	108	146	минвата	канальная	2002	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3706 - ул. Сурикова, 36	159	78	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3706 - ул. Сурикова, 47	159	17	минвата	канальная	1996	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Сурикова, 47	159	28	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Сурикова, 47 - ТК Р370602	159	5	минвата	канальная	1996	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	Р370602 - ул. Сурикова, 45	89	94	минвата	канальная	1996	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ленина, 62а	159	36	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Марковского, 43а	159	80	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р370608 - ул. Ленина, 64	89	56	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3707 - ТК Р370702	159	190	ППУ	канальная	2023	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р370702 - ул. Марковского, 43	159	56	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Марковского, 43 - ул. Марковского, 41	108	50	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р370702 - ТК Р370704	159	161	ППУ	канальная	2023	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р370704 - ТК Р370706	159	124	ППУ	канальная	2023	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р370706 - ТК Р401211	159	46	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р370706 - ул. Вейнбаума, 38	108	24	минвата	канальная	2023	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р370704 - ул. Марковского, 47	76	86	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р370704 - ТК Р37070401	89	102	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р37070401 - ул. Марковского, 58	76	30	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р37070401 - ул. Марковского, 56	76	20	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р370701 - ул. Лебедевой, 31	159	336	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Лебедевой, 31	159	24	минвата	транзит	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Лебедевой, 31 - ТК Р370710	159	70	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р370710 - ТК Р370712	159	208	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р370712 - ТК Р370714	159	215	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р370714 - ТК Р370716	159	60	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р370716 - ТК Р370718	159	140	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р370718 - ТК Р370720	159	250	минвата	канальная	1995	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р370720 - ул. Качинская, 56	159	46	минвата	канальная	1995	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р370720 - ул. Качинская, 58/4	57	35	минвата	канальная	1995	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Качинская, 58/4 - ТК Р370722	57	80	минвата	канальная	1995	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р370722 - ул. Качинская, 58/5	57	12	минвата	канальная	1995	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Качинская, 56 - ТК Р370724	108	76	минвата	канальная	1995	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р370724 - ул. Брянская, 23	89	22	минвата	канальная	1995	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П250601 - ТК П250603	159	298	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П250603 - точка вр.переход(УТ П250605)	159	460	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	точка вр.переход(УТ П250605) - ул. Брянская, 63а	133	218	минвата	канальная	1995	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК Р4010 - ТК Р4011	219	176	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4011 - ТК Р4012	219	150	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4012 - ТК Р401201	219	34	минвата	канальная	2020	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р401201 - ТК Р401203	219	142	минвата	канальная	2020	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р401203 - ул. Марковского, 78	57	30	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р401203 - ТК Р40120302	108	150	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р40120302 - точка врезки(УТ Р40120304)	108	50	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р40120302 - ул. Марковского, 80	108	24	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки(УТ Р40120304) - ул. Марковского, 80	108	18	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р401203 - ТК Р401205	219	130	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р401205 - ул. Марковского, 72	108	42	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р401207 - ТК Р40120702	159	137	минвата	канальная	2019	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р40120702 - ул. Лебедевой, 47	108	50	минвата	канальная	2019	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р40120702 - ул. Марковского, 70	108	29	минвата	канальная	2019	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р401209 - ТК Р401211	219	60	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р401211 - ул. Марковского, 49	219	34	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ленина, 80 - ул. Ленина, 76-1 Д/с №24	57	77	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4012 - ТК Р4013	325	210	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4013 - ТК Р4014	159	110	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4014 - ул. Лебедевой, 66	159	128	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р401202 - ул. Марковского, 88	159	240	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4012 - ТК Р401202 - ул. Марковского, 86	159	164	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4110 - ТК Р4111	159	94	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4111 - ТК Р4111а	159	124	минвата	канальная	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4111а - ТК Р4112	159	120	минвата	канальная	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4112 - ТК Р4112б	108	120	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4112б - ТК Р411202	108	20	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р411202 - ул. Марковского, 106	57	70	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4112 - ТК Р4113	159	114	минвата	канальная	2023	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4113 - ул. Кирова, 40	108	20	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Кирова, 40 - ул. Кирова, 42 (ул. Лебедевой, 63)	57	20	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4113 - т.А	159	120	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	т.А - ТК Р4114	159	134	ППУ	канальная	2009	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4114 - ТК Р4115	108	190	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4115 - ТК Р4116	108	106	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Лебедевой, 80 - ул. Лебедевой, 78	89	48	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р430602 - ул. Ленина, 100	57	122	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4304 - ТК Р430402	159	76	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р430402 - ул. Диктатуры Пролетариата, 40	108	81,6	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Диктатуры Пролетариата, 40	108	80	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Диктатуры Пролетариата, 40 - ТК Р430404	108	30,8	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК Р430404 - ул. Диктатуры Пролетариата, 40а	108	29,6	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р430402 - ул. Диктатуры Пролетариата, 31	89	174	минвата	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0510 - ТК 051001	89	61	минвата	канальная	1996	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 051001 - ул. Ленина, 112	89	62	минвата	канальная	1996	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 051102(П2501) - ТК 051104	159	104	минвата	канальная	2017	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 051104 - ул. Красной Армии, 14	108	16	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 051301 - ул. Ленина, 114 (школа №10 спортзал)	57	126	ППУ	канальная	2009	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0513 - ул. Ленина, 121	89	64	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0514 - ТК 051402	108	131	минвата	канальная	2018	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 051402 - ул. Обороны, 2б	108	9	минвата	канальная	2018	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 051205 - ТК 051205а	219	134,8	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 051205а - ТК 051207	219	218,8	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 051207 - ул. Диктатуры Пролетариата, 35	108	18	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Диктатуры Пролетариата, 35 - ТК 05120701	76	28	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 05120701 - ул. Лебедевой, 91	76	166	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 051207 - ТК 051209	219	177,6	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 051209 - ТК 051209а	219	95,4	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 051209а - ТК 051211	219	138	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 051211 - ул. Качинская,64	108	122	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Качинская,64 - ТК 051215	108	69,4	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П2514 - ул. Горького, 42	89	22	минвата	канальная	1989	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П2513 - ул. Горького, 44	89	26	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4413 - т.в.	219	106	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	т.в. - ТК Р4413б	159	30	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4413б - ТК Р4413в	159	130	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4413в - ТК Р4413г	159	52	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4413г - ул. Лебедевой, 109	108	22	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4413г - ТК Р4413д	89	168	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4413д - ул. Лебедевой, 107	57	8	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4413д - ТК Р441301д	45	34	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р441301д - ул. Лебедевой, 107б	45	64	ППУ-ОЦ	надземная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4412 - ул. Горького, 18	76	20	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р441101 - ул. Красной Армии, 22	89	138	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 051503 - ТК 051505	89	254	ППУ-ПЭ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Красной Армии, 20 - ул. Красной Армии, 20а	76	28	минвата	канальная	1994	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 051501 - ул. Ленина, 118	108	10	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р390405 - пр. Мира, 16	76	168	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0412 - ул. Карла Маркса, 34	133	70	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Карла Маркса, 34 - ТК 041202	108	220	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 041202 -ТК 041204	108	204	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 041204 -ТК 041206	108	30	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК 041206 - пр. Мира, 25	76	20	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 041208 - пр. Мира, 27	76	20	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 041206 -ТК 041208	89	73	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 041208 - пр. Мира, 29	57	100	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р410502 - ТК Р410504	76	130	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р410504 - ул. Карла Маркса, 135	76	44	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3804 - ул. Парижской Коммуны, 30	89	24	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	Р410803 - пр. Мира, 75	57	42	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Мира, 75 - пр. Мира, 75а	57	16	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Карла Маркса, 129 - ул. Карла Маркса, 127 (есть в ИНФ16957)	57	36	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
Котельная Орбита	тк(сущ.) - ут1	57	62	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
Котельная Орбита	ут1 - ул. 2-я Брянская, 14	57	2	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4007 - ул. Карла Маркса, 80	219	22	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Карла Маркса, 80 - ТК Р400701	159	130	минвата	канальная	2017	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р400701 - ТК Р400703	159	73	минвата	канальная	1997	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р400701 - пр. Мира, 65а	76	14	минвата	канальная	1997	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р400703 - ТК Р400707	159	130	минвата	канальная	1997	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р400707 - ТК Р40070702	89	46	минвата	канальная	1997	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р40070702 - пр. Мира, 61 (Терапия)	89	24	минвата	канальная	1997	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р40070702 - пр. Мира, 63а	57	12	минвата	канальная	1997	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р400707 - АБК №1 ул. Вейнбаума, 15/2	76	108	минвата	канальная	1997	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки - ул. Вейнбаума, 15/3	57	10	минвата	канальная	1997	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	АБК №1 ул. Вейнбаума, 15/2 - АБК №2 ул. Вейнбаума, 15/8	57	32	минвата	канальная	1997	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	АБК №1 ул. Вейнбаума, 15/2 - морг ул. Вейнбаума, 15/6	57	38	минвата	канальная	1997	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки(400709) - Пищеблок ул. Вейнбаума, 15/5	57	20	минвата	канальная	1997	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р400707 - ТК Р400711	89	124	минвата	канальная	1997	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р400711 - ул. Вейнбаума, 15/1	57	12	минвата	канальная	1997	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р400711 - ул. Вейнбаума, 15	89	79	минвата	канальная	1997	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4104 - ТК Р410402	108	56	минвата	канальная	1997	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р410402 - ул. Кирова, 11	57	36	минвата	канальная	1997	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р410402 - ул. Кирова, 13	108	14	минвата	канальная	1997	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Кирова, 13 - ул. Урицкого, 106	108	158	минвата	канальная	1997	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4208 - ул. Карла Маркса, 104	108	38	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 090301 - ТК 090303	108	60	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 090303 - ТК 090305	89	60	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 090305 - ст.зд. насосной станции "Юность"	57	82	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5512 - ТК Р5513	133	203	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5513 - ул. Академгородок, 56, стр.1 ст.зд. проходной	32	10,8	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5513 - ТК Р5514	133	82	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК Р5514 - ул. Академгородок, 56, стр.2 ст.зд. гаража, мастерских	57	16	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5514 - ТК Р5515	133	130	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5515 - 56 АБК	57	137,6	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5515 - ТК Р5516	108	47	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5516 - ул. Академгородок, 56, стр.3 ст.зд. блока фильтров	89	104	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5516 - ТК Р5517	108	390,6	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5517 - ул. Академгородок, 56, стр.5 ст.зд. блока реагентов	89	120,2	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	от ст.зд. блока реагентов - ст. зд. блока коагулянтов	45	24,4	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5517 - ТК Р5518	108	520,4	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5518 - ул. Академгородок, 56, стр.8 ст.зд. н/ст подкачки	32	22	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5518 - ТК Р5519	89	76,2	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5519 - ул. Академгородок, 56, стр.9 ст.зд. хлораторной	76	29,2	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5519 - ТК Р5520	45	237,4	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5520 - ул. Академгородок, 56, стр.11 н/ст 2-го подъема	45	27,2	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р460306 - ст.зд. ул. Крупской, 32а	76	124	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3810 - ул. Парижской коммуны, 41	219	8	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Парижской коммуны, 41 - гараж (после ПУ не обслуживаем - Иванов Д.И.)	108	292	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 100511(ТК 10050304) - ТК 10051102	133	38	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 10051102 - ул. Курчатова, 5а	76	10	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 081802 - ТК Р9903	273	364	минвата	канальная	1990	нет	вода	К
ТЭЦ-3	Р9903 - ЦТП №18 ул. Белинского, 1г	273	24	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ЦТП №18 ул. Белинского, 1г - ТК Р9900	219	17	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ЦТП №18 ул. Белинского, 1г - ТК Р9900	159	8,5	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ЦТП №18 ул. Белинского, 1г - ТК Р9900	89	8,5	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р9900 - ТК Р9902	159	132	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р9900 - ТК Р9902	159	66	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р9900 - ТК Р9902	89	66	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р9902 - ул. Белинского, 3	108	40	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р9902 - ул. Белинского, 3	76	20	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р9902 - ул. Белинского, 3	57	20	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р9902 - подъем (ТК Р9904)	159	140	минвата	канальная	1985	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р9902 - подъем (ТК Р9904)	159	70	минвата	канальная	1985	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р9902 - подъем (ТК Р9904)	76	70	минвата	канальная	1985	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р9904 - ТК Р9906	159	68	минвата	надземная	1985	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р9904 - ТК Р9906	159	34	минвата	надземная	1985	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р9904 - ТК Р9906	76	34	минвата	надземная	1985	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р9906 - ТК Р9908	108	84	минвата	канальная	1985	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р9906 - ТК Р9908	89	42	минвата	канальная	1985	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р9906 - ТК Р9908	57	42	минвата	канальная	1985	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р9908 - ул. Белинского, 11	89	34	минвата	канальная	1985	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК Р9908 - ул. Белинского, 11	76	17	минвата	канальная	1985	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р9908 - ул. Белинского, 11	57	17	минвата	канальная	1985	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р9900 - ТК Р9901	273	21	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р9900 - ТК Р9901	159	10,5	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р9900 - ТК Р9901	89	10,5	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р9901 - ТК Р990102	159	243,2	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р9901 - ТК Р990102	159	121,6	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р9901 - ТК Р990102	76	121,6	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р990102 - ул. Белинского, 1	159	30,8	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р990102 - ул. Белинского, 1	159	15,4	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р990102 - ул. Белинского, 1	76	15,4	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р9901 - ТК Р9903	159	73,6	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р9901 - ТК Р9903	133	36,8	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р9901 - ТК Р9903	89	36,8	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р9903 - ТК Р9905	159	122	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р9903 - ТК Р9905	133	61	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р9903 - ТК Р9905	89	61	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р9905 - ул. Дубенского, 2	89	144,4	минвата	канальная	2024	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р9905 - ул. Дубенского, 2	89	72,2	минвата	канальная	2024	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р9905 - ул. Дубенского, 2	57	72,2	минвата	канальная	2024	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р9905 - ТК Р9907	159	60	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р9905 - ТК Р9907	159	30	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р9905 - ТК Р9907	76	30	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р9907 - ул. Белинского, 1а (д/с)	57	48	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р9907 - ул. Белинского, 1а (д/с)	57	24	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р9907 - ул. Белинского, 1а (д/с)	38	24	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р9907 - подъем (ТК Р9909)	159	116	минвата	канальная	1995	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р9907 - подъем (ТК Р9909)	159	58	минвата	канальная	1995	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р9907 - подъем (ТК Р9909)	76	58	минвата	канальная	1995	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р9909 - ТК Р9911	159	158	минвата	надземная	1995	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р9909 - ТК Р9911	159	79	минвата	надземная	1995	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р9909 - ТК Р9911	76	79	минвата	надземная	1995	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р9911 - ТК Р991101	108	42	минвата	канальная	2002	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р9911 - ТК Р991101	89	21	минвата	канальная	2002	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р9911 - ТК Р991101	57	21	минвата	канальная	2002	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р991101 - ТК Р991103	108	160	минвата	канальная	2002	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р991101 - ТК Р991103	89	80	минвата	канальная	2002	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р991101 - ТК Р991103	57	80	минвата	канальная	2002	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р991103 - ул. Дубенского, 8	108	212	минвата	канальная	2002	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р991103 - ул. Дубенского, 8	89	106	минвата	канальная	2002	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р991103 - ул. Дубенского, 8	57	106	минвата	канальная	2002	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК Р991101 - ул. Дубенского, 4а	108	12	минвата	канальная	1995	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р991101 - ул. Дубенского, 4а	76	6	минвата	канальная	1995	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р991101 - ул. Дубенского, 4а	38	6	минвата	канальная	1995	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р9911 - ул. Дубенского, 4	108	82	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р9911 - ул. Дубенского, 4	76	41	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р9911 - ул. Дубенского, 4	38	41	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7609 - пер. Светлогорский, 7 шк. №24	108	68	минвата	канальная	1999	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7609 - пер. Светлогорский, 7 шк. №24	89	34	минвата	канальная	1999	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7609 - пер. Светлогорский, 7 шк. №24	57	34	минвата	канальная	1999	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7601 - ул. Водопьянова, 11г	76	90	ППУ	канальная	2009	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7601 - ул. Водопьянова, 11г	57	45	ППУ	канальная	2009	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7601 - ул. Водопьянова, 11г	57	45	ППУ	канальная	2009	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7601 - ТК Р760101	159	118	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7601 - ТК Р760101	159	59	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7601 - ТК Р760101	76	59	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р760101 - ТК Р760103	159	106	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р760101 - ТК Р760103	108	53	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р760101 - ТК Р760103	57	53	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р760103 - ул. Водопьянова, 13	89	135	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р760103 - ул. Водопьянова, 13	89	67,5	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р760103 - ул. Водопьянова, 13	57	67,5	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р760103 - ул. Водопьянова, 13	89	181	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р760103 - ул. Водопьянова, 13	89	90,5	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р760103 - ул. Водопьянова, 13	57	90,5	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8302 - ул. Алексеева, 8	108	72	минвата	канальная	1999	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8302 - ул. Алексеева, 8	89	36	минвата	канальная	1999	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8302 - ул. Алексеева, 8	57	36	минвата	канальная	1999	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8302 - ул. Алексеева, 10	108	48	минвата	канальная	1999	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8302 - ул. Алексеева, 10	89	24	минвата	канальная	1999	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8302 - ул. Алексеева, 10	57	24	минвата	канальная	1999	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 086505 - ТК 08650501	159	60	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 08650501 - ул. Водопьянова, 19/1	133	32	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 08650501 - ТК 08650503	159	64	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 08650503 - ул. Водопьянова, 19/2	108	78	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 08650503 - ул. Водопьянова, 19/3	133	252	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	точка врезки (ТК 086509) - ул. Водопьянова, 21	89	40	ППУ	канальная	2009	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 086509 - ул. Алексеева, 22Д	89	54	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 086501 - ТК 08650101	159	95	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 08650101 - ул. Водопьянова, 17	159	243,6	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК П47050804 - ул. Авиаторов, 50д	76	50	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК П470516 - ул. Молокова, 8	108	128	ППУ	канальная	2009	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК 086202А - ТК 086204А	108	54	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 086204А - ул. 9 Мая, 65	108	76	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 086206а - ул. 9 Мая, 63а	133	142	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7702 - ТК Р770202	219	102	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7702 - ТК Р770202	108	51	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7702 - ТК Р770202	57	51	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р770202 - ТК Р770204	219	164	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р770202 - ТК Р770204	108	82	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р770202 - ТК Р770204	57	82	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р770204 - ТК Р77020402	108	46,6	минвата	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р770204 - ТК Р77020402	89	23,3	минвата	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р770204 - ТК Р77020402	89	23,3	минвата	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р77020402 - ул. Светлогорская, 35а/1	76	35,3	минвата	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р77020402 - ул. Светлогорская, 35а/1	57	17,65	минвата	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р77020402 - ул. Светлогорская, 35а/1	57	17,65	минвата	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р77020402 - ТК Р77020404	89	76,6	минвата	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р77020402 - ТК Р77020404	76	38,3	минвата	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р77020402 - ТК Р77020404	76	38,3	минвата	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р77020404 - ул. Светлогорская, 35а	76	20,8	минвата	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р77020404 - ул. Светлогорская, 35а	57	10,4	минвата	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р77020404 - ул. Светлогорская, 35а	57	10,4	минвата	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р77020404 - ул. Светлогорская, 35а/2	76	38,8	минвата	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р77020404 - ул. Светлогорская, 35а/2	57	19,4	минвата	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р77020404 - ул. Светлогорская, 35а/2	57	19,4	минвата	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р770204 - ул. Светлогорская, 31	108	68	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р770204 - ул. Светлогорская, 31	89	34	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р770204 - ул. Светлогорская, 31	57	34	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р770204 - ТК Р770206	159	104	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р770204 - ТК Р770206	108	52	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р770204 - ТК Р770206	57	52	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р770206 - ТК Р770208	159	40	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р770206 - ТК Р770208	89	20	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р770206 - ТК Р770208	57	20	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р770208 - ул. Светлогорская, 37	76	36	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р770208 - ул. Светлогорская, 37	89	18	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р770208 - ул. Светлогорская, 37	57	18	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р770208 - ТК Р770210(Р77020802)	57	66	минвата	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р770208 - ТК Р770210	76	33	минвата	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р770208 - ТК Р770210	45	33	минвата	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р770210 - ул. Светлогорская, 29	57	32	минвата	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р770210 - ул. Светлогорская, 29	76	16	минвата	канальная	2006	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК Р770210 - ул. Светлогорская, 29	45	16	минвата	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7701 - ТК Р770101	159	54	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7701 - ТК Р770101	159	27	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7701 - ТК Р770101	89	27	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р770101 - ТК Р770102	159	70,5	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р770101 - ТК Р770102	159	35,25	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р770101 - ТК Р770102	89	35,25	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р770102 - ТК Р770103	133	72,5	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р770102 - ТК Р770103	108	36,25	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р770102 - ТК Р770103	57	36,25	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р770103 - ул. Урванцева, 21	89	27,5	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р770103 - ул. Урванцева, 21	89	13,75	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р770103 - ул. Урванцева, 21	45	13,75	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7701 - ТК Р7706	273	52	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7701 - ТК Р7706	159	26	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7701 - ТК Р7706	89	26	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7706 - ТК Р7707	273	32	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7706 - ТК Р7707	159	16	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7706 - ТК Р7707	89	16	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7707 - ТК Р7708	273	208	минвата	канальная	2018	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7707 - ТК Р7708	159	104	минвата	канальная	2018	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7707 - ТК Р7708	108	104	минвата	канальная	2018	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7708 - ТК Р7709	273	64	минвата	канальная	2018	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7708 - ТК Р7709	159	32	минвата	канальная	2018	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7708 - ТК Р7709	108	32	минвата	канальная	2018	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7709 - ТК Р7710	133	190	минвата	канальная	2018	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7709 - ТК Р7710	133	95	минвата	канальная	2018	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7709 - ТК Р7710	89	95	минвата	канальная	2018	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7710 - 9 Мая, 42а	108	36	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7710 - 9 Мая, 42а	89	18	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7710 - 9 Мая, 42а	57	18	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7704 - ТК Р7705	108	184	минвата	канальная	2017	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7704 - ТК Р7705	89	92	минвата	канальная	2017	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7704 - ТК Р7705	76	92	минвата	канальная	2017	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7705 - ул. Светлогорская, 23	76	24	минвата	канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7705 - ул. Светлогорская, 23	76	12	минвата	канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7705 - ул. Светлогорская, 23	57	12	минвата	канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7705 - ул. Светлогорская, 21	89	76	минвата	канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7705 - ул. Светлогорская, 21	76	38	минвата	канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7705 - ул. Светлогорская, 21	57	38	минвата	канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7724 - ТК Р7725	219	172	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК Р7724 - ТК Р7725	159	86	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7724 - ТК Р7725	89	86	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7725 - ул. Светлогорская, 35	89	54	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7725 - ул. Светлогорская, 35	76	27	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7725 - ул. Светлогорская, 35	45	27	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7725 - ТК Р7726	159	38	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7725 - ТК Р7726	159	19	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7725 - ТК Р7726	57	19	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7726 - ТК Р7727	159	50	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7726 - ТК Р7727	159	25	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7726 - ТК Р7727	57	25	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7727 - ТК Р7728	108	64	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7727 - ТК Р7728	108	32	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7727 - ТК Р7728	57	32	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7728 - ул. Водопьянова, 2а	108	38	минвата	канальная	2001	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7728 - ул. Водопьянова, 2а	76	19	минвата	канальная	2001	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7728 - ул. Водопьянова, 2а	45	19	минвата	канальная	2001	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7728 - ТК Р7729	108	64	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7728 - ТК Р7729	108	32	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7728 - ТК Р7729	57	32	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7729 - ул. Водопьянова, 2	89	34	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7729 - ул. Водопьянова, 2	76	17	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7729 - ул. Водопьянова, 2	57	17	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7729 - ул. Водопьянова, 2	76	27	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7729 - ул. Водопьянова, 2	76	13,5	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7729 - ул. Водопьянова, 2	57	13,5	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7727 - т.врезки 7730	159	57	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7727 - т.врезки 7730	108	28,3	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7727 - т.врезки 7730	57	28,3	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	т.врезки 7730 - ул. Водопьянова, 2	89	86	минвата	канальная	2024	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	т.врезки 7730 - ул. Водопьянова, 2	89	42,2	минвата	канальная	2024	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	т.врезки 7730 - ул. Водопьянова, 2	57	42,2	минвата	канальная	2024	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7716 - ул. Водопьянова, 10а	89	62	минвата	канальная	1997	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7716 - ул. Водопьянова, 10а	57	31	минвата	канальная	1997	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7716 - ул. Водопьянова, 10а	57	31	минвата	канальная	1997	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7721 - ул. 9 Мая, 40г	57	40	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7721 - ул. 9 Мая, 40г	45	20	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7721 - ул. 9 Мая, 40г	45	20	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230801 - ул. Молокова, 64д	76	38	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 085802(Тксущ) - ул. 9 Мая, 64	76	408	ППУ	канальная	2014	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 2308а - ТК 230802а	273	300	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК 230802а - ТК 230804а	273	66	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230804а - КРП ул. Батурина, 22г	273	110	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	КРП ул. Батурина, 22г - ТК 230806а	273	30	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230806а - ТК 230804а	273	128	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230804а - ТК 230802а	133	76	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230802а - ул. Молокова, 54	76	116	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230802а - ул. Молокова, 46	133	50	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230802А - ул. Батурина, 20	108	40	ППУ	канальная	2005	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230804а - ТК 23080401а	273	78	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23080401а - ул. Молокова, 50	89	46	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23080401а - ул. Молокова, 46	89	54	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23080401а - ТК 23080403а	273	148	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23080403а - ул. Молокова, 40	133	36	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23080403а - ТК 23080405а	273	130	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23080405а - ул. Молокова, 40	89	56	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23080405а - ул. Алексеева, 95	108	77,6	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23080405а - ТК 23080407а(ут7)	219	168	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23080407а(ут7) - ТК 23080409а(ут8)	219	182	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23080409а(ут8) - ТК 230830а	159	84	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230830А - ул. 78 Добровольческой бригады, 19	108	27	ППУ	канальная	2005	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230830а - ТК 230828а	159	278	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230828а - ул. 78 Добровольческой бригады, 19	108	24	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230826а - ТК 23082602а - ул. 78 Добровольческой бригады, 21	89	187	ППУ	канальная	2005	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230828а - ТК 230826а	133	130	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230826а - ул. 78 Добровольческой бригады, 21	108	90	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230826а - ул. Алексеева, 93	89	40	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230806а - ТК 230808а	219	220	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230808а - ул. Молокова, 50	108	16	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230808а - ул. Батурина, 20	108	40	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230808а - ТК 230810а	219	96	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230810а - ул. Алексеева, 109	133	106	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230810а - ТК 230812а	159	76	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230812а - ул. Алексеева, 107	133	32	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230812а - ТК 230816а	159	126	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230816а - ТК 230818а	108	166	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230818а - ул. Алексеева, 101	108	60	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230818А - ул. Алексеева, 99	89	62	ППУ	канальная	2005	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230816а - ТК 230820а	133	116	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230820а - ул. Алексеева, 103	89	100	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230820а - ТК 230824а	108	322	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230824А - ул. Алексеева, 97	89	40	ППУ	канальная	2005	нет	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК 230824а - ул. Алексеева, 93	108	58	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	от врезки в Ф1200 - ТК 2302	820	648	минвата	канальная	2002	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 2302 - ТК 2303	820	1140	минвата	канальная	2002	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 2303 - ТК 2303В	820	356	минвата	канальная	2002	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 2303В - ТК 2303А	820	358	минвата	канальная	2002	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 2303А - ТК 2304	820	278	минвата	канальная	2002	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 2304 - ТК 2304А	820	534	минвата	канальная	2002	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 2304А - ТК 2305	820	450	минвата	канальная	2002	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 2305 - ТК 2306	820	314	минвата	канальная	2002	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 2306 -ТК 2306А	820	276	минвата	канальная	2002	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 2306А - ТК 2307 по ул. Батурина	820	64	минвата	канальная	2002	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 2307 - ТК 2308А по ул. Батурина	820	471	минвата	канальная	2002	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 2308А - ТК 2308	820	126	минвата	канальная	2002	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 2308 - ТК 2308/1	820	46	минвата	канальная	2002	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 2308/1 - ТК 2308/2	820	94	минвата	канальная	2002	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 2308/2 - ТК 2309	820	514	минвата	канальная	2002	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 2309 - ТК 2311	820	826	минвата	канальная	2002	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 2311 - ТК 2313	820	694	минвата	канальная	2002	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 2309 - КРП ул. Батурина, 7г	273	394	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 2304 - ТК 230401	273	705	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230401 - КРП по ул. Караульная, 45	273	605	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	КРП ул. 78 Добровольческой бригады, 5а - ТК Р8401	325	16	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	КРП ул. 78 Добровольческой бригады, 5а - ТК Р8401	273	8	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	КРП ул. 78 Добровольческой бригады, 5а - ТК Р8401	108	8	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8401 - ТК Р8402	159	43	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8401 - ТК Р8402	89	21,5	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8401 - ТК Р8402	57	21,5	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8402 - ул. 78 Добровольческой Бригады, 5	108	108	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8402 - ул. 78 Добровольческой Бригады, 5	89	54	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8402 - ул. 78 Добровольческой Бригады, 5	57	54	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8402 - ул. Весны, 15	108	156	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8402 - ул. Весны, 15	89	78	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8402 - ул. Весны, 15	57	78	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8402 - ул. Весны, 13а Д/с №9	76	196	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8402 - ул. Весны, 13а Д/с №9	57	98	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8402 - ул. Весны, 13а Д/с №9	32	98	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8401 - ТК Р8403	273	96	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8401 - ТК Р8403	219	48	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8401 - ТК Р8403	89	48	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8403 - ТК Р8404	219	286	минвата	канальная	2023	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8403 - ТК Р8404	159	143	минвата	канальная	2023	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК Р8403 - ТК Р8404	76	143	минвата	канальная	2023	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8404 - ул.Весны, 9а	159	88	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8404 - ул.Весны, 9а	89	44	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8404 - ул.Весны, 9а	57	44	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Весны, 9а - ТК Р840401	76	16	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Весны, 9а - ТК Р840401	57	8	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Весны, 9а - ТК Р840401	38	8	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р840401 - ул. Весны, 9а	76	28	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р840401 - ул. Весны, 9а	57	14	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р840401 - ул. Весны, 9а	38	14	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8404 - ТК Р8405	219	258	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8404 - ТК Р8405	159	129	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8404 - ТК Р8405	76	129	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8405 - ул. Весны, 5	133	48	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8405 - ул. Весны, 5	108	24	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8405 - ул. Весны, 5	57	24	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8405 - ТК Р8407	159	58	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8405 - ТК Р8407	89	29	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8405 - ТК Р8407	57	29	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8407 - ул. Весны, 7а	159	20	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8407 - ул. Весны, 7а	159	10	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8407 - ул. Весны, 7а	57	10	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8407 - ТК Р8408	159	116	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8407 - ТК Р8408	89	58	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8407 - ТК Р8408	57	58	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8408 - ул. Весны, 7	76	18	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8408 - ул. Весны, 7	38	9	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8408 - ул. Весны, 7	32	9	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8408 - ТК Р8409	159	56	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8408 - ТК Р8409	108	28	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8408 - ТК Р8409	76	28	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8409 - ул. Весны, 7	89	62	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8409 - ул. Весны, 7	76	31	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8409 - ул. Весны, 7	38	31	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8409 - ул. Весны, 7б	108	88	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8409 - ул. Весны, 7б	76	44	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8409 - ул. Весны, 7б	38	44	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8404 - ТК Р8410	159	160	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8404 - ТК Р8410	89	80	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8404 - ТК Р8410	57	80	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8410 - ул. Весны, 9	89	58	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК Р8410 - ул. Весны, 9	76	29	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8410 - ул. Весны, 9	32	29	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8410 - ТК Р8411	159	120	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8410 - ТК Р8411	89	60	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8410 - ТК Р8411	57	60	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8411 - ул. Весны, 9	76	56	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8411 - ул. Весны, 9	57	28	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8411 - ул. Весны, 9	32	28	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8411 - ул. Весны, 11	108	60	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8411 - ул. Весны, 11	76	30	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8411 - ул. Весны, 11	38	30	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 084409 - ул. 78 Добровольческой Бригады, 2	133	76	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 084409 - ул. 78 Добровольческой Бригады, 2	89	38	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 084409 - ул. 78 Добровольческой Бригады, 2	45	38	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 0861 - ТК 0860	720	192	минвата	проходной	1991	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 0860 - ТК 0859А	720	60	минвата	проходной	1991	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 0859А - ТК 0859	720	178	минвата	проходной	1991	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 0859 - ТК 0858	720	220	минвата	проходной	1991	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 0858 - ТК 0857	720	220	минвата	проходной	1991	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 0857 - ТК 0856	720	238	минвата	проходной	1991	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 0856 - ТК 0856А	720	172	минвата	проходной	1991	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 0856А - ТК 0855А	720	434	минвата	проходной	2006	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 0855А - ТК 0855Б	720	677,2	минвата	проходной	2006	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 0855Б - ТК 0855	720	380	минвата	проходной	2006	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 0855 - ТК 0854а	720	252	минвата	проходной	1991	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 0854а - ТК 0854	720	87	минвата	проходной	1991	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 0854 - ТК 0853	720	222	минвата	проходной	1991	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 0853 - ТК 0852	720	258	минвата	проходной	1991	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 0852 - ТК 0851	720	238	минвата	проходной	1991	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 0851 - ТК 0850	720	242	минвата	проходной	1991	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 0850 - ТК 0849	720	210	минвата	проходной	1991	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 0849 - ТК 0848	720	212,6	минвата	проходной	1991	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 0848 - ТК 0847	720	201,2	минвата	проходной	1991	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 0847 - ТК 0846	720	172	минвата	проходной	1991	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 0846 - ТК 0845	720	407	минвата	проходной	1991	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 0845 - ТК 0844	720	516	минвата	проходной	1991	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 0844 - ТК 0843	720	256	минвата	проходной	1991	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 0843 - ТК 0842	720	150	минвата	проходной	1991	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 0842 - ТК 0841	720	331	минвата	проходной	1991	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 0841 - ТК 0840	720	144	минвата	проходной	1991	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 0840 - ТК 0839	720	154	минвата	проходной	1991	концессия	вода	М

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК 0839 - ТК 0838	720	248	минвата	проходной	1991	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 0838 - ТК 0837	720	180	минвата	проходной	2017	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 0850 - ТК 085001 - ЦТП ул. 78 Добровольческой бригады, 14д	219	58	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 0838 - ул. Взлетная, 1	108	50	минвата	канальная	1996	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 0856 - ул. 9 Мая, 74	159	798	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 0847 - ТК 084702	325	596,6	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 084702 - КРП ул. Молокова, 1и	325	159,4	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	КРП ул. Молокова, 1и - ТК 084704	219	13	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 084704 - ТК 08470402(ут3)	219	263	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 08470402(ут3) - ул. Молокова, 1-1	108	30	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 08470402(ут3) - ул. Молокова, 1-2	108	30	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 08470402(ут3) - ТК 08470404(ут4)	133	100	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 08470404(ут4) - ул. Молокова, 1-3	108	30	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 08470404(ут4) - ул. Молокова, 1-4	108	30	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	т.вр 085301 - ул. 78 Добровольческой бригады, 42	108	186	ППУ	канальная	2015	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 085401 - ТК 08540101	108	36	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 08540101 - ул. 78 Добровольческой бригады, 28	108	64	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 0854 - ТК 085402	219	107,4	ППУ	канальная	2009	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 085402 - ТК 085404	219	69,2	ППУ	канальная	2009	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 085404 - ТК 085406	219	133,6	ППУ	канальная	2009	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 085406 - ТК 085408	219	267	ППУ	канальная	2009	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 085408 - ТК 085410	133	273,6	ППУ	канальная	2009	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 085410 - ТК 085412	133	157,6	ППУ	канальная	2009	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 085412 - ул. Авиаторов, 39	133	19,2	ППУ	канальная	2009	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 2309 - ул. Батурина, 10а	133	268	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Батурина, 10а - ТК 230902	108	66	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230902 - ул. Молокова, 15	89	46	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230902 - ул. Молокова, 13	89	24	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 085408 - ул. Авиаторов, 41	133	114	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 084001 - ЦТП ул. Октябрьская, 3г	159	124	минвата	канальная	2023	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ЦТП ул. Октябрьская, 3г - Р8523	159	66,2	ППУ	канальная	2015	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ЦТП ул. Октябрьская, 3г - Р8523	108	66,2	ППУ	канальная	2015	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ЦТП ул. Октябрьская, 3г - Р8523	108	33,1	ППУ	канальная	2015	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ЦТП ул. Октябрьская, 3г - Р8523	57	33,1	ППУ	канальная	2015	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8523 - ул. Октябрьская, 5	89	35,8	ППУ	канальная	2015	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8523 - ул. Октябрьская, 5	89	17,9	ППУ	канальная	2015	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8523 - ул. Октябрьская, 5	57	17,9	ППУ	канальная	2015	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8523 - Р8524	108	60	ППУ	канальная	2015	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8523 - Р8524	108	60	ППУ	канальная	2015	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8523 - Р8524	108	30	ППУ	канальная	2015	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8523 - Р8524	57	30	ППУ	канальная	2015	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	Р8524 - ул. Октябрьская, 3	108	16	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8524 - ул. Октябрьская, 3	76	8	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8524 - ул. Октябрьская, 3	57	8	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8524 - ул. Октябрьская, 7а	89	22	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8524 - ул. Октябрьская, 7а	76	11	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8524 - ул. Октябрьская, 7а	76	11	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8524 - Р8525	108	96	ППУ	канальная	2015	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8524 - Р8525	108	96	ППУ	канальная	2015	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8524 - Р8525	108	48	ППУ	канальная	2015	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8524 - Р8525	57	48	ППУ	канальная	2015	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8525 - ул. Октябрьская, 7	89	14	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8525 - ул. Октябрьская, 7	76	7	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8525 - ул. Октябрьская, 7	38	7	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8525 - ул. Октябрьская, 7	108	34	ППУ	канальная	2015	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8525 - ул. Октябрьская, 7	57	17	ППУ	канальная	2015	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8525 - ул. Октябрьская, 7	57	17	ППУ	канальная	2015	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	КРП №20 ул. Октябрьская, 1а - Р8501	325	28	ППУ	канальная	2009	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	КРП №20 ул. Октябрьская, 1а - Р8501	273	14	ППУ	канальная	2009	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	КРП №20 ул. Октябрьская, 1а - Р8501	108	14	ППУ	канальная	2009	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8501 - ул. Октябрьская, 1	89	124	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8501 - ул. Октябрьская, 1	89	62	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8501 - ул. Октябрьская, 1	38	62	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8501 - Р8503	108	52	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8501 - Р8503	76	26	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8501 - Р8503	38	26	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8503 - ул. Взлетная, 2а ОУС	32	22	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8503 - ул. Взлетная, 2	89	82	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8503 - ул. Взлетная, 2	76	41	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8503 - ул. Взлетная, 2	38	41	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8501 - ул. Взлетная, 4	76	72	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8501 - ул. Взлетная, 4	76	36	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8501 - ул. Взлетная, 4	38	36	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8501 - Р8504	325	38	ППУ	канальная	2009	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8501 - Р8504	273	19	ППУ	канальная	2009	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8501 - Р8504	108	19	ППУ	канальная	2009	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8504 - ул. Октябрьская, 9 Д/с №140	89	114	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8504 - ул. Октябрьская, 9 Д/с №140	76	57	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8504 - ул. Октябрьская, 9 Д/с №140	57	57	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8504 - Р8505	325	166	ППУ	канальная	2009	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8504 - Р8505	273	83	ППУ	канальная	2009	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8504 - Р8505	108	83	ППУ	канальная	2009	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	Р8505 - Р8506	108	76	ППУ	канальная	2009	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8505 - Р8506	108	38	ППУ	канальная	2009	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8505 - Р8506	57	38	ППУ	канальная	2009	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8506 - ул. Взлетная, 8	89	34	ППУ	канальная	2009	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8506 - ул. Взлетная, 8	89	17	ППУ	канальная	2009	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8506 - ул. Взлетная, 8	57	17	ППУ	канальная	2009	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8506 - ул. Взлетная, 10	108	172	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8506 - ул. Взлетная, 10	89	86	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8506 - ул. Взлетная, 10	57	86	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8505 - Р8507	219	225,2	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8505 - Р8507	159	112,6	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8505 - Р8507	108	112,6	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8507 - ул. Взлетная, 8	89	60	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8507 - ул. Взлетная, 8	76	30	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8507 - ул. Взлетная, 8	38	30	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8507 - Р8508	159	132	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8507 - Р8508	133	66	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8507 - Р8508	89	66	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8508 - ул. Взлетная, 20	89	26	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8508 - ул. Взлетная, 20	76	13	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8508 - ул. Взлетная, 20	38	13	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8508 - Р8509	89	60	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8508 - Р8509	76	30	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8508 - Р8509	38	30	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8509 - ул. Взлетная, 14	76	100	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8509 - ул. Взлетная, 14	76	50	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8509 - ул. Взлетная, 14	32	50	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8509 - ул. Взлетная, 12	76	20	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8509 - ул. Взлетная, 12	57	10	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8509 - ул. Взлетная, 12	32	10	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8508 - Р8511	159	240	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8508 - Р8511	108	120	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8508 - Р8511	57	120	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8511 - ул. Взлетная, 22 Д/с №46	76	88	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8511 - ул. Взлетная, 22 Д/с №46	76	44	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8511 - ул. Взлетная, 22 Д/с №46	57	44	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8511 - Р8512	159	76	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8511 - Р8512	108	38	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8511 - Р8512	57	38	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8512 - ул. Взлетная, 16	89	80	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8512 - ул. Взлетная, 16	89	40	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	Р8512 - ул. Взлетная, 16	38	40	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8512 - ул. Взлетная, 18	108	88	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8512 - ул. Взлетная, 18	89	44	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8512 - ул. Взлетная, 18	38	44	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8511 - Р8513	159	148	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8511 - Р8513	108	74	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8511 - Р8513	57	74	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8513 - ул. Весны, 2	108	64	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8513 - ул. Весны, 2	89	32	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8513 - ул. Весны, 2	38	32	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8507 - Р8514	219	328	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8507 - Р8514	159	164	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8507 - Р8514	57	164	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8514 - ул. Весны, 14	89	11	ППУ	канальная	2009	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8514 - ул. Весны, 14	57	22	ППУ	канальная	2009	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8514 - ул. Весны, 14	45	11	ППУ	канальная	2009	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8514 - ул. Весны, 16 Д/с №11	76	86	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8514 - ул. Весны, 16 Д/с №11	57	43	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8514 - ул. Весны, 16 Д/с №11	32	43	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8505 - Р8516	273	290	ППУ	канальная	2014	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8505 - Р8516	159	145	ППУ	канальная	2014	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8505 - Р8516	108	145	ППУ	канальная	2014	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8516 - ул. 78 Добровольческой Бригады, 1а Школа №145	108	109,2	ППУ	канальная	2014	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8516 - ул. 78 Добровольческой Бригады, 1а Школа №145	76	54,6	ППУ	канальная	2014	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8516 - ул. 78 Добровольческой Бригады, 1а Школа №145	57	54,6	ППУ	канальная	2014	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8516 - Р8518	133	93	ППУ	канальная	2014	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8516 - Р8518	108	46,5	ППУ	канальная	2014	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8516 - Р8518	76	46,5	ППУ	канальная	2014	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8518 - ул. 78 Добровольческой Бригады, 1	89	50	ППУ	канальная	2014	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8518 - ул. 78 Добровольческой Бригады, 1	57	25	ППУ	канальная	2014	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8518 - ул. 78 Добровольческой Бригады, 1	57	25	ППУ	канальная	2014	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8518 - Р8519	108	156	ППУ	канальная	2014	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8518 - Р8519	89	78	ППУ	канальная	2014	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8518 - Р8519	57	78	ППУ	канальная	2014	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8519 - ул. 78 Добровольческой Бригады, 1	108	68	ППУ	канальная	2014	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8519 - ул. 78 Добровольческой Бригады, 1	89	34	ППУ	канальная	2014	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8519 - ул. 78 Добровольческой Бригады, 1	57	34	ППУ	канальная	2014	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8516 - Р8517	219	192	ППУ	канальная	2014	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8516 - Р8517	159	96	ППУ	канальная	2014	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8516 - Р8517	76	96	ППУ	канальная	2014	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8517 - ул. 78 Добровольческой Бригады, 1	89	40	ППУ	канальная	2014	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	Р8517 - ул. 78 Добровольческой Бригады, 1	76	20	ППУ	канальная	2014	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8517 - ул. 78 Добровольческой Бригады, 1	57	20	ППУ	канальная	2014	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8517 - Р8520	133	88	ППУ	канальная	2014	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8517 - Р8520	108	44	ППУ	канальная	2014	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8517 - Р8520	76	44	ППУ	канальная	2014	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8520 - ул. 78 Добровольческой Бригады, 1	89	39	ППУ	канальная	2014	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8520 - ул. 78 Добровольческой Бригады, 1	89	19,5	ППУ	канальная	2014	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8520 - ул. 78 Добровольческой Бригады, 1	57	19,5	ППУ	канальная	2014	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8520 - ул. 78 Добровольческой Бригады, 3	133	34	ППУ	канальная	2014	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8520 - ул. 78 Добровольческой Бригады, 3	89	17	ППУ	канальная	2014	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8520 - ул. 78 Добровольческой Бригады, 3	57	17	ППУ	канальная	2014	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8517 - Р8521	159	222	ППУ	канальная	2014	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8517 - Р8521	159	111	ППУ	канальная	2014	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8517 - Р8521	76	111	ППУ	канальная	2014	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8521 - Р8522	159	116	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8521 - Р8522	159	58	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8521 - Р8522	57	58	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8522 - ул. Весны, 22	108	204	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8522 - ул. Весны, 22	76	102	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8522 - ул. Весны, 22	38	102	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8522 - Р8522'	108	78	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8522 - Р8522'	108	39	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8522 - Р8522'	57	39	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8522' - КРП ул. Весны, 18а	108	42	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8522' - КРП ул. Весны, 18а	108	21	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р8522' - КРП ул. Весны, 18а	57	21	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	КРП ул. Весны, 18а - Р852202	159	19	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	КРП ул. Весны, 18а - Р852202	108	9,5	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	КРП ул. Весны, 18а - Р852202	57	9,5	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р852202 - ул. Весны, 18	108	103	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р852202 - ул. Весны, 18	76	51,5	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р852202 - ул. Весны, 18	57	51,5	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р852202 - ул. Весны, 20	108	46	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р852202 - ул. Весны, 20	76	23	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р852202 - ул. Весны, 20	76	23	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8801 - ул. Молокова, 31в	57	14	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8801 - ул. Молокова, 31в	57	7	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8801 - ул. Молокова, 31в	45	7	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8802 - ТК Р8804	219	149,2	минвата	канальная	1999	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8802 - ТК Р8804	133	74,6	минвата	канальная	1999	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8802 - ТК Р8804	57	74,6	минвата	канальная	1999	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК Р8804 - ул. Батурина, 15	89	42	минвата	канальная	1999	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8804 - ул. Батурина, 15	89	21	минвата	канальная	1999	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8804 - ул. Батурина, 15	57	21	минвата	канальная	1999	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8804 - ТК Р8806	159	71,2	минвата	канальная	1999	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8804 - ТК Р8806	133	35,6	минвата	канальная	1999	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8804 - ТК Р8806	57	35,6	минвата	канальная	1999	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8806 - ул. Батурина, 15	89	53,2	минвата	канальная	1999	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8806 - ул. Батурина, 15	76	26,6	минвата	канальная	1999	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8806 - ул. Батурина, 15	57	26,6	минвата	канальная	1999	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8806 - ул. Молокова, 27	89	42,2	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8806 - ул. Молокова, 27	76	21,1	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8806 - ул. Молокова, 27	38	21,1	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8806 - ТК Р8808	159	72,8	минвата	канальная	1999	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8806 - ТК Р8808	108	36,4	минвата	канальная	1999	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8806 - ТК Р8808	57	36,4	минвата	канальная	1999	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8808 - ул. Молокова, 19	89	100	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8808 - ул. Молокова, 19	76	50	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8808 - ул. Молокова, 19	38	50	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8808 - ТК Р8810	133	161,2	минвата	канальная	1999	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8808 - ТК Р8810	108	80,6	минвата	канальная	1999	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8808 - ТК Р8810	57	80,6	минвата	канальная	1999	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8810 - ул. Молокова, 17	89	49	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8810 - ул. Молокова, 17	57	24,5	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8810 - ул. Молокова, 17	38	24,5	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8810 - ТК Р881002	108	59,2	минвата	канальная	1999	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8810 - ТК Р881002	108	29,6	минвата	канальная	1999	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8810 - ТК Р881002	38	29,6	минвата	канальная	1999	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р881002 - ул. Батурина, 15	89	89,2	минвата	канальная	1999	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р881002 - ул. Батурина, 15	76	44,6	минвата	канальная	1999	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р881002 - ул. Батурина, 15	38	44,6	минвата	канальная	1999	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Батурина, 15 - ул. Молокова, 17	57	39,6	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Батурина, 15 - ул. Молокова, 17	57	19,8	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Батурина, 15 - ул. Молокова, 17	45	19,8	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р880202А - ул. Молокова, 31д	57	22	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р880202А - ул. Молокова, 31д	57	11	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р880202А - ул. Молокова, 31д	45	11	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р880202 - ТК Р880204	133	180	минвата	канальная	2002	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р880202 - ТК Р880204	108	90	минвата	канальная	2002	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р880202 - ТК Р880204	57	90	минвата	канальная	2002	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р880204 - ул. Молокова, 29	76	41	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р880204 - ул. Молокова, 29	76	20,5	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК Р880204 - ул. Молокова, 29	38	20,5	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р880204 - ул. Молокова, 27	76	33,3	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р880204 - ул. Молокова, 27	76	16,65	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р880204 - ул. Молокова, 27	38	16,65	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р880204 - ТК Р880206	108	56	минвата	канальная	2002	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р880204 - ТК Р880206	108	28	минвата	канальная	2002	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р880204 - ТК Р880206	57	28	минвата	канальная	2002	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р880206 - ул. Молокова, 27	76	33,9	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р880206 - ул. Молокова, 27	57	16,95	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р880206 - ул. Молокова, 27	38	16,95	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р880206 - ул. Молокова, 29	76	36	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р880206 - ул. Молокова, 29	57	18	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р880206 - ул. Молокова, 29	45	18	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р880206 - ТК Р880208	108	140	минвата	канальная	2002	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р880206 - ТК Р880208	108	70	минвата	канальная	2002	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р880206 - ТК Р880208	57	70	минвата	канальная	2002	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р880208 - ул. Молокова, 23	76	212	минвата	канальная	2002	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р880208 - ул. Молокова, 23	76	106	минвата	канальная	2002	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р880208 - ул. Молокова, 23	38	106	минвата	канальная	2002	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р880208 - ул. Молокова, 21	76	34	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р880208 - ул. Молокова, 21	45	17	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р880208 - ул. Молокова, 21	38	17	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р88020202 - ул. Молокова, 31	57	106,8	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р88020202 - ул. Молокова, 31	57	53,4	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р88020202 - ул. Молокова, 31	38	53,4	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8606 - ТК Р8607	159	140	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8606 - ТК Р8607	159	70	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8606 - ТК Р8607	57	70	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8607 - ТК Р860702	159	116	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8607 - ТК Р860702	108	58	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8607 - ТК Р860702	57	58	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р860702 - ул. Взлетная, 36а	76	164	ППУ	канальная	2009	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р860702 - ул. Взлетная, 36а	57	82	ППУ	канальная	2009	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р860702 - ул. Взлетная, 36а	45	82	ППУ	канальная	2009	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р860702 - ТК Р860704	159	12	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р860702 - ТК Р860704	108	6	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р860702 - ТК Р860704	57	6	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р860704 - ул. Взлетная, 36	76	96	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р860704 - ул. Взлетная, 36	57	48	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р860704 - ул. Взлетная, 36	32	48	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р860704 - ТК Р860706	108	88	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК Р860704 - ТК Р860706	108	44	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р860704 - ТК Р860706	57	44	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р860706 - ул. Взлетная, 38	89	48	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р860706 - ул. Взлетная, 38	57	24	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р860706 - ул. Взлетная, 38	57	24	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р860706 - ТК Р860708	108	120	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р860706 - ТК Р860708	108	60	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р860706 - ТК Р860708	57	60	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р860708 - ул. Взлетная, 36	108	88	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р860708 - ул. Взлетная, 36	89	44	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р860708 - ул. Взлетная, 36	57	44	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р860708 - ул. Взлетная, 38	57	14	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р860708 - ул. Взлетная, 38	57	7	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р860708 - ул. Взлетная, 38	32	7	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р860708 - ул. Взлетная, 38	89	62	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р860708 - ул. Взлетная, 38	76	31	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р860708 - ул. Взлетная, 38	57	31	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Взлетная, 28 - ТК Р860502	108	70	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Взлетная, 28 - ТК Р860402	108	35	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Взлетная, 28 - ТК Р860402	57	35	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р860502 - ул. Взлетная, 34	108	8	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р860402 - ул. Взлетная, 34	108	4	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р860402 - ул. Взлетная, 34	57	4	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Взлетная, 34 - ТК Р860504	108	11	минвата	канальная	2001	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Взлетная, 34 - ТК Р860404	108	5,5	минвата	канальная	2001	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Взлетная, 34 - ТК Р860404	57	5,5	минвата	канальная	2001	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р860504 - ТК Р860506	108	92	минвата	канальная	2001	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р860404 - ТК Р860406	108	46	минвата	канальная	2001	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р860404 - ТК Р860406	57	46	минвата	канальная	2001	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р860506 - ул. Взлетная, 30	108	52	минвата	канальная	2001	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р860406 - ул. Взлетная, 30	108	26	минвата	канальная	2001	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р860406 - ул. Взлетная, 30	57	26	минвата	канальная	2001	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Взлетная, 30 - ул. Взлетная, 30	89	69	минвата	канальная	2001	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Взлетная, 30 - ул. Взлетная, 30	89	34,5	минвата	канальная	2001	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Взлетная, 30 - ул. Взлетная, 30	57	34,5	минвата	канальная	2001	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23110102 - ТК 23110106	159	24	минвата	канальная	2003	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 231301 - ТК 23110106	159	264	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23110106 - ул. Взлетная, 24	159	52	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23110106 - ул. Взлетная, 24	108	154	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Взлетная, 24 - ТК 23110108	76	27	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23110108 - ул. Взлетная, 24	76	99	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК 231101 - ТК 231103	219	40	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 231103 - ТК 231105	219	68	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 231105 - ТК 231107	159	98	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 231107 - ТК 231109	133	72	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 231109 - ул. Батурина, 5	108	68	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 231109 - ул. Батурина, 5	108	122	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23110702 - ул. Батурина, 5г	108	210	минвата	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 231107 - ТК 23110702	133	150	минвата	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23110702 - ул. Батурина, 5д	108	32	минвата	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 231105 - ул. Батурина, 5а	108	38	минвата	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 2313 - ТК 2314а ул. Взлетная	820	158	минвата	проходной	1999	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 2314а - ТК 2314 ул. Взлетная	820	188	минвата	проходной	1999	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 2314 - ТК 2315 ул. Взлетная	820	332	минвата	проходной	1999	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 2315 - ТК 2316	820	220	минвата	проходной	1999	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 2316 - ТК 2317 ул. Взлетная	820	308	минвата	проходной	1999	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 2317 - тк0838 ул. Взлетная	820	236	минвата	проходной	1999	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 2313 - ТК 231301 ул. Взлетная	530	280	минвата	проходной	1999	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 231301 - ТК 231301а ул. Взлетная	530	271	минвата	проходной	1999	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 231302 - ТК 231303 ул. Взлетная	530	271	минвата	проходной	1999	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 2314а – ТК 231405А(ТК121)	426	573	минвата	канальная	1994	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 231405А(ТК121) - ут1	426	290	минвата	канальная	1994	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ут1 - ЦТП ул. Аэровокзальная, 9а	426	207	минвата	надземная	1994	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	Р0836 - Р083601а	159	50	минвата	канальная	1999	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р083601а - Р083601	159	24	минвата	канальная	1999	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р083601 - Р083603	159	96	минвата	канальная	1999	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р083603 - Р083605	159	378	минвата	канальная	1999	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р083605 - Р083607	159	60	минвата	канальная	1999	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Никитина, 8а - ТК 200111	76	36	минвата	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Никитина, 8а - ТК 200111	57	18	минвата	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Никитина, 8а - ТК 200111	45	18	минвата	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 200111 - ул. Никитина, 8д Д/с№99	76	40	минвата	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 200111 - ул. Никитина, 8д Д/с№99	45	20	минвата	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 200111 - ТК 200111А	57	61,2	минвата	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 200111А - поликлиника ул. Никитина, 12	57	16	минвата	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 2009 - ул. Никитина, 1	108	12	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 2009 - ТК 2010	159	112	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 2010 - ТК 201001	76	110	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 201001 - ул. Никитина, 3б	76	30	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 201001 - ул. Никитина, 1б	76	72	минвата	канальная	1984	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 2010 - ТК 2011	159	28	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 2011 - ул. Партизана Железняка, 9б	159	44	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ул. Партизана Железняка, 9б	159	26	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Партизана Железняка, 9б - ТК 2012	159	46	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 2012 - ул. Партизана Железняка, 9	159	94	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 2012 - ул. Партизана Железняка, 9а	108	54	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Партизана Железняка, 9	108	70	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Партизана Железняка, 9 - ТК 2013	108	28	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 2013 - ул. Партизана Железняка, 11	108	26	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Партизана Железняка, 11	108	100	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Партизана Железняка, 11 - ТК 2014	108	112	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 2014 - ул. Партизана Железняка, 11а	89	24	минвата	канальная	1984	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 2014 - ул. Партизана Железняка, 11б	89	53	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 2014 - ул. Партизана Железняка, 15	108	96	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 2013 - ТК 201301	89	220,2	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 201301 - ул. Партизана Железняка, 9в	76	39	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 201301 - ул. Партизана Железняка, 9г	76	70,8	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Партизана Железняка, 9а - ул. Никитина, 3	76	34	минвата	канальная	1984	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Никитина, 3	76	52	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Никитина, 3 - ул. Никитина, 1б	76	46	минвата	канальная	1984	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 2008 - ул. Никитина, 14	57	76	минвата	канальная	1984	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Никитина, 8а	89	30	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Никитина, 8а - ул. Никитина, 10	108	34	минвата	канальная	1984	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Никитина, 6 - ул. Никитина, 8	57	32	минвата	канальная	1984	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 200103 - ТК 20010301	89	252	минвата	канальная	1982	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 20010301 - ул. Никитина, 6	89	112	минвата	канальная	1984	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 20010301 - ул. Никитина, 1а	76	8	минвата	канальная	1982	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 20010301 - ул. Никитина, 5	89	154	минвата	канальная	1984	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Никитина, 5 - ул. Никитина, 4	89	74	минвата	канальная	1984	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	т.в. - ул. Никитина, 4а	89	62	минвата	канальная	1984	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 2004 - ул. Партизана Железняка, 3о	89	88	минвата	канальная	2018	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 2006 - ул. Партизана Железняка, 5	89	20	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 2007 - ул. Партизана Железняка, 7	89	20	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 200108 - ТК 200110	159	240	минвата	канальная	1982	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 200110 - ТК 200112	159	92	минвата	канальная	1982	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 200112 - ул. Партизана Железняка, 1б	89	60	минвата	канальная	1982	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 200112 - ул. Партизана Железняка,1в (к)	89	20	минвата	канальная	1982	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 200112 - ТК 200114	273	72	минвата	канальная	1982	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 200114 - ТК 200116	273	140	минвата	канальная	1982	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 200116 - ул. Партизана Железняка,1а	108	60	минвата	канальная	1982	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 200116 - ул. Партизана Железняка,1з	108	24	минвата	канальная	1982	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 200116 - ТК 200118	219	126	минвата	канальная	1982	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 200118 - ул. Партизана Железняка,1	219	20	минвата	канальная	1982	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК 200118 - ул. Партизана Железняка,1	108	20	минвата	канальная	1982	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 200112 - ТК 20011201	159	82	минвата	канальная	1982	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 20011201 - ул. Партизана Железняка,1г (л)	89	16	минвата	канальная	1982	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 20011201 - ТК 20011203	159	60	минвата	канальная	1982	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 20011203 - ул. Партизана Железняка,1е	108	30	минвата	канальная	1982	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 20011203 - ул. Партизана Железняка,1ж	159	100	минвата	канальная	1982	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ЦТП ул. Аэровокзальная, 9а - ТК 122	325	50	минвата	надземная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ЦТП ул. Аэровокзальная, 9а - ТК 122	159	25	минвата	надземная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ЦТП ул. Аэровокзальная, 9а - ТК 122	159	25	минвата	надземная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	т.вр. - опуск УТ 23)	325	80	минвата	надземная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	т.вр. - опуск УТ 23)	159	40	минвата	надземная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	т.вр. - опуск УТ 23)	159	40	минвата	надземная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 122 - ТК 2	325	232,8	минвата	надземная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 122 - ТК 2	159	116,4	минвата	надземная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 122 - ТК 2	159	116,4	минвата	надземная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 2 - ТК 36	89	84	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 2 - ТК 36	89	42	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 2 - ТК 36	57	42	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 36 - ул. Аэровокзальная, 9 (стационар)	76	50	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 36 - ул. Аэровокзальная, 9 (поликл.)	76	122	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 36 - ул. Аэровокзальная, 9 (поликл.)	57	61	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 36 - ул. Аэровокзальная, 9 (поликл.)	38	61	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 2 - ТК 3	325	150	минвата	надземная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 2 - ТК 3	108	75	минвата	надземная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 2 - ТК 3	108	75	минвата	надземная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 3 - ТК 4	273	137,6	минвата	канальная	2018	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 3 - ТК 4	159	68,8	минвата	канальная	2018	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 3 - ТК 4	108	68,8	минвата	канальная	2018	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 4 - ул. Аэровокзальная, 8 (пр.)	57	32	минвата	канальная	2018	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 4 - ул. Аэровокзальная, 8 (пр.)	57	16	минвата	канальная	2018	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 4 - ул. Аэровокзальная, 8 (пр.)	57	16	минвата	канальная	2018	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 4 - ТК 5	273	51,4	минвата	канальная	2018	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 4 - ТК 5	159	25,7	минвата	канальная	2018	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 4 - ТК 5	108	25,7	минвата	канальная	2018	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 5 - ТК 6	273	49	минвата	канальная	2018	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 5 - ТК 6	159	24,5	минвата	канальная	2018	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 5 - ТК 6	108	24,5	минвата	канальная	2018	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 38 - ул. Аэровокзальная, 8а	57	12	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 6 - ул. Аэровокзальная, 8а	76	6	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 6 - ул. Аэровокзальная, 8а	76	6	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 6 - ул. Аэровокзальная, 10	108	44	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК 6 - ул. Аэровокзальная, 10	89	22	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 6 - ТК 7	273	38	минвата	канальная	2018	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 6 - ТК 7	159	19	минвата	канальная	2018	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 6 - ТК 7	108	19	минвата	канальная	2018	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 7 - ТК 8	273	30	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 7 - ТК 8	159	15	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 7 - ТК 8	108	15	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 8 - ТК 9	273	74	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 8 - ТК 9	159	37	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 8 - ТК 9	108	37	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 9 - ТК 10	273	110	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 9 - ТК 10	108	55	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 9 - ТК 10	108	55	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 10 - ул. Аэровокзальная, 8в	108	100	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 10 - ул. Аэровокзальная, 8в	76	50	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 10 - ул. Аэровокзальная, 8в	76	50	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 10 - ТК 11	273	38	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 10 - ТК 11	108	19	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 10 - ТК 11	108	19	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 11 - ТК 12	273	98	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 11 - ТК 12	108	49	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 11 - ТК 12	108	49	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 12 - ТК 13	273	89	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 12 - ТК 13	108	44,5	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 12 - ТК 13	108	44,5	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 13 - ул. Аэровокзальная, 8е	76	128	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 13 - ул. Аэровокзальная, 8е	76	64	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 13 - ул. Аэровокзальная, 8е	76	64	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 13 - ТК 14	273	244	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 13 - ТК 14	108	122	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 13 - ТК 14	108	122	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 14 - ул. Аэровокзальная, 8ж	89	76	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 14 - ул. Аэровокзальная, 8ж	76	38	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 14 - ул. Аэровокзальная, 8ж	76	38	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 14 - ТК 15	273	40	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 14 - ТК 15	108	20	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 14 - ТК 15	108	20	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 15 - ул. Аэровокзальная, 8и	89	33	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 15 - ул. Аэровокзальная, 8и	76	16,5	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 15 - ул. Аэровокзальная, 8и	76	16,5	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 15 - ТК 16	273	160	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК 15 - ТК 16	108	80	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 15 - ТК 16	108	80	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 16 - ул. Аэровокзальная, 8з	76	40	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 16 - ул. Аэровокзальная, 8з	89	20	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 16 - ул. Аэровокзальная, 8з	89	20	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 16 - Р361016(ут1)	219	138	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 16 - Р361016(ут1)	108	69	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 16 - Р361016(ут1)	108	69	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р3609(УТ 7) - УТ 7/1	108	54	ППУ	канальная	2007	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 8' - ТК 19	108	50	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 8' - ТК 19	89	25	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 8' - ТК 19	89	25	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19 - ул. Шахтеров, 14	76	26	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19 - ул. Шахтеров, 14	89	13	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19 - ул. Шахтеров, 14	89	13	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19 - ул. Шахтеров, 12	108	90	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19 - ул. Шахтеров, 12	89	45	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19 - ул. Шахтеров, 12	89	45	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Шахтеров, 12	108	204	ППУ	подвал	2004	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Шахтеров, 12	89	102	ППУ	подвал	2004	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Шахтеров, 12	89	102	ППУ	подвал	2004	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Шахтеров, 12 - ТК 20	89	64	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Шахтеров, 12 - ТК 20	89	32	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Шахтеров, 12 - ТК 20	89	32	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 20 - ул. Шахтеров, 6	76	15	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 20 - ул. Шахтеров, 6	76	7,5	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 20 - ул. Шахтеров, 6	76	7,5	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 20 - ул. Шахтеров, 6а	76	107	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 20 - ул. Шахтеров, 6а	76	53,5	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 20 - ул. Шахтеров, 6а	76	53,5	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8 - ут8'	108	60	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ут8 - тк9	108	108	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк9 - тк10	108	42	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк10 - тк11/1	108	110	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк11/1 - тк12	76	49	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк12 - ул. Полярная, 4	57	8	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк12 - ул. Полярная, 6	57	96	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк11/1 - тк11	76	32	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк11 - тк13	76	44	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк13 - тк14	76	35	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк14 - ул. Шахтеров, 21	45	65	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	тк14 - ул. Шахтеров, 19	45	16	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк13 - ул. Шахтеров, 17	76	8	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ут6 - ут6'	159	34	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ут6' - КРП (ул. Спандаряна, 5)	159	176	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	КРП (ул. Спандаряна, 5) - ТК-1	159	10	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК-1 - ТК-3	219	76	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК-1 - ул. Спандаряна, 25	57	20	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК-3 - ТК-4	57	36	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк4 - ул. Спандаряна, 15	57	6	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК-3 - ТК-5	57	32	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк5 - ул. Спандаряна, 27	57	10	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК-5 - ТК-6	219	78	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк6 - ул. Спандаряна, 29	57	10	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК-6 - ТК-7	219	64	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк7 - ул. Спандаряна, 33	57	6	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК-7 - ул. Спандаряна, 31	57	50	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК-7 - ТК-7а	159	70	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК-7а - ул. Спандаряна, 37	57	10	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК-7 - ул. Спандаряна, 35	57	10	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК-7а - ТК-8	159	36	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК-8 - ТК-8'	159	46	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК-1 - ТК-9	76	78	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк9 - ул. Спандаряна, 23	45	34	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк9 - тк10	76	80	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк10 - ул. Спандаряна, 21	76	22	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк10 - ул. Спандаряна, 19	76	20	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23 - ТК 24	108	107,6	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23 - ТК 24	89	53,8	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23 - ТК 24	57	53,8	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24 - ул. Аэровокзальная, 7а	89	11	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24 - ул. Аэровокзальная, 7а	57	5,5	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24 - ул. Аэровокзальная, 7а	38	5,5	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24 - ТК 25	108	64	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24 - ТК 25	89	32	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24 - ТК 25	57	32	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 25 - ТК 26	89	33	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 25 - ТК 26	76	16,5	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 25 - ТК 26	57	16,5	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 26 - ул. Аэровокзальная, 3б	76	7,2	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 26 - ул. Аэровокзальная, 3б	57	3,6	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 26 - ул. Аэровокзальная, 3б	45	3,6	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК 26 - ул. Аэровокзальная, 3а	76	50,8	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 26 - ул. Аэровокзальная, 3а	57	25,4	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 26 - ул. Аэровокзальная, 3а	45	25,4	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 2 - ТК 27	159	24	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 2 - ТК 27	108	12	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 2 - ТК 27	89	12	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 27 - ул. Аэровокзальная, 7	76	24	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 27 - ул. Аэровокзальная, 7	57	12	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 27 - ул. Аэровокзальная, 7	38	12	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 27 - ТК 28	159	110	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 27 - ТК 28	108	55	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 27 - ТК 28	89	55	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 28 - ул. Аэровокзальная, 7	89	42	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 28 - ул. Аэровокзальная, 7	57	21	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 28 - ул. Аэровокзальная, 7	38	21	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 28 - ТК 29	159	42	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 28 - ТК 29	108	21	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 28 - ТК 29	89	21	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 29 - ул. Аэровокзальная, 7б	45	54	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 29 - ул. Аэровокзальная, 7б	45	27	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 29 - ул. Аэровокзальная, 7б	38	27	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 29 - ТК 30	159	106	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 29 - ТК 30	108	53	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 29 - ТК 30	89	53	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 30 - ул. Аэровокзальная, 5	89	21	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 30 - ул. Аэровокзальная, 5	57	10,5	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 30 - ул. Аэровокзальная, 5	38	10,5	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 30 - ТК 31	159	134	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 30 - ТК 31	108	67	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 30 - ТК 31	89	67	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 31 - ул. Аэровокзальная, 3	89	24	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 31 - ул. Аэровокзальная, 3	57	12	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 31 - ул. Аэровокзальная, 3	38	12	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 31 - ТК 32	133	143,8	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 31 -ТК 32	89	71,9	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 31 -ТК 32	76	71,9	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 32 - ул. Аэровокзальная, 1	89	36	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 32 - ул. Аэровокзальная, 1	57	18	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 32 - ул. Аэровокзальная, 1	38	18	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 32 - ТК 33	133	30	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 32 - ТК 33	89	15	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК 32 - ТК 33	76	15	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 33 - ул. П.Железняка, 12	76	36	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 33 - ул. П.Железняка, 12	57	18	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 33 - ул. П.Железняка, 12	45	18	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 33 - ул. П.Железняка, 12а	108	170	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 33 - ул. П.Железняка, 12а	76	85	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 33 - ул. П.Железняка, 12а	57	85	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 5 - т.вр.5'	159	8	минвата	канальная	2025	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 5 - т.вр.5'	89	4	минвата	канальная	2025	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 5 - т.вр.5'	89	4	минвата	канальная	2025	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	т.вр.5' - ТК 38	159	42	минвата	канальная	2025	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	т.вр.5' - ТК 38	89	21	минвата	канальная	2025	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	т.вр.5' - ТК 38	89	21	минвата	канальная	2025	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 38 - ТК 39	159	34	минвата	канальная	2025	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 38 - ТК 39	89	17	минвата	канальная	2025	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 38 - ТК 39	89	17	минвата	канальная	2025	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 39 - ул. Аэровокзальная, 8	76	46	минвата	канальная	2025	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 39 - ул. Аэровокзальная, 8	57	23	минвата	канальная	2025	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 39 - ул. Аэровокзальная, 8	57	23	минвата	канальная	2025	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 39 - ТК 40	159	50	минвата	канальная	2025	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 39 - ТК 40	89	25	минвата	канальная	2025	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 39 - ТК 40	89	25	минвата	канальная	2025	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 40 - ул. Аэровокзальная, 6а	57	52	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 40 - ул. Аэровокзальная, 6а	45	26	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 40 - ул. Аэровокзальная, 6а	38	26	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 40 - ТК 41	159	74	минвата	канальная	2025	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 40 - ТК 41	89	37	минвата	канальная	2025	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 40 - ТК 41	89	37	минвата	канальная	2025	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 41 - ул. Аэровокзальная, 6	76	46	минвата	канальная	2025	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 41 - ул. Аэровокзальная, 6	76	23	минвата	канальная	2025	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 41 - ул. Аэровокзальная, 6	76	23	минвата	канальная	2025	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 41 - ТК 42	159	75	минвата	канальная	2025	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 41 - ТК 42	89	37,5	минвата	канальная	2025	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 41 - ТК 42	89	37,5	минвата	канальная	2025	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 42 - ул. Аэровокзальная, 4а (гараж)	57	122	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 42 - ТК 43	159	71	минвата	канальная	2025	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 42 - ТК 43	76	35,5	минвата	канальная	2025	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 42 - ТК 43	76	35,5	минвата	канальная	2025	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 43 - ул. Аэровокзальная, 4	89	48	минвата	канальная	2025	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 43 - ул. Аэровокзальная, 4	76	24	минвата	канальная	2025	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 43 - ул. Аэровокзальная, 4	76	24	минвата	канальная	2025	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК 43 - т.вр.44	159	30	минвата	канальная	2024	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 43 - т.вр.44	76	15	минвата	канальная	2024	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 43 - т.вр.44	76	15	минвата	канальная	2024	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	т.вр.44 - ТК 45	57	54	минвата	канальная	2024	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	т.вр.44 - ТК 45	38	27	минвата	канальная	2024	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	т.вр.44 - ТК 45	32	27	минвата	канальная	2024	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 45 - ул. Аэровокзальная, 4а	57	10	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 45 - ул. Аэровокзальная, 4а	38	5	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 45 - ул. Аэровокзальная, 4а	32	5	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	т.вр.44 - ТК 46	159	112	минвата	канальная	2024	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	т.вр.44 - ТК 46	76	56	минвата	канальная	2024	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	т.вр.44 - ТК 46	76	56	минвата	канальная	2024	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 46 - ул. Аэровокзальная, 2б	57	8	минвата	канальная	2024	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 46 - ул. Аэровокзальная, 2б	76	4	минвата	канальная	2024	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 46 - ул. Аэровокзальная, 2б	76	4	минвата	канальная	2024	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 46 - ул. Аэровокзальная, 2	89	106	минвата	канальная	2024	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 46 - ул. Аэровокзальная, 2	76	53	минвата	канальная	2024	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 46 - ул. Аэровокзальная, 2	76	53	минвата	канальная	2024	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 46 - ТК 47	159	104	минвата	канальная	2024	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 46 - ТК 47	108	52	минвата	канальная	2024	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 46 - ТК 47	76	52	ППУ	канальная	2024	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 47 - ТК 48	159	96	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 47 - ТК 48	76	48	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 47 - ТК 48	76	48	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 47 - ул. Аэровокзальная, 2и	108	10	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 47 - ул. Аэровокзальная, 2и	57	5	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 47 - ул. Аэровокзальная, 2и	57	5	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 48 - ул. Аэровокзальная, 2а	76	20	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 48 - ул. Аэровокзальная, 2а	57	10	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 48 - ул. Аэровокзальная, 2а	57	10	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 48 - ТК 49	133	94	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 48 - ТК 49	76	47	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 48 - ТК 49	76	47	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 49 - ул. Партизана Железняка, 8а	76	20	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 49 - ул. Партизана Железняка, 8а	57	10	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 49 - ул. Партизана Железняка, 8а	57	10	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 49 - ТК 50	133	192	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 49 - ТК 50	76	96	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 49 - ТК 50	76	96	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 50 - ул. Партизана Железняка, 6а	89	6	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 50 - ул. Партизана Железняка, 6а	108	3	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК 50 - ул. Партизана Железняка, 6а	108	3	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 50 - ТК 51 - ул. Партизана Железняка, 4Б	133	126	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 50 - ТК 51 - ул. Партизана Железняка, 4Б	108	63	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 50 - ТК 51 - ул. Партизана Железняка, 4Б	108	63	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 7 - ТК 37	219	176	минвата	канальная	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 7 - ТК 37	159	88	минвата	канальная	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 7 - ТК 37	108	88	минвата	канальная	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 37 - ТК 50	219	104	минвата	канальная	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 37 - ТК 50	159	52	минвата	канальная	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 37 - ТК 50	108	52	минвата	канальная	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 50 - ТК 51	219	18	минвата	канальная	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 50 - ТК 51	159	9	минвата	канальная	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 50 - ТК 51	108	9	минвата	канальная	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 51 - ул. Партизана Железняка, 2г	89	122	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 51 - ТК 52	273	70	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 51 - ТК 52	89	35	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 51 - ТК 52	89	35	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 52 - ТК 53	273	58	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 52 - ТК 53	89	29	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 52 - ТК 53	89	29	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 53 - ул. Аэровокзальная, 16	89	12	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 53 - ул. Аэровокзальная, 16	76	6	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 53 - ул. Аэровокзальная, 16	76	6	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 53 - ТК 54	273	90,8	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 53 - ТК 54	76	45,4	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 53 - ТК 54	76	45,4	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 54 - ТК 55	273	122,4	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 54 - ТК 55	76	61,2	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 54 - ТК 55	76	61,2	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 55 - ТК 55/1	133	203,8	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 55 - ТК 55/1	76	101,9	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 55 - ТК 55/1	76	101,9	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 55/1 - ТК 56	159	47,6	минвата	канальная	2019	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 55/1 - ТК 56	108	23,8	минвата	канальная	2019	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 55/1 - ТК 56	76	23,8	минвата	канальная	2019	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 56 - ТК 57	159	98	минвата	канальная	2019	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 56 - ТК 57	108	49	минвата	канальная	2019	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 56 - ТК 57	76	49	минвата	канальная	2019	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 57 - ТК 58	133	74	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 57 - ТК 58	76	37	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 57 - ТК 58	76	37	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК 58 - ТК 60	159	151,2	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 58 - ТК 60	108	75,6	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 58 - ТК 60	89	75,6	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 60 - ТК 61	159	130,2	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 60 - ТК 61	108	65,1	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 60 - ТК 61	89	65,1	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 55 - ТК 65	273	108	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 55 - ТК 65	76	54	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 55 - ТК 65	76	54	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 65 - т. Врезки (ТК 66)	273	70	минвата	канальная	2024	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 65 - т. Врезки (ТК 66)	76	35	минвата	канальная	2024	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 65 - т. Врезки (ТК 66)	76	35	минвата	канальная	2024	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	т. Врезки (ТК 66) - ТК 67	219	202,4	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	т. Врезки (ТК 66) - ТК 67	159	101,2	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	т. Врезки (ТК 66) - ТК 67	108	101,2	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 67(Элеватор№6) - ут2 ул. 6-яПолярная	76	35	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ут2 - ут3 (2-й контур)	57	40	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ут3 - ут4 (2-й контур)	57	44	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ут4 - ут5 (2-й контур)	45	38	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ут5 - ут6 (2-й контур)	38	61	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ут2 - ут8 (2-й контур)	76	50	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ут8 - ут9 (2-й контур)	76	34	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ут9 - ут10 (2-й контур)	57	54	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ут10 - ут11 (2-й контур)	57	22	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ут11 - ут11* (2-й контур)	45	16	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ут11* - ут12 (2-й контур)	45	40	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ут12 - ут13 (2-й контур)	45	42	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ут13 - ут14 (2-й контур)	38	44	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ут14 - ут15 (2-й контур)	38	30	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ут15 - ут16 (2-й контур)	38	16	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 67 - ТК 68	273	218	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 67 - ТК 68	76	109	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 67 - ТК 68	76	109	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 68 - точка врезки(ТК 69)	273	258	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 68 - точка врезки(ТК 69)	159	129	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 68 - точка врезки(ТК 69)	89	129	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	точка врезки(ТК 69) - ТК 69/1(ут1)	273	109	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	точка врезки(ТК 69) - ТК 69/1(ут1)	159	54,5	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	точка врезки(ТК 69) - ТК 69/1(ут1)	89	54,5	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 68(Элеватор№5) - ут1 ул. 6-яПолярная	76	42	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ут1 - ут1* (2-й контур)	76	21	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ут1* - ут2 (2-й контур)	76	35	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ут2 - ут3 (2-й контур)	57	25	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ут3 - ут4 (2-й контур)	57	20	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ут4 - ут4* (2-й контур)	57	38	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ут4* - ут5 (2-й контур)	45	38	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ут5 - ут5* (2-й контур)	45	12	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 69/1(Элеватор№3 - ут2 ул. 7-я Полярная	76	38	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ут2 - ут5 (2-й контур)	57	64	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ут5 - ут4 (2-й контур)	57	50	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ут2 - ут7 (2-й контур)	57	68	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ут7 - ут8 (2-й контур)	57	70	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ут8 - ут9 (2-й контур)	57	41	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 69/1 - ТК 70 ул. 7-я Полярная	273	160,2	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 69/1 - ТК 70 ул. 7-я Полярная	159	80,1	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 69/1 - ТК 70 ул. 7-я Полярная	89	80,1	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 70 - ТК 95	273	62,4	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 70 - ТК 95	159	31,2	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 70 - ТК 95	89	31,2	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 71 - ТК 71/1	159	32	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 71 - ТК 71/1	108	16	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 71 - ТК 71/1	89	16	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 71/1 - ул. 7-я Полярная, 6	108	22	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 71/1 - ул. 7-я Полярная, 6	89	11	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 71/1 - ул. 7-я Полярная, 6	76	11	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 71А - ТК 71	273	16	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 71А - ТК 71	159	8	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 71А - ТК 71	89	8	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 71 - ут44*	159	16	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 71 - ут44*	89	8	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ут44*(Элеватор№12) - ут44 (2-й контур) ул. 7-я Полярная	57	16	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ут44 - ут43' (2-й контур)	57	24	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ут43' - ут43 (2-й контур)	57	24	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ут43 - ут42 (2-й контур)	57	24	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ут42 - ут41 (2-й контур)	45	35	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ут41 - ут40 (2-й контур)	45	21	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ут40 - ут39 (2-й контур)	45	41	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ут39 - ут38' (2-й контур)	38	44	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ут38' - ут38 (2-й контур)	38	17	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ут38 - ут37 (2-й контур)	38	38,4	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ут44*(Элеватор№12) - ут45 (2-й контур) ул. 7-я Полярная	57	32	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ут45 - ут46 (2-й контур)	57	40	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ут46 - ут47 (2-й контур)	45	38	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ут47 - ут48 (2-й контур)	45	46	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ут48 - ут49 (2-й контур)	38	46	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ут49 - ут50 (2-й контур)	38	30	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 71 - ТК 73	108	50	минвата	канальная	1987	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 73 - гаражи	57	14	минвата	канальная	1987	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 73 - ТК 72	57	28	минвата	канальная	1987	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 72 - склад	57	14	минвата	канальная	1987	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 95 - ТК 98	89	144	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 95 - ТК 98	108	72	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 95 - ТК 98	108	72	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 98(Элеватор№4) - ут6(2-й контур) ул. 6-я Полярная	76	17	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ут6 - ут7 (2-й контур)	76	28	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ут7 - ут8 (2-й контур)	76	35	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ут8 - ут9 (2-й контур)	57	25	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ут9 - ут10 (2-й контур)	57	13	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ут10 - ут11 (2-й контур)	45	38	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 98 - ут38 (2-й контур)	76	120	ППУ	канальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ут38 - ТК 18 (2-й контур)	76	241	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-3	тк18(Элеватор№7) - ут19 (2-й контур)	57	26	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ут19 - ут20 (2-й контур)	57	34	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ут20 - ут21 (2-й контур)	45	47	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ут21 - ут22 (2-й контур)	45	30	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ут22 - ут23 (2-й контур)	38	54	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-3	тк18(Элеватор№7) - ут24 (2-й контур)	57	32	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ут24 - ут25 (2-й контур)	57	28	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ут25 - ут26 (2-й контур)	45	36	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ут26 - ут27 (2-й контур)	45	38	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ут27 - ут28 (2-й контур)	38	42	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-3	тк18 - ТК 33(Элеватор№8)	76	96	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-3	тк18 - ТК 33(Элеватор№8)	57	291	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 33(Элеватор№8) - ут32 (2-й контур)	57	46	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ут32 - ут31 (2-й контур)	57	43	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ут31 - ут30 (2-й контур)	45	40	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ут30 - ут29 (2-й контур)	38	38	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-3	тк33(Элеватор№8) - ут34 (2-й контур)	57	42	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ут34 - ут35 (2-й контур)	57	57	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ут35 - ут36 (2-й контур)	45	28	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ут36 - ут37 (2-й контур)	38	51	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-3	тк98 - тк1(Элеватор№9)	76	126	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-3	тк1(Элеватор№9) - ут6 (2-й контур)	57	30	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ут6 - ут5 (2-й контур)	45	52	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ут5 - ут4 (2-й контур)	38	20	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-3	тк1(Элеватор№9) - ут7 (2-й контур)	57	48	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ут7 - ут8* (2-й контур)	45	29	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ут8* - ут8 (2-й контур)	45	15	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-3	тк1 - тк2 ул. 6-я Полярная	76	221	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-3	тк2(Элеватор№10) - ут10 (2-й контур)	57	20	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ут10 - ут10* (2-й контур)	57	34	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ут10* - ут9 (2-й контур)	45	31	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-3	тк2 - ут11* (2-й контур)	57	8	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ут11* - ут11 (2-й контур)	57	33	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ут11 - ут12 (2-й контур)	45	41	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-3	тк2 - тк3 ул. 6-я Полярная	57	240	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-3	тк3(Элеватор№11) - ут15 (2-й контур)	57	48	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ут15 - ут14 (2-й контур)	45	28	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ут14 - ут14* (2-й контур)	38	16	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ут14* - ут13* (2-й контур)	38	16	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ут13* - ут13 (2-й контур)	38	14	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-3	тк3(Элеватор№11) - ут16 (2-й контур)	57	30	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ут16 - ут17 (2-й контур)	45	58	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-3	тк54 - ут1ул. Березина	89	258	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ут1(Элеватор№1) - ут2' (2-й контур)	57	39	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ут2' - ут3 (2-й контур)	45	50	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ут3 - ут4 (2-й контур)	38	79	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ут1(Элеватор№1) - ут5 (2-й контур)	57	60	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ут5 - ут6 (2-й контур)	45	42	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ут6 - ут7 (2-й контур)	38	42	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ут7 - ут8 (2-й контур)	38	26	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ут8 - ут9 (2-й контур)	38	52	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ут1 - ут2	57	450	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ут2(Элеватор№2) - ут12 (2-й контур)	57	40	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ут12 - ут11 (2-й контур)	45	28	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ут11 - ут10 (2-й контур)	38	52	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ут2(Элеватор№2) - ут13 (2-й контур)	57	20	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ут13 - ут14 (2-й контур)	45	50	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ут14 - ут15 (2-й контур)	38	46	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ут15 - ут16 (2-й контур)	38	46	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ут16 - ут17 (2-й контур)	38	36	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ут17 - ут18 (2-й контур)	38	50	ППУ-ПЭ	бесканальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 9 - ТК 106	108	70	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 9 - ТК 106	89	35	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК 9 - ТК 106	89	35	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 106 - ул. Аэровокзальная, 8б	57	11	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 106 - ул. Аэровокзальная, 8б	57	5,5	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 106 - ул. Аэровокзальная, 8б	57	5,5	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 106 - ТК 107	108	206	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 106 - ТК 107	89	103	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 106 - ТК 107	89	103	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 107 - ул. Аэровокзальная, 4б	57	9	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 107 - ул. Аэровокзальная, 4б	57	4,5	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 107 - ул. Аэровокзальная, 4б	57	4,5	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 107 - ТК 108	108	109,2	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 107 - ТК 108	89	54,6	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 107 - ТК 108	89	54,6	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 108 - ул. Аэровокзальная, 2в	57	40	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 108 - ул. Аэровокзальная, 2в	57	20	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 108 - ул. Аэровокзальная, 2в	57	20	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 108 - ТК 114	108	106,8	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 12 - ТК 109	159	60	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 12 - ТК 109	108	30	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 12 - ТК 109	108	30	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 11 - ул. Аэровокзальная, 8г	89	32	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 11 - ул. Аэровокзальная, 8г	89	16	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 11 - ул. Аэровокзальная, 8г	89	16	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 109 - ул. Аэровокзальная, 8д	89	46	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 109 - ул. Аэровокзальная, 8д	76	23	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 109 - ул. Аэровокзальная, 8д	57	23	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 109 - ТК 110	159	172	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 109 - ТК 110	108	86	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 109 - ТК 110	108	86	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 110 - ул. Аэровокзальная, 4в	45	22	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 110 - ул. Аэровокзальная, 4в	38	11	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 110 - ул. Аэровокзальная, 4в	38	11	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 110 - ТК 110/1	76	180	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 110 - ТК 110/1	89	90	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 110 - ТК 110/1	89	90	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 110/1 - ул. Аэровокзальная, 4в	57	14	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 110/1 - ул. Аэровокзальная, 4в	89	7	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 110/1 - ул. Аэровокзальная, 4в	89	7	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 110 - ТК 111	159	98	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 110 - ТК 111	108	49	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 110 - ТК 111	108	49	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК 111 - ул. Аэровокзальная, 4г (Спортзал)	57	76	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 111 - ТК 112	159	170	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 111 - ТК 112	108	85	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 111 - ТК 112	108	85	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 112 - ТК 113	159	47	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 112 - ТК 113	76	23,5	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 112 - ТК 113	57	23,5	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 113 - ТК 114	159	78,8	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 113 - ТК 114	76	39,4	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 113 - ТК 114	57	39,4	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 114 - ТК 115	159	83,8	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 114 - ТК 115	76	41,9	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 114 - ТК 115	57	41,9	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 115 - ул. Аэровокзальная, 2д	89	33	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 115 - ул. Аэровокзальная, 2д	108	16,5	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 115 - ул. Аэровокзальная, 2д	108	16,5	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 115 - ул. Аэровокзальная, 2г	89	31,4	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 115 - ул. Аэровокзальная, 2г	108	15,7	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 115 - ул. Аэровокзальная, 2г	108	15,7	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 112 - ТК 116	108	44	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 112 - ТК 116	76	22	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 112 - ТК 116	57	22	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 116 - ТК 117	89	90	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 116 - ТК 117	38	45	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 116 - ТК 117	38	45	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 117 - ул. Аэровокзальная, 2ж	57	28	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 117 - ул. Аэровокзальная, 2ж	38	14	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 117 - ул. Аэровокзальная, 2ж	38	14	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 117 - ул. Аэровокзальная, 2е	57	32	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 117 - ул. Аэровокзальная, 2е	38	16	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 117 - ул. Аэровокзальная, 2е	38	16	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 117 - ул. Партизана Железняка, 4а	57	170	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 117 - ул. Партизана Железняка, 4а	38	85	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 117 - ул. Партизана Железняка, 4а	38	85	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 116 - ТК 118	108	112	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 116 - ТК 118	76	56	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 116 - ТК 118	57	56	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 118 - ул. Аэровокзальная, 4г	76	46	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 118 - ул. Аэровокзальная, 4г	89	23	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 118 - ул. Аэровокзальная, 4г	89	23	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 118 - ул. Аэровокзальная, 2з	89	50	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК 118 - ул. Аэровокзальная, 2з	133	25	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 118 - ул. Аэровокзальная, 2з	133	25	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Аэровокзальная, 2з	89	26	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Аэровокзальная, 2з	133	13	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Аэровокзальная, 2з	133	13	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Аэровокзальная, 2з - ТК 119	89	40	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Аэровокзальная, 2з - ТК 119	133	20	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Аэровокзальная, 2з - ТК 119	133	20	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 119 - ул. Аэровокзальная, 2к	76	106	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 119 - ул. Аэровокзальная, 2к	133	53	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 119 - ул. Аэровокзальная, 2к	133	53	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 122 - ТК 123 - ТК 124	325	112,4	минвата	надземная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 122 - ТК 123 - ТК 124	159	56,2	минвата	надземная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 122 - ТК 123 - ТК 124	159	56,2	минвата	надземная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 123 - ул. Аэровокзальная, 9а (здание конторы)	45	8	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 124 - опуск(ТК 125)	325	119,2	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 124 - опуск(ТК 125)	159	59,6	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 124 - опуск(ТК 125)	159	59,6	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 125 - ТК 125/1	325	12	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 125 - ТК 125/1	159	6	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 125 - ТК 125/1	159	6	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 125/1 - ТК 127	325	100	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 125/1 - ТК 127	159	50	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 125/1 - ТК 127	159	50	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 127 - ул. Партизана Железняка, 16	76	128	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 127 - ул. Партизана Железняка, 16	57	64	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 127 - ул. Партизана Железняка, 16	57	64	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 127 - ул. Партизана Железняка, 16а	57	100	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 127 - ул. Партизана Железняка, 16а	76	50	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 127 - ул. Партизана Железняка, 16а	76	50	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Партизана Железняка, 16 - мастерские школы	45	56	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Партизана Железняка, 16 - мастерские школы	32	28	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 127 - т.А	325	108	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 127 - т.А	159	54	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 127 - т.А	159	54	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	т.А - УТ129	325	62	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	т.А - УТ129	159	31	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	т.А - УТ129	159	31	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	УТ 129 - ул. П.Железняка, 18а (д/с №3)	57	126	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	УТ 129 - ул. П.Железняка, 18а (д/с №3)	38	63	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	УТ 129 - ТК 130	273	165	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	УТ 129 - ТК 130	159	82,5	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	УТ 129 - ТК 130	159	82,5	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 130 - ТК 132	219	103	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 130 - ТК 132	159	51,5	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 130 - ТК 132	108	51,5	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 130 - ул. Партизана Железняка, 20а	76	39	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 130 - ул. Партизана Железняка, 20а	57	19,5	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Партизана Железняка, 24 - ул. Партизана Железняка, 20а	76	32	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Партизана Железняка, 24 - ул. Партизана Железняка, 20а	57	16	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 132 - ТК 133	219	30	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 132 - ТК 133	159	15	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 132 - ТК 133	108	15	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 133 - ТК 134	219	36	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 133 - ТК 134	159	18	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 133 - ТК 134	108	18	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 134 - УТ 159 - ТК 160	108	111,2	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 134 - УТ 159 - ТК 160	108	55,6	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 134 - УТ 159 - ТК 160	89	55,6	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 160 - ул. Партизана Железняка, 22а	89	33,2	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 160 - ул. Партизана Железняка, 22а	57	16,6	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 160 - ул. Партизана Железняка, 24а	89	27,6	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 160 - ул. Партизана Железняка, 24а	57	13,8	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 134 - ТК 135	219	36	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 134 - ТК 135	159	18	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 134 - ТК 135	108	18	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 135 - ул. Партизана Железняка, 24б	89	18	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 135 - ул. Партизана Железняка, 24б	76	9	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 135 - ТК 136	219	138	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 135 - ТК 136	159	69	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 135 - ТК 136	108	69	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 136 - ТК 137	219	54	ППУ	канальная	2014	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 136 - ТК 137	159	27	ППУ	канальная	2014	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 136 - ТК 137	108	27	ППУ	канальная	2014	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 137 - ТК 138	219	36	ППУ	канальная	2014	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 137 - ТК 138	159	18	ППУ	канальная	2014	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 137 - ТК 138	108	18	ППУ	канальная	2014	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 138 - ТК 139	273	110	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 138 - ТК 139	159	55	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 138 - ТК 139	159	55	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 139 - ул. Партизана Железняка, 28	108	50	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 139 - ул. Партизана Железняка, 28	89	25	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК 139 - ул. Партизана Железняка, 28	57	25	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Партизана Железняка, 28	108	138	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Партизана Железняка, 28	89	69	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Партизана Железняка, 28	57	69	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Партизана Железняка, 28 - ул. Партизана Железняка, 30	89	70	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Партизана Железняка, 28 - ул. Партизана Железняка, 30	76	35	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Партизана Железняка, 28 - ул. Партизана Железняка, 30	57	35	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 139 - ТК 140	219	60	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 139 - ТК 140	159	30	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 139 - ТК 140	108	30	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 140 - ТК 141	219	148	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 140 - ТК 141	159	74	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 140 - ТК 141	108	74	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 141 - ТК 142	219	26	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 141 - ТК 142	159	13	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 141 - ТК 142	108	13	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 142 - ТК 143	219	96	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 142 - ТК 143	159	48	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 142 - ТК 143	108	48	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 143 - точка врезки(УТ 144)	219	188	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 143 - точка врезки(УТ 144)	159	94	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 143 - точка врезки(УТ 144)	108	94	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	точка врезки(УТ 144) - ТК 145	219	122	ППУ	канальная	1995	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	точка врезки(УТ 144) - ТК 145	159	61	ППУ	канальная	1995	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	точка врезки(УТ 144) - ТК 145	108	61	ППУ	канальная	1995	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 145 - ТК 146	133	66	минвата	канальная	1995	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 145 - ТК 146	89	33	минвата	канальная	1995	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 145 - ТК 146	89	33	минвата	канальная	1995	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 146 - ул. Партизана Железняка, 34	108	34	ППУ	канальная	2014	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 146 - ул. Партизана Железняка, 34	76	17	ППУ	канальная	2014	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 146 - ул. Партизана Железняка, 34	57	17	ППУ	канальная	2014	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 146 - ут1	108	68	ППУ	канальная	2014	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 146 - ут1	76	34	ППУ	канальная	2014	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 146 - ут1	57	34	ППУ	канальная	2014	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ут1 - ул. Партизана Железняка, 32	108	30	ППУ	канальная	2014	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ут1 - ул. Партизана Железняка, 32	76	15	ППУ	канальная	2014	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ут1 - ул. Партизана Железняка, 32	57	15	ППУ	канальная	2014	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 150 - КНС	32	44,6	минвата	канальная	1995	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 145 - ТК 150	159	94,6	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 145 - ТК 150	133	47,3	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 145 - ТК 150	89	47,3	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК 150 - ТК 151	159	271,8	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 150 - ТК 151	133	115,4	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 150 - ТК 151	89	115,4	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 151 - ул. Партизана Железняка, 36	108	21	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 151 - ул. Партизана Железняка, 36	57	10,5	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Партизана Железняка, 36 - ТК 151 - (гаражи)	57	21	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 142 - ТК 142/1	159	34	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 142 - ТК 142/1	108	17	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 142 - ТК 142/1	89	17	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Взлетная, 5 - ТК 147	108	50	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Взлетная, 5 - ТК 147	76	25	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Взлетная, 5 - ТК 147	57	25	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 147 - ТК 148	108	88	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 147 - ТК 148	76	44	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 147 - ТК 148	57	44	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 148 - ТК 148/1	159	110	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 148 - ТК 148/1	89	55	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 148 - ТК 148/1	57	55	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 148/1 - ТК 148/2(ТК 149)	159	100	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 148/1 - ТК 148/2(ТК 149)	89	50	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 148/1 - ТК 148/2(ТК 149)	57	50	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 124 - ТК 176	159	208	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 124 - ТК 176	159	104	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 124 - ТК 176	108	104	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 176 - ТК 177	159	82	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 176 - ТК 177	89	41	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 176 - ТК 177	57	41	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 177 - ТК 177б	159	26	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 177 - ТК 177б	89	13	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 177 - ТК 177б	57	13	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 177б - ТК 177а	159	28	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 177б - ТК 177а	89	14	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 177б - ТК 177а	57	14	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 177б - ТК 178	133	186	ППУ	канальная	2012	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 178 - ТК 178а	133	50	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 178а - ТК 179	133	44	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 180 - ТК 181	89	22	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 181 - ТК 181а	89	68	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 181а - ТК 182	76	42	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 182 - гараж для легковых машин ул. Аэровокзальная, 21 - ТК 184	76	76	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК 182 - ТК 183	57	90	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 184 - ТК 185	57	90	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 183 - пристройка ул. Аэровокзальная, 21	57	8	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 183 - пристройка ул. Аэровокзальная, 21	45	4	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 183 - пристройка ул. Аэровокзальная, 21	45	4	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 177а - ТК 175а - ТК 175	108	146	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 177а - ТК 175а - ТК 175	108	73	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 177а - ТК 175а - ТК 175	89	73	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 175 - ул. Березина, 1а	108	80	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 175 - ул. Березина, 1а	89	40	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 175 - ул. Березина, 1а	89	40	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 175 - ТК 174	108	70	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 175 - ТК 174	108	35	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 175 - ТК 174	89	35	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 174 - ТК 173	108	148	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 174 - ТК 173	108	74	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 174 - ТК 173	89	74	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 173 - ул. Аэровокзальная, 9	89	20	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241517(ТК1) - ТК-1(бывш.котельная №3)	219	174	ППУ	надземная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241517(ТК1) - ТК-1(бывш.котельная №3)	108	87	ППУ	надземная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241517(ТК1) - ТК-1(бывш.котельная №3)	57	87	ППУ	надземная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241515(ТК1) - ТК 241517(ТК2)	219	112	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241515(ТК1) - ТК 241517(ТК2)	108	56	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241515(ТК1) - ТК 241517(ТК2)	57	56	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241513(ТК3) - ТК 241515(ТК2)	219	66	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241513(ТК3) - ТК 241515(ТК2)	108	33	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241513(ТК3) - ТК 241515(ТК2)	76	33	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241515(ТК2) - ул. Водянникова, 2а	133	70	минвата	канальная	1989	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241515(ТК2) - ул. Водянникова, 2а	57	35	минвата	канальная	1989	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241515(ТК2) - ул. Водянникова, 2а	57	35	минвата	канальная	1989	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241511(ТК4) - ТК 241513(ТК3)	219	28	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241511(ТК4) - ТК 241513(ТК3)	108	14	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241511(ТК4) - ТК 241513(ТК3)	108	14	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241509(ТК5) - ТК 241511(ТК4)	219	96	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241509(ТК5) - ТК 241511(ТК4)	108	48	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241509(ТК5) - ТК 241511(ТК4)	108	48	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241509(ТК5) - ул. Водянникова, 2б	108	16	минвата	канальная	2003	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241509(ТК5) - ул. Водянникова, 2б	89	8	минвата	канальная	2003	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241509(ТК5) - ул. Водянникова, 2б	57	8	минвата	канальная	2003	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241507(УТ-3) - ТК 241509(ТК5)	159	82	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241507(УТ-3) - ТК 241509(ТК5)	89	41	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК 241507(УТ-3) - ТК 241509(ТК5)	76	41	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241507(УТ-3) - ул. Водянникова, 2	108	34	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241507(УТ-3) - ул. Водянникова, 2	89	17	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241507(УТ-3) - ул. Водянникова, 2	76	17	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241517(ТК2) - ТК 241519(ТК6)	159	70	минвата	канальная	2003	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241517(ТК2) - ТК 241519(ТК6)	57	35	минвата	канальная	2003	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241517(ТК2) - ТК 241519(ТК6)	45	35	минвата	канальная	2003	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241519(ТК6) - ТК9	159	30	минвата	канальная	2003	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241519(ТК6) - ТК9	57	15	минвата	канальная	2003	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241519(ТК6) - ТК9	57	15	минвата	канальная	2003	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 9(тк4) - ТК 10(тк5)	108	54	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 9(тк4) - ТК 10(тк5)	76	27	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 9(тк4) - ТК 10(тк5)	76	27	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 9(тк4) - лаборатория ул. 3-я Дальневосточная, 1а(2А стр.4)	57	4	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 9(тк4) - лаборатория ул. 3-я Дальневосточная, 1а(2А стр.4)	57	2	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 10(тк5) - ТК 11(тк6)	108	72	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 10(тк5) - ТК 11(тк6)	76	36	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 10(тк5) - ТК 11(тк6)	57	36	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 11(тк6) - хранилище(ул. 3-я Дальневосточная, 1а(2А стр.4))	76	72	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 11(тк6) - хранилище(ул. 3-я Дальневосточная, 1а(2А стр.4))	57	36	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 11(тк6) - хранилище(ул. 3-я Дальневосточная, 1а(2А стр.4))	57	36	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 11(тк6) - ул. Иртышская, 2А Склады(гараж, столярка)	108	10	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 11(тк6) - ул. Иртышская, 2А Склады(гараж, столярка)	57	5	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 11(тк6) - ул. Иртышская, 2А Склады(гараж, столярка)	57	5	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Иртышская, 2А Склады(гараж, столярка) - ТК 12(тк6А)	108	6	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Иртышская, 2А Склады(гараж, столярка) - ТК 12(тк6А)	57	3	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Иртышская, 2А Склады(гараж, столярка) - ТК 12(тк6А)	57	3	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 12(тк6а) - ТК 13(тк7)	108	82	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 12(тк6а) - ТК 13(тк7)	57	41	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 12(тк6а) - ТК 13(тк7)	57	41	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 13(тк7) - ТК 14(тк8)	57	74	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 13(тк7) - ТК 14(тк8)	38	37	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 13(тк7) - ТК 14(тк8)	38	37	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 14(тк8) - ул. Иртышская, 2(18)	32	96	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 14(тк8) - ул. Иртышская, 2(18)	25	48	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 14(тк8) - ул. Иртышская, 2(18)	25	48	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 13(тк7) - ТК 15(тк9)	76	50	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 13(тк7) - ТК 15(тк9)	45	25	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 13(тк7) - ТК 15(тк9)	45	25	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 15(тк9) - ТК 16(тк10)	57	40	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 15(тк9) - ТК 16(тк10)	38	20	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК 15(тк9) - ТК 16(тк10)	38	20	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 16(тк10) - ТК 17(тк11)	57	40	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 16(тк10) - ТК 17(тк11)	38	20	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 16(тк10) - ТК 17(тк11)	38	20	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 17(тк11) - ТК 18(тк12)	57	40	минвата	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 17(тк11) - ТК 18(тк12)	38	20	минвата	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 17(тк11) - ТК 18(тк12)	38	20	минвата	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 17(тк11) - ТК 19(тк13)	57	50	минвата	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 17(тк11) - ТК 19(тк13)	38	25	минвата	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 17(тк11) - ТК 19(тк13)	38	25	минвата	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19(тк13) - ТК 20(тк14)	57	20	минвата	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19(тк13) - ТК 20(тк14)	38	10	минвата	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19(тк13) - ТК 20(тк14)	38	10	минвата	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241519(ТК 6) - ТК 7	76	644	минвата	канальная	2003	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 7 - ТК 8	76	137,2	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 8 - столовая	57	10	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 8 - прачечная	38	44,8	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 8 - ул. Любы Шевцовой, 53 МУРСЦН "Парус"	45	4	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Котельная ул. Гагарина, 94- ТК1	76	75,6	ППУ-ПЭ	бесканальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1 - ТК 2	76	10,6	ППУ-ПЭ	бесканальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 2 - ул. Гагарина, 109	57	9,2	ППУ-ПЭ	бесканальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк2 - тк3	57	86,6	ППУ-ПЭ	бесканальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3 - тк4	57	21	ППУ-ПЭ	бесканальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк4 - ул. Гагарина, 109Б	57	6	ППУ-ПЭ	бесканальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк4 - ул. Гагарина, 109А	57	35,2	ППУ-ПЭ	бесканальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р360531(ТК2) - бывш. Котельная ул. Диксона, 1/1	159	10	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р360529(ТК2/1) - ТК Р360531(ТК2)	108	12	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р360527(ТК3) - ТК Р360529(ТК2/1)	159	8	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р360525(ТК4) - ТК Р360527(ТК3)	159	96	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р260523 - ТК Р360525(ТК4)	133	46	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р360521(ТК5) - ТК Р260523	133	46	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р360521(ТК5) - ул. Диксона, 2	38	4	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	т.А - ТК Р360521(ТК5)	133	50	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р360519(ТК6) - т.А	108	50	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк6 - ул. Енисейская, 2б	57	14	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк6 - тк7	108	60	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк7 - ул. Енисейская, 6а	57	14	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк7 - тк8	108	62	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8 - ул. Енисейская, 2г	57	16	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8 - тк9	89	30	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк9 - ул. Енисейская, 10а	57	40	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	тк9 - тк10	57	106	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк10 - ул. Енисейская, 11а	57	16	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	точка врезки бывш.Котельная ул. Диксона, 1 - ТК Р360539(ТК12)	159	320	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р360539(ТК12) - ул. Енисейская, 1а школа№14	159	116	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р360539(ТК12) - ул. Загородная, 1а Д/с №14	89	64	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Котельная ул. Гагарина, 48а - тк1	108	22	ППУ	надземная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Котельная ул. Гагарина, 48а - тк1	108	22	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1 - школа-интернат ул. Гагарина, 48а стр.1	108	122	минвата	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1 - ул. Гагарина, 48а	89	250	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Котельная ул. Гагарина, 48 - тк2	159	236,6	ППУ	надземная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк2 - тк3	159	550,2	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р3404(ТК 3) - ТК УТ5(ТК 13)	108	362,6	ППУ	бесканальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК УТ5(ТК 13) - ТК УТ6(ТК 14)	76	9,2	ППУ	бесканальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК УТ6(ТК 14) - ТК УТ7(ТК 15)	57	58	ППУ	бесканальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТКУТ6(тк14) - ул. Фурманова, 93	57	9	ППУ	бесканальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТКУТ7(тк15) - ул. Фурманова, 95	57	9	ППУ	бесканальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК УТ5(ТК 13) - ТК УТ8/1(ТК 16)	89	152,8	ППУ	бесканальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 17 - ул. Березина, 92 (ул. Фурманова, 92)	45	49,4	ППУ	бесканальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК УТ8/1(ТК 16) - ТК 17	89	80	ППУ	бесканальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 17 - ТК 18	89	45,2	ППУ	бесканальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 18 - ул. Березина, 92	89	42	ППУ	бесканальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 18 - ул. Березина, 90	89	28	ППУ	бесканальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 18 - ул. Березина, 90	57	28,8	ППУ	бесканальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 18 - ТК 19 - ул. Березина, 88	57	149,2	ППУ	бесканальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 3 - ТК 7	133	58	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Чернышевского, 53а - ТК 7	133	4,2	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк7 - тк8	89	46,2	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8 - ул. Березина, 102	45	6,8	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	т.А - тк4	89	26,6	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк4 - ул. Чернышевского, 53	45	10,4	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	Котельная - УТ 3	108	152	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 3 - пер. Транспортный, 2а	89	12	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	УТ 3 - УТ 4	89	88	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 4 - ул. Качинская, 60г	89	6	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	УТ 4 - УТ 5	89	24	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	УТ 5 - пер. Транспортный, 2б	57	6	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 5 - ул. Качинская, 60а	57	74	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Степана Разина, 39 - ТК Р341202(ТК1)	76	62	ППУ-ПЭ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р341202(ТК1) - ул. Степана Разина, 35	76	14	ППУ-ПЭ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Степана Разина, 35 - ул. Степана Разина, 35а	57	50	ППУ-ПЭ	канальная	2005	концессия	вода	К
РТК	ТК 2638(ут10) - ТК 263801(ТК 5)	325	288	ППУ-ПЭ	бесканальная	2005	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
РТК	ТК 263801(ТК 5) -ТК 263803(ТК 6)	325	75	ППУ-ПЭ	бесканальная	2005	концессия	вода	К
РТК	ТК 263803(ТК 6) - пр. 60 лет СССР, 14	133	50	ППУ-ПЭ	бесканальная	2005	концессия	вода	К
РТК	ТК 263803(ТК 6) - ТК 263805(ТК 7)	273	76	ППУ-ПЭ	бесканальная	2005	концессия	вода	К
РТК	ТК 263805(ТК 7) - ТК 263807(ТК 8)	219	430	ППУ-ПЭ	бесканальная	2005	концессия	вода	К
РТК	ТК 263807(ТК 8) - ТК 263809(ТК 9) - пр. Молодежный, 7	159	42	ППУ-ПЭ	бесканальная	2005	концессия	вода	К
РТК	ТК 263807(ТК 8) - ТК 263811(ТК 10)	159	66	ППУ-ПЭ	бесканальная	2005	концессия	вода	К
РТК	ТК 263811(ТК 10) - б-р. Солнечный, 15	89	35	ППУ-ПЭ	бесканальная	2005	концессия	вода	К
РТК	ТК 263811(ТК 10) - ТК 263813(ТК 11)	159	125	ППУ-ПЭ	бесканальная	2005	концессия	вода	К
РТК	ТК 263813(ТК 11) - б-р. Солнечный, 13	89	34	ППУ-ПЭ	бесканальная	2005	концессия	вода	К
РТК	ТК 263813(ТК 11) - ТК 263815(ТК 12)	133	86	ППУ-ПЭ	бесканальная	2005	концессия	вода	К
РТК	ТК 263815(ТК 12) - пр. Молодежный, 5	108	68	ППУ-ПЭ	бесканальная	2005	концессия	вода	К
РТК	ТК 263815(ТК 12) - б-р. Солнечный, 11	89	60	ППУ-ПЭ	бесканальная	2005	концессия	вода	К
РТК	ТК 263805(ТК 7) - ТК 26380602(ТК 21)	133	116	ППУ-ПЭ	бесканальная	2005	концессия	вода	К
РТК	ТК 26380602(ТК 21) - пр. 60 лет СССР, 20	108	41	ППУ-ПЭ	бесканальная	2005	концессия	вода	К
РТК	ТК 263805(ТК 7) - ТК 263806(ТК 20) - ТК 263808(ТК 19)	219	103	ППУ-ПЭ	бесканальная	2005	концессия	вода	К
РТК	ТК 263808(ТК 19) - пр. 60 лет СССР, 22	76	116	ППУ-ПЭ	бесканальная	2005	концессия	вода	К
РТК	ТК 263810(ТК 17) - ТК 26381001(ТК 16) - теплица шк.№134 ул. Микуцкого, 10	57	38	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
РТК	ТК 263808(ТК 19) - ТК 263810(ТК 17)	219	118	ППУ-ПЭ	бесканальная	2005	концессия	вода	К
РТК	ТК 263810(ТК 17) - ТК 26381002(ТК 18) - пр. 60 лет СССР, 20	133	53	ППУ-ПЭ	бесканальная	2005	концессия	вода	К
РТК	ТК 263810(ТК 17) - ТК 263812(ТК 15)	219	128	ППУ-ПЭ	бесканальная	2005	концессия	вода	К
РТК	ТК 263812(ТК 15) - ул. Микуцкого, 8	108	51	ППУ-ПЭ	бесканальная	2005	концессия	вода	К
РТК	ТК 263812(ТК 15) - ТК 263814(ТК 14)	159	65	ППУ-ПЭ	бесканальная	2005	концессия	вода	К
РТК	ТК 263814(ТК 14) - ТК 263816(ТК 13) - ул. Микуцкого, 10 (шк.№134)	133	46	ППУ-ПЭ	бесканальная	2005	концессия	вода	К
РТК	ТК 263801(ТК 5) - пр. 60 лет СССР, 16	89	100	ППУ-ПЭ	бесканальная	2005	концессия	вода	К
РТК	ТК 263801(ТК 5) - ТК 26380102(ТК 4) - ТК 263802(ТК 3)	159	179	ППУ-ПЭ	бесканальная	2005	концессия	вода	К
РТК	ТК 263802(ТК 3) - ТК 263806(ТК 0) - пр. 60 лет СССР, 14 (2 ввод)	133	159	ППУ-ПЭ	бесканальная	2005	концессия	вода	К
РТК	ТК 263802(ТК 3) - ТК 263808(ТК 1) - пр. 60 лет СССР, 18 (1 ввод)	89	32	ППУ-ПЭ	бесканальная	2005	концессия	вода	К
РТК	ТК 263802(ТК 3) - ТК 263804(ТК 2) - пр. 60 лет СССР, 18 (2 ввод)	76	94	ППУ-ПЭ	бесканальная	2005	концессия	вода	К
РТК	ТК 263208(ТК 2пк) - ТК 263210(ТК 1)	325	208	ППУ-ПЭ	канальная	2007	нет	вода	К
РТК	ТК 263210(ТК 1) - ТК 263212(ТК 18)	273	94	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 263212(ТК 18) - ул. 40 лет Победы, 10	108	86	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 263212(ТК 18) - ТК 263214(ТК 17)	219	103	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 263214(ТК 17) - ул. 40 лет Победы, 10	76	86	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 263214(ТК 17) - ТК 263216(ТК 16) - ул. 40 лет Победы, 12	133	68	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 263214(ТК 17) - ТК 263222(ТК 15)	219	257	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 263222(ТК 15) - ул. 40 лет Победы, 14	89	72	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 263222(ТК 15) - ТК 263220(ТК 14) - ул. Микуцкого, 2а	108	104	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 263222(ТК 15) - ТК 263224(ТК 13)	219	170	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 263224(ТК 13) - ул. 40 лет Победы, 12	108	78	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 263224(ТК 13) - ТК 263226(ТК 12)	159	140	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
РТК	ТК 263226(ТК 12) - ТК 263230(ТК 11)	133	144	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 263230(ТК 11) - ТК 263228(ТК 10) - ул. Микуцкого, 4	89	138	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 263230(ТК 11) - ул. Микуцкого, 6	89	81	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 263226(ТК 12) - ул. Микуцкого, 2	108	108	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 263210(ТК 1) - ТК 263211(ТК 2)	273	60	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 263211(ТК 2) - ул. 40 лет Победы, 4	159	12	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 263211(ТК 2) - ул. 40 лет Победы, 6а	76	151	ППУ-ПЭ	канальная	2008	концессия	вода	К
РТК	ТК 263211(ТК 2) - ТК 263213(ТК 3)	219	134	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 263213(ТК 3) - ТК 263215(ТК 4) - ул. 40 лет Победы, 6	89	140	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 263213(ТК 3) - б-р. Солнечный, 7	133	32	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 263213(ТК 3) - ТК 263219(ТК 5)	219	170	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 263219(ТК 5) - ТК 263221(ТК 6)	219	84	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 263221(ТК 6) - б-р. Солнечный, 5	108	86	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
РТК	ТК 263221(ТК 6) - пр. 60 лет СССР, 7	133	46	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 263219(ТК 5) - ТК 263225(ТК 7)	219	124	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 263225(ТК 7) - пр. 60 лет СССР, 9	89	62	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 263225(ТК 7) - ТК 263227(ТК 8)	159	138	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 263227(ТК 8) - б-р. Солнечный, 9	108	108	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 263227(ТК 8) - ТК 263229(ТК 9)	133	196	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 263229(ТК 9) - пр. 60 лет СССР, 7	133	60	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	б-р. Солнечный, 9 (шк.№139) - теплица	76	76	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 263601(ут21) - ТК 263602(ТК 21.1)	273	209	ППУ-ПЭ	бесканальная	2005	концессия	вода	К
РТК	ТК 263602(ТК 21.1) - пр. 60 лет СССР, 12	76	52	ППУ-ПЭ	бесканальная	2005	концессия	вода	К
РТК	ТК 263602(ТК 21.1) - ЦТП-2	273	201	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
РТК	ЦТП-2 - ТК 263606(ТК 1)	273	56	ППУ-ПЭ	бесканальная	2005	концессия	вода	К
РТК	ТК 263606(ТК 1) - ТК 26360601(ТК 1.1)	133	105	ППУ-ПЭ	бесканальная	2005	концессия	вода	К
РТК	ТК 26360601(ТК 1.1) - пр. 60 лет СССР, 8	133	109	ППУ-ПЭ	бесканальная	2005	концессия	вода	К
РТК	ТК 263606(ТК 1) - б-р. Солнечный, 4	89	64	ППУ-ПЭ	бесканальная	2005	концессия	вода	К
РТК	ТК 263608(ТК 2) - б-р. Солнечный, 4	89	64	ППУ-ПЭ	бесканальная	2005	концессия	вода	К
РТК	ТК 263606(ТК 1) - ТК 263608(ТК 2) - ТК 263610(ТК 3)	273	74	ППУ-ПЭ	бесканальная	2005	концессия	вода	К
РТК	ТК 263610(ТК 3) - б-р. Солнечный, 4а	89	64	ППУ-ПЭ	бесканальная	2005	концессия	вода	К
РТК	ТК 263610(ТК 3) - ТК 263612(ТК 4)	219	78	ППУ-ПЭ	бесканальная	2005	концессия	вода	К
РТК	ТК 263612(ТК 4) - б-р. Солнечный, 6	108	49	ППУ-ПЭ	бесканальная	2005	концессия	вода	К
РТК	ТК 263612(ТК 4) - ТК 263614(ТК 5)	219	248	ППУ-ПЭ	бесканальная	2005	концессия	вода	К
РТК	ТК 263614(ТК 5) - ТК 26361402(ТК 6)	159	104	ППУ-ПЭ	бесканальная	2005	концессия	вода	К
РТК	ТК 26361402(ТК 6) - ул. Петрушина, 2	133	144	ППУ-ПЭ	бесканальная	2005	концессия	вода	К
РТК	ТК 26361402(ТК 6) - пр. Молодежный, 1	133	212	ППУ-ПЭ	бесканальная	2005	концессия	вода	К
РТК	ТК 263614(ТК 5) - ТК 263616(ТК 7)	219	110	ППУ-ПЭ	бесканальная	2005	концессия	вода	К
РТК	ТК 263616(ТК 7) - ТК 26361601(ТК 10)	159	100	ППУ-ПЭ	бесканальная	2005	концессия	вода	К
РТК	ТК 26361601(ТК 10) - пр. 60 лет СССР, 8	108	126	ППУ-ПЭ	бесканальная	2005	концессия	вода	К
РТК	ТК 26361601(ТК 10) - ТК 26361603(ТК 11)	133	132	ППУ-ПЭ	бесканальная	2005	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
РТК	ТК 26361603(ТК 11) - ТК 26361605(ТК 13) - ул. Петрушина, 1	133	40	ППУ-ПЭ	бесканальная	2005	концессия	вода	К
РТК	ТК 263620(ТК 9) - ТК 263622(ТК 14)	133	55	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 263622(ТК 14) - ул. Петрушина, 12	76	42	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 263622(ТК 14) - ТК 263624(ТК 15)	108	120	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 263624(ТК 15) - ул. Петрушина, 10	76	66	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 263624(ТК 15) - ул. Петрушина, 8	76	199	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 263616(ТК 7) - ТК 263618(ТК 8)	159	192	ППУ-ПЭ	бесканальная	2005	концессия	вода	К
РТК	ТК 263618(ТК 8) - пр. 60 лет СССР, 2	89	54	ППУ-ПЭ	бесканальная	2005	концессия	вода	К
РТК	ТК 263618(ТК 8) - ТК 263620(ТК 9)	159	66	ППУ-ПЭ	бесканальная	2005	концессия	вода	К
РТК	ТК 263620(ТК 9) - ул. Петрушина, 1	108	50	ППУ-ПЭ	бесканальная	2005	концессия	вода	К
РТК	ТК 263603(ут22) - ТК 26360301(ТК 22.1)	133	116	ППУ-ПЭ	бесканальная	2005	концессия	вода	К
РТК	ТК 26360301(ТК 22.1) - пр. Молодежный, 3	108	196	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
РТК	ТК 26360301(ТК 22.1) - ТК 26360303(ТК 22.2)	133	220	ППУ-ПЭ	бесканальная	2005	концессия	вода	К
РТК	ТК 26360303(ТК 22.2) - пр. Молодежный, 1	133	30	ППУ-ПЭ	бесканальная	2005	концессия	вода	К
РТК	ТК 264604(ут0) - ТК 26460402(ут2)	273	66	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 26460402(ут2) - ТК 26460440(ут3)	219	84	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 26460440(ут3) - пр. 60 лет СССР, 23	89	8	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 26460402(ут2) - пр. 60 лет СССР, 25	108	10	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 26460440(ут3) - ТК 26460442(ут4)	159	114	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 26460442(ут4) - ТК 26460444(ут5)	159	152	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 26460444(ут5) - 60 лет СССР, 23	89	16	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 26460444(ут5) - ТК 26460448(ут6)	159	94	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 26460448(ут6) - пр. 60 лет СССР, 21	89	24	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 26460448(ут6) - ул. Славы, 13а	89	208	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 26460448(ут6) - ТК 26460450(ут7)	108	120	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 26460450(ут7) - пр. 60 лет СССР, 21	89	28	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 26460450(ут7) - ТК 26460452(ут8)	89	120	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 26460452(ут8) - пр. 60 лет СССР, 21	89	26	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 26460402(ут2) - ТК 26460404(ут19)	273	188	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 26460404(ут19) - ТК 26460406(ут20)	133	140	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 26460406(ут20) - ул. 40 лет Победы, 24	133	60	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 26460406(ут20) - ТК 26460408(ут21)	108	193,2	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
РТК	ТК 26460408(ут21) - ул. 40 лет Победы, 26	108	14	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
РТК	ТК 26460404(ут19) - ТК 26460412(ут18)	219	138	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 26460412(ут18) - ТК 26460414(ут17)	159	46	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 26460414(ут17) - ул. Славы, 3	89	72	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 26460414(ут17) - ул. 40 лет Победы, 20	108	32	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 26460414(ут17) - ТК 26460416(ут16)	89	262	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 26460416(ут16) - ул. 40 лет Победы, 18	89	34	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 26460412(ут18) - ТК 26460420(ут12)	219	186	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 26460420(ут12) - ул. Славы, 11	133	32	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
РТК	ТК 26460420(ут12) - ТК 26460422(ут12а) - ТК 26460424(ут13)	159	76	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 26460424(ут13) - ул. Славы, 5	108	16	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 26460424(ут13) - ТК 26460426(ут14)	133	156	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 26460426(ут14) - ул. Славы, 1	89	40	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 26460426(ут14) - ТК 26460428(ут15)	133	90	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 26460428(ут15) - ул. Славы, 1	89	32	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 26460428(ут15) - Славы, 1	108	66	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 26460420(ут12) - ТК 26460432(ут11)	159	112	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 26460432(ут11) - ул. Славы, 7	108	14	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 26460434(ут10) - ул. Славы, 13	89	49	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 26460434(ут10) - ул. Славы, 9	76	16	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 26460434(ут10) - ТК 26460436(ут9)	89	93	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 26460436(ут9) - ул. Славы, 13	89	38	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 26460436(ут9) - ул. Славы, 15	76	92	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ЦТП - ТК 264604(ут0)	377	10	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	М
РТК	ТК 264604(ут0) - ТК 264606(ут1)	273	30	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 264606(ут1) - ТК 264607(ТК 2)	219	204	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 264607 - пр. 60 лет СССР, 33	89	30	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
РТК	ТК 264607(ТК 2) - пр. 60 лет СССР, 35	108	22	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 264607(ТК 2) - ТК 264609(ТК 3)	219	106	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 264609(ТК 3) - ТК 26460901(ТК 4)	108	128	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 26460901(ТК 4) - пр. 60 лет СССР, 31	108	36	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 264609(ТК 3) - ТК 264611(ТК 5)	219	76	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 264611(ТК 5) - пр. 60 лет СССР, 31	89	32	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 264611(ТК 5) - ТК 264613(ТК 6)	219	140	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 264613(ТК 6) - пр. 60 лет СССР, 41	89	60	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 264613(ТК 6) - ТК 264615(ТК 7)	219	252	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 264615(ТК 7) - пр. 60 лет СССР, 45	108	30	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 264606(ут1) - ТК 264608(ТК 14)	273	206	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 264608(ТК 14) - ТК 26460801(ТК 13) - пр. 60 лет СССР, 37	89	52	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 264608(ТК 14) - ТК 26460802(ТК 15)	219	82,4	ППУ	канальная	2009	концессия	вода	К
РТК	ТК 26460802(ТК 15) - ТК 26460804(ут16)	219	131,2	ППУ	канальная	2009	концессия	вода	К
РТК	ТК 26460804(ут16) - ТК 26460806(ут17)	159	175,6	ППУ	канальная	2009	концессия	вода	К
РТК	ТК 26460806(ут17) - ТК 26460808(ут18)	159	243,8	ППУ	канальная	2009	концессия	вода	К
РТК	ТК 26460808(ут18) - ул. 40 лет Победы, 30	159	89	ППУ	канальная	2009	концессия	вода	К
РТК	ТК 264608(ТК 14) - ТК 264610(ТК 12)	273	104	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 264610(ТК 12) - пр. 60 лет СССР, 39	89	36	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 264610(ТК 12) - ТК 264612(ТК 11а) - ТК 264614(ТК 11)	273	162	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 264614(ТК 11) - 60 лет СССР, 47	89	38	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 264614(ТК 11) - ТК 264622(ТК 10)	159	88	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 264622(ТК 10) - ТК 264624(ТК 9)	159	122	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
РТК	ТК 264624(ТК 9) - 60 лет СССР, 47	108	38	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 264624(ТК 9) - ТК 264626(ТК 8)	219	110	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 264626(ТК 8) - пр. 60 лет СССР, 45	108	72	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 26460804(ут16) - ул. 40 лет Победы, 28	108	18	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
РТК	ТК 26460808(ут18) - ул. 40 лет Победы, 28	108	12	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
РТК	ТК 26460808(ут18) - ул. 40 лет Победы, 28а	76	162	ППУ	канальная	2016	концессия	вода	К
РТК	ул. 40 лет Победы, 30 - ул. 40 лет Победы, 30	159	46	ППУ	канальная	2009	концессия	вода	К
РТК	ПНС ул. 40 лет Победы, 2а - ТК 2631(ТК 5а)	720	384	ППУ-ОЦ	канальная	2007	концессия	вода	М
РТК	ТК 2631(ТК 5а) - ТК 2632(ТК 5пк)	720	77	ППУ-ОЦ	канальная	2007	концессия	вода	М
РТК	ТК 263208(ТК 2пк) - ТК 26320802(ТК 1пк)	219	112	ППУ-ОЦ	проходной	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 263204(ТК 3пк) - ТК 263208(ТК 2пк)	377	245	ППУ-ОЦ	проходной	2007	концессия	вода	М
РТК	ТК 263202(ТК 4пк) - ТК 263204(ТК 3пк)	377	212	ППУ-ОЦ	проходной	2007	концессия	вода	М
РТК	ТК 2632(ТК 5пк) - ТК 263202(ТК 4пк)	377	67	ППУ-ОЦ	проходной	2007	концессия	вода	М
РТК	ТК 2632(ТК 5пк) - ТК 2633(ТК 6пк)	630	284	ППУ-ОЦ	проходной	2007	концессия	вода	М
РТК	ТК 2633(ТК 6пк) - ТК 2634(ТК 7пк)	630	317	ППУ-ОЦ	проходной	2007	концессия	вода	М
РТК	ТК 2634(ТК 7пк) - ТК 2635(ТК 8пк)	630	212	ППУ-ОЦ	проходной	2007	концессия	вода	М
РТК	ТК 2635(ТК 8пк) - ТК 2636(ут20)	630	130	ППУ-ОЦ	проходной	2007	концессия	вода	М
РТК	ТК 2636(ут20) - ТК 263601(ут21)	325	102	ППУ-ОЦ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 263601(ут21) - ТК 263603(ут22)	325	638	ППУ-ОЦ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 263603(ут22) - ТК 263605(ут23а)	325	696	ППУ-ОЦ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 2636(ут20) - ТК 2637(ут9)	630	177	ППУ-ОЦ	проходной	2007	концессия	вода	М
РТК	ТК 2637(ут9) - ТК 2638(ут10)	630	290	ППУ-ОЦ	проходной	2007	концессия	вода	М
РТК	ТК 2638(ут10) - ТК 2639(ут10/1)	630	273	ППУ-ОЦ	проходной	2015	концессия	вода	М
РТК	ТК 2639(ут10/1) - ТК 2640(ут11)	630	192	ППУ-ОЦ	проходной	2015	концессия	вода	М
РТК	ТК 2640(ут11) - ТК 2641(ут11/1)	630	263	ППУ-ОЦ	проходной	2015	концессия	вода	М
РТК	ТК 2641(ут11/1) - ТК 2643(ут12)	630	650	ППУ-ОЦ	проходной	2016	концессия	вода	М
РТК	ТК 2643(ут12) - ТК 2644(ут13)	426	262	ППУ-ОЦ	бесканальная	2007	концессия	вода	М
РТК	ТК 2643 - ТК 264302	219	10	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
РТК	ТК 264302 - ТК 264304	219	123	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
РТК	ТК 264304 - ТК 26430402	89	340	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
РТК	ТК 264304 - пр. 60 лет СССР, 17	89	63	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
РТК	ТК 2644(ут13) - ТК 2644А	426	206	ППУ-ОЦ	бесканальная	2007	концессия	вода	М
РТК	ТК 2644А - ТК 2645(ут13/1)	426	144	ППУ-ОЦ	бесканальная	2007	концессия	вода	М
РТК	ТК 2645(ут13/1) - ТК 2646(ут14)	426	132	ППУ-ОЦ	бесканальная	2007	концессия	вода	М
РТК	ТК 2646(ут14) - ТК 264602(ут15)	377	369	ППУ-ОЦ	бесканальная	2007	концессия	вода	М
РТК	ТК 264602(ут15) - ЦТП-4 пр. 60 лет СССР, 25а	377	141	ППУ-ОЦ	бесканальная	2007	концессия	вода	М
РТК	ТК 263605(ут23а) - ТК 263607(ТК 24)	325	218	минвата	канальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 263607(ТК 24) - ТК 263611(ТК 25)	325	616	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
РТК	ТК 263611(ТК 25) - ТК 263615(ТК 26)	325	742	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
РТК	ТК 2633(ТК 6пк) - ТК 263301(ут1)	219	60	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 263301(ут1) - ТК 263303(ут3)	219	492	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
РТК	ТК 263303(ут3) - ул. 40 лет Победы, 2а	133	6	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 263303(ут3) - ТК 263305(ут2)	219	114	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 263305(ут2) - ул. 40 лет Победы, 2	89	192	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 263303(ут3) - ТК 263311(ут4)	133	86	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 263311(ут4) - хоз. корпус (Роддом №1)	133	34	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	Хоз.корпус - б-р. Солнечный, 2 (Роддом №1)	133	76	ППУ-ПЭ	бесканальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 263311(ут4) - ТК 263317(ут5)	76	716	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
РТК	ТК 263317(ут5) - пр. 60 лет СССР, 3	76	32	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
РТК	ТК 263305(ут2) - ТК 263307(ут2а)	159	55	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
РТК	ТК 263307(ут2а) - ТК 263309(ут2б)	159	70	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
РТК	ТК 263309(ут2б) - ул. 40 лет Победы, 2	159	22	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
РТК	ТК 26320802(ТК 1пк) - ТК 26320804(ТК 2)	219	310	ППУ-ОЦ	проходной	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 26320804(ТК 2) - ТК 26320806(ТК 2-1)	325	278	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
РТК	ТК 26320806(ТК 2-1) - ТК 26320810(ТК 4)	325	274	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
РТК	ТК 26320810(ТК 4) - ТК 26320812(ТК 5)	325	244	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
РТК	ТК 26320804(ТК 2) - ТК 26320804А(ТК 3')	89	72,2	минвата	канальная	1997	концессия	вода	К
РТК	ТК 26320804А(ТК 3') - ул. 40 лет Победы, 15	89	96	минвата	канальная	1997	концессия	вода	К
РТК	ул. 40 лет Победы, 15 - ТК 26320804Б(ТК 3)	45	28,2	минвата	канальная	1997	концессия	вода	К
РТК	ТК 26320804Б(ТК 3) - пенообразователь	45	73,6	минвата	канальная	1997	концессия	вода	К
РТК	ТК 26320812(ТК 5) - точка врезки (ТК 26320816(ТК 6)	325	824	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
РТК	точка врезки (ТК 26320816(ТК 6)) - точка врезки (ТК 26320820(ТК 7))	219	932	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
РТК	точка врезки (ТК 26320820(ТК 7)) - забор МПКПАТА-2	219	37	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
РТК	ТК 263605(ТК 23а) - ТК 263606(ут1)	219	86	минвата	бесканальная	2002	концессия	вода	К
РТК	т.вр. - пр. Молодежный, 2	89	10	минвата	бесканальная	2002	концессия	вода	К
РТК	ТК 263606(ут1) - ТК 263608(ут2)	133	216	минвата	бесканальная	2002	концессия	вода	К
РТК	ТК 263606(ут1) - ул. Светлова, 3а	89	39	минвата	бесканальная	2002	концессия	вода	К
РТК	т.вр. - пр. Молодежный, 4	89	25	минвата	бесканальная	2002	концессия	вода	К
РТК	ТК 263608(ут2) - ул. Светлова, 5а	76	23	минвата	бесканальная	2002	концессия	вода	К
РТК	ТК 263608(ут2) - пр. Молодежный, 6	133	16	минвата	бесканальная	2002	концессия	вода	К
РТК	ТК 263608(ут2) - ТК 263610(ут3)	159	111	минвата	бесканальная	2002	концессия	вода	К
РТК	ТК 263610(ут3) - ул. Светлова, 7/1	76	45	минвата	бесканальная	2002	концессия	вода	К
РТК	ТК 263610(ут3) - ТК 263612(ут4)	159	171	минвата	бесканальная	2002	концессия	вода	К
РТК	ТК 263612(ут4) - ул. Светлова, 9/1	76	46	минвата	бесканальная	2002	концессия	вода	К
РТК	ТК 263612(ут4) - ТК 263614(ут5)	89	74	минвата	бесканальная	2002	концессия	вода	К
РТК	ТК 263614(ут5) - пр. Молодежный, 8	89	23	минвата	бесканальная	2002	концессия	вода	К
РТК	ТК 263614(ут5) - ТК 263616(ут6) - пр. Молодежный, 10	89	70	минвата	бесканальная	2002	концессия	вода	К
РТК	ут2601(ут2) - ут2602(ут3)	720	158	минвата	канальная	1980	концессия	вода	М
РТК	ут2602(ут3) - ут2603(ут4)	720	536	минвата	канальная	1980	концессия	вода	М
РТК	ут2603(ут4) - ут2604(ут5)	720	62	минвата	канальная	1980	концессия	вода	М
РТК	ут2604(ут5) - ПАВ2605(пк1)	720	116	минвата	канальная	1980	концессия	вода	М

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
РТК	ПАВ2605(пк1) - ПАВ2606(пк2)	720	1306	минвата	надземная	1980	концессия	вода	М
РТК	ПАВ2606(пк2) - ут2607(ТК 6)	720	216	минвата	канальная	1980	концессия	вода	М
РТК	ут2607(ТК 6) - ут2608(ТК 7)	720	214	минвата	канальная	1980	концессия	вода	М
РТК	ут2608(ТК 7) - ПАВ2610(пм3)	720	4812	минвата	надземная	1980	концессия	вода	М
РТК	ПАВ2610(пм3) - ПАВ2611(пк4)	720	20	минвата	надземная	1980	концессия	вода	М
РТК	ПАВ2611(пк4) - ПАВ2612(пм5)	720	1324	минвата	надземная	1980	концессия	вода	М
РТК	ПАВ2612(пм5) - ут2613 - ут2614(ТК 8)	720	468	минвата	надземная	1980	концессия	вода	М
РТК	ут2614(ТК 8) - НО-44	720	767	минвата	надземная	1980	концессия	вода	М
РТК	НО-44 - ПАВ2615 - ПАВ2616 - НО-49	720	1737	минвата	надземная	2008	концессия	вода	М
РТК	НО-49 - НО-56	720	1080	минвата	надземная	1980	концессия	вода	М
РТК	НО-56 - НО-62	720	926	минвата	надземная	2004	концессия	вода	М
РТК	НО-62 - ПАВ2618(пм6)	720	620	минвата	надземная	1980	концессия	вода	М
РТК	ПАВ2618(пм6) - ПАВ2619(пк7)	720	1932	минвата	надземная	1980	концессия	вода	М
РТК	ПАВ2619(пк7)- ут2620(ТК 9)	720	418	минвата	надземная	1980	концессия	вода	М
РТК	ут2620(ТК 9) - ут2621(ТК 10 НО-82)	720	1270	минвата	надземная	1980	концессия	вода	М
РТК	ут2621(ТК 10 НО-82) - ут2622(ТК 11 НО-88)	720	1578	минвата	надземная	1980	концессия	вода	М
РТК	ут2622(ТК 11 НО-88) - ут2624(ТК 13)	720	642	минвата	надземная	2005	концессия	вода	М
РТК	ут2624(ТК 13) - т.А	720	380	минвата	канальная	1980	концессия	вода	М
РТК	т.А - т.В	820	184	минвата	канальная	1980	концессия	вода	М
РТК	т.В - ТК 2626(ТК 14)	720	216	минвата	канальная	1980	концессия	вода	М
РТК	ТК 2626(ТК 14) - ТК 2627(ТК 15)	720	236	минвата	канальная	1980	концессия	вода	М
РТК	ТК 2627(ТК 15) - ТК 2628(ТК 16)	720	254	минвата	канальная	1980	концессия	вода	М
РТК	ТК 2628(ТК 16) - ПАВ2629(ПКУ)	720	260	минвата	канальная	1980	концессия	вода	М
РТК	ПАВ2629(ПКУ) - ПНС	720	140	минвата	канальная	1980	концессия	вода	М
РТК	ТК 2635(ТК 8пк) - ТК 263501(ТК 1)	108	162	минвата	канальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 263501(ТК 1) - ТК 263503(ТК 2)	108	51	минвата	канальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 263503(ТК 2) - пр. 60 лет СССР, 5	108	12	минвата	канальная	2007	концессия	вода	К
РТК	ТК 263615(ут26) - ТК 263617(ут2)	159	100	ППУ	канальная	2016	концессия	вода	К
РТК	ТК 263617(ут2) - ТК 26361701(ут1)	159	60	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
РТК	ТК 26361701(ут1) - ул. Светлова, 6	133	56	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
РТК	ТК 263617(ут2) - ТК 263619(ут3)	133	178	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
РТК	ТК 263619(ут3) - ул. Светлова, 6	108	66	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
РТК	ТК 263619(ут3) - ТК 263621(ут4)	108	58	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
РТК	ТК 263621(ут4) - ул. Светлова, 8	76	24	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
РТК	ТК 263621(ут4) - ТК 263623(ут5)	89	673,9	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
РТК	ТК 263623(ут5) - ул. Светлова, 25	89	28	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
РТК	ТК 264617(ТК 7/1) - ТК 26461702(ут3)	133	299,4	ППУ	канальная	2015	концессия	вода	К
РТК	ТК 26461702(ут3) - ТК 26461704	133	248	ППУ	канальная	2015	концессия	вода	К
РТК	ТК 26461704 - ТК 26461708(ут2)	133	508,6	ППУ	канальная	2015	концессия	вода	К
РТК	ТК 26461708(ут2) - ТК 26461710(ут1)	133	56	ППУ	канальная	2015	концессия	вода	К
РТК	ТК 26461710(ут1) - ул. 40 лет Победы, 33	108	52	ППУ	канальная	2015	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
РТК	ТК 264615(ТК 7) - ТК 264617(ТК 7/1)	159	348	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
РТК	ТК 264617(ТК 7/1) - ТК 264619(ут1)	159	122	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
РТК	ТК 264619(ут1) - ТК 264621(ут3)	159	602	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
РТК	ТК 264621 (УТ-1) - пр. 60 лет СССР, 61	108	22	ППУ	канальная	2014	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	КРП ул. Мате Залки, 6д - ТК Р7901	219	12	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	КРП ул. Мате Залки, 6д - ТК Р7901	159	6	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	КРП ул. Мате Залки, 6д - ТК Р7901	89	6	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7901 - ТК Р7902	273	52	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7901 - ТК Р7902	159	52	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7902 - ТК Р7905	219	256	минвата	канальная	2019	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7905 - ул. Мате Залки, 6а (1очередь)	108	50	минвата	канальная	2001	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7905 - ТК Р790501	108	102	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р790501 - ул. Мате Залки, 4а (шк. №18)	108	58	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р790501 - ул. Мате Залки, 4а	57	94	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7905 - ТК Р7906	219	266	минвата	канальная	2019	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7906 - ул. 9 Мая, 15	159	50	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7908 - ул. Мате Залки, 6а Д/с №316	57	100	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7908 - ул. Мате Залки, 6а Д/с №316	45	50	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7908 - ул. Мате Залки, 6а Д/с №316	45	50	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7908 - ул. Шумяцкого, 2	57	74	минвата	канальная	2002	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7908 - ул. Шумяцкого, 2	89	37	минвата	канальная	2002	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7908 - ул. Шумяцкого, 2	76	37	минвата	канальная	2002	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7908 - ТК Р7909	159	140,6	ППУ	канальная	2003	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7908 - ТК Р7909	133	70,3	ППУ	канальная	2003	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7908 - ТК Р7909	76	70,3	ППУ	канальная	2003	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7909 - ТК Р7910	159	74	ППУ	канальная	2003	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7909 - ТК Р7910	108	37	ППУ	канальная	2003	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7909 - ТК Р7910	76	37	ППУ	канальная	2003	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7910 - ул. Мате Залки, 6а (2очередь)	76	110	минвата	канальная	2002	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7910 - ул. Мате Залки, 6а (2очередь)	57	55	минвата	канальная	2002	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7910 - ул. Мате Залки, 6а (2очередь)	38	55	минвата	канальная	2002	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7910 - ТК Р7911	159	211	ППУ	канальная	2003	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7910 - ТК Р7911	108	105,5	ППУ	канальная	2003	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7910 - ТК Р7911	76	105,5	ППУ	канальная	2003	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7911 - ул. 9 Мая, 15а	89	200	ППУ	канальная	2003	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7911 - ул. 9 Мая, 15а	76	100	ППУ	канальная	2003	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7911 - ул. 9 Мая, 15а	45	100	ППУ	канальная	2003	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7911 - ул. Шумяцкого, 6	108	60	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7911 - ул. Шумяцкого, 6	108	30	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7911 - ул. Шумяцкого, 6	76	30	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р790703 - ТК Р790705	108	76	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК Р790705 - ул. 9-я Мая, 5 (1 очередь)	89	22	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р790705 - ул. 9-я Мая, 5 (2 очередь)	89	181	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 191508А - ТК 19150801А	219	156	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19150801А - ТК 19150803А	219	180	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19150803А - ТК 19150803д	219	168	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19150803д - ТК 19150803е	219	32	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19150803е - ТК 19150803ж	219	300	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19150803ж - ТК 19150803г	219	86	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19150803г - ТК 19150803Б	219	98	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19150803Б - ТК 19150805А	219	88	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19150805А - ТК 19150805в	219	140	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19150805в - КРП ул. Мате Залки, 2к	219	12	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	КРП ул. Мате Залки, 2к - ТК 19150807а	219	26	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19150807а - ТК 19150809а	133	140	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19150809а - ул. Мате Залки, 2д	89	24	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19150809а - ТК 19150811а	133	142	минвата	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19150811а - ул. Мате Залки, 4г	76	36	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19150807а - ул. Космонавтов, 17	133	208	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Космонавтов, 17 - ТК 19150813а	108	8	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19150813а - ул. Космонавтов, 17а	108	82	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Космонавтов, 17а - ТК 19150815а	89	40	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19150815а - ул. Космонавтов, 17г	89	80	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	КРП пр. Комсомольский, 13 стр.1 - ТК Р7801	273	18	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	КРП пр. Комсомольский, 13а - ТК Р7801	219	9	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	КРП пр. Комсомольский, 13а - ТК Р7801	108	9	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7801 - ТК Р7817	219	76	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7801 - ТК Р7817	159	38	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7801 - ТК Р7817	89	38	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7817 - пр. Комсомольский, 13	89	14	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7817 - пр. Комсомольский, 13	89	7	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7817 - пр. Комсомольский, 13	57	7	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7817 - ул. 9 Мая, 16	89	26	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7817 - ул. 9 Мая, 16	89	13	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7817 - ул. 9 Мая, 16	57	13	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7817 - ул. 9 Мая, 14	159	136	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7817 - ул. 9 Мая, 14	159	68	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7817 - ул. 9 Мая, 14	89	68	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. 9 мая, 14	159	32	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. 9 мая, 14	159	16	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. 9 мая, 14	76	16	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. 9 Мая, 14 - ТК Р7818	159	50	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ул. 9 Мая, 14 - ТК Р7818	159	25	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. 9 Мая, 14 - ТК Р7818	76	25	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7818 - ул. 9 Мая, 12	108	59	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7818 - ул. 9 Мая, 12	89	29,5	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7818 - ул. 9 Мая, 12	57	29,5	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. 9 Мая, 12 - ТК Р781802	89	10,4	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. 9 Мая, 12 - ТК Р781802	76	5,2	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. 9 Мая, 12 - ТК Р781802	38	5,2	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р781802 - ул. 9 Мая, 12	89	10,6	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р781802 - ул. 9 Мая, 12	76	5,3	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р781802 - ул. 9 Мая, 12	38	5,3	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7801 - ТК Р7802	273	75,6	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7801 - ТК Р7802	219	37,8	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7801 - ТК Р7802	108	37,8	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7802 - ТК Р7821	159	132	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7802 - ТК Р7821	159	66	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7802 - ТК Р7821	57	66	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7821 - ТК Р7822	159	84	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7821 - ТК Р7822	108	42	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7821 - ТК Р7822	57	42	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7822 - ТК Р7823	159	94	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7822 - ТК Р7823	108	47	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7822 - ТК Р7823	57	47	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7823 - пр. Комсомольский, 21 Д/с144	76	64	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7823 - пр. Комсомольский, 21 Д/с144	76	32	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7823 - пр. Комсомольский, 21 Д/с144	57	32	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7802 - ТК Р7803	219	98,2	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7802 - ТК Р7803	219	49,1	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7802 - ТК Р7803	89	49,1	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7803 - ул. 9 Мая, 18а	76	44	ППУ	канальная	2009	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7803 - ТК Р7804	219	117,6	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7803 - ТК Р7804	219	58,8	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7803 - ТК Р7804	89	58,8	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7804 - ТК Р7810	219	69	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7804 - ТК Р7810	159	34,5	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7804 - ТК Р7810	89	34,5	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7810 - пр. Комсомольский, 23	89	50	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7810 - пр. Комсомольский, 23	76	25	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7810 - пр. Комсомольский, 23	38	25	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7810 - пр. Комсомольский, 23	76	56	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7810 - пр. Комсомольский, 23	76	28	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК Р7810 - пр. Комсомольский, 23	38	28	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7804 - ул. 9 Мая, 16а Д/с №45	76	216	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7804 - ул. 9 Мая, 16а Д/с №45	57	108	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7804 - ул. 9 Мая, 16а Д/с №45	32	108	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7804 - ТК Р7805	159	122,8	минвата	канальная	2024	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7804 - ТК Р7805	159	61,4	минвата	канальная	2024	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7804 - ТК Р7805	57	61,4	минвата	канальная	2024	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7805 - ул. 9 Мая, 18	76	68	минвата	канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7805 - ул. 9 Мая, 18	76	34	минвата	канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7805 - ул. 9 Мая, 18	32	34	минвата	канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7805 - ул. Урванцева, 26а	159	61	минвата	канальная	2024	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7805 - ул. Урванцева, 26а	76	30,5	минвата	канальная	2024	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7805 - ул. Урванцева, 26а	38	30,5	минвата	канальная	2024	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Урванцева, 26а - ТК Р780501	57	16,2	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Урванцева, 26а - ТК Р780501	57	8,1	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Урванцева, 26а - ТК Р780501	32	8,1	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р780501 - ул. Урванцева, 26а	57	12	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р780501 - ул. Урванцева, 26а	57	6	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р780501 - ул. Урванцева, 26а	32	6	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7805 - ТК Р7806	159	152	минвата	канальная	2024	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7805 - ТК Р7806	159	76	минвата	канальная	2024	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7805 - ТК Р7806	57	76	минвата	канальная	2024	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7806 - ТК Р780602	108	52	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7806 - ТК Р780602	89	26	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7806 - ТК Р780602	57	26	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р780602 - ул. 9 Мая, 28	76	24	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р780602 - ул. 9 Мая, 28	57	12	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р780602 - ул. 9 Мая, 28	38	12	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7810 - ТК Р7811	159	348	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7810 - ТК Р7811	159	174	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7810 - ТК Р7811	76	174	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7811 - ТК Р781102	159	124	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7811 - ТК Р781102	89	62	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7811 - ТК Р781102	57	62	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р781102 - ул. Урванцева, 32 Д/с №19	76	50	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р781102 - ул. Урванцева, 32 Д/с №19	76	25	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р781102 - ул. Урванцева, 32 Д/с №19	38	25	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р781102 - ул. Урванцева, 30а	89	184	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р781102 - ул. Урванцева, 30а	76	92	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р781102 - ул. Урванцева, 30а	76	92	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7811 - ТК Р7812	159	92	минвата	канальная	1993	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК Р7811 - ТК Р7812	159	46	минвата	канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7811 - ТК Р7812	76	46	минвата	канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7812 - ТК Р7813	159	64	минвата	канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7812 - ТК Р7813	159	32	минвата	канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7812 - ТК Р7813	76	32	минвата	канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7813 - ул. Светлогорская, 19	76	26	минвата	канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7813 - ул. Светлогорская, 19	76	13	минвата	канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7813 - ул. Светлогорская, 19	38	13	минвата	канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7813 - ТК Р7814	159	176	минвата	канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7813 - ТК Р7814	159	88	минвата	канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7813 - ТК Р7814	76	88	минвата	канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7814 - ул. Светлогорская, 19	76	36	минвата	канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7814 - ул. Светлогорская, 19	76	18	минвата	канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7814 - ул. Светлогорская, 19	38	18	минвата	канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7814 - ТК Р7815	159	92	минвата	канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7814 - ТК Р7815	108	46	минвата	канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7814 - ТК Р7815	57	46	минвата	канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7815 - ул. Светлогорская, 19	76	48	минвата	канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7815 - ул. Светлогорская, 19	76	24	минвата	канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7815 - ул. Светлогорская, 19	38	24	минвата	канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 191504 - КРП ул. Шумяцкого, 3а	325	206	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	КРП ул. Шумяцкого, 3а - ТК Р8001	325	20	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8001 - ТК Р800102	108	186	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р800102 - ул. Мате Залки, 12	89	26	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р800102 - ул. Мате Залки, 16	76	164	минвата	канальная	2001	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Мате Залки, 16 - пр. Комсомольский, 2	76	50	минвата	канальная	2001	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8001 - ТК Р8002	219	136	минвата	канальная	1999	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8002 - ул. Шумяцкого, 3 (шк. № 69)	108	36	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8002 - ул. Мате Залки, 14	76	36	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8002 - ТК Р8003	219	140	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8003 - ул. Мате Залки, 18 (д/с 296)	89	76	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8003 - ТК Р800302	133	108	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р800302 - пр. Комсомольский, 6	89	52	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р800302 - пр. Комсомольский, 2	133	90	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	пр. Комсомольский, 2	133	360	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8003 - ТК Р8004	219	114	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8004 - пр. Комсомольский, 8	76	36	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8004 - ТК Р8005	219	320	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8005 - пр. Комсомольский, 10	89	36	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8005 - пр. Комсомольский, 4	108	68	минвата	канальная	2002	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8005 - ТК Р8006	159	182	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК Р8006 - ул. 9 Мая, 35 Д/с №54	89	52	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8006 - ул. 9 Мая, 37	108	152	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8006 - ТК Р8007	159	114	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8007 - ул. 9 Мая, 33	133	46	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. 9 Мая, 33	133	246	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8007 - ТК Р800702 - ТК Р800704	89	51	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р800704 - ул. 9 Мая, 35а	57	37	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. 9 Мая, 27 - ТК Р801301	108	38	минвата	канальная	1997	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р801301 - ул. 9 Мая, 31а	108	26	минвата	канальная	1997	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. 9 Мая, 31а	108	20	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. 9 Мая, 31а - ТК Р801303	108	8	минвата	канальная	1997	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р801303 - ул. 9 Мая, 33	108	12	минвата	канальная	1997	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8001 - ТК Р8008	219	100	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8008 - ул. Шумяцкого, 1	108	50	минвата	канальная	1984	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8008 - ул. Шумяцкого, 1	108	110	минвата	канальная	1984	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8008 - ТК Р8009	219	224	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8009 - ул. Шумяцкого, 5	89	46	минвата	канальная	1984	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8009 - ТК Р8010	219	84	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8010 - ул. Шумяцкого, 5	89	56	минвата	канальная	1984	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8010 - ТК Р8011	219	92	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8011 - ул. Шумяцкого, 7	159	24	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8011 - ТК Р8011а	219	252	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8011а - ТК Р8012	219	144	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8012 - ул. 9 Мая, 29	89	26	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8012 - ул. 9 Мая, 31	76	149	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8012 - ТК Р8012а	219	2	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8012а - ТК Р8013	219	178	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8013 - ул. 9 Мая, 27	159	88	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. 9 мая, 27	133	90	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8013 - ТК Р801302	89	72	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р801302 - ул. 9 Мая, 25	76	28	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р801302 - ул. 9 Мая, 23	89	100	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8013 - ТК Р8014	159	144	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8014 - ул. 9 Мая, 21	108	86	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8014 - ТК Р8015	108	58	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8015 - точка врезки УТ8016	108	52	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	точка врезки УТ8016 - ул. 9 Мая, 21а	57	58	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк191604 - КРП №25 пр. Комсомольский, 5г	273	14	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	КРП №25 пр. Комсомольский, 5г - ТК Р8101	325	26	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	КРП №25 пр. Комсомольский, 5г - ТК Р8101	273	13	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	КРП №25 пр. Комсомольский, 5г - ТК Р8101	159	13	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК Р8101 - пр. Комсомольский, 3	108	108	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8101 - пр. Комсомольский, 3	108	54	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8101 - пр. Комсомольский, 3	57	54	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8101 - ТК 191604	325	64	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8101 - ТК 191604	219	32	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8101 - ТК 191604	159	32	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 191604 - ТК Р8102	325	126	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 191604 - ТК Р8102	219	63	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 191604 - ТК Р8102	159	63	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8102 - пр. Комсомольский, 5	108	28	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8102 - пр. Комсомольский, 5	89	14	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8102 - пр. Комсомольский, 5	57	14	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8102 - ТК Р8103	273	154	минвата	канальная	2023	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8102 - ТК Р8103	219	77	минвата	канальная	2023	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8102 - ТК Р8103	108	77	минвата	канальная	2023	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8103 - пр. Комсомольский, 5а	108	40	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8103 - пр. Комсомольский, 5а	108	20	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8103 - пр. Комсомольский, 5а	57	20	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8103 - ТК Р8104	273	132	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8103 - ТК Р8104	219	66	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8103 - ТК Р8104	89	66	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8104 - ТК Р8105	273	68	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8104 - ТК Р8105	159	34	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8104 - ТК Р8105	76	34	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8105 - ТК Р8106	219	100	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8105 - ТК Р8106	159	50	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8105 - ТК Р8106	89	50	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8106 - ТК Р8107А	219	252	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8106 - ТК Р8107А	159	126	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8106 - ТК Р8107А	76	126	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8107А - ТК Р8107	219	160	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8107А - ТК Р8107	159	80	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8107А - ТК Р8107	76	80	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р810701 - ул. Урванцева, 12	89	44,4	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р810701 - ул. Урванцева, 12	89	22,2	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р810701 - ул. Урванцева, 12	57	22,2	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8107 - ТК Р8108	159	84	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8107 - ТК Р8108	159	42	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8107 - ТК Р8108	89	42	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8108 - ТК Р8109	159	156	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8108 - ТК Р8109	159	58	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК Р8108 - ТК Р8109	89	58	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8109 - ТК Р8110	159	72	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8109 - ТК Р8110	159	36	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8109 - ТК Р8110	76	36	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8110 - ул. Урванцева, 18	76	80	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8110 - ул. Урванцева, 18	76	30	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8110 - ул. Урванцева, 18	38	30	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8110 - ТК Р8111	159	48	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8110 - ТК Р8111	108	24	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8110 - ТК Р8111	57	24	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8110 - ул. Урванцева, 16	108	26	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8111 - ул. Урванцева, 16	89	13	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8111 - ул. Урванцева, 16	89	13	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8111 - ТК Р8112	159	108	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8111 - ТК Р8112	108	54	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8111 - ТК Р8112	57	54	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8112 - ул. Урванцева, 20	89	34	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8112 - ул. Урванцева, 20	89	17	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8112 - ул. Урванцева, 20	57	17	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8112 - ТК Р8113	159	84	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8112 - ТК Р8113	89	42	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8112 - ТК Р8113	57	42	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8113 - ул. 9 Мая, 45	89	104	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8113 - ул. 9 Мая, 45	89	52	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8113 - ул. 9 Мая, 45	57	52	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8113 - ТК Р811301	89	184	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8113 - ТК Р811301	89	92	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8113 - ТК Р811301	57	92	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р811301 - ул. 9 Мая, 45а	89	22	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р811301 - ул. 9 Мая, 45а	89	11	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р811301 - ул. 9 Мая, 45а	57	11	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8105 - ТК Р8114	159	278	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8105 - ТК Р8114	108	139	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8105 - ТК Р8114	76	139	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8114 - ул. 9 Мая, 47	89	186	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8114 - ул. 9 Мая, 47	89	93	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8114 - ул. 9 Мая, 47	57	93	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8114 - ул. 9 Мая, 43	89	128	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8114 - ул. 9 Мая, 43	89	64	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8114 - ул. 9 Мая, 43	57	64	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8102 - ТК Р8116	159	114	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК Р8102 - ТК Р8116	133	57	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8102 - ТК Р8116	57	57	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8116 - пр. Комсомольский, 7а Д/с №59	89	52	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8116 - пр. Комсомольский, 7а Д/с №59	76	26	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8116 - пр. Комсомольский, 7а Д/с №59	57	26	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8116 - ТК Р8117	159	284	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8116 - ТК Р8117	159	142	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8116 - ТК Р8117	57	142	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8117 - ул. 9 Мая, 41	108	50	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8117 - ул. 9 Мая, 41	76	25	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8117 - ул. 9 Мая, 41	38	25	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8117 - пр. Комсомольский, 7	108	64	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8117 - пр. Комсомольский, 7	89	32	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8117 - пр. Комсомольский, 7	57	32	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8117 - ул. 9 Мая, 39	108	182	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8117 - ул. 9 Мая, 39	89	91	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8117 - ул. 9 Мая, 39	57	91	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8101 - ТК Р8118	159	58	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8101 - ТК Р8118	159	29	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8101 - ТК Р8118	108	29	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8118 - пр. Комсомольский, 3а	108	58	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8118 - пр. Комсомольский, 3а	108	29	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8118 - пр. Комсомольский, 3а	89	29	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8118 - пр. Комсомольский, 3г Д/с №13	89	104	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8118 - пр. Комсомольский, 3г Д/с №13	108	52	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8118 - пр. Комсомольский, 3г Д/с №13	38	52	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8118 - ТК Р8119	159	322	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8118 - ТК Р8119	159	161	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8118 - ТК Р8119	89	161	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8119 - пр. Комсомольский, 3д	108	100	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8119 - пр. Комсомольский, 3д	108	50	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8119 - пр. Комсомольский, 3д	76	50	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8119 - пр. Комсомольский, 3в	108	190	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8119 - пр. Комсомольский, 3в	108	95	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8119 - пр. Комсомольский, 3в	57	95	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1914 - ТК 191402	273	336	ППУ	канальная	2023	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 191402 - КРП №27 ул.Мате Залки, 20а	273	10	ППУ	канальная	2023	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	КРП №27 ул.Мате Залки, 20а - ТК Р8200	273	10	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	КРП №27 ул.Мате Залки, 20а - ТК Р8200	219	5	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	КРП №27 ул.Мате Залки, 20а - ТК Р8200	89	5	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8200 - ТК Р8201	273	32	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК Р8200 - ТК Р8201	219	16	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8200 - ТК Р8201	89	16	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8201 - ТК Р8202	159	48	минвата	канальная	2018	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8201 - ТК Р8202	159	24	минвата	канальная	2018	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8201 - ТК Р8202	76	24	минвата	канальная	2018	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8202 - ул. Мате Залки, 22	89	46	минвата	канальная	2018	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8202 - ул. Мате Залки, 22	89	23	минвата	канальная	2018	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8202 - ул. Мате Залки, 22	57	23	минвата	канальная	2018	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8202 - ТК Р8203	159	54,8	минвата	канальная	2018	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8202 - ТК Р8203	159	27,4	минвата	канальная	2018	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8202 - ТК Р8203	76	27,4	минвата	канальная	2018	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8203 - ул. Мате Залки, 24	76	54	минвата	канальная	2018	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8203 - ул. Мате Залки, 24	76	27	минвата	канальная	2018	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8203 - ул. Мате Залки, 24	57	27	минвата	канальная	2018	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8203 - ул. Мате Залки, 20	159	56	минвата	канальная	2018	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8203 - ул. Мате Залки, 20	159	28	минвата	канальная	2018	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8203 - ул. Мате Залки, 20	76	28	минвата	канальная	2018	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Мате Залки, 20	108	44	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Мате Залки, 20	108	22	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Мате Залки, 20	57	22	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Мате Залки, 20 - ТК Р820301	108	26	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Мате Залки, 20 - ТК Р820301	108	13	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Мате Залки, 20 - ТК Р820301	57	13	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р820301 - ул. Мате Залки, 24	108	23,2	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р820301 - ул. Мате Залки, 24	108	11,6	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р820301 - ул. Мате Залки, 24	57	11,6	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8201 - ТК Р8204	159	94	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8201 - ТК Р8204	108	47	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8201 - ТК Р8204	57	47	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8204 - пр. Комсомольский, 1а	108	98	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8204 - пр. Комсомольский, 1а	108	49	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8204 - пр. Комсомольский, 1а	57	49	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	пр. Комсомольский, 1а	108	220	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	пр. Комсомольский, 1а	108	110	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	пр. Комсомольский, 1а	57	110	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8204 - пр. Комсомольский, 1	76	69	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8204 - пр. Комсомольский, 1	76	34,5	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8204 - пр. Комсомольский, 1	38	34,5	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	пр. Комсомольский, 1а - ТК Р820402	89	16	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	пр. Комсомольский, 1а - ТК Р820402	89	8	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	пр. Комсомольский, 1а - ТК Р820402	38	8	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК Р820402 - пр. Комсомольский, 1б	89	8	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р820402 - пр. Комсомольский, 1б	89	4	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р820402 - пр. Комсомольский, 1б	38	4	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8201 - ТК Р8205	273	110	минвата	канальная	2017	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8201 - ТК Р8205	219	55	минвата	канальная	2017	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8201 - ТК Р8205	108	55	минвата	канальная	2017	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8205 - ТК Р8207	273	138	минвата	канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8205 - ТК Р8206 - ТК Р8207	219	69	минвата	канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8205 - ТК Р8206 - ТК Р8207	89	69	минвата	канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8207 - ул. Мате Залки, 28	108	52	минвата	канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8207 - ул. Мате Залки, 28	89	26	минвата	канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8207 - ул. Мате Залки, 28	57	26	минвата	канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Мате Залки, 28	76	22	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Мате Залки, 28	57	11	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Мате Залки, 28	38	11	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Мате Залки, 28 - Мате Залки, 30	76	29,2	минвата	канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Мате Залки, 28 - Мате Залки, 30	57	14,6	минвата	канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Мате Залки, 28 - Мате Залки, 30	38	14,6	минвата	канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Мате Залки, 30а - Мате Залки, 38	76	6,8	минвата	канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Мате Залки, 30а - Мате Залки, 38	57	3,4	минвата	канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Мате Залки, 30а - Мате Залки, 38	38	3,4	минвата	канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8207 - ул. М. Залка, 34	76	16	минвата	канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8207 - ул. М. Залка, 34	57	8	минвата	канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8207 - ул. М. Залка, 34	38	8	минвата	канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8207 - ТК Р820701	159	343	минвата	канальная	2001	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8207 - ТК Р820701	159	171,5	минвата	канальная	2001	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8207 - ТК Р820701	89	171,5	минвата	канальная	2001	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р820701 - ТК Р820703	159	168	минвата	канальная	2001	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р820701 - ТК Р820703	108	84	минвата	канальная	2001	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р820701 - ТК Р820703	76	84	минвата	канальная	2001	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р820703 - ТК Р820703а	159	19	минвата	канальная	2001	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р820703 - ТК Р820703а	108	9,5	минвата	канальная	2001	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р820703 - ТК Р820703а	76	9,5	минвата	канальная	2001	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р820703а - ТК Р8207036	108	180	минвата	канальная	2001	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р820703а - ТК Р8207036	108	90	минвата	канальная	2001	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р820703а - ТК Р8207036	76	90	минвата	канальная	2001	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8207036 - ТК Р820705	108	160	минвата	канальная	2001	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8207036 - ТК Р820705	108	80	минвата	канальная	2001	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8207036 - ТК Р820705	76	80	минвата	канальная	2001	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р820705 - ТК Р820707	108	78	минвата	канальная	2001	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р820705 - ТК Р820707	108	39	минвата	канальная	2001	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК Р820705 - ТК Р820707	76	39	минвата	канальная	2001	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р820707 - ул. Урванцева, 6	76	79	минвата	канальная	2001	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р820707 - ул. Урванцева, 6	89	39,5	минвата	канальная	2001	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р820707 - ул. Урванцева, 6	57	39,5	минвата	канальная	2001	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р820703 - ул. Урванцева, 4	108	101	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р820703 - ул. Урванцева, 4	108	50,5	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р820703 - ул. Урванцева, 4	76	50,5	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Урванцева, 4 - ТК Р82070302	76	18,4	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Урванцева, 4 - ТК Р82070302	76	9,2	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Урванцева, 4 - ТК Р82070302	57	9,2	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р82070302 - ул. Урванцева, 4	76	10,2	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р82070302 - ул. Урванцева, 4	76	5,1	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р82070302 - ул. Урванцева, 4	57	5,1	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р820707 - ул. Урванцева, 6а	76	73	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р820707 - ул. Урванцева, 6а	76	36,5	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р820707 - ул. Урванцева, 6а	45	36,5	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 191801 - ТК 191801А	325	18	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 191801А - ТК 191803 (ут1)	325	22	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 191803(ут1) - пр. Комсомольский, 22 корп. 2	133	242	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	пр. Комсомольский, 22 корп. 2 - пр. Комсомольский, 22	89	112	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 191803 (ут1) - ТК 191805 (ут2)	325	72	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 191805 (ут2) - ТК 191807 (ут3)	219	123,6	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 191807 (ут3) - ТК 191809 (ут4)	219	205	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 191809 (ут4) - ТК 191811 (ут5)	159	281,4	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 191805 (ут2) - ТК 19180501 (ут6)	219	148	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19180501 (ут6) - ТК 19180503 (ут7)	219	169	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19180503 (ут7) - ул. 9 Мая, 10	133	114	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19180503 (ут7) - ТК 19180505 (ут8)	133	249	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19180505 (ут8) - ул. 9 Мая, 10Д	76	148	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19180505 (ут8) - ТК 19180507 (ут9)	108	76	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19180507 (ут9) - ул 9 Мая, 8 (1-й ввод)	89	130	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19180507 (ут9) - ул 9 Мая, 8 (2-й ввод)	108	104	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	КРП ул. Сергея Лазо, 8г - ТК Р8700а	325	30	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	КРП ул. Сергея Лазо, 8г - ТК Р8700а	219	15	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	КРП ул. Сергея Лазо, 8г - ТК Р8700а	108	15	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8700а - ТК Р8700	325	32	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8700а - ТК Р8700	219	16	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8700а - ТК Р8700	108	16	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8700 - ул. Сергея Лазо, 4	159	44	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8700 - ул. Сергея Лазо, 4	159	22	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8700 - ул. Сергея Лазо, 4	108	22	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ул. Сергея Лазо, 4 - ТК Р870001	159	57	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Сергея Лазо, 4 - ТК Р870001	159	28,5	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Сергея Лазо, 4 - ТК Р870001	108	28,5	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р870001 - ТК Р870003	159	141	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р870001 - ТК Р870003	159	70,5	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р870001 - ТК Р870003	108	70,5	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р870003 - пр. Металлургов, 51	159	70	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р870003 - пр. Металлургов, 51	159	35	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р870003 - пр. Металлургов, 51	108	35	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8700 - ТК Р8701	325	240	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8700 - ТК Р8701	219	120	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8700 - ТК Р8701	108	120	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8701 - ТК Р870102	219	110	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8701 - ТК Р870102	159	55	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8701 - ТК Р870102	89	55	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р870102 - ТК Р87010202	89	66	минвата	канальная	1982	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р870102 - ТК Р87010202	76	33	минвата	канальная	1982	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р870102 - ТК Р87010202	57	33	минвата	канальная	1982	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р87010202 - ул. Сергея Лазо, 8	89	44	минвата	канальная	1982	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р87010202 - ул. Сергея Лазо, 8	57	22	минвата	канальная	1982	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р87010202 - ул. Сергея Лазо, 8	38	22	минвата	канальная	1982	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р87010202 - ул. Сергея Лазо, 10	89	64	минвата	канальная	1982	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р87010202 - ул. Сергея Лазо, 10	57	32	минвата	канальная	1982	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р87010202 - ул. Сергея Лазо, 10	38	32	минвата	канальная	1982	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р870102 - ТК Р870104	219	292	минвата	канальная	1982	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р870102 - ТК Р870104	159	146	минвата	канальная	1982	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р870102 - ТК Р870104	89	146	минвата	канальная	1982	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р870104 - ул. Сергея Лазо, 14	89	80	минвата	канальная	1982	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р870104 - ул. Сергея Лазо, 14	76	40	минвата	канальная	1982	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р870104 - ул. Сергея Лазо, 14	57	40	минвата	канальная	1982	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Сергея Лазо, 14 - ТК Р87010402	76	38	минвата	канальная	1982	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Сергея Лазо, 14 - ТК Р87010402	57	19	минвата	канальная	1982	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Сергея Лазо, 14 - ТК Р87010402	38	19	минвата	канальная	1982	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р87010402 - ул. Сергея Лазо, 12	76	28	минвата	канальная	1982	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р87010402 - ул. Сергея Лазо, 12	57	14	минвата	канальная	1982	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р87010402 - ул. Сергея Лазо, 12	38	14	минвата	канальная	1982	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р870104 - ТК Р870106	159	136	минвата	канальная	1982	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р870104 - ТК Р870106	159	68	минвата	канальная	1982	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р870104 - ТК Р870106	76	68	минвата	канальная	1982	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р870106 - ул. Сергея Лазо, 28а	89	28	минвата	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р870106 - ул. Сергея Лазо, 28а	57	14	минвата	канальная	2012	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК Р870106 - ул. Сергея Лазо, 28а	38	14	минвата	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р870106 - ул. Сергея Лазо, 16	89	32	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р870106 - ул. Сергея Лазо, 16	57	16	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р870106 - ул. Сергея Лазо, 16	57	16	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р870106 - ТК Р87010601	76	229	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р870106 - ТК Р87010601	57	114,5	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р870106 - ТК Р87010601	45	114,5	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р87010601 - ул. Сергея Лазо, 24	76	45	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р87010601 - ул. Сергея Лазо, 24	57	22,5	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р87010601 - ул. Сергея Лазо, 24	45	22,5	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р870106 - ТК Р870106а	133	127	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р870106 - ТК Р870106а	108	63,5	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р870106 - ТК Р870106а	76	63,5	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р870106а - ТК Р870108	133	73	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р870106а - ТК Р870108	108	36,5	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р870106а - ТК Р870108	76	36,5	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р870108 - ул. Сергея Лазо, 20	108	135,2	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р870108 - ул. Сергея Лазо, 20	57	135,2	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р870108 - ул. Сергея Лазо, 22	133	90,8	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р870108 - ул. Сергея Лазо, 22	89	45,4	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р870108 - ул. Сергея Лазо, 22	57	45,4	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8701 - ТК Р8702	159	192	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8701 - ТК Р8702	108	96	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8701 - ТК Р8702	108	96	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8702 - ТК Р870201	108	80	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8702 - ТК Р870201	89	40	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8702 - ТК Р870201	57	40	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р870201 - ул. Сергея Лазо, 32	108	56	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р870201 - ул. Сергея Лазо, 32	89	28	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р870201 - ул. Сергея Лазо, 32	57	28	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8702 - ТК Р8704	159	140	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8702 - ТК Р8704	108	70	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8702 - ТК Р8704	108	70	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8704 - ул. Сергея Лазо, 36	159	76	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8704 - ул. Сергея Лазо, 36	108	38	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8704 - ул. Сергея Лазо, 36	89	38	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8704 - ТК Р8706	159	180	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8704 - ТК Р8706	108	90	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8704 - ТК Р8706	108	90	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8706 - ул. Сергея Лазо, 36	159	40	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8706 - ул. Сергея Лазо, 36	159	20	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК Р8706 - ул. Сергея Лазо, 36	76	20	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8706 - ул. Сергея Лазо, 34	108	62	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8706 - ул. Сергея Лазо, 34	108	31	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8706 - ул. Сергея Лазо, 34	108	31	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8701 - ТК Р870101	219	174	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8701 - ТК Р870101	159	87	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8701 - ТК Р870101	76	87	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р870101 - пр. Металлургов, 53а	133	36	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р870101 - пр. Металлургов, 53а	108	18	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р870101 - пр. Металлургов, 53а	57	18	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р870101 - ТК Р870103	219	202	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р870101 - ТК Р870103	159	101	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р870101 - ТК Р870103	76	101	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р870103 - пр. Металлургов, 53	133	66	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р870103 - пр. Металлургов, 53	108	33	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р870103 - пр. Металлургов, 53	89	33	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р870103 - ТК Р870103а	159	216	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р870103 - ТК Р870103а	159	108	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р870103 - ТК Р870103а	76	108	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р870103а - ТК Р8701036	159	206	минвата	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р870103а - ТК Р8701036	159	103	минвата	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р870103а - ТК Р8701036	76	103	минвата	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8701036 - ТК Р870105	159	140	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8701036 - ТК Р870105	159	70	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8701036 - ТК Р870105	76	70	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р870105 - ТК Р87010502	159	50	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р870105 - ТК Р87010502	159	25	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р870105 - ТК Р87010502	76	25	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р87010502 - пр. Металлургов, 55/38	159	40	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р87010502 - пр. Металлургов, 55/38	159	20	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р87010502 - пр. Металлургов, 55/38	76	20	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р870105 - ТК Р870107	108	163,6	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р870105 - ТК Р870107	89	81,8	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р870105 - ТК Р870107	32	81,8	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р870107 - пр. Металлургов, 55а	108	58,8	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р870107 - пр. Металлургов, 55а	89	29,4	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р870107 - пр. Металлургов, 55а	32	29,4	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р8700 - ул. Сергея Лазо, 8а	159	110	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Сергея Лазо, 8а - ТК Р870002	159	44	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р870002 - ул. Сергея Лазо, 12а	89	34	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р870002 - ТК Р870004	159	80	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК Р870004 - ул. Сергея Лазо, 6	108	56	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р870004 - ТК Р870006	159	236	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р870006 - ТК Р870008	108	10	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р870008 - ул. Сергея Лазо, 18	89	10	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р870006 - ул. Сергея Лазо, 6а	89	20	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	пр. Металлургов, 55а - пр. Металлургов, 55б	89	11,6	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	пр. Металлургов, 55а - пр. Металлургов, 55б	76	5,8	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	пр. Металлургов, 55а - пр. Металлургов, 55б	32	5,8	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 170813 - ТК 170813а	108	18	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 170813а - ТК 170815	108	302	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 170815 - ул. Краснодарская, 3	108	40	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7501 - ул. Краснодарская, 3а Д/с №218	57	16	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7502 - ул. Краснодарская, 3б АДС	57	46	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р750301 - ТК Р750303	108	164	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р750303 - ул. Краснодарская, 5	108	120	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р750303 - ул. Краснодарская, 5	108	60	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р750401 - ТК Р750403	108	96	минвата	проходной	1999	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р750403 - ул. Краснодарская, 7	89	82	минвата	проходной	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р750403 - ул. Краснодарская, 7	89	86	минвата	проходной	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р750801 - ул. Краснодарская, 13	76	18	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7510 - ул. Краснодарская, 13	76	36	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7409 - ул. Краснодарская, 15	89	217	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7409 - ул. Краснодарская, 17	159	44	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7407 - ТК Р740701	108	60	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р740701 - ул. Краснодарская, 13а	108	66	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р740701 - ТК Р740703	108	100	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р740703 - ул. Краснодарская, 13б	108	30	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р740703 - ТК Р740705	108	25	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р740705 - ул. Краснодарская, 13а	108	44	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р740705 - ул. Краснодарская, 13б	108	158	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7406 - ТК Р740602	108	50	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р740602 - пр. Металлургов, 28г	108	52	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р740602 - пр. Металлургов, 28в	108	96	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7406 - ТК Р740601	108	88	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р740601 - пр. Металлургов, 30б	76	18	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р740601 - ТК Р740603	89	134	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р740603 - пр. Металлургов, 30а	76	45	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р740603 - ТК Р740605	89	40	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р740605 - пр. Металлургов, 30б	76	28	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р740605 - пр. Металлургов, 30а	76	170	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7404 - пр. Металлургов, 30д	108	70	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК П4201 - пр. Металлургов, 30в	108	10	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК П4202 - пр. Металлургов, 32а	89	70	минвата	канальная	1982	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7409 - ТК Р7410	219	1176	ППУ	канальная	2009	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7410 - ТК Р7411	219	126	ППУ	канальная	2009	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7411 - ТК Р741103	219	240	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р741103 - ТК Р741104	219	162	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7411 - ул. Краснодарская, 40а	89	28	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Краснодарская, 40а - ТК Р741101	89	78	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р741101 - ул. Краснодарская, 40б	89	60	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7411 - ТК Р7411А	219	60	ППУ	канальная	2017	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7411А - ТК Р7412	219	44	ППУ	канальная	2017	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7415 - ТК Р7416	159	100	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7416 - 741601	159	68	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р741601 - ТК Р741602	108	280	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р741602 - ул. Армейская, 23	89	24	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р741602 - ул. Армейская, 29	89	66	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7416 - ТК Р7417	159	122	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7417 - ТК Р741701	108	62	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р741701 - ТК Р741702	108	150	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р741702 - ул. Армейская, 27	89	30	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р741702 - ТК Р741703	108	86	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р741703 - ул. Армейская, 25	89	27	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р741703 - ул. Армейская, 17	57	111	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7417 - ул. Краснодарская, 34	159	188	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1715(тк3) - ТК 1716(тк4)	273	32	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1716(тк4) - ТК 1717(тк5)	273	96	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1717(тк5) - ТК 1718(тк6)	273	230	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1718(тк6) - ул. Малиновского, 22	89	32	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1718(тк6) - ТК 171801(тк6')	133	92	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 171801(тк6') - ул. Краснодарская, 16	89	197	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 171801(тк6') - ТК 171803(тк7')	133	148	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 171803(тк7') - ТК 17180301(тк3)	89	84	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 17180301(тк3) - ул. Краснодарская, 18	89	12	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 17180301(тк3) - ул. Краснодарская, 18	38	6	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 171803(тк7') - точка врезки(ТК 17180302(тк4))	108	114	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 171803(тк7') - ТК 171805(тк8')	89	104	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 171805(тк8') - ул. Краснодарская, 14	89	62	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	точка врезки(ТК 17180302(тк4)) - ул. Краснодарская, 20	108	22	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1718(тк6) - ТК 1719(тк7)	273	124	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1719(тк7) - ЦТП ул. Малиновского, 23г	133	64	ППУ	канальная	2008	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1719(тк7) - ТК 1720(тк8)	219	92	минвата	канальная	2008	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК 1720(тк8) - ТК 1721(тк9)	219	110	минвата	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1721(тк9) - ул. Малиновского, 27	108	74	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1716(тк4) - ТК 171602(тк12)	133	56	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 171602(тк12) - ТК 171604(тк14)	133	206	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 171604(тк14) - ТК 171606(тк15)	133	194	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 171602(тк12) - ТК 17160201(тк13)	57	42	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 17160201(тк13) - ул. Малиновского, 20	57	12	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 171604(тк14) - ул. Малиновского, 24	57	40	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 171606(тк15) - ул. Малиновского, 28	57	44	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1708 - ТК 1709 пр. Металлургов	530	382	минвата	канальная	2019	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 1709 - ТК 1710	426	113	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 1710 - т.А	426	666	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	т.А - ТК 1712(тк1)	325	196	минвата	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1712(тк1) - ТК 1713(тк1')	325	234	минвата	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1713(тк1') - ТК 1714(тк2)	325	70	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1714(тк2) - ТК 1715(тк3)	273	136	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1715(тк3) - ТК 171502(тк11)	219	20	минвата	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 171502(тк11) - ТК 171504(тк2')	219	36	минвата	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 171504(тк2') - точка врезки(ТК 171506(тк2))	219	100	минвата	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	точка врезки(ТК 171506(тк2)) - ул. Малиновского, 20г	38	30	минвата	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 171508(тк3) - ТК 17150801(тк4)	159	122	минвата	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 17150801(тк4) - ст.зд №88	159	345	минвата	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 171506(тк2) - ТК 171512(тк6)	219	351	минвата	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 171512(тк6) - ул. Малиновского, 20г	76	166	минвата	канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 171512(тк6) - ТК 171512а	159	203	минвата	канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 171512а - ТК 171514(тк7)	159	24	минвата	канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 171514(тк7) - ТК 17151402(тк31)	108	86	минвата	канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 17151402(тк31) - ул. Малиновского, 20г	89	56	минвата	канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 17151402(тк31) - ул. Малиновского, 20г	89	118	минвата	канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 171514(тк7) - ТК 171516(тк8)	219	156	минвата	канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 171516(тк8) - ст.зд №651	89	36	минвата	канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 171516(тк8) - ТК 171518(тк9)	219	92	минвата	канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 171516(тк8) - ТК 171518(тк9)	219	72	минвата	канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 171518(тк9) - ст.зд №646 (столовая)	108	36	минвата	канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 171518(тк9) - ТК 171520(тк10)	219	80	минвата	канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 171520(тк10) - ТК 171522(тк11)	219	80	минвата	канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 171522(тк11) - ТК 171524(тк12)	219	80	минвата	канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 171524(тк12) - ТК 171526(тк13)	219	126	минвата	канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 171520(тк10) - ст.зд №180	57	52	минвата	канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 171522(тк11) - ТК 17152202(тк27)	57	202	минвата	канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 171512(тк6) - ТК 17151001(тк3')	219	44	минвата	канальная	1993	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК 17151001(тк3') - ст.зд №704	159	24	минвата	канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 17151001(тк3') - ТК 17151003(тк4')	159	142	минвата	канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 17151003(тк4') - ст.зд №702 (бассеин)	108	30	минвата	канальная	2023	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 17151003(тк4') - ст.зд №702 (бассеин)	108	168	минвата	канальная	2023	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Малиновского, 2	57	24	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1709 - ТК П4601	530	8	минвата	канальная	2001	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК П4601 - ТК П4602	530	360	минвата	канальная	2001	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК П4602 - ТК П4603	530	240	минвата	канальная	2001	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК П4603 - ТК П4604	530	182	минвата	надземная	2001	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК П4604 - ТК П4605	530	56	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК П4605 - ТК П4605д	530	40	минвата	надземная	2001	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК П4605д - ТК П4605в	530	138	минвата	надземная	2001	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК П4605в - ТК П4605б	530	130	минвата	надземная	2001	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК П4605б - ТК П4605а	530	54	минвата	надземная	2001	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК П4605а - ТК П4606	530	68	минвата	канальная	2001	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК П4606 - ТК П4607	530	208	минвата	канальная	2017	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК П4607 - ТК П4608	530	244	минвата	надземная	2001	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК П4608 - ТК П4609	530	82	минвата	канальная	2001	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК П4609 - ТК П4610	530	180	минвата	канальная	2001	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 1704 - ТК 170401	159	487	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 170401 - пр. Металлургов, 45а	108	77	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 170401 - ТК 170403	159	238	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 170403 - пр. Металлургов, 41Б	108	50	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 170403 - ТК 170405	159	292	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 170405 - пр. Металлургов, 37а	108	46	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 170405 - точка врезки (ТК 170407)	108	200	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	точка врезки (ТК 170407) - пр. Металлургов, 35а	89	74	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1602 - ТК 7301	325	90	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 7301 - ТК 1703	325	302	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1703 - ТК 7304	325	80	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 7304 - ТК 7305	325	260	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 7305 - ТК 7306	325	34	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7306 - ТК Р7307	325	134	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7311(тк41) - ТК Р7311А	219	16	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7311А - ТК Р731102	219	172	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р731102 - ТК Р731104	159	144	минвата	надземная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р731106 - пр. Металлургов, 6а	108	64	минвата	надземная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р731106 - ул. Воронова, 10а	89	96	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р731106 - ТК Р731108	133	236	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р731108 - ул. Воронова, 12	89	110	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р731108 - ул. Воронова, 12	89	142	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК Р7312 - ТК Р7312а	133	230	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7312а - ТК Р731202	133	338	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р731202 - тк731204	133	170	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р731204 - пр. Металлургов, 4б	133	12	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р731204 - пр. Металлургов, 4б	76	156	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК П4605 - ТК П460502	76	56	ППУ	канальная	2003	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК П460502 - ТК П460504	76	104	ППУ	канальная	2003	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК П460504 - ЦТП ул. 3-я Краснодарская, 2а	76	28	ППУ	канальная	2003	нет	вода	К
ТЭЦ-3	КРП ул. 3 августа, 24 стр.2 - УТ3	219	52	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	КРП ул. 3 августа, 24 стр.2 - УТ3	108	46	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	КРП ул. 3 августа, 24 стр.2 - УТ3	89	48	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	УТ3 - ул. 3 августа, 26 (1ввод)	89	84	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	УТ3 - ул. 3 августа, 26 (2ввод)	108	70	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 170902 - КРП ул. 3 августа, 24 стр.2	219	327	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	КРП ул. 3 августа, 24 стр.2 - ТК 17090202	219	10	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 17090202 - ул. 3 Августа, 24	108	97	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 17090202 - ул. 3 Августа, 22	89	54,8	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 17090202 - ТК 17090204	108	99,4	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 17090204 - ул. 3 Августа, 20а	76	55	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ЦТП ул. Малиновского, 23г/1 - ТК 171901(тк1)	219	14,4	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 171901(тк1) - ТК 171903(тк2)	133	134	ППУ	надземная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 171903(тк2) - ТК 171905(тк3)	133	48	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 171905(тк3) - ТК 171907(тк4)	133	68	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 171907(тк4) - ул. Краснодарская, 22	57	52	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 171907(тк4) - ТК 171909(тк5)	133	189,4	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 171909(тк5) - ул. Краснодарская, 26	57	21,4	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 171909(тк5) - ТК 171911(тк6)	108	96	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 171911(тк6) - ул. Краснодарская, 30	89	116	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 171911(тк6) - ул. Малиновского, 29	89	208	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 171901(тк1) - ТК 17190101(тк7)	133	216,4	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 17190101(тк7) - ул. Малиновского, 17	57	26,6	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 17190101(тк7) - ТК 17190103(тк8)	108	88,2	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 17190103(тк8) - ул. Малиновского, 15	57	32,8	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 17190103(тк8) - ТК 17190105(тк9)	89	82	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 17190105(тк9) - ул. Малиновского, 13	57	28,6	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк9 - тк10	89	102,6	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк10 - ул. Малиновского, 11	57	23	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 171901(тк1) - ТК 171902(тк11)	89	58	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 171902(тк11) - ул. Малиновского, 23а	57	10	минвата	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 171902(тк11) - ТК 171904(тк12)	57	35,2	минвата	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 171904(тк12) - ул. Малиновского, 25	57	49	минвата	канальная	2008	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК 171904(тк12) - столярка	38	36,6	минвата	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 171901(тк1) - ТК 17160801(тк13)	133	96	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 17160801(тк13) - ул. Малиновского, 26	57	20,6	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 17160801(тк13) - ТК 171608(тк14)	108	11	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 171608(тк14) - ТК 171610(тк15)	57	28,4	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 171610(тк15) - ул. Малиновского, 30	57	6	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 171608(тк14) - ТК 171606(тк16)	108	104,6	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 171606(тк16) - ул. Малиновского, 32	89	101,2	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ЦТП ул. 3-я Краснодарская, 2а - ТК П460506(ут1)	108	24	ППУ	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК П460506(ут1) - ТК П460508(ут3)	89	162	ППУ	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК П460508(ут3) - ул. 2-я Краснодарская, 5а	57	64	ППУ	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК П460508(ут3) - ТК П460510(ут5)	57	35	ППУ	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК П460510(ут5) - ул. 2-я Краснодарская, 5	57	16	ППУ	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК П460510(ут5) - ул. 2-я Краснодарская, 6	57	64	ППУ	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК П460508(ут3) - ул. 2-я Краснодарская, 5б	57	125	ППУ	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ЦТП ул. 3-я Смоленская, 11а - тк2	108	38	ППУ	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк2 - тк3	89	88	ППУ	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк2 - ул. 3-я Смоленская, 11	57	7	ППУ	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3 - тк4	89	65	ППУ	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3 - ул. 3-я Смоленская, 9	57	7	ППУ	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк4 - ул. 3-я Смоленская, 7	57	7	ППУ	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк4 - тк5	76	70	ППУ	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк5 - ул. 3-я Смоленская, 5	57	7	ППУ	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк5 - тк6	76	66	ППУ	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк6 - ул. 3-я Смоленская, 3	57	7	ППУ	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк6 - ул. 3-я Смоленская, 1	57	70	ППУ	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1904 - ТК 190401а	325	154	минвата	Канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 190401а - ТК 190401	325	78	минвата	Канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 190401 - ТК 190402	159	114	минвата	Канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 190402 - ул. Воронова, 14/2	89	54	минвата	Канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 190402 - ул. Воронова, 14/3	108	22	минвата	Канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Воронова, 14/4 - ул. Воронова, 14/5	89	80	минвата	Канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 190402 - ТК 190403	159	88	минвата	Канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 190403 - ТК 1904031	89	148	минвата	Канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1904031 - ул. Воронова, 12б	76	40	минвата	Канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 190403 - УТ-1*	159	90	минвата	Канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	УТ-1* - ул. Воронова, 12к	89	148	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	УТ-1* - ТК 190404	159	80	минвата	Канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 190404 - ул. Воронова, 12в	89	72	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 190404 - ТК 190405	159	140	минвата	Канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 190405 - ул. Воронова, 12г	89	22	минвата	Канальная	1991	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК 190401 - ТК 190407	325	54	минвата	Канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 190407 - подземный гараж	89	30	минвата	Канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 190407 - ТК 190408	273	62	минвата	Канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 190408 - ул. Воронова, 16	159	34	минвата	Канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 190408 - ТК 190409	219	160	минвата	Канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 190409 - ул. Воронова, 16б(В)	89	30	минвата	Канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 190409 - ТК 190410	219	90	минвата	Канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 190410 - ул. Воронова, 16в	89	30	минвата	Канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 190410 - ТК 190411	219	90	минвата	Канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 190411 - ул. Воронова, 16г	89	22	минвата	Канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 190411 - ТК 190412	219	70	минвата	Канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 190411 - ТК 190412' - ул. Воронова, 14в	159	400	минвата	Канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 190412 - ул. Воронова, 18в	159	160	минвата	Канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 190412 - ТК 190413	159	120	минвата	Канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 190405 - ул. Воронова, 12д	133	332	минвата	Канальная	2018	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 190413 - ул. Воронова, 16д Д/с № 309	89	88	минвата	Канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 190413 - ТК 190414	159	145	минвата	Канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 190414 - ул. Воронова, 18в	159	45	минвата	Канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 190414 - ТК 190415	159	140	минвата	Канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 190415 - ул. Ястынская, 12	89	36	минвата	Канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 190415 - ТК 190416	159	57	минвата	Канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 190416 - ТК 190417	89	20	минвата	Канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 190417 - ул. Ястынская, 14	89	37	минвата	Канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1908 - т.А	273	205,6	ППУ	Канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	т.А - ТК 190801	273	221,2	минвата	Канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 190801 - КРП ул. Воронова, 18а	273	123,2	минвата	Канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	КРП ул. Воронова, 18а - ТК 190802	273	30	ППУ	Канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 190802 - ул. Воронова, 18	108	70	минвата	Канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 190802 - ТК 19080202(ТК 1908021)	159	264	минвата	Канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19080202 - ул. Воронова, 18	89	40	минвата	Канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19080202 - ТК 19080204	133	52	минвата	Канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19080204 - ул. Воронова, 18	89	60	минвата	Канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19080204 - ТК 19080206	133	120	минвата	Канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19080206 - ул. Воронова, 24А	108	70	минвата	Канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 190802 - ТК 190803	219	183	ППУ	Канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 190803 - ул. Воронова, 18г шк.№ 141	159	68	минвата	Канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 190803 - ТК 1908031	133	192	минвата	Канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1908031 - ул. Воронова, 18а шк.№ 129	76	64	минвата	Канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1908031 - ул. Воронова, 18б д/с№151	108	36	минвата	Канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 190803 - ТК 190804	219	188	ППУ	Канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 190804 - ул. Воронова, 18д	108	81	ППУ	Канальная	2010	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК 190804 - ТК 190805	159	189	ППУ	Канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 190805 - ТК 1908051	133	142	ППУ	Канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1908051 - ул. Воронова, 26 д/с №25	57	132	ППУ	Канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1908051 - ул. Воронова, 24	133	55	ППУ	Канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 190805 - ТК 190806	159	40	минвата	Канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 190806 - ул. Ястынская, 4	108	34	минвата	Канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Ястынская, 4 - ТК 1908061	89	18	минвата	Канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1908061 - ул. Ястынская, 6	89	18	минвата	Канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 190806 - ТК 190808	159	284	минвата	Канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 190808 - ул. Ястынская, 8	159	115	минвата	Канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Ястынская, 8 - ТК 19080801	89	16	минвата	Канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19080801 - ул. Ястынская, 10	89	14	минвата	Канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1908 - ТК 190810	273	50	ППУ	Канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 190810 - т.Б	273	80	ППУ	Канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	т.Б - ТК 190811	273	328	минвата	Канальная	1996	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 190811 - ТК 190812	273	245	минвата	Канальная	1996	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 190812 - ТК 190812А	159	10	минвата	Канальная	1996	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 190812А - ТК 190812Б	159	40	минвата	Канальная	1996	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 190812Б - ул. Воронова, 35а	89	59	минвата	Канальная	1996	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 190812Б - ул. Воронова, 35а	108	82	минвата	Канальная	1996	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Воронова, 35а - КНС	32	48	минвата	Канальная	1996	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 190812 - ТК 190813	273	168	минвата	Канальная	1996	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 190813 - ул. Воронова, 39а	159	64	минвата	Канальная	1996	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 190813 - ТК 190814	273	178	минвата	Канальная	1996	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1909А - КРП ул. Ястынская, 2л	325	31	минвата	Канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	КРП ул. Ястынская, 2л - ТК 190906а(УТ1*)	219	11	минвата	Канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 190906а(УТ1*) - ТК 190908а(УТ2)	159	71	минвата	Канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 190908а(УТ2) - ул. Ястынская, 2	133	31	минвата	Канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 190908а(УТ2) - ул. Ястынская, 2а	133	40	минвата	Канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	КРП ул. Ястынская, 2л - ТК 190904а(УТ4)	108	8	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 190904а(УТ4) - ул. Краснодарская, 37	108	79	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 190906а(УТ1*) - ТК 190910а(ТК3)	159	39	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 190910а(ТК3) - ул. Краснодарская, 35	89	23	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 190910а(ТК3) - ТК 190912а(ТК2)	133	253	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 190912а(ТК2) - ул. Краснодарская, 35	76	20	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 190912а(ТК2) - ТК 190914а(ТК1)	133	101	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 190914а(ТК1) - ул. Краснодарская, 39	133	63	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 2812(ут24 (тк13)) - ТК 2814(ут23)	720	870	минвата	надземная	1974	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 2814(ут23) - ТК 2815(ут22)	720	40	минвата	Канальная	1974	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 2815(ут22) - ТК 2816(ут21)	720	60	минвата	Канальная	1974	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 2816(ут21) - ТК 2817(ут20)	720	30	минвата	Канальная	1974	концессия	вода	М

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК 2817(ут20) - ТК 2818(ут20а)	720	58	минвата	Канальная	1974	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 2818(ут20а) - ТК 2819(ут19)	720	652	минвата	Канальная	1974	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 2819(ут19) - ТК 2820(ут18)	720	210	минвата	Канальная	1974	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 2820(ут18) - ТК 2821(ут17)	720	160	минвата	Канальная	1974	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 2821(ут17) - ТК 2822(ут16 (тк9б))	720	200	минвата	Канальная	1974	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 2822(ут16 (тк9б)) - ТК 2823(ут15)	720	190	минвата	Канальная	1974	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 2823(ут15) - ТК 2824(ут14)	720	100	минвата	Канальная	1974	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 2824(ут14) - ТК 2825(ут13)	720	220	минвата	Канальная	1974	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 2825(ут13) - ТК 2826(ут12А)	720	202	минвата	Канальная	1974	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 2826(ут12А) - ТК 2827(ут12)	720	278	минвата	Канальная	1974	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 2827(ут12) - ТК 2828(ут11)	720	260	минвата	Канальная	1974	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 2828(ут11) - ТК 2829(ут10)	720	70	минвата	Канальная	2021	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 2829(ут10) - ТК 2830(ут9)	720	50	минвата	Канальная	2021	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 2830(ут9) - ТК 2831(ут8)	720	280	минвата	Канальная	1974	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 2831(ут8) - ТК 2832(ут7)	720	260	минвата	Канальная	1974	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 2832(ут7) - ТК 2833(ут6А)	720	152	минвата	Канальная	1974	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 2833(ут6А) - ТК 2834(ут6)	720	38	минвата	Канальная	1974	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 2834(ут6) - ТК 2835(ут5)	720	250	минвата	Канальная	1974	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 2835(ут5) - ТК 2837(ут4)	720	240	минвата	Канальная	1974	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 2837(ут4) - ТК 2838(ут3)	720	240	минвата	Канальная	1974	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 2838(ут3) - ТК 2839(ут2А)	720	240	минвата	Канальная	1974	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 2839(ут2А) - ТК 2840(ут2)	720	360	минвата	Канальная	1974	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 2840(ут2) - тк4101	720	119	минвата	Канальная	1974	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 4101 - ТК Р7310	720	161	минвата	Канальная	1974	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 3027(тк14А) - ТК 3028(тк14)	426	77,8	минвата	надземная	1974	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 3028(тк14) - ТК 3029(тк14Д)	426	785,2	минвата	надземная	1974	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 3029(тк14Д) - ТК 3030(тк13)	426	545,8	минвата	Канальная	1974	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 3030(тк13) - ТК 3031(тк12)	426	470,2	минвата	Канальная	1974	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 3031(тк12) - тк282202(тк9в)	426	332	минвата	Канальная	1974	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	тк2822(тк9б) - тк282202(тк9в)	426	139	минвата	Канальная	1974	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	тк282202(тк9в) - ПНС	426	147	минвата	Канальная	1974	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	тк2822(тк9б) - тк282204(тк9г)	426	93	минвата	Канальная	1974	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	тк282204(тк9г) - ПНС	426	198	минвата	Канальная	1974	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	тк282204(тк9г) - тк282402(тк9а) - тк282602(ут9-1)	426	610,4	минвата	Канальная	1974	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	тк282602(ут9-1) - тк8б - тк8а - тк8 - ут9 - тк7 - тк6 - тк5 - тк5а	426	1420	минвата	Канальная	1974	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 3031(тк12) - ТК 303102(тк12/1)	219	214	минвата	Канальная	1983	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 303102(тк12/1) - ТК 303104(тк12/3)	219	10	минвата	Канальная	1983	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 303104(тк12/3) - пр. Металлургов, 1л	219	44	минвата	Канальная	1983	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 41а - ТК 41а/1	108	70	минвата	Канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 41а/1 - пр. Металлургов, 6	108	60	минвата	Канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	точка врезки(тк41в) - точка врезки(тк41в/1)	89	40	минвата	Канальная	1991	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК 4001(тк41в/1) - пр. Металлургов, 10б	89	40	минвата	Канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 4001(тк41в/1) - пр. Металлургов, 10а	89	42	минвата	Канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК К39 - пр. Металлургов, 10	89	36	минвата	Канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 37 - ТК К27	273	148	минвата	Канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК К27 - пр. Металлургов, 14	133	126	минвата	Канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК К27 - ТК 27а	273	144	минвата	Канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 27а - пр. Металлургов, 16	133	36	минвата	Канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 27а - Металлургов, 14а школа №98	108	96	минвата	Канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 27а - ТК-28	219	198	минвата	Канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК-28 - ТК-28а	159	186	минвата	Канальная	2020	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК-28а - пр. Металлургов, 18	133	88	минвата	Канальная	2020	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК-28а - пр. Металлургов, 18	133	82	минвата	Канальная	2020	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК-28 - ТК-25	219	178	минвата	Канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК-25 - пр. Металлургов, 18а Д/с 190	89	50	минвата	Канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК-25 - ТК-23	219	38	минвата	Канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК-23 - ТК-36	108	130	минвата	Канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК-36 - теплица	57	34	минвата	Канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК-36 - пр. Металлургов, 14в	108	46	минвата	Канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК-23 - ТК-24	219	288	минвата	Канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК-24 - пр. Металлургов, 20б школа №7	108	220	минвата	Канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	пр. Металлургов, 20б - теплица	57	66	минвата	Канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК-24 - ТК-26	219	208	минвата	Канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК-26 - ТК-25	219	40	минвата	Канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК-25 - пр. Металлургов, 20а	108	20	минвата	Канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК-25 - пр. Металлургов, 22а	108	20	минвата	Канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК-26 - ТК-8	219	238	минвата	Канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК-8 - ТК-6а	159	58	минвата	Канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК-6а - ТК-6	159	52	минвата	Канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК-6 - ул. Воронова, 49	89	26	минвата	Канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК-6 - ТК-5	159	122	минвата	Канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК-5 - ТК-4	159	74	минвата	Канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК-4 - ул. Воронова, 45, 47	89	132	минвата	Канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК-4 - ТК-3	89	256	минвата	Канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК-3 - ул. Воронова, 39, 41	89	152	минвата	Канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК-8 - ТК-6в	159	256	минвата	Канальная	2023	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК-6в - пр. Металлургов, 22 ДТ	159	18	минвата	Канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк6в - тк7	159	108	минвата	Канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК-5 - ТК-14	159	226	минвата	Канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК-14 - ТК-13	159	284	минвата	Канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК-13 - ул. Воронова, 43	89	60	минвата	Канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК-13 - ТК-12	159	42	минвата	Канальная	1988	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК-12 - ТК-10	219	256	минвата	Канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК-10 - ТК-8	133	196	минвата	Канальная	2023	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК-8 - ул. Воронова, 27	108	28	минвата	Канальная	2023	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК-8 - ул. Воронова, 29	108	168	минвата	Канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК-8 - ул. Воронова, 33	89	80	минвата	Канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК-10 - ул. Воронова, 31	133	88	минвата	Канальная	2023	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Воронова, 31 - ТК-10/1	159	156	минвата	Канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК-10/1 - ул. Воронова, 37	108	254	минвата	Канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК-10/1 - ул. Воронова, 35	108	30	минвата	Канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Воронова, 35 - ТК-10/2	108	56	минвата	Канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК-10/2 - ул. Воронова, 37а	108	40	минвата	Канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК-12 - ТК-11	219	92	минвата	Канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК-11 - ул. Воронова, 25а	76	30	минвата	Канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК-11 - ул. Воронова, 19а Детский дом	89	72	минвата	Канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК-11 - ул. Воронова, 23	219	176	минвата	Канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Воронова, 23 - ТК-17	219	86	минвата	Канальная	2021	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК-17 - ул. Воронова, 19	159	38	минвата	Канальная	2021	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Воронова, 19 - т.А	133	14	минвата	Канальная	1990	нет	вода	К
ТЭЦ-3	т.А - ТК-17/2	89	36	минвата	Канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	т.А - ТК-17/1	133	36	минвата	Канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК-17/2 - ул. Воронова, 25	89	56	минвата	Канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК-17/1 - ул. Воронова, 21	133	60	минвата	Канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК К19 - ул. Воронова, 23а Д/с №246	89	40	минвата	Канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК К21 - ул. Воронова, 15	159	130	минвата	Канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК К21 - ул. Воронова, 13	133	24	минвата	Канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р731001 - ул. Рокоссовского, 24	108	98	минвата	Канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р731001 - ул. Рокоссовского, 22	108	36	минвата	Канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р731001 - ТК Р731002	133	164	минвата	Канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р731002 - ул. Рокоссовского, 18	159	44	минвата	Канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р731002 - ТК Р731003	159	60	минвата	Канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р731003 - ТК Р731004	159	110	минвата	Канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р731004 - ТК Р731005	159	194	минвата	Канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р731005 - ТК Р731006	159	118	минвата	Канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 283601 (УТ5/1) - ТК 283607(ТК4)	219	142	минвата	канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 283607(ТК4) - ТК 283609(ТК3)	219	333,2	минвата	канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 283609(ТК3) - ТК 283611(ТК2)	219	114,4	минвата	канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 283611(ТК2) - ТК 283613(ТК1)	219	282,8	минвата	канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 283613(ТК1) - ТК Р731006	219	407,6	минвата	канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 283607(ТК4) - пр. Металлургов, 2к	76	140	ППУ	Канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 190303(УТ2) - ТК 190304(УТ-2*) ул. Рокоссовского	219	530	ППУ	канальная	2023	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 190304(УТ-2*) - ТК 190305(УТ-3) ул. Рокоссовского	159	139,8	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК 190305(УТ-3) - ТК 190306(УТ-4) ул. Рокоссовского	108	46,2	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 190306(УТ-44) - ТК 19030601(ут7) ул. Рокоссовского	108	102	минвата	канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19030601(ут7) - ул. Рокоссовского, 24б	108	28	минвата	Канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 190305(УТ-3) - ул. Рокоссовского, 24а	76	78	минвата	Канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 190303(ТК 1) - ул. Воронова, 12а	89	100	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 2826(ут12а) - ТК 282602(ут9-1)	159	15	минвата	Канальная	1989	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 282602(ут9-1) - ТК 28260202(ут9-2*)	159	9	минвата	Канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 28260202(ут9-2*) - ТК 28260204(ут9-2)	159	14	минвата	Канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 28260202(ут9-2*) - пр. Металлургов, 1д	89	118	минвата	Канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	пр. Металлургов, 1д - ут9-3	89	16	минвата	Канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ут9-3 - Металлургов, 1д корп.1 (поликлиника)	89	18	минвата	Канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 28260204(ут9-2) - пр. Металлургов, 1б	76	26	минвата	Канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 28260204(ут9-2) - ТК 282604(ут9-4)	159	143	минвата	Канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 282604(ут9-4) - ТК 282606(ут9-5)	159	65	минвата	Канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 282606(ут9-5) - ТК 28260602(ТП)	159	49	минвата	Канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 282606(ут9-5) - ТК 282608(ут9-6)	133	20	минвата	Канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 282608(ут9-6) - точка врезки(ут9-7)	133	40	минвата	Канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	точка врезки(ут9-7) - пр. Металлургов, 1а (АБК)	108	34	минвата	Канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	точка врезки(ут9-7) - пр. Металлургов, 1а (ток. цех)	108	36	минвата	Канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	точка врезки(ут9-7) - пр. Металлургов, 1а (стол.)	108	146	минвата	Канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ут9-6 - пр. Металлургов, 1а (гаражи)	108	6	минвата	Канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ут9-1 - точка вр. А	159	306	минвата	Канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 282702(ут10-1) - пр. Металлургов, 1	89	24	минвата	Канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 2827 - точка вр. А	159	42	минвата	Канальная	2004	нет	вода	К
ТЭЦ-3	точка вр. А - ТК 282702(ут10-1)	159	56	минвата	Канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 282702(ут10-1) - ТК 282704(ут10-2)	159	118	минвата	Канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 282704(ут10-2) - пр. Металлургов, 1в	89	80	минвата	Канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 282704(ут10-2) - ТК 282706(ут10-2')	159	40	минвата	Канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 282706(ут10-2') - ул. Джамбульская, 22	108	194	минвата	Канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 282706(УТ10-2') - ТК 282710(УТ10-2")	159	234	минвата	Канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 282710(УТ10-2") - гараж	89	20	минвата	Канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 282710(УТ10-2") - ул. Джамбульская, 24 (спортзал)	108	212	минвата	Канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 282710(УТ10-2") - ул. Джамбульская, 24 шк.ин.107	108	60	минвата	Канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК П4105 - ТК-1	219	64	минвата	Канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК-1 - ул. Тельмана, 30а	133	22	минвата	Канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК-1 - ул. Устиновича, 1б	219	38,8	минвата	Канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Устиновича, 1б - насосная	219	30	минвата	Канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Устиновича, 1б - ТК-3	159	26,2	минвата	Канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК-3 - ТК-3а	89	128,4	ППУ	канальная	2009	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК-3а - К-2 - К-1	89	223,6	ППУ	канальная	2009	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	т.вр. ул.Терешковой, 4а - ул. Быковского, 5Д	89	132	ППУ	канальная	2009	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК-3 - ТК-4	159	94,6	минвата	Канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК-4 - ул. Устиновича, 1а	108	21,8	минвата	Канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК-4 - ул. Тельмана, 28а	159	158	минвата	Канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК-3 - ТК-5	108	68	минвата	Канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК-5 - ул. Тельмана, 28б	89	16	минвата	Канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК-5 - ТК-6	108	96	минвата	Канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК-6 - ул. Тельмана, 28в	108	32	минвата	Канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК П4105/1 - ул. Тельмана, 30	133	26	минвата	Канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК П410503(4104*) - ул. Тельмана, 32а	108	144	минвата	Канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Тельмана, 32а - ТК П410507(4103*)	108	24,4	минвата	Канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК П410507(4103*) - ул. Устиновича, 3а	108	39,6	минвата	Канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК П410503(4104*) - ТК П410505(тк4104/1)	108	154	минвата	Канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК П410505(4104/1) - ул. Устиновича, 12а (рынок)	76	82	минвата	Канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК П4106 - ТК 162213	159	156	минвата	Канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 162213 - ул. Тельмана, 17	159	168	минвата	Канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Тельмана, 17 - ТК 162212	159	22	ППУ	проходной	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 162212 - ул. Тельмана, 15	89	32	ППУ	проходной	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 162212 - ТК 162211	159	112	ППУ	проходной	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 162211 - ул. Тельмана, 15а	108	16	ППУ	проходной	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 162211 - ТК 162210	159	234	ППУ	проходной	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 162210 - ул. Тельмана, 13а Шк. №108	108	30	ППУ	проходной	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 162210 - ТК 162210/1	159	94	ППУ	проходной	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 162210/1 - ТК 162209	159	126	ППУ	проходной	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 162209 - пр. Ульяновский, 2а	108	18	ППУ	проходной	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 162209 - ТК 162208	159	90	ППУ	проходной	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 162208 - пр. Ульяновский, 2	108	18	ППУ	проходной	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 162208 - ТК 162206	159	54	ППУ	проходной	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 162206 - ТК 162207	159	120	ППУ	проходной	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 162207 - т. А (пр. Ульяновский, 4в)	159	130	ППУ	проходной	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	т. А - пр. Ульяновский, 4в	159	10	ППУ	проходной	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 162207 - ТК 1622111	108	124	минвата	Канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1622111 - пр. Ульяновский, 2б	89	190	минвата	Канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1622111 - пр. Ульяновский, 2в	89	12	минвата	Канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 162206 - пр. Ульяновский, 4	108	28	ППУ	проходной	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 162206 - ТК 162205	159	280	ППУ	проходной	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 162205 - пр. Ульяновский, 6	108	28	минвата	Канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 162205 - ТК 162205/1	133	106	минвата	Канальная	1996	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 162205/1 - пр. Ульяновский, 8	89	36	минвата	Канальная	1996	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 162205/1 - ТК 162205/2	108	88	минвата	Канальная	1996	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 162205/2 - ул. Ферганская, 4а	76	104	минвата	Канальная	1996	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 162205 - ТК 162204	219	120	минвата	Канальная	1988	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК 162204 - ТК 162203	219	80	минвата	Канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 162203 - пр. Ульяновский, 10а	89	18	минвата	Канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 162203 - ТК 162202	219	120	минвата	Канальная	1996	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 162202 - пр. Ульяновский, 10б	89	66	минвата	Канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 162201 - пр. Ульяновский, 10/2	108	36	минвата	Канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 162202 - ТК 162201	273	88	минвата	Канальная	1996	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 162201 - ул. Ферганская, 4	108	18	минвата	Канальная	1996	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 162201 - ТК 1622	325	130	минвата	Канальная	1996	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1622 - ТК 1623	426	126	минвата	Канальная	1996	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 1623 - ТК 1624	426	138	минвата	Канальная	1996	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 1624 - ТК 1625	426	140	минвата	Канальная	1996	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 1625 - ТК 162501	159	96	ППУ	проходной	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 162501 - ул. Ферганская, 21/10	108	26	ППУ	проходной	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 162503 - ул. Ферганская, 8	108	100	ППУ	проходной	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 162501 - ТК 162503	108	84	минвата	проходной	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 162503 - ул. Тельмана, 19а	89	162	ППУ	проходной	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 162503 - ТК 162505	108	80	ППУ	проходной	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 162505 - ул. Ферганская, 6	108	96	ППУ	проходной	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 162505 - ул. Тельмана, 17а Д/с №227	108	192	ППУ	проходной	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1625 - ТК 1626	426	166	минвата	Канальная	1996	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 1626 - ТК 1627	426	160	минвата	Канальная	1996	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 1627 - ул. Тельмана, 25	159	42	ППУ	проходной	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1627 - ул. Тельмана, 19	159	122	ППУ	проходной	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1627 - ТК 1628	426	30	минвата	Канальная	1996	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 1628 - ТК 4106	426	256	минвата	Канальная	1996	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 1614 - пр. Ульяновский, 26	108	26	минвата	Канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Комарова, 5 - ул. Комарова, 5а (д/с 148)	76	94	минвата	Канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Тельмана, 41а - ТК Р720308(ТК 1)	108	28	минвата	Канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р720308(ТК 1) - ТК Р720310(ТК 2)	108	68	минвата	Канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р720310(ТК 2) - ул. Тельмана, 43	108	54	минвата	Канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1606 - пр. Ульяновский, 11	108	240	минвата	Канальная	1996	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1610 - ТК 161001	133	47	минвата	Канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 161001 - пр. Ульяновский, 32а	108	37	минвата	Канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 161001 - пр. Ульяновский, 32б	89	76	минвата	Канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 160301 - ул. Тельмана, 44	89	100	минвата	Канальная	1996	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 160301 - ТК 160310	108	160	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 160301А - ул. Тельмана, 44а	108	36	минвата	Канальная	1996	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 160301 - ТК 160302	159	140	минвата	Канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 160302 - ул. Устиновича, 34а	108	70,3	минвата	Канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 160302 - точка вр.в сущ.	108	122	минвата	Канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 160302 - ул. Устиновича, 40	159	370,4	минвата	Канальная	1987	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК 160302 - ул. Устиновича, 24а	108	204	минвата	Канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 160310 - ул. Устиновича, 7а	76	140	минвата	Канальная	1996	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 160304 - ул. Устиновича, 9а	108	46	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 160304 - ТК 160306(ТК1)	133	112	минвата	Канальная	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 160306(ТК1) - прачечная Роддом №4	57	28	минвата	Канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 160306(ТК1) - ТК 160308	133	140	минвата	Канальная	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 160308 - ул. Устиновича, 7	89	144	минвата	Канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1612 - пр. Ульяновский, 30	108	36	минвата	Канальная	1991	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19110706(УТ3-6) - ТК 19110714(УТ3-8)	219	53	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19110714(УТ3-8) - ул. Ястынская, 13	133	17	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19110714(УТ3-8) - ТК 19110716(УТ3-10)	159	232,2	ППУ	Канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19110716(УТ3-10) - ул. Ястынская, 17	108	66	ППУ	Канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19110716(УТ3-10) - ул. Ястынская, 17а	133	168,8	ППУ	Канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19110716(УТ3-10) - ул. Ястынская, 11а	76	59	ППУ	Канальная	2014	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 191205а - ТК 19120501а	159	66	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19120501а - ТК 19120502а	108	116	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19120502а - ул. Ястынская, 5а	108	54	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19120501а - ТК 19120503а	159	59	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19120503а - ТК 19120504а	133	79	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 19120504а - ул. Ястынская, 3	108	31,6	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ЦТП пр. Металлургов, 3а - т. вр.	325	98	минвата	надземная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	т.вр. - тк2-4	325	354	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк2-4 - тк2-5	325	84	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк2-5 - ул. Тельмана, 8	108	48	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк2-5 - тк2-6	325	30	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк2-6 - ул. Тельмана, 12	76	28	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Тельмана, 12	89	32	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Тельмана, 12 - ул. Тельмана, 10	89	40	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк2-6 - тк2-7	273	111,2	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк2-7 - ул. Тельмана, 16а	89	10	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк2-7 - тк2-8	273	97	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк2-8 - ул. Тельмана, 16	89	26	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Тельмана, 16	108	26	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Тельмана, 16 - тк2-9	108	18	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк2-9 - ул. Тельмана, 14	76	12	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк2-9 - ул. Тельмана, 14а	76	158	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк2-8 - тк2-8/1	325	106	минвата	канальная	2018	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк2-8/1 - тк8-36	325	157	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-36 - ул. Тельмана, 20	76	12	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Тельмана, 20	89	24	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Тельмана, 20 - ул. Тельмана, 18	57	34	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	тк8-36 - тк8-37а	273	160,8	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-37а - тк8-37	273	63,2	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-37 - ул. Тельмана, 22	76	30	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-37 - тк8-38	273	64	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-38 - ул. Быковского, 4	108	120	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-38 - тк8-38*	108	5	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-38* - тк8-39	108	94	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-39 - ул. Тельмана, 26	89	48	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-39 - ул. Тельмана, 24	76	12	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-39 - гараж	89	156	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-39 - гараж - ул. Тельмана, 28	76	216	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-38* - тк8-38а	273	68,4	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-38а - тк8-40	273	248	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-40 - ул. Быковского, 6	108	98	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Быковского, 6	133	110	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Быковского, 6 - ул. Быковского, 8	108	70	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Быковского, 8	108	108	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Быковского, 8 - ул. Быковского, 10	76	82	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-40 - тк8-41	273	56,6	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-41 - ул. Быковского, 5	159	44	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Быковского, 5	133	96	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Быковского, 5 - ул. Быковского, 7	108	86	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Быковского, 7	133	126	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Быковского, 7 - ул. Быковского, 9	89	32	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-41 - тк8-42	273	138,6	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-42 - ул. Быковского, 3	159	14	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Быковского, 3	133	104	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Быковского, 3 - ул. Быковского, 5а	108	82	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Быковского, 5а	133	26	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Быковского, 5а - ул. Быковского, 7а	108	80	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Быковского, 7а	133	26	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Быковского, 7а - ул. Быковского, 9а	108	78	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Быковского, 9а	133	52	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Быковского, 9а - ул. Быковского, 11а	108	80	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Быковского, 11а	108	100	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-42 - тк8-43	273	159	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-43 - ул. Устиновича, 1	133	292	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-43 - тк8-44	219	56	минвата	канальная	2023	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-44 - ул. Быковского, 1	89	60	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-44 - тк8-45	219	298	минвата	канальная	2023	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-45 - ул. Устиновича, 4	108	72	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ул. Устиновича, 4	108	104	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Устиновича, 4 - ул. Терешковой, 4а	108	28	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Терешковой, 4а	108	120	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Терешковой, 4а - ул. Терешковой, 6а	108	28	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Терешковой, 6а	108	120	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Терешковой, 6а - ул. Терешковой, 8а	108	30	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-45 - тк8-46	219	161	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-46 - ул. Устиновича, 6	108	18	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Устиновича, 6	108	76	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Устиновича, 6 - ул. Терешковой, 2	108	56	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Терешковой, 2	89	54	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Терешковой, 2 - ул. Терешковой, 4	108	88	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Терешковой, 4	89	66	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Терешковой, 4 - ул. Терешковой, 6	108	60	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Терешковой, 6	108	104	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Терешковой, 6 - ул. Терешковой, 8	108	60	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк2-4 - тк2-10'	219	91,6	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк2-10' - тк2-10	159	152	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк2-10 - ул. Тельмана, 1	89	42	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк2-10 - тк2-11	159	100,6	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк2-11 - ул. Джамбульская, 23	76	20	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк2-11 - тк2-12	159	106	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк2-12 - ул. Джамбульская, 21	108	44	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Джамбульская, 21	108	146	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Джамбульская, 21 - ул. Джамбульская, 23а	76	62	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк2-12 - тк2-13	159	183	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк2-13 - тк2-14	76	147,8	ППУ	канальная	2013	нет	вода	К
ТЭЦ-3	тк2-14 - ул. Джамбульская, 16	76	18	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк2-13 - тк2-16	159	50	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк2-16 - тк2-17	57	18	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк2-17 - ул. Джамбульская, 19	57	8	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк2-17 - ул. Джамбульская, 19	57	64	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк2-16 - ул. Джамбульская, 19б	108	42	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк2-16 - тк2-16'	159	50,4	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк2-16' - ул. Джамбулькая, 19в	159	12	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк2-16' - тк2-18	159	106	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк2-18 - ул. Джамбульская, 17	108	66	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк2-18 - тк2-19 - ул. Джамбульская, 13а	108	236,4	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	т.вр. - тк2-20	219	176	минвата	надземная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	т.вр. - тк2-20	89	52	минвата	надземная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	т.вр. - ул. Быковского, 12а	76	138	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	тк2-20 - тк2-21	76	45	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк2-20 - тк2-22	76	51,2	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк2-22 - ул. Быковского, 12	76	32	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Котельная №2 - ЦТП пр. Металлургов, 3а	325	64	ППУ	надземная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ЦТП пр. Металлургов, 3а - тк2-23а	273	64	ППУ	надземная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк2-23а - тк2-23	273	72	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк2-23 - тк2-23б	273	258	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк2-23б - пр. Металлургов, 5	89	20	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	пр. Металлургов, 5 - пр. Металлургов, 3	76	66	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк2-23б - тк2-24	273	105	ППУ	канальная	2012	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк2-24 - пр. Металлургов, 7	89	40	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк2-24 - ул. Быковского, 11	89	116	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк2-24 - тк2-25	219	283	ППУ	канальная	2025	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк2-25 - пр. Металлургов, 9	89	16	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк2-25 - пр. Металлургов, 9а	89	30	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	пр. Металлургов, 9а - тк2-26	89	174,8	минвата	канальная	2018	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк2-26 - пр. Металлургов, 13а	108	164,4	минвата	канальная	2018	нет	вода	К
ТЭЦ-3	тк2-26 - тк7	133	168	минвата	канальная	2018	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк2-25 - тк2-27	219	153	ППУ	канальная	2025	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк2-27 - пр. Металлургов, 9б	76	74	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк2-27 - пр. Металлургов, 11	89	44	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	пр. Металлургов, 11	108	30	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	пр. Металлургов, 11 - пр. Металлургов, 13	89	64	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк2-27 - тк2-27а	219	86	минвата	канальная	1994	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк2-27а - тк2-28	219	132	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк2-28 - пр. Металлургов, 15а	89	52	ППУ	канальная	2016	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк2-28 - тк2-29	219	70	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк2-29 - пр. Металлургов, 15	108	30	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	пр. Металлургов, 15	108	60	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	пр. Металлургов, 15 - пр. Металлургов, 17	76	60	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк2-29 - тк2-30	159	112	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк2-30 - ул. Терешковой, 16	108	26	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Терешковой, 16	108	40	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Терешковой, 16 - ул. Терешковой, 18	76	78	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк2-30 - тк2-31	159	96	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк2-31 - ул. Терешковой, 14	76	26	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк2-31 - гараж	32	53	ППУ	канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк2-31 - тк2-32	108	84,4	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк2-32 - ул. Терешковой, 12	89	34	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк2-32 - тк2-33	76	80,4	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк2-33 - ул. Терешковой, 10	76	30	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	тк2-33 - гараж	76	66,8	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ЦТП пр. Металлургов, 3а тк1 - тк2	426	138	минвата	канальная	1991	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	тк2 - тк3 - тк5а	426	142	минвата	канальная	1991	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 5а - ТК 283602(ТК 4б)	426	276	минвата	канальная	1991	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 283602(ТК 4б) - ТК 283604(ТК 6)	426	244	минвата	канальная	1991	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 283604(ТК 6) - ТК 283606(ТК 7)	426	280	минвата	канальная	1991	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 2 - ул. Рокоссовского, 9	89	160	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 283606(ТК 7) - пр. Металлургов, 2а	108	122	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 283606(ТК 7) - ТК 283608(ТК 8)	426	220	минвата	канальная	1991	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 283608(ТК 8) - ут4101	426	328	минвата	канальная	1991	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК П4101 - ТК 1901	426	138	минвата	канальная	1991	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 1901 - ТК 1901б	426	1,6	минвата	канальная	1991	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 1901б - тк3-10 - тк3-11	377	604	минвата	канальная	1991	концессия	вода	М
ТЭЦ-3	тк3-11 - пр. Металлургов, 31	89	80	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-11 - тк3-12	325	72	минвата	проходной	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-12 - пр. Металлургов, 29	76	28	минвата	проходной	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-12 - пр. Металлургов, 27	76	12	минвата	проходной	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-12 - тк3-13	325	144	минвата	проходной	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-13 - ул. Николаева, 15а	89	16	минвата	проходной	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-13 - тк3-14	89	122	минвата	проходной	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-14 - ул. Николаева, 15	89	76	минвата	проходной	1994	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-14 - ул. Николаева, 17	89	24	минвата	проходной	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-13 - тк3-15/1	325	54	минвата	проходной	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-15/1 - тк3-15	325	52	минвата	проходной	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-15 - тк3-16	219	66	минвата	проходной	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-16 - ул. Николаева, 11а	76	34	минвата	проходной	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-16 - ул. Николаева, 13	89	42	минвата	проходной	1994	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-16 - тк3-17	219	90	минвата	проходной	1994	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-17 - тк3-17а	89	118	минвата	проходной	1994	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-17а - ул. Николаева, 11	89	28	минвата	проходной	1994	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-17а - ул. Николаева, 9	89	88	минвата	проходной	1994	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-17 - тк3-18	219	48	минвата	проходной	1994	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-18 - тк3-18а	219	26	минвата	проходной	1994	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-18а - тк3-18б	89	162	минвата	проходной	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-18б - ул. Николаева, 9а	76	40	минвата	проходной	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-18б - ул. Николаева, 11д Д/с №205	76	62	минвата	проходной	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-18а - тк3-19	219	68	минвата	проходной	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-19 - ул. Николаева, 7	89	12	минвата	проходной	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-19 - ул. Николаева, 7а	76	20	минвата	проходной	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-19 - тк3-20	219	137	минвата	проходной	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-20 - ул. Николаева, 3г	76	32	минвата	проходной	1991	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	тк3-20 - тк3-20а	89	120	минвата	проходной	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-20а - ул. Николаева, 5	76	20	минвата	проходной	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-20а - ул. Николаева, 3	76	80	минвата	проходной	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-20 - тк3-21	219	98	минвата	проходной	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-21 - ул. Устиновича, 12	108	26	минвата	проходной	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Устиновича, 12 - ул. Николаева, 1	89	36	минвата	проходной	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-21 - тк3-22	219	216	минвата	проходной	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-22 - ул. Устиновича, 14	108	36	минвата	проходной	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-22 - тк3-45	159	118	минвата	проходной	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-45 - ул. Устиновича, 16	108	24	минвата	проходной	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-45 - тк3-45/1 - УТ 3-45/2	76	261,4	минвата	проходной	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	УТ 3-45/2 - ул. Тельмана, 34	76	180	минвата	проходной	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	УТ 3-45/2 - ул. Устиновича, 5	76	18,6	минвата	проходной	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-45 - тк3-46	159	74	минвата	проходной	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-46 - ул. Устиновича, 18	76	10	минвата	проходной	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-46 - тк3-47	159	72	минвата	проходной	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-47 - ул. Устиновича, 20	76	18	минвата	проходной	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-47 - тк3-48	159	88	минвата	проходной	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-48 - ул. Устиновича, 22	89	47	минвата	проходной	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-48 - тк3-49	159	70	минвата	проходной	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-49 - тк3-50	89	190	минвата	проходной	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-50 - ул. Устиновича, 24	89	62	минвата	проходной	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-15 - тк3-23	219	148	минвата	проходной	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-23 - ул. Николаева, 11б	133	22	минвата	проходной	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-23 - тк3-24	219	172	минвата	проходной	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-24 - ул. Николаева, 11в	89	38	минвата	проходной	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-24 - ул. Устиновича, 22а	108	238	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-24 - тк3-25	219	88	минвата	проходной	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-25 - пр. Металлургов, 29а	76	16	минвата	проходной	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-25 - тк3-26	219	78	минвата	проходной	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-26 - пр. Металлургов, 33	76	24	минвата	проходной	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-26 - тк3-27	219	80	минвата	проходной	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-26 - пр. Металлургов, 33а	89	22	минвата	проходной	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-27 - пр. Металлургов, 35	89	60	минвата	проходной	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-27 - тк3-28	219	70	минвата	проходной	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-28 - тк3-29	219	66	минвата	проходной	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-29 - пр. Металлургов, 37	76	24	минвата	проходной	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-29 - тк3-30	76	38	минвата	проходной	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-30 - пр. Металлургов, 39а	76	48	минвата	канальная	1992	нет	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-30 - тк3-31	76	130	минвата	проходной	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-31 - ул. Устиновича, 26	89	44	минвата	проходной	1992	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	тк3-29 - тк3-32	219	56	минвата	проходной	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-32 - пр. Металлургов, 39	108	86	ППу	проходной	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-32 - тк3-33	273	44	ППУ	проходной	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-33 - тк3-34	273	46	ППУ	проходной	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-34 - тк3-35	219	42	ППУ	проходной	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-35 - тк3-36	219	128	ППУ	проходной	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-36 - пр. Металлургов, 41а	89	14	минвата	проходной	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-36 - пр. Металлургов, 41	108	24	ППУ	проходной	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-36 - тк3-37	219	58	ППУ	проходной	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-37 - пр. Металлургов, 43	108	98	ППУ	проходной	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-37 - тк3-37а	159	32	ППУ	проходной	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-37а - тк3-38	159	34	ППУ	проходной	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-38 - ул. Устиновича, 38б Д/с №217	89	14	ППУ	проходной	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-38 - тк3-39	159	66	ППУ	проходной	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-39 - ул. Устиновича, 38а Д/с №214	89	78	ППУ	проходной	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-39 - тк3-40	159	36	ППУ	проходной	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-40 - тк3-40/1	159	140	ППУ	проходной	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-40/1 - пр. Металлургов, 39б	57	16	минвата	проходной	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-40/1 - ул. Устиновича, 30, 28	159	96	ППУ	проходной	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-40 - тк3-41	159	96	ППУ	проходной	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-41 - ул. Устиновича, 38	108	146	ППУ	проходной	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-41 - тк3-42	159	52	ППУ	проходной	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-42 - ул. Устиновича, 36	108	18	ППУ	проходной	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-42 - ул. Устиновича, 34	108	12	ППУ	проходной	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-37 - тк3-43	159	186	ППУ	проходной	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-43 - пр. Металлургов, 45	89	20	ППУ	проходной	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-43 - тк3-44	159	58	ППУ	проходной	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-44 - пр. Металлургов, 49	108	50	ППУ	проходной	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк3-44 - пр. Металлургов, 49а	159	120	ППУ	проходной	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Котельная - тк8-1	159	100,4	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-1 - тк8-2	76	73,2	минвата	канальная	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-2 - тк8-3	76	117,4	минвата	канальная	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-3 - тк8-4	76	141,4	минвата	канальная	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-4 - ул. Джамбульская, 4б	108	66	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-4 - тк8-5	133	180	минвата	канальная	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-5 - ул. Джамбульская, 4а	108	58	минвата	канальная	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-5 - тк8-6	133	141,4	минвата	канальная	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-6 - ул. Джамбульская, 2д	89	56	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-6 - ул. Новгородская, 1а	89	20	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-6 - ул. Джамбульская, 2а	159	90	ППУ	надземная	2018	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-20а - тк8-11	273	470	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	тк8-11 - ут8-11 т.А	219	80	минвата	канальная	1989	нет	вода	К
ТЭЦ-3	ут8-11 т.А - ут8-11 т.Б	108	184	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ут8-11 т.Б - ут8-11 т.1	108	34	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ут8-11 т.А - ут8-11	273	16	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ут8-11 - ут8-11 Б	108	32	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ут8-11 т.В - тк8-7а	108	70	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-7а - тк8-8а	108	222	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-8а - тк8-9	108	290	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-9 - тк8-10	108	40	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-10 - ст.зд.ул. Джамбульская, 12Ж	76	12	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ут8-11 Б - ут8-11 А - тк8-12а	108	36	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-12 - тк8-12а	325	20	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-12 - тк8-13	273	104	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-13 - тк8-15	273	298	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-15 - ул. Джамбульская, 2б	159	30	минвата	канальная	2018	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Джамбульская, 2б	159	100	минвата	подвал	2018	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Джамбульская, 2б - ул. Джамбульская, 2в	108	60	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Джамбульская, 2б - ул. Джамбульская, 2	159	41	минвата	канальная	2018	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Джамбульская, 2	159	130	минвата	подвал	2018	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Джамбульская, 2 - тк8-7	159	26	минвата	канальная	2018	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-7 - ул. Новгородская, 3а	108	12	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-7 - тк8-8	76	44	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-8 - ул. Новгородская, 1, 3	76	108	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Новгородская, 1, 3	89	170	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-20 - тк8-20а	273	33,8	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-20а - тк8-15	219	100	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-20 - ул. Джамбульская, 3	108	12	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-20 - ул. Новгородская, 2	108	12	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-20 - тк8-21	219	110	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-21 - ул. Новгородская, 4	108	10	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-21 - тк8-22	219	66	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-22 - тк8-23	89	186	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-23 - ул. Джамбульская, 7	89	40	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Джамбульская, 7	108	24	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Джамбульская, 7 - ул. Джамбульская, 5	89	72	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-23 - ул. Джамбульская, 9	89	16	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Джамбульская, 9	108	44	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Джамбульская, 9 - ул. Джамбульская, 11	89	60	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-23 - тк8-23а	89	136	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-23а - ул. Джамбульская, 13	76	44	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-22 - тк8-24	219	30	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	тк8-24 - ул. Новгородская, 6	89	12	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-24 - тк8-25	219	148	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-25 - ул. Новгородская, 8	89	144	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-25 - тк8-26	219	91	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-26 - тк8-26а	108	176	минвата	канальная	2017	нет	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-26 - ул. Новгородская, 10	89	16	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-26а - ул. Новгородская, 10а	108	22	минвата	канальная	2017	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Новгородская, 10а	108	88	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-26а - ул. Новгородская, 8а	57	48	минвата	канальная	2017	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Новгородская, 10а - ул. Новгородская, 12а	89	73	минвата	канальная	2017	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-26 - УТ 8-27	219	58	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	УТ 8-27 - УТ 8-27а	108	231,2	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	УТ 8-27а - УТ 8-29а	108	229,2	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	УТ 8-27 - тк8-32	219	31,6	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-32 - ул. Новгородская, 12	89	22	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-32 - тк8-33	219	94	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-33 - ул. Новгородская, 14	108	44	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-33 - ул. Тельмана, 7а Д/с №292	108	200	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-33 - тк8-34	219	171,2	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-34 - ул. Тельмана, 9	76	16	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-34 - ул. Тельмана, 7	76	18	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Тельмана, 7	108	78	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Тельмана, 7 - ул. Тельмана, 5	89	42	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Тельмана, 5	108	150	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Тельмана, 5 - ул. Тельмана, 3	57	36	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-34 - тк8-35	219	162	минвата	канальная	2017	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-35 - ул. Новгородская, 16	57	48	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8-35 - тк8-36	219	146	минвата	канальная	2017	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	Котельная - Р2630(ут1)	325	300	ППУ	канальная	2016	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	Р2630(ут1) - Р2632(т.А)	325	690	ППУ	канальная	2016	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	Р2632(т.А) - Р2634(ут2)	325	1116	ППУ	надземная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	Р2634(ут2) - Р2635(ут2а)	325	140	ППУ	надземная	2015	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	Р2635(ут2а) - Р2636(ут1)	325	400	ППУ	надземная	2015	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	Р2636(ут1) - Р2637(ут3)	325	96	ППУ	надземная	2015	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	Р2637(ут3) - Р2638(ут4)	325	78	ППУ	канальная	2015	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	Р263803 - Р263803А	219	106	ППУ	канальная	2017	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	Р263803А - Р263805	219	33	ППУ	канальная	2017	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	Р263805 - Р263807	219	81	ППУ	канальная	2017	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	Р263807 - Р263811	219	572	ППУ	канальная	2017	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	Р263811 - Р263813	133	68	ППУ	канальная	2017	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	Р263813 - ул. Свердловская, 6Д	89	44	ППУ	канальная	2017	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	Р2638(ут4) - ТК1(КРП)	325	82	ППУ	канальная	2015	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК1(КРП) - ул. Ключевская, 57	108	38	ППУ	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК1(КРП) - ул. Ключевская, 59	108	98	ППУ	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК1(КРП) - Р2641(тк2)	325	468	ППУ	надземная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	Р2641(тк2) - ул. Саянская, 245	159	10	ППУ	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Саянская, 245 - ул. Саянская, 247	108	24	ППУ	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Саянская, 245	159	132	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Саянская, 245	108	20	минвата	подвал	1990	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Саянская, 245	89	36	минвата	подвал	1990	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Саянская, 245 - ул. Ключевская, 61	108	70	ППУ	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	Р2641(тк2) - Р2643(ут1)	325	440	ППУ	надземная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	Р2643(ут1) - Р2644(тк3)	325	234	ППУ	надземная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	Р2644(тк3) - Р2645(тк4)	325	310	ППУ	надземная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	Р2644(тк3) - ул. Саянская, 249	108	40	ППУ	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	Р2645(тк4) - ул. Ключевская, 91	108	24	ППУ	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	Р2645(тк4) - ул. Ключевская, 89	108	50	ППУ	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ключевская, 89	133	24	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ключевская, 89	108	54	ППУ	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ключевская, 89 - Р264501(тк5)	108	40	ППУ	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	Р264501(тк5) - ул. Ключевская, 87	108	46	ППУ	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	Р2645(тк4) - Р2646(тк6)	325	111,4	ППУ	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	Р2646(тк6) - ул. Свердловская, 101а	76	172	минвата	канальная	2018	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	Р2646(тк6) - Р2647(тк7)	325	117,4	минвата	канальная	2018	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	Р2647(тк7) - Р2648(тк11)	273	200	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	Р2647(тк7) - Р264702(тк9)	159	26	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	Р2648(тк11) - ул. Ключевская, 97	108	70	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ключевская, 97	108	190	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ключевская, 97 - УТ-1	108	24	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	УТ-1 - ул. Саянская, 253	108	28	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	УТ-1 - ст.зд. н/ст. ул. Ключевская, 97а	57	86	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	н/ст. ул. Ключевская, 97а - УТ-2	57	20	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	УТ-2 - КНС	57	57	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	Р264702(тк9) - Р264704(тк10)	159	82	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	Р264704(тк10) - ул. Ключевская, 93	108	16	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ключевская, 93	108	42	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ключевская, 93 - ул. Ключевская, 95	108	70	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	Р264704(тк10) - ул. Саянская, 251	108	166	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	Р2648(тк11) - Р2650(тк12)	273	290	ППУ	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	Р2650(тк12) - ул. Ключевская, 99	108	48	ППУ	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	Р2650(тк12) - Р2651(тк13)	273	108	ППУ	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	Р2651(тк13) - ул. Ключевская, 101	108	20	ППУ	канальная	2003	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ул. Ключевская, 101	108	24	минвата	подвал	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ключевская, 101 - Р265101(тк19)	76	154	ППУ	бесканальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	Р265101(тк19) - Р265103(тк20)	76	44	ППУ	бесканальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	Р265103(тк20) - ИТП ул. Веселая, 1а	76	300	ППУ	бесканальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	Р2651(тк13) - Р2652(тк14)	273	220	ППУ	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	Р2652(тк14) - ул. Саянская, 257	273	30	ППУ	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Саянская, 257	273	190	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Саянская, 257 - Р2653(тк15)	273	18	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	Р2653(тк15) - ул. Саянская, 259	89	16	ППУ	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	Р2653(тк15) - Р2654(тк16)	273	134	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	Р2654(тк16) - ул. Свердловская, 115	89	34	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	Р2656(ут2) - ул. Свердловская, 137	108	54	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	точка 1 - ул. Свердловская, 141	133	164	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ИТП ул. Веселая, 1а - Р265107(тк21)	89	6	ППУ	бесканальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	Р265107(тк21) - ул. Веселая, 1	57	80	ППУ	бесканальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	Р265107(тк21) - Р265109(тк21а)	89	34	ППУ	бесканальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	Р265109(тк21а) - Р265111(тк22)	89	266	ППУ	бесканальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	Р265111(тк22) - Р265113(тк23)	89	16	ППУ	бесканальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	Р265113(тк23) - ул. Веселая, 6	57	82	ППУ	бесканальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	Р265113(тк23) - Р265115(тк24)	89	20	ППУ	бесканальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	Р265111(тк22) - ул. Веселая, 14	57	30	ППУ	бесканальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	Р265115(тк24) - ул. Веселая, 14	57	30	ППУ	бесканальная	2006	концессия	вода	К
ФармЭнерго	тк2 - тк3 ул. МПС	57	228	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ФармЭнерго	тк3 - ул. МПС, 18	57	49	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ФармЭнерго	тк3 - ул. МПС, 17	57	115	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ЭУ271404 - ул. Семафорная, 121 (снос ветхого жилья)	57	17	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ЭУ271404 - тк271406 (снос ветхого жилья)	89	122	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк271406 - ул. Семафорная, 119 (снос ветхого жилья)	57	13	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк271406 - ул. Семафорная, 117 (снос ветхого жилья)	89	66	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р281305 - ул. Тимошенкова, 88	76	136	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р281305 - ул. Тимошенкова, 88	57	136	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р261702 - ул. 60 лет Октября, 46	89	100	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270701а - ТК Р27070102а	219	166	ППУ	канальная	2009	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27070102а - ТК Р27070104а	219	244	ППУ	канальная	2009	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27070104а - ТК Р27070106а	219	213,8	ППУ	канальная	2009	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27070106а - ТК Р27070108а	219	126	ППУ	канальная	2009	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27070108а - ул. Карамзина, 9	108	42	ППУ	канальная	2009	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27070108а - ТК Р27070110а	219	144	ППУ	канальная	2009	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27070110а - ул. Карамзина, 11	108	28	ППУ	канальная	2009	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27070110а - ТК Р27070112а	219	116,5	ППУ	канальная	2015	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27070116а - ул. Карамзина, 13	108	75,5	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК Р27070110а - ул. Судостроительная, 159	89	74	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27070112а - ТК Р27070114а	108	82	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27070114а - ул. Судостроительная, 161	108	8	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270901 - ул. Семафорная, 195	76	76	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270901 - ул. Семафорная, 197	76	32	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270109 - ул. Семафорная, 223	57	52	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р270109 - ул. Семафорная, 221	57	18	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Красноярский рабочий, 173 - пр. Красноярский рабочий, 175	108	54	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Красноярский рабочий, 175	89	156	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Красноярский рабочий, 175 - пр. Красноярский рабочий, 175а	76	48	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ЭУ1 - тк4 ул. Побежимова	89	44	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк4 - тк3	89	50,2	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк3 - тк2	76	53,4	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк2 - тк1	76	20,4	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ЭУ1 - тк5 ул. Вавилова	89	84	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк5 - тк6	89	56	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк6 - тк7	76	52	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк7 - тк8	76	46	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк8 - тк9	57	20	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ЭУ2 - тк10 ул. Побежимова	89	119,8	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк10 - тк11	89	50,8	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк11 - тк12	89	52,8	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк12 - тк13	76	45,2	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк13 - тк14	76	55,6	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк14 - тк15	76	45,8	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк15 - тк16	76	57	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк16 - тк17	57	47,8	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ЭУ3 - тк18 ул. Побежимова	89	80,4	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк18 - тк19	89	49,4	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк19 - тк20	89	52	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк20 - тк21	76	51,4	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк21 - тк22	76	61,4	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк22 - тк23	76	58,4	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк23 - тк24	57	49,4	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк24 - тк25	57	55,4	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ЭУ025505 - ул. Побежимова, 48	57	80	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ЭУ025505 - тк1	57	16	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ЭУ025505 - тк1	32	8	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ЭУ025505 - тк1	32	8	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк1 - ул. Побежимова, 47	57	14	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк1 - ул. Побежимова, 47	32	7	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	тк1 - ул. Побежимова, 47	32	7	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк1 - тк2	57	94	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк1 - тк2	32	47	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк1 - тк2	32	47	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк2 - ул. Побежимова, 46	57	12	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк2 - ул. Побежимова, 46	32	6	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк2 - ул. Побежимова, 46	32	6	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк2 - ул. Побежимова, 45	57	90	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк2 - ул. Побежимова, 45	32	45	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк2 - ул. Побежимова, 45	32	45	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2813 - ТК Р281301 по ул. Тимошенкова	426	822	минвата	канальная	1999	концессия	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р281301 - ТК Р2813016	426	798	минвата	канальная	1999	концессия	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р2813016 - ТК Р281301а	426	409	минвата	канальная	1999	концессия	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р281301а - ТК Р281303	426	407	минвата	канальная	1999	концессия	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р281303 - ТК Р281303а	219	254	минвата	канальная	1999	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р281303а - КРП ул. Тимошенкова, 80а	219	46	минвата	канальная	1999	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	КРП ул. Тимошенкова, 80а - ТК Р281305	219	34	минвата	канальная	1999	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	КРП ул. Тимошенкова, 80а - ТК Р281305	159	17	минвата	канальная	1999	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	КРП ул. Тимошенкова, 80а - ТК Р281305	89	17	минвата	канальная	1999	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р281305 - ТК Р281307	159	112	минвата	канальная	1999	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р281305 - ТК Р281307	159	56	минвата	канальная	1999	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р281305 - ТК Р281307	89	56	минвата	канальная	1999	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р281307 - ТК Р281309	89	96	минвата	канальная	1999	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р281307 - ТК Р281309	76	48	минвата	канальная	1999	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р281307 - ТК Р281309	57	48	минвата	канальная	1999	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р281309 - ул. Тимошенкова, 82/1	89	22	минвата	канальная	1999	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р281309 - ул. Тимошенкова, 82/1	76	11	минвата	канальная	1999	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р281309 - ул. Тимошенкова, 82/1	57	11	минвата	канальная	1999	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р281307 - ул. Тимошенкова, 82/2	108	52	минвата	канальная	1999	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р281307 - ул. Тимошенкова, 82/2	89	26	минвата	канальная	1999	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р281307 - ул. Тимошенкова, 82/2	89	26	минвата	канальная	1999	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2617 - ТК Р261702 пер. Афонтовский	273	207	минвата	канальная	2024	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р261702 - ТК Р261704 пер. Афонтовский	273	382	минвата	канальная	1982	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р261706 - пер. Афонтовский, 7	108	25	минвата	канальная	1982	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р2612- ТК Р261202	76	50	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р261202 - ул. 60 лет Октября, 62	76	64	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р261202 - ул. 60 лет Октября, 82	76	8	минвата	канальная	2004	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ул. 60 лет Октября, 82 - ТК Р261202	89	8	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ул. 60 лет Октября, 82 - ТК Р261202	57	4	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р261202 - ул. 60 лет Октября, 72	89	38	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р261202 - ул. 60 лет Октября, 72	57	19	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	Р281013а - Р28101302а ул. 1-я Клинкерная	159	1286	ППУ	надземная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	Р28101302а - ул. Делегатская, 18 шк. №25	89	290	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	Р28101302а - нар. ст. мастерских шк. №25 по ул. Делегатская, 18	57	134	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	Р2810а - Р281003А	159	1094	ППУ	надземная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	Р281003А - Р281005А	159	42	ППУ	надземная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	Р281005А - Р281007А	159	526	ППУ	надземная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	Р281007А - Р281009А	159	164	ППУ	надземная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	Р281009А - Р281011А	159	36	ППУ	надземная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	Р281011А - Р281013А	159	468	ППУ	надземная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	Р281013А - Р281015А	159	460	ППУ	надземная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	Р281015А - ЦТП ул. Краснопресненская, 17а	159	210	ППУ	надземная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ЦТП ул. Краснопресненская, 17а - тк1	219	114	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	тк1 - тк2	159	20	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	тк2 - ООО "Винтех"	57	138	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	тк2 - тк3	159	68	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	тк3 - тк4	159	96	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	тк4 - тк5	89	66	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	тк5 - ул. Краснопресненская, 14	57	22	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	тк5 - ул. Краснопресненская, 17	57	52	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	тк5 - тк6	57	156	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	тк6 - ул. Краснопресненская, 13	57	10	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	тк6 - ул. Краснопресненская, 18	57	68	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	тк4 - тк7	159	20	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	тк7 - тк8	159	36	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	тк8 - ул. Краснопресненская, 15	57	30	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	тк8 - тк9	89	112	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	тк9 - ул. Краснопресненская, 10	57	58	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	тк9 - тк10	89	82	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	тк10 - ул. Краснопресненская, 11	57	10	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	тк1 - тк11	159	72	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	тк11 - тк12	159	126	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	тк12 - тк13	89	60	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	тк13 - ул. Краснопресненская, 25	57	12	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	тк13 - ул. Краснопресненская, 22	57	100	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	тк13 - тк14	89	126	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	тк14 - тк15	89	30	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	тк15 - ул. Краснопресненская, 26	57	12	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	тк15 - ул. Краснопресненская, 29	57	238	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	тк12 - тк16	159	56	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	тк16 - ул. Краснопресненская, 24	57	26	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	тк16 - тк17	159	218	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	тк17 - ул. Краснопресненская, 31	57	32	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	тк17 - ул. Краснопресненская, 30	57	56	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	тк17 - тк18	108	42	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	тк18 - ул. Краснопресненская, 36	57	38	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	тк18 - тк19	89	78	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	тк19 - тк20	89	122	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	тк20 - тк21	89	142	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	тк21 - ул. Краснопресненская, 38	57	8	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	тк21 - тк22	76	60	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	тк22 - ул. Краснопресненская, 41	57	30	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	тк19 - тк25	89	88	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	тк25 - ул. Краснопресненская, 35	57	70	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	тк25 - ул. Краснопресненская, 34	57	188	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р272304 - ТК Р27230401	89	112	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р27230401 - ул. Семафорная, 17а	89	248	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262313 - ул. Свердловская, 55	76	14	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р281301а - ул. Тимошенкова, 131	108	28	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р281301а - ул. Тимошенкова, 129	133	100	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2813016 - КРП ул. Тимошенкова, 115г	219	144	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р281301016 - ул. Тимошенкова, 119	76	92	ППУ	канальная	2014	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р281301016 - ТК Р28130101в	159	160	ППУ	канальная	2009	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р28130101в - ТК Р281301036	159	132	ППУ	канальная	2009	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р28130101в - ул. Тимошенкова, 127	89	260	ППУ	канальная	2020	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р281301036 - ТК Р281301056	133	80	ППУ	канальная	2009	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р281301056 - ул. Тимошенкова, 115	108	22	ППУ	канальная	2009	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р281301056 - ул. Тимошенкова, 115	108	139	ППУ	канальная	2009	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р281301036 - ул. Тимошенкова, 117	89	64	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р281301076 - ул. Тимошенкова, 117	89	180	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р281301036 - ТК Р281301076	159	113	ППУ	канальная	2016	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р281301076 - ТК Р281301116	133	264	ППУ	канальная	2016	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р281301116 - ТК Р281301156	133	278	ППУ	канальная	2016	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р281301156 - ул. Алеши Тимошенкова, 79	89	73	ППУ	канальная	2016	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р281301156 - ул. Тимошенкова, 77	108	238	ППУ	канальная	2015	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0262/1 - ТК 026201а	530	98	минвата	канальная	1979	концессия	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0262 - ТК 0262/1	325	156	минвата	канальная	1979	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0262/1 - ТК 026201	325	39	минвата	канальная	1979	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 026201 - ТК 026201а	219	58	минвата	канальная	1979	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 026201а - ТК 0262016	219	100	минвата	канальная	1979	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0262016 - ТК 026203	219	190	минвата	канальная	1979	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 026203 - ТК 026219	159	346	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 026219 - ТК 026221	159	380	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК 026221 - пр. Красноярский рабочий, 150	89	90	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260406 - ст. зд. гаража №1 ул. Парашютная, 17, стр.1	108	40	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	от ст. зд. гаража №1 ул. Парашютная, 17, стр.1 - ТК Р26040601	108	56	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р26040601 - административного здания	76	40	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р26040601 - ст. зд. РММ	76	76	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260408 - ст. зд. гаража №2	57	54	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260410 - ст. зд. склада ул. Парашютная, 17, стр.7	57	60	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р200803 - ул. 60 лет Октября, 143	108	110	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р200805 - ул. 60 лет Октября, 139	89	20	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р200603 - ул. 60 лет Октября, 159/1	108	85,2	минвата	канальная	2002	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ул. 60 лет Октября, 159/1 - ул. 60 лет Октября, 159/2	108	56,8	минвата	канальная	2002	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк4 - ул. Складская, 22	76	22	ППУ	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк4 - ул. Складская, 22	38	11	ППУ	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк4 - ул. Складская, 22	38	11	ППУ	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р2604 - ТК Р260402	219	174	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260402 - ул. Парашютная, 19	219	172	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Парашютная, 19	219	112	ППУ	подвал	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Парашютная, 19 - ТК Р260404	219	62	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260404 - ТК Р260404а	219	58	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260404а - ТК Р260406	219	80	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260406 - ТК Р260408	219	194	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р260408 - ТК Р260410	219	124	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р261302 - ТК Р26130202	159	113,86	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р26130202 - ул. 60 лет Октября, 60	89	19	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262016 - пер. Медицинский, 29а	76	52	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р271619 - ул. Судостроительная, 125	89	38	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2006 - ТК Р200601	159	340,2	минвата	канальная	2002	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р200601 - ул. 60 лет Октября, 161	108	198	минвата	канальная	2002	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0703 - ТК 070304	273	180	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 070304 - ТК 070306	273	100	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 070306 - ТК 070308	219	300	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262313 - ул. Свердловская, 57	76	20	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р2622 - ТК Р262201	108	46	минвата	канальная	1976	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262201 - ул. 60 лет Октября, 21	89	26	минвата	канальная	1976	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262201 - ул. 60 лет Октября, 23	89	32,2	минвата	канальная	1976	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262201 - ТК Р262203	89	42,4	минвата	канальная	1976	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262203 - мастерские	45	90	минвата	канальная	1976	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р200601 - ТК Р200603	159	114	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р200603 - ТК Р200605	159	20	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р200605 - ТК Р200607	108	200	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р200607 - ул. 60 Лет Октября 151	76	40	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК Р200607 - ул. 60 Лет Октября 149	76	172	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 030123 - ТК 03012301 по ул. Матросова, 30/3	108	88	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 03012301 - ТК 03012303	108	30	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 03012303 - ул. Матросова, 30/3	108	20	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 03012303 - ТК 03012305	108	82	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 03012305 - ул. Матросова, 30/3	108	14	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262319 - пер. Водометный, 2	57	21,4	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р262319 - пер. Водометный, 4	57	63,36	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1810 - ул. Павлова, 42	108	52	минвата	канальная	1982	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Новая, 26 - ул. Новая, 28	57	10	минвата	канальная	1982	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Новая, 26	89	132	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Новая, 18 - ТК Р170316	108	40	минвата	канальная	1982	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р170316 - ТК Р170318	108	32	минвата	канальная	1982	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р170318 - ул. Новая, 24	108	18	минвата	канальная	1982	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07270116 - ул. Щербакова, 53	57	104	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р180101 - пер. Маяковского, 4	89	60,4	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р180109 - пер. Маяковского, 1	89	20,8	минвата	канальная	2000	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р180115 - ул. Щорса, 20	89	88	минвата	канальная	2002	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1801 - ТК Р180102	133	85	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р180102 - ул. Павлова, 21-1 спортзал	108	9	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р180102 - ТК Р180104	108	130,4	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р180104 - ул. Павлова, 21-6 бассейн	108	93,6	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р180104 - ул. Павлова, 21-2 спорт. Павильон	57	60	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2816 - ул. Тимошенкова, 185	76	200	минвата	канальная	2001	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2816 - ул. Тимошенкова, 185	76	100	минвата	канальная	2001	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2816 - ул. Тимошенкова, 185	76	100	минвата	канальная	2001	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2821 - ул. Тимошенкова, 183	57	80	минвата	канальная	2001	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2821 - ул. Тимошенкова, 183	57	40	минвата	канальная	2001	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2821 - ул. Тимошенкова, 183	57	40	минвата	канальная	2001	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2818 - ул. Тимошенкова, 159	76	222	минвата	канальная	2002	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2818 - ул. Тимошенкова, 159	76	111	минвата	канальная	2002	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р2818 - ул. Тимошенкова, 159	57	111	минвата	канальная	2002	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1807 - ТК Р180701	159	97,4	минвата	канальная	2023	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р180701 - ТК Р180703	133	102,8	минвата	канальная	2023	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р180703 - ул. Транзитная, 18	133	4	минвата	канальная	2023	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Транзитная, 18 - ТК Р180705	159	4	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р180705 - ТК Р180707	159	49	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р180707 - ул. Транзитная, 18	89	30	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р180707 - ул. Транзитная, 20	89	54	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р180707 - ул. Транзитная, 22	89	172	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Транзитная, 4 - ул. Транзитная, 6	89	82	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ул. Павлова, 12 - ул. Транзитная, 4	89	42	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Транзитная, 4	89	30	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	УТ Р2407(Р1713) - ул. Щорса, 43	108	45,8	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р170801 - ул. Щорса, 30	133	44	ППУ	канальная	2002	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07270112 - ст.зд. Мастерских	159	12	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ст.зд. Мастерских - ТК 07270114	159	70	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07270114 - ул. Новая, 6	89	36	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 07270114 - ТК 07270116	89	44	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р182013 - ТК Р182015	108	184	минвата	канальная	2019	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р182015 - ул. Павлова, 94	108	84	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	эл. Котельная Лалетино- тк1	219	24	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк1 - тк2	219	16	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк2 - тк3	219	14	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк3 - тк4	219	106	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк4 - тк5	219	74	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк5 - т.вр в районе ж/д №61 (тк5.9)	159	1254	минвата	надземная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк5.8 - тк5.9	108	22	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк5.9 - Свердловская, 76 (лаборатория)	57	20	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк5.8 - Т.О.2	89	30	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк5.8 - тк5.10	89	120	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк5.10 - пищеблок	57	18	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк5.10 - ренген. Кабинет	57	50	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк5.10 - тк5.11	76	68	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк5.11 - Т.О.1 Свердловская, 76	57	6	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк5.11 - гараж	57	62	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк5 - тк6	159	162	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Свердловская, 126 (школа) - АТС	57	50	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк6.2 - ул. Свердловская, 126 (школа)	76	40	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк6.1 - тк6.2	76	120	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк6.1 - ул. Свердловская, 124	57	28	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк6 - тк6.1	76	30	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк6 - тк6.3	133	40	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк6.3 - ул. Свердловская, 122	57	24	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк6.3 - тк6.4	133	34	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк6.4 - ул. Свердловская, 120	57	50	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк6.4 - тк6.5	133	102	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк6.5 - тк6.6	133	36	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк6.6 - тк6.6/1	133	18	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк6.6/1 - тк6.7	133	46	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк6.7 - ул. Свердловская, 116	57	40	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк6.7 - тк6.8	133	114	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	тк6.8 - ул. Свердловская, 114а	57	16	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк6.8 - тк6.9	133	186	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк6.9 - тк6.10	133	28	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк6.10 - тк6.11	133	22	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк6.11 - тк6.12	108	40	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк6.12 - ул. Сердловская, 112	57	16	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк6.12 - тк6.13	108	22	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк6.13 - тк6.14	108	78	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк6.14 - ул. Свердловская, 110	57	16	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк6.14 - тк6.15	108	54	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк6.15 - тк6.16	108	20	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк6.16 - ул. Свердловская, 108	57	14	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк6.16 - 6.17- тк6.18	89	116	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк6.18 - ул. Свердловская, 106	57	6	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк6.18 - тк6.19	76	20	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк6.19 - ул. Свердловская, 106/2	57	26	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк6.19 - тк6.20	76	84	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк6.20 - ул. Свердловская, 104	57	12	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк6.20 - ул. Свердловская, 104а	57	36	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тв5.9 - тк5.0	108	72	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк5.0 - ул. Веселая, 94а	32	20	минвата	канальная	1991	нет	вода	К
ТЭЦ-2	тк5.0 - тк5.1	108	99	минвата	канальная	1991	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк5.1 - тк5.2	76	42	минвата	канальная	1994	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк5.2 - ул. Веселая, 99	76	24	минвата	канальная	1994	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк5.2 - ул. Веселая, 94	38	72	минвата	канальная	1994	нет	вода	К
ТЭЦ-2	тк5.1 - тк5.1/1	108	42	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк5.1/1 - тк5.1/2	108	106	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк5.1/2 - тк5.1/3	108	24	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк5.1/3 - тк5.4	108	52	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк5.4 - тк5.4.1	89	122	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк5.4.1 - тк5.4.2	76	10	минвата	канальная	1994	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк5.4.2 - ул. Свердловская, 235	76	12	минвата	канальная	1994	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк5.4.2 - ул. Свердловская, 237	76	16	минвата	канальная	1994	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк5.4.1 - ут2	76	518	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ут2 - ул. Свердловская, 229	57	4	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ут2 - ут3	57	160	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ут3 - ул. Свердловская, 225	57	5	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк6 - тк7	219	152	минвата	канальная	1991	нет	вода	К
ТЭЦ-2	тк7 - тк7.1	76	20	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк7.1 - ул. Свердловская, 257	57	14	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк7.1 - ул. Свердловская, 259	57	92	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	тк7 - тк7.2	108	58	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк7.2 - ул. Свердловская, 255	57	14	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк7.2 - тк7.3	108	70	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк7.3 - ул. Свердловская, 253	76	15	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк7.3 - тк7.4	89	112	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк7.4 - ул. Свердловская, 251	57	44	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк7.4 - тк7.5	89	80	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк7.5 - ул. Свердловская, 249	76	15	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк7.5 - тк7.6	89	112	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк7.6 - ул. Свердловская, 247	76	14	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк7.6 - тк7.7	76	72	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк7.7 - ул. Свердловская, 245	57	14	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Свердловская, 245 - тк7.8	57	82	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк7.8 - ул. Свердловская, 243	57	14	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк8.4' - КН1	76	6	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк8.4' - КН2	76	8	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк8.4 - тк8.4'	76	35	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк8.4 - ул. Туристская, 88	57	94	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк8.3 - тк8.4	76	36	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк8.2 - тк8.3	76	90	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк8.2 -ул. Туристская, 86	45	8	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк8.2' - тк8.2	76	78	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк8.1' - тк8.2'	76	46	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк8.1' - ул. Туристская, 84	45	8	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк8.1 - тк8.1'	76	86	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк8.1 - ул. Туристская, 82	45	8	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк7 - тк8	159	94	минвата	канальная	1991	нет	вода	К
ТЭЦ-2	тк8 - тк8.1	76	20	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк8 - тк8.5	89	54	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк8.5 - ул. Туристская, 80	45	8	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк8.5 - тк8.6' - тк8.6	76	54	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк8.6 - ул. Туристская, 78	45	8	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк8.6 - тк8.7	76	60	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк8.7 - ул. Туристская, 76	45	8	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк8.7 - тк8.8	76	34	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк8.8 - ул. Туристская, 74	45	7	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк8.8' - ул. Туристская, 74	45	7	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк8.8 - тк8.8' - тк8.9	57	90	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк8.9 - ул. Туристская, 72	45	7	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк8.9 - тк 8.10	57	64	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк8.10 - ул. Туристская, 70	45	7	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	тк8.10 - тк 8.11	57	54	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк8.11 - ул. Туристская, 68	45	7	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк8.11 - тк8.12	57	52	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк8.12 - ул. Туристская, 66	45	8	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 015301 - пр. Красноярский рабочий, 98	108	40	минвата	канальная	1982	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	пр.Красноярский рабочий, 124 - н/ст	57	44	минвата	канальная	1982	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 016105 - ТК 016107	159	144	минвата	канальная	1982	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 016107 - пр. Красноярский рабочий, 124	76	10	минвата	канальная	1982	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 016107 - ТК 016109	159	60	минвата	канальная	1982	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 016109 - пр. Красноярский рабочий, 124	76	10	минвата	канальная	1982	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 016109 - ТК 016111	159	60	минвата	канальная	1982	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 016111 - пр. Красноярский рабочий, 124	76	10	минвата	канальная	1982	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 016111 - ТК 016113	159	60	минвата	канальная	1982	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 016113 - пр. Красноярский рабочий, 124	76	10	минвата	канальная	1982	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 016013а - ул. Коммунальная, 20 Д/с №224	89	30	минвата	канальная	1982	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 02411004 - ул. Семафорная, 437 МП-4ЖХ	89	160	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023704А - ул. Паровозная, 9	89	10	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Вавилова, 98а - ТК 02390301	57	19,4	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 02390301 - ул. Вавилова, 100а	57	40,4	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0239 - ТК 023902	273	10	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023902 - ТК 023904	273	93	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023904 - ТК 023906	273	283	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023906 - ТК 023910	159	254	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023910 - ул. Семафорная, 439/5	108	12	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023910 - ТК 023912	89	139	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023912 - ул. Семафорная, 439/4	57	12	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023912 - ТК 023914	76	63	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023914 - ул. Семафорная, 439/2	57	86	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023914 - ул. Семафорная, 439/1	57	12	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023914 - ул. Семафорная, 439/3	57	16	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023910 - ТК 02391002	76	68	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 02391002 - ул. Семафорная, 439д	76	66	минвата	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024006 - ул. Семафорная, 433/2	133	20	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 015103 - пр. Красноярский рабочий, 90г	76	24	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	пер. Вузовский, 18	108	100	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	пер. Вузовский, 18 - ТК 024510	108	96	минвата	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024510 - ул. Семафорная, 329	108	20	минвата	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 01600701(ТК 016009) - ул. Коммунальная, 14а	89	128	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024502 - ТК 024504	219	64	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024504 - ТК 024506	219	220	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 024506 - ТК 024508	219	166	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК 024508 - пер. Вузовский, 18	108	46	минвата	канальная	1994	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	Р02420801 - ул. Вавилова, 43а	89	184	минвата	канальная	1994	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0204 - ТК Р0204а ул. Пархоменко	108	120	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0204а - ТК Р0206	108	80	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0206 - ТК Р020602	108	242	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р020602 - ул. 2-я Краснофлотская, 7б	89	46	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0204 - ТК Р0204а	108	120	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0204а - ул. Пархоменко, 7	108	124	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	пр. Красноярский рабочий, 80 - пр. Красноярский рабочий, 80а	76	78	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Мичурина, 5а - ул. Мичурина, 5в	57	24	минвата	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р030304 - пер. Тихий, 22	159	36	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Тихий, 22	89	50	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	пер. Тихий, 22 - ТК Р03030401	159	76	ППУ	канальная	2009	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р03030401 - пер. Тихий, 24	89	14	ППУ	канальная	2009	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р051601 - ТК Р051603	89	30	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р051603 - ул. Амурская, 46	76	18	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р051603 - ул. Амурская, 48	76	74	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0514 - ТК Р051401	159	24	минвата	канальная	1997	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р051401 - ТК Р051405	159	288	минвата	канальная	1997	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р051405 - ТК Р051407	159	84	минвата	канальная	1997	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р051407 - ТК Р051409	159	80	минвата	канальная	1997	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р051409 - ТК Р051409а	159	62	минвата	канальная	1997	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р051409а - ТК Р051411	159	220	минвата	канальная	1997	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р051411 - точка врезки переход(ТК Р05141101)	108	91	минвата	канальная	1997	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	точка врезки переход(ТК Р05141101) - ТК Р05141103	89	64	минвата	канальная	1995	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р05141105 - точка А	108	62	минвата	канальная	1995	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	точка А - ТК Р05141107	108	36	минвата	канальная	1995	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	точ. А - теплица	57	11	минвата	канальная	1995	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р05141107 - гаражи	57	46	минвата	канальная	1995	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р05141107 - ТК Р05141109	57	84	минвата	канальная	1995	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р05141109 - ул. Автомобилистов, 141а	57	44	минвата	канальная	1995	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р05141109 - ул. Автомобилистов, 141а	57	16	минвата	канальная	1995	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Автомобилистов, 141а - КПП	57	20	минвата	канальная	1995	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р05141103 - ТК Р05141105	89	44	минвата	канальная	1995	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р05141105 - прачечная	57	30	минвата	канальная	1995	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р05141105 - ул. Автомобилистов, 141а	57	70	минвата	канальная	1995	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Астраханская, 10 - пр. Красноярский рабочий, 62	89	40	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0107 - ул. 26 Бакинских Комиссаров, 21 (гостиница)	89	54	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0109 - ТК Р0109а ул. 26 Бакинских Комиссаров	159	140	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0109а - ТК Р010901 ул. 26 Бакинских Комиссаров	159	90	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р010901 - ТК Р010903	159	273	минвата	канальная	2007	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК Р0109 - ТК Р0110	325	284	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0103 - ТК Р0102	273	77	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0102 - ТК Р0103	273	160	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0103 - ТК Р0104	273	88	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0104 - 26 Бакинских комиссаров, 27а	57	64	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0104 - ТК Р0105	273	84	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0105 - ТК Р0106	273	48	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0106 - ул. 26 Бакинских комиссаров, 25	89	24	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ул. 26 Бакинских комиссаров, 25 - ТК Р010602	89	20	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р010602 - ул. 26 Бакинских комиссаров, 23а	57	57	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р010602 - ул. 26 Бакинских комиссаров, 23	89	60	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0106 - ТК Р0106а	273	124	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0106а - ТК Р0107	273	158	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0107 - УТ 0108	273	20	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0107 - ул. 26 Бакин. комиссаров, 19	89	38	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	УТ 0108 - ТК Р0109	273	120	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0109 - ул. 26 Бакинских комиссаров, 17	89	44	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р010903 - ул. 26 Бакинских Комиссаров, 15	108	123	минвата	канальная	1999	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	от места врезки в (.) А по ул. 26 Бакинских комиссаров, 15, до наружной стены жилого дома по ул. 26 Бакинских комиссаров, 13	89	68	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1401а - ТК Р140102	108	40	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р140102 - ул. 26 Бакинских комиссаров, 5а	108	15	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ул. 26 Бакинских комиссаров, 5а	89	126	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ул. 26 Бакинских комиссаров, 5а - ТК Р140104	89	44	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р140104 - ул. 26 Бакинских комиссаров, 9а	89	8	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1401а - ТК Р1401 - ул. 26 Бакинских Комиссаров, 3а ГПТУ-43	159	128	минвата	канальная	2023	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	Р140101 - ул. 26 Бакинских Комиссаров, 5	57	164	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ул. 26 Бакинских Комиссаров, 3а ГПТУ-43 - ТК Р140103(ТК Р140101)	159	116	минвата	канальная	2023	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р140101 - ТК Р140103	159	35	минвата	канальная	2023	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р140103 - ул. 26 Бакинских Комиссаров, 5в	159	60	минвата	канальная	1999	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р140103 - ул. 26 Бакинских комиссаров, 7а	57	54	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р140103 - ТК Р140105	159	50	минвата	канальная	2023	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р140105 - ТК Р14010501	108	50	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р14010501 - ул. 26 Бакинских комиссаров, 7	57	30	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р14010501 - ул. 26 Бакакинских комиссаров, 7б	108	120	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р140105 - ТК Р140107	159	144	минвата	канальная	2023	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р140107 - ул. 26 Бакинских комиссаров, 3	57	78	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р140107 - ТК Р140109	159	251	минвата	канальная	2023	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р140109 - ТК Р140111	159	204	минвата	канальная	2023	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р140109 - точка врезки(ТК Р14010902)	76	52	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	точка врезки(ТК Р14010902) - ул. 26 Бакинских комиссаров,1-1	76	8	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	точка врезки(ТК Р14010902) - ул. 26 Бакинских комиссаров, 1а	57	18	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р140111 - ТК Р140115	159	164	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р140115 - ТК Р140117	159	228	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р140117 - ТК Р140119	159	140	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р140119 - ул. Технический поселок, 18	89	162	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р140119 - ул. 26 Бакинских комиссаров (ОАО РМЗ Енисей)	76	504	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р140117 - ТК Р14011701	89	154	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р14011703 - ул. Технический поселок, 3а	57	114	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р14011701 - ТК Р14011703	57	28	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 010409 - ул. 26 Бакинских Комиссаров, 44	89	5	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 010409 - ТК 010411	108	130	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 010411 - ул. 26 Бакинских Комиссаров, 46	89	9	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 010411 - ТК 010413	108	62	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 010413 - ст. гаража	57	92	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 010413 - точка врезки УТ010415	108	38	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	точка врезки УТ010415 - ул. 26 Бакинских комиссаров, 48	108	9	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р050401 - ТК Р050403 ул. Волжская	57	106	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р050401 - ул. Львовская, 49а	57	46	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Львовская, 49а - ул. Львовская, 47а	57	40	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Львовская, 49а - ул. Львовская, 47а	57	20	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р050403 - ТК Р050405	57	30	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р050405 - ул. Волжская, 2	57	20	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Волжская, 2 - ул. Волжская, 6	57	40	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р050405- ул. Волжская, 2	57	20	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р050403 - ТК Р050407	57	120	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р050407 - ул. Волжская, 10	57	46	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р141803 - ул. Одесская, 7	89	44	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р141801 - ТК Р141803 ул. Одесская	219	210	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1418 - ТК Р141801 ул. Одесская	219	94	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р141801 - ул. Одесская, 5	108	50	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1418 - ТК Р141802 ул. Одесская	159	104	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р141802 - ул. Одесская, 3	89	30	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р141802 - ТК Р141804 ул. Одесская	159	280	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р141804 - ул. Одесская, 1	89	42	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р141804 - ТК Р141808 ул. Одесская	133	306	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р040101 - ТК Р040102(ТК Р040104) ул. Кишиневская	159	120	минвата	канальная	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р040102(ТК Р040104) - ул. Кишиневская, 13	57	50	минвата	канальная	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р040101 - ТК Р040103	159	44	минвата	канальная	1997	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р040103 - ТК Р040105	133	50	минвата	канальная	1997	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р040105 - ул. Энергетиков, 57	57	36	минвата	канальная	1997	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК Р040105 - ТК Р040107	133	72	минвата	канальная	1997	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р040107 - ТК Р040109	57	154	минвата	канальная	1997	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р040109 - ул. Львовская, 42	57	36	минвата	канальная	1997	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р040107 - ТК Р040111	133	138	минвата	канальная	1997	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р040111 - ТК Р040113	108	44	минвата	канальная	1997	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р040113 - ул. Энергетиков, 59	57	16	минвата	канальная	1997	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р040113 - ТК Р040113а	108	36	минвата	канальная	1997	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р040113а - ул. Энергетиков, 61	57	10	минвата	канальная	1997	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р040113а - ТК Р040115а	108	90	минвата	канальная	1997	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р040115а - ул. Энергетиков, 63	57	10	минвата	канальная	1997	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р040115а - ТК Р040115	108	124	минвата	канальная	1997	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р040115 - ТК Р040117	108	76	минвата	канальная	1997	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р040117 - ТК Р040119	108	92	минвата	канальная	1997	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р040119 - ул. Энергетиков, 69	57	18	минвата	канальная	1997	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р040119 - ТК Р040121	57	64	минвата	канальная	1997	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р060910 - ул. Львовская, 21а	108	160	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Львовская, 21а	89	200	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Львовская, 21а - ул. Львовская, 21	76	30	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Волгоградская, 31 - МДОУ № 63 по ул. Волгоградская, 33а	57	92	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013503 - ТК 013509 ул. Коломенская	273	294	ППУ	канальная	2014	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013509 - ТК 013511 по ул. Коломенская	273	44	минвата	канальная	1997	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013511 - ТК 01351101	159	198	минвата	канальная	1997	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 01351101 - ТК 01351102	159	62	минвата	канальная	1997	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 01351102 - ТК 013513	159	110	минвата	канальная	1997	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013513 - ул. Коломенская, 27	89	66	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013513 - ул. Коломенская, 25	76	20	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	пр. Красноярский рабочий, 68а - ул. Коломенская, 18	89	108	минвата	канальная	2017	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1009 - ул. 2-я Краснофлотская, 20	159	26	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ул. 2-я Краснофлотская, 20 - ул. 2-я Краснофлотская, 18	159	36	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р020602 - ул. 2ая Краснофлотская, 7г Д/с №187	89	66	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ул. 2-я Краснофлотская, 7 - ТК Р012702	159	37	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р012702 - ул. 2-я Краснофлотская, 5	159	24	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ул. 2-я Краснофлотская, 5	159	94	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ул. 2-я Краснофлотская, 5 - ул. 2-я Краснофлотская, 3	89	60	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ул. 2-я Краснофлотская, 7 - ул. 2-я Краснофлотская, 9	89	120	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ул. 2-я Краснофлотская, 7	159	132	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ул. 2-я Краснофлотская, 7	89	6	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0126 - ул. 2-я Краснофлотская, 13	89	6	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0124 - ул. Дюнная, 16а Д/с №104	89	46	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0112 - ТК Р0113	159	20	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0113 - ТК Р0123	159	136	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК Р0123 - ТК Р0124	159	82	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0124 - ТК Р0125	159	114	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0125 - ул. 2-я Краснофлотская, 15	89	179	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ул. 2-я Краснофлотская, 15	108	100	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ул. 2-я Краснофлотская, 15 - ул. 2-я Краснофлотская, 15а	89	112	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0125 - ТК Р0126	159	148	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0126 - ТК3	159	100	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК3 - ТК Р0127	159	66	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0127 - ул. 2-я Краснофлотская, 7	159	15	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	точка врезки УТ012701 - ул. 2-я Краснофлотская, 7а	89	140	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0127 - ТК Р0128	159	116	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0128 - ул. 2-я Краснофлотская, 11	89	8	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0128 - ТК Р0129	133	74	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0129 - ул. 2-я Краснофлотская, 11а	89	52	ППУ	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ул. 2-я Краснофлотская, 3	89	76	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ул. 2-я Краснофлотская, 3 - ТК Р012704	76	60	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р012704 - ул. 2-я Краснофлотская, 33а	76	24	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р012704 - ул.2-я Краснофлотская, 35а	57	106	минвата	канальная	2005	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0112 - ТК Р0114 ул. 26 Бакинских комиссаров	273	250	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0114 - тк	273	36	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	тк - КРП ул. Солнечная, 8а	273	10	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	КРП ул. Солнечная, 8а - ТК Р0115	219	8	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	КРП ул. Солнечная, 8а - ТК Р0115	108	4	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	КРП ул. Солнечная, 8а - ТК Р0115	89	4	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0115 - ТК Р011502	108	188	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0115 - ТК Р011502	108	94	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0115 - ТК Р011502	89	94	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р011502 - ул. Солнечная, 2	108	20	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р011502 - ул. Солнечная, 2	89	10	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р011502 - ул. Солнечная, 2	57	10	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0115 - ТК Р0115а	219	64	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0115 - ТК Р0115а	108	32	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0115 - ТК Р0115а	76	32	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0115а - ТК Р011501а	159	106	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0115а - ТК Р011501а	108	53	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0115а - ТК Р011501а	76	53	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р011501а - ул. 26 Бакинских Комиссаров, 28а	89	30	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р011501а - ул. 26 Бакинских Комиссаров, 28а	89	15	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р011501а - ул. 26 Бакинских Комиссаров, 28а	57	15	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р011501а - ул. 26 Бакинских Комиссаров, 28а	108	84	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р011501а - ул. 26 Бакинских Комиссаров, 28а	89	45	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК Р011501а - ул. 26 Бакинских Комиссаров, 28а	57	45	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ул. 26 Бакинских комиссаров, 28а	108	100	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ул. 26 Бакинских комиссаров, 28а	89	50	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ул. 26 Бакинских комиссаров, 28а	57	50	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ул. 26 Бакинских Комиссаров, 28а - ТК Р011901	108	12	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ул. 26 Бакинских Комиссаров, 28а - ТК Р011901	89	6	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ул. 26 Бакинских Комиссаров, 28а - ТК Р011901	57	6	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р011901 - ул. 26 Бакинских комиссаров, 28	108	12	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р011901 - ул. 26 Бакинских комиссаров, 28	89	6	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р011901 - ул. 26 Бакинских комиссаров, 28	57	6	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0115а - ТК Р0116	219	30	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0115а - ТК Р0116	108	15	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0115а - ТК Р0116	76	15	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0116 - ул. 26 Бакин. Комиссаров, 26а	108	6	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0116 - ул. 26 Бакин. Комиссаров, 26а	89	3	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0116 - ул. 26 Бакин. Комиссаров, 26а	57	3	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0116 - ТК Р0117	159	126	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0116 - ТК Р0117	108	63	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0116 - ТК Р0117	76	63	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0117 - ул. Солнечная, 10	159	60	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0117 - ул. Солнечная, 10	108	30	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0117 - ул. Солнечная, 10	76	30	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Солнечная, 10	159	80	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Солнечная, 10	108	40	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Солнечная, 10	76	40	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Солнечная, 10 - ТК Р0118	159	10	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Солнечная, 10 - ТК Р0118	108	5	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Солнечная, 10 - ТК Р0118	76	5	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0118 - ул. 26 Бакин. Комиссаров, 26	159	60	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0118 - ул. 26 Бакин. Комиссаров, 26	89	30	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0118 - ул. 26 Бакин. Комиссаров, 26	57	30	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ул. 26 Бакинских комиссаров, 26 - ул. 26 Бакинских комиссаров, 28	89	26	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1001 - ТК Р100102 ул. Текстильщиков	159	48	минвата	канальная	2023	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р100102 - ул. Текстильщиков, 1	89	8	минвата	канальная	2023	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р100102 - врезки А пр. Красноярский рабочий	108	60	минвата	канальная	2023	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	врезки А - пр. Красноярский рабочий, 26	76	20	минвата	канальная	2023	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	врезки А - ТК Р100104 пр. Красноярский рабочий	108	200	минвата	канальная	2023	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р100104 - пр. Красноярский рабочий, 26	89	24	минвата	канальная	2023	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р100104 - пр. Ярцевский, 1	89	88	минвата	канальная	2023	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1001 - ТК Р1001а	89	95	минвата	канальная	2019	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1001а - пр. Красноярский рабочий, 24	57	24	минвата	канальная	2019	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК Р1001а - ТК Р100101 пр.Красноярский рабочий	89	156	минвата	канальная	2019	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р100101 - ул. Крылова, 1	89	25	минвата	канальная	2019	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р020208 - ул. Крылова, 5а	57	80	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р020210 - ул. Крылова, 5	76	40	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	Восточный вывод ТЭЦ-1 - НО1	426	164	минвата	надземная	1998	концессия	вода	М
ТЭЦ-1	НО1 - НО2	426	188	минвата	надземная	1998	концессия	вода	М
ТЭЦ-1	НО2 - НО3	426	162	минвата	надземная	1998	концессия	вода	М
ТЭЦ-1	НО3 - НО4	426	128	минвата	надземная	1998	концессия	вода	М
ТЭЦ-1	НО4 - НО5	426	204	минвата	надземная	1998	концессия	вода	М
ТЭЦ-1	НО5 - НО6	426	214	минвата	надземная	1998	концессия	вода	М
ТЭЦ-1	НО6 - НО7	426	174	минвата	надземная	1998	концессия	вода	М
ТЭЦ-1	НО7 - НО8	426	238	минвата	надземная	1998	концессия	вода	М
ТЭЦ-1	НО8 - НО9	426	200	минвата	надземная	1998	концессия	вода	М
ТЭЦ-1	НО9 - НО10	426	246	минвата	надземная	1998	концессия	вода	М
ТЭЦ-1	НО10 - НО11	426	182	минвата	надземная	1998	концессия	вода	М
ТЭЦ-1	НО11 - НО12	426	96	минвата	надземная	1998	концессия	вода	М
ТЭЦ-1	НО12 - НО13	426	150	минвата	надземная	1998	концессия	вода	М
ТЭЦ-1	НО13 - ТК Р1400а	426	214	минвата	надземная	1998	концессия	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р1400а - ул. 26 Бакинских комиссаров, 5г	89	58	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1400а - ТК Р1401а	426	74	минвата	надземная	2003	концессия	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р1401а - ТК Р1401б	325	166	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1401б - ТК Р1402	325	274	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1402 - ТК Р1403	325	188	минвата	надземная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1403 - ТК Р1404	325	226	минвата	надземная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1404 - ТК Р1405	325	258	минвата	надземная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1405 - ТК Р1406а(НО50)	325	1494	минвата	надземная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1406а(НО50) - ТК Р1408	325	328	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1408 - ТК Р1408а	325	170	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1408а - ТК Р1409	325	462	минвата	надземная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1409 - ТК Р1409а	325	100	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1409а - ТК Р1410	325	226	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1410 - ТК Р1411	325	82	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1411 - ТК Р1411а	325	44	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1411а - ТК Р1412	325	128	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1412 - ул. Рейдовая, 65а	89	30	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1412 - ул. Рейдовая, 57б	89	70	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1412 - ТК Р1413	325	324	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р141102 - ул. Рейдовая, 57в	108	110	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Рейдовая, 57в	108	26	минвата	транзит	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Рейдовая, 57в - ТК Р14110201	89	8	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р14110201 - ул. Рейдовая, 57а	89	122	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК Р1410 - точка врезки ЭУ13(ТК Р141001) по ул. Рейдовая	89	94	минвата	канальная	2001	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	точка врезки ЭУ13 - ул. Рейдовая, 61	57	50	минвата	канальная	2001	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	точка врезки ЭУ13 - ул. Рейдовая, 63	57	62	минвата	канальная	2001	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	т.вр. - ул. Рейдовая, 65	57	50	минвата	канальная	2001	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	точка врезки УТ 141001(ЭУ13) - ТК Р141003	108	222	минвата	канальная	2001	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р141003 - ул. Рейдовая, 69	159	28	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1411 - ТК Р141102 по ул. Рейдовая	219	70	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р141102 - ТК Р141104	219	170	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р141104 - ул. Рейдовая, 53 (письмо ГУФСИН о сносе здания)	57	6	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р141104 - ул. Рейдовая, 55	89	76	минвата	канальная	2001	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р141104 - ТК Р141106	219	56	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р141106 - ул. Рейдовая, 52	57	26	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р141106 - ТК Р141108	219	202	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р141108 - т.вр.А	57	68	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	т.вр.А - ул. Рейдовая, 49	57	36	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	т.вр.А - ул. Рейдовая, 51	57	36	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р141108 - т.вр.Б	57	40	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	т.вр.Б - ул. Рейдовая, 50	57	36	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	т.вр.Б - ул. Рейдовая, 48	57	36	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р141108 - ТК Р141110	159	236	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р141110 - т.вр.В	89	56	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	т.вр.В - ул. Рейдовая, 43	89	34	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	т.вр.В - ул. Рейдовая, 45	89	16	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р141110 - ТК Р141112	159	4	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р141112 - ул. Рейдовая, 46	89	80	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р141112 - ТК Р141114 по ул. Рейдовая	159	126	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р141114 - ул. Рейдовая, 44	57	26	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р141114 - ул. Рейдовая, 44а	89	236	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р141114 - ТК Р141116 по ул. Рейдовая	159	28	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р141116 - ул. Рейдовая, 43а	76	366	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р141116 - ул. Рейдовая, 41	57	32	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р141116 - ЭУ12	159	167	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ЭУ12 - ул. Рейдовая, 39	57	17	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ЭУ12 - ул. Рейдовая, 42	45	40	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ЭУ12 - ЭУ11	325	160	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ЭУ11 - ул. Рейдовая, 37	45	14	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ЭУ11 - ул. Рейдовая, 40	45	37	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ЭУ11 - ЭУ10	325	99	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ЭУ10 - ул. Рейдовая, 35	57	15	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ЭУ10 - ул. Рейдовая, 38	45	40	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ЭУ10 - ЭУ9	325	90	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ЭУ9 - ул. Рейдовая, 33	45	15	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ЭУ9 - ул. Рейдовая, 36	45	37	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ЭУ9 - ЭУ8	76	102	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ЭУ8 - ул. Рейдовая, 31	45	15	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ЭУ8 - ул. Рейдовая, 34	45	37	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ЭУ8 - ЭУ7	76	97	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ЭУ7 - ул. Рейдовая, 29	45	8	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ЭУ7 - ул. Рейдовая, 32	45	33	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ЭУ7 - ЭУ6	76	159	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ЭУ6 - ул. Рейдовая, 27	45	8	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ЭУ6 - ул. Рейдовая, 28	45	37	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ЭУ6 - ЭУ5	219	98	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ЭУ5 - ул. Рейдовая, 25	45	8	минвата	канальная	1985	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ЭУ5 - ул. Рейдовая, 26	45	39	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ЭУ5 - ЭУ4	219	96	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ЭУ4 - ул. Рейдовая, 23	45	8	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ЭУ4 - ул. Рейдовая, 24	45	35	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ЭУ4 - ЭУ2	219	94	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ЭУ2 - ул. Рейдовая, 21	45	8	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ЭУ2 - ул. Рейдовая, 22	45	38	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ЭУ2 - ЭУ1	219	90	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ЭУ1 - ул. Рейдовая, 19	45	8	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ЭУ1 - ул. Рейдовая, 20	45	45	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1409а - ТК Р140901а	159	82	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р140901а - ТК Р140903а	159	95	минвата	канальная	1985	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р140903а - ул. Рейдовая, 60	108	28	минвата	канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р140903а - ТК Р140905а	159	220	минвата	канальная	1985	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р140905а - ул. Рейдовая, 62	57	86	минвата	канальная	1995	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р140905а - ТК Р140907а	159	260	минвата	канальная	1985	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р140907а - ТК Р140909а	159	18	минвата	канальная	1985	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р140909а - ТК Р140911а	159	12	минвата	канальная	1985	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р140911а - ТК Р140913а	159	98	минвата	канальная	1985	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р140913а - ул. Рейдовая, 68д	108	120	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р140913а - ТК Р140915а	159	178	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	т.вр. А - ул. Рейдовая, 72	57	38	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р140915а - т.вр. А	57	52	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	т.вр. А - ул. Рейдовая, 70	57	50	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р140915а - ТК Р140917а	159	144	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р140917а - ул. Рейдовая, 74в	57	110	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р140917а - ул. Рейдовая, 74	57	24	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р140917а - ТК Р140919а	89	89	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК Р140919а - ТК Р140921а	57	4	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р140921а - ул. Рейдовая, 74 корп.1	57	8	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р140921а - ул. Рейдовая, 74 корп.1	57	3	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р140919а - ТК Р140921а	89	4	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р140921а - ул. Рейдовая, 74а	89	4	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р140917а - ул. Рейдовая, 79	89	309	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Рейдовая, 74	57	90	минвата	транзит	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Рейдовая, 74а - ул. Рейдовая, 76	57	26	минвата	канальная	1982	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	т.вр. - ул. Рейдовая, 78	57	120	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р141301 - ул. Рейдовая, 67	57	52	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1221а - ул. Борисевича, 24 Д/с №41	89	90	минвата	канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1221а - ул. Борисевича, 24 Д/с №41	57	45	минвата	канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1221а - ул. Борисевича, 24 Д/с №41	45	45	минвата	канальная	1993	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р050803 - ТК Р050805 ул.Спортивная	219	140	минвата	канальная	1996	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р050805 - ТК Р05080501	89	144	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р05080501 - ул. Спортивная, 180	76	60	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р05080501 - ул. Спортивная, 182	76	18	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р050805 - ТК Р050807	89	120	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р050807 - ул. Спортивная, 192	76	40	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р050801 - ул. Спортивная, 188	108	10	минвата	канальная	1999	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Спортивная, 188	89	220	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Спортивная, 188 - ул. Спортивная, 190	89	42	минвата	канальная	2002	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П080703 - ТК П080705	89	100	минвата	канальная	1998	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П080705 - ул. Читинская, 2	76	52	минвата	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П0816 - ТК П081601	108	114	минвата	канальная	1994	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК П081601 - ул. Шевченко, 16	108	98	минвата	канальная	1994	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Даурская, 16а - хоз. блок	76	28	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0517 - ул. Тобольская, 37а	76	40	минвата	канальная	1999	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1214 - ТК Р121402	219	100	минвата	канальная	2024	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р121402 - КРП ул. Борисевича, 6а	219	120	минвата	канальная	1997	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	КРП ул. Борисевича, 6а - ТК Р121404	159	22	минвата	канальная	1997	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	КРП ул. Борисевича, 6а - ТК Р121404	133	11	минвата	канальная	1997	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	КРП ул. Борисевича, 6а - ТК Р121404	133	11	минвата	канальная	1997	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р121406 - ТК Р121408	108	114	минвата	канальная	2002	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р121406 - ТК Р121408	89	57	минвата	канальная	2002	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р121406 - ТК Р121408	57	57	минвата	канальная	2002	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р121408 - ул. Борисевича, 14	108	40	минвата	канальная	1996	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р121408 - ул. Борисевича, 14	89	20	минвата	канальная	1996	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р121408 - ул. Борисевича, 14	57	20	минвата	канальная	1996	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р121408 - ул. Борисевича, 14а	108	60	минвата	канальная	2002	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р121408 - ул. Борисевича, 14а	89	30	минвата	канальная	2002	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК Р121408 - ул. Борисевича, 14а	57	30	минвата	канальная	2002	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р121404 - ТК Р121406	133	31	минвата	канальная	1996	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р121404 - ТК Р121406	108	15,5	минвата	канальная	1996	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р121404 - ТК Р121406	76	15,5	минвата	канальная	1996	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р121406 - ТК Р121410	133	110	минвата	канальная	1996	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р121406 - ТК Р121410	108	55	минвата	канальная	1996	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р121406 - ТК Р121410	76	55	минвата	канальная	1996	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р121410 - ТК Р121412	159	102	минвата	канальная	1996	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р121410 - ТК Р121412	108	51	минвата	канальная	1996	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р121410 - ТК Р121412	76	51	минвата	канальная	1996	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р121412 - ул. Борисевича, 12	108	250	минвата	канальная	1996	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р121412 - ул. Борисевича, 12	57	125	минвата	канальная	1996	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р121412 - ул. Борисевича, 12	57	125	минвата	канальная	1996	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р121412 - ул. Борисевича, 6	108	49	минвата	канальная	1996	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р121412 - ул. Борисевича, 6	57	24,5	минвата	канальная	1996	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р121412 - ул. Борисевича, 6	57	24,5	минвата	канальная	1996	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1108 - ТК Р1109	273	56	минвата	канальная	1996	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1109 - ТК Р1109б	325	362	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1109б - ТК Р1110	273	198	ППУ	канальная	2009	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1110 - ТК Р1111	273	123	ППУ	канальная	2009	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1111 - ТК Р1112	325	238	минвата	канальная	1997	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1112 - ТК Р1113	325	407	минвата	канальная	1997	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1113 - КРП ул. Верхняя, 40г, стр. 4	325	118	ППУ	надземная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	КРП ул. Верхняя, 40г, стр. 4 - ТК Р1114	273	13	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1114 - ТК Р1115	273	182	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1115 - эл/уз. ул. Верхняя, 40а	89	42	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	эл/уз. ул. Верхняя,40а - ТК Р111502	57	32	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р111502 - ул. Верхняя, 40а	57	10	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р111502 - ТК Р111504	76	134	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р111504 - ул. Верхняя, 38	57	12	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р111504 - ТК Р111506	57	94	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р111506 - ул. Верхняя, 40	57	20	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1115 - ТК Р1116	273	159	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1116 - ТК Р111601	108	112	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р111601 - ул. Борисевича, 1в	89	22	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р111601 - ТК Р111603	89	76	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р111603 - ул. Борисевича, 1г	89	130	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р111603 - ул. Борисевича, 1б	89	44	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1116 - ТК Р111602	159	95	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р111602 - ул. Борисевича, 1а	57	24	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р111602 - ул. Верхняя,3б	89	40	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК Р111602 - ТК Р111604	159	89	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р111604 - ТК Р111608	159	100	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р111608 - ТК Р111610	159	80	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р111610 - ул. Верхняя, 5в	108	30	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р111610 - ул. Верхняя, 5б	108	68	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р1202 - КРП ул. Тамбовская, 2и	159	40	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	КРП ул. Тамбовская, 2и - ТК Р120202	159	209	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р120202 - ТК Р12020201	159	111	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р12020201 - ул. Тамбовская, 21/1	108	82	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р12020201 - ул. Тамбовская, 21	108	146	ППУ	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р120202а - ТК Р120202б	108	482	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р120202б - ТК Р120202в	108	176	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р120202в - ТК Р120202г	108	690	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р120202г - ул. Тамбовская, 3	108	46	ППУ	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0203 - ТК Р020301	89	104	ППУ	канальная	2007	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р020301 - ТК Р020301а	89	34	ППУ	канальная	2007	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р020301 - ТК Р0203016	57	14	ППУ	канальная	2007	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р0203016 - ул. Пархомено, 3	57	16	ППУ	канальная	2007	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р020301а - ТК Р020311	76	102	ППУ	канальная	2007	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р020311 - ул. Пархоменко, 1	57	32	ППУ	канальная	2007	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р020311 - 26 Бакинских комиссаров, 50	57	81	ППУ	канальная	2007	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р020301а - ТК Р020303	89	60	ППУ	канальная	2007	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р020303 - ул. Песочная, 9	57	16	ППУ	канальная	2007	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р020303 - ТК Р020305	76	104	ППУ	канальная	2007	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р020305 - ул. Песочная, 7	57	16	ППУ	канальная	2007	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р020305 - ТК Р020307	76	105	ППУ	канальная	2007	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р020307 - ул. Песочная, 5	57	10	ППУ	канальная	2007	нет	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013101а - ПК01310102а	108	100	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ПК01310102а - корпус №2 ул. Инструментальная, 12 стр.22	108	20	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ПК01310102а - ТК 01310104а	89	86	ППУ	канальная	2015	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 01310104а - ТК 01310106а	89	82	ППУ	канальная	2015	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 01310104а - корпус №3 ул. Инструментальная, 12 стр.24	38	12	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 01310106а - корпус №1 ул. Инструментальная, 12 стр.25	89	12	ППУ	канальная	2015	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013103 - ПК013105	219	270	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ПК013105 - корпус №9 ул. Инструментальная, 12 стр.29	108	22	минвата	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ПК013105 - ТК 013107	219	70	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013107 - корпус №10 ул. Инструментальная, 12 стр.34	57	146	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013107 - ТК 013107а	159	96	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013107а - корпус №13 ул. Инструментальная, 12 стр.19	108	112	ППУ	канальная	2015	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013107а - ТК 013109	159	72	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013109 - корпус №15 ул. Инструментальная, 12 стр.15	89	144	минвата	канальная	2018	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК 013109 - ТК 013109а	159	104	ППУ	канальная	2018	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013109а - корпус №12	76	34	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013109а - ТК 013111	159	66	ППУ	канальная	2018	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013111 - корпус №11 ул. Инструментальная, 12 стр.12	76	70	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013111 - т.вр.А	159	118	ППУ	канальная	2015	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	т.вр.А - ТК 013115	108	136,8	ППУ	канальная	2015	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	т.вр. - корпус №14 ул. Инструментальная, 12 стр.17	76	70	минвата	подвал	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	т.вр.А - корпус №16 ул. Инструментальная, 12 стр.9	89	40	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013115 - ТК 013117	89	46	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013117 - корпус №17 ул. Инструментальная, 12 стр.8	57	16	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013117 - корпус №18 ул. Инструментальная, 12 стр.7	57	70	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013115 - ТК 013119	108	42	ППУ	канальная	2015	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013119 - корпус №19 ул. Инструментальная, 12 стр.6	57	6	ППУ	канальная	2015	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013119 - ТК 013119а	108	6	ППУ	канальная	2015	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013119а - корпус №20 ул. Инструментальная, 12 стр.5	76	24	ППУ	канальная	2015	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013119а - корпус №21 ул. Инструментальная, 12 стр.4	76	10	ППУ	канальная	2015	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	корпус №13 ул. Инструментальная, 12 стр.19 - ТК 013121	108	298	ППУ	канальная	2015	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013121 - корпус №22 ул. Инструментальная, 12 стр.18	89	194	ППУ	канальная	2015	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Инструментальная, 12, стр.12 - ул. Инструментальная, 12, стр.33	57	72	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Инструментальная, 12, стр.33 - ул. Инструментальная, 12, стр.32	57	24	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Инструментальная, 12, стр.33 - ул. Инструментальная, 12, стр.30	57	24	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	УТ220606 - ЦТП ул. Рязанская, 83 (ПОС)	159	166	ППУ	надземная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ЦТП ул. Рязанская, 83 (ПОС) - кл1	159	46	ППУ	надземная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	кл1 - т.вр. БОП-1	159	26	ППУ	проходной	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	т.вр. - БОП-1	57	56	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	т.вр. БОП-1 - т.вр. ДТО, гараж	159	32	ППУ	проходной	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	т.вр. - ДТО, гараж	57	90	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	т.вр. ДТО, гараж - т.вр. Мех. мастерская	159	130	ППУ	проходной	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	т.вр. - Мех. мастерская	57	40	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	т.вр. Мех. Мастерская - т.вр. Административного здания	159	134	ППУ	проходной	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	т.вр. - Административного здания	57	40	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	т.вр. Административного здания - т.вр. Воздуходувной станции	159	60	ППУ	проходной	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	т.вр. - Воздуходувной станции	57	36	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	т.вр. Воздуходувной станции - т.вр. Бытового копуса	159	222	ППУ	проходной	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	т.вр. - Бытового копуса	89	112	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	т.вр. Бытового копуса - т.вр. Гаража	159	150	ППУ	проходной	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	т.вр. - Гаража	57	40	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	т.вр. Гаража - т.вр. Гаража	159	12	ППУ	проходной	2011	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	т.вр. - Гаража	57	60	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	т.вр. Гаража - т.вр. Силовой станции №1	159	122	ППУ	проходной	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	УТ-1 - нежилого здания по ул. Рязанская,83	57	140	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	т.вр. - Силовой станции №1	57	36	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	т.вр. Силовой станции №1 - кл2	159	150	ППУ	проходной	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	кл2 - тк1	57	86	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	тк1 - тк2	57	266	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	тк2 - тк3	57	66	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	тк3 - н/ст активного ила	57	32	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	кл1 - тк4	89	110	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	тк4 - ГНС-1	89	92	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	тк4 - ГНС-2	89	50	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	кл1 - тк5	89	64	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	тк5 - тк6	89	376	ППУ	надземная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	тк6 - тк7	89	158	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	тк7 - тк8	57	36	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	тк8 - ЗУЗ	57	124	ППУ	надземная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	тк7 - тк9	89	16	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	тк9 - БОП-2	57	36	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	тк9 - н/ст сырого остатка	89	510	ППУ	канальная	2011	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 0137 - ТК 013702	219	384	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013702 - пр. Красноярский рабочий, 37	89	144	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013702 - пр. Красноярский рабочий, 35	89	14	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013702 - ТК 013704	159	86	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013704 - ул. Астраханская, 4	89	110	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013704 - ул. Московская, 39	108	228	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013704 - ТК 013705	108	74	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013705 - ул. Московская, 41	76	142	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013705 - ТК 013706	108	256	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013706 - пр. Красноярский рабочий, 33	76	84	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 013706 - ул. Чайковского, 1	76	96	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 010421 - ул. 26 Бакинских комиссаров, 40а	89	60	минвата	канальная	1979	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р11043601 - ТК Р11043615	108	66	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р11043615 - ТК Р11043617	108	42	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р11043617 - ТК Р11043619	108	52	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р11043619 - ТК Р11043621	108	115	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р11043621 - ТК Р11043623	108	110	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	УТ2201 - ТК Р1100	426	216	минвата	надземная	1986	концессия	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р1100 - ТК Р1101	426	154	минвата	канальная	1986	концессия	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р1101 - ТК Р1102	426	62	минвата	канальная	1986	концессия	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р1102 - ТК Р1102А	426	384	минвата	надземная	1986	концессия	вода	М

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК Р1102А - ТК Р1103	426	72	минвата	надземная	1986	концессия	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р1103 - ТК Р1104	426	414	минвата	канальная	1986	концессия	вода	М
ТЭЦ-1	ТК Р1104 - ТК Р1104а(КРП ул. Глинки, 16а)	325	272	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	КРП ул. Глинки, 16а - ТК Р110402	325	13	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р110402 - ТК Р11040201	273	54	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р11040201 - ТК Р11040203	273	42	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р11040203 - ТК Р110401	273	184	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р110401 - ТК Р11040101	108	42	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р11040101 - ул. Айвазовского, 21	57	21	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р11040101 - ТК Р11040103	108	42	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р11040103 - ул. Айвазовского, 23	57	31	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р11040103 - ТК Р11040105	57	136	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р11040105 - ул. Айвазовского, 25	57	12	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р11040105 - ТК Р11040107	108	111	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р11040107 - ул. Айвазовского, 27	57	13	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р11040107 - ТК Р11040109	76	81	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р11040109 - ул. Айвазовского, 29	57	16	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р11040109 - ТК Р11040111	76	82	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р11040111 - ул. Глинки, 28а	57	18	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р11040111 - ул. Глинки, 26а	57	67	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р110401 - ТК Р11040102	89	158	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р11040102 - ул. Глинки, 22а	57	100	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р11040104 - ул. Глинки, 20	45	38	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р11040102 - ТК Р11040104	89	37	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р11040104А - ул. Глинки, 22	57	10	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р11040104 - ТК Р11040104А	89	30	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р11040104А - ТК Р11040106	89	82	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р11040106 - ул. Глинки, 24	89	12	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р11040106 - ТК Р11040108	108	110	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р11040108 - ул. Глинки, 28	57	90	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р11040108 - ул. Глинки, 26	57	10	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р110402 - ТК Р110402А	89	65	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р110402А - ул. Глинки, 16	57	24	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р110402А - ул. Глинки, 18	57	42	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р110402 - ТК Р110404	219	55	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р110404 - точки врезки В со стороны ул. Айвазовского, 15	219	138	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	точки врезки В со стороны ул. Айвазовского, 15 - ТК Р11040402	76	40	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р11040402 - ул. Айвазовского, 19	76	77	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р11040402 - ул. Айвазовского, 17	57	18	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	от врезки В со стороны ул. Айвазовского, 15 - ТК Р11040404	76	63	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р11040404 - ул. Айвазовского, 15	57	18	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК Р11040404 - ТК Р11040406	76	106	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р11040406 - ул. Айвазовского, 13	57	16	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р11040406 - ул. Айвазовского, 11	76	100	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р110404 - ТК Р110406	219	67	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р110406 - ТК Р110408	219	53	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р110408 - ул. Глинки, 12а	57	73	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р110408 - ТК Р110410	219	139	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р11041001 - ул. Глинки,12	76	80	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р110410 - ул. Глинки, 10а	57	68	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р11041001 - ул. Глинки, 10	57	10	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р110410 - ТК Р11041001	89	38	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р110410 - ТК Р110412	159	166	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р110412 - ул. Глинки, 8а	57	68	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р110412 - ул. Глинки, 8	57	52	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р110412 - ТК Р110414	159	64	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р110414 - ул. Глинки, 6	57	58	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р110414 - ТК Р110416	159	40	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р110416 - ТК Р110418	159	56	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р110418 - ул. Глинки, 6а	57	20	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р110418 - ТК Р110420	159	114	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р110420 - ТК Р110422	76	30	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р110422 - ул. Айвазовского, 9	57	114	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р110422 - ул. Айвазовского, 7	57	16	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р110420 - ТК Р110424	108	78	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р110424 - ул. Айвазовского, 5	57	16	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р110424 - ТК Р110426	108	110	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р110426 - ул. Айвазовского, 3	57	16	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р110426 - ТК Р110428	108	50	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р110428 - ул. Айвазовского, 1	57	40	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р110428 - ТК Р110430	108	102	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р110430 - ул. Глинки, 4а	57	52	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р110430 - ул. Глинки, 2а	57	40	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р110430 - ТК Р110432	76	60	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р110432 - ул. Глинки, 4	57	60	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р110432 - ТК Р110434	57	22	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р110434 - ул. Глинки, 2	57	50	ППУ	канальная	2006	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р110402 - ТК Р110436	273	276	минвата	канальная	2004	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р110436 - ТК Р11043601	273	200	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р11043601 - точка врезки 1	159	62	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	точка врезки 1 - ТК Р11043605	108	28	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р11043605 - ул. Глинки, 19	57	21	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК Р11043605 - ТК Р11043607	108	67	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р11043607 - ул. Глинки, 21	57	18	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р11043607 - ТК Р11043609	108	107	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р11043609 - ТК Р11043611	76	105	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р11043611 - ул. Глинки, 25	57	17	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р11043611 - ТК Р11043613	76	63	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р11043613 - ул. Глинки, 27	76	20	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р11043613 - ул. Глинки, 27а	76	85	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р11043615 - ул. Глинки, 19а	57	19	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р11043617 - ул. Глинки, 19б	57	61	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р11043619 - ул. Глинки, 21б	57	42	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р11043619 - ул. Глинки, 21а	57	20	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р11043621 - ул. Глинки, 23а	57	19	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р11043621 - ул. Глинки, 23б	57	71	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р11043623 - ул. Глинки, 25а	57	19	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р11043623 - ул. Глинки, 25б	57	48	минвата	канальная	2003	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р110436 - ТК Р110438	273	65	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р110438 - ул. Глинки,17а	76	58	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	точка врезки Д - ул. Глинки, 17	76	18	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р110438 - ТК Р110440	159	52	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р110440 - ул. Глинки, 15	57	18	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р110440 - ТК Р110440а	159	216	минвата	канальная	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р110440а - ТК Р110442	219	36	минвата	канальная	2022	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р110442 - ул. Глинки, 15а	76	234	ППУ	канальная	2015	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р110440а - ТК Р110444	108	43	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р110444 - ул. Глинки, 13	57	17	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р110444 - ул. Глинки, 11	108	86	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р110442 - ТК Р110446	219	107	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р110446 - ул. Глинки, 11а	57	18	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р110446 - ТК Р110448	219	167	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р110448 - ул. Глинки, 7	159	102	минвата	канальная	2002	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р110448 - ул. Глинки, 9	57	10	минвата	канальная	2002	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р110448 - ТК Р110450	108	64	минвата	канальная	2002	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р110450 - ул. Глинки, 9а	57	7	минвата	канальная	2002	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р110448 - ТК Р110452	159	121	минвата	канальная	2002	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р110452 - ул. Глинки, 7а	57	31	минвата	канальная	2002	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р110452 - ТК Р110454	159	81	минвата	канальная	2002	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р110454 - ул. Глинки, 5	76	36	минвата	канальная	2002	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р110454 - ул. Глинки, 5а	76	30	минвата	канальная	2002	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р110454 - ТК Р110456	159	126	минвата	канальная	2002	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р110456 - ул. Глинки, 3а	57	30	минвата	канальная	2002	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	ТК Р110456 - ТК Р110458	159	67	минвата	канальная	2002	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р110458 - ул. Глинки, 1а	57	8	минвата	канальная	2002	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р110458 - точка врезки (ТК Р110460)	159	34	минвата	канальная	2002	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК ТК Р110460 - ул. Глинки, 1Б	159	116	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р110462 - ул. Глинки, 3	159	112	минвата	канальная	2002	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р110462 - ул. Глинки, 1	57	12	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК Р110460 - ТК Р110462	159	42	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 023405 - ул. Мичурина, 14а	159	172	минвата	канальная	1992	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	ТК 01214303А - ул. Парковая, 10а	108	20	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р430403 - ул. Диктатуры Пролетариата, 34	89	10	минвата	канальная	1990	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Карла Маркса, 86 - гараж	57	24	минвата	канальная	1990	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 086203А(ТК 08620203А) - ТК 086205а	133	116	минвата	канальная	2006	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 086205а - ул. 9 мая, 73	89	72	минвата	канальная	2006	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 086205а - ул. 9 мая, 75	108	144	минвата	канальная	2006	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р880208 - ТК Р880210	76	84	минвата	канальная	2007	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р880208 - ТК Р880210	76	42	минвата	канальная	2007	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р880208 - ТК Р880210	38	42	минвата	канальная	2007	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р880210 - ул. Молокова, 33	76	60	минвата	канальная	2007	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р880210 - ул. Молокова, 33	76	30	минвата	канальная	2007	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р880210 - ул. Молокова, 33	38	30	минвата	канальная	2007	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7722 - ул. Светлогорская, 33а	76	15	минвата	канальная	2004	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7722 - ул. Светлогорская, 33а	76	7,5	минвата	канальная	2004	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р7722 - ул. Светлогорская, 33а	45	7,5	минвата	канальная	2004	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230819 - ул. Батурина, 19	133	80	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230803 - ул. Батурина, 19	133	18	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23081902 - ул. Молокова, 58	108	24	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230821 - ТК 23082102	133	100,8	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23082102 - ул. Молокова, 60	108	72,2	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23082102 - ул. Молокова, 62	108	42,6	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230807 - ул. Молокова, 64	108	76	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230823 - ул. Молокова, 64	133	58	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23082302 - ул. Молокова, 66	108	33,2	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23082304 - ул. Молокова, 66	108	15,2	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230825 - ТК 23082502	133	69,4	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23082502 - ул. Молокова, 68	108	51,4	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23082502 - ул. Молокова, 68	108	96	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 230811 - ул. Алексеева, 115	133	104	ППУ	канальная	2009	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23080501 - ул. Алексеева, 111	108	38	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23080501 - ул. Алексеева, 111	108	106	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23080501 - ул. Алексеева, 113	108	83,6	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 23080501 - ул. Алексеева, 113	108	156	ППУ	канальная	2008	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	тк08650310в - ул. Алексеева, 4	76	32	ППУ	канальная	2013	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 085402 - ул. Алексеева, 51	133	28,8	ППУ	канальная	2013	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 085404 - ул. Алексеева, 53	76	13	ППУ	канальная	2012	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 08540802 - ул. Алексеева, 47	76	26,6	ППУ	канальная	2012	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 085301 - ул. 78 Добровольческой бригады, 40	108	98,6	ППУ	канальная	2011	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Партизана Железняка, 24(20а)	89	46	минвата	подвал	1990	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 1915 - ТК 191502	426	248	минвата	канальная	2004	бесхоз	вода	М
ТЭЦ-3	ул. Сергея Лазо, 14	76	80	минвата	подвал	1990	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Сергея Лазо, 14	57	40	минвата	подвал	1990	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Сергея Лазо, 14	38	40	минвата	подвал	1990	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ТК П4105 - ТК П4105/1	108	146	минвата	канальная	1993	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 282710(УТ10-2") - ТК 282712(тк1)	108	12,8	минвата	канальная	2004	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 282712(тк1) - ж.д №1	57	45	минвата	канальная	2004	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 282712(тк1) - ТК 282714(тк2)	108	86	минвата	канальная	2004	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	т. А - овощехранилище	32	10	минвата	канальная	2004	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 282714(тк2) - ул. Джамбульская, 24	108	186	минвата	канальная	2004	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	пр. Ульяновский, 34а(шк.56) - теплица	89	60	ППУ	канальная	2012	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	пр. Ульяновский, 34а(шк.56) - теплица	89	30	ППУ	канальная	2012	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-1	ул. Малаховская, 1	76	24	минвата	подвал	1990	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	тк4 - тк5	89	64,2	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк5 - ул. Чернышевского, 55	45	10,4	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк5 - тк6	89	67,8	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк6 - ул. Чернышевского, 57	45	8	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк7 - ул. 4-я Полярная, 2	45	70	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк8 - тк9	89	64,6	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк9 - ул. Березина, 104	45	7	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк9 - тк10	76	63,8	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк10 - ул. Березина, 106	45	7,4	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк10 - тк11	89	255,6	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк11 - ул. 4-я Полярная, 20	89	5,8	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк11 - ул. 4-я Полярная, 22	89	65,2	минвата	канальная	2000	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ленина, 27 - ул. Ленина, 25	57	50	минвата	канальная	1989	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк5 - тк6	159	179,8	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк6 - тк6.3	133	38,7	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк6.3 - тк6.4	133	34,7	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк6.4 - тк6.5	133	105	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк6.5 - тк6.6	133	33,8	минвата	канальная	1990	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р170904 - ул. Смоленская, 16	108	55	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	тк8 - ул. Свердловская, 113	89	150	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	Р140113 - Р14011301	89	8	ППУ	канальная	2007	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	Р14011301 - т.вр. ул. Технический поселок, 14	89	172	ППУ	канальная	1986	концессия	вода	К

Источник	Наименование участка	Наружный диаметр, мм	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель вода/пар	Магистр./кварт.
ТЭЦ-1	т.вр. - ул. Технический поселок, 14	89	6	ППУ	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	т.вр. ул. Технический поселок, 14 - Р14011303	89	92	ППУ	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	Р14011303 - ул. Технический поселок, 15	57	10	ППУ	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	тк7 - тк8 ул. Технический поселок	89	142	ППУ	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	тк7 - ул. Технический поселок, 5	57	20	ППУ	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	Р040502 - Р040506	219	204	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк34 - ул. Воронова, 3а д/с №247	76	30	минвата	канальная	1988	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Карла Маркса, 34 - ул. Карла Маркса, 34а	57	24	минвата	канальная	2010	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	от жилого здания №67/№34 по ул. Ленина/Вейнбаума до жилого здания №32 по ул. Вейнбаума	57	24	минвата	канальная	1986	концессия	вода	К
ТЭЦ-2	Красноярский край, г.Красноярск, Свердловский район, от наружной стены жилого дома № 31 расположенного по ул. 60 лет Октября до ТК-1	57	96	минвата	канальная	1987	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	тк282204(тк9г) - тк282202(тк9в)	426	47	минвата	Канальная	1974	концессия	вода	М
ТЭЦ-2	Р4413д - ул. Лебедевой, 107	89	196		канальная	1972	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р2001 - Р200102	219	568	минвата	канальная	1982	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р200102 - Р200104	159	126	минвата	канальная	1982	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р200104 - Р200106	159	162	минвата	канальная	1982	концессия	вода	К
ТЭЦ-3	Р200106 - Р200108	159	168	минвата	канальная	1982	концессия	вода	К
ТЭЦ-1	т.А в районе УТ220319 - УТ220321 мехколонна №16	325	314,0	минвата	надземно	1967	собственность	вода	М
ТЭЦ-1	т.Б в районе УТ2205 - УТ2206 ТП теплично-парникового хозяйства	426	899,0	минвата	надземно	1966	собственность	вода	М
ТЭЦ-1	т.Б в районе УТ2205 - УТ2206 ТП теплично-парникового хозяйства	377	91,0	минвата	надземно	1966	собственность	вода	М

2. Тепловые сети в эксплуатации ООО «КрасТЭК»

Таблица 2.1 – Характеристики участков тепловых сетей ООО «КрасТЭК».

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	Котельная - УТ 4100	133	32	минвата	надземная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	УТ 4100 - УТ 4100а	273	74	минвата	надземная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	УТ 4100 - УТ 4100а	159	26,5	минвата	надземная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	УТ 4100а - ТК 4120	273	156	минвата	надземная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	УТ 4100а - ТК 4120	159	78	минвата	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 4120 - ТК 412001	219	94	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 412001 - ТК 4121	219	58	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 4121 - ТК 4123	219	66	минвата	канальная	1996	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 4123 - ТК 4124	219	120	минвата	канальная	1996	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 4124 - ТК 4126	219	96	минвата	канальная	1996	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 4126 - ТК 4127	219	774	ППУ	надземная	2004	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 4127 - ТК 4128(ТК 52122)	133	260	минвата	надземная	1996	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 4120 - ТК 4130	273	88	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 4120 - ТК 4130	108	44	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 4130 - ул. Калинина, 53	89	30	минвата	канальная	1996	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 4130 - ТК 4140	273	164	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 4130 - ТК 4140	108	82	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 4140 - ул. Калинина, 80в	159	42	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 4140 - ул. Калинина, 80в	89	21	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Калинина, 80в	159	202	минвата	подвал	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Калинина, 80в	89	101	минвата	подвал	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Калинина, 80в - ТК 4142	159	32	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Калинина, 80в - ТК 4142	89	16	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 4140 - ул. Калинина, 80б	89	84	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 4140 - ул. Калинина, 80б	57	42	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 4141 - ул. Калинина, 80а	108	14	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 4141 - ул. Калинина, 80а	57	7	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 4143 - ул. Калинина, 78	89	16	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 4143 - ул. Калинина, 78	57	8	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 4143 - ТК 414301	108	48	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 4143 - ТК 414301	76	24	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 4143 - ул. Калинина, 78а	76	24	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 4143 - ул. Калинина, 78а	76	24	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 414301 - ул. Калинина, 78б	57	112	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 414301 - ул. Калинина, 78б	32	56	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 4145 - ул. Калинина, 76	76	20	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 4145 - ул. Калинина, 76	57	10	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 4145А(УТ5) - ТК 4147	76	44	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. при-надл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК 4145А(УТ5) - ТК 4147	76	22	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 4147 - ул. Калинина, 74	89	32	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 4147 - ул. Калинина, 74	57	16	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 4147- ТК 414701	108	10	ППУ	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 4147- ТК 414701	89	5	ППУ	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 414701 - ул. Калинина, 76ж	76	68	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 414701 - ул. Калинина, 76ж	57	34	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 414701 - ТК 4149 - ул. Калинина, 76а	108	148	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 4140 - ТК 4150	219	460	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 4140 - ТК 4150	89	230	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 4150 - ТК 4151	159	172	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 4151 - ТК 4153	159	276	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 4150 - ТК 4152	219	94	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 4150 - ТК 4152	89	47	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 4152 - ул. Цимлянская, 35а (ГПТУ №50)	108	108	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 4152 - ул. Цимлянская, 35а (ГПТУ №50)	89	54	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 4152 - ТК 4156	159	162	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 4152 - ТК 4156	89	81	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 4156 - ул. Цимлянская, 39а	89	268	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 4156 - ул. Цимлянская, 39а	57	134	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 4156 - ул. Цимлянская, 35а (гараж)	89	126	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 4156 - ТК 4156а	159	20	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 4156 - ТК 4156а	89	10	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 4156а - ул. Цимлянская, 35ж	108	6	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 4156 - ул. Цимлянская, 35ж	89	3	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 4100 - ТК 410001	159	50	минвата	канальная	1986	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 410001 - ТК 4201	159	50	минвата	канальная	1986	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 4201 - ТК 4202	159	58	минвата	канальная	1986	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 4202 - ТК 4203	133	56	минвата	канальная	1986	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	Котельная №5 - УТ 501	530	50	минвата	надземная	1990	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	УТ 501 - ТК 502	530	216	минвата	бесканальная	1990	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 502 - ул. Тотмина, 25	219	62	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Тотмина, 25	159	24	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Тотмина, 25	108	242	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Тотмина, 25	76	8	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Тотмина, 25 - ул. Тотмина, 21	108	30	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Тотмина, 21	89	180	минвата	подвал	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Тотмина, 21	76	10	минвата	подвал	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Тотмина, 21 - ТК 50204	89	20	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 50204 - ул. Тотмина, 21а	89	48	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	т.вр. (УТ 50202) - ул. Тотмина, 19г	76	16	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Тотмина, 25 - т.вр. (УТ 50202)	108	86	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. при-надл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	т.вр. (УТ 50202) - ул.Тотмина, 19	76	52	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Тотмина, 25 - ул. Тотмина, 25б	108	30	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Тотмина, 25б	89	202	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Тотмина, 25б - ул. Тотмина, 27б	89	57	минвата	канальная	1990	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Тотмина, 25 - ул. Тотмина, 23	76	86	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Тотмина, 25 - ул. Тотмина, 25а	108	56	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Тотмина, 25а	108	78	минвата	подвал	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Тотмина, 25а - ул. Тотмина, 27	108	68	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Тотмина, 27	89	58	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Тотмина, 27 - ул. Тотмина, 27а	108	72	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Тотмина, 27а	89	134	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Тотмина, 27а - ул. Тотмина, 19а	76	138	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 504 - ул. Тотмина, 35а	108	84	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 504 - ул. Тотмина, 35	219	68	минвата	канальная	2017	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Тотмина, 35	89	12	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Тотмина, 35	159	180	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Тотмина, 35 - ТК 50402	89	50	минвата	канальная	1978	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 50402 - ул. Тотмина, 33	89	196	минвата	канальная	1978	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Тотмина, 35 - ул. Тотмина, 37	159	32	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Тотмина, 37	159	190	минвата	подвал	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Тотмина, 37 - ул. Юшкова, 48	159	52	минвата	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Юшкова, 48	133	122	минвата	подвал	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Юшкова, 48 - ул. Юшкова, 46	133	34	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Юшкова, 46	133	180	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Юшкова, 46	76	42	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Юшкова, 46 - ул. Юшкова, 44	133	34	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Юшкова, 44	133	162	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Юшкова, 44	108	48	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Юшкова, 44 - ул. Юшкова, 42	108	36	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Юшкова, 42	108	208	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Юшкова, 42 - ул. Юшкова, 40	108	32	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Юшкова, 46 - ТК 50404	108	32	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 50404 - ул. Юшкова, 44а	76	56	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 505 - ТК 50501	219	128	ППУ	канальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 50501 - ул. Попова, 4	76	24	ППУ	канальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 50501 - т.вр. (УТ 50502)	219	138	ППУ	бесканальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	т.вр. (УТ 50502) - ул. Попова, 6а	89	32	ППУ	бесканальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	т.вр. (УТ 50502) - ул. Попова, 6	89	40	ППУ	бесканальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	т.вр. (УТ 50502) - т.вр. (УТ 50503)	159	212	ППУ	бесканальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	т.вр. (УТ 50503) - ул. Попова, 8а	76	32	ППУ	бесканальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	т.вр. (УТ 50503) - ул. Попова, 8	76	42	ППУ	бесканальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	т.вр. (УТ 50503) - т.вр. (УТ 50504)	133	138	ППУ	бесканальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	т.вр. (УТ 50504) - ул. Попова, 8г	76	20	ППУ	бесканальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Попова, 8г	76	26	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ул. Попова, 8г - т.вр. (УТ 50507)	57	80	ППУ	бесканальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	т.вр. (УТ 50507) - гараж	32	6	ППУ	бесканальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	т.вр. (УТ 50507) - ут. Попова, 10б	57	14	ППУ	бесканальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	т.вр. (УТ 50504) - ул. Попова, 8в	76	48	ППУ	бесканальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	т.вр. (УТ 50504) - т.вр. (УТ 50505)	108	192	ППУ	бесканальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	т.вр. (УТ 50505) - ул. Попова, 10а	76	32,6	ППУ	бесканальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Попова, 10а	76	74	минвата	подвал	1990	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	т.вр. (УТ 50505) - ул. Попова, 10	76	40	ППУ	бесканальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	т.вр. (УТ 50505) - т.вр. (УТ 50506)	76	178	ППУ	бесканальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	т.вр. (УТ 50506) - ул. Попова, 12	76	62	ППУ	бесканальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 508 - ТК 50801	219	88	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 50801 - ул. Попова, 16	159	24	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Попова, 16	76	84	минвата	подвал	1991	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Попова, 16 - ул. Попова, 14	76	98	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 50801 - ТК 50801А	159	172	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 50801А - ТК 508.03	159	136	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 508.03 - ТК 508.05	159	70	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 508.05 - ТК 508.07	133	96	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 508.07- ТК 508.09	108	190	минвата	канальная	2023	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 508.09 - ТК 508.09.01	57	110	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 508.09.01 - ул. Станционная, 7	45	10	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 508.09.01 - т.вр (УТ 508.09.03)	57	78	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	т.вр (УТ 508.09.03) - ул. Станционная, 5	45	12	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 508.09 - ТК 508.11	89	82	минвата	канальная	2023	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 508.11 - ул. Попова, 22	89	12	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4610 - ТК Р461001	219	76	ППУ	бесканальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р461001 - т.вр. (УТ Р461001А)	108	146	ППУ	канальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	т.вр. (УТ Р461001А) - ул. Тотмина, 20	89	10	ППУ	канальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	т.вр. (УТ Р461001А) - ул. Томина, 22	76	206	ППУ	канальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р461001 - т.вр. (УТ Р461003а)	108	192	ППУ	канальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	т.вр. (УТ Р461003а) - т.вр. (УТ Р4610036)	108	166	ППУ	канальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	т.вр. (УТ Р461003а) - ул. Томина, 14	89	8	ППУ	канальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	т.вр. (УТ Р4610036) - ул. Тотмина, 12	76	30	ППУ	канальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р461001 - т.вр. (УТ Р461003) - т.вр. (УТ Р461005)	219	198	ППУ	бесканальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	т.вр. (УТ Р461003) - ул. Тотмина, 18	76	58	ППУ	бесканальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	т.вр. (УТ Р461005) - ул. Тотмина, 16	89	18	ППУ	бесканальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	т.вр. (УТ Р461005) - т.вр. (УТ Р461007)	219	506	ППУ	бесканальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	т.вр. (УТ Р461007) - ТК Р461009	159	166	ППУ	бесканальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р461009 - ул. Карбышева, 36	76	34	ППУ	бесканальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р461009 - т.вр. (УТ Р461011)	159	148	ППУ	бесканальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	т.вр. (УТ Р461011) - ул. Карбышева, 34	89	28	ППУ	бесканальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	т.вр. (УТ Р461011) - ТК Р461013	159	88	ППУ	бесканальная	2006	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. при-надл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК Р461013 - ул. Карбышева, 32	89	34	ППУ	бесканальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р461013 - ул. Карбышева, 24б	76	48	ППУ	бесканальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р461013 - ТК Р461017	133	134	ППУ	бесканальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	т.вр. (УТ Р461015) - ул. Карбышева, 28а	76	26	ППУ	бесканальная	2006	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р461017 - ул. Карбышева, 28	76	44	ППУ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р461017 - ул. Карбышева, 24а	76	46	ППУ	бесканальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р461017 - ТК Р461019	108	128	ППУ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р461019 - ул. Карбышева, 30	76	126	ППУ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р461019 - т.вр. (УТ Р461021)	89	190	ППУ	бесканальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-2	т.вр. (УТ Р461021) - ул. Карбышева, 26	76	52	ППУ	канальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	т.вр. (УТ Р461021) - ул. Карбышева, 24	76	56	ППУ	канальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4610 - ТК Р461002	219	30	ППУ	бесканальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р461002 - ул. Тотмина, 9	89	36	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р461002 - ул. Тотмина, 13	159	30	минвата	бесканальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Тотмина, 13	219	50	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Тотмина, 13 - ТК Р461004	219	70	минвата	бесканальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р461004 - ул. Тотмина, 13а	159	172	минвата	бесканальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р461004 - ТК Р461004а	159	68	минвата	бесканальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р461004а - ул. Тотмина, 11	89	42	минвата	бесканальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р461004а - ул. Тотмина, 11а	108	8	минвата	бесканальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Тотмина, 13а	159	54	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Тотмина, 13а - ул. Тотмина, 15	159	64	минвата	бесканальная	2020	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Тотмина, 15	159	40	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Тотмина, 15 - ул. Тотмина, 15а	108	82	минвата	бесканальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Тотмина, 15а	76	114	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Тотмина, 15а - ТК Р461006	89	122	минвата	бесканальная	2019	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р461006 - ул. Тотмина, 11г	57	72	минвата	бесканальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р461006 - ул. Тотмина, 11д	57	68	минвата	бесканальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Тотмина, 15	219	130	минвата	подвал	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Тотмина, 15 - ТК Р461010	219	50	минвата	бесканальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р461010 - ул. Юшкова, 38а	89	70	минвата	бесканальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р461010 - ТК Р461012	89	306	минвата	бесканальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р461012 - ул. Юшкова, 40а	57	36	минвата	бесканальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р461012 - ул. Юшкова, 38	108	88	минвата	бесканальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Юшкова, 38 - теплица	57	40	минвата	канальная	1967	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 512 - ул. Ботаническая, 22а	108	112	минвата	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 512 - ул. 2-я Ботаническая, 1а	108	154	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 51404 - ул. 2-я Ботаническая, 2в	57	36	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 51402 - ТК 51404	108	106	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 51404 - ТК 51404а	57	104	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 51404а - ул. 2-я Ботаническая, 2г	57	34	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 51404а - ул. 2-я Ботаническая, 2д	57	136	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 51404 - ТК 51406	76	136	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 51406 - ул. 2-я Ботаническая, 1	32	64	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. при-надл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК 51406 - ул. 2-я Ботаническая, 3	32	8	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 51406 - ТК 51408	76	36	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 51408 - ТК 51408'	76	38	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 51408' - ул. 2-я Ботаническая, 5	32	8	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 51408' - т.А	76	64	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	т.А - ул. 2-я Ботаническая, 7	32	8	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 51408 - ТК 51410	76	184	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 51410 - ТК 51411	38	28	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 51411 - ул. 3-я Ботаническая, 4	32	22	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 51411 - ул. 3-я Ботаническая, 3	32	48	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 51410 - ТК 51410'	57	38	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 51410' - ул. 3-я Ботаническая, 6	32	22	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 51410' - ул. 3-я Ботаническая, 5	32	48	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 51410' - ТК 51410"	57	65	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 51410" - ул. 3-я Ботаническая, 8	32	22	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 51410" - ул. 3-я Ботаническая, 7	32	48	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 51411 - ТК 51412	38	67	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 51412 - 3-я Ботаническая, 2	32	22	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 51412 - 3-я Ботаническая, 1	32	45	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 51410 - ТК 51413	38	212	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 51413 - 4-я Ботаническая, 6	32	8	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 51413 - ТК 51414	38	67	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 51414 - 4-я Ботаническая, 8	32	8	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 517 - ул. 2-я Ботаническая, 2	108	20	минвата	канальная	1986	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. 2-я Ботаническая, 2 - ТК 519	89	6	минвата	канальная	2005	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 519 - ул. 2-я Ботаническая, 9г(котельная)	76	462	минвата	канальная	2005	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. 2-я Ботаническая, 9г(котельная) - ТК 51902	89	16	минвата	надземная	1986	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 51902 - ТК 51904	89	40	минвата	канальная	1986	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 51904 - ул. 2-я Ботаническая, 9(пекарня)	89	18	минвата	канальная	1986	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 51904 - ул. 2-я Ботаническая, 9	89	194	минвата	канальная	1986	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 51405 - до точки А (граница зем. участка ул. 2-я Ботаническая, 9/4)	89	162	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2	кот №5 - ЦТП(2-й угол поворота после котельной в направлении ТК 519А)	219	100	минвата	канальная	1990	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ЦТП кот№5 - ТК 521	219	1112	минвата	надземная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 521 - ТК 522	219	188	минвата	надземная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 522 - ТК 523	219	68	минвата	надземная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 522 - ул.Калинина, 75/1	159	94	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул.Калинина, 75/1 - ул.Калинина, 75/2	89	38	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул.Калинина, 75/1 - ТК 52202	108	30	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 52202 - ТК 52204	76	36	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК 52204 - ТК 52206	76	16	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 52206 - ул.Калинина, 75/4	76	38	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 52206 - ул.Калинина, 75/4(гараж)	76	6	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 522 - ул.Калинина,73а ст.2	45	28	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 523 - ТК 52303	219	332	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 52303 - ТК 52301	219	94	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 52301 - ТК 52302	108	116	минвата	канальная	1978	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 52302 - ул.Калинина, 67А	89	20	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 52302 - ул.Калинина, 71	89	50	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 52301 - ТК 52122	133	326	минвата	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 52305 - ул.Калинина,67 шк№39	133	68	минвата	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 523 - ТК 524	219	48	минвата	канальная	1978	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 524 - ТК 525	219	162	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 525 - ул.Калинина,82 (Леруа Мерлен)	159	248	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 525 - ТК 526	219	184	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 526 - Калинин, 84 МП города Красноярска "КПАТП № 5"	108	76	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	УТ1а.4 - УТ5.1	159	540	ППУ	канальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	УТ5.2 до УТ5.3	159	578	ППУ	канальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	УТ5.3 до УТ5.4	159	190	ППУ	канальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	УТ5.4 до УТ5.5	133	184	ППУ	канальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	УТ5.5 до УТ5.6	133	196	ППУ	канальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	От УТ5.6 до ул. Калинина, 89	89	12	ППУ	канальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-2	УТ5.6 до УТ5.8	133	226	ППУ	канальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки(УТ5.7) до корпуса 3 (проходная)	45	6	ППУ	канальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-2	От УТ5.8 до ул. Калинина, 85	89	158	ППУ	канальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-2	УТ5.8 до УТ5.9	133	860	ППУ	канальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	УТ5.9 до ТК 50523	45	228	ППУ	канальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	УТ5.9 до УТ5.10	108	254	ППУ	канальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	УТ5.10 - ул. Калинина, 90А стр.1	89	246	ППУ	канальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	УТ5.10 до УТ5.11	108	196	ППУ	канальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	УТ5.11 до УТ5.12	108	392	ППУ	канальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	УТ5.12 до УТ5.13	89	114	ППУ	канальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	УТ 5.13 - ул. Курейская, 2	89	216	ППУ	канальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 5.3 - ТК 50501	159	112	ППУ	канальная	2009	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 50501 - ТК 50502	159	216	ППУ	канальная	2009	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 50502 - ТК 50503	159	40	ППУ	канальная	2009	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 50503 - ул. Калинина, 79 стр.2	133	42	минвата	канальная	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 50503 - ТК 50504	108	15	минвата	канальная	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 50504 - ТК 50505	133	110	минвата	канальная	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 50505 - ТК 50506	133	110	минвата	канальная	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 50506 - ТК 50507	133	134	минвата	канальная	1975	собств	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. при-надл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК 50507 - ТК 50507а	133	83	минвата	канальная	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 50507а - ТК 50508	133	50	минвата	канальная	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 50508 - ТК 50513	133	40	минвата	канальная	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 50508 - ул. Калинина, 79 стр 7	133	2	минвата	канальная	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 50508 - ул. Калинина, 79	133	30	минвата	канальная	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 50507 - ул. Калинина, 79 стр 1	57	13	минвата	канальная	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 50506 - ул. Калинина, 79 стр 4	89	15	минвата	канальная	1975	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 502 (ут1) - ТК 4610	426	574	минвата	бесканальная	1990	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 4610 (ут3) - ТК 461001	219	84	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 4610 (ут3) - ТК 461002	219	30	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 4610 (ут3) - ТК 4609	325	364	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Тотмина, 3	219	94	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Тотмина, 3	159	174	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Тотмина, 3	108	16	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Тотмина, 3 - ТК 460903	76	18	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 460903 - ул. Тотмина,1а	76	36	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Тотмина, 3 - ул. Юшкова, 4	89	152	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Тотмина, 3 - ТК 460902	219	42	минвата	канальная	2024	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 460902 - ул. Тотмина, 3а	76	34	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 460902 - ТК 460904	219	50	минвата	канальная	2024	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК460904 - ул. Тотмина, 9а	76	177	минвата	канальная	1975	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 460904 - ТК 460906	219	210	минвата	канальная	2024	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 460906 - ул. Тотмина, 7	108	36	минвата	канальная	2024	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 460906 - ул. Юшкова, 6	108	20	минвата	канальная	2024	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 460906 - т.вр. (УТ Р460908)	219	116	минвата	канальная	2024	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	т.вр. (УТ Р460908) - ул. Юшкова, 14а	219	102	ППУ	канальная	2024	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Юшкова, 14а	219	24	ППУ	подвал	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 460910 - ул. Юшкова, 14а	219	35	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 460910 - ТК 460918	219	52	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 460912 - ул. Юшкова, 8	57	62	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 460912 - ул. Юшкова, 4а	89	6	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 460910 - ТК 460920	133	72	минвата	канальная	1984	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 460918 - ул. Юшкова, 12	219	55	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Юшкова, 12	219	90	ППУ	подвал	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Юшкова, 12	108	18	ППУ	подвал	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Юшкова, 12	89	100	ППУ	подвал	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Юшкова, 12 - ТК 460916	57	30	минвата	канальная	2020	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 460916 - ул. Юшкова, 10	57	31	минвата	канальная	2020	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Юшкова, 12 - ул. Юшкова, 12а	108	28	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Юшкова, 12а	108	114	ППУ	подвал	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Юшкова, 12а - ул. Юшкова, 12б	108	14	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Юшкова, 12 - ул. Юшкова, 16а	159	100	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Юшкова, 16а	159	134	ППУ	подвал	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Юшкова, 16а - ТК 460914	108	12	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК 460914 - ул. Юшкова, 16	108	14	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Юшкова, 16а - ТК 460924	159	66	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 460924 - ул. Юшкова, 22а (ввод 1)	108	32	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 460924 - т.вр. (УТ Р460924а)	159	67,2	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	т.вр. (УТ Р460924а) - ТК 460926	159	194,8	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Юшкова, 28а	108	136	ППУ	подвал	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 460926 - ул. Юшкова, 28а	133	104	минвата	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Юшкова, 28а - ул. Юшкова, 34	89	36	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Юшкова, 28а - ул. Юшкова, 28	108	66	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Юшкова, 28	108	110	ППУ	подвал	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Юшкова, 28 - ул. Юшкова, 32	89	48	минвата	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Юшкова, 28 - ул. Юшкова, 26	89	78	минвата	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Юшкова, 26	89	24	ППУ	подвал	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Юшкова,26 - ул. Юшкова,30	89	52	минвата	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 460910 - ТК 460920	159	159	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 460920 - ул. Юшкова, 14	89	35	минвата	канальная	1972	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 460920 - ул. Юшкова, 28в	159	93	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Юшкова, 28в	133	198	ППУ	подвал	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Юшкова, 28в	89	4	ППУ	подвал	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Юшкова, 28б - ул. Юшкова, 28в	89	82	минвата	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Юшкова, 28б - т.вр. (УТ 460922)	108	19	минвата	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	т.вр. (УТ 460922) - ул. Юшкова, 36а	108	17	минвата	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Юшкова, 36а	108	260	ППУ	подвал	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Юшкова, 36а - ул. Юшкова, 36	108	36	минвата	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4609 - ул. Тотмина, 10	273	166	минвата	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Тотмина, 10	273	252	ППУ	подвал	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Тотмина, 10 - ул. Тотмина, 8	273	50	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Тотмина, 8	273	158	ППУ	подвал	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Тотмина, 8	108	16	ППУ	подвал	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Тотмина, 8 - ул. Тотмина, 10г	57	82	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Тотмина, 8а	273	112	ППУ	подвал	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Тотмина, 8а	57	20	ППУ	подвал	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Тотмина, 8а - ул. Тотмина, 10а	108	90	минвата	канальная	2012	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Тотмина, 8а - ул. Тотмина, 8б	159	54	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Тотмина, 8б	219	28	ППУ	подвал	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Тотмина, 8б - ул. Тотмина, 8в	159	60	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Тотмина, 8в	159	142	ППУ	подвал	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Тотмина, 8в - ул. Тотмина, 8г	159	60	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4608 - ТК 460801	219	630	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 460801 - ТК 460803	219	170	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 460803 - ул. Карбышева, 10а	219	20	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Карбышева, 10а - ТК 460805	89	58	минвата	канальная	1980	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 460805 - ул. Карбышева, 10б	76	40	минвата	канальная	1980	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 460805 - ул. Карбышева, 14б	76	70	минвата	канальная	1980	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. при-надл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ул. Карбышева, 10а	159	212	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Карбышева, 10а - ул. Карбышева, 10	159	48	минвата	канальная	1980	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Карбышева, 10	159	212	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Карбышева, 10 - ТК 460807	159	16	минвата	канальная	1980	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 460807 - ТК 460807а	108	154	минвата	канальная	1980	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 460807а - ул. Карбышева, 1	89	144	минвата	канальная	1980	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 460807 - ул. Карбышева, 12	159	22	минвата	канальная	1980	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Карбышева, 12	159	130	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Карбышева, 12 - ул. Карбышева, 14	159	48	минвата	канальная	1980	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Карбышева, 14	159	124	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Карбышева, 14 - ул. Карбышева, 16	159	76	минвата	канальная	1980	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Карбышева, 16	159	164	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Карбышева, 16 - ул. Карбышева, 14а	76	108	минвата	канальная	1980	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Карбышева, 16 - ул. Карбышева, 18	159	110	минвата	канальная	1980	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Карбышева, 18	159	112	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Карбышева, 18 - ул. Карбышева, 20	108	56	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Карбышева, 20	159	136	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Карбышева, 20 - ТК 460811	76	12	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 460811 - ул. Карбышева, 22	76	14	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Карбышева, 18 - ТК 460813	133	412	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 460813 - точки врезки Т.1	108	238	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки Т.1 - пер. Телевизорный, 13	89	154	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 460813 - Т.1	108	238	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 460813 - точка врезки Р1	108	146	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки Р1 - пер. Телевизорный, 9/2	57	10	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки Р1 - пер. Телевизорный, 9/1	57	24	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.5 - ТК 601	219	42	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.5 - ТК 601	219	724	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 601 - ТК 602	219	148	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 602 - ТК 60201	108	88	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 60201 - ТК 60203	89	48	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 60203 - ТК 60203а	76	40	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 60203а - ТК 60205	76	50	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. при-надл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 60205 - ТК 60205а	108	52	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 60205а - ТК 60207	108	56	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 60207 - ТК 60209	108	92	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 60209 - ТК 60211	76	58	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 60211 - ТК 60213	57	56	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 60209 - ТК 60215	159	42	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 602 - ТК 605	219	358	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 605 - ТК 605а	219	204	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 605а - ТК 60501	219	108	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 60501 - ТК 60502	219	102	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 60502 - ТК 605021	219	98	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 605021 - ТК 60503	219	88	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 605032 - ТК 605031	159	68	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 605031 - ТК	159	290	минвата	надземная	2015	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК - ТК	159	52	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК - ТК 605023	159	52	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 605023 - ТК 60503	159	90	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 60503 - ТК 605021	219	190	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 605023 - ТК 60503а	159	52	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 60503а - ТК 60505	159	70	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 60505 - ТК 60507	159	26	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 60507 - ТК 60507а	159	64	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
Котельная №6 ул.	ТК 60507а - ТК 60509	159	98	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. при-надл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
Лесная, 239 стр.3									
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 60509 - ТК 60511	108	188	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 60511 - ТК	108	124	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК - ТК 60513	108	40	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 60513 - ТК 60515	108	320	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 60515 - тА	108	82	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 605 - ТК 606	159	180	минвата	канальная	2015	нет	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 606 - ТК 60602	89	64	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 60602 - ТК 60604	89	62	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 60604 - ТК 60606	89	26	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 60608 - ул. Кипрейная, 31	45	16	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 606 - ТК 60601	159	34	минвата	канальная	2016	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 60601 - ТК 60603	159	40	минвата	канальная	2016	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 60603 - ТК 60605	159	52	минвата	канальная	2023	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 60605 - ТК 60607	159	62	минвата	канальная	2023	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 60607 - ТК 60609	159	24	минвата	канальная	2023	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	точка врезки - ТК 60609	159	70	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 605а - ТК 60609а	159	46	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 60609а - точка врезки	159	36	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	точка врезки - ТК 6060901	159	36	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 6060901 - ТК 6060901а	108	60	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 606090а - 6060901в	108	32	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 6060901в - ТК 6060903	108	56	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. при-надл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 6060903 - ТК 6060903а	108	66	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 6060903а - ТК 6060905	108	46	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 60609 - ТК 6060902	133	132	минвата	канальная	2023	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 6060902 - ТК 6060904	133	98	минвата	канальная	2023	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 6060904 - ТК 6060904а	133	68	минвата	канальная	2023	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 6060904а - ТК 6060906	159	52	минвата	канальная	2023	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 6060906 - ТК 6060908	108	86	минвата	канальная	2023	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 6060908 - ТК 60609012	108	54	минвата	канальная	2023	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 60609012 - ТК 6060914	159	84	минвата	канальная	2023	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 6060914 - ТК 6060916	108	56	минвата	канальная	2023	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 60609 - ТК 6060701	159	158	минвата	канальная	2002	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 6060701 - ТК 6060702	159	90	минвата	канальная	2002	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 6060702 - ТК бн	133	122	минвата	канальная	2002	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК бн - ТК 6060702а	108	32	минвата	канальная	2002	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 6060702а - ТК	108	20	минвата	канальная	2002	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 6060704 - ТК 605035а	89	46	минвата	канальная	2002	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 605035а - ТК 605033а	89	90	минвата	канальная	2002	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 605033а - ТК 605035/1	89	20	минвата	канальная	2002	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 605035/1 - ТК 605035	89	14	минвата	канальная	2002	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 605035 - ТК	133	64	минвата	канальная	2002	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК - ТК 605037	133	50	минвата	канальная	2002	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 605037 - ТК 605039	133	66	минвата	канальная	2002	аренда	вода	К
Котельная №6 ул.	ТК 605039 - ТК 605041	133	60	минвата	канальная	2002	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
Лесная, 239 стр.3									
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 605041 - ТК 605043	89	48	минвата	канальная	2002	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 605043 - ТК 605045	89	130	минвата	канальная	2002	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 605045 - ТК 605047	89	70	минвата	канальная	2002	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 605047 - ТК 605049	89	66	минвата	канальная	2002	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 605035 - ТК 605033	133	38	минвата	канальная	2002	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 605033 - ТК 605032	133	158	минвата	канальная	2002	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 605032 - ТК 605034	76	38	минвата	канальная	2002	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 605034 - ТК 605036	76	50	минвата	канальная	2002	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 605036 - ТК 605038	76	118	минвата	канальная	2002	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 605038 - ТК 605040	76	66	минвата	канальная	2002	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 605040 - ТК 605042	76	52	минвата	канальная	2002	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 6060916 - ТК 606091602	159	26	минвата	канальная	2002	нет	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 606091602 - ТК 606091604	159	90	минвата	канальная	2002	нет	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3 - ТК 621	219	226	минвата	канальная	2002	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ул. Лесная, 239 стр. - ТК 621	219	196	минвата	канальная	2002	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 621 - ТК Д1	159	28	минвата	канальная	2002	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК Д1 - ТК 621а	159	36	минвата	канальная	2002	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 621 - ТК 627	159	510	минвата	канальная	2002	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 621 - ТК 62102	159	206	минвата	канальная	2002	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 62102 - до границ зем участка ул. Верещагина, 72	57	6	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 628 - ТК 629	76	30	ППУ	канальная	2002	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 629 - ТК 630	76	270	ППУ	канальная	2002	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. при-надл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 630 - ул. Крутовского, 270	57	56	ППУ	канальная	2002	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 630 - ТК 631	76	98	ППУ	канальная	2002	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 631 - ТК 632	76	92	ППУ	канальная	2002	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 631 - гараж ул. Крутовского, 272	32	12	ППУ	канальная	2002	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 632 - ул. Лесная, 120	45	102	ППУ	канальная	2002	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 62102а - ТК 62104	159	50	минвата	канальная	2023	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 62104 - до границ зем участка с КН КН 24:50:0100451:1636	57	78	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 62104 - ТК 62106	159	178	минвата	канальная	2023	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 62106 - ТК 62108	159	76	минвата	канальная	2023	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 62106 - до границ зем участка ул. Верещагина, 45	133	34	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 62108 - ТК 62110	159	70	минвата	канальная	2023	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 62110 - ТК 62112	159	56	минвата	канальная	2023	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 621 - ТК 622	133	228	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 622 - ТК 623	108	48	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 623 - ТК 62301	76	49	минвата	бесканальная	2012	нет	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 62301 - ТК 62302	76	216	минвата	бесканальная	2012	нет	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 62301 - ТК 62303	76	93,4	минвата	бесканальная	2012	нет	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 623 - ТК 624	89	78	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 624 - ТК 624а	76	56	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 624 - ТК 625	89	58	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 625а - ТК 62501а	133	224	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 62501а - ТК 62501Б	133	60	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
Котельная №6 ул.	ТК 62501Б - ул. Счастливая, 125/1	32	20	минвата	канальная	2023	собств	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
Лесная, 239 стр.3									
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 62501Б - ТК 62502'	133	44	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 62502' - ТК 62502	133	114	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 62502 - ТК 62504	133	50	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 62504 - ТК 62504а	133	36	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 62504а - ТК 62504б	133	50	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 62504б - ТК 62506	133	56	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 62506 - ТК 62507	108	58	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 62507 - ТК 62508	108	64	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
Котельная №6 ул. Лесная, 239 стр.3	ТК 62508 - ТК 62510	89	50	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
Котельная №7 ул. Лесная, 79	Котельная №7 ул. Лесная, 79 - ТК 701	108	5,6	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
Котельная №7 ул. Лесная, 79	ТК 701 - ТК 702	76	26,8	минвата	канальная	2008	аренда	вода	К
Котельная №7 ул. Лесная, 79	ТК 701 - ул. Лесная, 79 стр. 2 (баня)	133	62,2	минвата	канальная	2008	аренда	вода	К
Котельная №7 ул. Лесная, 79	ТК 702 - ул. Лесная, 79 стр.7 (мастерские)	32	8,4	минвата	канальная	2008	аренда	вода	К
Котельная №7 ул. Лесная, 79	ТК 702 - ТК 703	76	62	минвата	канальная	2008	аренда	вода	К
Котельная №7 ул. Лесная, 79	ТК 703 - ТК 704	76	39	минвата	канальная	2008	аренда	вода	К
Котельная №7 ул. Лесная, 79	ТК 704 - ТК 705	76	180	минвата	канальная	2008	аренда	вода	К
Котельная №7 ул. Лесная, 79	ТК 705 - ТК 706	57	48	минвата	канальная	2008	аренда	вода	К
Котельная №7 ул. Лесная, 79	ТК 706 - ул. Лесная, 81	32	18	минвата	канальная	2008	аренда	вода	К
Котельная №7 ул. Лесная, 79	ТК 706 - ТК 70601	32	54	минвата	канальная	2008	нет	вода	К
Котельная №7 ул. Лесная, 79	ТК 70601 - ул. Лесная, 71 уч.3	32	7,8	минвата	канальная	2008	нет	вода	К
Котельная №7 ул. Лесная, 79	ТК 705 - Э/Б	57	144	минвата	канальная	2008	аренда	вода	К
Котельная №7 ул. Лесная, 79	Э/Б - ТК 70502	57	4	минвата	канальная	2008	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
Котельная №7 ул. Лесная, 79	ТК 70502 - ул. Лесная, 81а	57	82	минвата	канальная	2008	аренда	вода	К
Котельная №7 ул. Лесная, 79	ТК 70502 - ул. Лесная, 79а	32	39	минвата	канальная	2008	аренда	вода	К
Котельная №7 ул. Лесная, 79	ТК 701 - ул. Лесная, 79 стр. 2 (баня)	133	62,2	минвата	канальная	2008	нет	вода	К
Котельная №7 ул. Лесная, 79	Котельная № 7 - ТК 721	108	30	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
Котельная №7 ул. Лесная, 79	ТК 721 - ул. Лесная, 79 стр. 3	57	10	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
Котельная №7 ул. Лесная, 79	ТК 721 - ул. Лесная, 79 стр. 3	25	10	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
Котельная №7 ул. Лесная, 79	ТК 721 - ТК 722	108	27,4	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
Котельная №7 ул. Лесная, 79	ТК 721 - ТК 722	76	27,4	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
Котельная №7 ул. Лесная, 79	ТК 722 - ТК 723	89	26	минвата	канальная	2008	аренда	вода	К
Котельная №7 ул. Лесная, 79	ТК 722 - ТК 723	57	26	минвата	канальная	2008	аренда	вода	К
Котельная №7 ул. Лесная, 79	ТК 723 - ТК 724	89	69	минвата	канальная	2008	аренда	вода	К
Котельная №7 ул. Лесная, 79	ТК 723 - ТК 724	57	69	минвата	канальная	2008	аренда	вода	К
Котельная №7 ул. Лесная, 79	ТК 724 - ул. Лесная, 79 стр. 4(спальный корпус)	76	33,8	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
Котельная №7 ул. Лесная, 79	ТК 724 - ул. Лесная, 79 стр. 4(спальный корпус)	57	33,8	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
Котельная №7 ул. Лесная, 79	ТК 724 - ул. Лесная, 79 стр. 5 (Ласточка)	89	58,4	минвата	канальная	2008	аренда	вода	К
Котельная №7 ул. Лесная, 79	ТК 724 - ул. Лесная, 79 стр. 5 (Ласточка)	57	58,4	минвата	канальная	2008	аренда	вода	К
Котельная №7 ул. Лесная, 79	ТК-9б - ул. Монастырская, 15	57	42	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
БМК (бывш. Котельная №11 ул. Елены Стасовой, 69а)	Котельная №11 (ул. Елены Стасовой, 69а) - т.А	159	26,2	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
БМК (бывш. Котельная №11 ул. Елены Стасовой, 69а)	Котельная №11 (ул. Елены Стасовой, 69а) - т.А	57	13,1	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
БМК (бывш. Котельная №11 ул. Елены Стасовой,	Котельная №11 (ул. Елены Стасовой, 69а) - т.А	57	13,1	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
69а)									
БМК (бывш. Котельная №11 ул. Елены Стасовой, 69а)	т.А - ТК 1104	76	33,2	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
БМК (бывш. Котельная №11 ул. Елены Стасовой, 69а)	ТК 1104 - ТК 1106	57	60	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
БМК (бывш. Котельная №11 ул. Елены Стасовой, 69а)	ТК 1106 - ТК 1108	57	47	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
БМК (бывш. Котельная №11 ул. Елены Стасовой, 69а)	ТК 1108 - ул. Елены Стасовой, 69 стр. 5	57	46	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
БМК (бывш. Котельная №11 ул. Елены Стасовой, 69а)	т.А - ТК 1102	133	88,2	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
БМК (бывш. Котельная №11 ул. Елены Стасовой, 69а)	т.А - ТК 1102	57	44,1	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
БМК (бывш. Котельная №11 ул. Елены Стасовой, 69а)	т.А - ТК 1102	57	44,1	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
БМК (бывш. Котельная №11 ул. Елены Стасовой, 69а)	ТК 1102 - ул. Елены Стасовой 67	108	15,4	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
БМК (бывш. Котельная №11 ул. Елены Стасовой, 69а)	ТК 1102 - ул. Елены Стасовой 67	57	7,7	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
БМК (бывш. Котельная №11 ул. Елены Стасовой, 69а)	ТК 1102 - ул. Елены Стасовой 67	57	7,7	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	Котельная - УТ 12-1	426	90	минвата	канальная	1987	собств	вода	М
ТЭЦ-2	УТ 12-1 - точка А	426	95	минвата	канальная	1987	собств	вода	М
ТЭЦ-2	точка А - ТК 12-1-1 (подача отопление)	325	1185,8	минвата	надземная	1987	собств	вода	К
ТЭЦ-2	точка А - ТК 12-1-1 (обраТК а отопления)	219	1185,8	минвата	надземная	1987	собств	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	точка А - ТК 12-1-1 (обраТК а отопления)	219	1185,8	минвата	надземная	1987	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-1-1 - ТК 12-1-4	159	146	минвата	канальная	1987	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-1-4 - ТК 12-1-4-1	159	100	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-1-4-1 - ул. Норильская, 4	159	18	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-1-4-1 - ТК 2-1-4/1	108	148	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-1-4-1/1 - ул. Норильская, 4к	108	44	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-1-4 - ТК 12-1-5 - ТК 12-1-6 - ТК 12-1-7	426	1166	минвата	канальная	2013	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 12-1-7 - ул. Норильская, 1д	108	70	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-1-7 - ТК 12-1-8	159	120,6	минвата	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-1-7 - ТК 12-1-8	159	120,6	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-1-8 - ул. Норильская, 1	89	129	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-1-8 - ул. Норильская, 1	89	129	минвата	канальная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-1-1 - ТК 12-1-2	325	81	минвата	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-1-2 - ТК 12-1-2/2 - ТК 12-1-2/4 - ЦТП	219	542	минвата	канальная	1999	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ЦТП - ул. Норильская, 16 стр.2 - ТК 12-1-3-1	159	200	минвата	канальная	1999	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ЦТП - ул. Норильская, 16 стр.2 - ТК 12-1-3-1	89	200	минвата	канальная	1999	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-1-3-1 - ТК 12-1-3-2	133	130	минвата	канальная	1999	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-1-3-1 - ТК 12-1-3-2	108	65	минвата	канальная	1999	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-1-3-1 - ТК 12-1-3-2	76	65	минвата	канальная	1999	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-1-3-2 - ул. Норильская, 8	89	38	минвата	канальная	1999	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-1-3-2 - ул. Норильская, 8	76	19	минвата	канальная	1999	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-1-3-2 - ул. Норильская, 8	57	19	минвата	канальная	1999	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-1-3-2 - ул. Норильская, 8а	133	26	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-1-3-2 - ТК 12-1-3-3	108	130	минвата	канальная	1996	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-1-3-2 - ТК 12-1-3-3	89	65	минвата	канальная	1996	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-1-3-2 - ТК 12-1-3-3	57	65	минвата	канальная	1996	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-1-3-3 - ул. Норильская, 10	89	52	минвата	канальная	1996	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-1-3-3 - ул. Норильская, 10	76	26	минвата	канальная	1996	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-1-3-3 - ул. Норильская, 10	57	26	минвата	канальная	1996	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-1-3-3 - ТК 12-1-3-4	89	152	минвата	канальная	1997	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-1-3-3 - ТК 12-1-3-4	76	76	минвата	канальная	1997	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-1-3-3 - ТК 12-1-3-4	57	76	минвата	канальная	1997	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-1-3-4 - ул. Норильская, 12	89	54	минвата	канальная	1997	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-1-3-4 - ул. Норильская, 12	76	27	минвата	канальная	1997	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-1-3-4 - ул. Норильская, 12	57	27	минвата	канальная	1997	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	Котельная - ТК 12-2 - ТК 12-3	426	462	минвата	канальная	2016	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 12-2 - ул. Норильская, 11 стр.1/2	108	146	минвата	канальная	2024	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-3 - ТК 12-4	426	68	минвата	канальная	2016	собств	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 12-4 - ТК 12-5	426	164	минвата	канальная	2016	собств	вода	М

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. при-надл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК 12-5 - ТК 12-5-1	325	290	минвата	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-5-11 (ут3-1) - ул. Норильская, 42	89	136	ППУ	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-5-11 (ут3-1) - ул. Норильская, 44	89	18	ППУ	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-5-1 - ТК 12-5-12	219	67,8	минвата	канальная	2025	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-5-12 - ТК 12-5-14	219	298,7	минвата	канальная	2025	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-5-14 - ул. Норильская, (стр №2)	159	22,6	минвата	канальная	2025	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-5-14 - автостоянка	76	182,9	минвата	канальная	2025	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-5-14 - ул. Норильская, (стр №1)	108	262	минвата	канальная	2025	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-5-1 - ТК 12-5-3	325	320	минвата	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-5-3 - ТК 12-5-5	273	90	минвата	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-5-5 (УТ8) - ТК 12-5-7 (УТ9)	273	158	минвата	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-5-7 - ТК-12-5-9	219	167,8	минвата	канальная	2025	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК-12-5-9 - ж/д №5/1	133	28,2	минвата	канальная	2025	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-5-5 (УТ-8) - ТК12-5-51 (УТ8.1) - ул. Норильская, 60	89	148	минвата	канальная	2020	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-5 - ТК 12-6	219	350	минвата	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-6 - ТК 12-6-2	219	234	минвата	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-6-2 - ут1	219	50	ППУ	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ут1 - ул. Норильская, 36	108	28	ППУ	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-6 - ул. Норильская, 38	108	44	ППУ	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-2 - ТК 12-2-1	273	340	минвата	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-2-1 - ТК 12-2-2	273	980	минвата	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-2-2 - ТК 12-2-2-1	159	188	минвата	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-2-2-1 - ул. Норильская, 16и	133	394	минвата	канальная	2016	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-2-2-1 - ул. Норильская, 16ж	159	94	минвата	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-2-2 - УТ1	159	924	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2	УТ1 - ТК 12-2-5	133	142	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2	УТ2 - стр.20	108	118	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2	УТ1* - ул. Норильская, 18А	76	98	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-2-5 - ул. Норильская, 18В	108	12	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-2-5 - ул. Гросовцев, 3	76	136	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-2	т.1 - ТК 12-1-6	89	76	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-1-6 - ТК 01	325	298	минвата	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 01 - ТК 12-1-6-1(УТ1)	273	48	минвата	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-1-6-1(УТ1) - УТ5	89	314	минвата	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-2	УТ5 - ул. Норильская, 1А	89	23,8	минвата	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-2	т.1 - ул. Норильская, 5	89	46	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-1-6-1(УТ1) - ул. Норильская, 3	89	93,2	минвата	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-1-6-6 - ул.Калинина,187а	76	150	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-1-6-6 (ТК 3) - ТК 12-1-6-6-1 (ТК 5)	133	192	минвата	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-1-6-6-1 (ТК 5) - ул.Калинина,185	108	30	минвата	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-1-6-6-1 (ТК 5) - т.А (около ул.Калинина,187)	108	108	минвата	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	т.А - ул.Калинина,187	108	12	минвата	канальная	2018	собств	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК 12-1-6-1(ут1) - ТК 12-1-6-2(ут2)	273	222	минвата	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-1-6-2(ут2) - ТК 12-1-6-3(ут4)	273	174	минвата	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-1-6-2(ут2) - ТК 12-1-6-2-1 (УТ3)	108	34	минвата	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-1-6-2-1 (УТ3) - ул. Норильская, 3А	76	56,4	минвата	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-1-6-3(ут4) - ул. Норильская, 3Д	76	48,6	минвата	канальная	2015	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-1-6-3(ут4) - ТК 12-1-6-3-1	108	204	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-1-6-3-1 - ул. Калинина,189	89	28	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-1-6-3-1 - ул. Калинина,191	89	180	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-1-6-4-2(ТК -2.1) - Норильская, 3Ж	108	64	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-1-6-3(УТ-4) - ТК 12-1-6-4(ТК 1)	273	64	минвата	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-1-6-4(ТК 1) - ТК 12-1-6-5(ТК -2)	219	138	минвата	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-1-6-5(ТК -2) - ТК 12-1-6-6(ТК -3)	273	198	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-1-6-6(ТК -3) - ТК 12-1-6-7(ТК -4)	273	138	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-1-6-7(ТК -4) - ТК 12-1-6-8	273	96	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК -5.1 - Точка А (в сторону подключения школы ул. Калинина, 110)	219	596	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2	Точка А (в сторону подключения школы) - ул. Калинина, 110	159	234	минвата	канальная	2022	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 5.11 - ТК 5.12	133	136	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 5.12 - ТК 5.14	133	332	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 5.12 - ул. Калинина, 112	89	224	минвата	канальная	2023	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-1-6-8 - ТК 12-1-6-8'	159	26	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-1-6-8' - ТК 12-1-6-9	159	126	минвата	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-1-6-9 - ТК 12-1-6-10	159	136	минвата	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-1-6-10 - ТК 12-1-6-11	159	72	минвата	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-1-6-1(ТК 01) - ТК 12-1-6-7(ТК 02)	273	172	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-1-6-7(ТК 02) - ул. Норильская, 3Б	108	40	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-1-6-7(ТК 02) - ТК 03	219	208	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 03 - ТК 12-1-6-5(ТК 04)	133	68	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-1-6-5 (ТК 04) - ул. Норильская, 3В	108	12	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-1-6-5 (ТК 04) - ул. Норильская, 3Е	89	52	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 06 - ул. Норильская, 3И	89	86	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 06 - ул. Калинина, 175В	133	44	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 03- ТК 05	219	242	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 3- ул. Калинина, 175 сооружение 1, стр.29	219	96	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 05 - ТК 06	219	148	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 06 - ТК 07	219	206	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 07 - ул. Калинина, 175Б	133	26	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 07 - ТК 08	219	127	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 8 - ул.Калинина, 175Е	133	244	минвата	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 08 - Калинина, 177А	159	290	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 08 - Калинина, 175А	133	38	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	т.1 - ТК 12-1-5-1	108	28	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК 12-1-5-1 - ул. Норильская, 4г	108	26	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-1-5-3 - ул. Норильская, 6а	108	10	ППУ	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-1-5-2 - ул. Норильская, 4а	89	34	ППУ	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-1-5 - ТК 12-1-5-1б	159	40	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-1-5-1а - ТК 12-1-5-11	76	36	ППУ	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-1-5-11 - ул. Норильская, 4 ст9	76	24	ППУ	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-1-5-1б - ТК 12-1-5-1а	159	172	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-1-5-1а - т.1	159	222	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-1-5-1 - ул. Норильская, 4д	108	138	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-1-5-1а - ТК 12-1-5-2	159	60	ППУ	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-1-5-2 - ТК 12-1-5-2а	133	92	ППУ	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-1-5-2а - ту12-1-5-3 - ул. Норильская, 8г	108	228	ППУ	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	вр101417 - точка врезки переход Д530мм на Д426мм ХВО Котельная №1	530	168	ППУ	надземная	2007	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	вр101417 - вр101415(Т.Д)	530	68	ППУ	надземная	2007	нет	вода	М
ТЭЦ-2	точка врезки (101415 т.Д) в районе ул. Телевизорная, 1 стр. 73 к.1 - точка врезки (10141501 т.Е)	219	88	минвата	надземная	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки (10141501 т.Е) - ул. Телевизорная, 1 ст 26	108	10	минвата	канальная	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки (10141501 т.Е) - точка врезки (10141503)	219	162	минвата	надземная	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки (10141503) - ул. Телевизорная, 1 ст 3	89	144	минвата	надземная	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки (101415 т.Д) в районе ул. Телевизорная, 1 стр. 73 к.1 - точка врезки (10141502 т.К)	219	124	минвата	надземная	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки (10141502 т.К) - точка врезки (10141508 т.З)	108	44	минвата	надземная	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки (10141508 т.З) - ул. Телевизорная, 1 ст 26	108	78	ППУ	надземная	2007	нет	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки (10141508 т.З) - ул. Телевизорная, 1 (стр.26)	89	240	ППУ	канальная	2007	нет	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки (10141502 т.К) - точка врезки (10141504 т.1)	159	28	минвата	надземная	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки (10141504 т.1) - ул. Телевизорная, 1 стр.16	159	8	ППУ	канальная	2007	нет	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки (10141504 т.1) - точка врезки (10141506 т.2)	108	102	минвата	надземная	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки (10141506 т.2) - ул. Телевизорная, 1 стр.17	89	8	ППУ	канальная	2007	нет	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки (10141506 т.2) - ул. Телевизорная, 1 стр. 21	57	124	минвата	надземная	1977	собств	вода	К
ТЭЦ-2	вр101415(Т.Д) - вр101413(т.В)	530	308	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	М

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	вр101413(т.В) - ул. Телевизорная, 1 стр.60	108	90	ППУ	надземная	2007	нет	вода	К
ТЭЦ-2	вр101415(Т.Д) - т.А	426	110	минвата	канальная	1990	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	т.А - ул. Телевизорная, 1 стр.4	159	130	ППУ	надземная	2007	нет	вода	К
ТЭЦ-2	т.А - ТК 101403(101)	426	108	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 101403(101) - ул. Телевизорная, 1 стр.15	159	46	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 101403(101) - ТК 101401(101а)	219	76	ППУ	канальная	2004	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 101401(101а) - ТК 10140102(101Б)	219	50	ППУ	канальная	2007	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 10140102(101Б) - ул. Телевизорная, 1 стр.10	89	22	ППУ	канальная	2007	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 101401(101а) - ТК 1014	219	28	ППУ	канальная	2004	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 1015- пр. Свободный, 48	108	187,4	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 1014 - ТК П1518	325	122	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П1518 - ТК П1516(ТК 3)	325	470	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П1516(ТК-3) - ТК П151601(ТК-3/2)	159	26	минвата	канальная	1986	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П1516(ТК-3) - ТК П151602(ТК-3/3)	108	96	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П151602(ТК-3/3) - ул. Высотная, 2А	108	200	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П1516(ТК 3) - ТК П1515(ТК 2)	325	120	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П1515(ТК-1) - ТК П1514(ТК-2)	219	56	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П1514(ТК-2) - ТК П151401(ТК-3)	89	40	минвата	канальная	1983	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П151401(ТК-3) - ул. Высотная, 9г	89	8	минвата	канальная	1988	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П151401(ТК-3) - ул. Высотная, 9 (лицей)	89	14	минвата	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П1514(ТК-2) - ТК П151402(ТК 102а)	219	134	минвата	канальная	2021	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П151402(ТК 1.01) - ул. 1-ая Хабаровская, 3 (милиция)	89	32	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П151402(ТК 1.01) - ТК П151404(ТК 102)	219	140	ППУ	канальная	2021	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П151404(ТК 102) - ул. 1-ая Хабаровская, 5	76	46	минвата	канальная	1990	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П151404(ТК 102) - ТК П151406(ТК 10201)	219	54	минвата	канальная	2021	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П151404(ТК 102) - ТК П151510(ТК 304)	159	162	минвата	канальная	1990	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П151406(ТК 10201) - ТК П151408(ТК 103)	219	128	минвата	канальная	2021	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П151408(ТК 103) - ул. 1-ая Хабаровская, 7	89	116	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П151408(ТК 103) - ТК П15141002(ТК 104)	159	128	минвата	канальная	2021	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П15141002(ТК 104) - ул. 1-ая Хабаровская, 9	57	54	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П15141002(ТК 104) - ТК П15141004(ТК 105)	159	160	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. при-надл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК П15141004(ТК 105) - ул. Курчатова, 14 (Главный корпус)	89	40	ППУ	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки - ТК П151412(ТК 106)	89	38	ППУ	канальная	2005	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П151412(ТК 106) - лаборатория	57	20	ППУ	канальная	2005	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П151412(ТК 106) - лечебный корпус	57	84	ППУ	канальная	2005	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П151412(ТК 106) - ТК П151414(ТК 107)	89	68	ППУ	канальная	2005	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П151414(ТК 107) - склад	76	8	ППУ	канальная	2005	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П151414(ТК 107) - ТК П151416(ТК 108)	89	130	ППУ	канальная	2005	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П151416(ТК 108) - столовая	57	78	ППУ	канальная	2005	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П151416(ТК 108) - ТК П151418(ТК 109)	57	36	ППУ	канальная	2005	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П151418(ТК 109) - склад (гараж)	57	56	ППУ	канальная	2005	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П1514(ТК-2) - ТК П1513(ТК -5)	219	98	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П1513(ТК -5) - ул. Высотная, 7	76	16	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П1513(ТК -5) - ТК П1511(ТК 5011)	219	148	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П1511(ТК 5011) - ул. Высотная, 5	89	16	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П1511(ТК 5011) - ул. Можайского, 4	273	56	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Можайского, 4	273	28	минвата	подвал	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Можайского, 4 - ул. Можайского, 6	273	88	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Можайского, 6	273	24	минвата	подвал	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Можайского, 6 - ул. Можайского, 8	273	100	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Можайского, 8	273	24	минвата	подвал	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Можайского, 8 - ул. Можайского, 10	273	70	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Можайского, 10	273	28	минвата	подвал	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Можайского, 10 - ул. Можайского, 12	273	66	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Можайского, 12	273	24	минвата	подвал	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Можайского, 12 - ТК П151110(ТК 501)	273	42	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П151110(ТК 501) - ул. Можайского, 14	159	24	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Можайского, 14	159	24	минвата	подвал	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Можайского, 14 - ул. Можайского, 16	159	98	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Можайского, 16	133	24	минвата	подвал	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Можайского, 16 - ТК П151114(ТК 502)	159	32	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П151114(ТК 502) - ул.Курчатова, 10	89	32	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П151114(ТК 502) - ТК П151116(ТК 503)	108	94	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П151116(ТК 503) - ул.Курчатова, 12	133	24	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П1515(ТК 2) (ул. Высотная, 7) -ТК П151502(ТК-3) (ул. Высотная, 11)	273	96	минвата	канальная	2024	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П151502(ТК 3) - ТК П151504(ТК 301)	159	40	минвата	канальная	2024	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П151504(ТК 301) - ул. 1-ая Хабаров-	133	70	минвата	канальная	2003	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
	ская, 4								
ТЭЦ-2	ул. 1-ая Хабаровская, 4	108	24	минвата	подвал	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. 1-ая Хабаровская, 4 - ул.1-ая Хабаровская, 6	108	80	минвата	канальная	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. 1-ая Хабаровская, 6	108	24	минвата	подвал	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. 1-ая Хабаровская, 6 - ул. 1-ая Хабаровская, 8	108	80	минвата	канальная	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П151504(ТК 301) - ТК П151506(ТК 302)	159	104	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П151506(ТК 302) - ул. 2-ая Хабаровская, 1	108	90	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П151506(ТК 302) - ТК П151508(ТК 303)	159	186	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П151508(ТК 303) - ТК П15150801(ТК 30301)	133	120	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П15150801(ТК 30301) - ул. 2 -ая Хабаровская, 4	133	106	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. 2-ая Хабаровская, 4	108	140	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. 2-ая Хабаровская, 4 - ул.2-ая Хабаровская, 4а	89	90	минвата	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П151508(ТК 303) - ТК П151510(ТК 304)	133	100	минвата	канальная	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П151510(ТК 304) - ул. 2-ая Хабаровская, 7	108	64	минвата	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П151510(ТК 304) - ТК П151512(ТК 30401)	108	62	минвата	канальная	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П151512(ТК 30401) - ул. 2-ая Хабаровская, 11	108	10	минвата	канальная	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П151502(ТК-3) - ТК П15150201(ТК 10311)	219	90	минвата	канальная	2024	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П15150201(ТК 10311) - ул.Высотная, 11	89	6	минвата	канальная	2024	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П15150201(ТК 10311) - ТК П15150203(ТК 4)	219	80	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П15150203(ТК 4) - ТК П15150205(ТК 401)	133	116	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П15150205(ТК 401) - ул. Высотная, 13	89	20	ППУ	канальная	2005	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П15150205(ТК 401) - ул. 2-ая Хабаровская, 2	108	36	ППУ	канальная	2005	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П15150205(ТК 401) - ул. 2-ая Хабаровская, 8а	133	128	минвата	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. 2-ая Хабаровская, 8а	133	138	минвата	подвал	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. 2-ая Хабаровская, 8а - ул. 2-ая Хабаровская, 10	133	80	минвата	канальная	2016	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ул. 2-ая Хабаровская, 10	133	148	минвата	подвал	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. 2-ая Хабаровская, 10 - ул. 2-ая Хабаровская, 12а	108	22	минвата	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	вр10142101 - ул. Телевизорная, 1 стр.30	273	202	минвата	надземная	1972	нет	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки - вр10142107(т.6)	325	48	минвата	надземная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	вр10142107(т.6) - ТК 10142109(ТК 147а)	325	124	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 10142109(ТК 147а) - ТК 10142111(ТК 147)	325	76	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 10142111(ТК 147) - вр10142113(т.7)	325	88	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	вр10142113(т.7) - вр10142115(т.8)	325	176	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	вр10142115(т.8) - вр10142119	325	102	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	вр10142119 - вр10142123(т.9)	325	152	минвата	надземная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	вр10142123(т.9) - ТК 10142127(ТК 148)	325	76	минвата	надземная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 10142127(ТК 148) - ТК 150	325	76	минвата	канальная	2025	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 150 - ТК 150А	325	116	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 150А - ТК 151	325	408	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 151 - ТК 10142133(ТК 15101)	325	264	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 15101 - ТК 15103	159	104	ППУ	канальная	2004	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 15103 - ул.Баумана, 3	108	24	ППУ	канальная	2004	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 15103 - ТК 15102	133	61	ППУ	канальная	2004	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 15102 - ул.Баумана, 5	108	24	ППУ	канальная	2004	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 15102 - ул.Баумана, 7	108	90	ППУ	канальная	2004	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 10142133(ТК 15101) - ТК 152	325	310	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 152 - ТК 153	325	104	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 153 - ТК 153А	273	86	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 153А - УТ3	273	50	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	УТ3 - ТК 154	273	92	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 154 - ул. Киренского, 83	89	12	ППУ	канальная	2004	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 153 - ул. Баумана, 4	219	101,2	ППУ	канальная	2004	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Баумана, 4	219	40	ППУ	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Баумана, 4	159	64	ППУ	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Академика Киренского, 126	108	172	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Академика Киренского, 126а	108	46	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Академика Киренского, 126а - ул. Новая Заря, 1	108	22	минвата	канальная	1990	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Баумана, 4 - ТК 244	219	22,6	ППУ	канальная	2004	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 244 - ТК 245	159	128	ППУ	канальная	2004	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 245 - УТ 247 (времянка не ТК)	57	161	ППУ	канальная	2004	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	УТ 247 (времянка не ТК) - ул. Новая Заря, 5	57	22	ППУ	канальная	2004	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 245 - ТК 243	159	46,4	ППУ	канальная	2004	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 243 - ТК 241	159	60,4	ППУ	канальная	2004	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 241 - ул. Баумана, 8	57	10,4	ППУ	канальная	2025	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. при-надл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК 241 - ТК 239	159	75,2	минвата	канальная	2025	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 239 - ТК 23901	159	72	минвата	канальная	2025	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 23901 - ул. Баумана, 9	89	104	минвата	канальная	2001	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 239 - ул. Баумана, 8а	57	43,4	минвата	канальная	1973	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 239 - ТК 237	159	56,2	минвата	канальная	2025	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 237 - ул. Баумана, 10	57	16	минвата	канальная	2025	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 237 - ТК 23702	108	53,6	минвата	канальная	1972	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 23702 - ул. Баумана, 10а	57	9,6	минвата	канальная	1972	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 23702 - ТК 23704	89	81,2	минвата	канальная	1971	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 23704 - ул. Новая заря, 9	57	15,4	минвата	канальная	1971	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 23704 - ул. Новая Заря, 7	76	121	минвата	канальная	1971	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 237 - ТК 235	159	126	минвата	канальная	1973	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 235 - ул. Баумана, 12	57	16,6	минвата	канальная	1973	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 235 - ТК 23502	108	45,4	минвата	канальная	1973	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 23502 - ул. Баумана, 12а	57	10,4	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 23502 - ТК 23504	89	91,6	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 23504 - ул. Новая Заря, 11	57	18	минвата	канальная	1973	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 23504 - ТК 23506	57	82,6	минвата	канальная	1973	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 23506 - ул. Новая Заря, 13	57	10,6	минвата	канальная	1973	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 235 - ТК 233	219	154	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 233 - ул. Баумана, 14	57	47	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 233 - ул. Новая Заря, 15 (д/с № 70)	57	85,6	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 233 - ТК 231	219	158,6	минвата	канальная	1973	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 231 - ул. Баумана, 16	57	30	минвата	канальная	1972	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 231 - ТК 23102	89	24,8	минвата	канальная	1973	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 23102 - ул. Баумана, 16а	57	9,4	минвата	канальная	1973	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 23102 - ТК 23104	89	97,2	минвата	канальная	1973	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 23104 - ул. Новая Заря, 19	57	16,6	минвата	канальная	1973	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 23104 - ул. Новая Заря, 17	57	100,4	минвата	канальная	1973	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 231 - ТК 229 (перемычка)	219	141,6	минвата	канальная	1973	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	вр10142107(т.6) (Котельная №1) ул. Телевизорная,1, стр.33 - т.А	219	414	ППУ	надземная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	т.А - (Котельная №2) ул. Новая Заря, 41, стр.1, соор.3	159	754	минвата	надземная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 101419(Т1) - ТК 101431(ТК-1(ТК 121))	426	980,6	минвата	канальная	1987	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 101431(ТК-1(ТК 121)) - ТК 101433(ТК-2(ТК 122))	426	130,2	минвата	канальная	1987	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 101433(ТК-2(ТК 122)) - ТК 101435(ТК-3(ТК 123))	426	234,4	минвата	канальная	1987	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 101435(ТК-3(ТК 123)) - ТК 101439(ТК-5)	426	282	минвата	канальная	1987	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 101439(ТК-5) - ТК 101441(ТК-6)	426	34,6	минвата	канальная	1987	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 101441(ТК-6) (на территории	426	189	минвата	канальная	1987	аренда	вода	М

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. при-надл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
	ООО"Милко") - ТК 101443(ТК-7/ТК-5(ТК 126)								
ТЭЦ-2	ТК 101443(ТК-7/ТК-5(ТК 126) - ТК 101445(ТК-8)	426	162,4	минвата	канальная	1987	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 101445(ТК-8) - ТК 101447(ТК-9/ТК-7(ТК 128))	426	208,4	минвата	канальная	1987	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 101447(ТК-9/ТК-7(ТК 128)) - ТК 101449(ТК 10/ТК-8(ТК 129))	426	247,2	минвата	канальная	1987	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 101449(ТК 10/ТК-8(ТК 129)) - ЦТП №1 ул. Калинина, 47е	426	329,2	минвата	канальная	1987	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ЦТП №1 ул. Калинина, 47е - точка врезки	159	120	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки - ТК 2200	159	118	минвата	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 2200 - ул. Калинина, 47н	89	60	минвата	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 2200 - ул. Калинина, 47Б дом 2 (47м)	89	120	минвата	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 2200(УТ1) - ул. Калинина, 47л	89	66	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ЦТП №1 ул. Калинина, 47е - ТК 2100	426	116	минвата	канальная	1995	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 2100 - ТК 2101	426	80	минвата	канальная	1981	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 2101 - ТК 210101	219	46	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 210101 - ул. Калинина, 47а	108	32	минвата	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Калинина, 47а	108	166	минвата	подвал	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Калинина, 47а	108	208	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Калинина, 47а - ул. Калинина, 47	108	114	минвата	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки - ТК 210103	219	42	минвата	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 210103 - ул. Калинина, 70в	219	102	минвата	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Калинина, 70в	219	40	минвата	подвал	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Калинина, 70в	133	258	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Калинина, 70в - ул. Калинина, 68а	57	162	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Калинина, 70в - ТК 210102	108	22	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 210102 - ТК 21010201	108	96	ППУ	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 21010201 - ул. Калинина, 70б	108	10	ППУ	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 210102 - ул. Калинина, 70а	89	48	ППУ	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Калинина, 70а	133	160	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Калинина, 70а - ТК 210104	57	26	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 210104 - УТ 210106	89	24	ППУ	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	УТ 210106 - ул. Калинина, 72/1	57	14	ППУ	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	УТ 210106 - ТК 210108	89	78	ППУ	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 210108 - ул. Калинина, 72/3	57	14	ППУ	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 210108 - ТК 210110	76	88	ППУ	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 210110 - ул. Калинина, 72/5	57	16	ППУ	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 210110 - ТК 210112	57	88	ППУ	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 210112 - ул. Калинина, 72/7	57	14	ППУ	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 210104 - ТК 210114	89	101,3	ППУ	канальная	2008	нет	вода	К
парогенератор	ул. Телевизорная,1, стр.33 - т.А	219	207	ППУ	надземная	1990	аренда	пар	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. при-надл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
парогенератор	т.А - ул. Новая Заря, 41, стр.1, соор.3	159	290	минвата	надземная	1990	аренда	пар	К
ТЭЦ-2	ТК 4140 - ТК 4141 (на списании)	133	78	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 4140 - ТК 4141	76	39	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 4141 - ТК 4143	133	136	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 4141 - ТК 4143	76	68	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 4143 - ТК 4145	133	84	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 4143 - ТК 4145	76	42	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 4145 - ТК 4145А(УТ5)	133	110	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 502 - ТК 503	426	400	минвата	канальная	2014	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 503 - ТК 504	426	60	минвата	канальная	2014	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 504-ТК 505	426	318	минвата	канальная	2003	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 505 - ТК 507	426	194	минвата	канальная	2003	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 507 - ТК 507а	426	702	минвата	канальная	2003	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 507а - ТК 508	426	280	минвата	канальная	2003	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ул. Тотмина, 20	89	272	ППУ	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Тотмина, 14	108	24	ППУ	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Тотмина, 16	89	246	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Карбышева, 28 - ул. Карбышева, 28а	108	106	ППУ	бесканальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 508 - ТК 508а	325	206	минвата	канальная	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 508а - ТК 508б	325	176	минвата	канальная	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 508б - ТК 509	426	362	минвата	канальная	2003	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 509 - ТК 510	325	290	минвата	канальная	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 510 - ТК 511	273	213	минвата	канальная	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 511 - ТК 512	273	244	минвата	канальная	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 512 - ТК 513	159	222	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	от точки А - ул. 2-я Ботаническая, 9/4	89	410	минвата	канальная	2022	нет	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки - здание б/н слева от ул.Калинина, 75/1	89	66	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки - ул.Калинина,69в	89	13	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки - ул.Калинина,69/1	89	13	минвата	канальная	1978	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки - ул.Калинина, 75/4	89	66	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 526 - в сторону мясика	219	460	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4609 - ул. Тотмина, 3	219	44	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 460912 - ТК 460706 (НА СПИСАНИИ)	219	72	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 460906 - ТК 460912	219	70	минвата	канальная	1984	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4609 - ТК Р4608	219	250	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	Коттельная №14 ул. Калинина, 77 (во-енгородок) - ТК-1	108	6	минвата	надземная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК-1 - УТ-1	108	110	минвата	надземная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК-2 - ул. Калинина, 77/1	57	96	минвата	надземная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК-2 - ул. Калинина, 77/2	57	20	минвата	надземная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	УТ1 - ТК2	108	34	минвата	надземная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки 1 - ул. Калинина, 77/3	57	20	минвата	надземная	1990	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТУ-1 - точка врезки 2	108	106	минвата	надземная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки 2 - ул. Калинина, 77/4	57	20	минвата	надземная	1990	аренда	вода	К
Котельная №7 ул. Лесная, 79	ТК 701 - ТК 702	57	26,8	минвата	канальная	2008	аренда	вода	К
Котельная №7 ул. Лесная, 79	ТК 702 - ТК 703	57	62	минвата	канальная	2008	аренда	вода	К
Котельная №7 ул. Лесная, 79	ТК 703 - ТК 704	57	39	минвата	канальная	2008	аренда	вода	К
Котельная №7 ул. Лесная, 79	ТК 704 - ТК 705	57	180	минвата	канальная	2008	аренда	вода	К
Котельная №7 ул. Лесная, 79	ТК 705 - ТК 706	57	48	минвата	канальная	2008	аренда	вода	К
Котельная №7 ул. Лесная, 79	ТК 706 - ул. Лесная, 81	32	18	минвата	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 12-1-3-2 -	133	66	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ХВО Котельная №1 - точка врезки	325	102	минвата	надземная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 210401 - ул. Калинина, 45б	57	38	минвата	канальная	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точки врезки - ул. Калинина, 39б	57	24	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 210802 - ул. Калинина, 39а	57	18,4	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 210804 - ул. Калинина, 43а	57	18	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 210806 - ул. Калинина, 43б	57	18,2	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 210806 - ТК 210808	89	310	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 210808 - ул. Калинина, 52/1	57	46	минвата	канальная	2002	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 210808 - ул. Калинина, 52/3	57	68	минвата	канальная	2002	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 210810 - ТК 210810а	57	42	минвата	канальная	2002	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 210810а - ул. Калинина, 52/2	57	20	минвата	канальная	2002	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 210810а - ул. Калинина, 50	57	96	минвата	канальная	2002	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 2121 - ул. Калинина, 4	159	286	минвата	канальная	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Калинина, 4	108	90	минвата	подвал	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 212104 - ТК 212108	76	234	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 2113 - ТК 211301	57	43,8	минвата	канальная	1968	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 211301 - ул. Комбайностроителей, 9	57	46	ППУ	канальная	2004	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 4 - Т.1	57	94	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	Т.1 - ул. Комбайностроителей, 24	57	70	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	Т.1 - ул. Комбайностроителей, 28	57	58	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 211702 - пер. Индустриальный, 1	57	16	минвата	канальная	1971	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 211706 - ул. Комбайностроителей, 22	76	94	минвата	канальная	1971	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 211708 - пер. Индустриальный, 3	57	76	минвата	канальная	1971	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 211710 - ул. Комбайностроителей, 20	57	66	минвата	канальная	1971	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Калинина, 3 - ул. Калинина, 1/63	133	108	ППУ	канальная	2004	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 213 - ТК 215	219	180	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 215 - ТК 217	219	112	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 217 - ТК 219	219	102	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК 219 - ТК 221	219	132	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 221 - ТК 223	219	82	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р632701(ТК 21827) - ул. Свободный, 26	108	28	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6333(ТК 21819) - ул. Демьяна Бедного, 29	57	28	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6335(ТК 21821') - ТК Р633502 - ул. Демьяна Бедного, 31	76	42	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р633502 - ул. Демьяна Бедного, 33	76	54	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	УТ-А1 - УТ1	133	104	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	УТ1 - ул. Толстого, 67А	108	90	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	УТ1 - ТК 342	108	242	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6304(ТК 34.1) - ТК Р6303(ТК 40)	159	50	минвата	канальная	1976	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК - здание	57	10	минвата	канальная	1976	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 342 - здание	57	10	минвата	канальная	1976	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р620204 - ТК Р62020402	89	62	минвата	канальная	1989	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р62020402 - ул. Ладо Кецховели, 67 стр3	89	32	минвата	канальная	1989	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р600301 - точка врезки 1	108	256	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р640602 - ТК Р640604	133	104	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	Б6 - ул. 1-ая Ленинградская, 18(ул. Софьи Ковалевской, 29)	57	17	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	тк Р 5803.11-тк Р 5803.15	159	200	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	тк Р 5803.15-ул. Киренского,26 (корпус Г)	89	46	минвата	канальная	1984	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	тк Р 5803.15-тк Р 5803.17	133	82	минвата	канальная	1984	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	тк Р 5803.17-ул. Киренского,26 (корпус Г)	89	104	минвата	канальная	1984	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	тк Р 5803.17-ул. Киренского,26 (корпус Г)	89	48	минвата	канальная	1984	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 1205 - ТК 120502А (подающий трубопровод)	325	529,5	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 120502А - ТК 120502Б (подающий трубопровод)	325	171,5	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Гусарова, 50	76	180	минвата	подвал	1985	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5000(ц0701) - ТК Р500001	108	136	минвата	канальная	2001	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5000(ц0701) - ТК Р500001	108	68	минвата	канальная	2001	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5000(ц0701) - ТК Р500001	57	68	минвата	канальная	2001	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П27130202 (ТК П271304) - пр. Свободный, 68	57	16	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 100413а (ц0304) - ц0301	219	2640	минвата	канальная	1996	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р510209 - ТК-5	108	224	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК-5 - ул. Чкалова, 41а	57	17,2	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Толстого, 43 шк.№19 - теплица	57	96	минвата	канальная	2020	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4413 - ТК Р441302	219	80	минвата	канальная	1992	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. при-надл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК Р441308 - ТК Р44130602а	108	77	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р441108 - ул. Красной Армии, 19	108	80	минвата	канальная	1978	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	Р440202 - Р44020202 (нет ТК)	89	61	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	Р44020202 (нет ТК) - Р44020204 (нет ТК)	89	106	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	Р44020202 (нет ТК) - ул. Горького, 17	57	8	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	Р44020204 (нет ТК) - Р44020204а	57	23,4	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	Р44020204а - ул. Декабристов, 24/3	57	6	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	Р44020204 (нет ТК) - Р44020206 (нет ТК)	89	44	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	Р44020206 (нет ТК) - Р44020206а	57	25	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	Р44020206а - ул. Декабристов, 24/2	57	6,8	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	Р44020206 (нет ТК) - ул. Декабристов, 24/1	57	67,2	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	Р440104 - Р440106	108	46	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	Р440106 - точка врезки	57	24	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	Р440106 - точка врезки	57	25,2	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки - ул. Горького, 11	32	9,8	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки - ул. Горького, 13	32	13	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	Р440106 - Р440108	108	50	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	Р440108 - ул. Горького, 15	89	40	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	Р440108 - Р440110	57	64	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 034410(стар.№ ТК 034408) - ТП	76	76,6	минвата	канальная	1970	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТП - Тксущ. - ул. Ломоносова, 15	76	66,8	минвата	канальная	1970	аренда	вода	К
КрЭВРЗ	ТК7/1(тк23А) - ул. Маерчака, 33	57	14	ППУ	канальная	1971	аренда	вода	К
КрЭВРЗ	ТК-39 (ТК-23) - ул. Толстого, 4	57	142	ППУ	канальная	1976	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК (Сущ.) - ТК 0379	426	30	минвата	канальная	1982	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 0381 - ТК 0387	219	464	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0381 - ТК 0387 - ТК 0386	159	546	минвата	канальная	1994	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 2100 - точка врезки	273	190	минвата	канальная	1995	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки - ТК 2103	219	28	минвата	канальная	1995	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки - ТК 2102	57	18	минвата	канальная	1995	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 2102 - ул. Калинина, 45и	57	30	минвата	канальная	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 2103 - ТК 210301	219	38	минвата	канальная	1995	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 210301 - ул. Калинина, 45а/7	57	14	минвата	канальная	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 210301 - ТК 210303	108	88	минвата	канальная	1995	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 210303 - ул. Калинина, 45а/1	57	14	минвата	канальная	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 210303 - ТК 210306	108	134	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 210306 - ул. Калинина, 66	89	12	минвата	канальная	2015	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 2103 - ТК 210313	76	90	минвата	канальная	1995	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 210313 - ТК 210314	57	34	минвата	канальная	1995	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 210314 - ул. Калинина, 45а/8	57	26	минвата	канальная	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 210314 - ул. Калинина, 45а/9	57	12	минвата	канальная	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 210314 - ТК 210315	57	68	минвата	канальная	1995	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. при-надл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК 210315 - ул. Калинина, 45а/2	57	26	минвата	канальная	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 210315 - ул. Калинина, 45а/3	57	14	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 210313 - ТК 210317	57	149	минвата	канальная	1995	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 210317 - ул. Калинина, 45а/10	32	28	минвата	канальная	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 210317 - ул. Калинина, 45а/11	45	13	минвата	канальная	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 210317 - ул. Калинина, 45а/4	57	68	минвата	канальная	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 2103 - ТК 2104	426	70	минвата	канальная	1995	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 2104 - ТК 210401	76	82	минвата	канальная	1995	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 210401 - ТК 210403	76	62	минвата	канальная	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 210403 - ул. Калинина, 45в	57	16	минвата	канальная	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 210403 - ул. Калинина, 45г	57	16	минвата	канальная	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 2104 - ТК 2105	426	190	минвата	канальная	1995	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 2105 - ул. Калинина, 43в/4	108	36	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 2105 - ТК 210502	159	318	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 2105 - ТК 2106	426	88	минвата	канальная	1981	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 2106 - ул. Калинина, 45	108	44	минвата	канальная	1981	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 2106 - точка врезки УТ 2107	426	1242	минвата	канальная	1981	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	точка врезки УТ 2107 - точка врезки УТ 210701	273	118	минвата	надземная	1974	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	УТ 210701 - точка врезки 210701	57	32	минвата	канальная	1974	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки - ТК 210702	108	16	минвата	канальная	2018	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 210702 - ул. Калинина, 41в	108	6	минвата	канальная	2018	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 210702 - ТК 210704	108	178	минвата	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 210704 - ТК 210706	108	80	минвата	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 210706 - ул. Калинина, 41б	108	32	минвата	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 2107(ут7) - т.А (забор РСУ-2(ул. Калинина, 39в)	426	308	минвата	надземная	1995	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	т.А (забор РСУ-2(ул. Калинина, 39в) - точка врезки УТ 2108(ТК 8)	325	376	минвата	надземная	1995	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки УТ 2108(ТК 8) - забор РСУ-2	325	48	минвата	надземная	1995	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	забор РСУ-2 - опуск в землю(после ручья)	325	128	минвата	надземная	1995	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка опуска - ТК 2109	325	20	минвата	канальная	1995	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 2108 - точки врезки	89	130	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точки врезки - ТК 210802	89	30	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 210802 - ТК 210804	57	190	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 210804 - ТК 210806	89	56,8	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 2109 - ТК 210902	219	62	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 2120 (ТК 210902) - ул. Калинина, 35д	108	47	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 210902 - ТК 210904	219	100	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 210904 - ул. Калинина, 35	57	44	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 210904 - ТК 210904а	159	240	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 210904а - ТК 210906	159	180	ППУ	канальная	1989	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. при-надл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК 210906 - ул. Камская, 1	133	15	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 210906 - ТК 210908	108	92	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 210908 - ул. Камская, 3	108	12	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Камская, 3	108	202	ППУ	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Камская, 3 - ТК 2109011	108	20	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 210908 - ТК 210910	159	64	минвата	канальная	2019	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 210910 - ул. Калинина, 18 (1 ввод)	133	80	минвата	канальная	2019	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 210910 - ул. Калинина, 18 (2 ввод)	108	150	минвата	канальная	2019	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 210904 - ТК 210908А	159	470	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 210908А - точка врезки А	159	24	минвата	канальная	2019	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 2109011 - ул. Камская, 5	108	40	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 210904а - ул. Калинина, 35а	76	102	минвата	канальная	2019	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 2109 - ТК 210901	219	196	минвата	канальная	1971	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 210901 - ул. Калинина, 37	108	68	минвата	канальная	1990	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 210901 - ул. Калинина, 31Б	89	31,7	минвата	канальная	2021	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 210901 - ТК 2110	219	72	минвата	канальная	1971	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 2110 - точка врезки УТ 211002	159	60	минвата	канальная	1974	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки УТ 211002 - ТК 211004	159	264	минвата	канальная	2000	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 211004 - ТК 211006	159	100	минвата	канальная	2000	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 211006 - ул. Калинина, 12	108	12	ППУ	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 211006 - точка перехода	159	16	минвата	канальная	2000	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка перехода - ТК 211008	133	182	минвата	канальная	2000	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 211008 - ул. Калинина, 10	108	10	ППУ	канальная	2004	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 211008 - ул. Калинина, 8	159	210	ППУ	канальная	2004	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Калинина, 8	133	106	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Калинина, 8 - ТК 212107	159	470	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 212108 - ТК 212107	159	200	минвата	канальная	2003	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 212107 - точка врезки	108	40	минвата	канальная	1968	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Калинина, 4 - ул. Калинина, 6	108	32	минвата	канальная	1968	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 212108 - ул. Калинина, 2а	76	14	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 212108 - ТК 212110	219	128	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 212110 - ул. Калинина, 2	76	16	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 212110 - ТК 212112	219	87,6	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 212112 - ул. Калинина, 2б	76	24,4	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 212112 - ТК 212114(ТК10.00А)	219	188	минвата	канальная	1968	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 2110 - ТК 2110А	273	50	минвата	канальная	1974	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 2111 - ул. Комбайностроителей, 17	57	4	минвата	канальная	1974	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 2110 - ТК 2111	273	44	минвата	канальная	1974	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 2111 - ТК 2112	325	86	минвата	канальная	1974	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 2112 - ул. Комбайностроителей, 13	57	30	минвата	канальная	1974	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 2112 - ТК 2113	325	200	минвата	канальная	1968	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 2113 - ул. Комбайностроителей, 11	57	74	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 2113 - ТК 211302	159	104	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 211302 - ТК 211304	108	40	минвата	канальная	1974	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК 211304 - ул. Комбайностроителей, 30	57	16	минвата	канальная	2001	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 211304 - ул. Комбайностроителей, 26	108	150	минвата	канальная	2001	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 211302 - ТК 21130202	159	40	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 211302 - ул. Калинина, 17	159	166	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 21130202 - ТК 211307	89	40	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 211307 - ТК 211306	89	10	минвата	канальная	1974	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 211306 - ул. Лизы Чайкиной, 4	89	50	минвата	канальная	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 211306 - ул. Лизы Чайкиной, 5	89	92	минвата	канальная	1974	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 211307 - ТК 211305	57	12	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 211305 - ул. Комбайностроителей, 32	57	16	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 2113 - ТК 2115	325	150	ППУ	канальная	2020	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 2115 - ул. Комбайностроителей, 7	108	48	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 2115 - ТК 2116	273	204	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 2116 - ул. Комбайностроителей, 5	108	19	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 2116 - ТК 2117	273	188	минвата	канальная	1977	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 2117 - ул.Комбайностроителей, 3	108	24	минвата	канальная	1971	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 2117 - ТК 211702	108	74	минвата	канальная	1971	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 211702 - ТК 211706	89	84	ППУ	канальная	2004	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 211706 - точка врезки УТ 211707	76	10,4	минвата	канальная	1971	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 211706 - ул. Комбайностроителей, 18	57	14	ППУ	канальная	2005	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 211706 - ТК 211710	159	124	минвата	канальная	1971	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 211710 - ул. Калинина, 15	108	20	минвата	канальная	1990	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 211710 - ТК 211712	76	44	минвата	канальная	1971	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 211712 - ул. Калинина, 11	76	108	минвата	канальная	1971	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 211710 - пер. Индустриальный, 5	57	66	минвата	канальная	1971	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 2117 - ТК 2118	219	224	минвата	канальная	1977	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 2118 - ТК 211801	133	62	ППУ	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 211801 - ул. Комбайностроителей, 3а	89	16	ППУ	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 211801 - ул. Комбайностроителей, 1а	89	14	ППУ	канальная	2004	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Комбайностроителей, 1а	89	144	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Комбайностроителей, 1а - ул. Комбайностроителей, 1	89	28	ППУ	канальная	2004	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 2118 - ТК 2119	219	88	минвата	канальная	2018	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 2119 - ул. Комбайностроителей, 12	57	57	ППУ	канальная	2005	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 2119 - ул. Комбайностроителей, 8г	57	50	минвата	канальная	2019	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 2119 - ТК 2120	219	124	минвата	канальная	2018	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 2120 - ТК 212001	108	60	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 212001 - ТК 212002	76	22,8	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК 212002 - ул. Комбайностроителей, 10	76	12	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 212002 - ул. Комбайностроителей, 12а	57	26	минвата	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 212001 - ТК 212004	76	72	минвата	канальная	1970	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 212004 - пер. Индустриальный, 2	76	142	минвата	канальная	1970	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 212004 - пер. Индустриальный, 4	76	28	минвата	канальная	1970	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 2120 - ТК 2121	219	46	минвата	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 2121 - ул. Калинина, 7б (гараж)	89	14	минвата	канальная	1985	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 2121 - ТК 212106	159	86	ППУ	канальная	2005	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 212106 - точка врезки УТ 212105	159	56	ППУ	канальная	2005	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки УТ 212105 - ул. Калинина, 7а	57	18	ППУ	канальная	2005	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки УТ 212105 - ул. Калинина, 9	57	104	ППУ	канальная	2005	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 212106 - ТК 212104	159	52	ППУ	канальная	2005	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 212104 - ул. Калинина, 7	89	16	минвата	канальная	1977	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 212104 - точка А	159	76	минвата	канальная	2002	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка А - ул. Калинина, 5а	57	16	минвата	канальная	1968	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка А - ул. Калинина, 5	57	114	минвата	канальная	2002	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 2121 - ТК 2122	219	72,4	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 2122 - ул. Калинина, 5в	76	68	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 2122 - ТК 2123	219	88	минвата	канальная	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 2123 - ТК 2124	219	74	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 2124 - ТК 212401	76	32	минвата	канальная	1968	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 212401 - ул. Комбайностроителей, 8	57	50	минвата	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 2124 - ТК 2125	273	143,4	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 2125 - ул. Калинина, 5б	57	14	минвата	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 2125 - точка врезки УТ 2126	219	120	минвата	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки УТ 2126 - ТК 212601	89	30	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 212601 - ул. Комбайностроителей, 8а	57	16	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 212601 - ТК 212603	159	23,2	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 212603 - ул. Маерчака, 57 ст. 1	108	31,8	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 212603 - ТК 212605	108	193	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 212605 - точка врезки УТ 212607	159	197,4	минвата	канальная	2019	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки УТ 212607 - ул. Маерчака, 57	108	140	минвата	канальная	1988	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 2123 - ТК 2123а	219	220	минвата	канальная	1970	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 2123а - ул. Калинина, 3в	89	10	минвата	канальная	1986	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Калинина, 3в	89	62	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Калинина, 3в - ул. Комбайностроителей, 2	108	76	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 2123а - ТК 2123б	219	72	минвата	канальная	2005	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. при-надл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК 2123б - ул. Калинина, 3	219	132	минвата	канальная	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Калинина, 3 - ТК 212602	219	50	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 212602 - ул. Калинина, 2в	159	250	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Калинина, 2в	108	30	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Калинина, 3	219	30	минвата	транзит	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Калинина, 3	89	32	ППУ	подвал	2004	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки - ул. Калинина, 1а	133	28	ППУ	канальная	2004	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Калинина, 3 - ТК 2127	133	44	минвата	канальная	1986	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 2127 - ул. Калинина, 1б	108	12	минвата	канальная	1970	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 2123б - точка врезки (ТК 2127)	219	104	минвата	канальная	2005	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки (ТК 2127) - ТК 212308 (ТК 2128)	108	134	минвата	канальная	2005	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 212308 (ТК 2128) - ул. Калинина, 1г	89	52	минвата	канальная	2005	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 301 - ТК 302	159	48	минвата	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 302 - ул. Серова, 38	89	38	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 302 - ТК 303	159	178	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 303 - ул. Михаила Годенко, 1	159	88	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	УТ П2706 - ЦТП ул. Пролетарская, 138	273	144	минвата	надземная	2013	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ЦТП ул. Пролетарская, 138 - ТК 321	133	4	минвата	надземная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 321 - ТК 2	133	112	минвата	надземная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 321 - ТК1	108	130	минвата	надземная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК1 - ТК 32101	108	206	минвата	надземная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 32101 - ул. Пролетарская, 157	108	64	минвата	надземная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 2 - ТК 324	108	60	минвата	надземная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 324 - ТК 325	108	110	минвата	надземная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ЦТП ул. Пролетарская, 138 - ТК П2706(ТК 303)	325	146	минвата	надземная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	П2706(ТК 303) - П2706а	325	82	минвата	надземная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П2706а - ТК П150201(ТК 30101) (воздушка)	325	206	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П150201(ТК30101) (воздушка) - ТК П1504(ТК 301)	325	272	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П1504(ТК 301) - ТК П150402(ТК 30102)	108	134	минвата	надземная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П150402(ТК 30102) - пр. Свободный, 75	108	82	минвата	надземная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П1504 (ТК 301) - ТК Р6900	325	180	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6900 - ТК П1506(ТК 302)	325	174	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П1506(ТК 302) - ТК П1507(ТК 304)	325	194	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П1504(ТК 301) - ТК П1506(ТК302) - ТК П1507(ТК 304)	273	592	минвата	надземная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П1507(ТК 304) - пр. Свободный, 62	219	10	минвата	канальная	1995	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Свободный, 62	219	30	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Свободный, 62 - ТК П150702(ТК 30402)	159	80	минвата	канальная	1995	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК П150702(ТК 30402) - пр. Свободный, 64	76	54	минвата	канальная	1995	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П150702(ТК 30402) - пр. Свободный, 64а	57	34	минвата	канальная	1986	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П150702(ТК 30402) - ул. Курчатова, 2	159	72	минвата	канальная	1986	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Курчатова, 2	159	30	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П150706(ТК 30406) - ТК П150710(ТК 30408*)	108	208	минвата	канальная	1990	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П150710(ТК 30408*) - ул. Курчатова, 1г	89	12	минвата	канальная	1990	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П1507(ТК 304) - пр. Свободный, 60	159	48	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Свободный, 60	159	30	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Свободный, 60 - ТК П150703(ТК 30401)	159	94	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П150703(ТК 30401) - пр. Свободный, 58а	89	40	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П150703(ТК 30401) - пр. Свободный, 58	89	48	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П150703(ТК 30401) - пр. Свободный, 56	159	64	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Свободный, 56	159	30	минвата	подвал	1990	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Свободный, 56 - пр. Свободный, 54	159	68	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Свободный, 54	159	2	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Свободный, 54	76	136	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Свободный, 54 - ТК П150709(ТК 30405)	108	70	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П150709(ТК 30405) - пр. Свободный, 54а	57	94	минвата	канальная	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П150709(ТК 30405) - ТК П150711(СК1)	57	52	минвата	канальная	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П150711(СК1) - хоз.корпус(пр. Свободный, 54а)	57	20	минвата	канальная	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Свободный, 54 - ТК П150707(ТК 30403)	57	76	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П150707(ТК 30403) - пр. Свободный, 50а	57	52	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П150707(ТК 30403) - пр. Свободный, 52	57	36	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П150707(ТК 30403) - пр. Свободный, 50	89	82	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Свободный, 50	108	96	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Свободный, 50 - ул. Высотная, 1	89	46	минвата	канальная	1997	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П1507(ТК 304) - ТК П1508(ТК 306)	219	204	минвата	канальная	1986	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П1508(ТК 306) - ул. Курчатова, 6	108	58	минвата	канальная	1998	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. при-надл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ул. Курчатова, 6	108	32	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Курчатова, 6 - ул. Курчатова, 4	108	106	минвата	канальная	1998	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П1507(ТК 304) - ТК П1508(ТК 306)	219	204	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П1508(ТК 306) - пр. Свободный, 60а	108	57,2	минвата	канальная	2019	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П1508(ТК 306) - ТК П1509(ТК 307)	219	180	минвата	канальная	1986	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П1509(ТК 307) - ул. Можайского, 15	159	20	минвата	канальная	1986	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Можайского, 15	159	28	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Можайского,15 - ул. Можайского, 17	159	72	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Можайского, 17	159	24	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Можайского, 17 - ул. Курчатова, 8	89	62	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П1509(ТК 307) - ул. Можайского, 13	159	46	минвата	канальная	1986	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Можайского, 13	159	28	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Можайского, 13 - ТК П150903(ТК 308)	159	86	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П150903(ТК 308) - ул. Можайского, 11	89	20	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П150903(ТК 308) - ул. Можайского, 9	159	150	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Можайского, 9	159	24	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Можайского, 9 - ул. Можайского, 7	159	66	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Можайского, 7	159	34	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Можайского, 7 - ТК П150909(ТК 309)	159	76	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П150909(ТК 309) - ул. Можайского, 3	57	54	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П150909(ТК 309) - ул. Можайского, 5	76	30	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П150909(ТК 309) - ул. Высотная, 3	108	86	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П1509(ТК 307) - ТК П151110(ТК 501)	219	236	минвата	канальная	1997	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	Котельная №2 - ТК 2	530	174,2	минвата	канальная	1991	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 2 - ТК Р631802 (ТК 20001)	530	116,2	минвата	канальная	1991	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р631802(ТК 20001) - ТК Р63180201(ТК 20002)	159	417,6	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р63180201(ТК 20002) - ул. Новая Заря, 14а(спорТК омплекс)	108	86	ППУ	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р63180201(ТК 20002) - ТК Р63180205(ТК 20006)	159	481,2	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р63180205(ТК 20006) - ТК Р63180207(ТК 20008)	159	320	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р63180207(ТК 20008) - ул. Новая Заря, 20 (ЦЕХ)	89	22	минвата	канальная	1973	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р63180207(ТК 20008) - точка врезки	89	68	минвата	канальная	2019	нет	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки - ТК Р63180209(ТК20008А)	57	22	минвата	канальная	2019	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р63180209(ТК20008А) - ул. Новая Заря, 16 стр.12 (диспетч.пункт)	57	40	минвата	канальная	2019	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Новая Заря, 16 стр.12 (диспетч.пункт) - ул. Новая Заря, 20	57	67	минвата	канальная	2019	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Новая Заря, 16 стр.12 (диспетч.пункт) - ул. Новая Заря, 16 стр.3	57	124	минвата	канальная	2019	нет	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. при-надл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	Котельная №2 - ТК Р631806(ТК)	426	5,6	минвата	канальная	1991	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р631806(ТК) - ТК Р631802(ТК 20001)	426	187,2	минвата	канальная	1991	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р631802(ТК 20001) - ТК Р6318(ТК 200)	426	40	минвата	канальная	1991	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р6318(ТК 200) - ТК Р6317(ТК 203)	426	90	минвата	канальная	1991	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р6317(ТК 203) - ул. Мечникова, 50	159	222	минвата	канальная	2019	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6317(ТК 203) - ТК Р6316(ТК 205)	426	72	минвата	канальная	1991	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р6316(ТК 205) - ТК Р6315(ТК 207)	426	78	минвата	канальная	1991	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р6315(ТК 207) - ТК 20701	133	64	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 20701 - ул. Мечникова, 47	76	18	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 20701 - ул. Мечникова, 49	76	64	минвата	канальная	2019	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 20701 - ТК 20703	133	58	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 20703 - ТК 20705	108	58	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 20705 - ул. Мечникова, 49а	57	26	минвата	канальная	1973	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 20705 - ТК 20707	108	74	минвата	канальная	1973	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 20707 - ул.Мечникова, 51	57	10	минвата	канальная	1973	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 20707 - ТК 20709	108	76	минвата	канальная	1974	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 20709 - ул. Мечникова, 55	57	24	минвата	канальная	1974	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 20709 - ТК 20711	76	62	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 20711 - ул.Баумана, 25	89	154	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 20711 - ТК 20712	76	50	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 20712 - ул. Баумана, 30	57	40	минвата	канальная	1973	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 20712 - ул. Мечникова, 53	76	54	минвата	канальная	1978	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 20711 - ТК 20713	89	42	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 20713 - ул. Баумана, 26а	89	56	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6315(ТК 207) - ТК Р6314(ТК 209)	426	170	минвата	канальная	1991	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р6314(ТК 209) - ТК 20901	159	120	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 20901 - пр. Свободный, 38	89	68	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 20901 - точка врезки УТ 20903	159	145,6	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки УТ 20903 - пр .Свободный, 36	89	54	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки УТ 20903 - точка врезки УТ 20905	133	125,2	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки УТ 20905 - пр. Свободный, 36	57	54	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки УТ 20905 - точка врезки УТ 20907	108	75,8	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки УТ 20907 - ул. Ладо Кецховели, 97	89	14	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки УТ 20907 - ул. Ладо Кецховели, 95	89	79,4	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 20901 - точка врезки УТ 20902	159	44	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки УТ 20902 - ул. Новая Заря, 4	89	24	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. при-надл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	точка врезки УТ 20902 - ТК 20904	159	106	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 20904 - ул. Новая Заря, 6	89	36	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 20904 - ТК 20906	108	56	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 20906 - ул. Мечникова, 43	133	22	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 20906 - ТК 20908	108	128	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 20908 - ул. Мечникова, 41	57	14	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 20908 - ул. Мечникова, 41а	76	90	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 20908 - ТК 20910	108	86	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 20910 - ул. Мечникова, 39	76	18	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 20910 - точка врезки УТ 20912	108	52	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки УТ 20912 - ул. Ладо Кецховели, 99	89	22	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6314(ТК 209) - ТК Р6313(ТК 211)	426	46	минвата	канальная	1991	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р6313(ТК 211) - ул. Новая Заря, 33	76	6	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6313(ТК 211) - ТК Р6312(ТК 213)	325	72	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6312(ТК 213) - ТК 21301	159	94	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 21301 - ул. Новая Заря, 31	57	82	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 21301 - пр. Свободный, 40	76	12	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 21301 - ТК 21303	108	122	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 21303 - пр. Свободный, 42	76	12	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 21303 - ТК 21305	108	122	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 21305 - пр. Свободный, 44	76	12	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 21305 - ТК 21307	76	60	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 21307 - ул. Баумана, 24	57	46	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 21307 - ул. Баумана, 26	57	30	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6311(ТК 215) - пр. Свободный, 65	108	6	минвата	канальная	1971	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6310(ТК 217) - ТК 21701	159	60	минвата	канальная	1983	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 21701 - ТК 21703	159	196	минвата	канальная	1983	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 21703 - пр. Свободный, 69	108	96	минвата	канальная	1977	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 21703 - ул. Баумана, 22	89	42	минвата	канальная	1973	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 219 - ул. Новая Заря, 27	89	18	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 221 - ул.Новая Заря, 25	89	24	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6307(ТК 223) - ул. Баумана, 20г	89	124	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки - ул. Баумана, 20д	89	12	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6307(ТК 223) - ТК 225	219	8	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 225 - ул. Новая Заря, 23	108	48,8	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 225 - ТК 227	273	129,2	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 227 - ул. Новая Заря, 23	57	28	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 227 - ТК 227'	108	14,6	минвата	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 227' - ТК 22701	108	98	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 22701 - ул. Баумана, 20в	57	40	минвата	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 22701 - ТК 22703	108	46	минвата	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 22703 - ул. Баумана, 20б	57	10	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 22703 - ТК 22705	108	49,4	ППУ	канальная	2018	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. при-надл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК 22705 - ул. Баумана, 20а	57	81	ППУ	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 22705 - гараж ул. Баумана, 20б ст1	32	6,6	минвата	канальная	1983	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Баумана, 20б ст1 - ул. Баумана, 20б ст3	32	10,4	минвата	канальная	1983	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 22705 - ул. Баумана, 20	89	46	ППУ	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 227 - ТК 229	219	104	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 229 - ул. Баумана, 18	89	82	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 229 - ТК 22902	89	48	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 22902 - ул. Баумана, 18а	89	10	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 22902 - ул. Новая Заря, 21	89	70	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 215 - ТК 21502	273	78	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 21502 - пр. Свободный, 63	108	20	минвата	канальная	1978	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 21502 - ТК 2150201	273	68	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 2150201 - ТК 2150201'	273	40	минвата	канальная	1983	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 2150201' - ул. Новая Заря, 2а	89	20	минвата	канальная	1963	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 2150201' - ТК 2150203	108	116	минвата	канальная	1983	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 2150203 - ул.Новая Заря, 2в	57	22	минвата	канальная	1966	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 2150203 - ТК 2150205	108	68	минвата	канальная	1983	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 2150205 - ул. Новая Заря, 2б	76	40	минвата	канальная	1965	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 2150205 - ул. Толстого, 70	76	18	минвата	канальная	1964	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 2150201 - ТК 21504	273	92	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 21504 - пр. Свободный, 61(транзит)	273	48	минвата	канальная	1983	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Свободный, 61(транзит)	273	14	минвата	транзит	1983	нет	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Свободный, 61(транзит) - ТК 21506	273	116	минвата	канальная	1983	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 21504 - пр. Свободный, 61	108	52	минвата	канальная	1964	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 21504 - пр. Свободный, 61 (столо-вая)	57	16	минвата	канальная	1964	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 21506 - пр. Свободный, 57	76	6	минвата	канальная	1964	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 21506 - ТК 21508	273	16	минвата	канальная	1964	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 21508 - пр. Свободный, 59а	108	24	минвата	канальная	1964	нет	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Свободный, 59а	89	130	минвата	подвал	1964	нет	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Свободный, 59а - ул. Толстого, 60	89	108	минвата	канальная	1964	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 21508 - ТК 21510	273	144	минвата	канальная	1964	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 21510 - ТК 21514	108	32	минвата	канальная	1964	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 21514 - ул. Ладо Кецховели, 93	89	16	минвата	канальная	1976	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 21514 - ТК 21512	108	132	минвата	канальная	1976	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 21512 - ул. Ладо Кецховели, 91	89	18	минвата	канальная	1976	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 21510 - ТК 21516	273	114	минвата	канальная	1976	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 21516 - ТК 21518	273	106	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 21518 - ул. Ладо Кецховели, 68	108	86	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ладо Кецховели, 68	108	60	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ладо Кецховели, 68	89	60	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ладо Кецховели, 68 - ул. Ладо Кецховели, 66	89	30	минвата	канальная	1976	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. при-надл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК 21518 - ТК 21520	273	140	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 21520 - пр. Свободный, 53	89	36	минвата	канальная	1976	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 21520 - пр. Свободный, 53а	89	76	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 21520 - ТК 21522	273	74	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 21522 - ул. Омская, 18	273	22	минвата	канальная	1976	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Омская, 18	159	130	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Омская, 18 - ул. Толстого, 50 (ул. Омская, 16)	159	60	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Толстого, 50 (ул. Омская, 16)	133	6	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Толстого, 50 (ул. Омская, 16)	108	60	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Толстого, 50 (ул. Омская, 16)	76	24	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Толстого, 50 - ул. Толстого, 52	108	64	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Толстого, 52	133	26	минвата	подвал	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Толстого, 52 - ул. Толстого, 54	89	66	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 21522 - пр. Свободный, 51	159	92	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Свободный, 51	159	294	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Свободный, 51 - ТК 21524	159	96	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 21524 - ул. Свободный, 49	89	14	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 21524 - пр. Свободный, 47	159	70	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Свободный, 47	159	72	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Свободный, 47 - ТК 21526	159	32	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 21526 - пр. Свободный, 45	89	62	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Свободный, 45	89	84	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Свободный, 45 - пр. Свободный, 49а	89	94	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6318(ТК 200) - ТК Р6320(ТК 202)	426	386	минвата	канальная	1991	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р6320(ТК 202) - ТК 20202	159	54	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 20202 - ТК 20204	159	156	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 20204 - ул. 8 Марта, 24в	89	102	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 20204 - ТК 20206	159	156	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 20206 - ул. 8 Марта, 24а	89	102	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 20206 - ТК 20208	133	92	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 20208 - ул. Марта, 22б	133	32	минвата	канальная	2020	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 20208 - ТК 20210	108	72	минвата	канальная	2020	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 20210 - ул. 8 Марта, 20ж	57	26	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 20210 - ТК 20211	108	96	минвата	канальная	1962	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 20211 - ул. 8 Марта, 26	89	146	минвата	канальная	2021	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6320(ТК 202) - ул. 8 Марта, 43	133	26	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. 8 Марта, 43	76	80	минвата	подвал	1991	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ул. 8 Марта, 43 - ТК 20201	133	104	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 20201 - ул. Мечникова, 46	57	24	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 20201 - ул. Мечникова, 44	57	24	минвата	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 20201 - ТК 20203	133	40	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 20203 - ул. Мечникова, 46а	108	36	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 20203 - ТК 20205	108	162	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК 20205 - ул. Новая Заря, 10	89	94	минвата	канальная	1992	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 20205 - ул. Новая Заря, 8	89	26	минвата	канальная	1992	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6320(ТК 202) - ТК Р6321(ТК 204)	426	260	минвата	канальная	1991	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р6321(ТК 204) - ул. 8 Марта, 20	133	14	минвата	канальная	1985	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6321(ТК 204) - ТК 20403	108	123,8	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 20403 - ул. Мечникова, 42	108	128,2	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6321(ТК 204) - ТК Р6322(ТК 206)	426	220	минвата	канальная	1991	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р6322(ТК 206) - ул. Мечникова, 40	159	42	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6322(ТК 206) - ТК Р6323(ТК 208)	426	74	минвата	канальная	1991	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 20802 - ул. 8 Марта, 18б	76	18	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 20802 - ТК 20804	133	31,2	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 20804 - ул. 8 Марта, 18г	57	124,8	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6323(ТК 208) - ТК Р6324(ТК 210)	426	240	минвата	канальная	1989	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р6324(ТК 210) - ул. Мечникова, 34	159	24	минвата	канальная	1983	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Мечникова, 34	159	39,6	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Мечникова, 34	108	88,4	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Мечникова, 32	159	98	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Мечникова, 32 - ул. Мечникова, 30	133	72	минвата	канальная	1973	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Мечникова, 30	133	11	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Мечникова, 30	108	71	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Мечникова, 30 - ТК Р632402(ТК 21202)	76	20	минвата	канальная	1972	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р632402(ТК 21202) - ул. Омская, 38	89	14	минвата	канальная	1980	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6324(ТК 210) - ТК Р632401(ТК 212) - ул. Мечникова, 35	108	24	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6324(ТК 210) - ТК Р6325(ТК 214)	426	250	минвата	канальная	1972	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р632407(ТК 3) - пр. Свободный, 34	76	288	минвата	канальная	1990	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6325(ТК 214) - ул. Мечникова, 28	159	12	минвата	канальная	1972	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Мечникова, 28	159	172	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Мечникова, 28 - ул. Мечникова, 26	159	38	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Мечникова, 26	108	146	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Мечникова, 26(ТК-1) - ул. Красно-московская, 31	57	24	минвата	канальная	1978	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Мечникова, 28	159	150	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Мечникова, 28	108	22	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Мечникова, 28 - ул.8 Марта, 18	159	34	минвата	канальная	1973	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. 8 Марта, 18	108	92	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. 8 Марта, 18 - ТК 21402	133	62	минвата	канальная	1973	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 21402 - ул. Пионеров, 15	108	38	минвата	канальная	1973	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	Р6325(ТК 214) - Р6326(ТК 218)	426	258	минвата	канальная	1987	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	Р6326(ТК 218) - ТК 21602	219	60	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 21602 - ул. Красномосковская, 60	159	22	минвата	канальная	1986	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Красномосковская, 60	159	10	минвата	подвал	1986	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Красномосковская, 60	108	20	минвата	подвал	1986	бесхоз	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ул. Красномосковская, 60 - ул. Мечникова, 12	108	32	минвата	канальная	1986	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 21602 - ТК 21608	219	148	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 21608 - ул. Пионеров, 13 /ул. Красномосковская, 64	159	66	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 21608 - ТК 21612	159	150	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 21612 - ул.8 Марта, 5	89	20	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 21612 - ТК 21614	159	70	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 21614 - ТК 21616	159	130	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 21616 - /ул. Красномосковская, 64/ул. Пионеров, 13	108	34	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 21616 - ул. 8 Марта, 6	89	32	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 21616 - ул. Яковлева, 59	108	154	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 21608 - ТК 21606*	159	124	минвата	канальная	1990	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 21606* - ТК 21604	159	222	минвата	канальная	1990	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 21604 - ул. Красномосковская, 76	108	16	минвата	канальная	1990	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 21602 - ул. Красномосковская, 78	108	74	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 21604 - ТК	57	42	ППУ	канальная	2006	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК - ул. Красномосковская, 78	57	50	ППУ	канальная	2006	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6326(ТК 218) - ТК Р632601(ТК 220)	219	320	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р632601(ТК 220) - ул. Мечникова, 10	219	20	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Мечникова, 10	219	180	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Яковлева, 57	159	24	минвата	подвал	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Яковлева, 57 - точка врезки УТ 222	159	22	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки УТ 222 - ТК Р63260102(ТК 224)	159	28	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р63260102(ТК 224) - ТК Р63260104(ТК 226)	219	40	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р63260104(ТК 226) - ул. Мечникова, 8	108	62	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р63260102(ТК 224) - точка врезки УТ Р63260106(ТК 228)	133	256	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки УТ Р63260106(ТК 228) - ул. Демьяна Бедного, 11	133	56	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Демьяна Бедного, 11	108	80	минвата	подвал	1990	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Демьяна Бедного, 11 - пр. Свободный, 10	108	32	минвата	канальная	1990	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р632601(ТК 220) - ТК Р632603(ТК 22001)	159	135,8	минвата	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р632603(ТК 22001) - ул. Мечникова, 11	108	12	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р632603(ТК 22001) - ТК Р632605(ТК 22001А)	159	97	минвата	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р632605(ТК 22001А) - ул. Мечникова, 11	108	12,8	минвата	канальная	2018	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК Р632605(ТК 22001А) - ТК Р632607(ТК 22003)	159	34,4	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р632607(ТК 22003) - ТК Р632609(ТК 22005)	159	26	минвата	канальная	2025	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р632609(ТК 22005) - пр. Свободный, 14	89	16	минвата	канальная	2025	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р632609(ТК 22005) - ТК Р632611(ТК 22011)	159	196	минвата	канальная	2025	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р632611(ТК 22011) - ул. Яковлева, 46	89	100	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р632611(ТК 22011) - ТК Р632613(ТК 22013)	133	142	минвата	канальная	2025	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р632613(ТК 22013) - ТК Р632615(ТК 22015)	133	12	минвата	канальная	2025	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р632615(ТК 22015) - ул. Историческая, 111	76	84,4	минвата	канальная	2025	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р632615(ТК 22015) - ТК Р632617(ТК 22017)	159	50,6	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р632617(ТК 22017) - ТК Р632619(ТК 22019)	159	54,2	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р632619(ТК 22019) - ул. Историческая, 111 стр.3	89	8	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р632619(ТК 22019) - ТК Р632621(ТК 22021)	133	27	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р632621(ТК 22021) - ТК Р632623(ТК 22023)	133	25	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р632623(ТК 22023) - ул. Историческая, 111 стр.2	57	61	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р632607(ТК 22003) - ТК Р63260701(ТК 22007)	108	128	минвата	канальная	2025	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р63260701(ТК 22007) - пр. Свободный, 12	89	72	минвата	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6326(ТК 218) - ТК Р6327(ТК 21801)	325	185	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6327(ТК 21801) - ул. Мечникова, 13 (шк. №101)	108	67	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6327(ТК 21801) - ул. Мечникова, 13 (шк. №101)	108	354	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6327(ТК 21801) - ТК Р632701(ТК 21827)	159	180	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р632701(ТК 21827)- ул. Красномосковская, 25	76	48	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6327(ТК 21801) - ТК Р6328(ТК 21803)	219	114	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6328(ТК 21803) - ул. Красномосковская, 27	89	48	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК Р6328(ТК 21803) - ТК Р6329(ТК 21805)	219	132	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6329(ТК 21805) - ул. Мечникова, 23	89	58	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6329(ТК 21805) - ТК Р6330(ТК 21807)	325	12	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6330(ТК 21807) - ТК Р633001(ТК 21811)	133	150	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р633001(ТК 21811) - ул. Мечникова, 33	89	102	минвата	канальная	1987	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р633001(ТК 21811) - ТК Р633003(ТК 21811')	108	12	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р633003(ТК 21811') - ул. Демьяна Бедного, 24	108	32	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6330(ТК 21807) - точка врезки УТ Р6331(ТК 21815)	219	78	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки УТ Р6331(ТК 21815) - ул. Демьяна Бедного, 22	108	24	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки УТ Р6331(ТК 21815) - ТК Р6332(ТК 21817)	159	22	минвата	канальная	1987	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6332(ТК 21817) - ТК Р6333(ТК 21819)	159	140	минвата	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6332(ТК 21817) - ТК Р633202	159	90	минвата	канальная	1990	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р633202 - пр. Свободный, 28	108	32	минвата	канальная	1990	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6332(ТК 21817) - пр. Свободный, 28а	108	42	минвата	канальная	1987	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6333(ТК 21819) - ТК Р6334(ТК 21821)	159	40	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6334(ТК 21821) - пр. Свободный, 30	89	142	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6334(ТК 21821) - ТК Р6335(ТК 21821')	159	54	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6335(ТК 21821') - ТК Р6336(ТК 21823)	159	38	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6336(ТК 21823) - ТК Р6337(ТК 21825)	108	78	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6337(ТК 21825) - ул. Омская, 26	89	30	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6337(ТК 21825) - пр. Свободный, 32	76	132	ППУ	канальная	2008	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6336(ТК 21823) - ул. Демьяна Бедного, 24	108	22	минвата	канальная	1987	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Демьяна Бедного, 24	89	34	минвата	транзит	1987	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Демьяна Бедного, 24 - ул. Омская, 28	76	68	минвата	канальная	1987	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ЦТП ул. Спартаковцев, 73в - ул. Новая Заря, 2и стр.2	159	192	минвата	канальная	1976	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ЦТП ул. Спартаковцев, 73в - тк1	159	152	минвата	канальная	1976	нет	вода	К
ТЭЦ-2	тк1 - ул. Новая Заря, 2 (техникум)	108	160	минвата	канальная	1976	нет	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	тк1 - ул. Новая Заря, 2и стр.1 (техникум)	133	190	минвата	канальная	1976	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Новая Заря, 2и стр.2	159	24	минвата	подвал	1976	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Новая Заря, 2 - ул. Новая Заря, 2/1 (общежитие)	76	132	минвата	канальная	1976	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ЦТП №2 ул. Спартаковцев, 73в - ТК 1	219	6	минвата	канальная	1976	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ЦТП №2 ул. Спартаковцев, 73в - ТК 1	159	3	минвата	канальная	1976	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ЦТП №2 ул. Спартаковцев, 73в - ТК 1	89	3	минвата	канальная	1976	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 1 - ТК 31	219	58	минвата	канальная	1976	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 1 - ТК 31	159	29	минвата	канальная	1976	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 1 - ТК 31	89	29	минвата	канальная	1976	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 31 - ТК 41	219	226	минвата	канальная	1976	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 31 - ТК 41	159	113	минвата	канальная	1976	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 31 - ТК 41	108	113	минвата	канальная	1976	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 41 - ул. Ладо Кецховели, 75а	108	38	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 41 - ул. Ладо Кецховели, 75а	76	19	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 41 - ул. Ладо Кецховели, 75а	57	19	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 41 - ТК 411	159	126	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 41 - ТК 411	133	63	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 41 - ТК 411	108	63	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 411 - ул. Ладо Кецховели, 75	159	32	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 411 - ул. Ладо Кецховели, 75	133	16	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 411 - ул. Ладо Кецховели, 75	108	16	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ладо Кецховели, 75	133	162	минвата	подвал	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ладо Кецховели, 75	89	81	минвата	подвал	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ладо Кецховели, 75	76	81	минвата	подвал	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ладо Кецховели, 75 - УТ 42	133	44	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ладо Кецховели, 75 - УТ 42	89	22	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ладо Кецховели, 75 - УТ 42	76	22	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	УТ 42 - ул. Ладо Кецховели, 77	133	16	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	УТ 42 - ул. Ладо Кецховели, 77	89	8	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	УТ 42 - ул. Ладо Кецховели, 77	76	8	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 411 - ТК 412	89	70	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 411 - ТК 412	89	35	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 411 - ТК 412	57	35	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 412 - ул. Новосибирская, 48	89	28	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 412 - ул. Новосибирская, 48	89	14	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 412 - ул. Новосибирская, 48	57	14	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 31 - ТК 32	159	74	минвата	канальная	1976	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 32 - ул. Спартаковцев, 73	57	10	минвата	канальная	1976	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 32 - ул. Спартаковцев, 73а	159	24	минвата	канальная	1976	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Спартаковцев, 73а	159	36	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Спартаковцев, 73а - ТК 33	159	56	минвата	канальная	1976	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 33 - ул. Спартаковцев, 75	57	10	минвата	канальная	1976	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК 33 - ТК 34	159	72	минвата	канальная	1976	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 34 - ул. Спартаковцев, 77	57	10	минвата	канальная	1976	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 34 - ул.Спартаковцев, 77а	159	24	минвата	канальная	1976	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Спартаковцев, 77а	159	36	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Спартаковцев, 77а - ул. Спартаковцев, 79	159	152	минвата	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Спартаковцев, 77а - точка врезки УТ Р6304(ТК 34.1)	159	160	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки УТ Р6304(ТК 34.1) - УТ-А1	159	190	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	УТ-А1 - УТ1	159	24	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	УТ1 - ТК 342	108	132	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 342 - ТК 38	108	124	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 38 - ул. Толстого, 67	108	96	минвата	канальная	1976	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 38 - ул. Толстого, 65	89	30	минвата	канальная	1976	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 38 - ул. Ладо Кецховели, 89	89	116	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6303(ТК 40) - ТК	57	30	минвата	канальная	1976	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК - ул.Спартаковцев, 90г	57	10	минвата	канальная	1976	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 31 - ТК 44	159	38	минвата	канальная	1976	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 44 - ул. Спартаковцев, 71	57	6	минвата	канальная	1976	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 44 - ул. Спартаковцев, 71а	159	18	минвата	канальная	1976	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Спартаковцев, 71а	159	28	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Спартаковцев, 71а - ТК 44'	159	30	минвата	канальная	1976	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 44' - ул. Спартаковцев, 69/ул. Новосибирская, 52	108	24	минвата	канальная	1976	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 44' - ТК 45	159	80	минвата	канальная	1976	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 45 - ул. Новосибирская, 54	76	20	минвата	канальная	1976	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 45 - ТК 46	159	150	минвата	канальная	1976	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 46 - ул. Новосибирская, 56	76	22	минвата	канальная	1976	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 46 - ТК 46'	108	134	минвата	канальная	1976	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 46' - ул. Новосибирская, 58	57	26	минвата	канальная	1976	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 46' - ТК 30	89	70	минвата	канальная	1976	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 30 - ТК 30'	108	56	минвата	канальная	1976	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 30' - ул. Новосибирская, 60	76	44	минвата	канальная	1976	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	Котельная №10 - ЦТП	219	162	минвата	надземная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ЦТП - точка опуска под землю	219	496,8	ППУ	надземная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка опуска - ТК 212114(ТК 1000а)	219	152,2	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 212114(ТК 1000а) - ул. Калинина, 2в	159	53,2	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ЦТП - точка врезки УТ 10.00	219	8,8	минвата	надземная	1986	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки УТ 10.00 - ТК 10.01	219	462,6	минвата	надземная	1986	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 10.01 - ТК 10.02	219	70	минвата	надземная	1986	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 10.02 - ТК 10.05	219	984	минвата	надземная	1986	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 10.05 - ТК 10.06	133	88,2	минвата	надземная	1986	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 10.06 - ул. Маерчака, 107 к2 (лабораторная)	108	17	минвата	канальная	1986	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК 10.06 - ул. Маерчака, 107 (тубдиспансер)	133	161,2	минвата	канальная	1986	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Маерчака, 107 (тубдиспансер) - хоз.корпус	76	76	минвата	канальная	1986	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 10.05 - ТК 10.05.01	219	624	минвата	надземная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 1021 - ТК 102102	108	120	минвата	канальная	1976	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 102102 - ул. Новая Заря, 2г	76	24	минвата	канальная	1976	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 102102 - ТК 102104	108	132	минвата	канальная	1976	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 102104 - ул. Новосибирская, 64а	57	12	минвата	канальная	1976	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 102104 - ул. Новосибирская, 64	108	70	минвата	канальная	1976	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П2907 - ТК П290702	325	366	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П290702 - ЦТП №3 ул. Ладо Кецховели, 69а	325	2	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ЦТП №3 ул. Ладо Кецховели, 69а - ТК (проходная)	426	6	минвата	канальная	1989	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК (проходная) - ТК Р6200	426	14	минвата	канальная	1989	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р6200 - ТК Р6202	426	64	ППУ	канальная	2005	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р6202 - ул. Спартаковцев, 47а	76	118	ППУ	канальная	2005	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6202 - ТК Р620106	426	246	минвата	канальная	1990	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	Р610406 - ул. Корнеева, 24а	76	154	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р620106 - ТК Р620108	219	330	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р620108 - ул. Корнеева, 50 школа №106	108	36	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р620108 - ТК Р620110	219	197	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р620110 - ул. Менжинского, 24	108	31	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р620110 - ТК Р620112	219	230	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р620112 - ТК Р620114	159	196	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р620114 - ул. Киренского, 118	108	47,4	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р620114 - ул. Киренского, 120	89	120	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р620114 - ул. Киренского, 118а	108	90,6	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р620106 - ТК Р620104	219	140	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р620104 - ул. Корнеева, 61а	89	148	минвата	канальная	1989	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р620104 - ТК Р620105	219	128	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р620105 - ул. Корнеева, 61	108	22	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р620105 - ул. Новосибирская, 37	89	50	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р620105 - ТК Р620107	219	112	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р620107 - ул. Новосибирская ,37а	89	320	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р620107 - ТК Р620109	219	190	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р620109 - ул. Новосибирская, 39	159	36	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Новосибирская, 39	159	160	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Новосибирская, 39 - ТК Р620109а	159	8	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р620109а - ул. Новосибирская, 39а	108	90	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р620109 - ТК Р620111	219	24	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р620111 - ул. Волочаевская, 70	89	24	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. при-надл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК Р620111 - ТК Р620113	159	248	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р620113 - ул. Новосибирская, 41	108	30	минвата	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р620113 - ул. Партизанская, 70б (д/с № 198)	108	140	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р620113 - ТК Р620115	159	120	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р620115 - ул. Партизанская, 70а	108	30	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Партизанская, 70а	89	198	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Партизанская, 70а - ТК Р620119	76	12	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р620119 - ул. Партизанская, 70	76	30	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р620115 - ТК Р620117	159	130	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р620117 - ул. Партизанская, 72	89	26	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р620117 - ул. Академика Киренского, 122	159	190	минвата	канальная	1983	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6202 - ТК Р620204а	219	292	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р620204а - ТК Р6202046	219	72	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6202046 - ул. Ладо Кецховели, 65а	108	140	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6202046 - ТК Р620204	219	20	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р620204 - ТК Р620202	219	70	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р620202 - ул. Ладо Кецховели, 67к1 (общежитие)	76	26	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р620204' - ТК Р620206	219	110	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р620206 - ул. Спартаковцев, 47	76	44	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р620206 - ул. Ладо Кецховели, 65б	76	38	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р620206 - ТК Р620208	219	150	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р620208 - ул. Копылова, 70	108	150	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р620208 - ТК Р620210	219	232	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р620210 - ул. Корнеева, 48а	89	12	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р620210 - ул. Копылова, 72	108	76	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р620210 - ТК Р620212	219	90	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р620212 - ул. Корнеева, 48	89	50	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р620212 - ТК Р620214	219	90	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р620214 - ул. Копылова, 74а	89	78	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р620214 - ул. Копылова, 74	89	60	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р620214 - ТК Р620216	159	236	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р620216 - ул. Копылова, 76	89	39	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р620216 - ТК Р620218	159	116	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р620218 - ул. Копылова, 76	89	39	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р620218 - ул. Копылова, 76а	89	90	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р620218 - ул. Копылова, 78	108	160	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Копылова, 78	159	334	минвата	подвал	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Копылова, 78 - ул. Киренского, 116	133	42	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6200 - ТК Р6201	426	76	минвата	канальная	2019	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р6201 - ТК Р620102	133	20	ППУ	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р620102 - ул. Менжинского, 20	108	24	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК Р620102 - ул. Ладо Кецховели, 71б	76	24	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6201 - ТК Р620101	159	136	минвата	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р620101 - ул. Ладо Кецховели, 69	159	16	минвата	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р620101 - ТК Р620103	159	140	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р620103 - ул. Ладо Кецховели, 71	108	36	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р620103 - ул. Ладо Кецховели, 71а	76	44	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р620103 - ул. Новосибирская, 35	108	236	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6102(ТК Р6103) - ул. Ладо Кецховели, 29	219	41	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6102(ТК Р6103) - ул. Ладо Кецховели, 29	108	20,5	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6102(ТК Р6103) - ул. Ладо Кецховели, 29	57	20,5	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ладо Кецховели, 29	159	26	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ладо Кецховели, 29	108	13	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ладо Кецховели, 29	57	13	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ладо Кецховели, 29 - ТК Р610301	159	272	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ладо Кецховели, 29 - ТК Р610301	108	136	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ладо Кецховели, 29 - ТК Р610301	45	136	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р610301 - ТК Р610303	159	121,4	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р610301 - ТК Р610303	108	60,7	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р610301 - ТК Р610303	57	60,7	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р610303 - ТК Р610303б	159	110	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р610303 - ТК Р610303б	89	55	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р610303 - ТК Р610303б	57	55	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р610303б - ул. Советская, 41а (котельная)	159	132	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р610303б - ул. Советская, 41а (котельная)	89	66	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р610303б - ул. Советская, 41а (котельная)	45	66	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Советская, 41а (котельная) - ТК Р610305	89	113,6	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р610305 - ул. Советская, 41в	89	60	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0911 - ЦТП №5 ул. Пастеровская, 25/2	325	240	минвата	канальная	1990	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ЦТП №5 ул. Пастеровская, 25/2 - ТК Р6000	273	12	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6000 - ТК Р6001	219	80	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6001 - ул. Пастеровская, 25/2	57	90	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6001 - ТК Р600102	57	18	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р600102 - ул. Пастеровская, 25/2 стр.1	57	120	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р600102 - ул. Пастеровская, 25	89	120	минвата	канальная	1990	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6001 - ТК Р6001а - точка врезки	219	232	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	точка врезки - ТК Р6003	159	138	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6003 - ТК Р600301	159	58	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р600301 - ул. Киренского, 25б	89	30	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р600301 - ТК Р600303	108	82	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р600303 - ул. Киренского, 25а	89	66	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р600303 - ТК Р600305	108	156	минвата	канальная	1990	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р600305 - ТК Р600307	89	24	минвата	канальная	1990	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р600311 - ул. Киренского, 23а (теплица)	89	30	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р600311 - ул. Киренского, 23	76	54	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р600309 - ТК Р600311	89	64	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р600309 - гараж	89	12	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р600309 - учебный корпус 2	89	14	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6003 - ТК Р600304	133	210	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р600304 - ул. Киренского, 25	89	50	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р600304 - ул. Киренского, 27	133	10	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Киренского, 27	108	146	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Киренского, 27 - ул. Киренского, 27а	89	42	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки - ТК Р600102а	159	140	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки - ул. Киренского, 27б	108	8	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р600102а - ул. Киренского, 27б	57	8	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р600102а - ТК Р600104а	133	52	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р600104а - ул. Пастеровская, 25б	89	50	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р600104а - ул. Пастеровская, 25а	89	228	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6000 - ТК Р600202	159	212	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р600202 - ул. Бабушкина, 1	57	28	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р600202 - ТК Р600204	159	24	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р600204 - ул. Бабушкина, 1а	32	56	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р600204 - ул. Бабушкина, 2	159	14	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р600204 - ТК Р600206	108	144	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р600206 - ул. Пирогова, 1а	89	50	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ЦТП №6 ул. Менжинского, 15а - тк(смотровая)	325	2	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	тк(смотровая) - ТК Р6400	325	40	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6400 - ТК Р6401	325	104	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6401 - ул. Менжинского, 17	219	72	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Менжинского, 17 - ТК Р640101	108	72	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р640101 - ул. Ладо Кецховели, 28	108	76	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Менжинского, 17	133	168	минвата	подвал	1977	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Менжинского, 17 - ТК Р640102	159	45	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р640102 - ул. Копылова, 66	159	37	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6401 - ТК Р6403	219	168	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6403 - ул. Пролетарская, 47	108	50	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6403 - ТК Р6405	273	154	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК Р6405 - ул. Копылова, 50	108	146	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6405 - ул. Менжинского, 15 (лицей №7)	108	24	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6405 - ТК Р6407	219	218	минвата	канальная	1990	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6407 - ул. Копылова, 48	108	22	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6407 - ул. Менжинского, 13	219	44	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Менжинского, 13	219	24	минвата	подвал	1977	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Менжинского, 13 - ТК Р6409	219	130	ППУ	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6409 - ул. Пролетарская, 31	89	64	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6409 - ТК Р6411	219	132	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6411 - ТК Р641102	108	70	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р641102 - ул. Менжинского, 11 (1-ый ввод)	76	34	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р641102 - ул. Менжинского, 11 (2-ой ввод)	108	64	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6411 - ул. Копылова, 44	108	124	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6411 - ТК Р6413	219	214	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6413 - ул. Копылова, 42	108	16	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6413 - ул. Менжинского, 9а	219	42	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Менжинского, 9а	219	204	минвата	подвал	1978	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Менжинского, 9а - ТК Р641302	89	18	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р641302 - ул. Менжинского, 9	89	16	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Менжинского, 9а - ТК Р6415	219	158	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6415 - ул. Пролетарская, 1	76	32	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6415 - ул. Копылова, 36	133	166	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6415 - ул. Менжинского, 9г	133	24	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6400 - ТК Р6402	325	136,4	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6402 - ул. Менжинского, 18	219	48,6	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Менжинского, 18	133	118	минвата	подвал	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Менжинского, 18 - ТК Р640202	108	20	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р640202 - ул. Менжинского, 18а	108	20	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Менжинского, 18а	133	186	минвата	подвал	1977	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Менжинского, 18а - ТК Р640204	159	52	минвата	канальная	1985	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р640204 - ул. Ладо Кецховели, 30	159	350	минвата	канальная	1985	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ладо Кецховели, 30	133	144	минвата	подвал	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ладо Кецховели, 30 - ТК Р640204а	159	14	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р640204а - ТК Р640206а	159	254	минвата	канальная	1989	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р640206а - ТК Р640206	159	66	минвата	канальная	1989	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р640206 - ул. Новосибирская, 33	108	26	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Новосибирская, 33	133	5	минвата	подвал	1990	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Новосибирская, 33	108	9	минвата	подвал	1990	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Новосибирская, 33 - ул. Ладо Кецховели, 40	108	20	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6402 - ТК Р6406	273	254	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК Р6406 - ТК Р640602	159	88	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р640602 - ул. Менжинского, 16	57	50	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р640602 - ул. Менжинского, 14а	76	12	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Менжинского, 14а	133	200	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р640604 - ул. Менжинского, 16а	159	88	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК ТК Р640602 - ул. Менжинского, 14а	57	16	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Менжинского, 14а - ул. Менжинского, 14	76	40	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р640604 - ул. Ладо Кецховели, 32	133	184	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК ТК Р640602 - ул. Менжинского, 16	57	46	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Менжинского, 16а	108	246	минвата	подвал	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Менжинского, 16а - ТК Р640606	89	51,4	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р640606 - ул. Новосибирская, 29	89	36,6	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6406 - ТК Р6408	273	128,8	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6408 - ТК Р640801	89	40	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р640801 - ул. Менжинского, 11а	89	70	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6408 - ТК Р6410	273	309	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6410 - ТК Р641002	159	134	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р641002 - ул. Менжинского, 12в	57	46	минвата	канальная	1982	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р641002 - ул. Менжинского, 12а	89	12	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р641002 - ТК Р641004	159	190	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р641004 - ул. Менжинского, 12б	89	38	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р641006 - ул. Менжинского, 14б	159	178	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р641004 - ТК Р64100401	89	94	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р64100401 - ул. Менжинского, 10ж	89	42	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6410 - ТК Р6412	219	160	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6412 - ул. Менжинского, 12	108	36	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6412 - ТК Р6414	219	178	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6414 - ул. Менжинского, 10д	108	48	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6414 - ул. Менжинского, 10б	57	162	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6414 - ТК Р6416	219	176	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6416 - ул. Менжинского, 10а	89	42	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6416 - ул. Менжинского, 12г	89	104	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6416 - ул. Менжинского, 10	159	66	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Менжинского, 10	159	224	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Менжинского, 10 - ТК Р6418	159	48	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6418 - ТК Р641802	76	152	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р641802 - ул. Менжинского, 8а	76	20,2	минвата	канальная	1993	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6418 - ул. Менжинского, 8	159	17,6	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Менжинского, 8	133	262	минвата	подвал	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Менжинского, 8 - ТК Р6420	108	14	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6420 - ул. Менжинского, 6	108	14	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5107(ТК-1) - ул.Киренского, 70 (уч.корпус)	89	230	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	УТ Р510801(ТК-2) - ул.Киренского, 70 (гараж)	57	16	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0904 - ЦТП №7 ул. 1-ая Ленинградская, 10г	159	214	минвата	канальная	1990	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ЦТП №7 ул. 1-ая Ленинградская, 10г - ТК Р5901	219	32	минвата	канальная	2017	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5901 - ТК Р5901А	108	53	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5901А - ул. Пирогова, 7а	57	17	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5901А - ТК Р5902	108	80	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5902 - ТК Р590201	89	140	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки - ул. Пирогова, 7	57	12	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки - ул. Пирогова, 5	57	12	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р590201 - ТК Р590203	89	88	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки - ул. Пирогова, 3	57	14	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р590203 - ул. Пирогова, 1 (ул. 1-ая Ленинградская, 26)	57	31	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р590203 - ул. 1-ая Ленинградская, 28	57	56	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки - ул. Пирогова, 9 стр.1	108	4	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Пирогова, 9 стр.1 - ул. Пирогова, 9 стр.1	108	42	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки - ул. Пирогова, 9 стр.1	76	3	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки - ул. Пирогова, 9	57	8	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Пирогова, 9 стр.1	108	100	минвата	подвал	1990	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Пирогова, 9 стр.1 - точка врезки (переход)	108	56	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки А(переход) - ТК Р5904	89	52	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки А - ул. Пирогова, 11	57	12	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5904 - ТК Р5908	89	278	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки - ул. Пирогова, 13	57	13	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки - ул. Пирогова, 15	57	8	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки - ул. Софьи Ковалевской, 25	57	56	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки - ул. Пирогова, 17(ул. Софьи Ковалевской, 23)	57	10	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки - ул. Пирогова, 19	57	10	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5908 - ТК Р5910	108	119,2	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки - ул. Софьи Ковалевской, 6	57	10	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5910 - ул. Софьи Ковалевской, 8	57	11	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5910 - ТК Р5912	108	47	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5912 - ул. Софьи Ковалевской, 10	57	30	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5912 - ТК Р591202	108	58	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р591202 - ул. 1-ая Ленинградская, 22	57	11	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК Р591202 - ТК Р5914	108	34	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5914 - ул. Софьи Ковалевской, 6а	57	103	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5914 - ТК Р591402	108	32	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р591402 - ул. 1-ая Ленинградская, 24	57	10	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р591402 - ТК Р591404	108	64	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р591404 - ул. 1-ая Ленинградская, 26	57	10	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р591404 - ТК Р5916	108	75	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5916 - точка врезки УТ Р591601	57	21	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки УТ Р591601 - ул. 1-ая Ленинградская, 28	57	16	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки УТ Р591601 - ул. Боткина, 2	45	48	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5916 - ТК Р591602	108	52	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р591602 - ул. 1-ая Ленинградская, 28а	57	10	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р591602 - ТК Р5918	108	58	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5918 - ТК Р591801	57	22	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р591801 - ул. 1-ая Ленинградская, 28б	57	11	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5918 - ТК Р591802	89	48	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р591802 - ул. 1-ая Ленинградская, 28в	57	9	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р591802 - ТК Р591804	89	66	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р591804 - ул. Пирогова, 25	57	8	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р591804 - ТК Р591806	89	34	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р591806 - ул. Пирогова, 25	57	7	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р591806 - ТК Р591808	89	64	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р591808 - ул. Пирогова, 23	57	10	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р591808 - ТК Р591810	89	78	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р591810 - ул. Пирогова, 21	57	11	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р591808 - ТК Р5908	89	60	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5901 - ТК Р5903	219	24	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5903 - ТК Р5903а	219	92	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5903а - ТК Р5905	219	40	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5905 - ТК Р590501	108	128	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р590501 - ул. 1-ая Ленинградская, 5	57	15	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р590501 - ТК Р590503	89	68	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р590503 - ул. 1-ая Ленинградская, 3	57	15	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р590503 - ТК Р590505	76	50	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р590505 - ТК Р590507а	57	20	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р590507а - ул. 1-ая Ленинградская, 34	57	14	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р590505 - ТК Р590507	57	46	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК Р590507 - ул. 1-ая Ленинградская, 36	57	15	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р590507 - ТК Р590509	57	66	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р590509 - ул. 1-ая Ленинградская, 38	57	62	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5905 - ТК Р590502	108	173	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р590502 - ул. 1-ая Ленинградская, 13	57	13	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р590502 - ТК Р590504	108	68	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р590504 - ул. 1-ая Ленинградская, 15	57	16	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р590504 - ТК Р5907	108	45	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5907 - ул. Софьи Ковалевской, 33	57	68	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5907 - ТК Р590702	108	31	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р590702 - ул. 1-ая Ленинградская, 17	57	16	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р590702 - ТК Р590704	108	74	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р590704 - ул. 1-ая Ленинградская, 19	57	14	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки - ул. Софьи Ковалевской, 14	57	66	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р590704 - ТК Р590706	108	76	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р590706 - ул. 1-ая Ленинградская, 21	57	16	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р590706 - ТК Р5909	108	36	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5909 - ТК Р5911	108	40	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5911 - ул. 1-ая Ленинградская, 23	57	14	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5911 - ул. 1-ая Ленинградская, 25а	57	40	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5911 - ул. 1-ая Ленинградская, 25	57	88	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5909 - ТК Р5914	108	130	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5903 - точка врезки (переход)	108	40	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки (переход) - ТК Р590301	89	112	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки - ул. 1-ая Ленинградская, 8	57	16	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки - ул. 1-ая Ленинградская, 6	57	16	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р590301 - ТК Р590302	57	76	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р590302 - ул. Пирогова, 3а	57	14	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р590301 - ТК Р590303	57	82	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки - ул. 1-ая Ленинградская, 4	57	16	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р590303 - ул. 1-ая Ленинградская, 30	57	52	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р590303 - ул. 1-ая Ленинградская, 32	57	44	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5901 - ТК Р5901Б - ТК Р590102	108	34	минвата	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р590102 - ул. 1-ая Ленинградская, 10	57	44	минвата	канальная	2018	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК Р590102 - точка врезки УТ Р590104	108	48	минвата	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки УТ Р590104 - ул. Пирогова, 9А	57	62	минвата	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки УТ Р590104 - точка врезки Б2	89	46	минвата	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки Б2 - ул. 1-ая Ленинградская, 12	57	12	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки Б2 - Б3	89	78	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	Б3 - ул. 1-ая Ленинградская, 14	57	12	минвата	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	Б3 - ТК Р590106	89	42	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р590106 - ул. Пирогова, 15а	57	96	минвата	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р590106 - Б5	89	26	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	Б5 - ул. 1-ая Ленинградская, 16	57	14	минвата	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	Б5 - Б6	89	52	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	Б6 - ул. Софьи Ковалевской, 27	57	50	минвата	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0903 - ТК 090301	325	658	минвата	канальная	1984	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 090301 - ТК 090307	325	238	минвата	канальная	1984	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 090307 - ЦТП № 8 ул. Киренского, 15а	325	44	минвата	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ЦТП № 8 ул. Киренского, 15а - ТК Р5800	108	352	минвата	канальная	1970	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5800 - ТК Р580001	108	56	минвата	канальная	1970	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р580001 - ул. Киренского, 17	108	210	минвата	канальная	1970	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Киренского, 17	108	108	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Киренского, 17 - ТК Р580003	108	10	минвата	канальная	2023	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р580003 - ТК Р580005	108	44	минвата	канальная	1984	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р580005 - ТК Р580007	108	186	минвата	канальная	1984	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р580007 - ул. Киренского, 19	108	82	минвата	канальная	1984	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р580007 - ТК Р580009	108	42	минвата	канальная	1970	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р580009 - ул. Киренского, 21	108	12	минвата	канальная	1970	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ЦТП № 8 ул. Киренского, 15а - ТК Р5802а	325	10	минвата	канальная	1981	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5802а - ТК Р5802	325	92	минвата	канальная	1981	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5802 - ТК Р580201	219	98	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р580201 - ул. Киренского, 15	108	26	минвата	канальная	1970	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р580201 - ТК Р580203	219	124	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р580203 - ул. Киренского, 13	57	22	минвата	канальная	2023	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р580203 - ул. Киренского, 13а	159	40	минвата	канальная	2021	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Киренского, 13а	159	184	минвата	подвал	2021	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Киренского, 13а - ТК Р580209	159	116	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р580209 - ул. Киренского, 11б	108	40	минвата	канальная	2021	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р580209 - ТК Р580211	159	178	минвата	канальная	2021	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р580211 - ул. Киренского, 3а	89	232	минвата	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р580211 - ул. Киренского, 5а	89	68	минвата	канальная	2021	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК Р580203 - ул. Киренского, 11	159	78	минвата	канальная	2021	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Киренского, 11	159	46	минвата	подвал	2021	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Киренского, 11 - ул. Киренского, 9	133	60	минвата	канальная	1982	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Киренского, 9	133	68	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Киренского, 9 - ул. Киренского, 7	133	60	минвата	канальная	1982	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Киренского, 7	133	28	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Киренского, 7 - ул. Киренского, 5	133	66	минвата	канальная	1982	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Киренского, 5	133	50	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Киренского, 5 - ул. Киренского, 3	133	60	минвата	канальная	1982	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Киренского, 3	108	48	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Киренского, 3 - ул. Киренского, 1	108	118	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Киренского, 3 - ТК Р580205	108	14	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р580205 - ул. Киренского, 1Б	57	214	минвата	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р580205 - ТК Р580207	108	120	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р580207 - ул. Киренского, 2	108	24	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Киренского, 2 - ТК Р580207А	108	64	минвата	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р580207А - ул. Киренского, 2/1	108	2	минвата	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5802 - ТК Р5803	325	228	минвата	канальная	1981	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5803 - ТК Р580302	159	96	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р580302 - ул. Киренского, 28 (корпус Б)	89	14	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р580302 - ТК Р58030202	159	110	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р58030202 - ул. Киренского, 28 (корпус Б)	89	16	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р58030202 - ТК Р58030204	159	94	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р58030204 - ТК Р58030206	133	104	ППУ	канальная	2020	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р58030206 - ул. Киренского, 26а (корпус Д)	133	108	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р58030206 - ул. Киренского, 28 (корпус Б)	89	24	минвата	канальная	2008	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5803 - ТК Р5803А	219	160	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5803А - ТК Р5803Б	159	130	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5803Б - ул. Борисова, 1а (общ. №7)	133	52	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Борисова, 1а - ТК Р5803В	76	8	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5803В - ул. Борисова, 1а	76	12	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5803 - ТК Р580301	273	206	минвата	канальная	2020	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р580301 - ул. Борисова, 1	108	48	минвата	канальная	2020	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р580301 - ТК Р580303	273	80	минвата	канальная	2020	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р580303 - ул. Борисова, 18	89	54	минвата	канальная	2020	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р580303 - ТК Р580305	325	78	минвата	канальная	2020	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р580305 - ул. Борисова, 20 (корпус В)	89	22	минвата	канальная	2020	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р580305 - ТК Р580307	325	114	минвата	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р580307 - ул. Борисова, 22 (общ.	89	22	минвата	канальная	2018	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
	№1)								
ТЭЦ-2	ТК Р580307 - ТК Р580311	325	256	минвата	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р580311 - ул. Киренского, 26 к.1	159	90	минвата	канальная	2018	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р580311 - ТК Р58031101	219	76	минвата	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р58031101 - ул. Борисова, 24 (общ. №5)	108	52	минвата	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р58031101 - ТК Р58031103	219	196	минвата	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р58031103 - ул. Борисова, 28	133	142	минвата	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р58031103 - ТК Р58031105	133	51,6	минвата	канальная	1990	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р58031105 - ул. Борисова, 26	89	11	минвата	канальная	1990	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р58031105 - ТК Р58031107	89	169,2	минвата	канальная	1990	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р58031107 - ул. Борисова, 26а	89	16,4	минвата	канальная	1990	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р580311 - ТК Р580312	219	16	минвата	канальная	1990	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р580312 - ТК Р580312а	89	504	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р580312а - ул. Дачная, 28	89	16	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 1205 - ТК 120502А (обратный трубопровод)	219	1059	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 120502А - ул.Киренского, 2и	219	218	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 120502А - ТК 120502Б (обратный трубопровод)	219	343	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 120502Б - ТК 120502В	219	509,4	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 120502В - ЦТП №9 ул. Киренского, 2а	219	313,6	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ЦТП №9 ул. Киренского, 2а - ТКб/н	159	10	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТКб/н - БАТ(блок аварийного теплоснабжения)	273	10	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ЦТП №9 ул. Киренского, 2а - ТК Р5700	159	52	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ЦТП №9 ул. Киренского, 2а - ТК Р5700	108	26	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ЦТП №9 ул. Киренского, 2а - ТК Р5700	76	26	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5700 - ТК Р5701	159	29,2	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5700 - ТК Р5701	89	14,6	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5700 - ТК Р5701	57	14,6	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5701 - ул. Киренского, 2а (пищеблок)	76	24,2	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5701 - ул. Киренского, 2а (пищеблок)	108	12,1	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5701 - ТК Р5702	159	125,8	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5701 - ТК Р5702	89	62,9	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5701 - ТК Р5702	89	62,9	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5702 - ул. Киренского, 2а (леч. кор.)	108	25,8	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5702 - ул. Киренского, 2а (леч. кор.)	89	12,9	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5702 - ул. Киренского, 2а (леч. кор.)	57	12,9	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Киренского, 2а (леч. кор.) - ТК Р5703	108	32	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Киренского, 2а (леч. кор.) - ТК Р5703	89	16	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. при-надл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ул. Киренского, 2а (леч. кор.) - ТК Р5703	57	16	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5703 - Физиотерапия	108	17,8	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5703 - Физиотерапия	89	8,9	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5703 - Физиотерапия	76	8,9	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ЦТП №10 ул. Гусарова, 53а(ц01) - ТК Р4800(ц0101)	273	60	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4800(ц0101) - ТК Р4801(ц0102)	219	60	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4801(ц0102) - ТК Р4803(ц0103)	219	58	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4803(ц0103) - ул. Гусарова, 53	108	25,2	минвата	канальная	1983	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4803(ц0103) - ТК Р4805(ц0104)	219	63,4	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4805(ц0104) - ул. Гусарова, 54	57	53,6	минвата	канальная	1983	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4805(ц0104) - ул. Словцова, 12	133	115	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4805(ц0104) - ТК Р4807(ц0105)	159	119	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4807(ц0105) - ул. Гусарова, 43 (д/с 305)	89	32,8	минвата	канальная	1985	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4807(ц0105) - ТК Р4809	133	222,6	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4809 - ул. Мирошниченко, 1	133	12	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4801(ц0102) - ул. Гусарова, 52	159	86	минвата	канальная	1985	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Гусарова, 52	159	30	минвата	подвал	1985	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Гусарова, 52 - ТК Р480102(ц0107)	159	116	минвата	канальная	1985	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р480102(ц0107) - ул. Гусарова, 51	57	37	минвата	канальная	1985	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р480102(ц0107) - ТК Р480104(ц0108)	159	128	минвата	канальная	1985	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р480104(ц0108) - ул. Гусарова, 46	76	40	минвата	канальная	1983	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р480104(ц0108) - ТК Р480106(ц0109)	159	150	минвата	канальная	1985	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р480106(ц0109) - ТК Р480108(ц0109а)	89	164	минвата	канальная	1985	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р480108(ц0109а) - ул. Гусарова, 38	76	11,6	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р480104(ц0108) - ТК Р480105(ц0110)	108	44	минвата	канальная	1985	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р480105(ц0110) - ул. Гусарова, 49	76	60	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р480105(ц0110) - ул. Гусарова, 47	57	86	минвата	канальная	1985	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р480105(ц0110) - ТК Р480103(ц0118)	108	123,4	минвата	канальная	1985	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р480103(ц0118) - ул. Гусарова, 48	89	13,4	минвата	канальная	1985	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р480103(ц0118) - ул. Гусарова, 50	108	85,2	минвата	канальная	1985	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4800(ц0101) - ТК Р4802(ц0116)	273	272	минвата	канальная	1985	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4802(ц0116) - ТК Р480201(ц0116а)	108	114	минвата	канальная	2020	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р480201(ц0116а) - ул. Гусарова, 56 (шк.138)	108	83	минвата	канальная	2020	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4802(ц0116) - ТК Р4802а	273	46	минвата	канальная	1985	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4802а - ТК Р4804(ц0115)	273	126	минвата	канальная	1985	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4804(ц0115) - ТК Р4812(ц0129)	219	84	минвата	канальная	1985	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4812(ц0129) - ТК Р4814(ц0130)	159	134	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4814(ц0130) - ул. Словцова, 16	159	162	минвата	канальная	1983	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4814(ц0130) - ул. Гусарова, 65	76	16	минвата	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4814(ц0130) - ТК Р4816(ц0131)	133	164	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. при-надл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК Р4816(ц0131) - ул. Словцова, 14 (шк. 142)	133	46	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4816(ц0131) - ул. Словцова, 14(универ.блок)	57	12	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4804(ц0115) - ТК Р4806(ц0114)	159	194	минвата	канальная	1985	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4806(ц0114) - ТК Р4808(ц0113)	133	238	минвата	канальная	1985	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4808(ц0113) - ул. Гусарова, 57	76	17,8	минвата	канальная	1985	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4808(ц0113) - ул. Гусарова, 61	76	15	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Гусарова, 61	89	210	минвата	подвал	1985	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Гусарова, 61 - ТК Р480202(ц0119)	76	46	минвата	канальная	1983	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р480202(ц0119) - ул. Гусарова, 74	89	22,4	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4808(ц0113) - ТК Р4810(ц0112)	108	46	минвата	канальная	1985	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4810(ц0112) - ул. Гусарова, 59	89	10	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4810(ц0112) - ТК Р481001(ц0111)	108	116	минвата	канальная	1985	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р481001(ц0111) - ул. Гусарова, 58	89	10	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4810(ц0112) - ТК Р481002(ц0105а)	76	116	минвата	канальная	1985	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р481002(ц0105а) - ул. Гусарова, 60	89	24	минвата	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4806(ц0114) - ТК Р480602(ц0120)	159	56	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р480602(ц0120) - ул. Гусарова, 62	76	29	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р480602(ц0120) - ТК Р480604(ц0120а)	159	104	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р480604(ц0120а) - ТК Р480606(ц0121)	159	144	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р480606(ц0121) - ул. Гусарова, 73	76	29,2	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р480606(ц0121) - ТК Р480608(ц0122)	133	98	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р480608(ц0122) - ул. Гусарова, 79	89	127	минвата	канальная	1983	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р480608(ц0122) - ул. Гусарова, 75	76	53	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Гусарова, 75	108	60	минвата	подвал	1985	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Гусарова, 75 - ТК Р480610	108	40	минвата	канальная	2025	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р480610 - ул. Гусарова, 76	108	22	минвата	канальная	2025	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Гусарова, 76	89	200	минвата	подвал	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Гусарова, 76 - ТК Р480612(ц0124)	76	30	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р480612(ц0124) - ул. Гусарова, 77	76	28,4	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4804(ц0115) - ТК Р480402(ц0125)	159	102	минвата	канальная	1985	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р480402(ц0125) - ул. Гусарова, 63	76	26	минвата	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Гусарова, 63	76	128	минвата	подвал	1985	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Гусарова, 63 - ТК Р480404(ц0136)	76	12	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р480404(ц0136) - ул. Гусарова, 72	76	26	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р480402(ц0125) - ТК Р480406(ц0126)	133	246	минвата	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р480406(ц0126) - ул. Гусарова, 80	108	26	минвата	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р480406(ц0126) - ТК Р480406А	76	74	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р480406А - ул. Чернышева, 4	76	252	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р480406(ц0126) - ул. Гусарова, 68	76	46	минвата	канальная	1985	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р480406(ц0126) - ТК Р480408(ц0127)	76	20	минвата	канальная	1985	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. при-надл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК Р480408(ц0127) - ул. Гусарова, 71	76	102	минвата	канальная	1985	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4812(ц0129) - ТК Р481202(ц0133)	133	124	минвата	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р481202(ц0133) - ул. Гусарова, 64	76	56	минвата	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р481202(ц0133) - ТК Р481204(ц0134)	108	116	минвата	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р481204(ц0134) - ул. Словцова, 16а (д/с)	76	64	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р481204(ц0134) - ул. Гусарова, 69	108	60	минвата	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Гусарова, 69	108	160	минвата	подвал	1985	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Гусарова, 69 - ТК Р481206(ц0135)	108	22	минвата	канальная	1983	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р481206(ц0135) - ул. Чернышева, 2	108	56	минвата	канальная	1983	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ЦТП №11 ул. Гусарова, 17(ц02) - ТК Р4900(ц0201)	273	21,6	минвата	канальная	1981	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4900(ц0201) - ТК Р490001(ц0201а)	89	56	минвата	канальная	1997	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р490001(ц0201а) - ул. Словцова, 6	89	137	минвата	канальная	1997	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4900(ц0201) - ТК Р4901(ц0202)	273	53,2	минвата	канальная	1981	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4901(ц0202) - ул. Словцова, 4	108	60	минвата	канальная	1994	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4901(ц0202) - ТК Р4902(ц0203)	273	49	минвата	канальная	1981	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4902(ц0203) - ТК Р4903(ц0204)	219	225,2	минвата	канальная	1981	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4903(ц0204) - ул. Словцова, 2	89	186	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4903(ц0204) - ТК Р4905(ц0205)	159	66	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4905 - ул. Гусарова, 15	89	53	минвата	канальная	1990	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4905(ц0205) - ул. Гусарова, 14	76	21,6	минвата	канальная	1981	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4905(ц0205) - ТК Р4907(ц0206)	159	88	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4907(ц0206) - ул. Гусарова, 13	76	19,6	минвата	канальная	1981	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4907(ц0206) - ТК Р4909(ц0207)	159	58	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4909(ц0207) - ул. Гусарова, 12	76	22,4	минвата	канальная	1981	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4909(ц0207) - ТК Р4911(ц0208)	159	166	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4911(ц0208) - ул. Гусарова, 6а (маг.)	32	20	минвата	канальная	1984	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4911(ц0208) - ТК Р491101(ц020806) (через ТК Р491101а)	108	588	минвата	канальная	1994	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р491101(ц020806) - ул. Гусарова, 3а	89	58	минвата	канальная	1995	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4911(ц0208) - ул. Гусарова, 9	159	41	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Гусарова, 9	159	18	минвата	подвал	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Гусарова, 9	133	98	минвата	подвал	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Гусарова, 9	108	6	минвата	подвал	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Гусарова, 9	89	8	минвата	подвал	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Гусарова, 9 - ТК Р491102(ц020801)	89	13	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р491102(ц020801) - ул. Гусарова, 11	89	32	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Гусарова, 9 - ТК Р4913(ц020802)	159	34	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4913(ц020802) - ул. Гусарова, 1а	76	212	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4913(ц020802) - ул. Гусарова, 6	159	12,6	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Гусарова, 6	159	36	минвата	подвал	1978	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Гусарова, 6	76	74	минвата	подвал	1978	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. при-надл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ул. Гусарова, 6 - ул. Гусарова, 7	108	41,4	ППУ	канальная	2020	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Гусарова, 6 - ТК Р4915(ц020803)	159	70	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4915(ц020803) - ул. Гусарова, 5	76	29,2	минвата	канальная	1983	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4915(ц020803) - ул. Гусарова, 4	159	21,6	минвата	канальная	1983	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Гусарова, 4	159	60	минвата	подвал	1981	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Гусарова, 4	89	20	минвата	подвал	1981	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Гусарова, 4 - ул. Гусарова, 1	89	71,2	минвата	канальная	1983	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Гусарова, 4	89	88	минвата	подвал	1981	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Гусарова, 4 - ТК Р4917(ц020805)	108	72	минвата	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4917(ц020805) - ул. Гусарова, 3	108	36,4	минвата	канальная	1996	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4917(ц020805) - ул. Гусарова, 2	89	22,4	минвата	канальная	1983	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4902(ц0203) - ТК Р4904(ц0209)	219	116,4	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4904(ц0209) - ТК Р4906(ц0210)	219	128	минвата	канальная	1981	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4906(ц0210) - ул. Гусарова, 25	108	54	минвата	канальная	1980	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Гусарова, 25	108	80	минвата	подвал	1981	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Гусарова, 25 - ТК Р490603(ц021002)	76	19	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р490603(ц021002) - ул. Гусарова, 28	76	4	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4906(ц0210) - ул. Словцова, 8	108	113	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Словцова, 8 - ТК Р490602	76	48	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р490602 - ул. Словцова, 10	76	62	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4906(ц0210) - ТК Р4908(ц0211)	219	258	минвата	канальная	1981	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4908(ц0211) - ул. Мирошниченко, 2	108	160	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4908(ц0211) - ТК Р4910(ц0212)	159	200	минвата	канальная	1981	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4910(ц0212) - ул. Мирошниченко, 4	76	36	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4910(ц0212) - ул. Гусарова, 33	108	20	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4910(ц0212) - ТК Р4912(ц0213)	133	300	минвата	канальная	1981	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4912(ц0213) - ул. Гусарова, 32	133	40	минвата	канальная	1981	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Гусарова, 32	159	70	минвата	подвал	1978	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Гусарова, 32 - ТК Р4914(ц0214)	159	110	минвата	канальная	1981	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4914(ц0214) - ул. Мирошниченко, 6	108	80	минвата	канальная	1981	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4914(ц0214) - ул. Гусарова, 31 (д/с 322)	76	62,6	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4914(ц0214) - ТК Р4916(ц0215)	108	50	минвата	канальная	1990	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4916(ц0215) - ТК Р4918(ц0216)	108	153,2	минвата	канальная	1990	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4918(ц0216) - ул. Гусарова, 30	108	26	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4904(ц0209) - ТК Р490401(ц020901)	219	90,6	минвата	канальная	1980	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р490401(ц020901) - ул. Гусарова, 19	133	20	минвата	канальная	1980	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Гусарова, 19	89	10	минвата	подвал	1980	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Гусарова, 19	76	110	минвата	подвал	1980	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Гусарова, 19 - ул. Гусарова, 17	76	27	минвата	канальная	1996	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р490401(ц020901) - ТК Р490403(ц020903)	219	166	минвата	канальная	1982	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р490403(ц020903) - ул. Гусарова, 24 (д/с)	76	62,2	минвата	канальная	1982	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК Р490403(ц020903) - ул. Гусарова, 16 (шк.133)	108	223,6	минвата	канальная	1982	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р490403(ц020903) - ул. Гусарова, 22	159	44,6	минвата	канальная	1982	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Гусарова, 22	89	202	минвата	подвал	1978	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Гусарова, 22 - ТК Р490409(ц020907)	159	54	минвата	канальная	1996	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р490409(ц020907) - ул. Гусарова, 21	108	46	минвата	канальная	1996	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Гусарова, 21	108	206	минвата	подвал	1996	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Гусарова, 21 - ТК Р490413(ц020910)	76	70	минвата	канальная	1993	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р490413(ц020910) - ул. Гусарова, 21а	76	44	минвата	канальная	1993	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Гусарова, 21 - ул. Гусарова, 20	89	54	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р490409(ц020907) - ул. Гусарова, 23	89	55,2	минвата	канальная	1980	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Гусарова, 23	89	80	минвата	подвал	1981	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Гусарова, 23 - ТК Р490411(ц020909)	89	33	минвата	канальная	1980	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р490411(ц020909) - ул. Гусарова, 27	89	26,2	минвата	канальная	1980	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Гусарова, 23 - ул. Гусарова, 27а	32	35,6	минвата	канальная	1980	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П2711(тк2709) - ТК П271101(тк270901)	133	217,2	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П271101(тк270901) - ЦТП №18 ул. Можайского, 23а(ц09)	133	14,8	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ЦТП №18 ул. Можайского, 23а(ц09) - ул. Можайского, 23	133	116	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ЦТП №18 ул. Можайского, 23а(ц09) - ул. Можайского, 23	76	58	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ЦТП №18 ул. Можайского, 23а(ц09) - ул. Можайского, 23	45	58	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Можайского, 23	133	68	минвата	подвал	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Можайского, 23	76	34	минвата	подвал	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Можайского, 23	45	34	минвата	подвал	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ЦТП №20 ул. Словцова, 3г - ТК Р5000(ц0701)	159	33	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ЦТП №20 ул. Словцова, 3г - ТК Р5000(ц0701)	159	16,5	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ЦТП №20 ул. Словцова, 3г - ТК Р5000(ц0701)	57	16,5	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5000(ц0701) - ул. Словцова, 3	76	25	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р500001 - ул. Словцова, 1	108	80	минвата	канальная	2001	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р500001 - ул. Словцова, 1	108	40	минвата	канальная	2001	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р500001 - ул. Словцова, 1	57	40	минвата	канальная	2001	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5000(ц0701) - ТК Р5001(ц0702)	159	142	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5001(ц0702) - ул. Словцова, 5	76	36	минвата	канальная	1991	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5001(ц0702) - ТК Р5002(ц0703)	159	84	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5002(ц0703) - ул. Словцова, 7	89	38	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5002(ц0703) - ул. Словцова, 9	108	100	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Словцова, 9	76	42	минвата	подвал	1986	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. при-надл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ул. Словцова, 9 - ТК Р5003(ц0704)	76	52	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5003(ц0704) - ул. Словцова, 11	76	46	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ЦТП №19 ул. Елены Стасовой, 3а - ТК Р4703(ТК1)	273	84	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4703(ТК1) - ТК Р4706(ТК2)	273	672	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ЦТП №19 ул. Елены Стасовой, 3а(ц06) - точка врезки УТ Р4700(ц0601)	325	12	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки УТ Р4700(ц0601) - ТК Р4701(ц0602)	325	12	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4701(ц0602) - ТК Р470101(ц060201)	133	230	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р470101(ц060201) - ТК Р470103(ц060202)	108	120	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р470103(ц060202) - ул. Чернышева, 5	108	32	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р470103(тк11102) - ул. Чернышева, 7	89	50	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4701(ц0602) - ТК Р4702(ц0603)	325	12	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4702(ц0603) - ТК Р470201(ц0612)	159	348	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р470201(ц0612) - точка врезки УТ Р470203(ц0613)	159	204	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки УТ Р470203(ц0613) - ТК Р470205	159	108	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4702(ц0603) - ТК Р470202(ц0604)	273	200	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р470202(ц0604) - ул. Стасовой,44А	89	48	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р470202(ц0604) - ул. Стасовой,42	89	136	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р470202(ц0604) - ТК Р470204(ц0605)	273	170	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р470204(ц0605) - ТК Р470206(ц0606)	219	156	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р470206(ц0606) - ул. Елены Стасовой, 39/1 (Лабораторный корп КрасГАУ)	133	126	минвата	канальная	1991	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р470206(ц0606) - ТК Р470208(ц0610)	133	204	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р470208(ц0610) - ул. Елены Стасовой, 38	108	52	ППУ	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р470208(ц0610) - ТК Р470210(ц0611)	108	164	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р470210(ц0611) - ул. Елены Стасовой, 37	89	48	ППУ	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р470204(ц0605) - ТК Р470214(ц0607)	273	120	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р470214(ц0607) - ул. Стасовой, 44а	108	74	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р470214 - ТК Р470218	219	306	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Елены Стасовой, 40а	133	92	минвата	подвал	2012	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р470218(ц0609) - ул. Стасовой, 44г(44И)	159	24,4	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р470218 - ТК Р470220	219	280	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р470220 - ул. Стасовой, 44Д	159	14	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р470218 - ТК Р47021802	219	124	минвата	подвал	1990	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р47021802 - ТК Р47021804	219	162	минвата	подвал	1990	нет	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК Р47021804 - ТК Р47021806	57	168	минвата	подвал	1990	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р47021806 - ул. Стасовой, 40Ж	45	30	минвата	подвал	1990	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р47021806 - ТК Р47021808	57	116	минвата	подвал	1990	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р47021808 - ул. Стасовой, 40Д	45	22	минвата	подвал	1990	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р47021804 - точка врезки УТ Р47021804Б	159	304	минвата	подвал	1990	нет	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки УТ Р47021804Б - ТК Р470218046'	159	116	минвата	подвал	1990	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р470218046' - ТК Р47021804в	159	48	минвата	подвал	1990	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р47021804в - ул. Стасовой, 79	45	88	минвата	подвал	1990	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р47021804в - ТК Р47021805(ТК Р470219)	133	444	ППУ	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р47021805(ТК Р470219) - ТК Р47021807(ТК Р47021901)	133	42	ППУ	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р47021807(ТК Р47021901) - ТК Р47021809(ТК Р47021902)	133	88	ППУ	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р47021809(ТК Р47021902) - ТК Р47021811(ТК Р47021903)	108	72	ППУ	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р47021811(ТК Р47021903) - ТК Р47021813(ТК Р47021904)	108	64	ППУ	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р47021813(ТК Р47021904) - ТК Р47021815(ТК Р47021905)	108	102	ППУ	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р47021815 - ТК Р47021817	89	98	минвата	подвал	2012	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р47021817 - ТК Р47021819	89	50	минвата	подвал	2012	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р47021819 - ТК Р47021821	89	102	минвата	подвал	2012	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р47021805(ТК Р470219) - ТК Р47021806(ТК Р470220)	108	32	ППУ	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р47021806(ТК Р470220) - ТК Р47021806/1(ТК Р470221)	108	46	ППУ	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р47021806/1(ТК Р470221) - ул. Стасовой, 55	38	40	минвата	подвал	2012	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р47021806/1(ТК Р470221) - ТК Р47021806а(ТК Р470222)	108	110	ППУ	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р47021806/1(ТК Р470221) - ул. Стасовой, 53	57	42	минвата	подвал	2012	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р47021806а(ТК Р470222) - ТК Р47021808(ТК Р470223)	108	46	ППУ	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р47021808(ТК Р470223) - ТК Р47021808в(ТК Р470224)	108	116	ППУ	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р47021808в(ТК Р470224) - ТК Р47021810(ТК Р470225)	108	52	ППУ	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р47021810(ТК Р470225) - ул. Стасовой, 55к	89	60	минвата	подвал	2012	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р47021810(ТК Р470225) - ТК Р47021810а(ТК Р470226)	108	62	ППУ	канальная	1990	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. при-надл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК Р47021810а(ТК Р470226) - ТК Р47021814(ТК Р470227)	108	148	ППУ	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р47021814(ТК Р470227) - ТК Р47021816(ТК Р470228)	108	36	ППУ	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р47021816(ТК Р470228) - ТК Р47021818(ТК Р470229)	108	46	ППУ	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р47021818(ТК Р470229) - ТК Р47021820(ТК Р470230)	108	10	ППУ	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р47021809 - ТК Р47021809б	108	36	минвата	подвал	1990	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р47021809б - ТК Р47021809в	108	34	минвата	подвал	1990	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р47021809в - ТК Р47021809г	108	80	минвата	подвал	1990	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р47021809г - ТК Р47021809д	108	48	минвата	подвал	1990	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р47021809д - ТК Р47021809е	108	58	минвата	подвал	1990	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р47021809е - ТК Р47021809ж	108	48	минвата	подвал	1990	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р47021809ж - ТК Р47021809з	108	44	минвата	подвал	1990	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р47021809з - ТК Р47021809и	108	64	минвата	подвал	1990	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р47021809и - ТК Р47021809к	108	40	минвата	подвал	1990	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р47021809к - ТК Р47021809л	108	48	минвата	подвал	1990	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р47021809л - ТК Р47021809м	108	62	минвата	подвал	1990	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р47021809м - ТК Р47021809н	76	176	минвата	подвал	1990	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 1109А - ТК 110901А	89	115	минвата	канальная	2001	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 110901А - ул. Стасовой, 39	76	22	минвата	канальная	2001	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 110901А - ул. Стасовой, 29	76	111	минвата	канальная	2001	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 1109А - ТК 110902А	89	182	минвата	канальная	2001	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 110902А - ул. Стасовой, 35	89	12	минвата	канальная	2001	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 110902А - ул. Стасовой, 31	57	70	минвата	канальная	2001	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК6 - ул. Елены Стасовой, 50м	89	94	ППУ	канальная	2020	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	УТ5 - ул. Елены Стасовой, 50Г	89	34	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-2	УТ4 - ул. Елены Стасовой, 50а	89	34	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-2	КРП -УТ-3	133	58	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	УТ3 - ул. Елены Стасовой, 50б	89	72	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	УТ3 - УТ4	219	40	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	УТ4 - УТ5	219	116	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	УТ5 - УТ6	219	162	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-2	УТ6 - ул. Елены Стасовой, 50Ж	89	34	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-2	УТ5 - ул. Елены Стасовой, 50В	89	86	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	УТ6 - ТК8	219	88	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК8 - ТК10	159	192	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК10 - ул. Елены Стасовой, 50И	89	32	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК10 - ул. Елены Стасовой, 50К	89	34	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК8 - ТК7	219	66	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК7 - УТ1	159	70	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-2	УТ1 - ул. Елены Стасовой, 48Д	133	68	ППУ	канальная	2021	собств	вода	К
ТЭЦ-2	УТ1 - ул. Елены Стасовой, 48Е	108	76	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. при-надл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК7 - ТК6	219	211	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК6 - ул. Елены Стасовой, 50Е	89	22	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК6 - ТК6.1	89	8	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК6.1 - ул. Елены Стасовой, 50М	89	38	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК6.1 - ТК11	89	176	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК11 - ул. Елены Стасовой, 50Д	89	68	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК11 - ТК12	89	118	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК12 - ул.Елены Стасовой, 50	89	50	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК6 - ТК5	273	154	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК5 - ул. Елены Стасовой, 48Б	133	50	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК5 - ул. Елены Стасовой, 48А	273	84	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки А - ТК Р4707(ТК3) - точка врезки Б	273	426	ППУ	канальная	2020	собств	вода	К
ТЭЦ-2	точки врезки Б - ТК Р4706(ТК2)	273	96	ППУ	канальная	2019	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4706(ТК2) - ТК Р470220	219	108	ППУ	канальная	2019	нет	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки - УТ-1	159	360	ППУ	канальная	2017	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 1107 - ЦТП №22 ул. Вильского, 3г	219	77	минвата	канальная	2013	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ЦТП №22 ул. Вильского, 3г - ТК Р5200(ц0401)	159	16	минвата	канальная	2023	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ЦТП №22 ул. Вильского, 3г - ТК Р5200(ц0401)	108	8	минвата	канальная	2023	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ЦТП №22 ул. Вильского, 3г - ТК Р5200(ц0401)	89	8	минвата	канальная	2023	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5200(ц0401) - ТК Р520002(ц0402)	159	44	минвата	канальная	2023	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5200(ц0401) - ТК Р520002(ц0402)	76	22	минвата	канальная	2023	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5200(ц0401) - ТК Р520002(ц0402)	76	22	минвата	канальная	2023	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р520002(ц0402) - ул. Вильского, 12	159	20	минвата	канальная	2023	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р520002(ц0402) - ул. Вильского, 12	57	10	минвата	канальная	2023	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р520002(ц0402) - ул. Вильского, 12	57	10	минвата	канальная	2023	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5200(ц0401) - ТК Р5201(ц0403)	108	90	минвата	канальная	2023	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5200(ц0401) - ТК Р5201(ц0403)	108	45	минвата	канальная	2023	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5200(ц0401) - ТК Р5201(ц0403)	76	45	минвата	канальная	2023	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5201(ц0403) - ул. Вильского, 3	76	111	минвата	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5201(ц0403) - ул. Вильского, 3	76	55,5	минвата	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5201(ц0403) - ул. Вильского, 3	57	55,5	минвата	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5201(ц0403) - ул. Вильского, 10	108	29	минвата	канальная	2023	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5201(ц0403) - ул. Вильского, 10	108	14,5	минвата	канальная	2023	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5201(ц0403) - ул. Вильского, 10	76	14,5	минвата	канальная	2023	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Вильского, 10	108	30	минвата	подвал	1984	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Вильского, 10	89	15	минвата	подвал	1984	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Вильского, 10	57	15	минвата	подвал	1984	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Вильского, 10 - ТК Р5202(ц0404)	108	70	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Вильского, 10 - ТК Р5202(ц0404)	89	35	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Вильского, 10 - ТК Р5202(ц0404)	57	35	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. при-надл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК Р5202(ц0404) - ул. Вильского, 8	108	50	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5202(ц0404) - ул. Вильского, 8	89	25	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5202(ц0404) - ул. Вильского, 8	57	25	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5202(ц0404) - ТК Р5203(ц0405)	108	74	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5202(ц0404) - ТК Р5203(ц0405)	76	37	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5202(ц0404) - ТК Р5203(ц0405)	57	37	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5203(ц0405) - ул. Вильского, 6а	108	40	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5203(ц0405) - ул. Вильского, 6а	76	20	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5203(ц0405) - ул. Вильского, 6а	57	20	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Вильского, 6а - ул. Вильского, 6	108	130	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Вильского, 6а - ул. Вильского, 6	76	65	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Вильского, 6а - ул. Вильского, 6	57	65	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Вильского, 6	108	26	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Вильского, 6	76	13	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Вильского, 6	57	13	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Вильского, 6 - ТК Р5204(ц0406)	76	34	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Вильского, 6 - ТК Р5204(ц0406)	57	17	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Вильского, 6 - ТК Р5204(ц0406)	32	17	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5204(ц0406) - ул. Вильского, 4	76	68	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5204(ц0406) - ул. Вильского, 4	57	34	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р5204(ц0406) - ул. Вильского, 4	32	34	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 110201 - ул. Вильского, 1	159	376	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П3001 - ТК П300102	159	640	минвата	канальная	1989	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П300102 - ЦТП №12 пр. Свободный, 75г	159	60	минвата	канальная	1989	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ЦТП №12 пр. Свободный, 75г - ТК Р6900(ц1201)	159	7,2	минвата	канальная	1998	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ЦТП №12 пр. Свободный, 75г - ТК Р6900(ц1201)	108	3,6	минвата	канальная	1998	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ЦТП №12 пр. Свободный, 75г - ТК Р6900(ц1201)	89	3,6	минвата	канальная	1998	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ЦТП №12 пр. Свободный, 75г - пр. Свободный, 75а	89	53	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ЦТП №12 пр. Свободный, 75г - пр. Свободный, 75а	89	26,5	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6900(ц1201) - ТК Р6902(ц1204)	159	69	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6902(ц1204) - пр. Свободный, 75б	133	70	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6900(ц1201) - пр. Свободный, 75а	108	24	минвата	канальная	2022	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6900(ц1201) - ТК Р6901(ц1202)	133	157	минвата	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6900(ц1201) - ТК Р6901(ц1202)	89	78,5	минвата	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6900(ц1201) - ТК Р6901(ц1202)	89	78,5	минвата	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6901(ц1202) - ТК Р6903(ц1203)	133	182	минвата	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6901(ц1202) - ТК Р6903(ц1203)	89	91	минвата	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6901(ц1202) - ТК Р6903(ц1203)	89	91	минвата	канальная	2016	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. при-надл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК Р6903(ц1203) - пр. Свободный, 75в	133	44,4	минвата	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6903(ц1203) - пр. Свободный, 75в	89	22,2	минвата	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6903(ц1203) - пр. Свободный, 75в	89	22,2	минвата	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П3002 - ТК П300202а	219	4	минвата	канальная	2006	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П300202а - ТК П300202	219	136	минвата	канальная	2006	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П300202 - ул. Белорусская, 7	133	11	ППУ	канальная	2006	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П300202 - ТК П300204	57	98	минвата	канальная	2006	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П300204 - ул. Кравченко, 2	133	34	ППУ	канальная	2006	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ЦТП №13 пр. Свободный, 73 через ТК П300206 - бомбоубежище	57	296	минвата	канальная	2006	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П300204 - ТК П300206	133	228	минвата	канальная	2006	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П300206 - ЦТП №13 пр. Свободный, 73	133	152	минвата	канальная	1989	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ЦТП №13 пр. Свободный, 73 - ТК Р6600(ц1001)	159	132	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ЦТП №13 пр. Свободный, 73 - ТК Р6600(ц1001)	89	66	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ЦТП №13 пр. Свободный, 73 - ТК Р6600(ц1001)	89	66	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6600(ц1001) - пищеблок	108	13	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6600(ц1001) - пищеблок	57	66	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6600(ц1001) - пищеблок	57	66	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6600(ц1001) - кислородная	76	30	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6600(ц1001) - ТК Р6601(ц1002)	159	131	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6600(ц1001) - ТК Р6601(ц1002)	89	66	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6600(ц1001) - ТК Р6601(ц1002)	89	66	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6601(ц1002) - УТ 660102(ц1003)	89	77	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6601(ц1002) - УТ 660102(ц1003)	57	66	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6601(ц1002) - УТ 660102(ц1003)	57	66	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	УТ 660102(ц1003) - пр. Свободный, 73 (роддом 1 ввод)	89	40	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	УТ 660102(ц1003) - пр. Свободный, 73 (роддом 1 ввод)	57	66	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	УТ 660102(ц1003) - пр. Свободный, 73 (роддом 1 ввод)	57	66	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6601(ц1002) - УТ 660101(ц100201)	108	35	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6601(ц1002) - УТ 660101(ц100201)	57	66	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6601(ц1002) - УТ 660101(ц100201)	57	66	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	УТ 660101(ц100201) - пр. Свободный, 73 (роддом 2 ввод)	89	46	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	УТ 660101(ц100201) - пр. Свободный, 73 (роддом 2 ввод)	57	66	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	УТ 660101(ц100201) - пр. Свободный, 73 (роддом 2 ввод)	57	66	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	УТ 660101(ц100201) - пр. Свободный,	76	10	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. при-надл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
	73 (роддом 3 ввод)								
ТЭЦ-2	УТ 660101(ц100201) - пр. Свободный, 73 (роддом 3 ввод)	57	66	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	УТ 660101(ц100201) - пр. Свободный, 73 (роддом 3 ввод)	57	66	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ЦТП №15 пр. Свободный, 74л - ТК Р9700(ц1901)	219	24,4	минвата	канальная	1997	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ЦТП №15 пр. Свободный, 74л - ТК Р9700(ц1901)	159	12,2	минвата	канальная	1997	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ЦТП №15 пр. Свободный, 74л - ТК Р9700(ц1901)	76	12,2	минвата	канальная	1997	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9700(ц1901) - ТК Р9701(ц1902)	325	56,2	минвата	канальная	1997	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9700(ц1901) - ТК Р9701(ц1902)	159	28,1	минвата	канальная	1997	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9700(ц1901) - ТК Р9701(ц1902)	76	28,1	минвата	канальная	1997	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9701(ц1902) - пр. Свободный, 74	159	31,4	минвата	канальная	1997	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9701(ц1902) - пр. Свободный, 74	76	15,7	минвата	канальная	1997	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9701(ц1902) - пр. Свободный, 74	57	15,7	минвата	канальная	1997	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9701(ц1902) - пр. Свободный, 72а	76	186,8	минвата	канальная	1994	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9701(ц1902) - пр. Свободный, 72а	76	93,4	минвата	канальная	1997	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9701(ц1902) - пр. Свободный, 72а	57	93,4	минвата	канальная	1997	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9700а - ТК Р9700б	108	300	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9700а - ТК Р9700б	89	150	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9700а - ТК Р9700б	57	150	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9700б - пер. Уютный, 7	108	28	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9700б - пер. Уютный, 7	89	14	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9700б - пер. Уютный, 7	57	14	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9700б - ТК Р9700в	76	106	ППУ	канальная	2014	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9700б - ТК Р9700в	57	53	ППУ	канальная	2014	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9700б - ТК Р9700в	32	53	ППУ	канальная	2014	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9700в - пер. Уютный, 9	76	81,2	ППУ	канальная	2014	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9700в - пер. Уютный, 9	57	40,6	ППУ	канальная	2014	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9700в - пер. Уютный, 9	32	40,6	ППУ	канальная	2014	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9700(ц1901) - ТК Р9700а	159	92	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9700 - ТК Р9700а	159	46	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9700 - ТК Р9700а	76	46	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9700а - ТК Р9702	76	94	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9700а - ТК Р9702	76	47	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9700а - ТК Р9702	57	47	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9702 - ТК Р97020301	89	28	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9702 - ТК Р97020301	57	14	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9702 - ТК Р97020301	57	14	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р97020301 - пер. Теплый, 9	89	8	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р97020301 - пер. Теплый, 9	57	4	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р97020301 - пер. Теплый, 9	57	4	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. при-надл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК Р9702 - ТК Р970205	108	83	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9702 - ТК Р970205	57	41,5	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9702 - ТК Р970205	76	41,5	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р970205 - ТК Р970207	76	78	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р970205 - ТК Р970207	57	39	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р970205 - ТК Р970207	57	39	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р970207 - пер. Теплый, 5а	32	29	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р970207 - пер. Теплый, 5а	25	14,5	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р970207 - пер. Теплый, 5а	25	14,5	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р970207 - ТК Р970209	76	66	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р970207 - ТК Р970209	57	33	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р970207 - ТК Р970209	57	33	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р970209 - пер.Теплый, 5	38	32	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р970209 - пер.Теплый, 5	25	16	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р970209 - пер.Теплый, 5	32	16	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р970209 - ТК Р970211	76	128	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р970209 - ТК Р970211	57	64	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р970209 - ТК Р970211	57	64	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р970211 - пер.Теплый, 1	32	20	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р970211 - пер.Теплый, 1	25	10	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р970211 - пер.Теплый, 1	25	10	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р970211 - ТК Р970215	76	207	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р970211 - ТК Р970215	76	103,5	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р970211 - ТК Р970215	57	103,5	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р970215 - пер.Уютный, 2	32	30,6	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р970215 - пер.Уютный, 2	38	15,3	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р970215 - пер.Уютный, 2	32	15,3	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р970215 - пер.Уютный, 3	38	36	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р970215 - пер.Уютный, 3	38	18	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р970215 - пер.Уютный, 3	32	18	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р970215 - ТК Р970217	76	64	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р970215 - ТК Р970217	38	32	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р970215 - ТК Р970217	32	32	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р970217 - пер.Уютный, 4	25	38	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р970217 - пер.Уютный, 4	38	19	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р970217 - пер.Уютный, 4	32	19	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р970217 - пер.Уютный, 5	25	35	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р970217 - пер.Уютный, 5	38	17,5	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р970217 - пер.Уютный, 5	32	17,5	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р970217 - ТК Р970219	57	37	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р970217 - ТК Р970219	38	18,5	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р970217 - ТК Р970219	32	18,5	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р970219 - пер.Уютный, 6	25	31	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р970219 - пер.Уютный, 6	38	15,5	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. при-надл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК Р970219 - пер.Уютный, 6	32	15,5	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р970219 - ТК Р970221	57	54	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р970219 - ТК Р970221	38	27	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р970219 - ТК Р970221	32	27	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р970221 - пер.Уютный, 8	32	29	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р970221 - пер.Уютный, 8	38	14,5	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р970221 - пер.Уютный, 8	32	14,5	ППУ	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П27130201 - ул. Вербная, 6	108	38	минвата	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П27130201 - ул. Вербная, 6	108	19	минвата	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П27130201 - ул. Вербная, 6	57	19	минвата	канальная	2014	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П27130201 - ТК П27130203	108	106	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П27130201 - ТК П27130203	89	53	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П27130201 - ТК П27130203	57	53	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П27130203 - ул. Вербная, 10	108	154	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П27130203 - ул. Вербная, 10	89	77	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П27130203 - ул. Вербная, 10	57	77	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П27130202 - пр. Свободный, 68/2	159	86	минвата	канальная	1978	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П271308 - ТК П27130802	108	40	минвата	канальная	1977	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П27130802 - пр. Свободный, 66/1 (гараж)	57	90	минвата	канальная	1977	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П27130802 - пр. Свободный, 66 (шк.с/х кадр.)	108	180	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П271310 - ТК П27131001	108	77,4	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П27131001 - пр. Свободный, 70	89	22,4	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П27131001 - ТК П27131003	108	137,8	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П27131003 - пр. Свободный, 70/1	89	10,4	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П2713 - ул. Курчатова, 15б	219	86	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Курчатова,15б	219	48	минвата	транзит	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 271301 - ЦТП №17 ул. Курчатова, 15д(ц08)	219	26	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Курчатова, 15б - ТК 271301	219	54	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ЦТП №17 ул. Курчатова, 15д(ц08) - ТК Р6800(ц0801)	159	88	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ЦТП №17 ул. Курчатова, 15д(ц08) - ТК Р6800(ц0801)	133	44	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ЦТП №17 ул. Курчатова, 15д(ц08) - ТК Р6800(ц0801)	76	44	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6800(ц0801) - ул. Курчатова, 15в	108	38	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6800(ц0801) - ул. Курчатова, 15в	89	19	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6800(ц0801) - ул. Курчатова, 15в	32	19	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6800(ц0801) - ТК Р680002(ц0804)	108	76	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6800(ц0801) - ТК Р680002(ц0804)	89	38	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6800(ц0801) - ТК Р680002(ц0804)	57	38	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р680002(ц0804) - ул. Курчатова, 15а	89	62	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. при-надл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК Р680002(ц0804) - ул. Курчатова, 15а	89	31	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р680002(ц0804) - ул. Курчатова, 15а	57	31	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р680002(ц0804) - ул. Курчатова, 15Б	89	140	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р680002(ц0804) - ул. Курчатова, 15Б	89	70	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р680002(ц0804) - ул. Курчатова, 15Б	57	70	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6800(ц0801) - ТК Р6801(ц0802)	159	78	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6800(ц0801) - ТК Р6801(ц0802)	133	39	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6800(ц0801) - ТК Р6801(ц0802)	76	39	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6801(ц0802) - ул. Курчатова, 15Г	57	53,8	минвата	канальная	1986	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6801(ц0802) - ул. Курчатова, 15Г	57	53,8	минвата	канальная	1986	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6801(ц0802) - ул. Курчатова, 15Г	38	53,8	минвата	канальная	1986	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6801(ц0802) - ТК Р680102(ц0803)	159	58	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6801(ц0802) - ТК Р680102(ц0803)	57	29	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6801(ц0802) - ТК Р680102(ц0803)	32	29	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р680102(ц0803) - ул. Курчатова, 9в	159	96	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р680102(ц0803) - ул. Курчатова, 9в	57	48	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р680102(ц0803) - ул. Курчатова, 9в	32	48	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Курчатова, 9в	159	30	минвата	транзит	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Курчатова, 9в	57	15	минвата	транзит	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Курчатова, 9в	32	15	минвата	транзит	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Курчатова, 9в - ТК Р680104(ц0805)	159	180	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Курчатова, 9в - ТК Р680104(ц0805)	57	180	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Курчатова, 9в - ТК Р680104(ц0805)	38	180	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р680104(ц0805) - ул. Курчатова, 17 (общ.)	76	72	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р680104(ц0805) - ул. Курчатова, 17 (общ.)	57	72	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р680104(ц0805) - ул. Курчатова, 17 (общ.)	38	72	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ЦТП №21 ул. Вильского, 11(ц05) - ТК Р9800(ц0501)	133	13,6	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ЦТП №21 ул. Вильского, 11(ц05) - ТК Р9800(ц0501)	89	13,6	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ЦТП №21 ул. Вильского, 11(ц05) - ТК Р9800(ц0501)	45	13,6	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9800(ц0501) - ТК Р9801(ц0502)	133	77,8	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9800(ц0501) - ТК Р9801(ц0502)	89	77,8	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9800(ц0501) - ТК Р9801(ц0502)	45	77,8	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9801(ц0502) - ул. Вильского, 11 (столовая)	89	57,6	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9801(ц0502) - ул. Вильского, 11 (столовая)	45	57,6	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9801(ц0502) - ул. Вильского, 11 (столовая)	38	57,6	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9801(ц0502) - ул. Вильского, 11	76	66,8	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. при-надл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК Р9801(ц0502) - ул. Вильского, 11	89	66,8	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9801(ц0502) - ул. Вильского, 11	32	66,8	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9800(ц0501) - ТК Р9802(ц0503)	57	94	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9802(ц0503) - архив	76	20,6	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П2713 - ТК П2714	530	556	минвата	канальная	2019	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК П2714 - ТК П2715	530	144	минвата	канальная	2019	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК П2715 - ТК П271502	219	198	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П271502 - ТК П271504	219	38	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П271504 - ТК П271506	219	140	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П271506 - ЦТП №23 ул. Сады, 2г	219	254	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ЦТП №23 ул. Сады, 2г - ТК Р7000(УТ-3)	219	10	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ЦТП №23 ул. Сады, 2г - ТК Р7000(УТ-3)	159	5	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ЦТП №23 ул. Сады, 2г - ТК Р7000(УТ-3)	76	5	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р7000(УТ-3) - ТК Р7001(УТ-5)	219	580	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р7000(УТ-3) - ТК Р7001(УТ-5)	159	290	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р7000(УТ-3) - ТК Р7001(УТ-5)	76	290	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р7001(УТ-5) - ТК Р7002(УТ-6)	219	140,6	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р7001(УТ-5) - ТК Р7002(УТ-6)	159	70,3	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р7001(УТ-5) - ТК Р7002(УТ-6)	89	70,3	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р7002(УТ-6) - ул. Сады, 4	219	88	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р7002(УТ-6) - ул. Сады, 4	159	44	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р7002(УТ-6) - ул. Сады, 4	89	44	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Сады, 4 (в направлении ТК ТК Р700201)	159	24	минвата	подвал	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Сады, 4 (в направлении ТК ТК Р700201)	159	12	минвата	подвал	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Сады, 4 (в направлении ТК ТК Р700201)	159	12	минвата	подвал	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Сады, 4 (в направлении ТК Ц0301)	159	34	минвата	подвал	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Сады, 4 - ТК Р700201(УТ-7)	159	116	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Сады, 4 - ТК Р700201(УТ-7)	108	58	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Сады, 4 - ТК Р700201(УТ-7)	57	58	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р700201(УТ-7) - ул. Сады, 2	89	18	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р700201(УТ-7) - ул. Сады, 2	89	9	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р700201(УТ-7) - ул. Сады, 2	57	9	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р700201(УТ-7) - ул. Сады, 2а	108	101	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р700201(УТ-7) - ул. Сады, 2а	89	50,5	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р700201(УТ-7) - ул. Сады, 2а	57	50,5	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р7001(УТ-5) - ТК Р700101	159	121,4	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р7001(УТ-5) - ТК Р700101	89	60,7	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р7001(УТ-5) - ТК Р700101	57	607	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р700101 - ТК Р700102	159	130	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р700101 - ТК Р700102	89	65	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р700101 - ТК Р700102	57	65	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. при-надл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК Р700102 - ТК Р700103	108	182	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р700102 - ТК Р700103	89	91	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р700102 - ТК Р700103	45	91	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р700103 - ул. Сады, 4и	108	14	минвата	канальная	1995	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р700103 - ул. Сады, 4и	89	7	минвата	канальная	1995	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р700103 - ул. Сады, 4и	45	7	минвата	канальная	1995	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Сады, 4и	108	28	минвата	подвал	1995	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Сады, 4и	38	14	минвата	подвал	1995	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Сады, 4и	38	14	минвата	подвал	1995	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Сады, 4и - ТК Р700106А	108	62	минвата	канальная	1995	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Сады, 4и - ТК Р700106А	57	31	минвата	канальная	1995	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Сады, 4и - ТК Р700106А	45	31	минвата	канальная	1995	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р700106А - ул. Сады, 4ж	89	24	минвата	канальная	1995	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р700106А - ул. Сады, 4ж	89	12	минвата	канальная	1995	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р700106А - ул. Сады, 4ж	45	12	минвата	канальная	1995	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р700106А - ТК Р700106	89	114	минвата	канальная	1995	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р700106А - ТК Р700106	57	57	минвата	канальная	1995	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р700106А - ТК Р700106	45	57	минвата	канальная	1995	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р700106 - ул. Сады, 4ж	89	32	минвата	канальная	1995	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р700106 - ул. Сады, 4ж	89	16	минвата	канальная	1995	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р700106 - ул. Сады, 4ж	45	16	минвата	канальная	1995	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р700106 - ул. Сады, 8 стр. 2	57	10	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р700106 - ул. Сады, 8 стр. 2	32	5	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р700106 - ул. Сады, 8 стр. 2	32	5	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р700106 - ТК Р700108	89	22	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р700106 - ТК Р700108	57	11	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р700106 - ТК Р700108	57	11	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р700108 - ул. Сады, 8 стр. 3	89	46	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р700108 - ТК Р700110	89	32	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р700108 - ТК Р700110	57	16	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р700108 - ТК Р700110	57	16	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р700110 - ул. Сады, 8 стр. 1	25	14	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р700110 - точка врезки Р700112	89	88	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р700110 - точка врезки Р700112	57	44	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р700110 - точка врезки Р700112	57	44	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки Р700112 - ул. Сады, 8	57	4	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки Р700112 - ул. Сады, 8 стр.4	76	44	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки Р700112 - ул. Сады, 8 стр.4	57	22	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки Р700112 - ул. Сады, 8 стр.4	57	22	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Сады, 4 - ТК ц0301	133	110	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК ц0301 - ТК Р7003	89	240	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК Р7003 - ТК Р700102	89	70	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р700102 - ТК Р7005(ц0302)	89	406	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р7005(ц0302) - ул. Сады, 12 (главный корпус)	89	152	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р7005(ц0302) - хоз. Корпус, гараж	57	98	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р7005(ц0302) - прачечная	57	26	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 100413 - ТК 100413а	89	86	минвата	канальная	1996	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 100413а - ул. Забобонова, 12	89	98	минвата	канальная	1996	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 100413 - ТК 100415	219	122	минвата	канальная	1996	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 100415 - ТК 100417	159	50	минвата	канальная	1996	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 100417 - ТК 100419	108	92	минвата	канальная	1996	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 100419 - ул. Курчатова, 17, стр. 3	108	18	минвата	канальная	1996	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П271207(ТК 10050507) - ул. Курчатова, 9а	89	10	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П271207(ТК 10050507) - ул. Курчатова, 9б	108	111	ППУ	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П271207(ТК 10050507) - ул. Курчатова, 11	89	232	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки - ул. Курчатова, 9	89	56	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П271207(ТК 10050507) - ТК 10050501	426	278	минвата	канальная	2021	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 10050501 - ТК 10050502	108	64	минвата	канальная	2021	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 10050502 - ул. Курчатова, 7а	89	24	минвата	канальная	1984	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 10050502 - ул. Курчатова, 7б	89	90	минвата	канальная	1984	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 10050501 - ТК 100505	426	96	минвата	канальная	2021	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 100505 - ТК 100503	426	167	минвата	канальная	2021	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 100503 - ул. Крупской, 1а	108	32	минвата	канальная	1997	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 100503 - ТК 100501	426	104	минвата	канальная	2021	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 100501 - ТК 1005	426	106	минвата	канальная	2021	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК 1005 - ТК 100501А	219	32	минвата	канальная	2021	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 100501А - ТК 100502А	159	324	минвата	канальная	2021	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 100502а - ул. Крупской, 10г	76	43,8	минвата	канальная	2003	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 100502А - ТК 100502	159	134	минвата	канальная	2021	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 100502 - ул. Крупской, 10в (шк.57)	76	26	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 100502 - ТК 100504	159	106	минвата	канальная	2021	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 100504 - ТК 100504А	159	186	минвата	канальная	2021	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 100504А - ул. Крупской, 10ж	76	84	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 100504А - ТК 100506	159	158	минвата	канальная	2021	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 100506 - ул. Крупской, 28	108	12	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Крупской, 28	108	116	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Крупской, 28 - ул. Крупской, 30	108	64	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Крупской, 30	89	122	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Крупской,30 - ТК 100510	76	38	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 100510 - ул. Крупской, 32	76	26	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. при-надл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ул. Крупской, 30 - ТК 100508	108	14,2	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 100508 - ул. Крупской, 34а	108	30	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 100501А - ул. Крупской, 12	159	156	минвата	канальная	1995	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Крупской, 12	133	154	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Крупской, 12 - точка врезки УТ 100512	108	24	минвата	канальная	1995	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки УТ 100512 - ул. Крупской, 12а	108	25	минвата	канальная	1995	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Крупской, 12а	108	146	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Крупской, 12а - ул. Крупской, 24а	108	69,4	минвата	канальная	1995	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Крупской, 12 - ул. Крупской, 14	159	90,6	минвата	канальная	1994	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Крупской, 14	159	80	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Крупской, 14 - ул. Крупской, 16	159	90,2	минвата	канальная	1995	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Крупской, 16	159	146	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Крупской, 16 - ул. Крупской, 18	159	72	минвата	канальная	1995	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Крупской, 18	133	114	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Крупской, 16 - ул. Крупской, 22а	76	128	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Крупской, 18 - ул. Крупской, 20	108	26,8	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Крупской, 20	108	64	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Крупской, 20 - ул. Крупской, 22	108	57,8	ППУ	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Крупской, 22	108	24	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Крупской, 22 - ул. Крупской, 24	108	52,2	минвата	канальная	1994	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Крупской, 24	108	28	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Крупской, 26	108	116	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Крупской, 26 - ТК 100514	108	72,4	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 100514 - ул. Крупской, 28а	108	46	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 1006 - ТК 100602	159	46,6	минвата	канальная	1986	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 100602 - ул. Крупской, 4	159	40	минвата	канальная	1986	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Крупской, 4	159	184	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Крупской, 4 - ул. Крупской, 6	159	100,8	минвата	канальная	1998	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Крупской, 6	108	40	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Крупской, 6 - ул. Крупской, 8	108	142,4	минвата	канальная	1998	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Крупской, 8	108	28	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Крупской, 8 - ул. Крупской, 10	108	146	минвата	канальная	1986	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Крупской, 10	89	44	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Крупской, 10 - ул. Крупской, 10а	89	62,2	минвата	канальная	1986	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Крупской, 4 - ТК 100604	76	40	минвата	канальная	1986	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 100604 - ул. Крупской, 4а	76	40,6	минвата	канальная	1986	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 100602 - ул. Крупской, 2	76	90,2	минвата	канальная	1986	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 1004 - ТК 100401	219	60,8	ППУ	канальная	2005	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 100401 - ул. Крупской, 7	76	16	ППУ	канальная	2005	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Крупской, 7	89	100	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Крупской, 7 - ул. Крупской, 9	89	93,8	ППУ	канальная	2005	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 100401 - ул. Крупской, 5	108	71	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ул. Крупской, 5	108	34	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Крупской, 5 - ул. Крупской, 3	89	64,4	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Крупской, 3	89	100	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Крупской, 3 - ул. Крупской, 1	89	64	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 1005 - ТК 1005а	89	174	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 1005а - ул. Крупской, 1б	89	56	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 100505 - ТК 100507а	159	124	минвата	канальная	2021	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 100507а - ТК 100509(10050502)	159	62	минвата	канальная	2021	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 100507а - ул. 2ая Хабаровская, 14	108	124	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. 2-ая Хабаровская, 14	89	26	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. 2-ая Хабаровская, 14 - ул. 2-ая Хабаровская, 12	76	70	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 100509(10050502) - ТК 10050901	89	44	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 10050901 - ул. Курчатова, 7	89	28	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 100509(10050502) - ТК 100511(ТК 10050304)	159	320	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 100511(ТК 10050304) - ТК 10051102	133	56	минвата	канальная	1966	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 10051102 - ул. Курчатова, 15/2	57	26	минвата	канальная	1966	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 10051102 - ТК 10051104	108	30	минвата	канальная	1966	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 10051104 - ул. Курчатова, 15/1	108	24	минвата	канальная	1966	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 10051104 - ул. Курчатова, 15/3	108	2	минвата	канальная	1966	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 100511(ТК 10050304) - ТК 100513(ТК 10050306)	159	196	минвата	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 100513(ТК 10050306) - ТК 100515(ТК 10050308)	159	144	минвата	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 100515(ТК 10050308) - ул. Курчатова, 1(шк.84)	108	156	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 100515(ТК 10050308) - ТК 100517(ТК 10050310)	108	246	минвата	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 100517(ТК 10050310) - ул. Можайского, 21а	89	20	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 100517(ТК 10050310) - ТК 100519(ТК 10050312)	108	224,4	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 100519(ТК 10050312) - ул. Можайского, 21	76	21	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П271201(ТК 100513) - ул. Курчатова, 15	108	78	минвата	канальная	1966	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Курчатова, 15 - ТК 10051302	76	10	минвата	канальная	1966	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 10051302 - ТК 10051304	89	72	минвата	канальная	1966	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 10051304 - ул. Курчатова, 15/4	57	72	минвата	канальная	1966	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 10051304 - ул. Курчатова, 15/5	57	36	минвата	канальная	1966	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Курчатова, 15/4 - гараж	57	44	минвата	канальная	1966	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4601 - ТК Р460102	159	165,6	минвата	канальная	1986	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р460102 - ул. Высотная, 19	76	10	минвата	канальная	1986	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р460102 - ул. Высотная, 21	108	10	минвата	канальная	1986	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК Р460102 - ТК Р460104	159	140	минвата	канальная	1986	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р460104 - ул. Высотная, 21а	76	29,6	минвата	канальная	1986	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р460104 - ТК Р460106	159	88	минвата	канальная	1986	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р460106 - ТК Р460108	159	80	минвата	канальная	1986	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р460108 - ул. Высотная, 21б	76	131,4	минвата	канальная	1986	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р460108 - ул. Высотная, 21в	108	35	минвата	канальная	1986	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р460106 - Р1	108	94	минвата	канальная	1986	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	Р1 - ТК Р460110	57	58	минвата	канальная	1986	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	Р1 - ул. Крупской, 10б	57	58	минвата	канальная	1998	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р460110 - ул. Крупской, 2а	57	7,8	минвата	канальная	1976	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4602 - ул. Высотная, 23	89	20,4	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Высотная, 23	89	8	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Высотная, 23 - ул. Высотная, 25	76	24	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4603 - ул. Высотная, 27	159	12,6	минвата	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Высотная, 27	159	48	минвата	подвал	1990	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Высотная, 27 - ТК Р460302	159	146,8	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р460302 - ул. Крупской, 34	159	156	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Крупской, 34	108	188	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Крупской, 34 - ул. Крупской, 40	89	44	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Крупской, 34 - ул. Крупской, 38	89	28,4	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Крупской, 34 - ул. Крупской, 36	89	32,6	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4604 - ТК Р460401	159	196	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р460401 - ТК Р460402	159	256	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р460402 - ТК Р460404	133	130	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р460404 - ул. Крупской, 44	133	102	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Крупской, 44	108	36	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 1007 - ул. Высотная, 15 (исполком)	108	63,2	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Высотная, 15 - ул. Высотная, 15, стр.1	32	78	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Высотная, 15 - ул. Высотная, 15, стр.2	45	22	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 100104 - ул. Забобонова, 2	133	106	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Забобонова, 2	108	22	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Забобонова, 2 - ТК 10010402	108	42	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 10010402 - ул. Забобонова, 4	108	50	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4607 - ТК Р460701	159	116	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р460701 - ул. Карбышева, 4	159	114	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Карбышева, 4	159	24	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Карбышева, 4 - ул. Карбышева, 8	108	86	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Карбышева, 8	76	24	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Карбышева, 8 - ТК Р460701А	76	46	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р460701А - ул. Карбышева, 8а	76	32	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р460701 - ул. Карбышева, 4г	76	30	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р460701 - ТК Р460705	159	100	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. при-надл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК Р460705 - ул. Карбышева, 4а	133	46	минвата	канальная	1980	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р460705 - ТК Р460707	89	242	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р460707 - ул. Карбышева, 4б	76	202	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р460701 - ТК Р460709	133	50	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р460709 - ул. Тотмина, 6	108	34	минвата	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р460709 - ТК Р460709А	159	122	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р460709А - ТК Р460711	159	66	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р460711 - ул. Карбышева, 2	108	40	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Карбышева, 2	108	24	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Карбышева, 2 - ТК Р460713	108	48	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р460713 - ул. Карбышева, 6	108	24	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Карбышева, 6	89	24	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Карбышева, 6 - ул. Карбышева, 6а	89	194	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4607 - ТК Р460702	219	20	минвата	канальная	1987	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р460702 - ул. Тотмина, 1г	89	30	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Тотмина, 1г	273	56	минвата	подвал	2004	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р460702 - ТК Р460704а	219	68	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р460704а - ул. Тотмина, 1г	89	30	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р460704а - ул. Елены Стасовой, 1	108	92	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р460704а - ТК Р460704	219	96	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р460704 - ул. Юшкова, 8в	89	63	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р460704 - ТК Р460706	219	559	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р460706 - ул. Юшкова, 8а (шк.99)	108	62	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р460706 - ТК Р460708	219	46	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р460708 - ТК Р460710а	219	92	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р460710а - ул. Юшкова, 10а	76	42	минвата	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р460710а - ТК Р460710	108	20	минвата	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р460710 - ул. Юшкова, 10б	108	102	минвата	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Юшкова,10б	108	20	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р460710а - ТК Р460712	219	130	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р460712 - ул. Юшкова, 16б	57	38	ППУ	канальная	2020	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р460712 - ТК Р460714	219	106	минвата	канальная	2020	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р460714 - ул. Юшкова, 18а	57	40	минвата	канальная	2020	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р460714 - ул. Юшкова, 18	89	40	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Юшкова, 18	89	70	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Юшкова, 18 - ТК Р460716	89	54	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р460716 - ул. Юшкова, 20	89	46	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Юшкова, 20	89	54	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Юшкова, 20 - ул. Юшкова, 20а	76	48	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р460712 - ТК Р46071201	89	102	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р46071201 - ул. Юшкова, 18г	89	32	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	УТ 1012(тк10012) - ТК 101202	108	64	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 101202 - ТК 101206	108	130	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 101206 - ул. Высотная, 2г	108	190	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. при-надл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	УТ 101204 - ул. Высотная, 2е (милиция)	76	64	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	УТ 101202 - ул. Высотная, 2ж стр.4 (гараж)	57	46	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 110302 - ТК 110304	108	420	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 110304 - ТК 110306	108	119,6	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 110306 - ул. Вильского, 13 (мед. кол.)	108	15	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 110702 - ТК 110704	108	69	ППУ	канальная	2010	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 110704 - ТК 110706	108	295	ППУ	канальная	2010	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 110706 - ул. Вильского, 14ж	89	40	ППУ	канальная	2010	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 110706 - ТК 110708	89	104	ППУ	канальная	2010	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 110708 - ул. Вильского, 14и	89	62	ППУ	канальная	2010	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р510201 - ТК Р510203	159	356,2	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р510201 - ТК Р510203	108	178,1	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р510201 - ТК Р510203	89	178,1	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р510203 - ТК Р510205	159	111,8	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р510203 - ТК Р510205	159	55,9	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р510203 - ТК Р510205	89	55,9	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р510205 - ТК Р510207	159	76,8	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р510205 - ТК Р510207	159	38,4	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р510205 - ТК Р510207	89	38,4	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р510207 - ул. Киренского, 56	159	26	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р510207 - ул. Киренского, 56	57	13	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р510207 - ул. Киренского, 56	57	13	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р510207 - ТК Р510209	159	130	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р510207 - ТК Р510209	108	65	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р510207 - ТК Р510209	89	65	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р510209 - ул. Чкалова, 41	159	4	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р510209 - ул. Чкалова, 41	108	2	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р510209 - ул. Чкалова, 41	89	2	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р510209 - ул. Чкалова, 41г	108	70	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р510209 - ул. Чкалова, 41г	108	35	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р510209 - ул. Чкалова, 41г	76	35	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ЦТП-12 ул. Красномосковская, 1б - ТК Р9600	325	16	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ЦТП-12 ул. Красномосковская, 1б - ТК Р9600	219	8	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9600 - ТК Р9602	325	196	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9600 - ТК Р9602	159	98	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9602 - ТК Р960201	108	36,4	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9602 - ТК Р960201	76	18,2	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р960201 - ул. Красномосковская, 1а	108	13,6	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р960201 - ул. Красномосковская, 1а	76	6,8	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9602 - ул. Красномосковская, 1	108	30	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК Р9602 - ул. Красномосковская, 1	89	15	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Красномосковская, 1	108	198	минвата	подвал	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Красномосковская, 1	76	99	минвата	подвал	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Красномосковская, 1 - ул. Ангарская, 2	76	76	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Красномосковская, 1 - ул. Ангарская, 2	57	38	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Красномосковская, 1 - ТК Р960204	89	26	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Красномосковская, 1 - ТК Р960204	76	13	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р960204 - ул. Красномосковская, 3	89	42	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р960204 - ул. Красномосковская, 3	76	21	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9602 - ТК Р9604	325	40	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9602 - ТК Р9604	159	20	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9604 - ул. Новосибирская, 42	108	36	минвата	канальная	1997	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9604 - ул. Новосибирская, 42	76	18	минвата	канальная	1997	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9604 - ул. Красномосковкая, 34	325	60	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9604 - ул. Красномосковкая, 34	133	30	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Красномосковская, 34	108	274	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Красномосковская, 34	76	137	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Красномосковская, 34 - ТК Р960802	219	154	минвата	канальная	2023	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Красномосковская, 34 - ТК Р960802	159	77	минвата	канальная	2023	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р960802 - ТК Р960801	76	30	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р960802 - ТК Р960801	57	15	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р960801 - ул. Красномосковская, 36 прогимназия № 131	76	18	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р960801 - ул. Красномосковская, 36 прогимназия № 131	57	9	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р960802 - ул. Толстого, 43 шк.№19	89	152	минвата	канальная	2020	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р960802 - ул. Толстого, 43 шк.№19	57	76	минвата	канальная	2020	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р960802 - ТК Р9610	219	94	минвата	канальная	2023	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р960802 - ТК Р9610	159	47	минвата	канальная	2023	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9610 - ул. Красномосковская, 38	89	10	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9610 - ул. Красномосковская, 38	76	5	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Красномосковская, 38	76	44	минвата	подвал	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Красномосковская, 38	57	22	минвата	подвал	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Красномосковская, 38 - ул. Тимирязева, 43	76	84	ППУ	канальная	2008	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Красномосковская, 38 - ул. Тимирязева, 43	57	21	ППУ	канальная	2008	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9610 - ТК Р9612	219	120	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9610 - ТК Р9612	133	60	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9612 - ТК Р9614	219	180	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9612 - ТК Р9614	133	90	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9614 - ТК Р9618	159	72	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК Р9614 - ТК Р9618	108	36	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9618 - ТК Р9620	89	92	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9618 - ТК Р9620	76	46	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9620 - ул. Красномосковская, 40	76	42	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9620 - ул. Красномосковская, 40	76	21	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9620 - ул. Тимирязева, 45	76	36	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9620 - ул. Тимирязева, 45	76	18	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9618 - ТК Р9622	159	98	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9618 - ТК Р9622	108	49	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9622 - ул. Красномосковская, 42	89	46	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9622 - ул. Красномосковская, 42	57	23	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9622 - ТК Р9626	159	96	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9622 - ТК Р9626	108	48	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9626 - пр. Свободный, 31	108	16	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9626 - пр. Свободный, 31	76	8	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9626 - ул. Тиммрязева, 47	89	12	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9626 - ул. Тиммрязева, 47	57	6	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9626 - ТК Р9628	108	112	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9626 - ТК Р9628	57	56	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9628 - пр. Свободный, 29	108	24	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9628 - пр. Свободный, 29	57	12	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9614 - ТК Р9616	159	102	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9614 - ТК Р9616	133	51	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки - ул. Красномосковская, 19	89	6	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки - ул. Красномосковская, 19	57	3	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9616 - ТК Р961601	133	210	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9616 - ТК Р961601	89	105	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р961601 - ул. Толстого, 32	76	38	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р961601 - ул. Толстого, 32	57	19	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р961601 - ул. Толстого, 34	76	70	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р961601 - ул. Толстого, 34	57	35	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9616 - ТК Р961602	133	152	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9616 - ТК Р961602	89	76	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р961602 - пр. Свободный, 43а	89	156	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р961602 - пр. Свободный, 43а	57	78	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р961602 - ул. Красномосковская, 21	89	20	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р961602 - ул. Красномосковская, 21	57	10	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р961602 - ТК Р961604	133	68	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р961602 - ТК Р961604	76	34	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р961604 - пр. Свободный, 43	76	18	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р961604 - пр. Свободный, 43	76	9	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Красномосковская, 34 - ТК Р960602	325	117	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Красномосковская, 34 - ТК Р960602	133	58,5	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р960602 - ТК Р96060201	108	30	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. при-надл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК Р960602 - ТК Р96060201	76	15	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р96060201 - ул. Красномосковская, 32	108	7	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р96060201 - ул. Красномосковская, 32	76	3,5	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Красномосковская, 32	89	202	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Красномосковская, 32	57	101	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Красномосковская, 32 - ТК Р96060203	89	38	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Красномосковская, 32 - ТК Р96060203	76	19	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р96060203 - ул. Яковлева, 1а	108	10	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р96060203 - ул. Яковлева, 1а	57	5	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р96060203 - ул. Яковлева, 1а	57	10	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р960602 - ТК Р960604	273	193,6	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р960602 - ТК Р960604	159	96,8	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р960604 - ул. Тимирязева, 2	76	16	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р960604 - ул. Тимирязева, 2	57	8	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Тимирязева, 2	89	24	минвата	подвал	1972	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Тимирязева, 2	57	12	минвата	подвал	1972	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Тимирязева, 2 - ТК Р96060401	76	40	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Тимирязева, 2 - ТК Р96060401	57	20	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р96060401 - ул. Тимирязева, 4	89	12,4	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р96060401 - ул. Тимирязева, 4	57	6,2	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р960604 - ТК Р960606	273	296	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р960604 - ТК Р960606	133	148	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р960606 - ул. Тимирязева, 6	89	16	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р960606 - ул. Тимирязева, 6	57	8	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р960606 - ул. Толстого, 19	133	62	минвата	подвал	1990	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р960606 - ул. Толстого, 19	89	31	минвата	подвал	1990	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р960606 - ТК Р960608	273	138	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р960606 - ТК Р960608	133	69	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р960608 - ул. Яковлева, 1	108	30	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р960608 - ул. Яковлева, 1	89	15	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9600 - ул. Ладо Кецховели, 58б	273	246	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9600 - ул. Ладо Кецховели, 58б	159	123	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ладо Кецховели, 58б	273	26	минвата	подвал	1990	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ладо Кецховели, 58б	159	13	минвата	подвал	1990	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ладо Кецховели, 58б - ТК Р9603	273	120	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ладо Кецховели, 58б - ТК Р9603	159	60	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9603 - ул. Ладо Кецховели, 58а	108	26	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9603 - ул. Ладо Кецховели, 58а	89	13	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ладо Кецховели, 58а	89	58	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ладо Кецховели, 58а	76	29	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. при-надл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ул. Ладо Кецховели, 58а - ТК Р960302	89	32	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ладо Кецховели, 58а - ТК Р960302	76	16	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р960302 - ул. Ладо Кецховели, 58	89	42	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р960302 - ул. Ладо Кецховели, 58	76	21	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9603 - ТК Р960301	219	168	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9603 - ТК Р960301	108	84	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р960301 - ул. ул.Ладо Кецховели, 54	159	74	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р960301 - ул. ул.Ладо Кецховели, 54	108	37	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ладо Кецховели, 54	108	236	минвата	подвал	1980	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ладо Кецховели, 54	76	118	минвата	подвал	1980	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ладо Кецховели, 54 - ул. Ладо Кецховели, 56	89	44	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ладо Кецховели, 54 - ул. Ладо Кецховели, 56	57	22	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ладо Кецховели, 56	89	138	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ладо Кецховели, 56	57	69	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ладо Кецховели, 56 - ул. Ладо Кецховели, 60	76	52	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ладо Кецховели, 56 - ул. Ладо Кецховели, 60	57	26	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р960301 - ул. Новосибирская, 44	108	10	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р960301 - ул. Новосибирская, 44	89	5	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р960301 - ТК Р960303	219	158	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р960301 - ТК Р960303	57	79	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р960303 - ул. Новосибирская, 31	89	10	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р960303 - ул. Новосибирская, 31	57	5	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р960303 - ТК Р960305	108	240	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р960303 - ТК Р960305	89	120	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р960305 - ул. Новосибирская, 9	89	10	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р960305 - ул. Новосибирская, 9	57	5	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р960305 - ТК Р960307	89	112	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р960307 - Мастерские	76	36	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р960307 - ул. Новосибирская, 9а (род.дом)	89	210	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9603 - ТК Р9605	273	190	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9603 - ТК Р9605	133	95	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9605 - ул. Ладо Кецховели, 60а	219	18	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9605 - ул. Ладо Кецховели, 60а	159	9	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ладо Кецховели, 60а	219	26	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ладо Кецховели, 60а	108	13	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ладо Кецховели, 60а - ТК Р9607	219	70	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ладо Кецховели, 60а - ТК Р9607	159	35	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9607 - ул. Ладо Кецховели, 60б д/с №8	57	102	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК Р9607 - ул. Ладо Кецховели, 60б д/с №8	57	51	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9607 - ул. Толстого, 45а	159	30	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9607 - ул. Толстого, 45а	76	15	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Толстого, 45а	89	26	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Толстого, 45а	57	13	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Толстого, 45а - ТК Р960701	159	62	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Толстого, 45а - ТК Р960701	76	31	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р960701 - ул. Толстого, 47а	89	40	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р960701 - ул. Толстого, 47а	76	20	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р960701 - ул. Толстого, 43а	159	114	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р960701 - ул. Толстого, 43а	76	57	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9607 - ТК Р9609	219	90	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9607 - ТК Р9609	159	45	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9609 - ул. Толстого, 45	108	110	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9609 - ул. Толстого, 45	89	55	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9609 - ТК Р9611	159	76	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9609 - ТК Р9611	108	38	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9611 - ул. Толстого, 47	108	24	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9611 - ул. Толстого, 47	89	12	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9611 - ТК Р9613	133	186	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9611 - ТК Р9613	108	93	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9613 - ул. Ладо Кецховели, 62а	89	78	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9613 - ул. Ладо Кецховели, 62а	57	78	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9613 - ул. Ладо Кецховели, 62	108	16	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9613 - ул. Ладо Кецховели, 62	89	8	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9613 - ул. Толстого, 49	89	208	минвата	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р9613 - ул. Толстого, 49	57	104	минвата	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П2727(тк1109) - ТК П272702(тк1)	273	320	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П272702(тк1) - ТК П272704(тк2)	273	206	минвата	канальная	1993	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П272704(тк2) - (с/х котельная)ТК П272706(тк3)	273	178	минвата	канальная	1993	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	(с/х котельная)ТК П272706(тк3) - (гараж)ТК П272710	273	112	минвата	канальная	1993	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П272710 (гараж) - ТК Р6500(ц03)	159	92	минвата	канальная	1993	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6500(ц03) - ТК Р650002	57	56	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6500(ц03) - ТК Р650002	57	28	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6500(ц03) - ТК Р650002	57	28	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650002 - ул. Садовая, 2	57	18	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650002 - ул. Садовая, 2	25	9	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650002 - ул. Садовая, 2	25	9	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650002 - ТК Р650004	57	130	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650002 - ТК Р650004	57	65	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650002 - ТК Р650004	57	65	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК Р650004 - ТК Р650006	57	52	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650004 - ТК Р650006	57	26	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650004 - ТК Р650006	57	26	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650006 - ул. Садовая, 1	57	30	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650006 - ул. Садовая, 1	25	15	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650006 - ул. Садовая, 1	25	15	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650006 - ТК Р650008	45	78	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650006 - ТК Р650008	45	39	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650006 - ТК Р650008	45	39	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650008 - ул. Садовая, 1а	45	54	минвата	канальная	1993	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650008 - ул. Садовая, 1а	25	27	минвата	канальная	1993	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650008 - ул. Садовая, 1а	25	27	минвата	канальная	1993	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650008 - ТК Р650008а	45	39	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650008 - ТК Р650008а	32	19,5	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650008 - ТК Р650008а	25	19,5	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650008а - ул. Садовая, 3	57	13	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650008а - ул. Садовая, 3	57	6,5	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650008а - ул. Садовая, 3	57	6,5	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650008а - ТК Р6500086	57	72	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650008а - ТК Р6500086	57	36	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650008а - ТК Р6500086	57	36	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6500086 - ул. Садовая, 5	57	16	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6500086 - ул. Садовая, 5	57	8	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6500086 - ул. Садовая, 5	57	8	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6500086 - ТК Р650010	32	44	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6500086 - ТК Р650010	32	22	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6500086 - ТК Р650010	32	22	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650010 - ул. Садовая, 3а	32	114	минвата	канальная	2013	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650010 - ул. Садовая, 5г	32	40	минвата	канальная	1993	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650010 - ул. Садовая, 7г	32	60	минвата	канальная	1993	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650010 - ул. Садовая, 7г	25	30	минвата	канальная	1993	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650010 - ул. Садовая, 7г	25	30	минвата	канальная	1993	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650010 - ул. Садовая, 7	32	98	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650010 - ул. Садовая, 7	32	49	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650010 - ул. Садовая, 7	32	49	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6500(ц03) - ТК Р6502	133	216	минвата	канальная	1993	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6500 - ТК Р6502	108	108	минвата	канальная	1993	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6500 - ТК Р6502	76	108	минвата	канальная	1993	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6502 - ТК Р6502а	45	32	минвата	канальная	1993	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6502 - ТК Р6502а	32	16	минвата	канальная	1993	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6502 - ТК Р6502а	32	16	минвата	канальная	1993	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6502а - ул. Садовая, 6	32	20	минвата	канальная	1993	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6502а - ул. Садовая, 6	25	10	минвата	канальная	1993	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6502а - ул. Садовая, 6	25	10	минвата	канальная	1993	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК Р6502а - ул. Садовая, 4	32	20	минвата	канальная	1993	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6502а - ул. Садовая, 4	25	10	минвата	канальная	1993	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6502а - ул. Садовая, 4	25	10	минвата	канальная	1993	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6502 - ТК Р6503	133	190	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6502 - ТК Р6503	108	95	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6502 - ТК Р6503	76	95	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6503 - ул. Садовая, 8	57	34	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6503 - ул. Садовая, 8	32	17	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6503 - ул. Садовая, 8	32	17	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6503 - ТК Р650301	159	86	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6503 - ТК Р650301	45	43	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6503 - ТК Р650301	32	43	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650301 - ул. Садовая, 10	76	14	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650301 - ул. Садовая, 10	45	7	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650301 - ул. Садовая, 10	32	7	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650301 - ТК Р650303	159	140	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650301 - ТК Р650303	45	70	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650301 - ТК Р650303	32	70	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650303 - ул. Садовая, 12	45	12	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650303 - ул. Садовая, 12	32	6	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650303 - ул. Садовая, 12	32	6	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650303 - ТК Р650305	89	62	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650303 - ТК Р650305	45	31	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650303 - ТК Р650305	32	31	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650305 - ул. Садовая, 14	45	12	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650305 - ул. Садовая, 14	32	6	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650305 - ул. Садовая, 14	32	6	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650305 - ТК Р650307	89	74	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650305 - ТК Р650307	45	37	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650305 - ТК Р650307	32	37	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650307 - ул.Садовая,16	32	12	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650307 - ул.Садовая,16	32	6	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650307 - ул.Садовая,16	32	6	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650307 - ТК Р650309	89	76	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650307 - ТК Р650309	45	38	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650307 - ТК Р650309	32	38	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650309 - ул. Садовая, 18	32	12	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650309 - ТК Р650311	89	70	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650309 - ТК Р650311	45	35	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650309 - ТК Р650311	32	35	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650311 - ул. Садовая, 20	89	12	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650313 - ул. Садовая, 20	76	6	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650313 - ул. Садовая, 20	57	6	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650311 - ТК Р650313	89	120	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. при-надл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК Р650311 - ТК Р650313	45	60	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650311 - ТК Р650313	32	60	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650311 - ул. Садовая, 22	45	22	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650311 - ул. Садовая, 22	45	11	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650311 - ул. Садовая, 22	45	11	минвата	канальная	1993	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650303 - ул. Садовая, 10д	57	190	минвата	канальная	1993	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650303 - ул. Садовая, 10д	45	95	минвата	канальная	1993	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650303 - ул. Садовая, 10д	32	95	минвата	канальная	1993	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Садовая, 10д - прачечная	57	52	минвата	канальная	1993	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Садовая, 10д - прачечная	45	26	минвата	канальная	1993	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Садовая, 10д - прачечная	32	26	минвата	канальная	1993	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6503 - ТК Р650302а	133	206	минвата	канальная	1993	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6503 - ТК Р650302а	108	103	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р6503 - ТК Р650302а	76	103	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650302а - ул. Садовая, 9	45	65,8	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650302а - ул. Садовая, 9	32	32,9	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650302а - ул. Садовая, 9	32	32,9	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650302а - ТК Р650302	133	42	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650302а - ТК Р650302	108	21	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650302а - ТК Р650302	76	21	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650302 - ул. Садовая, 11	45	75,8	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650302 - ул. Садовая, 11	32	37,9	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650302 - ул. Садовая, 11	32	37,9	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650302 - ул. Садовая, 9а	45	42	минвата	канальная	1993	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650302 - ул. Садовая, 9а	32	41	минвата	канальная	1990	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650302 - ул. Садовая, 9а	32	41	минвата	канальная	1990	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650302 - ТК Р650304	133	124	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650302 - ТК Р650304	89	62	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650302 - ТК Р650304	57	62	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650304 - ул. Садовая, 13	45	16	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650304 - ул. Садовая, 13	32	8	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650304 - ул. Садовая, 13	32	8	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650304 - ТК Р650306	133	38	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650304 - ТК Р650306	89	19	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650304 - ТК Р650306	57	19	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650306 - ТК Р650306а	108	90	минвата	канальная	1993	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650306а - ул. Садовая, 25а	57	32	минвата	канальная	1990	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650306а - ТК Р650306б	108	200	минвата	канальная	1990	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650306б - ул. Садовая, 39а	57	261,4	минвата	канальная	1990	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650306 - точка врезки в сторону ТК Р650306А	108	54	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650306 - ТК Р650308	89	28	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650306 - ТК Р650308	89	14	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650306 - ТК Р650308	57	14	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. при-надл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК Р650308 - ул. Садовая, 15	32	12	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650308 - ул. Садовая, 15	32	6	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650308 - ул. Садовая, 15	32	6	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650308 - ул. Садовая, 26	32	60	минвата	канальная	1993	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650308 - ул. Садовая, 26	32	30	минвата	канальная	1990	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650308 - ул. Садовая, 26	32	30	минвата	канальная	1990	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650308 - ТК Р650310	89	78	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650308 - ТК Р650310	89	39	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650308 - ТК Р650310	57	39	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650310 - ул. Садовая, 17	32	12	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650310 - ул. Садовая, 17	32	6	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650310 - ул. Садовая, 17	32	6	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650310 - ТК Р650312	89	70	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650310 - ТК Р650312	76	35	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650310 - ТК Р650312	57	35	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650312 - ул. Садовая, 19	32	16	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650312 - ул. Садовая, 19	32	8	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650312 - ул. Садовая, 19	32	8	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650312 - ул. Садовая, 30	32	40	минвата	канальная	1993	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650312 - ул. Садовая, 32	32	52	минвата	канальная	1993	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650312 - ТК Р650314	89	206	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650312 - ТК Р650314	76	103	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650312 - ТК Р650314	57	103	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650314 - УТ Р650318	57	28	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	УТ Р650318 - УТ Р650320	57	20	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	УТ Р650320 - ул. Садовая, 36	32	30	минвата	канальная	1993	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	УТ Р650320 - ул. Садовая, 38	32	32	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650314 - ТК Р650314а	32	100	минвата	канальная	1993	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650314 - ТК Р650314а	32	50	минвата	канальная	1990	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650314 - ТК Р650314а	32	50	минвата	канальная	1990	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650314а - ул. Садовая, 41	32	36	минвата	канальная	1993	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650314а - ул. Садовая, 39	32	30	минвата	канальная	1993	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650314а - ул. Садовая, 39	25	15	минвата	канальная	1990	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650314а - ул. Садовая, 39	25	15	минвата	канальная	1990	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650314 - ТК Р65031401	108	222	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р65031401 - ул. Еловая, 1	45	72	минвата	канальная	1993	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р65031401 - ТК Р65031403	108	108	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р65031403 - ул. Еловая, 2а	45	196,8	минвата	канальная	1993	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р65031403 - ТК Р65031404(ТК Р65031409)	89	114	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р65031404 - ул. Еловая, 6	45	60	минвата	канальная	1993	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р65031404(ТК Р65031409) - ТК Р65031413	89	66	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р65031413 - ул. Еловая, 10	32	79,4	минвата	канальная	1993	нет	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК Р65031413 - ТК Р65031415	89	54	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р65031415 - ул. Еловая, 15	57	38	минвата	канальная	1993	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р65031415 - ТК Р65031417	89	12	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки - ул. Еловая, 21	32	60	минвата	канальная	1993	нет	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки - ул. Еловая, 23	45	14	минвата	канальная	1993	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р65031417 - ТК Р65031421	76	152	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р65031421 - ул. Еловая, 20	45	54	минвата	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650314 - ТК Р650316	89	62	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650314 - ТК Р650316	76	31	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650314 - ТК Р650316	57	31	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650316 - ул. Садовая, 21	32	16	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650316 - ул. Садовая, 21	32	8	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650316 - ул. Садовая, 21	32	8	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650316 - ул. Садовая, 23	32	72	минвата	канальная	1993	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650316 - ул. Садовая, 23	32	36	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р650316 - ул. Садовая, 23	32	36	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р441302 - ТК Р441304	219	163,2	минвата	канальная	1992	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р441304 - ул. Республики, 45а	76	30,8	минвата	канальная	1982	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р441304 - ТК Р441306	159	134	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р441306 - ул. Ады Лебедевой, 150	108	28	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р441306 - ул. Декабристов, 49	76	104	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р441306 - ТК Р441306а	159	31,6	минвата	канальная	1982	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р441306а - ТК Р441308	159	40	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р441308 - ул. Ады Лебедевой, 152	76	114,2	ППУ	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р441306а - ТК Р44130602а	133	156	минвата	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р44130602а - ул. Ады Лебедевой, 141	89	46	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р44130602а - ул. Ады Лебедевой, 147а	108	60	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ады Лебедевой, 147а	89	142	минвата	подвал	1990	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ады Лебедевой, 147а	57	46	минвата	подвал	1990	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ады Лебедевой, 147а - ул. Красной Армии, 38	108	118	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ады Лебедевой, 147а - ул. Красной Армии, 36	89	119,6	ППУ	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ады Лебедевой, 147а - ул. Декабристов, 45	76	30	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4412 - ул. Горького, 33	76	23,2	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р441106 - ул. Красной Армии, 28	108	36,6	минвата	канальная	1972	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р441102 - ул. Горького, 31	89	8	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4409 - ТК П3109	273	12	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П3109 - ТК П310901	159	146,8	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П310901 - ул. Ленина, 126	89	49,6	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П3109 - ТК П3107	273	434	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. при-надл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК П3107 - ул. Ленина, 128	159	78	минвата	канальная	1983	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П3107 - точка врезки ТК П310702	159	17,6	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки ТК П310702 - ул. Ленина, 143	108	4	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки ТК П310702 - ул. Ленина, 137	133	4	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ленина, 137 - пр. Мира, 120	133	124,8	минвата	канальная	1965	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П310601А(ТК-1) - ТК П310603А	108	92	минвата	канальная	1984	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П310603А - ТК П310605"	108	98	минвата	канальная	1984	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П310605" - пр. Мира, 128	108	140	минвата	канальная	1984	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П310605 - ул. Ленина, 151	76	60	минвата	канальная	2003	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П310605" - ТК б/н	89	32	минвата	канальная	2003	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК б/н - ул. Робеспьера, 26 (корпус А адм. Здание)	89	42	минвата	канальная	2003	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК б/н - ул. Робеспьера, 26	57	24	минвата	канальная	1970	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П310601 - ТК П310603	159	70,2	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П310603 - пр. Мира, 122б/1	89	4	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П310603 - пр. Мира, 124	89	100,6	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П310603 - пр. Мира, 122	89	66	минвата	канальная	1990	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П310502 - ул. Ленина, 148	57	30,2	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0358 - ул. Профсоюзов, 56	89	30	минвата	канальная	1965	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П3101 - ул. Ленина, 160	76	44	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П3101 - ТК П310101	89	20	минвата	канальная	1967	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П310101 - ул. Ленина, 165	76	166	минвата	канальная	1967	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Робеспьера, 37 - пр. Мира, 130/ул. Робеспьера, 35	76	14	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0354 - ул. Профсоюзов, 38	159	34	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Профсоюзов, 38	159	98	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Профсоюзов, 38 - ТК 035401	89	80,2	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 035401 - пр. Мира, 132	89	88,4	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0354 - УТ 035402	159	43	минвата	канальная	1967	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	УТ 035402 - ул. Профсоюзов, 27	108	11	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	УТ 035402 - пр. Мира, 152/1(Профсоюзов, 25)(ТК 035404)	108	9	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 035404 - пр. Мира, 152/2	108	52	минвата	канальная	1967	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Мира, 152/1(Профсоюзов, 25) - ТК 035404	108	19	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Профсоюзов, 27 - ТК 035406	159	144	минвата	канальная	1967	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 035406 - ул. Ленина, 177а	159	14	минвата	канальная	1967	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 035406 - ТК 035408	159	47	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 035408 - пр. Мира, 158	108	8,4	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0353 - ТК 035301	219	40	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 035301 - ул. Профсоюзов, 32	76	16	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 035301 - ТК 035303	219	73,6	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. при-надл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК 035303 - пр. Мира, 117	89	103	минвата	канальная	1967	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 035305 - ТК 035307	219	217,2	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 035307 - пр. Мира, 111	76	36	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 035307 - ул. Карла Маркса, 134	76	117	минвата	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Карла Маркса, 134 - спорт зал	57	12	минвата	канальная	1965	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 035307 - ул. Робеспьера, 29	219	104	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Робеспьера, 29 - ТК 035311	219	56	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 035311 - ул. Робеспьера, 22 (пр. Мира, 109)	159	6	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 035307 - УТ 035313А	159	60	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	УТ 035313А - ТК 035313	108	114,8	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 035313 - пр. Мира, 130	108	4	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 091902(УТ-1) - ТК 091904(УТ-2)	89	154	минвата	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 091904(УТ-2) - ул. Пушкина, 11	108	62	минвата	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р440406 - ул. Декабристов, 30а	57	44	ППУ	канальная	2005	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4403 - ТК Р440302	159	230	минвата	канальная	1974	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р440302 - ул. Карла Маркса, 157	89	53,2	ППУ	канальная	2005	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р440302 - ТК Р440304	159	130,2	минвата	канальная	1974	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р440304 - ТК Р440306	159	133,4	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р440306 - ТК Р440306а	133	52,8	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р440306а - ул. Декабристов, 23	89	16	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р440306а - ТК Р440308	133	127,6	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р440308 - пр. Мира, 105	76	37	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р440308 - пр. Мира, 105а	76	16	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р440308 - ТК Р440310	108	102	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р440310 - пр. Мира, 105б (107)	76	55	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р440310 - ТК Р440312	108	122	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р440312 - пр. Мира, 105д	57	50	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р440312 - ул. Карла Маркса, 128	108	44	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Карла Маркса, 128 - ТК Р440314а	108	20	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р440314а - ул. Карла Маркса, 128	108	40	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Карла Маркса, 128 - ТК Р440314	108	35	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р440314 - ул. Карла Маркса, 126	89	50	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р440314 - ул. Карла Маркса, 132	89	47	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р440206 - ул. Карла Маркса, 155а	76	14	минвата	канальная	1974	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р440202 - ул. Карла Маркса, 155	89	7,6	минвата	канальная	1974	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4401 - ТК Р440102	108	50	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	УТ1 (ТК Р440102) - ул. Горького, 9	108	48	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р440102 - ТК Р440104	108	32	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р440110 - ул. Декабристов, 22	57	66	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0344 - ТК 034401	133	37	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 034401 - ул. Боград, 108	108	21,8	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 034401 - ТК 03440101	108	258	минвата	канальная	1992	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 03440101 - ул. Декабристов, 20	76	26,6	минвата	канальная	1992	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ул. Борада, 108 - ул. Борада, 106	57	21,2	минвата	канальная	1974	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Борада, 106 - ул. Горького, 9	57	59,8	минвата	канальная	1965	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Борада, 108 - ТК 034403	32	70	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 034403 - ТК 034405	57	14,2	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 034405 - ул. Декабристов, 16	32	34,4	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 034405 - ул. Декабристов, 16 стр.1	57	10	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 034405 - УТ 034405а	57	47,4	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	УТ 034405а - ул. Декабристов, 18	32	12	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	УТ 034405а - ул. Декабристов, 18 стр.1	57	10	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0342 - ТК 034202	159	24,4	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 034202 - ул. Борада, 85	89	25,6	минвата	канальная	1993	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 034202 - ТК 034202а	159	112	минвата	канальная	1991	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 034202а - ул. Горького, 5	76	19,8	минвата	канальная	1998	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 034204 - ул. Горького, 3	57	30	минвата	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0344 - ТК 034402	159	107,2	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 034402 - ТК 034404	159	209,2	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 034404 - ул. Декабристов, 4	108	33	минвата	канальная	2020	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Декабристов, 4 - ул. Декабристов, 6	57	68	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Декабристов, 4 - ТК 03440401	89	97	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 03440401 - ул. Ломоносова, 1	76	26	минвата	канальная	1970	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 03440401 - ул. Горького, 1	57	88	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 034402 - ул. Декабристов, 12	89	38	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 034402 - ул. Декабристов, 5	108	16,4	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Декабристов, 5 - точка врезки Б	108	26	минвата	канальная	1970	нет	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки Б - ТК 03440201	108	19	минвата	канальная	1970	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки Б - ул. Борада, 89	108	84,6	минвата	канальная	1970	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 03440201 - ул. Борада, 91	76	16,4	минвата	канальная	1970	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 03440201 - ул. Борада, 91а	108	67	минвата	канальная	1970	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Декабристов, 5 - ТК 03440203	108	75	минвата	канальная	2020	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 03440203 - ул. Ломоносова, 8	89	21	минвата	канальная	2020	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 03440203 - ул. Ломоносова, 10	89	147,2	минвата	канальная	2020	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0346 - ул. Борада, 93	89	14	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0347 - ул. Борада, 97	108	15	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Борада, 97 - ТК 034702	108	15	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 034702 - ул. Борада, 95	108	64	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 034702 - ул. Ломоносова, 16	133	148	минвата	канальная	1974	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 034404 - т.А	159	38	минвата	канальная	1970	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	т.А - ТК 034406	159	66	минвата	канальная	1970	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 034408(ТК 034406') - ТК 034410(стар.№ ТК 034408)	159	135	минвата	канальная	1970	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 034406 - ТК 034408(ТК 034406')	159	56	минвата	канальная	2020	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 034408(ТК 034406') - ул. Ломоносова, 9	89	38	минвата	канальная	1970	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 034410(стар.№ ТК 034408) - ул. Ло-	89	24	минвата	канальная	1970	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
	моносова, 14								
ТЭЦ-2	ТК 034410(стар.№ ТК 034408) - ТК 034412	108	215,4	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 034412 - ул. Ломоносова, 19	89	49,4	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0348 - ТК 034801	219	79,6	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 034801 - точка врезки	133	30	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки - ул. Бограда, 114	76	20	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки - ул. Робеспьера, 19	76	15	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 034801 - ТК 034803	219	108	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 034803 - ТК 03480302	133	76	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 03480302 - ул. Робеспьера, 23	108	13,4	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 03480302 - ТК 03480304	133	82	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 03480304 - пер. Казарменный, 8	89	13	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 034803 - ТК 034805	159	142	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 034805 - ул. Робеспьера, 25	89	8	минвата	канальная	1989	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Робеспьера, 25	89	24	минвата	подвал	1989	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Робеспьера, 25 - ул. Красная Площадь, 3а	89	259,6	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0349 - ТК 034901	159	41,2	минвата	канальная	1986	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 034901 - ул. Бограда, 116	159	228	минвата	канальная	1986	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Бограда, 116	108	80	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 034901 - ул. Бограда, 128	89	36,8	минвата	канальная	1986	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0353 - ТК 035302а	159	30	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 035302а - пр. Мира, 129	159	65,4	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Мира, 129 - ТК 035302	159	36,6	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	пр. Мира, 131 - ТК 035306	108	58,4	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 035306 - ТК 035308	89	192	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 035306 - ул. Вокзальная, 33	108	25,6	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 035308 - ул. Деповская, 37	76	20	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0352 - ул. Профсоюзов, 17	159	112	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Профсоюзов, 17	159	42	минвата	подвал	1967	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Профсоюзов, 17 - ул. Карла Маркса, 175	159	57,2	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Карла Маркса, 175	159	32	минвата	подвал	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Карла Маркса, 175 - ул. Карла Маркса, 177	159	59	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Карла Маркса, 177 - ул. Вокзальная, 14	76	71,8	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Карла Маркса, 177	159	32	минвата	подвал	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Карла Маркса, 177	108	70	минвата	подвал	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Карла Маркса, 177	89	70	минвата	подвал	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Карла Маркса, 177 - ТК 035204	76	94	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 035204 - ТК 035206	76	69,8	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 035206 - ул. Вокзальная, 25	76	21,8	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ул. Карла Маркса, 177 - пер. Школьный, 4	76	53	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	пер. Школьный, 4	108	28	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	пер. Школьный, 4 - ТК 035208	89	47,6	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 035208 - ул. Братьев Абалаковых, 2	89	87	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 035208 - ул. Братьев Абалаковых, 2	89	52	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	пер. Школьный, 4	133	1	минвата	подвал	1990	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	пер. Школьный, 4	89	92	минвата	подвал	1990	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	пер. Школьный, 4 - ул. Вокзальная, 12	108	38,8	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Вокзальная, 12 - ТК 035207	108	101,6	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 035207 - ул. Вокзальная, 19	76	49	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4504 - ТК Р4504а	273	195,4	минвата	канальная	1994	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4504а - ТК Р4505	273	121,6	минвата	канальная	1994	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4505 - ТК Р4506	219	46,8	минвата	канальная	2021	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4506 - ТК Р4507	219	189,4	минвата	канальная	1994	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4507 - ТК Р4508	426	72,4	минвата	канальная	1994	аренда	вода	М
ТЭЦ-2	ТК Р4508 - пер. Выборгский, 9	108	57,4	минвата	канальная	1994	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4507 - ТК Р450701	89	105,6	минвата	канальная	1994	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р450701 - ул. 30 Июля, 1а	89	142	минвата	канальная	1994	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р450701 - ул. Выборгский, 9	89	25,4	минвата	канальная	1994	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ЦТП - точка врезки	108	56	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки - ул. Мелькомбинатская, 2	108	156	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0636 - ТК Р4526	273	266	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4526 - ул. Ломоносова, 47 стр.14	219	37	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4526 - ул. Ломоносова, 47 корпус 1	219	37	минвата	канальная	1990	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ломоносова, 47 корпус 1 - точка врезки	219	46	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки - ТК Р452503	219	156	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки - ТК Р452503	219	172	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р452503 - ТК Р45250301	108	85	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р45250301 - ул. Ломоносова, 47 корпус 7	108	65	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ломоносова, 47 корпус 7 - ул. Ломоносова, 110	76	59,6	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ломоносова, 47 корпус 7	57	134	минвата	подвал	1987	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р452503 - ТК Р452505	159	86	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р452505 - ТК Р452507	159	16	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р452507 - ул. Ломоносова, 94б	76	17	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р452507 - ул. Ломоносова, 98	133	62	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р452507 - пер. Заводской, 12	57	146	ППУ	канальная	2008	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р452505 - ТК Р45250501	159	166	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р45250501 - ул. Ломоносова, 100	76	156	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р45250501 - ул. Ломоносова, 102	76	124,2	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4522 - ТК Р452201	219	240	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК Р452201 - ТК Р452202	108	94	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р452202 - ул.Ломоносова, 94В	89	68	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р452202 - ТК Р452203	89	32	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р452203 - ул. Ломоносова, 94 стр.2	76	22	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р452203 - ул. Ломоносова, 94г	108	80	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4526 - ул. Ломоносова, 41	76	73	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ломоносова, 41 - ул. Ломоносова, 43	57	70	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4515 - ТК Р451501	89	120	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р451501 - ул. Ломоносова, 42	89	50	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ломоносова, 42 - ул. Ломоносова, 44	57	52	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р4517 - ул. Ломоносова, 52	57	43	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ломоносова, 70 - ТК Р451901(тк451701)	89	13	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Ломоносова, 70 - ТК Р451901(тк451701)	57	6,5	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р451901(тк451701) - ТК Р451902(тк451702)	89	230	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р451901(тк451701) - ТК Р451902(тк451702)	57	115	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р451902(тк451702) - ул. Ломоносова, 68	89	19	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р451902(тк451702) - ул. Ломоносова, 68	57	9,5	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р451902(тк451702) - УТ Р451903(тк451703)	89	78	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р451902(тк451702) - ТК Р451903(тк451703)	57	39	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	УТ Р451903(тк451703) - ул. Ломоносова, 66	89	36	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р451903(тк451703) - ул. Ломоносова, 66	57	18	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	УТ Р451903(тк451703) - ул. Ломоносова, 64	89	62	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р451903(тк451703) - ул. Ломоносова, 64	57	31	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0363 - ТК 036301	159	44	минвата	канальная	1981	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 036301 - ул. Республики, 49	159	42	минвата	канальная	1981	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Республики, 49	159	228	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Республики, 49 - ул. Робеспьера, 34	89	66,2	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р3001(ТК036401) - ТК 03640101а	219	40	минвата	канальная	1981	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 03640101а - ТК 03640101(Р300101)	219	10	минвата	канальная	1981	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 03640101(Р300101) - ул. Республики, 45	108	38,2	минвата	канальная	1981	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК Р4415 - ТК Р441502	108	172	минвата	канальная	1981	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р441502 - ул. Горького, 57	108	98	минвата	канальная	1981	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р441502 - хоз.блок	45	8	минвата	канальная	1981	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК Р441502 - ул. Горького, 57	89	100	минвата	канальная	1981	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0366а - ул. Железнодорожников, 14а	76	23	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П2515 - ТК П2515а	159	178,8	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П2515а - ул. Железнодорожников, 12	159	62	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П2515 - ТК П2516	108	125,2	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК П2516 - ул. Горького, 97 (шк. №4)	108	58,8	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 036803Б - ул. Заводская, 4	108	42	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 036803Б - ул. Железнодорожников, 16а	159	24	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 036803Б - ТК 036805Б	159	97,6	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 036805Б - ул. Железнодорожников, 16б	89	4,4	ППУ	канальная	2007	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 036805Б - ул. Заводская, 2а	89	38	ППУ	канальная	2020	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 036805Б - ТК 036807Б	108	120,2	ППУ	канальная	2020	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 036807Б - ул. Заводская, 1	108	43	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 036807Б - ул. Заводская, 2	108	14,8	минвата	канальная	2020	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0369 - ТК 036901	219	24	минвата	канальная	1990	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 036901 - ул. Железнодорожников, 18	219	24	минвата	канальная	1990	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Железнодорожников, 18	219	14	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Железнодорожников, 18	159	370	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Железнодорожников, 18	89	18	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Железнодорожников, 18 - ул. Железнодорожников, 20	108	64	минвата	канальная	1985	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Железнодорожников, 18 - ТК 036903	159	24,6	минвата	канальная	1985	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 036903 - ул. Железнодорожников, 18б	159	10,4	минвата	канальная	1985	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Железнодорожников, 18б	159	122	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Железнодорожников, 18б	108	36	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Железнодорожников, 18б - ТК 036905	108	40	минвата	канальная	2016	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 036905 - ул. Железнодорожников, 18в	108	16,6	минвата	канальная	2016	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Железнодорожников, 18б - ТК 036909	108	23,4	минвата	канальная	1986	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 036909 - ул. Железнодорожников, 20б	108	46,4	минвата	канальная	1986	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Железнодорожников, 18 - ул. Железнодорожников, 18а	159	144	минвата	канальная	1990	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0370 - ул. Железнодорожников, 22	219	60	минвата	канальная	1988	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Железнодорожников, 22	159	300	минвата	подвал	1988	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Железнодорожников, 22 - ТК 037001	159	43,2	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК 037001 - ул. Железнодорожников, 22а	159	100,6	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Железнодорожников, 22А	89	81,2	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Железнодорожников, 22А	159	218,8	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 037001 - ТК 037003	159	39	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 037003 - ул. Железнодорожников, 20а	89	13,2	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Железнодорожников, 22а - ТК 037001а	159	200	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 037001а - ТК 037003а	133	69,4	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 037003а - ул. Железнодорожников, 22д	89	20	минвата	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 037003а - ТК 037005а	108	82,2	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 037005а - ул. Брянская, 140	108	9,2	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Железнодорожников, 22а - ул. Железнодорожников, 20д	108	60	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Железнодорожников, 20д - ул. Железнодорожников, 20г	89	64	минвата	канальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0373 - ул. Железнодорожников, 24	159	30	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0373 - ул. Железнодорожников, 26	159	16	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Железнодорожников, 24	133	158	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Железнодорожников, 24 - ТК 037301	159	95,8	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 037301 - ул. Железнодорожников, 24а	89	22,6	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 037301 - ул. Щетинкина, 1	108	87,6	минвата	канальная	1971	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0375 - ТК 037502	133	301,4	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 037502 - ТК 03750201	57	19,2	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 03750201 - ул. Северная, 9а	57	5,4	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 037502 - ул. Озерная, 30/6	89	65,4	минвата	канальная	1979	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Озерная, 30/6	108	26	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Озерная, 30/6 - ТК 037504	89	114	минвата	канальная	1979	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 037504 - ТК 03750401	89	106	минвата	канальная	1979	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 037504 - ТК 037506	89	100,2	минвата	канальная	1979	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 037506 - ул. Озерная, 30/5	57	24,6	минвата	канальная	1979	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 037506 - ТК 03750601	89	57,6	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 03750601 - ул. Озерная, 30/1	57	23,2	минвата	канальная	1979	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 03750601 - ул. Озерная, 30/2	57	36,2	минвата	канальная	1979	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 037506 - ТК 037508	89	73	минвата	канальная	1979	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 037508 - ул. Озерная, 30/4	57	24,6	минвата	канальная	1979	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 037508 - ТК 037510	89	90,4	минвата	канальная	1979	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 037510 - ул. Озерная, 30/3	57	25	минвата	канальная	1979	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0362 - ТК 036202	273	240	минвата	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 036202 - ул. Маерчака, 2	89	35,4	минвата	канальная	2021	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 036202 - ТК 03620201	89	54	минвата	канальная	1964	нет	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. при-надл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК 036202 - ул. Республики, 72в	89	46	минвата	канальная	1964	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 03620201 - ТК 03620203	89	46	минвата	канальная	1964	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 03620203 - ул.Республики, 72в стр.1	57	58,4	минвата	канальная	1964	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 036202 - ТК 036204	273	162	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 036204 - ул. Маерчака, 4	89	19,2	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 036204 - ТК 036206	273	204	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 036208 - ЦТП ул. Маерчака, 8 стр.9	273	25	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 036206 - ТК 036206а	273	44	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 036206а - ТК 036208	273	24	минвата	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 036208 - ТК 1403	219	80	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 1403 - ул. Охраны труда, 3	108	36	минвата	канальная	1998	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 1403 - ТК 1404	159	128	минвата	канальная	1998	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 1404 - ТК 1405	89	98	минвата	канальная	1998	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 1405 - ул. Охраны труда, 1а/6	76	46	минвата	канальная	1964	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 1404 - ТК 1406	108	52	минвата	канальная	1964	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 1406 - ул. Охраны труда, 1а/1	57	10	минвата	канальная	1964	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 1406 - ТК 1407	108	74	минвата	канальная	1964	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 1407 - ул. Охраны труда, 1а/5	57	6	минвата	канальная	1964	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 1407 - ул. Лидии Прушинской, 5а	89	85,6	минвата	канальная	1965	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 036304 - ТК 036306	159	217,8	минвата	канальная	1984	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 036306 - ТК 03630601	159	24	минвата	канальная	1985	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 03630601 - ул. Охраны труда, 20	89	42	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 03630601 - ул. Охраны труда, 20/1	32	8	минвата	канальная	1985	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 036306 - ТК 036308	159	202,6	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 036308 - ТК 036310	159	88,4	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 036310 - ТК 036312	159	241	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 036312 - ул. Лидии Прушинской, 2	159	53,6	минвата	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 036310 - х/блок - гараж	89	76,8	минвата	канальная	1984	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Лидии Прушинской, 2 - столовая	89	50,4	минвата	канальная	1984	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0369 - ТК 036902	219	74	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 036902 - ТК 036904	219	70	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 036904 - ул. Железнодорожников, 17	108	100	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 036904 - ТК 036906	219	144	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 036906 - ТК 036910	133	360	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 036910 - ул. Железнодорожников, 15	108	50	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Железнодорожников, 15	108	112	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Железнодорожников, 15 - тк	108	26	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	тк - ул. Железнодорожников, 13	108	44	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0371 - ТК 037102	159	32	минвата	канальная	2020	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 037102 - ТК 037104	159	38,6	минвата	канальная	2020	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 037104 - ул. Железнодорожников, 21	89	107	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 037104 - ул. Железнодорожников, 19	89	18	ППУ	канальная	2008	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 037104 - ул. Маерчака, 18г	108	110	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Маерчака, 18г	108	26	ППУ	подвал	2006	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. при-надл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ул. Маерчака, 18г - т.А	108	114	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	т.А - ул. Маерчака, 18	89	60	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	т.А - ул. Маерчака, 18а	89	44	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	точка врезки - ул. Маерчака, 18в	76	2	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
КрЭВРЗ	ТК1 - ул.Маерчака, 1	57	60	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
КрЭВРЗ	ТК13 - ул. Маерчака, 31	108	12	ППУ	канальная	1971	аренда	вода	К
КрЭВРЗ	ТК39(тк14) - ул. Маерчака, 33	57	20	ППУ	канальная	1971	аренда	вода	К
КрЭВРЗ	ТК 45 - ул. Маерчака, 36	108	10	ППУ	канальная	1971	нет	вода	К
КрЭВРЗ	ТК 45 - ТК 17-1 (45-1)	108	34	ППУ	канальная	1971	нет	вода	К
КрЭВРЗ	ТК 17-1 (45-1) - ул. Маерчака, 34	108	114	ППУ	канальная	1971	нет	вода	К
КрЭВРЗ	ТК 12(ТК -30)ТК -3 - ТК 49(ТК -2)	159	30	ППУ	канальная	1971	нет	вода	К
КрЭВРЗ	ТК 49(ТК -2) - ТК 50	159	192	ППУ	канальная	1971	нет	вода	К
КрЭВРЗ	ТК 49(ТК -2) - ул. Маерчака, 43ж	89	16	ППУ	канальная	1971	нет	вода	К
КрЭВРЗ	ул. Маерчака, 43Г - ул. Маерчака,43Г, стр.5	89	36	ППУ	канальная	1990	аренда	вода	К
КрЭВРЗ	ТК 50 - ул. Маерчака, 45	89	14	ППУ	канальная	1971	нет	вода	К
КрЭВРЗ	ТК 50 - ул. Маерчака, 45а	108	140	ППУ	канальная	1971	нет	вода	К
КрЭВРЗ	ул. Дорожная, 4 - ТК 48	45	30	ППУ	канальная	1976	аренда	вода	К
КрЭВРЗ	ТК 48 - ул. Дорожная, 2	45	82	ППУ	канальная	1976	аренда	вода	К
КрЭВРЗ	ТК 48 - ул. Дорожная, 2а	45	50	ППУ	канальная	1976	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 037102 - ТК 037108	159	263,4	минвата	канальная	1983	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 037108 - ул. Красной Гвардии, 21	89	44	минвата	канальная	1983	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 037108 - ТК 037110	159	83	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 037110 - ул. Красной Гвардии, 23	76	68	минвата	канальная	2012	аренда	вода	К
КрЭВРЗ	ТК 44(ТК 18) - ТК 18-1	108	134,8	минвата	канальная	2022	аренда	вода	К
КрЭВРЗ	ТК 18-1 - ул. Маерчака, 14	89	85,6	минвата	канальная	1974	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0374 - ул. Железнодорожников, 28	57	68,6	минвата	канальная	1974	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0377 - ул. Северо-Енисейская, 33	108	74	минвата	канальная	1982	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0378 - ТК 037802	133	55,8	минвата	канальная	1975	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 037802 - ТК 037804	159	82,4	минвата	канальная	1975	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 037804 - ул. Маерчака, 40	108	75,8	минвата	канальная	1975	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 037804 - ул. Маерчака, 40а	32	16	минвата	канальная	1988	нет	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0379 - ул. Северо-Енисейская, 44	159	92	минвата	канальная	1982	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Северо-Енисейская, 44 - ул. Северо-Енисейская, 44а	89	116	минвата	канальная	1994	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0380 - ул. Северо-Енисейская, 46	108	14	минвата	канальная	2014	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Северо-Енисейская, 46 - ул. Северо-Енисейская, 46а	133	40	минвата	канальная	1994	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0387 - ул. Маерчака, 50	219	102	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0381 - ТК 038101	108	130	минвата	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 038101 - ул. Северо-Енисейская, 46б	57	34	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 038101 - ул. Северо-Енисейская, 48	108	20	минвата	канальная	2016	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0381 - ТК 0382	219	218,8	минвата	канальная	1985	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0382 - ул. Север-Енисейская, 46а	89	6	минвата	канальная	1994	аренда	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-2	ТК 0382 - ТК 0383	133	111,4	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0382 - ул. Северо-Енисейская, 44г	108	196	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0383 - ул. Северо-Енисейская, 48а	108	44,8	минвата	канальная	1985	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0383 - ул. Северо-Енисейская, 52	108	108	минвата	канальная	1987	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Северо-Енисейская, 52	159	353,2	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Северо-Енисейская, 52	108	76,8	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Северо-Енисейская, 52 - ТК 0385	108	12	минвата	канальная	1992	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0385 - ул. Северо-Енисейская, 50	108	12	минвата	канальная	1992	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ул. Северо-Енисейская, 50	108	88	минвата	подвал	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	УТ 0386 - ул. Северо-Енисейская, 50	108	140	минвата	канальная	1992	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	УТ 0386 - Северо-Енисейская, 50а	89	78	минвата	канальная	1990	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0375 - ТК 037503	219	220	минвата	канальная	1978	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 0375 - ул. Северная, 9	89	30	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 037503 - Северо-Енисейская, 40	89	10	минвата	канальная	1994	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 037503 - ТК 037505	219	42	минвата	канальная	1978	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 037505 - ул. Северная, 8	89	6	минвата	канальная	1988	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 037505 - ТК 037507	219	156	минвата	канальная	1978	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 037507 - ТК 037509	108	44	минвата	канальная	2017	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 037509 - ул. Озерная, 41	108	131,4	минвата	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 037507 - ТК 03750701	108	66	минвата	канальная	1978	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 03750701 - Северо-Енисейская, 42	108	16	минвата	канальная	1994	аренда	вода	К
ТЭЦ-2	ТК 03750701 - Северо-Енисейская, 42	108	8	минвата	канальная	1994	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	Н-131 - через (ТК 2401) - ВП1*	820	164	ППУ	надземная	2009	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ВП1* - НО1	820	90	ППУ	надземная	2009	собств	вода	М
ТЭЦ-3	НО1 - НО2	820	456	ППУ	надземная	2009	собств	вода	М
ТЭЦ-3	НО2 - НО3	820	450	ППУ	надземная	2009	собств	вода	М
ТЭЦ-3	НО3 - НО4	820	450	ППУ	надземная	2009	собств	вода	М
ТЭЦ-3	НО4 - НО5	820	248	ППУ	надземная	2009	собств	вода	М
ТЭЦ-3	НО5 - НО6	820	220	ППУ	надземная	2009	собств	вода	М
ТЭЦ-3	НО6 - НО7	820	190	ППУ	надземная	2009	собств	вода	М
ТЭЦ-3	НО7 - ВП2	820	50	ППУ	надземная	2009	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ВП2 - ВП2*	820	50	ППУ	надземная	2009	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ВП2* - НО8	820	340	ППУ	надземная	2009	собств	вода	М
ТЭЦ-3	НО8 - НО9	820	450	ППУ	надземная	2009	собств	вода	М
ТЭЦ-3	НО9 - ВП3	820	150	ППУ	надземная	2009	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ВП3 - ВП3*	820	90	ППУ	надземная	2009	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ВП3* - ТК 240101	820	190	ППУ	надземная	2009	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 240101 - НО10	820	42	ППУ	надземная	2009	собств	вода	М
ТЭЦ-3	НО10 - ТК 2408	820	130	ППУ	надземная	2009	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 2408 - ТК 2409	530	624	ППУ	канальная	2019	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 2409 - ТК 2410	530	592	ППУ	канальная	2009	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 241024 - ул. Линейная, 121	76	208	ППУ	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 2410 - ТК 2412	530	298	ППУ	канальная	2009	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 2412 - ТК 2413	530	390	ППУ	канальная	2009	собств	вода	М

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. при-надл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	ТК 2413 - ТК 2414	530	568	ППУ	канальная	2009	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 2414 - ТК 2415	530	400	ППУ	канальная	2009	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 2415 - ТК 2417	530	1010	ППУ	канальная	2009	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 2417 - ТК 2418	530	440	ППУ	канальная	2009	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 2418 - ТК 2419	530	432	ППУ	канальная	2008	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 2419 - ТК 2420	530	272	ППУ	канальная	2008	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 2420 - ТК 2421	530	188	ППУ	канальная	2008	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 2421 - ТК 2422	530	420	ППУ	канальная	2008	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 2422 - ТК 2423	530	232	ППУ	канальная	2008	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 2423 - ТК 2424	530	540	ППУ	канальная	2008	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 2424 - ТК 231303	530	254	ППУ	канальная	2008	собств	вода	М
ТЭЦ-3	ТК 2418 - ТК 241802а (ТК1)	325	420	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241802а (ТК1) - ТК 24180201 (ТК2)	133	82	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24180201 (ТК2) - ул. Мужества, 10а	159	28	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24180201 (ТК2) - ТК 24180203 (ТК3)	133	122	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24180203 (ТК3) - ул. Мужества, 10б	159	24	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24180203 (ТК3) - ТК 24180205 (ТК4)	108	116	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24180205 (ТК4) - ул.Мужества, 10в	159	26	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24180205 (ТК4) - ул.Мужества, 10г	76	106	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241802а (ТК1) - ПАВ241802	325	362	ППУ	канальная	2018	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ПАВ241802 - ТК 241804	273	106	ППУ	канальная	2022	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241804 - ТК 241806	273	202,2	ППУ	канальная	2022	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241804 - ул. Линейная, 90	108	81,4	ППУ	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241806 - ул.Линейная, 88	133	12,4	ППУ	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ул. Линейная, 86 - ул. Линейная, 88	108	34	ППУ	канальная	2018	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241806 - ТК 241808	219	158	ППУ	канальная	2022	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241808 - ул. Линейная, 82	89	164	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241808 - ТК 241810	273	248	ППУ	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241810 - ул. Линейная, 84	108	88	ППУ	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 2418 - УТ 241801А - КРП	219	228	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	КРП - ТК 241801	219	24	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241801 - ул. Линейная, 76Д	76	206	ППУ	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241801 - ТК 241803	159	34	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241803 - ул. Мужества, 21	76	36	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241803 - ТК 241805	159	82	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241805 - ул. Мужества, 23	76	30	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241805 - ТК 241807	133	88	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241807 - ул. Линейная, 78	76	38	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241807 - ТК 241809	89	146	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 2414 - ТК 241401	159	67	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241401 - КРП 6-й мкр. Покровский	159	39	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24140302 - ул. Чернышевского, 63	108	140	ППУ	канальная	2012	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241403 - ТК 24140302	133	40,8	ППУ	канальная	2006	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24140302 - ул. Чернышевского, 65	76	29	ППУ	канальная	2006	бесхоз	вода	К

Источник	Наименование уч-ка	Наружный диаметр, мм	Длина уч-ка в однотр. исч., м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год прокладки/ КР	Баланс. принадл.	Теплоноситель	Магистр./кварт.
ТЭЦ-3	КРП 6-й мкр. Покровский - ТК 241401(2-й контур)	159	39	ППУ	канальная	2006	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241401 - ТК 241403	159	144	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241403 - ТК 241405	108	60	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241405 - ул. Чернышевского, 67	76	24	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241405 - ТК 241407	89	100	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241407 - ул. Чернышевского, 67	76	24	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241407 - ул. Чернышевского, 67	76	54	ППУ	канальная	2010	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 2413 - ТК 241302	325	360	ППУ	канальная	2009	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241302 - КРП 7-й мкр. Покровский	325	30	ППУ	канальная	2009	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241304 - ул. Чернышевского, 106	108	20	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24130404 - ТК 24130406	133	71,4	ППУ	канальная	2006	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24130406 - ТК 24130410	108	46	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24130410 - ул. Дмитрия Мартынова, 13	108	50	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24130406 - ТК 24130408	108	66	ППУ	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24130408 - ул. Дмитрия Мартынова, 15	108	36	ППУ	канальная	2019	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24130603 - ТК 24130603а	89	42	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24130603а - ул. Чернышевского, 104	89	40	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24130603 - ТК 24130605	133	169,9	ППУ	канальная	2006	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	точка врезки (на углу дома ул. Чернышевского, 102) - ТК 24130801А	159	109,6	ППУ	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24130801А - ул. Мужества, 22д	273	51,4	ППУ	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24130801А - точка врезки (в районе ТК 24130803)	159	33	ППУ	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24130801 - ул. Чернышевского, 102	89	22	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24130601 - ул. Чернышевского, 104	108	78	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24130803 - ул. Мужества, 24	108	148	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24130803 - ТК 24130805	133	42,6	ППУ	канальная	2006	бесхоз	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24130805 - ул. Мужества, 22	89	24	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24130805 - ул. Мужества, 18	108	70	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 241308а - ул. Линейная, 99г	159	74	ППУ	канальная	2015	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 24131001 - ул. Мужества, 20	76	46	ППУ	канальная	2011	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 2409 - КРП 2-й мкр. Покровский	325	437,4	ППУ	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-3	КРП 2-й мкр. Покровский - ТК 240901	325	9,8	ППУ	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 240901 - ТК 240903	273	170	ППУ	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 240903 - ул. Чернышевского, 81д	76	72	ППУ	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 240903 - ТК 240905	219	198	ППУ	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 240905 - ТК 240907	219	214	ППУ	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 240907 - ТК 240909	219	198,8	ППУ	канальная	2012	собств	вода	К
ТЭЦ-3	ТК 240911 - ул. Любы Шевцовой, 82д	76	72	ППУ	канальная	2013	аренда	вода	К
ТЭЦ-3	ТК Р360105(ТК 75.2) - ТК Р360105(УТ1)	89	18	ППУ	канальная	2019	собств	вода	К

3. Тепловые сети в эксплуатации ООО «Северный город»

Таблица 3.1 – Характеристики участков тепловых сетей ООО «Северный город».

Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов на участке D,мм	Длина участка (в двухтрубном исчислении) L,м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)	Период действия договора аренды, пролонгация	Подключение от ТЭЦ	Вода/пар
От наружной стены здания КРП до УТ 1б	219	8,5	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2009	дог аренды №НГ-191 от 12.12.2022	ТЭЦ-2	вода
От УТ-1б до УТ-2	159	102	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2009	дог аренды №НГ-191 от 12.12.2022	ТЭЦ-2	вода
от УТ-1б до наружной стены жилого дома по ул. Капитанская, 6	89	15,2	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2009	дог аренды №НГ-191 от 12.12.2022	ТЭЦ-2	вода
от УТ 2 до до наружной стены жилого дома по ул. Капитанская, 8	89	42,1	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2009	дог аренды №НГ-191 от 12.12.2022	ТЭЦ-2	вода
от УТ 2 до УТ 4	133	68	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2009	дог аренды №НГ-191 от 12.12.2022	ТЭЦ-2	вода
от УТ 4 до наружной стены УТ 5	133	82,5	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2009	дог аренды №НГ-191 от 12.12.2022	ТЭЦ-2	вода
от УТ 2 до наружной стены УТ 3	89	101	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2009	дог аренды №НГ-191 от 12.12.2022	ТЭЦ-2	вода
от УТ 3 до наружной стены жилого дом по ул. Капитанская, 10 (б.с3)	76	118,6	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2009	дог аренды №НГ-191 от 12.12.2022	ТЭЦ-2	вода
от УТ 4 до наружной стены жилого дом по ул. Капитанская, 10 (б.с1)	76	17,2	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2009	дог аренды №НГ-191 от 12.12.2022	ТЭЦ-2	вода
от УТ 3 до наружной стены жилого дом по ул. Капитанская, 10 (б.с5)	76	16,2	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2009	дог аренды №НГ-191 от 12.12.2022	ТЭЦ-2	вода
от УТ 1б до наружной стены жилого дома по ул. Навигационная, 4	76	7,7	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2009	дог аренды №НГ-191 от 12.12.2022	ТЭЦ-2	вода
от УТ5 сущ. до УТ(17)УП4 по ул.Капитанская,и в районе жилого дома по ул. Капитанская, д12	159	263	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2019	ДС 3 от 01.04.2022г. к договору аренды №148НГ до 2030г.	ТЭЦ-2	вода
От наружной стены УТ1а (ТК 026501) до наружной стены здания КРП	219	115,0	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2009	собственность	ТЭЦ-2	вода
от наружной стены ТК-0265 через УТ-1 до УТ1а	426	214,0	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2011	дог аренды №НГ-191 от 12.12.2022	ТЭЦ-2	вода
от ТК-0868,проходящие через ТК 086802 и ТК086804 до КРП	273	277,0	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2012	дог аренды №НГ-191 от 12.12.2022	ТЭЦ-3	вода
от ТК Р5509 (УТ2) до Р5510 (УТ3)	273	89,2	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2019	Договор аренды №148НГ от 01.09.2020 до 2030г.	ТЭЦ-2	вода
от ТК Р5507 сущ. до Р5507А (УТ1.1)	273	81,0	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2019	Договор аренды №148НГ от	ТЭЦ-2	вода

Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов на участке D,мм	Длина участка (в двухтрубном исчислении) L,м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)	Период действия договора аренды, пролонгация	Подключение от ТЭЦ	Вода/пар
						01.09.2020 до 2030г.		
от ТК Р5507А (УТ1.1) до Р5508 (УТ1)	273	201,1	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2019	Договор аренды №148НГ от 01.09.2020 до 2030г.	ТЭЦ-2	вода
от ТК Р5508 (УТ1) до Р5509 (УТ2)	273	252,2	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2019	Договор аренды №148НГ от 01.09.2020 до 2030г.	ТЭЦ-2	вода
от ТК Р5510 (УТ3) до Р551001 (УТ3.1)	273	11,1	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2019	Договор аренды №148НГ от 01.09.2020 до 2030г.	ТЭЦ-2	вода
от ТК Р551001 (УТ3.1) до Р551003 (УТ4)	159	21,4	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2019	Договор аренды №148НГ от 01.09.2020 до 2030г.	ТЭЦ-2	вода
от ТК Р551003 (УТ4) до Р551005 (УТ5)	133	21,0	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2019	Договор аренды №148НГ от 01.09.2020 до 2030г.	ТЭЦ-2	вода
от внешней границы стены ж/д ул.Академгородок, 66, корпус 1 до Р551005(УТ-5)	89	17	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2019	ДС 2 от 01.06.2021 г. к договору аренды №148НГ до 2030г.	ТЭЦ-2	вода
от внешней границы стены жилого дома ул.Академгородок,66, корпус 3 до УТ5	108	63,0	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2019	Договор аренды №148НГ от 01.09.2020 до 2030г.	ТЭЦ-2	вода
от внешней границы стены ж/д ул. Академгородок, 66, корпус 2 до УТ 4	89	8,0	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2019	Договор аренды №148НГ от 01.09.2020 до 2030г.	ТЭЦ-2	вода
от УТ-7 до УТ-8	273	25,0	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2020	собственность	ТЭЦ-2	вода
от УТ-8 до УТ-8/1	108	104,0	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2020	собственность	ТЭЦ-2	вода
от УТ-8/1 до стены дома Академгородок 70	108	20,0	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2020	собственность	ТЭЦ-2	вода
от УТ3.1 (ТК-Р551001) до УТ-7	273	173,0	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2020	собственность	ТЭЦ-2	вода
от УТ-7 до стены д.Академгородок 68	108	9,0	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2020	собственность	ТЭЦ-2	вода
от наружной стены УТ 8 до наружной стены УТ 9;	273	201,0	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2022	собственность	ТЭЦ-2	вода
от наружной стены УТ 9 до УТ 9/2	273	43,0	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2022	собственность	ТЭЦ-2	вода
от наружной стены УТ 9/2 наружной стены жилого дома по адресу Академгородок 74.	133	11,0	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2022	собственность	ТЭЦ-2	вода
от наружной стены ТК 08650310 до ТК 08650310А	89	38,1	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2012	собственность	ТЭЦ-3	вода

Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов на участке D,мм	Длина участка (в двухтрубном исчислении) L,м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)	Период действия договора аренды, пролонгация	Подключение от ТЭЦ	Вода/пар
от наружной стены ТК 08650310А до наружной стены ТК 08650310Б	76	110,4	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2012	собственность	ТЭЦ-3	вода
от наружной стены ТК 08650310Б до наружной стены ТК 08650310В	76	30,5	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2012	собственность	ТЭЦ-3	вода
от КРП до наружной стены ТК 086806	219	7,6	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2012	собственность	ТЭЦ-3	вода
От ТК 086806 до наружной стены ТК 086808	159	64,0	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2012	собственность	ТЭЦ-3	вода
От ТК 086808 до наружной стены ТК 086810	108	136,9	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2012	собственность	ТЭЦ-3	вода
От КРП до наружной стены ТК 086801	89	5,5	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2012	собственность	ТЭЦ-3	вода
От наружной стены ТК-0852 до наружной стены д.ул.78 Добровольческой бригады 26	133	48,0	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2021	ДС 2 от 01.06.2021 г. к договору аренды №148НГ до 2030г.	ТЭЦ-3	вода
Участок 2: от УТ2* до УТ3 в районе ж/д ул. Апрельская, 4	273	131,0	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2018	Договор аренды №148НГ от 01.09.2020 до 2030г.	ТЭЦ-1	вода
от внешней границы стены жилого дома по ул.Апрельская,7 до УТ-4(УТ-11)	108	7,0	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2018	Договор аренды №148НГ от 01.09.2020 до 2030г.	ТЭЦ-1	вода
от УТ-1(УТ-10сущ) до УТ-3 в р-не ж/д по ул. Апрельская,7 через УТ-2 в р-не ж/д по ул. Апрельская,7	273	98,0	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2018	Договор аренды №148НГ от 01.09.2020 до 2030г.	ТЭЦ-1	вода
от внешней границы стены жд по ул.Апрельская,7 до УТ-3	133	7,0	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2018	Договор аренды №148НГ от 01.09.2020 до 2030г.	ТЭЦ-1	вода
от УТ15(сущ) до УТ1 -УТ2	219	159,5	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2019	Договор аренды №148НГ от 01.09.2020 до 2030г.	ТЭЦ-1	вода
от стены ж/д Апрельская 3А до УТ-2	89	38,5	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2019	Договор аренды №148НГ от 01.09.2020 до 2030г.	ТЭЦ-1	вода
от стены ж/д Апрельская 3А до УТ-3	89	10,6	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2019	Договор аренды №148НГ от 01.09.2020 до 2030г.	ТЭЦ-1	вода
от стены ж/д Апрельская 1А до УТ-3 ввод №1	89	44,0	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2019	Договор аренды №148НГ от 01.09.2020 до 2030г.	ТЭЦ-1	вода
от стены ж/д Апрельская 1А до УТ-3 ввод №2	108	50,3	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2019	Договор аренды №148НГ от 01.09.2020 до 2030г.	ТЭЦ-1	вода
УТ2-УТ3 в районе жилого дома Апрельская 3А	159	115,1	скорлупа из пенопо-	подземный в	2019	Договор аренды	ТЭЦ-1	вода

Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов на участке D,мм	Длина участка (в двухтрубном исчислении) L,м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)	Период действия договора аренды, пролонгация	Подключение от ТЭЦ	Вода/пар
			лиуретана	бетонных лотках		№148НГ от 01.09.2020 до 2030г.		
от подающего трубопровода от выходного фланца запорной арматуры в УТ 0217 (УТ 1) до УТ 2 (надземная прокладка)	426	50,8	скорлупа из пенополиуретана	надземный	2015	дог аренды №НГ-191 от 12.12.2022	ТЭЦ-1	вода
от подающего трубопровода от УТ 2 до УТ 6 (подземная прокладка);	426	77,4	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2015	дог аренды №НГ-191 от 12.12.2022	ТЭЦ-1	вода
от обратного трубопровода от входного фланца запорной арматуры в УТ 0217А (УТ 4) до УТ 5 (надземная прокладка);	426	11,6	скорлупа из пенополиуретана	надземный	2015	дог аренды №НГ-191 от 12.12.2022	ТЭЦ-1	вода
от обратного трубопровода от УТ 5 до УТ 6 (подземная прокладка);	426	40,3	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2015	дог аренды №НГ-191 от 12.12.2022	ТЭЦ-1	вода
от УТ 6 до УТ 7	426	102,3	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2015	дог аренды №НГ-191 от 12.12.2022	ТЭЦ-1	вода
от УТ 7 до УТ 8	426	258,5	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2015	дог аренды №НГ-191 от 12.12.2022	ТЭЦ-1	вода
от УТ 8 до УТ 9	426	104,0	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2015	дог аренды №НГ-191 от 12.12.2022	ТЭЦ-1	вода
от УТ 9 до УТ 10	426	269,2	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2015	дог аренды №НГ-191 от 12.12.2022	ТЭЦ-1	вода
от УТ 10 до УТ 11	377	105,7	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2015	дог аренды №НГ-191 от 12.12.2022	ТЭЦ-1	вода
от УТ 11 до УТ 12	377	103,3	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2015	дог аренды №НГ-191 от 12.12.2022	ТЭЦ-1	вода
от УТ 12 до УТ 13;	325	115,0	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2015	дог аренды №НГ-191 от 12.12.2022	ТЭЦ-1	вода
от УТ 13 до УТ 14;	219	28,6	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2015	дог аренды №НГ-191 от 12.12.2022	ТЭЦ-1	вода
от УТ 14 до УТ 15;	219	50,5	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2015	дог аренды №НГ-191 от 12.12.2022	ТЭЦ-1	вода
от УТ 13 до УТ 17;	219	84,7	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2015	дог аренды №НГ-191 от 12.12.2022	ТЭЦ-1	вода
от УТ 17 до УТ 18;	133	18,3	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2015	дог аренды №НГ-191 от 12.12.2022	ТЭЦ-1	вода
от УТ 14 до УТ 16;	133	98,8	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2015	дог аренды №НГ-191 от 12.12.2022	ТЭЦ-1	вода
от УТ-15* до стены жилого дома по ул. Апрельская, 3	133	9,0	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2017	ДС 5 к договору аренды №148НГ от 01.11.2020 до 2030г.	ТЭЦ-1	вода
от УТ16 до внешней границы стены ж/д по ул. Апрельская, 1 (ввод №1)	133	31,5	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2016	ДС 5 к договору аренды №148НГ от 01.11.2020 до 2030г.	ТЭЦ-1	вода

Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов на участке D,мм	Длина участка (в двухтрубном исчислении) L,м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)	Период действия договора аренды, пролонгация	Подключение от ТЭЦ	Вода/пар
от УТ16 до внешней границы стены ж/д по ул. Апрельская, 1 (ввод №2),	133	36,5	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2016	ДС 5 к договору аренды №148НГ от 01.11.2020 до 2030г.	ТЭЦ-1	вода
от УТ-1 (УТ-12) в районе ул. Апрельская до УТ-2 в р-не ж.д. ул. Апрельская,4	273	33,0	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2018	Договор аренды №148НГ от 01.09.2020 до 2030г.	ТЭЦ-1	вода
от внешней границы стены ж.д. по ул. Апрельская, 4 УТ-3(УТ 17)	133	12,0	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2019	Договор аренды №148НГ от 01.09.2020 до 2030г.	ТЭЦ-1	вода
от внешней границы стены ж.д. по ул. Апрельской, 4 до УТ-2 в районе жд ул.Апрельская 4	133	9,0	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2018	Договор аренды №148НГ от 01.09.2020 до 2030г.	ТЭЦ-1	вода
от наружной стены УТ1 проходящий через УТ-2, УТ-3 до наружной стены КРП №2	426	487,0	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2013	дог аренды №НГ-191 от 12.12.2022	ТЭЦ-2	вода
От УТ-10 до УТ-7	219	213,9	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2013	дог аренды №НГ-191 от 12.12.2022	ТЭЦ-2	вода
От КРП №2 до УТ-10 в районе жилых домов по ул. Навигационная, 7 и Капитанская, 14	325	125,1	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2013	дог аренды №НГ-191 от 12.12.2022	ТЭЦ-2	вода
от УТ-10 до УТ-14, в районе жилого здания по ул. Капитанская 16	273	200,0	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2016	Договор аренды №148НГ от 01.09.2020 до 2030г.	ТЭЦ-2	вода
от УТ-13 до жилого дома по ул.Парусная,д.8	133	5,0	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2016	ДС 3 от 01.04.2022г. к договору аренды №148НГ до 2030г.	ТЭЦ-2	вода
От УТ-14 через УТ-1 до подъездов 1 и 2 жилого дома по ул. Капитанская, д.16, от УТ-14 до УТ-1;	108	11,0	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2016	ДС 3 от 01.04.2022г. к договору аренды №148НГ до 2030г.	ТЭЦ-2	вода
от УТ-1 до Кор.№2;	76	95,0	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2016	ДС 3 от 01.04.2022г. к договору аренды №148НГ до 2030г.	ТЭЦ-2	вода
от УТ-1 до Кор.№1	89	11,0	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2016	ДС 3 от 01.04.2022г. к договору аренды №148НГ до 2030г.	ТЭЦ-2	вода
от УТ-10 в р-не ж.д. по ул.Парусная, 9 до УТ-15 в р-не ж.д.Парусная, 7	219	109,0	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2018	Договор аренды №148НГ от 01.09.2020 до 2030г.	ТЭЦ-2	вода
от внешней границы стены жд по ул.Парусная 9 до УТ-15	89	16,0	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2018	Договор аренды №148НГ от 01.09.2020 до 2030г.	ТЭЦ-2	вода
от УТ-7 до внешней границы стены жилого дома по ул.Капитанская,д. 12	133	40,0	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2018	Договор аренды №148НГ от 01.09.2020 до 2030г.	ТЭЦ-2	вода
от УТ-8 до внешней границы стены жилого дома по	133	47,0	скорлупа из пенопо-	подземный в	2018	Договор аренды	ТЭЦ-2	вода

Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов на участке D,мм	Длина участка (в двухтрубном исчислении) L,м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)	Период действия договора аренды, пролонгация	Подключение от ТЭЦ	Вода/пар
ул.Навигационная,д. 5			лиуретана	бетонных лотках		№148НГ от 01.09.2020 до 2030г.		
от внешней границы стены жд по ул.Парусная,7 до УТ-15	108	13,0	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2018	Договор аренды №148НГ от 01.09.2020 до 2030г.	ТЭЦ-2	вода
от УТ-15 в районе жд по ул. Парусная 9 до УТ-16 в районе жд по ул. Регатная 4	133	207,0	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2018	Договор аренды №148НГ от 01.09.2020 до 2030г.	ТЭЦ-2	вода
От ТК 026501 (УТ1а) до наружной стены ТК 026503 (ул. Парусная, д. 12)	133	39,0	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2013	собственность	ТЭЦ-2	вода
от ТК 026503 до наружной стены ТК 026505 (УТ6) (УТ6 - ул. Парусная, д. 12)	133	204,0	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2013	собственность	ТЭЦ-2	вода
от внешней границы ж.д. по ул.Регатная,4 до УТ-16	108	32,0	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2018	Договор аренды №148НГ от 01.09.2020 до 2030г.	ТЭЦ-2	вода
от наружной стены УТ-14 до наружной стены УТ-17.2;	219	43,0	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2019	Договор аренды №148НГ от 01.09.2020 до 2030г.	ТЭЦ-2	вода
от наружной стены УТ-17.2 до наружной стены жилого дома по ул.Парусная,5;	108	6,0	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2019	Договор аренды №148НГ от 01.09.2020 до 2030г.	ТЭЦ-2	вода
2Dy219 L 49,0м., проходящие от наружной стены УТ-71.2 до наружной стены УТ-17.1;	219	49,0	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2019	Договор аренды №148НГ от 01.09.2020 до 2030г.	ТЭЦ-2	вода
2Dy108 L 6 м., проходящие от наружной стены УТ-17.2 до наружной стены жилого дома по ул.Парусная,5;	108	6,0	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2019	Договор аренды №148НГ от 01.09.2020 до 2030г.	ТЭЦ-2	вода
от наружной стены УТ-9 до наружной стены жилого дома по ул. Капитанская, 14	76	49,2	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2020	ДС 1 от 01.01.2022г. к договору аренды №148НГ до 2030г.	ТЭЦ-2	вода
от наружной стены УТ16 до наружной стены жилого дома по ул. Капитанская, 14	57	6,0	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2020	ДС 1 от 01.01.2022г. к договору аренды №148НГ до 2030г.	ТЭЦ-2	вода
От стены д.Капитанская 14 (корп.2) до УТ-17, от стены д.Капитанская 14 (корп.4) до УТ-9	76	348,8	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2020	ДС 1 от 01.01.2022г. к договору аренды №148НГ до 2030г.	ТЭЦ-2	вода
От стены д.Парусная 10 до УТ-11	133	8,0	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2015	ДС 1 от 01.01.2022г. к договору аренды №148НГ до 2030г.	ТЭЦ-2	вода
От стены д.Навигационная 7 до УТ-8	133	52,0	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2021	ДС 1 от 01.01.2022г. к договору аренды №148НГ до 2030г.	ТЭЦ-2	вода
От стены д.Регатная 2 до УТ-26	76	13,0	скорлупа из пенопо-	подземный в	2020	ДС 1 от 01.01.2022г. к	ТЭЦ-2	вода

Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов на участке D,мм	Длина участка (в двухтрубном исчислении) L,м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)	Период действия договора аренды, пролонгация	Подключение от ТЭЦ	Вода/пар
			лиуретана	бетонных лотках		договору аренды №148НГ до 2030г.		
От Ут-26 через УТ-1 до УТ-17.1	219	137,0	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2020	ДС 1 от 01.01.2022г. к договору аренды №148НГ до 2030г.	ТЭЦ-2	вода
От УТ-26 в районе д.Парусная 5 до УТ-20	219	40,5	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2020	ДС 1 от 01.01.2022г. к договору аренды №148НГ до 2030г.	ТЭЦ-2	вода
От УТ-20 до внешней стены д.Регатная 1	108	51,5	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2020	ДС 1 от 01.01.2022г. к договору аренды №148НГ до 2030г.	ТЭЦ-2	вода
От внешней границы стены ж/д ул. Парусная. 3 до УТ 14 (ТК УТ18, УТ1): от УТ-14 до УТ-18;	273	59,6	маты теплоизоляционные	подземный в бетонных лотках	2021	ДС 3 от 01.04.2022г. к договору аренды №148НГ до 2030г.	ТЭЦ-2	вода
от УТ-18 до УТ-1;	219	72,8	маты теплоизоляционные	подземный в бетонных лотках	2021	ДС 3 от 01.04.2022г. к договору аренды №148НГ до 2030г.	ТЭЦ-2	вода
от УТ-1 до ж/д Парусная 3	108	4,6	маты теплоизоляционные	подземный в бетонных лотках	2021	ДС 3 от 01.04.2022г. к договору аренды №148НГ до 2030г.	ТЭЦ-2	вода
от УТ-20 до наружной стены жилого дома ул. Южная Набережная, 10, через УТ-1. УТ-22 (ТК УТ-1. УТ-22): от УТ-20 до УТ-1;	219	105,2	маты теплоизоляционные	подземный в бетонных лотках	2021	Собственность	ТЭЦ-2	вода
от УТ-1 до УТ-22;	219	106,1	маты теплоизоляционные	подземный в бетонных лотках	2021	Собственность	ТЭЦ-2	вода
от УТ-22 до ж/д Южная набережная 10	108	9,7	маты теплоизоляционные	подземный в бетонных лотках	2021	Собственность	ТЭЦ-2	вода
от УТ-22 до наружной стены жилого дома ул. Южная Набережная, 14, через УТ-22.1 (ТК УТ-22.1): от УТ-22 до УТ-22.1;	159	14,9	маты теплоизоляционные	подземный в бетонных лотках	2021	Собственность	ТЭЦ-2	вода
от УТ-22.1 до ж/д Южная набережная 14	108	59,1	маты теплоизоляционные	подземный в бетонных лотках	2021	Собственность	ТЭЦ-2	вода
от внешней границы наружной стены УТ 22.1 до стены жилого дома набережная Южная 12	133	196,0	маты теплоизоляционные	подземный в бетонных лотках	2021	Собственность	ТЭЦ-2	вода
от УТ 8 до УТ 7	159	84,0	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2012	собственность	ТЭЦ-2	вода
от УТ 7 до УТ 16	159	23,4	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2012	собственность	ТЭЦ-2	вода
от УТ 16 до УТ 17	159	94,6	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2012	собственность	ТЭЦ-2	вода
От внешней границы стены ж/д ул. Боград, 113 до ТК Р4503	76	38	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2021	ДС 2 от 01.06.2021 г. к договору аренды №148НГ до 2030г.	ТЭЦ-2	вода

Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов на участке D,мм	Длина участка (в двухтрубном исчислении) L,м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)	Период действия договора аренды, пролонгация	Подключение от ТЭЦ	Вода/пар
от внешней границы стены ж/д ул. Бограда. 111 до ТК Р4502	89	38	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2021	ДС 3 от 01.04.2022г. к договору аренды №148НГ до 2030г.	ТЭЦ-2	вода
От наружной стены ТК231403А до наружной стены ж/д ул.Взлетная, 7 корп.2, через ТК 23140302А, ТК 140304А (УТ3), ТК 179А (УТ), (камеры ТК23140302А, ТК23140304А (УТ2): от УТ-5 до УТ-4;	133	56,8	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2020	ДС 2 от 01.06.2021 г. к договору аренды №148НГ до 2030г.	ТЭЦ-3	вода
от УТ-4 до Ут-3;	108	40,1	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2020	ДС 2 от 01.06.2021 г. к договору аренды №148НГ до 2030г.	ТЭЦ-3	вода
от УТ-3 до ж/д Взлетная 7, корп.2	89	49,1	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2020	ДС 2 от 01.06.2021 г. к договору аренды №148НГ до 2030г.	ТЭЦ-3	вода
От наружной стены ТК23140304А (УТ3) до наружной стены ж/д ул. Взлетная, 7 корп.1	89	26	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2020	ДС 2 от 01.06.2021 г. к договору аренды №148НГ до 2030г.	ТЭЦ-3	вода
От ТК 0860 в районе ул. 9 мая до стены ж/д пер. Светлогорский. 12. через УТ1. УТ2. УТ3 (ТК УТ1, УТ2. УТ3): от ТК-0860 до УТ-1;	219	497	маты теплоизоляционные	подземный в бетонных лотках	2021	ДС 3 от 01.04.2022г. к договору аренды №148НГ до 2030г.	ТЭЦ-3	вода
от УТ-1 до УТ-2;	219	24	маты теплоизоляционные	подземный в бетонных лотках	2021	ДС 3 от 01.04.2022г. к договору аренды №148НГ до 2030г.	ТЭЦ-3	вода
от УТ-2 до УТ-3;	219	72	маты теплоизоляционные	подземный в бетонных лотках	2021	ДС 3 от 01.04.2022г. к договору аренды №148НГ до 2030г.	ТЭЦ-3	вода
от УТ-3 до ж/д 1этап;	133	207	маты теплоизоляционные	подземный в бетонных лотках	2021	ДС 3 от 01.04.2022г. к договору аренды №148НГ до 2030г.	ТЭЦ-3	вода
от УТ3 до стены ж/д, пер. Светлогорский, 12	133	16	маты теплоизоляционные	подземный в бетонных лотках	2021	ДС 4 к договору аренды №148НГ от 01.11.2020 до 2030г.	ТЭЦ-3	вода
от ТК192525(УТ3) до наружной стены жилого дома по адресу: пер. Светлогорский 18;	89	65	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2020	ДС 4 к договору аренды №148НГ от 01.11.2020 до 2030г.	ТЭЦ-3	вода
от наружной стены УТ5 до наружной стены жилого дома №1 стр.3. по адресу: пер. Светлогорский, 24.	76	9	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2021	ДС 4 к договору аренды №148НГ от 01.11.2020 до 2030г.	ТЭЦ-3	вода
от наружной стены ТК192521 (УТ4) до наружной стены жилого дома по адресу: пер. Светлогорский, 12а.	89	96	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2021	ДС 4 к договору аренды №148НГ от 01.11.2020 до 2030г.	ТЭЦ-3	вода
от наружной стены ТК192511 до наружной стены ТК192515 (УТ1);	159	115	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2021	ДС 4 к договору аренды №148НГ от 01.11.2020 до 2030г.	ТЭЦ-3	вода

Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов на участке D,мм	Длина участка (в двухтрубном исчислении) L,м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)	Период действия договора аренды, пролонгация	Подключение от ТЭЦ	Вода/пар
от наружной стены ТК192515 (УТ1) до наружной стены ТК192517(УТ2);	133	18	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2021	ДС 4 к договору аренды №148НГ от 01.11.2020 до 2030г.	ТЭЦ-3	вода
от наружной стены ТК 192517 (УТ2) до УТ5 ;	133	54	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2021	ДС 4 к договору аренды №148НГ от 01.11.2020 до 2030г.	ТЭЦ-3	вода
от наружной стены УТ5 до наружной стены ТК192521 (УТ4);	133	33	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2021	ДС 4 к договору аренды №148НГ от 01.11.2020 до 2030г.	ТЭЦ-3	вода
от ТК192521(УТ4) до ТК192525(УТ3);	108	50	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2021	ДС 4 к договору аренды №148НГ от 01.11.2020 до 2030г.	ТЭЦ-3	вода
от ТК192525(УТ3) до наружной стены жилого дома по адресу: пер. Светлогорский 16.	89	10	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2021	ДС 4 к договору аренды №148НГ от 01.11.2020 до 2030г.	ТЭЦ-3	вода
от ТК-сущ. УТ2* до УТ-1 в районе дома Апрельская, 6	133	84	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2021	собственность	ТЭЦ-1	вода
от УТ201 до внешней границы ж/д ул. Апрельская, 6, корп. 1	89	35	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2021	собственность	ТЭЦ-1	вода
5м от УТ201 до внешней границы ж/д ул. Апрельская, 6в (корп.3)	89	75	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2021	собственность	ТЭЦ-1	вода
от УТ201 до внешней границы ж/д ул. Апрельская, 6б (корп.2)	89	28	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2021	собственность	ТЭЦ-1	вода
от УТ3 сущ. до УТ301 в районе дома 3/1	133	79	маты теплоизоляционные	подземный в бетонных лотках	2022	собственность	ТЭЦ-1	вода
от УТ301 до внешней границы ж/д ул. Апрельская, 6ж,	89	25	маты теплоизоляционные	подземный в бетонных лотках	2022	собственность	ТЭЦ-1	вода
от УТ301 до внешней границы ж/д ул. Апрельская, 6и	89	27	маты теплоизоляционные	подземный в бетонных лотках	2022	собственность	ТЭЦ-1	вода
от УТ301 до внешней границы ж/д ул. Апрельская, 6к,	89	62	маты теплоизоляционные	подземный в бетонных лотках	2022	собственность	ТЭЦ-1	вода
от УТ 3 до УТ 2	133	133,90	маты теплоизоляционные	подземный в бетонных лотках	2022	собственность	ТЭЦ-1	вода
от УТ 2 до внешней границы наружной стены жилого дома ул. Апрельская, 4В	89	22,70	маты теплоизоляционные	подземный в бетонных лотках	2022	собственность	ТЭЦ-1	вода
от УТ 2 до внешней границы наружной стены жилого дома ул. Апрельская, 4Б	89	31,30	маты теплоизоляционные	подземный в бетонных лотках	2022	собственность	ТЭЦ-1	вода
от УТ 2 до внешней границы наружной стены жилого дома ул. Апрельская,.4А	89	39,10	маты теплоизоляционные	подземный в бетонных лотках	2022	собственность	ТЭЦ-1	вода
от ТК 0853 в р-не павильона ул.78 Добров. Бригады. 34/1 до внешней границы стены ж\д ул.78 Добровольческой Бригады. 26	133	10	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2021	ДС 3 от 01.04.2022г. к договору аренды №148НГ до 2030г.	ТЭЦ-3	вода

Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов на участке D,мм	Длина участка (в двухтрубном исчислении) L,м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)	Период действия договора аренды, пролонгация	Подключение от ТЭЦ	Вода/пар
от ТК 092002В до УТ 1;	57	94,0	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2020	собственность	ТЭЦ-2	вода
от УТ 1 до наружной стены здания пожарного депо ПСЧ №19 по адресу ул. Ленина, участок 216;	57	26,0	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2020	собственность	ТЭЦ-2	вода
От ТК-0920В до ТК-092002В	159	234,0	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2016	ДС 4 к договору аренды №148НГ от 01.11.2020 до 2030г.	ТЭЦ-2	вода
От ТК-092004В до наружной стены д.Пушкина 32	108	9,2	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2020	ДС 5 к договору аренды №148НГ от 01.11.2020 до 2030г.	ТЭЦ-2	вода
От ТК-092004В до наружной стены д.Пушкина 32	89	109,8	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2020	ДС 5 к договору аренды №148НГ от 01.11.2020 до 2030г.	ТЭЦ-2	вода
от наружной стены ТК 026505 (УТ-6) до наружной стены жилого дома по ул. Парусная, 12;	108	22	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2014	ДС 5 к договору аренды №148НГ от 01.11.2020 до 2030г.	ТЭЦ-2	вода
От УТ-9 через УТ-1 до УТ-2	219	36,0	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2021	собственность	ТЭЦ-1	вода
от УТ1 до УТ2	219	167,0	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2021	собственность	ТЭЦ-1	вода
от УТ2 до внешней границы ж/д ул. Апрельская, 5и,	159	16,0	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2021	собственность	ТЭЦ-1	вода
от УТ2 до УТ3	159	54,3	маты теплоизоляционные	подземный в бетонных лотках	2022	собственность	ТЭЦ-1	вода
от УТ3 до внешней границы ж/д ул. Апрельская, 5к,	159	54,2	маты теплоизоляционные	подземный в бетонных лотках	2022	собственность	ТЭЦ-1	вода
от УТ3 до УТ4	159	39	маты теплоизоляционные	подземный в бетонных лотках	2022	собственность	ТЭЦ-1	вода
от УТ4 до УТ5	108	41,5	маты теплоизоляционные	подземный в бетонных лотках	2022	собственность	ТЭЦ-1	вода
от УТ5 до внешней границы ж/д ул. Аральская, 57	89	24,1					ТЭЦ-1	вода
от УТ5 до внешней границы ж/д ул. Аральская, 55	89	63,9	маты теплоизоляционные	подземный в бетонных лотках	2022	собственность	ТЭЦ-1	вода
УТ-1 до УТ-2	133	104	маты теплоизоляционные	подземный в бетонных лотках	2023	ДС 6 к договору аренды №148НГ от 01.11.2020 до 2030г.	ТЭЦ-2	вода
от УТ-2 до стены ж/д набережная Южная, 6	159	107	маты теплоизоляционные	подземный в бетонных лотках	2023	ДС 6 к договору аренды №148НГ от 01.11.2020 до 2030г.	ТЭЦ-2	вода
от УТ9/2 в районе ж/д ул. Академгородок, 74 до УТ-10	159	101,2	маты теплоизоляционные	подземный в бетонных лотках	2023	собственность	ТЭЦ-2	вода
от УТ10 до стены ж/д ул. Академгородок, 78 (камера	133	25,8	маты теплоизоляци-	подземный в	2023	собственность	ТЭЦ-2	вода

Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов на участке D,мм	Длина участка (в двухтрубном исчислении) L,м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)	Период действия договора аренды, пролонгация	Подключение от ТЭЦ	Вода/пар
УТ10)			онные	бетонных лотках				
Сети теплоснабжения протяженностью 84м., расположенные по адресу: РФ, Красноярский край, г. Красноярск, Железнодорожный район, от т.1, т.6 в районе УТ-3 до УТ-2 в районе здания по ул. Пушкина, 28	133	84,00	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках		ДС 6 к договору аренды №148НГ от 01.11.2020 до 2030г.	ТЭЦ-2	вода
от ТК-0265 возле ж/д пр.Красноярский рабочий, 161 до УП-1	426	46	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2010	собственность	ТЭЦ-2	вода
Тепловая сеть от задвижек тепловой камеры УТ-8/1до стены зд.объекта"Детский сад по ул.Академгородок"	89	74	скорлупа из пенополиуретана	подземный в бетонных лотках	2023	собственность	ТЭЦ-2	вода
Сети теплоснабжения РФ, Красноярский край, г. Красноярск, от УТ10 в районе ж/д ул. Академгородок, 78 до стены ж/д ул. Академгородок, 80	133	109	Теплоизоляционные маты	подземный в бетонных лотках	2024	собственность	ТЭЦ-2	вода
Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск от УТ-1 в районе КРП 2до стены ж/д №24 (ул.Регатная 3) через УТ-1 (камера1 2 Ду-133)	133,00	462,00	Теплоизоляционные маты	подземный в бетонных лотках	2 024	ДС 7 к договору аренды №148НГ от 01.11.2020 до 2030г.	ТЭЦ-2	вода
Сети теплоснабжения (175м) Российская Федерация, Красноярский край, г.о. город Красноярск, г. Красноярск, от КРП№2 (ул. Парусная,	76,00	85,30	Теплоизоляционные маты	подземный в бетонных лотках	2025	договор аренды №148НГ от 01.11.2020 до 2030г.	ТЭЦ-2	вода
	57,00	89,70	Теплоизоляционные маты	подземный в бетонных лотках			ТЭЦ-2	вода
Тепловые сети, назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства, кадастровый номер 24:50:0400056:14619, протяженностью 246 метров, местоположение: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск	133,00	246,00	Теплоизоляционные маты	подземный в бетонных лотках	2025	собственность	ТЭЦ-3	вода
Теплотрасса промплощадки от У321 до У342 . через У322-У341	0,53	1663,9		Канальный	1981		ООО "Крамз"	вода
Теплотрасса промплощадки от У336 до нежилого здания по ул.Пограничников.42 стр.8	0,108	100		Канальный	1981		ООО "Крамз"	вода
Теплотрасса промплощадки от т.А до нежилого здания овощехранилища	0,159	81		Канальный	1978		ООО "Крамз"	вода
Теплотрасса пром площадки от У339 до нежилого здания механизированной автомойки . через УТ 1	0,159	51		Канальный	1978		ООО "Крамз"	вода
Теплотрасса промплощадки от УТ1 до нежилого здания склада омтс	0,057	78		Канальный	1981		ООО "Крамз"	вода
Теплотрасса промплощадки от У340 до ТК-3 . через ТК-1 ;ТК-2	0,219	135		Канальный	1978		ООО "Крамз"	вода
Теплотрасса промплощадки от ТК-1 до нежилого здания ЦРП-20	0,089	18		Канальный	1981		ООО "Крамз"	вода
Теплотрасса п ром площадки от ТК-1 до нежилого здания гаража на 200 а/м	0,159	2,5		Канальный	1978		ООО "Крамз"	вода
Теплотрасса пром пл ощадки от ТК-2 до нежилого здания гаража на 200 а/м	0,108	25		Канальный	1981		ООО "Крамз"	вода

Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов на участке D,мм	Длина участка (в двухтрубном исчислении) L,м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)	Период действия договора аренды, пролонгация	Подключение от ТЭЦ	Вода/пар
Т еплотрасса пром площадки от ТК-3 до нежилого здания I. (РП-20	0,057	4		Канальный	1981		ООО "Крамз"	вода
Теплотрасса промплощадки от ТК-3 до ТК-5 , через ТК-4	0,108	93		Канальный	1981		ООО "Крамз"	вода
Теплотрасса промплощадки от ТК-5 до нежилого здания гаража на 100 а/м	0,108	35		Канальный	1981		ООО "Крамз"	вода
Теплотрасса промплощадки от ТК-5 до нежилого здания профилактория	0,108	26		Канальный	1981		ООО "Крамз"	вода
Теплотрасса промплощадки от У341 до нежилого здания теплицы	0,273	79		Канальный	1978		ООО "Крамз"	вода
Теплотрасса промплощадки от У341 до нежилого здания теплицы	0,219	195,2		Канальный	1978		ООО "Крамз"	вода
Теплотрасса промплощадки от У342 до нежилого здания склада модуль цеха N27	0,159	15		Канальный	1978		ООО "Крамз"	вода
Теплотрасса промплощадки от У342 до нежилого здания склада модуль цеха N27 , через ТК-6	0,219	84		Канальный	1978		ООО "Крамз"	вода
Теплотрасса промплощадки от ТК-6 до нежилого здания склада оборудования	0,159	68		Канальный	1978		ООО "Крамз"	вода
Тейловые сети промплощадки от ЦТП до узла №11 (уз-11) через узлы № 1 (уз- 1).№2(уз-2).№3(уз-3).№4(уз-4).№5(уз-5),№6(уз-6). т. 1,т.2, узлы №7(уз-7),№8(уз-8},№9(уз-9),№10(уз-10)	0,72	898,1		Канальный	1973		ООО "Крамз"	вода
Тепловые сети промплощадки от узла №1 Куз-11) до узла №14(уз-11/3) через узлы №12(уз- 11/1),№13(уз-11/3)	0,63	268,6		Канальный	1973		ООО "Крамз"	вода
Тепловые сети промплощадки от узла № 14(уз-11/3) до узла №16(уз-46) через узел №15(уз-11/4)		143		Канальный	1987		ООО "Крамз"	вода
Тепловые сети промплощадки от узла №16(уз-46) до корпуса 7-8		65		Канальный	1973		ООО "Крамз"	вода
Тепловые сети промплощадки от узла № 15(уз-11 /4) до корпуса 7-8		65		Канальный	1973		ООО "Крамз"	вода
Тепловые сети промплощадки от узла №14(уз-11/3) до узла №17(уз-51)	0,325	142		Канальный	1973		ООО "Крамз"	вода
Тепловые сети прамплощадки от узла №17(уз-51) до корпуса 7-8 через узлы №18(уз-51/1), №19(уз-52)		246,3		Канальный	1989		ООО "Крамз"	вода
Тепловые сети промплощадки от узла №13(уз-11/2) до корпуса 9	0,219	48,8		Канальный	1987		ООО "Крамз"	вода
Тепловые сети прамплощадки от узла №12(уз-11/1) до корпуса 9	0,219	45,3		Канальный	1987		ООО "Крамз"	вода
Тепловые сети промплощадки от узла №12(уз-11/1) до цеха №25 через т.З. т. 4	0,089	270,8		Канальный	1973		ООО "Крамз"	вода
Тепловые сети промплощадки от т.З до гаража		1,9		Канальный	1973		ООО "Крамз"	вода

Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов на участке D,мм	Длина участка (в двухтрубном исчислении) L,м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)	Период действия договора аренды, пролонгация	Подключение от ТЭЦ	Вода/пар
Тепловые сети промплощадки от т. 4 до нежилого здания		9,7		Канальный	1973		ООО "Крамз"	вода
Тепловые сети промплощадки от узла №3(уз-3) до узла №23(уз-3/3) через узлы №20(уз-3/1), №21 (уз-371), №22(уз-3/2)	0,275	267		Канальный	1989		ООО "Крамз"	вода
Тепловые сети промплощадки от узла №20(уз-3/1) до А ББ	0,057	11		Канальный	1989		ООО "Крамз"	вода
Тепловые сети промплощадки от узла №21 (уз-3/1) до А Б Б		10		Канальный	1989		ООО "Крамз"	вода
Тепловые сети промплощадки от узла №22(уз-3/2) до АББ		10		Канальный	1989		ООО "Крамз"	вода
Тепловые сети промплощадки от узла №23(уз-3/3) до корпуса 2	0,219	62		Канальный	1987		ООО "Крамз"	вода
Тепловые сети промплощадки от узла №23(уз-3/3) до корпуса 2 через узлы № 24 (уз-3/4). №25(уз-3/5). №26(уз-3/6)	0,219	350,8		Канальный	1987		ООО "Крамз"	вода
Тепловые сети промплощадки от узла №26(уз-3/6) до «Красбыт-мет»	0,219	169		Канальный	1991		ООО "Крамз"	вода
Тепловые сети промплощадки от узла №6(уз-6) до узла №2 7(уз-6/1)	0,325	56		Канальный	1973		ООО "Крамз"	вода
Тепловые сети прамплощадки от узла №27(уз-6/1) до корпуса 1	0,133	71,6		Канальный	1978		ООО "Крамз"	вода
Тепловые сети промплощадки от узла №2 7(уз-6/1) до узла №3 / (уз-6/5) через узлы №28(уз-6/2). №29(уз-6/3). №30(уз-6/4)		492,1		Канальный	1989		ООО "Крамз"	вода
Тепловые сети промплощадки от узла №28(уз-6/2) до корпуса 2	0,159	22		Канальный	1978		ООО "Крамз"	вода
Тепловые сети промплощадки от узла №29(уз-6/3) до корпуса 2	0,219	22		Канальный	1987		ООО "Крамз"	вода
Тепловые сети промплощадки от узла №30 (уз-6/4) до корпуса 1	0,159	53,1		Канальный	1973		ООО "Крамз"	вода
Тепловые сети промплощадки от узла №31 (уз-6/5) до корпуса 2		22		Канальный	1978		ООО "Крамз"	вода
Тепловые сети промплощадки от узла №31 (уз-6/5) до цеха №18 через т. 5		91		Канальный	1978		ООО "Крамз"	вода
Тепловые сети промплощадки от т.5 до ГПП-8		219		Канальный	1978		ООО "Крамз"	вода
Тепловые сети промплощадки от т.1 до цеха №49 через т.2		49		Канальный	1978		ООО "Крамз"	вода
Тепловые сети промплощадки от т. 2 до НМЭ		144		Канальный	1978		ООО "Крамз"	вода
Тепловые сети промплощадки от узла №7(уз-7) до колодца №33(ТК-7/2) через колодец №32(ТК-7/1)		119,3		Канальный	1978		ООО "Крамз"	вода
Тепловые сети промплощадки от узла №32(ТК-7/1) до		44,3		Канальный	1991		ООО "Крамз"	вода

Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов на участке D,мм	Длина участка (в двухтрубном исчислении) L,м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)	Период действия договора аренды, пролонгация	Подключение от ТЭЦ	Вода/пар
нефтеловушки через т. 6								
Тепловые сети промплощадки от т. 6 до нефтеловушки		7,3		Канальный	1991		ООО "Крамз"	вода
Тепловые сети промплощадки от колодца №33(ТК-7/2) до корпуса 25а		28,5		Канальный	1991		ООО "Крамз"	вода
Тепловые сети промплощадки от колодца №33(ТК-7/2) до корпуса 40а		6,3		Канальный	1991		ООО "Крамз"	вода
Тепловые сети промплощадки от узла №8(уз-8) до узла №39(уз-8/6) через узлы №34(уз-8/1), №35(уз-8/2), №36(уз-8/3), №37(уз-8/4), №38(уз-8/5)	0,325	340		Канальный	1973		ООО "Крамз"	вода
Тепловые сети промплощадки от узла №39(уз-8/6) до узла №40(уз-8/7)	0,273	50		Канальный	1989		ООО "Крамз"	вода
Тепловые сети промплощадки от узла №40(уз-8/7) до узла №41 (уз-8/8)	0,219	86,5		Канальный	1987		ООО "Крамз"	вода
Тепловые сети промплощадки от узла №35(уз-8/2) до корпуса 1	0,159	49		Канальный	1973		ООО "Крамз"	вода
Тепловые сети промплогцадки от узла №36(уз-8/3) до корпуса 1	0,159	41		Канальный	1973		ООО "Крамз"	вода
Тепловые сети промплощадки от узла №36(уз-8/3) до АББ		30		Канальный	1973		ООО "Крамз"	вода
Тепловые сети промплощадки от узла №38(уз-8/5) до корпуса 4		98		Канальный	1973		ООО "Крамз"	вода
Тепловые сети промплощадки от узла №9 (уз-9) до КНС	0,057	44		Канальный	1973		ООО "Крамз"	вода
Тепловые сети промплощадки от узла №9 (уз-9) до корпуса 4	0,159	48		Канальный	1973		ООО "Крамз"	вода
Тепловые сети промплощадки от узла №10 (уз-10) до узла водообо-рота	0,108	96,9		Канальный	1973		ООО "Крамз"	вода
Тепловые сети промплощадки от узла №11 (уз-11) до компрессорной станции	0,159	51,2		Канальный	1973		ООО "Крамз"	вода
Тепловые сети промплощадки от узла №11 (уз-11) до колодца №55(ТК-1) через узлы №42(уз-12), №43(уз-13), №44(уз-14), №45(уз-15), №46(уз-16), №48(уз-18), №49(уз-19), №50(уз-20), №51 (уз-21), №52(уз-55/4), №53(уз-55/3), №54(уз-55)	0,53	1743,8		Канальный	1987		ООО "Крамз"	вода
Тепловые сети промплощадки от узла №54(уз-55) до т. 7 через узлы №56(уз-54/3), №57(уз-54/2), №58(уз-54/1)		477,5		Канальный	1987		ООО "Крамз"	вода
Тепловые сети промплощадки от узла №4 4 (уз-14) до корпуса 4	0,325	32,5		Канальный	1987		ООО "Крамз"	вода
Тепловые сети промплощадки от узла №45(уз-15) до корпуса 9	0,325	32,5		Канальный	1973		ООО "Крамз"	вода

Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов на участке D,мм	Длина участка (в двухтрубном исчислении) L,м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)	Период действия договора аренды, пролонгация	Подключение от ТЭЦ	Вода/пар
Тепловые сети промплощадки от узла №47(уз-17) до корпуса 4а-б	0,273	30,5		Канальный	1989		ООО "Крамз"	вода
Тепловые сети промплощадки от узла №49(уз-19) до узла№59(уз-19/1)		34		Канальный	1973		ООО "Крамз"	вода
Тепловые сети промплощадки от узла №59(уз-19/1) до корпуса 4а		17		Канальный	1973		ООО "Крамз"	вода
Тепловые сети промплощадки от узла №59(уз-19/1) до корпуса 46 через №60(уз-19/2)		108		Канальный	1973		ООО "Крамз"	вода
Тепловые сети промплощадки от узла №51 (уз-21) до узла № 64(ут-62/1) через узлы №61 (ут-61), №62(ут-61/2). №63(ут-62)	0,275	821,5		Канальный	1989		ООО "Крамз"	вода
Тепловые сети промплощадки от узла №64(ут-62/1) до корпуса 7-8	0,273	83,8		Канальный	1989		ООО "Крамз"	вода
Тепловые сети промплощадки от узла №63 (ут-62) до корпуса 7-8		15		Канальный	1989		ООО "Крамз"	вода
Тепловые сети промплощадки от узла №63(ут-62) до ГПП-7		87,4		Канальный	1978		ООО "Крамз"	вода
Теиновые сети промплощадки от узла №61 (ут-61) до НДЦ		42		Канальный	1978		ООО "Крамз"	вода
Тепловые сети промплощадки от узла №52(уз-55/4) до модуля цеха №30 через узлы №66(уз-55/2). №67(уз-55/1)		124		Канальный	1989		ООО "Крамз"	вода
Тепловые сети промплощадки от колодца №55 (ГК-1)) до колодца №68(ТК-2)	0,159	56,5		Канальный	1973		ООО "Крамз"	вода
Тепловые сети промплощадки от колодца №68 (ТК-2) до общепита		65		Канальный	1991		ООО "Крамз"	вода
Тепловые сети промплощадки от колодца №68 (ТК-2) до гаража	0,159	25		Канальный	1991		ООО "Крамз"	вода
Тепловые сети промплощадки от колодца №68 (ТК-2) до павильона «Уралочка» через колодец №67(ТК-2)		60		Канальный	1991		ООО "Крамз"	вода
Тепловые сети промплощадки от гаража до административного корпуса через колодец №70(ГК-3), узлы №71(уз-17/6), №72(уз-17/5).		286		Канальный	1991		ООО "Крамз"	вода
Тепловые сети промплощадки от колодца №70(ТК-3) до гаража		9		Канальный	1991		ООО "Крамз"	вода
Тепловые сети промплощадки от колодца №70(ТК-3) до столовой		22		Канальный	1991		ООО "Крамз"	вода
Тепловые сети промплощадки от узла №72 (у 3-17/5) до заводоуправления через узел №73(уз-17/4)	0,089	72		Канальный	1991		ООО "Крамз"	вода
Тепловые сети промплощадки от узла №73 (уз-17/4) до узла №74(уз-17/3)	0,108	76		Канальный	1973		ООО "Крамз"	вода
Тепловые сети промплощадки от узла №74(уз-17/3) до	0,089	16		Канальный	1991		ООО "Крамз"	вода

Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов на участке D,мм	Длина участка (в двухтрубном исчислении) L,м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)	Период действия договора аренды, пролонгация	Подключение от ТЭЦ	Вода/пар
медсанчасти								
Тепловые сети промплощадки от узла №74(уз-17/3) до проходной через узел №75(уз-17/2)	0,089	267,5		Канальный	1987		ООО "Крамз"	вода
Тепловые сети промпчощадки от узла №75 (уз-17/2) до узла №77 (уз-17) через узел №76(уз-17/1)		171,1		Канальный	1987		ООО "Крамз"	вода
Сети тепловые (паропровод) от нежилого здания по ул. 11 огра н и ч н и ко в.42 .стр. 3 7 до УЗ 11/2. через УЗ 1-УЗ 1 ПУЗ 11/1	0,273	1105,5		Канальный	1987		ООО "Крамз"	пар
Сети тепловые (паропровод) от УЗ 3 до нежилого здания объекта «Красбилмет». через УЗ 3/1 :УЗ 3/3;т.А;УЗ 3/4:УЗ 3/6	0,089	709,9		Канальный	1987		ООО "Крамз"	пар
Сеги тепловые (паропровод) от г.А до нежилого здания по ул.Пограничников.42.сгр. 16	0,033	56,15		Канальный	1987		ООО "Крамз"	пар
Сети тепловые (паропровод) от УЗ 6 до нежилого здания по ул.Пограничников.42.стр. 17 , через УЗ 6/1 :УЗ 6/4	0,057	426,4		Канальный	1987		ООО "Крамз"	пар
Сеги тепловые (паропровод) от УЗ 6/1 до нежилого здания по ул.Пограничников,42,стр. 17	0,057	65,1		Канальный	1987		ООО "Крамз"	пар
Сети тепловые (паропровод) от УЗ 6/2 до нежилого здания по ул.Пограничников.42.стр. 16	0,057	32,25		Канальный	1987		ООО "Крамз"	пар
Сеги тепловые (паропровод) от УЗ 8 до нежилого здания по ул.Пограничников.42.стр. 18 . через УЗ 8/1 :УЗ 8/6	0,057	379,6		Канальный	1987		ООО "Крамз"	пар
Сеги тепловые (паропровод) от УЗ 8/3 до нежилого здания по ул.11ограничников.42.стр. 1 7	0,057	30,1		Канальный	1987		ООО "Крамз"	пар
Сети тепловые (паропровод) от УЗ 9 до нежилого здания но ул.Пограничников.42.стр. 18	0,108	47		Канальный	1987		ООО "Крамз"	пар
Сети тепловые (паропровод) от УЗ 11 до УЗ 36 , через УЗ 12:УЗ 21:УЗ 23:УЗ 35	0,219	1735,77		Канальный	1987		ООО "Крамз"	пар
Сети тепловые (паропровод) от УЗ 11/2 до нежилого здания по ул.Пограничников. 42 .стр.45	0,108	49		Канальный	1987		ООО "Крамз"	пар
Сети тепловые (паропровод) от УЗ 17 до нежилого здания АБК ООО «КиК»	0,057	309,5		Канальный	1987		ООО "Крамз"	пар
Сети тепловые (паропровод) от УЗ 36 до УЗ 42 . через УЗ 37:УЗ 41	0,159	522		Канальный	1987		ООО "Крамз"	пар
Котельная (ул. Пограничников, 19) - УТ1	0,426	633,2	Минвата	воздушная	1972		ООО "Крамз"	пар
УТ1 - Точка А	0,426	69,6	Минвата	воздушная	1972		ООО "Крамз"	пар
Точка А – ТК 2а	0,426	75,2	Минвата	воздушная	1972		ООО "Крамз"	пар
ТК2а – ТК3	0,325	125	Минвата	канальная	1972		ООО "Крамз"	пар
ТК3 – ТК4	0,325	294	Минвата	канальная	1972		ООО "Крамз"	пар
ТК4 – ТК5	0,325	109	Минвата	канальная	1972		ООО "Крамз"	пар
ТК5 – ТК5а	0,325	117	Минвата	канальная	1972		ООО "Крамз"	пар

Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов на участке D,мм	Длина участка (в двухтрубном исчислении) L,м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)	Период действия договора аренды, пролонгация	Подключение от ТЭЦ	Вода/пар
ТК5а – ТК5б	0,325	85	Минвата	канальная	1972		ООО "Крамз"	пар
ТК5б – ТК6	0,325	83	Минвата	канальная	1972		ООО "Крамз"	пар
ТК6 – ТП2	0,325	113	Минвата	канальная	1972		ООО "Крамз"	пар
ТП2 – ТК7	0,325	63	Минвата	канальная	1972		ООО "Крамз"	пар
ТК7 – ТК8	0,325	150	Минвата	канальная	1972		ООО "Крамз"	пар
ТК8 – ТК9	0,325	260	Минвата	канальная	1972		ООО "Крамз"	пар
ТК9 – ТК10	0,325	148	Минвата	канальная	1972		ООО "Крамз"	пар
ТК10 – ТК11	0,273	373	Минвата	канальная	1972		ООО "Крамз"	пар
ТК11 – ЦТП (ул. Пограничников, 42, стр. 37)	0,273	247	Минвата	канальная	1972		ООО "Крамз"	пар

4. Тепловые сети в эксплуатации ГПКК «ЦРКК»

Таблица 4.1 – Характеристики участков тепловых сетей ГПКК «ЦРКК».

Источник	Наименование участка тепловых сетей	Диаметр тепловой сети, dy, мм	Протяженность трубопровода в двухтрубном исполнении, м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию
ТЭЦ-1	ТК-19-ТК21	400	57,4	Маты минераловатные	канальная	1969
ТЭЦ-1	ТК21-ТК22	100	31,0	Маты минераловатные	канальная	1969
ТЭЦ-1	ТК22-ул.Советская.1а корпус1	65	10,0	Маты минераловатные	канальная	1969
ТЭЦ-1	ТК22-ул.Советская.1а корпус2	65	8,0	Маты минераловатные	канальная	1969
ТЭЦ-1	ТК21-ТК23	400	79,7	Маты минераловатные	канальная	1969
ТЭЦ-1	ТК23-ТК24	150	34,1	Маты минераловатные	канальная	1969
ТЭЦ-1	ТК24-ТК25	50	27,5	Маты минераловатные	канальная	1964
ТЭЦ-1	ТК24-ТК26	150	59,9	Маты минераловатные	канальная	1969
ТЭЦ-1	ТК26-ТК27	150	38,7	Маты минераловатные	канальная	1969
ТЭЦ-1	ТК27-ТК28	150	38,7	Маты минераловатные	канальная	1959
ТЭЦ-1	ТК28-Центральная,8б	65	46,0	Маты минераловатные	канальная	1964
ТЭЦ-1	ТК27-ТК29	150	59,1	Маты минераловатные	канальная	1959
ТЭЦ-1	ТК29-ТК29-1	150	70,0	Маты минераловатные	канальная	1970
ТЭЦ-1	ТК29-1-ТК30			Маты минераловатные	канальная	1970
ТЭЦ-1	ТК30-ТК31	150	33,8	Маты минераловатные	канальная	1964
ТЭЦ-1	ТК31-ТК32	100	108,0	Маты минераловатные	канальная	1970
ТЭЦ-1	ТК32-ТК33	100	13,9	Маты минераловатные	канальная	1970
ТЭЦ-1	ТК33-Дзержинского. 17	50	6,0	Маты минераловатные	канальная	1970
ТЭЦ-1	ТК33-ТК34	100	147,4	Маты минераловатные	канальная	1970
ТЭЦ-1	ТК34-ул. Кирова,42б	50	6,0	Маты минераловатные	канальная	1987
ТЭЦ-1	ТК34-ТК35	80	56,0	Маты минераловатные	канальная	1987
ТЭЦ-1	ТК35-ул. Кирова,42в	50	12,0	Маты минераловатные	канальная	1987
ТЭЦ-1	ТК35-ул, Кирова,42г	50	12,0	Маты минераловатные	канальная	1987
ТЭЦ-1	ТК32-ТК36	100	61,4	Маты минераловатные	канальная	1970
ТЭЦ-1	ТК36-ТК37	40	27,8	Маты минераловатные	канальная	1970
ТЭЦ-1	ТК37-ул. Дзержинского.36	80	8,0	Маты минераловатные	канальная	1970
ТЭЦ-1	ТК36-ТК38	80	104,6	Маты минераловатные	канальная	1970
ТЭЦ-1	ТК38-Дзержинского,38	50	10,0	Маты минераловатные	канальная	1970
ТЭЦ-1	ТК23-ТК39	400	24,8	Маты минераловатные	канальная	1969
ТЭЦ-1	ТК39-ТК40	400	51,6	Маты минераловатные	канальная	1969
ТЭЦ-1	ТК40-ТК41	400	46,5	Маты минераловатные	канальная	1969
ТЭЦ-1	ТК41-ТК42	400	35,6	Маты минераловатные	канальная	1969
ТЭЦ-1	ТК42-ТК43	400	52,1	Маты минераловатные	канальная	1969
ТЭЦ-1	ТК43-ТК43/1	100	34,6	Маты минераловатные	канальная	1975
ТЭЦ-1	ТК43/1-ТК44	100	30,0	Маты минераловатные	канальная	1975
ТЭЦ-1	ТК43-ТК45	400	86,7	Маты минераловатные	канальная	1969

Источник	Наименование участка тепловых сетей	Диаметр тепловой сети, dy, мм	Протяженность трубопровода в двухтрубном исполнении, м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию
ТЭЦ-1	ТК45-ТК46	100	13,7	Маты минераловатные	канальная	1969
ТЭЦ-1	ТК46-ТК46Т1	80	22,0	Маты минераловатные	канальная	1969
ТЭЦ-1	ТК46Тl-ТК46-1	70	52,8	Маты минераловатные	канальная	1969
ТЭЦ-1	ТК46-1-ул. Советская, 17(гараж)	50	8,9	Маты минераловатные	канальная	1969
ТЭЦ-1	ТК46-1-ТК46-2	70	30,9	Маты минераловатные	канальная	1969
ТЭЦ-1	ТК46-2-ул.Советская.17(Пищеблок)	70	11,8	Маты минераловатные	канальная	1969
ТЭЦ-1	ТК45-ТК47	400	155,6	Маты минераловатные	канальная	1969
ТЭЦ-1	ТК47-ТК48	150	125,0	Маты минераловатные	канальная	1969
ТЭЦ-1	ТК48-ул.Чкалова,10	32	7,5	Маты минераловатные	канальная	1969
ТЭЦ-1	ТК48-ТК49	150	16,1	Маты минераловатные	канальная	1969
ТЭЦ-1	ТК49-ТК50	150	13,1	Маты минераловатные	канальная	1969
ТЭЦ-1	ТК50-ул.Чкалова, 14	32	16,1	Маты минераловатные	канальная	1969
ТЭЦ-1	ТК50-ТК51	125	28,1	Маты минераловатные	канальная	1969
ТЭЦ-1	ТК51-ТК52	125	108,8	Маты минераловатные	канальная	1964
ТЭЦ-1	ТК52-ТК53	80	25,2	Маты минераловатные	канальная	1964
ТЭЦ-1	ТК53-ул.Центральная.25(Пенсионный фонд)	80	10,2	Маты минераловатные	канальная	1964
ТЭЦ-1	ТК53-ул.Ценральная.25(Гаражи пенсионного фонда)	50	30,0	Маты минераловатные	канальная	1964
ТЭЦ-1	ТК50-ТК54	100	48,5	Маты минераловатные	канальная	1992
ТЭЦ-1	ТК54-ТК55	100	36,9	Маты минераловатные	канальная	1992
ТЭЦ-1	ТК55-ТК56	80	42,1	Маты минераловатные	канальная	1992
ТЭЦ-1	ТК56-Чкалова, 19	80	72,0	Маты минераловатные	канальная	1992
ТЭЦ-1	ТК47-ТК57	400	283,0	Маты минераловатные	канальная	1969
ТЭЦ-1	ТК57-ул.Советская,40	50	64,0	Маты минераловатные	канальная	1978
ТЭЦ-1	ТК57-ТК58	150	89,3			
ТЭЦ-1	ТК58-ТК59	80	12,1	Маты минераловатные	канальная	1982
ТЭЦ-1	ТК59-Пархоменко, 3а	65	7,0	Маты минераловатные	канальная	1982
ТЭЦ-1	ул.Пархоменко.3а-ул.Советская.42	50	32,2	Маты минераловатные	канальная	1959
ТЭЦ-1	ТК59-ул.Пархоменко,3	65	17,0	Маты минераловатные	канальная	1978
ТЭЦ-1	ТК59-ТК60	80	62,6	Маты минераловатные	канальная	1982
ТЭЦ-1	ТК60-ул.Пархоменко, 1	50	9,0	Маты минераловатные	канальная	1982
ТЭЦ-1	ТК60-ТК61	70	26,7	Маты минераловатные	канальная	1959
ТЭЦ-1	ТК61-ул.Советская.44а (дом глухонемых)	70	10,0	Маты минераловатные	канальная	1959
ТЭЦ-1	ТК58-ТК62	150	50,9	Маты минераловатные	канальная	1994
ТЭЦ-1	ТК62-ул. Пархоменко,5а	80	71,0	Маты минераловатные	канальная	1994
ТЭЦ-1	ТК62-ул. Пархоменко,5	50	10,0	Маты минераловатные	канальная	1959
ТЭЦ-1	ТК62-ТК63	150	36,0	Маты минераловатные	канальная	1964
ТЭЦ-1	ТК63-ТК64	100	36,0	Маты минераловатные	канальная	1964
ТЭЦ-1	ТК64-ул.Центральная,51	50	24,0	Маты минераловатные	канальная	1964
ТЭЦ-1	ТК64-ТК65	100	41,0	Маты минераловатные	канальная	1964
ТЭЦ-1	ТК65-ул. Центральная,53	50	24,0	Маты минераловатные	канальная	1964
ТЭЦ-1	ТК65-ТК66	100	28,0	Маты минераловатные	канальная	1964
ТЭЦ-1	ТК66-ул.Центральная.55	50	10,0	Маты минераловатные	канальная	1964

Источник	Наименование участка тепловых сетей	Диаметр тепловой сети, dy, мм	Протяженность трубопровода в двухтрубном исполнении, м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию
ТЭЦ-1	ТК66-ТК67	100	43,0	Маты минераловатные	канальная	1964
ТЭЦ-1	ТК67-ТК67-Т1	80	26,7	Маты минераловатные	канальная	1964
ТЭЦ-1	ТК67-Т1-ТК68	50	16,9	Маты минераловатные	канальная	1964
ТЭЦ-1	ТК68-ул. Центральная, 57	50	6,0	Маты минераловатные	канальная	1964
ТЭЦ-1	ТК67-Т1-ТК69	50	14,0	Маты минераловатные	канальная	1964
ТЭЦ-1	ТК69-ул. Центральная, 59	50	6,0	Маты минераловатные	канальная	1964
ТЭЦ-1	ТК67-ТК70	80	44,9	Маты минераловатные	канальная	1964
ТЭЦ-1	ТК70-ул.Центральная,61	50	16,0	Маты минераловатные	канальная	1964
ТЭЦ-1	ТК70-ул.Центральная,63	50	16,0	Маты минераловатные	канальная	1964
ТЭЦ-1	ТК63-ТК71	150	43,7	Маты минераловатные	канальная	1964
ТЭЦ-1	ТК71-ТК73	100	26,9	Маты минераловатные	канальная	1964
ТЭЦ-1	ТК73-ул. Центральная,48	50	14,0	Маты минераловатные	канальная	1964
ТЭЦ-1	ТК73-ТК74	100	42,3	Маты минераловатные	канальная	1964
ТЭЦ-1	ТК74-ул. Центральная, 50	50	4,0	Маты минераловатные	канальная	1964
ТЭЦ-1	ТК71-ТК75	150	18,7	Маты минераловатные	канальная	1964
ТЭЦ-1	ТК75-ул. Центральная,46	50	24,0	Маты минераловатные	канальная	1964
ТЭЦ-1	ТК75-ТК76	150	51,7	Маты минераловатные	канальная	1964
ТЭЦ-1	ТК76-ТК77	150	67,6	Маты минераловатные	канальная	1964
ТЭЦ-1	ТК77-ТК78	70	15,0	Маты минераловатные	канальная	1964
ТЭЦ-1	ТК77-ТК83	150	26,8	Маты минераловатные	канальная	1964
ТЭЦ-1	ТК83-ТК85	150	11,9	Маты минераловатные	канальная	1964
ТЭЦ-1	ТК85-ТК86	150	29,4	Маты минераловатные	канальная	1964
ТЭЦ-1	ТК86-ТК87	100	98,3	Маты минераловатные	канальная	1969
ТЭЦ-1	ТК88-пр.Юбилейный.6(спортзал)	50	73,0	Маты минераловатные	канальная	1969
ТЭЦ-1	ТК89-пр.Юбилейный.6(ДК Юбилейный)	70	31,0	Маты минераловатные	канальная	1969
ТЭЦ-1	ТК87-ул.Тихая,4	40	19,5	Маты минераловатные	канальная	1969
ТЭЦ-1	ТК87-ТК88	100	29,0	Маты минераловатные	канальная	1969
ТЭЦ-1	ТК88-ТК89	100	18,7	Маты минераловатные	канальная	1969
ТЭЦ-1	ТК89-ТК90	100	17,8	Маты минераловатные	канальная	1969
ТЭЦ-1	ТК90-ТК91	100	14,0	Маты минераловатные	канальная	1969
ТЭЦ-1	ТК91-ТК92	100	15,0	Маты минераловатные	канальная	1969
ТЭЦ-1	ТК92-ТК93	100	33,4	Маты минераловатные	канальная	1969
ТЭЦ-1	ТК94-ТК94	70	12,6	Маты минераловатные	канальная	1969
ТЭЦ-1	ТК94-Юбилейный,2	50	4,0	Маты минераловатные	канальная	1969
ТЭЦ-1	ТК94-Юбилейный,4	50	4,0	Маты минераловатные	канальная	1969
ТЭЦ-1	ТК93-ТК95	100	7,4	Маты минераловатные	канальная	1969
ТЭЦ-1	ТК95-ТК96	100	60,6	Маты минераловатные	канальная	1972
ТЭЦ-1	ТК90-ТК97	50	57,4	Маты минераловатные	канальная	1969
ТЭЦ-1	ТК97-ТК98	50	12,8	Маты минераловатные	канальная	1969
ТЭЦ-1	ТК98-ТК99	50	15,3	Маты минераловатные	канальная	1969
ТЭЦ-1	ТК99-ТК100	50	10,7	Маты минераловатные	канальная	1969
ТЭЦ-1	ТК100-ТК101	50	24,9	Маты минераловатные	канальная	1969

Источник	Наименование участка тепловых сетей	Диаметр тепловой сети, dy, мм	Протяженность трубопровода в двухтрубном исполнении, м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию
ТЭЦ-1	ТК101-ТК102	50	25,2	Маты минераловатные	канальная	1969
ТЭЦ-1	ТК102-ТК103	50	18,1	Маты минераловатные	канальная	1969
ТЭЦ-1	ТК103-ТК104	32	26,9	Маты минераловатные	канальная	1969
ТЭЦ-1	ТК86-ТК105	150	15,0	Маты минераловатные	канальная	1969
ТЭЦ-1	ТК105-ТК106	150	11,2	Маты минераловатные	канальная	1959
ТЭЦ-1	ТК106-ул.Олейникова,61	50	10,1	Маты минераловатные	канальная	1959
ТЭЦ-1	ТК106-ТК107	150	11,7	Маты минераловатные	канальная	1959
ТЭЦ-1	ТК109-ТК110	150	21,0	Маты минераловатные	канальная	1972
ТЭЦ-1	ТК110-ТК111	125	56,6	Маты минераловатные	канальная	1972
ТЭЦ-1	ТК111-ТК112	125	23,5	Маты минераловатные	канальная	1972
ТЭЦ-1	ТК110-ТК113	150	14,0	Маты минераловатные	канальная	1972
ТЭЦ-1	ТК113-ТК129	150	20,0	Маты минераловатные	канальная	1959
ТЭЦ-1	ТК129-ул.Ленина.1а (служба занятости)	50	10,4	Маты минераловатные	канальная	1959
ТЭЦ-1	ТК129-ТК130	125	78,1	Маты минераловатные	канальная	1959
ТЭЦ-1	ТК130-ул.Центральная,56	50	10,0	Маты минераловатные	канальная	1959
ТЭЦ-1	ТК130-ТК131	70	16,6	Маты минераловатные	канальная	1959
ТЭЦ-1	ТК131-ул.Строителей,6	40	52,0	Маты минераловатные	канальная	1972
ТЭЦ-1	ТК131-ул.Строителей,4	50	108,0	Маты минераловатные	канальная	1972
ТЭЦ-1	ТК113-ТК114	150	20,0	Маты минераловатные	канальная	1959
ТЭЦ-1	ТК114-ул.Олейникова,64	50	40,0	Маты минераловатные	канальная	1959
ТЭЦ-1	ТК114-ТК115	32	36,3	Маты минераловатные	канальная	1959
ТЭЦ-1	ТК115-ТК116	32	29,8	Маты минераловатные	канальная	1959
ТЭЦ-1	ТК114-ТК117	32	61,7	Маты минераловатные	канальная	1959
ТЭЦ-1	ТК114-ТК119	150	20,6	Маты минераловатные	канальная	1959
ТЭЦ-1	ТК119-ТК120	150	41,7	Маты минераловатные	канальная	1972
ТЭЦ-1	ТК120-ТК121	150	48,7	Маты минераловатные	канальная	1972
ТЭЦ-1	ТК121-ул.Ленина,5	40	9,6	Маты минераловатные	канальная	1972
ТЭЦ-1	ТК121-ул. Ленина, 6	32	30,0	Маты минераловатные	канальная	1972
ТЭЦ-1	ТК121-ТК122	150	47,5	Маты минераловатные	канальная	1972
ТЭЦ-1	ТК121-ТК123	150	42,9	Маты минераловатные	канальная	1972
ТЭЦ-1	ТК123-ТК124	150	17,0	Маты минераловатные	канальная	1972
ТЭЦ-1	ТК124-ТК125	150	31,7	Маты минераловатные	канальная	1972
ТЭЦ-1	ТК125-ТК126	150	25,7	Маты минераловатные	канальная	1972
ТЭЦ-1	ТК126-ТК127	50	17,4	Маты минераловатные	канальная	1972
ТЭЦ-1	ТК127-ул.Ленина,12	50	41,0	Маты минераловатные	канальная	1972
ТЭЦ-1	ТК57-ТК133	250	10,2	Маты минераловатные	канальная	2012
ТЭЦ-1	ТК133-ТК134	125	115,0	Маты минераловатные	канальная	1978
ТЭЦ-1	ТК134-ул.Береговая.40	80	12,0	Маты минераловатные	канальная	1978
ТЭЦ-1	ТК134-ТК135	70	35,5	Маты минераловатные	канальная	1978
ТЭЦ-1	ТК135-ул.Береговая,38 ввод 1	80	32,0	Маты минераловатные	канальная	1978
ТЭЦ-1	ТК135-ул. Береговая,38 ввод 2	80	32,0	Маты минераловатные	канальная	1978
ТЭЦ-1	ТК134-ул.Береговая.36	80	126,0	Маты минераловатные	канальная	1978

Источник	Наименование участка тепловых сетей	Диаметр тепловой сети, dy, мм	Протяженность трубопровода в двухтрубном исполнении, м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию
ТЭЦ-1	ТК133-ТК136	250	57,4	Маты минераловатные	канальная	2012
ТЭЦ-1	ТК136-ул.Советская.43а	200	15,0	Маты минераловатные	канальная	1989
ТЭЦ-1	ул.Советская.43а	200	12,0	Маты минераловатные	канальная	1989
ТЭЦ-1	ул.Советская.43а-ТК137	200	103,0	Маты минераловатные	канальная	1989
ТЭЦ-1	ТК137-ул.Пархоменко. 1а	100	20,0	Маты минераловатные	канальная	1989
ТЭЦ-1	ТК137-ТК138	150	83,0	Маты минераловатные	канальная	1989
ТЭЦ-1	ТК138-ул.Береговая. 42Б	80	5,0	Маты минераловатные	канальная	1984
ТЭЦ-1	ТК138-ТК139	150	121,5	Маты минераловатные	канальная	1984
ТЭЦ-1	ТК141-Мастерские школы №2	50	13,8	Маты минераловатные	канальная	1964
ТЭЦ-1	ТК140-ул.Советская.47(школа№2)	100	25,5	Маты минераловатные	канальная	1964
ТЭЦ-1	ТК139-ТК140	150	40,1	Маты минераловатные	канальная	1964
ТЭЦ-1	ТК140-ТК141	150	25,5	Маты минераловатные	канальная	1964
ТЭЦ-1	ТКl41-ТК142	150	36,1	Маты минераловатные	канальная	1964
ТЭЦ-1	ТК142-ТК143	150	43,9	Маты минераловатные	канальная	1964
ТЭЦ-1	ТК143-ТК145	69	42,0	Маты минераловатные	канальная	1982
ТЭЦ-1	ТК145-ул.Строителей, 1	50	6,0	Маты минераловатные	канальная	1968
ТЭЦ-1	ТК145-ТК146	50	30,0	Маты минераловатные	канальная	1968
ТЭЦ-1	ТК146-ул.Строителей,3	50	8,0	Маты минераловатные	канальная	1968
ТЭЦ-1	ТК143-ТК144	100	56,6	Маты минераловатные	канальная	1959
ТЭЦ-1	ТК144-ул. Береговая,44	80	12,0	Маты минераловатные	канальная	1959
ТЭЦ-1	ТК144-ул. Парковая,2а	80	131,0	Маты минераловатные	канальная	1976
ТЭЦ-1	ТК143-ул.Строителей. 1а	150	41,0	Маты минераловатные	канальная	1982
ТЭЦ-1	ул.Строителей. 1а	150	90,0	Маты минераловатные	канальная	1982
ТЭЦ-1	ул.Строителей.1а-ТК154	150	105,0	Маты минераловатные	канальная	1982
ТЭЦ-1	ТК154-ул.Береговая,46	80	18,0	Маты минераловатные	канальная	1976
ТЭЦ-1	ТК136-ТК161	200	99,2	Маты минераловатные	канальная	2012
ТЭЦ-1	ТК161-ул. Строителей.2а	100	98,0	Маты минераловатные	канальная	2012
ТЭЦ-1	ТК161-ТК162	200	34,5	Маты минераловатные	канальная	2012
ТЭЦ-1	ТК162-ул.Советская,46	65	14,0	Маты минераловатные	канальная	1967
ТЭЦ-1	ТК162-ул. Советская,45	65	32,0	Маты минераловатные	канальная	1967
ТЭЦ-1	ТК162-ТК163	150	12,3	Маты минераловатные	канальная	2012
ТЭЦ-1	ТК163-ТК164	150	73,2	Маты минераловатные	канальная	1959
ТЭЦ-1	ТК164-ул.Строителей,5	50	6,0	Маты минераловатные	канальная	1959
ТЭЦ-1	ТК164-ТК165	150	29,4	Маты минераловатные	канальная	1959
ТЭЦ-1	ТК165-ТК166	50	58,0	Маты минераловатные	канальная	1959
ТЭЦ-1	ТК166-ул.Строителей,2	50	6,0	Маты минераловатные	канальная	1959
ТЭЦ-1	ТК165-ТК167	150	33,6	Маты минераловатные	канальная	1959
ТЭЦ-1	ТК167-ул.Строителей, 7	50	5,0	Маты минераловатные	канальная	1959
ТЭЦ-1	ТК167-ТК168	150	15,4	Маты минераловатные	канальная	1959
ТЭЦ-1	ТК168-ТК169	100	63,9	Маты минераловатные	канальная	1959
ТЭЦ-1	ТК169-ТК170	100	69,1	Маты минераловатные	канальная	1959
ТЭЦ-1	ТК170-ул.Парковая,3	50	18,0	Маты минераловатные	канальная	1959

Источник	Наименование участка тепловых сетей	Диаметр тепловой сети, dy, мм	Протяженность трубопровода в двухтрубном исполнении, м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию
ТЭЦ-1	ТК170-ул.Парковая,8	50	18,0	Маты минераловатные	канальная	1959
ТЭЦ-1	ТК170-ул. Парковая,7	80	48,5	Маты минераловатные	канальная	1959
ТЭЦ-1	ТК168-ул.Центральная.67	50	77,0	Маты минераловатные	канальная	1978
ТЭЦ-1	ТК168-ТК171	100	10,5	Маты минераловатные	канальная	1978
ТЭЦ-1	ТК171-ул.Строителей,9	50	5,0	Маты минераловатные	канальная	1959
ТЭЦ-1	ТК171-ТК172 (через ТК172-1)	100	117,5	Маты минераловатные	канальная	1972
ТЭЦ-1	ТК172-1-ул.Центральная.65	70	30,0	Маты минераловатные	канальная	1972
ТЭЦ-1	ТК172-ул.Центральная,58	80	7,0	Маты минераловатные	канальная	1972
ТЭЦ-1	ТК172-ТК173	100	36,7	Маты минераловатные	канальная	1972
ТЭЦ-1	ТК173-ТК174	50	47,5	Маты минераловатные	канальная	1972
ТЭЦ-1	ТК173-ТК175	100	40,3	Маты минераловатные	канальная	1972
ТЭЦ-1	ТК175-ТК177	50	10,6	Маты минераловатные	канальная	1972
ТЭЦ-1	ТК177-ТК178	50	30,9	Маты минераловатные	канальная	1959
ТЭЦ-1	ТК163-ТК179	150	115,2	Маты минераловатные	канальная	2012
ТЭЦ-1	ТК179-ТК180	150	20,0	Маты минераловатные	канальная	2012
ТЭЦ-1	ТК180-ТК183	100	23,4	Маты минераловатные	канальная	1959
ТЭЦ-1	ТК183-ТК184	100	20,1	Маты минераловатные	канальная	1959
ТЭЦ-1	ТК184-ул.Советская,53	50	5,0	Маты минераловатные	канальная	1959
ТЭЦ-1	ТК184-ТК185	100	23,9	Маты минераловатные	канальная	1959
ТЭЦ-1	ТК185-ул.Парковая,4	50	6,0	Маты минераловатные	канальная	1959
ТЭЦ-1	ТК185-ТК186	100	42,7	Маты минераловатные	канальная	1959
ТЭЦ-1	ТК186-ул. Парковая, 1	50	8,0	Маты минераловатные	канальная	1959
ТЭЦ-1	ТК186-ул. Парковая, 2	50	61,00	Маты минераловатные	канальная	1959
ТЭЦ-1	ТК180-ТК181	125	14,0	Маты минераловатные	канальная	1959
ТЭЦ-1	ТК181-ул.Советская.50	50	39,0	Маты минераловатные	канальная	1959
ТЭЦ-1	ТК181-ул.Советская,52	50	10,0	Маты минераловатные	канальная	1959
ТЭЦ-1	ТК181-ТК182	125	76,2	Маты минераловатные	канальная	1959
ТЭЦ-1	ТК182-ул. Парковая, 6	50	6,0	Маты минераловатные	канальная	1959
ТЭЦ-1	ТК180-ТК149	150	250,0	Маты минераловатные	канальная	2012
ТЭЦ-1	ТК149-ТК157	150	120,0	Маты минераловатные	канальная	1976
ТЭЦ-1	ТК2-ТК3	150	212,0	Маты минераловатные	канальная	1969
ТЭЦ-1	ТК3-ТК4	150	80,0	Маты минераловатные	канальная	1969
ТЭЦ-1	ТК4-ул.Маяковского. 9	65	12,0	Маты минераловатные	канальная	1969
ТЭЦ-1	ТК4-ул.Советской Армии. 20	80	75,0	Маты минераловатные	канальная	1986
ТЭЦ-1	ТК4-Маяковского.7	80	188,0	Маты минераловатные	канальная	1973
ТЭЦ-1	ТК3-ТК6	150	113,0	Маты минераловатные	канальная	1986
ТЭЦ-1	ТК6-ТК5	150	115,0	Маты минераловатные	канальная	1973
ТЭЦ-1	ТК5-ул.Маяковского.19	65	102,0	Маты минераловатные	канальная	1973
ТЭЦ-1	ТК5-ул.Маяковского.21	65	10,0	Маты минераловатные	канальная	1993
ТЭЦ-1	ТК5-ул.Маяковского.23	80	15,0	Маты минераловатные	канальная	1993
ТЭЦ-1	ТК6-ТК7	150	68,0	Маты минераловатные	канальная	1986
ТЭЦ-1	ТК7-ул.Мичурина,8а	32	42,4	Маты минераловатные	канальная	1986

Источник	Наименование участка тепловых сетей	Диаметр тепловой сети, dy, мм	Протяженность трубопровода в двухтрубном исполнении, м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию
ТЭЦ-1	ТК8-ул.Мичурина.1	50	71,0	Маты минераловатные	канальная	1975
ТЭЦ-1	ТК7-ТК8	150	300,0	Маты минераловатные	канальная	1986
ТЭЦ-1	ТК8-ТК9	150		Маты минераловатные	канальная	1986
ТЭЦ-1	ТК9-ул.Мичурина.2Б	150		Маты минераловатные	канальная	1973
ТЭЦ-1	ул.Мичурина. 2Б	150	6,0	Маты минераловатные	канальная	1973
ТЭЦ-1	ул.Мичурина. 2Б	100	6,0	Маты минераловатные	канальная	1973
ТЭЦ-1	ул.Мичурина. 2Б - ТК10	100	43,0	Маты минераловатные	канальная	1973
ТЭЦ-1	ТК10 - ул.Мичурина.1Б	65	43,0	Маты минераловатные	канальная	1973
ТЭЦ-1	ТК9-ул. Мичурина, 3 а	25	30,8	Маты минераловатные	канальная	1993
ТЭЦ-1	ТК7-ТК11	150	128,3	Маты минераловатные	канальная	1993
ТЭЦ-1	ТК11-ТК12	150	45,3	Маты минераловатные	канальная	1973
ТЭЦ-1	ТК12-ТК13	150	62,9	Маты минераловатные	канальная	1973
ТЭЦ-1	ТК13-ул.Мичурина. 19	65	8,0	Маты минераловатные	канальная	1973
ТЭЦ-1	ул.Мичурина.19	65	43,0	Маты минераловатные	канальная	1973
ТЭЦ-1	ул.Мичурина.19-ул.Мичурина.20	65	20,0	Маты минераловатные	канальная	1973
ТЭЦ-1	ТК13-ТК14	100	37,3	Маты минераловатные	канальная	1973
ТЭЦ-1	ТК13-ул.Мичурина.17	100	53,0	Маты минераловатные	канальная	1973
ТЭЦ-1	ул.Мичурина.17	100	1,0	Маты минераловатные	канальная	1973
ТЭЦ-1	ул.Мичурина.17	50	42,0	Маты минераловатные	канальная	1973
ТЭЦ-1	ул.Мичурина.17-ул.Мичурина.18	50	20,0	Маты минераловатные	канальная	1973
ТЭЦ-1	УТ2206-ТК187	200	1448,8	Маты минераловатные	канальная	1969
ТЭЦ-1	ТК187-ТК188	200	116,3	Маты минераловатные	канальная	1969
ТЭЦ-1	ТК188-ТК189	200	15,0	Маты минераловатные	канальная	1972
ТЭЦ-1	ТК189-ТК190	150	89,7	Маты минераловатные	канальная	1982
ТЭЦ-1	ТК190-Г араж школы №3	40	20,4	Маты минераловатные	канальная	1973
ТЭЦ-1	ТК191-ул.Дружбы.1в (Школа №3)	100	25,0	Маты минераловатные	канальная	1980
ТЭЦ-1	ТК191-ТК200	200	180,5	Маты минераловатные	канальная	1990
ТЭЦ-1	ТК200-ТК203	200	201,6	Маты минераловатные	канальная	1990
ТЭЦ-1	ТК203-ТК204	70	22,3	Маты минераловатные	канальная	1990
ТЭЦ-1	ТК203-ТК205	150	33,4	Маты минераловатные	канальная	1978
ТЭЦ-1	ТК205-ТК206	150	24,3	Маты минераловатные	канальная	1975
ТЭЦ-1	ТК206-ТК207	100	26,0	Маты минераловатные	канальная	1975
ТЭЦ-1	ТК207-ТК208	100	31,6	Маты минераловатные	канальная	1996
ТЭЦ-1	ТК208-ТК209	100	12,0	Маты минераловатные	канальная	1996
ТЭЦ-1	ТК206-ТК209	150	155,5	Маты минераловатные	канальная	1996
ТЭЦ-1	ТК209-ТК210	150	22,5	Маты минераловатные	канальная	1996
ТЭЦ-1	ТК210-ТК211	150	87,2	Маты минераловатные	канальная	1993
ТЭЦ-1	ТК211-ТК215	150	109,2	Маты минераловатные	канальная	1993
ТЭЦ-1	ТК211-ТК212	150	37,0	Маты минераловатные	канальная	1993
ТЭЦ-1	ТК212-ТК213	32	19,1	Маты минераловатные	канальная	1993
ТЭЦ-1	ТК213-ул. Некрасова, 1 ввод№1	32	10,5	Маты минераловатные	канальная	1993
ТЭЦ-1	ТК213-ТК214	32	5,0	Маты минераловатные	канальная	1993

Источник	Наименование участка тепловых сетей	Диаметр тепловой сети, dy, мм	Протяженность трубопровода в двухтрубном исполнении, м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию
ТЭЦ-1	ТК214-ул. Некрасова, 1 ввод№2	32	12,2	Маты минераловатные	канальная	1993
ТЭЦ-1	ТК191-ТК192	200	89,1	Маты минераловатные	канальная	1980
ТЭЦ-1	ТК192-ул.Дружбы.1г	100	15,0	Маты минераловатные	канальная	1990
ТЭЦ-1	ТК192-ул.Дружбы.1	150	62,0	Маты минераловатные	канальная	1990
ТЭЦ-1	ул.Дружбы.1	150	12,0	Маты минераловатные	канальная	1990
ТЭЦ-1	ул.Дружбы.1-ТК193	150	25,0	Маты минераловатные	канальная	1990
ТЭЦ-1	ТК193-ТК197	150	23,0	Маты минераловатные	канальная	1990
ТЭЦ-1	ТК197-ул.Дружбы.1Б	65	29,0	Маты минераловатные	канальная	1990
ТЭЦ-1	ТК197-ул.Дружбы.1а	150	62,0	Маты минераловатные	канальная	1990
ТЭЦ-1	ул.Дружбы.1а	150	12,0	Маты минераловатные	канальная	1990
ТЭЦ-1	ул.Дружбы.1а-ТК198	100	46,1	Маты минераловатные	канальная	1975
ТЭЦ-1	ТК198-ул.Мичурина.6	50	18,0	Маты минераловатные	канальная	1975
ТЭЦ-1	ТК198-ул.Мичурина.7	125	5,0	Маты минераловатные	канальная	1975
ТЭЦ-1	ул.Мичурина.7	125	42,0	Маты минераловатные	канальная	1975
ТЭЦ-1	ул.Мичурина.7-ул.Мичурина.8	125	24,0	Маты минераловатные	канальная	1975
ТЭЦ-1	ул.Мичурина.8	125	2,0	Маты минераловатные	канальная	1975
ТЭЦ-1	ул.Мичурина.8-ул.Мичурина.9	125	31,0	Маты минераловатные	канальная	1975
ТЭЦ-1	ул.Мичурина.9	125	11,0	Маты минераловатные	канальная	1975
ТЭЦ-1	ул.Мичурина.9	125	30,0	Маты минераловатные	канальная	1975
ТЭЦ-1	ул.Мичурина.9-ул.Мичурина.11	50	34,0	Маты минераловатные	канальная	1975
ТЭЦ-1	ул.Мичурина.9-ул.Мичурина.10	125	79,2	Маты минераловатные	канальная	1975
ТЭЦ-1	ул.Мичурина.10-ул.Мичурина, 16	100	72,9	Маты минераловатные	канальная	1975
ТЭЦ-1	ул.Мичурина. 16	100	12,0	Маты минераловатные	канальная	1975
ТЭЦ-1	ул.Мичурина. 16	50	1,0	Маты минераловатные	канальная	1975
ТЭЦ-1	ул.Мичурина. 16 - ул. Мичурина. 12	100	36,0	Маты минераловатные	канальная	1975
ТЭЦ-1	ул.Мичурина. 12	100	6,0	Маты минераловатные	канальная	1975
ТЭЦ-1	ул.Мичурина. 12	50	2,0	Маты минераловатные	канальная	1975
ТЭЦ-1	ул.Мичурина. 12 - ул. Мичурина. 14	50	25,0	Маты минераловатные	канальная	1975
ТЭЦ-1	ул.Мичурина.16 - ул.Мичурина.13	50	25,0	Маты минераловатные	канальная	1975
ТЭЦ-1	ТК198-ТК199	100	76,0	Маты минераловатные	канальная	1975
ТЭЦ-1	ТК199-ул.Мичурина,5	50	7,0	Маты минераловатные	канальная	1975
ТЭЦ-1	ТК199-ул. Мичурина.4	69	108,0	Маты минераловатные	канальная	1975
ТЭЦ-1	ул.Мичурина,4	69	10,0	Маты минераловатные	канальная	1975
ТЭЦ-1	ул.Мичурина,4	50	32,0	Маты минераловатные	канальная	1975
ТЭЦ-1	ул.Мичурина.4-ул.Мичурина.3	50	24,0	Маты минераловатные	канальная	1975
ТЭЦ-1	ул.Мичурина.3	50	42,0	Маты минераловатные	канальная	1975
ТЭЦ-1	ул.Мичурина.3-ул.Мичурина.2	50	24,0	Маты минераловатные	канальная	1975
ТЭЦ-1	ТК193-ТК194	100	49,0	Маты минераловатные	канальная	1990
ТЭЦ-1	ТК194-ТК194-1	100	123,0	Маты минераловатные	канальная	1990
ТЭЦ-1	ТК194-1-ул. Полевая, 70	50	8,0	Маты минераловатные	канальная	1990
ТЭЦ-1	ТК194-1-ул. Полевая,72	50	6,0	Маты минераловатные	канальная	1990
ТЭЦ-1	ТК194-ТК195	100	89,2	Маты минераловатные	канальная	1982

Источник	Наименование участка тепловых сетей	Диаметр тепловой сети, dy, мм	Протяженность трубопровода в двухтрубном исполнении, м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию
ТЭЦ-1	ТК195-ул. Дружбы, 7	32	34,1	Маты минераловатные	канальная	1982
ТЭЦ-1	ТК195-ТК196/1	80	26,1	Маты минераловатные	канальная	1993
ТЭЦ-1	ТК196/1-ТКI96	80	200,0	Маты минераловатные	канальная	1975
ТЭЦ-1	ТК196-ул.Дружбы.19	50	28,7	Маты минераловатные	канальная	1976
ТЭЦ-1	ТК220323-ТК220325	150	206	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК3-Солнечная20	50	12	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК3-ТК220325	150	36	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК220325-ТК220329	40	40	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК220329-ул.Тургенева,14	40	30	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК220329-ул.Солнечная,18	40	12	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК220325-ТК220331	150	10	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК220331-ул.Тургенева,6	40	8	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК220331-ТК220333	150	36	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК220333-ул.Тургенева,7	50	10	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК220333-ТК220335	150	32	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК220335-ул.Тургенева,8	50	48	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК2203357-ул.Тургенева,9	50	12	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК220335-ТК220337	150	54	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК220337-ул.Тургенева,10	50	12	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК220335-ТК220339	150	24	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК220339-ул.Тургенева,11	50	12	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК220339-ТК220341	100	31	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК220341-ул.Тургенева,12	50	30	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК220341-ТК220343	100	31	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК220343-ТК220345	100	8	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК220345-ул.Тургенева 4	50	8	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК220345-ТК220347	100	24	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК220347-ул.Тургенева,3	50	10	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК220347-ТК220348	100	30	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК220348-ул.Тургенева,2	50	40	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК220348-ТК220501	100	10	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК220501-ТК220351	100	10	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК220351-ул.Тургенева,1	50	10	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК220351-ТК220319	100	40	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК220319-ТК220354	100	20	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК220354-ТК22035402	100	21	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК22035402-ул.Октябрьская,10	80	3	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК22035402-ТК22035406	100	52	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	Т23-ТК22035404	50	36	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК22035404-ул. Солнечная,10	50	5	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК22035406-ул.Солнечная,12	50	5	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК22035406-ТК22035408	80	78	Маты минераловатные	канальная	1963

Источник	Наименование участка тепловых сетей	Диаметр тепловой сети, dy, мм	Протяженность трубопровода в двухтрубном исполнении, м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию
ТЭЦ-1	ТК22035408-ул.Солнечная,8	50	4	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК22035408-ТК22035410	50	24	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК22035410-ул.Октябрьская,4	50	4	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК220354-ТК220319	100	35	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК220319-ул.Октябрьская,9	50	10	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК220319-ТК22035403	100	19	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК22035403-ул.Октябрьская,8	50	6	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК22035403-ТК22035405	100	36	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК22035405-ул.Октябрьская,7	50	4	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК22035405-ТК22035407	100	78	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК22035407-ул.Октябрьская,6	50	4	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК22035407-ТК22035409	80	48	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК22035409-ул.Октябрьская,5	50	3	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	УТ220319-ТК220319	200	560,0	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК220319-ТК22031902	200	360	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК22031902-ТК22031902А	150	20	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК22031902А-ул.Сурикова,30	100	52	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК22031902А-1-ул.Сурикова,26	80	20	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК22031902А-ТК22031902Б	100	50	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК22031902Б-ул.Сурикова,24	100	10	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК22031902Б-ул.Сурикова,28	80	36	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК22031902-ТК22031904	150	160	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК22031904-ул.Сурикова,14	50	6	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК22031904-ТК22031906	150	24	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК220322-ул.Сурикова,12	80	20	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК22031906-ТК22031910	150	149	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК22031910-ул.Сурикова,10	70	20	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК22031910-ТК22031908	150	6	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК22031908-ТК22031901	100	42	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК22031901-ул.Сурикова.15	50	18	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК22031901-ул.Нестерова.20	50	21	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК22031901-ТК22031903	70	40	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК22031903-ул.Нестерова.18	50	8	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК22031903-ТК22031905	70	42	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК22031905-ул.Нестероаа.16	50	15	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК22031905-ТК22031907	70	28	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК22031907-ул.Солнечная.6	50	12	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК22031908-ТК22031912	150	90	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК22031912-ул.Сурикова,8	70	40	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК22031912-ТК22031914	150	10	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК22031914-ТК22031915	150	170	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК22031915-ул.Солнечная.2а (школа№4)	100	5	Маты минераловатные	канальная	1963

Источник	Наименование участка тепловых сетей	Диаметр тепловой сети, dy, мм	Протяженность трубопровода в двухтрубном исполнении, м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию
ТЭЦ-1	ТК22031914-ТК22031909	100	100	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК22031909-ТК22031910	50	45	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК22031910-2-ул.Сурикова,13	50	5	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК22031909-ТК22031911	50	16	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК22031911-ул.Сурикова,11	50	20	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК22031911-ул.Сурикова,9	50	45	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК22031909-ТК22031913	100	130	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК22031913-ул.Солнечная.4 (д/сад №2)	50	57	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК22031913-ТК22031917	100	50	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК22031917-ТК22031917А	100	29	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК22031917-ТК22031917А	100	29	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК22031917А-ТК22031917Б	70	20	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК22031917Б-ул.Нестерова,12	50	7	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК22031917Б-ул.Нестерова,14	50	7	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК22031917-ТК22031919	100	80	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК22031919-ул.Солнечная,3	50	33	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК22031919-ТК22031921	100	288	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК22031921-ТК22031923	100	34	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК22031923-ул.Калинина,1	40	40	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК22031923-ул.Калинина,2	40	25	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК22031923-ТК22031929	100	25	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК22031929-ул.Калинина,3	50	22	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК22031929-ТК22031931	100	20	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК22031931-ул.Сурикова,7	50	5	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК22031931-ТК22031933	70	34	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК22031933-ул.Сурикова,5	50	5	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК22031933-ТК222031935	70	43	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК222031935-ул.Сурикова,3	50	5	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК222031935-ТК220319	50	40	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК220319-ул.Сурикова,1	40	8	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК22031921-ТК22031937	100	30	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК22031937-ул.Полевая.2в (ул.Нефтянников,7)	50	26	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК22031937-ТК22031938	108	374	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК22031938-ул.Горького,15	70	20	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	ТК22031938-ул.Горького,17	50	50	Маты минераловатные	канальная	1963
ТЭЦ-1	УТ1-точка1	400	157,20	Маты минераловатные	надземная	2003
ТЭЦ-1	точка1-УТ2	400	40,30	Маты минераловатные	канальная	2003
ТЭЦ-1	УТ2-УТ3	400	73,00	Маты минераловатные	канальная	2003
ТЭЦ-1	УТ3-УТ4 (подача 1 трубопровод)	275	15,30	Маты минераловатные	канальная	2003
ТЭЦ-1	УТ3-УТ4 (обратка 2 трубопровода)	275				
ТЭЦ-1	УТ4-УТ5 (подача 1 трубопровод)	400	883,40	Маты минераловатные	надземная	2003
ТЭЦ-1	УТ4-УТ5 (обратка 2 трубопровода)	275				

Источник	Наименование участка тепловых сетей	Диаметр тепловой сети, dy, мм	Протяженность трубопровода в двухтрубном исполнении, м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию
ТЭЦ-1	УТ5-точка2	400	82,10	Маты минераловатные	канальная	2003
ТЭЦ-1	точка2-УТ6	400	27,70	Маты минераловатные	надземная	2003
ТЭЦ-1	УТ6-точка3	400	20,00	Маты минераловатные	канальная	2003
ТЭЦ-1	точка3-УТ7 (подача 1 трубопровод)	400	813,00	Маты минераловатные	канальная	2003
ТЭЦ-1	точка3-УТ7 (обратка 2 трубопровода)	250				
ТЭЦ-1	УТ7-УТ18 (подача 1 трубопровод)	400	42,00	Маты минераловатные	канальная	2003
ТЭЦ-1	УТ7-УТ18 (обратка 2 трубопровода)	250				
ТЭЦ-1	УТ18-УТ19 (подача 1 трубопровод)	400	145,50	Маты минераловатные	канальная	2003
ТЭЦ-1	УТ18-УТ19 (обратка 2 трубопровода)	250				
ТЭЦ-1	УТ19-УТ20 (подача 1 трубопровод)	400	31,50	Маты минераловатные	надземная	2003
ТЭЦ-1	УТ19-УТ20 (обратка 2 трубопровода)	250				
ТЭЦ-1	УТ19-УТ20 (подача 1 трубопровод)	400	229,30	Маты минераловатные	канальная	2003
ТЭЦ-1	УТ19-УТ20 (обратка 2 трубопровода)	250				
ТЭЦ-1	УТ20-УТ21 (подача 1 трубопровод)	400	416,30	Маты минераловатные	канальная	2003
ТЭЦ-1	УТ20-УТ21 (обратка 2 трубопровода)	250				
ТЭЦ-1	УТ20-УТ21 (подача 1 трубопровод)	400	123,90	Маты минераловатные	надземная	2003
ТЭЦ-1	УТ20-УТ21 (обратка 2 трубопровода)	250				
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК-1 – ТК-2	273	210	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК-2 - ТК-22	89	150	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК-20 - ул.Дружбы, 66в	57	20	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК-22 - ТК-21	57	20	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК-21 - ул. Дружбы, 66г	57	30	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК-21 - ул.Дружбы, 66д	57	36	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК-20 -ТК-21	57	30	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК-22 - ул. Дружбы, 66Б	57	20	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК-22 - ул. Дружбы, 66а	57	26	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК-2 - ТК-24	273	100	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК-24 - ул.Дружбы, 116	50	13	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК-3 - ТК-24	273	20	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК-3 - ул.Дружбы, 118	50	3	ППУ	канальный	до1989

Источник	Наименование участка тепловых сетей	Диаметр тепловой сети, dy, мм	Протяженность трубопровода в двухтрубном исполнении, м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК-3 - ТК-4	273	65	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК-4 - ТК-24	89	35	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК-24 - ул.Дружбы, 140а	38	12	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК-24 - ТК-25	89	35	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК-25 - ул.Дружбы, 142	57	55	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК-25 - ул.Дружбы, 140	89	8	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК-25 - ул.Дружбы, 144	89	15	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК-4 - ТК-5	273	50	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК-5 - ул.Дружбы, 120а	57	12	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК-5 - ТК-6	273	35	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК-6 - ТК-27	133	80	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК-27 - ул.Дружбы, 128	89	5	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК-27 - ТК-28	108	45	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК-28 - ул.Дружбы,138	76	10	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК-28 - ул.Дружбы,130	76	25	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК-6 - ул.Дружбы,112	89	68	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ул.Дружбы, 122 - ул.Дружбы,114	57	37	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК-6 - ул.Дружбы,120а	57	10	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК-6 - ТК-7	159	52	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК-7 - ул.Дружбы,132а	89	25	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК-7 - ТК-29	89	90	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул.	ТК-29 - ул.Дружбы, 120	57	35	ППУ	канальный	до1989

Источник	Наименование участка тепловых сетей	Диаметр тепловой сети, dy, мм	Протяженность трубопровода в двухтрубном исполнении, м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию
Юности, 11а						
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК-29 - ТК-30	89	35	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК-30 - ул.Дружбы, 122	57	35	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК-7 - ТК-8	159	95	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК-8 - ТК-9	159	40	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК-9 - ул.Дружбы,128а	57	20	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК-9 - ТК-10	159	75	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК-10 - детский сад №9	108	120	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК-10 - ТК-31	89	10	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК-31 - ул.Дружбы,110	57	10	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК-31 - ТК-32	89	5	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК-32 - ул.Дружбы,115а	57	27	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК-32 - ТК-33	89	30	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК-33 - ул. Дружбы,136	57	50	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК-33 - ул.Дружбы,124	57	15	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК10-ул.Дружбы,108а	108	3	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ул.Дружбы,108а - ТК13	108	85	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	т.1 - ул.Дружбы,114а	57	6	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК-13 -ул.Дружбы,108	57	45	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК-13 - ТК-14	108	40	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК-14 - ул.Дружбы,102	57	3	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК-14 - ТК-15	108	11	ППУ	канальный	до1989

Источник	Наименование участка тепловых сетей	Диаметр тепловой сети, dy, мм	Протяженность трубопровода в двухтрубном исполнении, м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК-15 - ТК-35	57	30	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК-35 - ул.Дружбы,104	32	8	ППУ	Без канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК-35 - ул.Дружбы,106	32	15	изовер	Без канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК-15 - ТК-16	108	45	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК-15 - ул.Дружбы,100	57	40	изовер	Без канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК-16 - ТК-17	108	18	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК-17 - ул.Дружбы,98	57	6	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК-17 - ул.Дружбы,96	57	4	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК-17 - ТК-18	108	10	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК-18 - ТК-36	57	45	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК-36 - т.2	57	40	изовер	Без канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	т.2 - ул.Дружбы,86	38	30	изовер	Без канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	т.2 - ул.Дружбы,92	38	6	изовер	Без канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	т.3 - ул.Дружбы,88	38	6	изовер	Без канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	Котельная 1 - ТК-1-1	108	50	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК-1-1 - ООО "Бытхим"	89	60	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	Котельная 1 – ТК40	159	150	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК40 - т.1	89	20	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	т.1 - ул.Юности, 3	57	2	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	т.1 - ул.Юности,2	57	35	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК40 – ТК41	159	44	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул.	ТК41 - ул.Юности,5	57	10	ППУ	канальный	до1989

Источник	Наименование участка тепловых сетей	Диаметр тепловой сети, dy, мм	Протяженность трубопровода в двухтрубном исполнении, м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию
Юности, 11а						
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК41 – ТК42	159	30	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК42 - ул.Юности,4	89	40	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК42 – ТК43	159	35	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК43 - ул.Юности,7	57	15	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК43 – ТК44	159	20	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК44 – ТК46	108	40	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК46 - ул.Юности,6	57	5	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК46 – ТК47	108	80	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	Т47 - ул.Юности,8	57	5	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК45 – ТК46	159	19	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК44 - ул.Юности, 9	57	20	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК44 - ул.Юности, 11	57	70	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ул.Юности,1 – ТК48	76	210	ППУ	Без канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ул.Юности,1 - ул.Мира, 1а	25	60	ППУ	Без канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК48 – ул. Мира 1в/1	25	110	ППУ	Без канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ул.Юности,1 - ул.Мира, 1в/2	25	55	ППУ	канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК48 - ул.Мира,1Б	25	35	ППУ	Без канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК48 - ТК49	57	25	ППУ	Без канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК49 – ТК50/1	76	105	ППУ	Без канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК49 - ул.Кутузова,2	25	10	ППУ	Без канальный	до1989
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК50 – ТК50/1	76	65	ППУ	Без канальный	до1989

Источник	Наименование участка тепловых сетей	Диаметр тепловой сети, dy, мм	Протяженность трубопровода в двухтрубном исполнении, м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию
кот. №1, п. Березовка, ул. Юности, 11а	ТК50 - ул.Кирова,67	57	15	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	Котельная №2 - ул.Щорса,8	57	46	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	Котельная №2 - ул.Щорса,8	57	32	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	Котельная №2 - ТК1	159	77	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК1 - ул.Заводская, 72в	57	4	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК1 - ТК32в	159	44	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК32в -ул.Заводская, 59а	89	26	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК32в - ТК2	159	12	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК2 - ул.Заводская,59в	57	20	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК2 - ТК3	159	11	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК3 - ТК4	76	83	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК4 - ул.Заводская,57г	57	13	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК4 - ТК5	57	56	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК5 - ул.Заводская, 80/2	39	5	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК5-ул.Заводская,69	39	20	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК5 - ТК6	57	29	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК6 - ул.Заводская,67	39	9	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК6 - ТК7	57	38	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК7 - ул.Заводская,65	39	7	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК7 - ул.Заводская,80	39	12	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК7 - ул.Заводская,63	57	57	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Бере-	ТК3 - ТК8	159	22	ППУ	канальный	до1989

Источник	Наименование участка тепловых сетей	Диаметр тепловой сети, dy, мм	Протяженность трубопровода в двухтрубном исполнении, м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию
зовка, ул. Щорса, 8						
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК8 - ул.Заводская,59	108	9	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ул.Заводская,59 - ул.Заводская,57а	108	75	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ул.Заводская,59 - ТК11	108	24	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК11 - ул.Заводская,57в	57	8	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК11 - ул.Заводская,57Б	89	53	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК8 - ТК9	108	170	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК9 - ул.Заводская,57	89	5	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК9 - ТК10	108	78	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК10 - ТК10-1	108	19	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК10-1 - ТК10-2	108	27	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК10-2 - ул.Заводская,55	108	16	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ул.Заводская,55 - ТК325	108	19	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК325 - ул.Дружбы,24а	108	17	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК10-2 - т.1	108	44	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	т.1 - ул.Заводская,55а	108	70	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	Котельная №2 - ТК12	108	4	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК12 - ТК13	108	54	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК13 - ТК14	108	146	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК14 - ул.Щорса,8/6	89	17	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК14 - ТК15	108	21	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК15 - ТК16	108	26	ППУ	канальный	до1989

Источник	Наименование участка тепловых сетей	Диаметр тепловой сети, dy, мм	Протяженность трубопровода в двухтрубном исполнении, м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК16 - ТК17	57	50	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК17 - ТК18	57	13	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК18 - ТК20	57	31	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК20 - ТК19	57	12	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК19 - ТК22	57	28	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК22 - ТК21	57	13	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК21 - ТК23	57	22	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК23 - ТК37	57	29	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК37 - ТК38	57	32	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК38 - ТК39	57	30	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК37 - ТК24	57	25	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК24 - ТК36	57	26	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК36 - ТК38	57	11	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК38 - ТК34	57	32	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК34 - ТК33	57	11	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК15 - ТК25	108	4	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК25 - ТК26	108	10	изовер	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК25 - ТК27	108	57	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК27 - т.2	57	57	изовер	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	т.2 - ул.Полевая,8	57	19	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	т.2 - ул.Полевая,10	57	20	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Бере-	ТК27 - ТК28	89	14	ППУ	канальный	до1989

Источник	Наименование участка тепловых сетей	Диаметр тепловой сети, dy, мм	Протяженность трубопровода в двухтрубном исполнении, м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию
зовка, ул. Щорса, 8						
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК28 - т.3	89	20	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	т.3 - ТК30	89	24	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК30 - ул.Полевая,6а	89	2	изовер	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК30 - ТК29	89	3	изовер	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК29 - ул.Полевая,6Б	89	10	изовер	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК29 - ТК31	108	23	изовер	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК31 - ул.Полевая,9	57	101	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК31 - ТК31/1	108	10	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК31/1 - ул.Полевая,2/1	89	8	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК31/1 - ТК32	108	55	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК32 - ул.Полевая,2	89	34	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК32 - ул.Полевая, 4а	57	18	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК32 - ул.Полевая,2	76	17	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК17 - ул.Щорса,13	39	15	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК18 - ул.Щорса,13	38	15	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК20 - ул.Щорса,11	39	15	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК19 - ул.Щорса,11/1	39	14	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК22 - ул.Щорса,9	39	14	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК21 - ул.Щорса,9	39	14	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК23 - ул.Щорса,7	39	11	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК38 - ул.Белинского,1	39	4	ППУ	канальный	до1989

Источник	Наименование участка тепловых сетей	Диаметр тепловой сети, dy, мм	Протяженность трубопровода в двухтрубном исполнении, м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК39 - ул.Белинского,3	39	5	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК24 - ул.Щорса,5	39	11	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК36 - ул.Щорса,3	39	11	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК34 - ул.Щорса,1	39	11	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК33 - ул.Щорса,1	39	10	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК26 - ул.Щорса, 15	76	4	ППУ	канальный	до1989
кот. №2, по адресу: ул. Березовка, ул. Щорса, 8	ТК28 - ул.Суворова,6	39	73	ППУ	канальный	до1989

5. Тепловые сети в эксплуатации ООО «КСК»

Таблица 5.1 – Характеристики участков тепловых сетей ООО «КСК».

Теплоснабжения источник	Наименование тепломагистрали	Тип ТС (маг,распр,ГВС)	Вид теплоносителя (вода/пар)	Назначение отопление/ГВС	Направление (подающ./обратн.)	Диаметр трубопровода, мм	Количество трубопроводов	Длина трубопровода, м	Тип прокладки	Год прокладки	Тип изоляции	Балансовая принадлежность
Котельная мкр. ВИДНЫЙ пос. Элита (ООО "КСК")	Наружные инженерные сети (тепловые сети) 1 очередь	Магистральные	вода	отопление	подающий и обратный	108	2	247	подземная	2016	Скорлупы ППУ	Бесхозный
			вода	отопление	подающий и обратный	90	2	447	подземная	2016	Скорлупы ППУ	Бесхозный
			вода	отопление	подающий и обратный	75	2	264	подземная	2016	Скорлупы ППУ	Бесхозный
		Распределительные	вода	отопление	подающий и обратный	63	2	311	подземная	2016	Скорлупы ППУ	Бесхозный
			вода	отопление	подающий и обратный	50	2	169	подземная	2016	Скорлупы ППУ	Бесхозный
			вода	отопление	подающий и обратный	40	2	623	подземная	2016	Скорлупы ППУ	Бесхозный
	Наружные инженерные сети (тепловые сети) 2 очередь	Магистральные	вода	Отопление	подающий и обратный	219	2	385	подземная	2016	Скорлупы ППУ	Бесхозный
			вода	Отопление	подающий и обратный	150	2	271	подземная	2016	Скорлупы ППУ	Бесхозный
			вода	Отопление	подающий и обратный	90	2	74	подземная	2016	Скорлупы ППУ	Бесхозный
			вода	Отопление	подающий и обратный	75	2	55	подземная	2016	Скорлупы ППУ	Бесхозный
		Распределительные	вода	Отопление	подающий и обратный	50	2	297	подземная	2016	Скорлупы ППУ	Бесхозный
			вода	Отопление	подающий и обратный	40	2	294	подземная	2016	Скорлупы ППУ	Бесхозный
	Наружные инженерные сети (тепловые сети) 3 очередь	Магистральные	вода	Отопление	подающий и обратный	110	2	244	подземная	2016	Скорлупы ППУ	Бесхозный
			вода	Отопление	подающий и обратный	90	2	281	подземная	2016	Скорлупы ППУ	Бесхозный
			вода	Отопление	подающий и обратный	75	2	694	подземная	2016	Скорлупы ППУ	Бесхозный
		Распределительные	вода	Отопление	подающий и обратный	63	2	200	подземная	2016	Скорлупы ППУ	Бесхозный
			вода	Отопление	подающий и обратный	50	2	313	подземная	2016	Скорлупы ППУ	Бесхозный
			вода	Отопление	подающий и обратный	40	2	211	подземная	2016	Скорлупы ППУ	Бесхозный

Теплоснабжения источник	Наименование тепломагистрали	Тип ТС (маг,распр,ГВС)	Вид теплоносителя (вода/пар)	Назначение отопление/ГВС	Направление (подающ./обратн.)	Диаметр трубопровода, мм	Количество трубопроводов	Длина трубопровода, м	Тип прокладки	Год прокладки	Тип изоляции	Балансовая принадлежность
			вода	Отопление	подающий и обратный	32	2	144	подземная	2016	Скорлупы ППУ	Бесхозный
	Наружные инженерные сети по ул. Центральная 67а	Магистральные	вода	Отопление	подающий и обратный	219	2	1073	подземная	2014	Скорлупы ППУ	ООО "КСК"
	Наружные инженерные сети по ул. Видная	Магистральные	вода	Отопление	подающий и обратный	219	2	560	подземная	2016	Скорлупы ППУ	ООО "КСК"

6. Тепловые сети прочих ТСО

Таблица 6.1 – Характеристики участков тепловых сетей ООО «Стандарты ЖКХ»

РТС	Наименование участка сети	Диаметр трубопровода на участке Dн, мм	Длина участка, м	Материал	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию	Износ, %	Средняя глубина заложения до оси трубопровода, м	Сведения о проведённых мероприятиях по ремонту
мкрн. Геолог, п. Минино	Котельная - ТК1	219	10	металл	Подземный/ непроходной канал	2017	80	1,7	Реконструкция и модернизация не производились
мкрн. Геолог, п. Минино	ТК1 - ТК2	219	10	металл	Подземный/ непроходной канал	2017	80	1,7	Реконструкция и модернизация не производились
мкрн. Геолог, п. Минино	ТК2 - ТК3	159	86	металл	Подземный/ непроходной канал	1982	80	1,7	Реконструкция и модернизация не производились
мкрн. Геолог, п. Минино	ТК3 - ТК4	159	70	металл	Подземный/ непроходной канал	1982	85	1,7	Реконструкция и модернизация не производились, капитальный ремонт в 2022 г.
мкрн. Геолог, п. Минино	ТК4 - ТК5	159	50	металл	Подземный/ непроходной канал	1982	75	1,7	Реконструкция и модернизация не производились, капитальный ремонт в 2022 г.
мкрн. Геолог, п. Минино	ТК5 - ТК6	159	84	Металл	Подземный/ непроходной канал	1982	80	1,7	Реконструкция и модернизация не производились капитальный ремонт в 2022 г.
мкрн. Геолог, п. Минино	ТК6 - ТК7	159	100	Металл	Подземный/ непроходной канал	1982	62	1,7	Реконструкция и модернизация не производились
мкрн. Геолог, п. Минино	ТК2 - ТК8	159	57	Металл	Подземный/ непроходной канал	2017	62	1,7	Реконструкция и модернизация не производились
мкрн. Геолог, п. Минино	ТК8 - ТК9	57	30	Металл	Подземный/ непроходной канал	1982	60	1,7	Реконструкция и модернизация не производились
мкрн. Геолог, п. Минино	ТК8 - ТК10	108	74	Металл	Подземный/ непроходной канал	2017	80	1,7	Реконструкция и модернизация не производились
мкрн. Геолог, п. Минино	ТК10 - ТК11	108	55	Металл	Подземный/ непроходной канал	2018	80	1,7	Реконструкция и модернизация не производились
мкрн. Геолог, п. Минино	ТК11 - ТК12	108	79	Металл	Подземный/ непроходной канал	2018	80	1,7	Реконструкция и модернизация не производились
мкрн. Геолог, п. Минино	ТК10 - ТК13	108	30	Металл	Подземный/ непроходной канал	2018	80	1,7	Реконструкция и модернизация не производились
мкрн. Геолог, п. Минино	ТК13 - ТК14	108	77	Металл	Подземный/ непроходной канал	2018	55	1,7	Реконструкция и модернизация не производились
мкрн. Геолог, п. Минино	ТК14 - ТК15	57	36	Металл	Подземный/ непроходной канал	2018	55	1,7	Реконструкция и модернизация не производились
мкрн. Геолог, п. Минино	ТК15 - ТК16	108	25	Металл	Подземный/ непроходной	2018	7	1,7	Реконструкция и модернизация не

РТС	Наименование участка сети	Диаметр трубопровода на участке Dн, мм	Длина участка, м	Материал	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию	Износ, %	Средняя глубина заложения до оси трубопровода, м	Сведения о проведённых мероприятиях по ремонту
					канал				производились. Капитальный ремонт, 2019 год
мкрн. Геолог, п. Минино	ТК15 - ТК17	127	55	Металл	Подземный/ непроходной канал	2018	7	1,7	Реконструкция и модернизация не производились. Капитальный ремонт, 2019 год
мкрн. Геолог, п. Минино	ТК17 - ТК18	89	127	Металл	Подземный/ непроходной канал	1982	7	1,7	Реконструкция и модернизация не производились. Капитальный ремонт, 2019 год
мкрн. Геолог, п. Минино	ТК18 - ТК19	127	64	Металл	Подземный/ непроходной канал	1982	7	1,7	Реконструкция и модернизация не производились. Капитальный ремонт, 2019 год
мкрн. Геолог, п. Минино	ТК18 - ТК20	127	25	Металл	Подземный/ непроходной канал	1982	47	1,7	Реконструкция и модернизация не производились
мкрн. Геолог, п. Минино	ТК20 - ТК21	127	27	Металл	Подземный/ непроходной канал	1982	21	1,7	Реконструкция и модернизация не производились
мкрн. Геолог, п. Минино	ТК21 - ТК22	127	60	Металл	Подземный/ непроходной канал	1982	21	1,7	Реконструкция и модернизация не производились
мкрн. Геолог, п. Минино	ТК22 - ТК23	127	90	Металл	Подземный/ непроходной канал	1982	21	1,7	Реконструкция и модернизация не производились
мкрн. Геолог, п. Минино	ТК23 - ТК24	127	68	Металл	Подземный/ непроходной канал	1982	21	1,7	Реконструкция и модернизация не производились
мкрн. Геолог, п. Минино	ТК24 - ТК25	89	80	Металл	Подземный/ непроходной канал	1982	21	1,7	Реконструкция и модернизация не производились
мкрн. Геолог, п. Минино	ТК25 - ТК26	89	90	Металл	Подземный/ непроходной канал		21	1,7	Реконструкция и модернизация не производились
мкрн. Геолог, п. Минино	ТК10 - ТК27	108	40	Металл	Подземный/ непроходной канал	1982	21	1,7	Реконструкция и модернизация не производились
мкрн. Геолог, п. Минино	ТК2-ТК28	108	62	Металл	Подземный/ непроходной канал		78	1,7	Реконструкция и модернизация не производились
мкрн. Геолог, п. Минино	ТК28-ТК29	108	142	Металл	Подземный/ непроходной канал		78	1,7	Реконструкция и модернизация не производились
мкрн. Геолог, п. Минино	ТК29-ХОЗ.ПОСТР.	108	70	Металл	Подземный/ непроходной канал		69	1,7	Реконструкция и модернизация не производились
мкрн. Геолог, п. Минино	ТК29-ХОЗ.ПОСТР.	42	20	Металл	Подземный/ непроходной канал		69	1,7	Реконструкция и модернизация не производились
мкрн. Геолог, п. Минино	ТК28-ХОЗ.ПОСТР.	108	30	Металл	Подземный/ непроходной канал		69	1,7	Реконструкция и модернизация не производились
мкрн. Геолог, п. Минино	ТК28-ХОЗ.ПОСТР.	108	44	Металл	Подземный/ непроходной канал		79	1,7	Реконструкция и модернизация не производились
мкрн. Геолог, п. Минино	ТК5-Администрация	42	10	Металл	Подземный/ непроходной канал	1982	79	1,7	Реконструкция и модернизация не производились
мкрн. Геолог, п. Минино	ТК6-д.62	32	20	металл	Подземный/ непроходной	1982	79	1,7	Реконструкция и модернизация не

РТС	Наименование участка сети	Диаметр трубопровода на участке Dн, мм	Длина участка, м	Материал	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию	Износ, %	Средняя глубина заложения до оси трубопровода, м	Сведения о проведённых мероприятиях по ремонту
					канал				производились
мкрн. Геолог, п. Минино	ТК7-Детский сад	89	60	металл	Подземный/ непроходной канал	1982	79	1,7	Реконструкция и модернизация не производились
мкрн. Геолог, п. Минино	ТК12-д.10	42	12	металл	Подземный/ непроходной канал	1982	79	1,7	Реконструкция и модернизация не производились
мкрн. Геолог, п. Минино	ТК11-д.8	108	15	металл	Подземный/ непроходной канал	1982	79	1,7	Реконструкция и модернизация не производились
мкрн. Геолог, п. Минино	ТК27-д.61г	42	40	металл	Подземный/ непроходной канал	1982	79	1,7	Реконструкция и модернизация не производились
мкрн. Геолог, п. Минино	ТК9-д.12	42	10	Металл	Подземный/ непроходной канал	1982	79	1,7	Реконструкция и модернизация не производились
мкрн. Геолог, п. Минино	ТК9-д.18	42	11	Металл	Подземный/ непроходной канал	1982	79	1,7	Реконструкция и модернизация не производились
мкрн. Геолог, п. Минино	ТК13-д.6	42	15	Металл	Подземный/ непроходной канал	1982	79	1,7	Реконструкция и модернизация не производились
мкрн. Геолог, п. Минино	ТК14-д.2	42	13	Металл	Подземный/ непроходной канал	1982	79	1,7	Реконструкция и модернизация не производились
мкрн. Геолог, п. Минино	ТК14-д.4	42	3	Металл	Подземный/ непроходной канал	1982	79	1,7	Реконструкция и модернизация не производились
мкрн. Геолог, п. Минино	ТК16-д.3	42	10	Металл	Подземный/ непроходной канал	1982	79	1,7	Реконструкция и модернизация не производились
мкрн. Геолог, п. Минино	ТК16-д.5	42	2	Металл	Подземный/ непроходной канал	1982	79	1,7	Реконструкция и модернизация не производились
мкрн. Геолог, п. Минино	ТК18-Частный дом	32	46	Металл	Подземный/ непроходной канал	1982	79	1,7	Реконструкция и модернизация не производились
мкрн. Геолог, п. Минино	ТК18-Гараж	42	27	Металл	Подземный/ непроходной канал	1982	79	1,7	Реконструкция и модернизация не производились
мкрн. Геолог, п. Минино	ТК19-д.1а	42	6	Металл	Подземный/ непроходной канал	1982	79	1,7	Реконструкция и модернизация не производились
мкрн. Геолог, п. Минино	ТК21-Спорт комплекс	57	14	Металл	Подземный/ непроходной канал		79	1,7	Реконструкция и модернизация не производились
мкрн. Геолог, п. Минино	ТК24-д.13	42	20	Металл	Подземный/ непроходной канал	1982	79	1,7	Реконструкция и модернизация не производились
мкрн. Геолог, п. Минино	ТК25-д.15	42	26	Металл	Подземный/ непроходной канал	1982	79	1,7	Реконструкция и модернизация не производились
мкрн. Геолог, п. Минино	ТК26-д.17	42	23	Металл	Подземный/ непроходной канал		79	1,7	Реконструкция и модернизация не производились
Каменный Яр	Котельная ТК-1	159	1	металл	Надземная/ непроходной канал	2021	5	1,7	Реконструкция и модернизация не производились, капитальный ремонт в 2021 г.
Каменный Яр	ТК-1-ТК-2	159	30	металл	Надземная/ непроходной канал	2021	5	1,7	Реконструкция и модернизация не производились, капитальный ре-

РТС	Наименование участка сети	Диаметр трубопровода на участке Dн, мм	Длина участка, м	Материал	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию	Износ, %	Средняя глубина заложения до оси трубопровода, м	Сведения о проведённых мероприятиях по ремонту
									монт в 2021 г.
Каменный Яр	ТК-2-ТК-3	159	68	металл	Надземная/ непроходной канал	2021	5	1,7	Реконструкция и модернизация не производились, капитальный ремонт в 2021 г.
Каменный Яр	ТК-3-ТК-4	89	65	металл	Подземная/непроходной канал	2001	75	1,7	Реконструкция и модернизация не производились
Каменный Яр	ТК-4- ул.Высотная, 1а	57	11	металл	Подземная/непроходной канал	1993	85	1,7	Реконструкция и модернизация не производились
Каменный Яр	ТК-3- ул.Высотная, 2а	57	8	Металл	Подземная/непроходной канал	1993	85	1,7	Реконструкция и модернизация не производились
Каменный Яр	ТК-3-ТК-5	108	56	Металл	Подземная/непроходной канал	1993	85	1,7	Реконструкция и модернизация не производились
Каменный Яр	ТК-5-ул.Высотная, 3а	57	8	Металл	Подземная/непроходной канал	1993	85	1,7	Реконструкция и модернизация не производились
Каменный Яр	ТК-5-ТК-6	108	36	Металл	Подземная/непроходной канал	1993	85	1,7	Реконструкция и модернизация не производились
Каменный Яр	ТК-6-ТК-7	89	36	Металл	Подземная/непроходной канал	1993	85	1,7	Реконструкция и модернизация не производились
Каменный Яр	ТК-6-ТК-8	108	80	Металл	Подземная/непроходной канал	1993	80	1,7	Реконструкция и модернизация не производились
Каменный Яр	ТК-8-ул.Школьная, 1 (ООШ)	57	12	Металл	Подземная/непроходной канал	1993	80	1,7	Реконструкция и модернизация не производились
Каменный Яр	ТК-8-ул.Школьная, 1 (спортзал)	45	3	Металл	Подземная/непроходной канал	2000	65	1,7	Реконструкция и модернизация не производились
Каменный Яр	ТК-7-ул.Высотная, 4а	57	7	Металл	Подземная/непроходной канал	1993	55	1,7	Реконструкция и модернизация не производились
Каменный Яр	ТК-7-ул.Заводская, 4б (МБДОУ)	57	87	Металл	Надземная/ непроходной канал	2017	55	1,7	Реконструкция и модернизация не производились
Каменный Яр	ОТВОД-ТК-9	108	3	Металл	Надземная/ непроходной канал	2001	64	1,7	Реконструкция и модернизация не производились.
Каменный Яр	ТК-9-ТК-10	108	10	Металл	Надземная/ непроходной канал	2001	64	1,7	Реконструкция и модернизация не производились.
Каменный Яр	ТК-10-ул.Заводская, 5	57	3	Металл	Надземная/ непроходной канал	2001	64	1,7	Реконструкция и модернизация не производились.
Каменный Яр	ТК-10-ТК-11	89	34	Металл	Надземная/ непроходной канал	2001	64	1,7	Реконструкция и модернизация не производились.
Каменный Яр	ТК-11-ул.Заводская, 3	57	2	Металл	Надземная/ непроходной канал	2001	64	1,7	Реконструкция и модернизация не производились
Каменный Яр	ТК-11-ТК-12	89	38	Металл	Надземная/ непроходной канал	2001	64	1,7	Реконструкция и модернизация не производились
Каменный Яр	ТК-12-ул.Заводская, 1	57	2	Металл	Надземная/ непроходной канал	2001	64	1,7	Реконструкция и модернизация не производились

РТС	Наименование участка сети	Диаметр трубопровода на участке Dн, мм	Длина участка, м	Материал	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию	Износ, %	Средняя глубина заложения до оси трубопровода, м	Сведения о проведённых мероприятиях по ремонту
Каменный Яр	ОТВОД-ТК-13	108	6	Металл	Надземная/ непроходной канал	2001	64	1,7	Реконструкция и модернизация не производились
Каменный Яр	ТК-13-ТК-14	108	20	Металл	Надземная/ непроходной канал	2001	64	1,7	Реконструкция и модернизация не производились
Каменный Яр	ТК-14-ул.Заводская, 7	57	4	Металл	Надземная/ непроходной канал	2001	64	1,7	Реконструкция и модернизация не производились
Каменный Яр	ТК-14-ТК-15	108	35	Металл	Надземная/ непроходной канал	2001	64	1,7	Реконструкция и модернизация не производились
Каменный Яр	ТК-15-ул.Заводская, 9	57	4	Металл	Надземная/ непроходной канал	2001	64	1,7	Реконструкция и модернизация не производились
Каменный Яр	ТК-15-ТК-16	108	30	Металл	Надземная/ непроходной канал	2001	64	1,7	Реконструкция и модернизация не производились
Каменный Яр	ТК-16-ТК-17	89	14	Металл	Надземная/ непроходной канал	2001	64	1,7	Реконструкция и модернизация не производились
Каменный Яр	ТК-17-ул.Заводская, 8	57	16	Металл	Надземная/ непроходной канал	2001	64	1,7	Реконструкция и модернизация не производились
Каменный Яр	ТК-17-ТК-18	57	19	Металл	Надземная/ непроходной канал	2001	64	1,7	Реконструкция и модернизация не производились
Каменный Яр	ТК-18-ул.Заводская, 13 (Храм)	57	5	Металл	Надземная/ непроходной канал	2017	47	1,7	Реконструкция и модернизация не производились

Таблица 6.2 – Характеристики участков тепловых сетей ООО «Лесное»

Наименование участка трассы	Подающая труба		Обратная труба		Способ прокладки
	наружный диаметр, мм	длина, м	наружный диаметр, мм	длин а, м	
От котельной до дома № 113 а через ТК 1, ТК 2	100	162.5	100	162.5	канальная
От ТК 2 до дома 119	50	10	50	10	канальная
От дома 119 до дома 121	50	15	50	15	канальная
От дома 113 а до дома 111а	50	14,5	50	14,5	канальная
От дома 111 а до дома 107 а через ТК 3	50	21,5	50	21,5	канальная
От дома 107а до дома 109а	50	12,5	50	12,5	канальная
От дома 107а до дома 103а	50	10,5	50	10,5	канальная
От дома 103а до дома 103	50	13,5	50	13,5	канальная
От дома 103 до дома 105	50	20	50	20	канальная
От дома 107а до дома 107	50	22	50	22	канальная
От дома 107 до дома 105	50	7,5	50	7,5	канальная
От дома 109 до дома 111	50	9	50	9	канальная
От дома 111 до дома 113	50	7,5	50	7,5	канальная
От дома 113 до дома 115	50	7,5	50	7,5	канальная
От ТК 1 до школы № 30 через ТК 4, ТК5,ТК7	100	333	100	333	канальная

Наименование участка трассы	Подающая труба		Обратная труба		Способ прокладки
	наружный диаметр, мм	длина, м	наружный диаметр, мм	длина, м	
От ТК 5 до дома № 153 через ТК 6	76	82,5	76	82,5	канальная
От ТК 6 до дома 141	15	12,5	15	12,5	канальная
От ТК 6 до дома 143	15	3,5	15	3,5	канальная
От ТК 5 до дома № 133	50	11	50	11	канальная
От ТК 7 до дома 131	50	15	50	15	канальная
От Котельной до дома № 137/2 через ТК 10, ТК11, ТК12, ТК13, ТК14, ТК15, ТК16, ТК17.	100	312	100	312	канальная
От ТК15 до дома № 137/1 через ТК18	50	73	50	73	канальная
От ТК16 до гаража	50	25	50	25	канальная
От ТК 17 до дома № 137г через ТК19	50	50	50	50	канальная

Таблица 6.3 – Характеристики участков тепловых сетей ООО «ЦРКТ»

Источник	Наименование участка трассы	Подающая труба		Обратная труба		Тип прокладки
		наружный диаметр, мм	длина (м)	наружный диаметр, мм	длина, м	
п. Минино, пер.Лесхозный, 9А	Котельная -ТК1	159	22,6	159	22,6	Непроходной канал
п. Минино, пер.Лесхозный, 9А	ТК1-ТК2	159	49,2	159	49,2	Непроходной канал
п. Минино, пер.Лесхозный, 9А	ТК2-ТК3	159	67,9	159	67,9	Непроходной канал
п. Минино, пер.Лесхозный, 9А	ТК3-ТК4	159	10,2	159	10,2	Непроходной канал
п. Минино, пер.Лесхозный, 9А	ТК4-ТК5	108	26,3	108	26,3	Непроходной канал
п. Минино, пер.Лесхозный, 9А	ТК5-Таежная,10	48	8,2	48	8,2	Непроходной канал
п. Минино, пер.Лесхозный, 9А	ТК5-ТК6	108	38,6	108	38,6	Непроходной канал
п. Минино, пер.Лесхозный, 9А	ТК6-Таежная,12	48	10,8	48	10,8	Непроходной канал
п. Минино, пер.Лесхозный, 9А	ТК6-ТК6.1	76	21	76	21	Непроходной канал
п. Минино, пер.Лесхозный, 9А	ТК6.1-Таежная,9	57	5,4	57	5,4	Непроходной канал
п. Минино, пер.Лесхозный, 9А	ТК6-ТК7	108	44,6	108	44,6	Непроходной канал
п. Минино, пер.Лесхозный, 9А	ТК7-Таежная,14	42,3	11,3	42,3	11,3	Непроходной канал
п. Минино, пер.Лесхозный, 9А	ТК7-Таежная,11	42,3	8,3	42,3	11,3	Непроходной канал
п. Минино, пер.Лесхозный, 9А	ТК7-ТК8	108	27,1	108	27,1	Непроходной канал
п. Минино, пер.Лесхозный, 9А	ТК8-Таежная,13	42,3	5,3	42,3	5,3	Непроходной канал
п. Минино, пер.Лесхозный, 9А	ТК8-ТК8.1	108	29,4	108	29,4	Непроходной канал
п. Минино, пер.Лесхозный, 9А	ТК8.1-Таежная,20	42,3	13,5	42,3	13,5	Непроходной канал
п. Минино, пер.Лесхозный, 9А	ТК8.1-Таежная,15	42,3	3,6	42,3	3,6	Непроходной канал
п. Минино, пер.Лесхозный, 9А	ТК8-ТК9	76	56,4	76	56,4	Непроходной канал
п. Минино, пер.Лесхозный, 9А	ТК9-Молодежная,16	42,3	14,8	42,3	14,8	Непроходной канал
п. Минино, пер.Лесхозный, 9А	ТК9-ТК10	76	7,5	76	7,5	Непроходной канал
п. Минино, пер.Лесхозный, 9А	ТК10-Молодежная,20	76	8,4	76	8,4	Непроходной канал
п. Минино, пер.Лесхозный, 9А	ТК10-ТК11	76	22,9	76	22,9	Непроходной канал
п. Минино, пер.Лесхозный, 9А	ТК11-ТК11.1	42,3	10,8	42,3	10,8	Непроходной канал
п. Минино, пер.Лесхозный, 9А	ТК11.1-Молодежная,18/1	42,3	4,1	42,3	4,1	Непроходной канал
п. Минино, пер.Лесхозный, 9А	ТК11.1-Молодежная,18/2	42,3	4,9	42,3	4,9	Непроходной канал
п. Минино, пер.Лесхозный, 9А	ТК11-ТК12	76	20,1	76	20,1	Непроходной канал

Источник	Наименование участка трассы	Подающая труба		Обратная труба		Тип прокладки
		наружный диаметр, мм	длина (м)	наружный диаметр, мм	длина, м	
п. Минино, пер.Лесхозный, 9А	ТК12-Молодежная,3	42,3	8,5	42,3	8,5	Непроходной канал
п. Минино, пер.Лесхозный, 9А	ТК12-Молодежная,3	42,3	14,2	42,3	14,2	Непроходной канал
п. Минино, пер.Лесхозный, 9А	ТК12-Молодежная,20А/1	42,3	33,5	42,3	33,5	Непроходной канал
п. Минино, пер.Лесхозный, 9А	ТК12-Молодежная20а/20	42,3	19,3	42,3	19,3	Непроходной канал
п. Минино, пер.Лесхозный, 9А	ТК4-ТК13	108	44,8	108	44,8	Непроходной канал
п. Минино, пер.Лесхозный, 9А	ТК13-Кедровая,1А	48	76,2	48	76,2	Непроходной канал
п. Минино, пер.Лесхозный, 9А	ТК13-ТК14	76	38,7	76	38,7	Непроходной канал
п. Минино, пер.Лесхозный, 9А	ТК14-Кедровая,2/1	33,5	5,4	33,5	5,4	Непроходной канал
п. Минино, пер.Лесхозный, 9А	ТК14-Кедровая,2/2	42,3	5,4	42,3	5,4	Непроходной канал
п. Минино, пер.Лесхозный, 9А	ТК14-Кедровая,3/1	42,3	10,2	42,3	10,2	Непроходной канал
п. Минино, пер.Лесхозный, 9А	ТК14-Кедровая,3/2	42,3	10,2	42,3	10,2	Непроходной канал
п. Минино, пер.Лесхозный, 9А	ТК14-ТК15	76	39	76	39	Непроходной канал
п. Минино, пер.Лесхозный, 9А	ТК15-Кедровая,4	48	12,2	48	12,2	Непроходной канал
п. Минино, пер.Лесхозный, 9А	ТК15-Кедровая,6	42,3	4,2	42,3	4,2	Непроходной канал
п. Минино, пер.Лесхозный, 9А	ТК15-Кедровая,5	42,3	15,4	42,3	15,4	Непроходной канал
п. Минино, пер.Лесхозный, 9А	ТК15-Кедровая,7	48	12,1	48	12,1	Непроходной канал
п. Минино, пер.Лесхозный, 9А	ТК15-ТК16	76	17,1	76	17,1	Непроходной канал
п. Минино, пер.Лесхозный, 9А	ТК16-Кедровая,6	42,3	4,2	42,3	4,2	Непроходной канал
п. Минино, пер.Лесхозный, 9А	ТК16-Кедровая,8	42,3	16	42,3	16	Непроходной канал
п. Минино, пер.Лесхозный, 9А	Кедровая,8-ТК17	42,3	3	42,3	3	Непроходной канал
п. Минино, пер.Лесхозный, 9А	ТК1-ТК18	108	53,1	108	53,1	Непроходной канал
п. Минино, пер.Лесхозный, 9А	ТК18-Гараж	57	3,5	57	3,5	Непроходной канал
п. Минино, пер.Лесхозный, 9А	ТК18-ТК19	57	156,2	57	156,2	Непроходной канал
п. Минино, пер.Лесхозный, 9А	ТК19-ТК20	57	78,9	57	78,9	Непроходной канал
п. Минино, пер.Лесхозный, 9А	ТК20-пер.Лесхозный,5	57	14,4	57	14,4	Непроходной канал
п. Минино, пер.Лесхозный, 9А	ТК19-ТК19.1	57	51,8	57	51,8	Непроходной канал
п. Минино, пер.Лесхозный, 9А	ТК19.1-пер.Лесхозный,4/1	26,8	3,7	26,8	3,7	Непроходной канал
п. Минино, пер.Лесхозный, 9А	ТК19.1-пер.Лесхозный,4/2	42,3	3	42,3	3	Непроходной канал
п. Минино, ул. Курортная,17	Котельная -ТК1	108	27,8	108	27,8	Непроходной канал
п. Минино, ул. Курортная,17	ТК1-Курортная,18	108	33,1	108	33,1	Непроходной канал
п. Минино, ул. Курортная,17	ТК1-ТК2	108	42,8	108	42,8	Непроходной канал
п. Минино, ул. Курортная,17	ТК2-Курортная,16	108	22,8	108	22,8	Непроходной канал
п. Минино, ул. Курортная,17	ТК2-ТК3	108	22,9	108	22,9	Непроходной канал
п. Минино, ул. Курортная,17	ТК3-ТК4	108	38	108	38	Непроходной канал
п. Минино, ул. Курортная,17	ТК4-Курортная,15	42,3	7,3	42,3	7,3	Непроходной канал
п. Минино, ул. Курортная,17	ТК4-ТК5	108	25,3	108	25,3	Непроходной канал
п. Минино, ул. Курортная,17	ТК5-Курортная,13	42,3	7,9	42,3	7,9	Непроходной канал
п. Минино, ул. Курортная,17	ТК5-ТК6	108	27,1	108	27,1	Непроходной канал
п. Минино, ул. Курортная,17	ТК6-Курортная, 11/1	42,3	8,5	42,3	8,5	Непроходной канал
п. Минино, ул. Курортная,17	ТК6-Курортная,11/2	42,3	8,4	42,3	8,4	Непроходной канал
п. Минино, ул. Курортная,17	ТК6-ТК7	108	30,3	108	30,3	Непроходной канал
п. Минино, ул. Курортная,17	ТК7-Курортная,9	42,3	7,3	42,3	7,3	Непроходной канал
п. Минино, ул. Курортная,17	ТК7-ТК8	108	35,1	108	35,1	Непроходной канал

Источник	Наименование участка трассы	Подающая труба		Обратная труба		Тип прокладки
		наружный диаметр, мм	длина (м)	наружный диаметр, мм	длина, м	
п. Минино, ул. Курортная,17	ТК8-Курортная,7А	42,3	17	42,3	17	Непроходной канал
п. Минино, ул. Курортная,17	ТК8-ТК9	89	34,3	89	34,3	Непроходной канал
п. Минино, ул. Курортная,17	ТК9-Курортная,7	42,3	16,2	42,3	16,2	Непроходной канал
. Минино, ул. Зеленая 23 (Школа)	Котельная -ТК 1	108	8,1	108	8,1	Непроходной канал
. Минино, ул. Зеленая 23 (Школа)	ТК 1- Зеленая,23	108	15,6	108	15,6	Непроходной канал
. Минино, ул. Зеленая 23 (Школа)	ТК1-ТК2	76	245,6	76	245,6	Непроходной канал/надземная
. Минино, ул. Зеленая 23 (Школа)	ТК2-Зеленая, 27	76	14,8	76	14,8	Непроходной канал
п. Элита,ул. Микрорайон,8	Котельная -ТК1	219	26	219	26	Непроходной канал
п. Элита,ул. Микрорайон,8	ТК1-ТК2	159	53	159	53	Непроходной канал
п. Элита,ул. Микрорайон,8	ТК2-ТК3	159	35	159	35	Непроходной канал
п. Элита,ул. Микрорайон,8	ТК3-ТК4	159	21	159	21	Непроходной канал
п. Элита,ул. Микрорайон,8	ТК4-ТК5	108	7	108	7	
п. Элита,ул. Микрорайон,8	ТК5-ТК6	108	55	108	55	
п. Элита,ул. Микрорайон,8	ТК6-ТК7	80	95	80	95	
п. Элита,ул. Микрорайон,8	ТК4-ТК8	50	62	50	62	
п. Элита,ул. Микрорайон,8	ТК4-ТК9	159	84	159	84	Непроходной канал
п. Элита,ул. Микрорайон,8	ТК9-ТК10	159	51	159	51	Непроходной канал
п. Элита,ул. Микрорайон,8	ТК10-ТК11	159	153	159	153	Непроходной канал
п. Элита,ул. Микрорайон,8	ТК11-ТК12	159	54	159	54	Непроходной канал
п. Элита,ул. Микрорайон,8	ТК12-ТК13	159	111	159	111	Непроходной канал
п. Элита,ул. Микрорайон,8	ТК13-ТК14	159	199	159	199	Непроходной канал
п. Элита,ул. Микрорайон,8	ТК14-ТК15	159	62	159	62	Непроходной канал
п. Элита,ул. Микрорайон,8	ТК15-д/с	159	102	159	102	Непроходной канал
п. Элита,ул. Микрорайон,8	ТК1-ТК1.1	80	17	80	17	
п. Элита,ул. Микрорайон,8	ТК1.1-жилые дома	80	201	80	201	
п. Элита,ул. Микрорайон,8	Котельная-ТК1.2	50	111	50	111	

Таблица 6.4 – Характеристики участков тепловых сетей ООО «СГК-Ресурс»

Теплоснабжения источник	Наименование тепломагистрали	Тип ТС (маг,распр,ГВС)	Назначение отопление/ГВС	Направление (подающ./обратн.)	Участок ТС	Диаметр трубопровода, м	Количество трубопроводов	Длина трубопровода, м	Тип прокладки	Год прокладки/КР	Тип изоляции	Балансовая принадлежность
Газовая водогрейная котельная	Тепловые сети ЖК Хвоя	Распределительная	Отопление/ГВС	Подающая/обратная	№ 1	0,273	2	2,1	на низких опорах	2023	ППУ	ООО "СГК-Ресурс"
Газовая водогрейная котельная	Тепловые сети ЖК Хвоя	Распределительная	Отопление/ГВС	Подающая/обратная	№ 2	0,159	2	44,17	на выскоких опорах	2023	ППУ	ООО "СГК-Ресурс"
Газовая водогрейная котельная	Тепловые сети ЖК Хвоя	Распределительная	Отопление/ГВС	Подающая/обратная	№ 3	0,159	2	47,42	по низким опорам	2023	ППУ	ООО "СГК-Ресурс"
Газовая водо-	Тепловые сети	Распределитель-	Отопле-	Подаю-	№ 4	0,159	2	50,2	канал-лоток (КЛ	2023	ППУ	ООО "СГК-

Теплоснабжения источник	Наименование тепломагистрали	Тип ТС (маг,распр,ГВС)	Назначение отопление/ГВС	Направление (подающ./обратн.)	Участок ТС	Диаметр трубопровода, м	Количество трубопроводов	Длина трубопровода, м	Тип прокладки	Год прокладки/КР	Тип изоляции	Балансовая принадлежность
грейная котельная	ЖК Хвоя	ная	ние/ГВС	щая/обратная					90/60)			Ресурс"
Газовая водогрейная котельная	Тепловые сети ЖК Хвоя	Распределительная	Отопление/ГВС	Подающая/обратная	№ 5	0,159	2	41,11	канал-лоток (КЛ 90/60)	2023	ППУ	ООО "СГК-Ресурс"
Газовая водогрейная котельная	Тепловые сети ЖК Хвоя	Распределительная	Отопление/ГВС	Подающая/обратная	№ 6	0,159	2	1	надземно	2023	ППУ	ООО "СГК-Ресурс"

Таблица 6.5 – Характеристики участков тепловых сетей ООО «Тепловые ресурсы 24».

№ п/п	Наименование участка	Наружный диаметр трубопровода мм	Длина трубопровода тепловой сети, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию
Котельная №1 п. Солонцы						
1	Котельная – ТК1	219	61	Минеральная вата	Подземный, в непроходных каналах	1995
2	ТК1 – ТК2	219	74	Минеральная вата	Подземный, в непроходных каналах	1995
3	ТК2 – ТК3	219	41	Минеральная вата	Подземный, в непроходных каналах	1995
4	ТК3-ТК4	159	68	ППУ	Подземный, в непроходных каналах	2022
5	ТК3-ТК4	120	68	Минеральная вата	Подземный, в непроходных каналах	1995
6	ТК4- ТК5	159	73	ППУ	Подземный, в непроходных каналах	2022
7	ТК4- ТК5	120	73	Минеральная вата	Подземный, в непроходных каналах	1995
8	ТК5-ТК6	159	68	ППУ	Подземный, в непроходных каналах	2022
9	ТК6 – ТК7	125	130	Минеральная вата	Подземный, в непроходных каналах	1990
10	ТК7 - ТК8	89	106	Минеральная вата	Подземный, в непроходных каналах	1995
11	ТК8 – ТК8.1	89	42	Минеральная вата	Подземный, в непроходных каналах	1995
12	ТК3 – ТК9	108	70	Минеральная вата	Подземный, в непроходных каналах	2005
13	ТК9 – ТК10	108	28	Минеральная вата	Подземный, в непроходных каналах	2005
14	ТК10 – ТК11	63	55	Минеральная вата	Подземный, в непроходных каналах	2005
15	ТК11 – ТК12	63	62	Минеральная вата	Подземный, в непроходных каналах	2005
16	ТК2 – ТК13	133	91	ППУ	Подземный, в непроходных каналах	2019
17	ТК13 – ТК14	133	35	Минеральная вата	Подземный, в непроходных каналах	2005
18	ТК14 – ТК15	133	23	Минеральная вата	Подземный, в непроходных каналах	2005
19	ТК15 – ТК16	133	28	Минеральная вата	Подземный, в непроходных каналах	2005
20	ТК16 – ТК17	133	4	Минеральная вата	Подземный, в непроходных каналах	2005
21	ТК17 – ТК18	89	75	ППУ	Подземный, в непроходных каналах	2019
22	ТК18 – ТК19	89	23	ППУ	Подземный, в непроходных каналах	2019
23	ТК19 – ТК20	89	28	ППУ	Подземный, в непроходных каналах	2019
24	ТК20 – ТК21	89	28	ППУ	Подземный, в непроходных каналах	2019
25	ТК21 – ТК22	89	18	ППУ	Подземный, в непроходных каналах	2019
26	ТК22 – ТК23	89	26	ППУ	Подземный, в непроходных каналах	2019
27	ТК17 – ТК17.1	89	15	Минеральная вата	Подземный, в непроходных каналах	1995
28	ТК17.1 – Новостроек д.6	89	16	Минеральная вата	Подземный, в непроходных каналах	1995

№ п/п	Наименование участка	Наружный диаметр трубопровода мм	Длина трубопровода тепловой сети, м	Тип изоляции	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию
29	ТК17 – Детский сад «Ладушки»	63	150	ППУ	Подземный, в непроходных каналах	2016
30	ТК16 – ТК24	133	165	ППУ	Подземный, в непроходных каналах	2020
31	ТК24 – ТК25	108	39	ППУ	Подземный, в непроходных каналах	2020
32	ТК25 – ФОК	108	16	ППУ	Подземный	2020
33	ТК1 – ТК1.1	108	5	Минеральная вата	Подземный, в непроходных каналах	2007
34	ТК1 – ТК1.2	57	59	Минеральная вата	Подземный, в непроходных каналах	2007
35	ТК1.1 – ТК1.3	76	22	Минеральная вата	Подземный, в непроходных каналах	2007
36	ТК1.1 – ТК1.4	108	174	Минеральная вата	Подземный, в непроходных каналах	2006
37	ТК1.4 – Виноградная д.1	57	146	ППУ	Подземный, в непроходных каналах	2020
38	ТК9 – Новостроек д.1	57	37	Минеральная вата	Подземный, в непроходных каналах	1995
39	ТК10 – Новостроек д. 7	108	26	Минеральная вата	Подземный, в непроходных каналах	1995
40	ТК11 – Новостроек д.2	57	4	Минеральная вата	Подземный, в непроходных каналах	1995
41	ТК12 – Новостроек д.3	57	4	Минеральная вата	Подземный, в непроходных каналах	1995
42	ТК4 – Новостроек д.4	57	8	Минеральная вата	Подземный, в непроходных каналах	1995
43	ТК5 – Новостроек д.5	57	8	Минеральная вата	Подземный, в непроходных каналах	1995
44	ТК5 – Нежилое здание	120	49	Минеральная вата	Подземный, в непроходных каналах	1995
45	ТВР-1 – Детский сад	57	34	Минеральная вата	Подземный, в непроходных каналах	1995
46	ТК8 – Новостроек д.8	89	8	Минеральная вата	Подземный, в непроходных каналах	1995
47	ТК8.1 – СОШ	89	6	Минеральная вата	Подземный, в непроходных каналах	1995

Таблица 6.6 – Характеристики участков тепловых сетей ООО «СТК»

Источник	Назначение	Диаметр нарджный, мм	Протяженнность, м	Кол-во тр-дов	Тип прокладки	Год прокладки
Кот. Монолит	МС	273	78,9	2	подземная	2017
Кот. Монолит	МС	108	80	2	подземная	2018
Кот. Монолит	МС	108	75	2	подземная	2018
Кот. Монолит	КС	76	50	2	подземная	2018
Кот. Монолит	МС	219	57,4	2	подземная	2018
Кот. Монолит	КС	57	60	2	подземная	2018
Кот. Монолит	МС	219	100,6	2	подземная	2018
Кот. Монолит	КС	76	37,5	2	подземная	2018
Кот. Монолит	КС	108	46,9	2	подземная	2018
Кот. Монолит	КС	76	32,5	2	подземная	2018
Кот. Монолит	МС	133	100	2	подземная	2018
Кот. Монолит	КС	76	62,6	2	подземная	2018
Кот. Монолит	МС	108	28,5	2	подземная	2018
Кот. Монолит	КС	76	44,8	2	подземная	2018
Кот. Монолит	МС	89	73,8	2	подземная	2018
Кот. Монолит	КС	76	162	2	подземная	2018
Кот. Монолит	МС	159	90	2	подземная	2018
Кот. Монолит	МС	133	80	2	подземная	2015
Кот. Монолит	КС	89	50	2	подземная	2015
Кот. Монолит	МС	133	80	2	подземная	2015
Кот. Монолит	КС	76	15	2	подземная	2015
Кот. Монолит	МС	108	80	2	подземная	2015
Кот. Монолит	КС	76	25	2	подземная	2015
Кот. Эко	МС	219	70,5	2	подземная	2023
Кот. Эко	КС	89	70,5	2	подземная	2023
Кот. Эко	МС	219	40,2	2	подземная	2024
Кот. Эко	КС	89	40,2	2	подземная	2024
Кот. Эко	МС	159	35,75	2	подземная	2024
Кот. Эко	КС	89	35,75	2	подземная	2024
Кот. Эко	МС	133	83	2	подземная	2024
Кот. Эко	КС	89	65,5	2	подземная	2024

Таблица 6.7 – Характеристики участков тепловых сетей ГБУЗ ККПТД №1

№ п/п	Магистральный/ распределительный	Теплоноситель вода/пар,	Назначение отопление/ГВС	Направление подающий/ обратный	Длина в однотрубном исчислении, м	Ддиаметр условный/наружный, мм	Год перекладки (ввода в эксплуатацию)	Способ прокладки (надземный, подземный, канальная/ бесканальная)	Тип тепловой изоляции
Котельная/ТК №1	Магистральный	Вода	отопление	подающий	9,5	130	1985	Канальный	вата
Котельная/ТК №1	Магистральный	Вода	отопление	обратный	9,5	130	1985	Канальный	вата
Котельная/ТК №1	Магистральный	Вода	ГВС	подающий	9,5	108	1985	Канальный	вата
Котельная/ТК №1	Магистральный	Вода	ГВС	обратный	9,5	57	2005	Канальный	вата
Котельная/ТК №1	Магистральный	Вода	ХВ	-	9,5	108	1985	Канальный	вата
ТК№1/ТК№2	Магистральный	Вода	отопление	подающий	46,7	110	2018	Канальный	ПУ
ТК№1/ТК№2	Магистральный	Вода	отопление	обратный	46,7	110	2018	Канальный	ПУ
ТК№1/ТК№2	Магистральный	Вода	ГВС	подающий	46,7	108	2018	Канальный	ПУ
ТК№1/ТК№2	Магистральный	Вода	ГВС	обратная	46,7	57	2018	Канальный	ПУ
ТК№1/ТК№2	Магистральный	Вода	ХВ	-	46,7	108	2018	Канальный	ПУ
ТК№2/ТК№3	Магистральный	Вода	отопление	подающий	8,15	110	1985	Канальный	вата
ТК№2/ТК№3	Магистральный	Вода	отопление	обратная	8,15	110	1985	Канальный	вата
ТК№2/ТК№3	Магистральный	Вода	ГВС	подающий	8,15	108	1985	Канальный	вата
ТК№2/ТК№3	Магистральный	Вода	ГВС	обратная	8,15	65	1985	Канальный	вата
ТК№2/ТК№3	Магистральный	Вода	ХВ	-	8,15	108	1985	Канальный	вата
ТК№3/ТК№4	Распределительный	Вода	отопление	подающий	96,4	57	2010	Канальный	ПУ
ТК№3/ТК№4	Распределительный	Вода	отопление	обратная	96,4	57	2010	Канальный	ПУ
ТК№3/ТК№4	Распределительный	Вода	ГВС	подающий	96,4	38	2010	Канальный	ПУ
ТК№3/ТК№4	Распределительный	Вода	ХВ	подающий	96,4	38	2010	Канальный	ПУ
ТК№4/ТК№5	Распределительный	Вода	Отопление	подающий	52,6	38	2010	Канальный	ПУ
ТК№4/ТК№5	Распределительный	Вода	Отопление	обратная	52,6	38	2010	Канальный	ПУ
ТК№4/ТК№5	Распределительный	Вода	ГВС	подающий	52,6	32	2010	Канальный	ПУ
ТК№4/ТК№5	Распределительный	Вода	ХВ	подающий	52,6	32	2010	Канальный	ПУ
ТК№5/ТК№6	Распределительный	Вода	Отопление	подающий	29,5	38	2010	Канальный	ПУ
ТК№5/ТК№6	Распределительный	Вода	Отопление	обратная	29,5	38	2010	Канальный	ПУ
ТК№5/ТК№6	Распределительный	Вода	ГВС	подающий	29,5	32	2010	Канальный	ПУ
ТК№5/ТК№6	Распределительный	Вода	ХВ	подающий	29,5	32	2010	Канальный	ПУ
ТК№3/ТК№7	Магистральный	Вода	Отопление	подающий	68,9	110	1985	Канальный	вата
ТК№3/ТК№7	Магистральный	Вода	Отопление	обратная	68,9	110	1985	Канальный	вата
ТК№3/ТК№7	Магистральный	Вода	ГВС	подающий	68,9	108	1985	Канальный	вата
ТК№3/ТК№7	Магистральный	Вода	ГВС	обратная	68,9	65	1985	Канальный	вата
ТК№3/ТК№7	Магистральный	Вода	ХВ	подающий	68,9	108	1985	Канальный	вата
ТК№7/ТК№8	Магистральный	Вода	Отопление	подающий	43,3	110	2005	Канальный	вата
ТК№7/ТК№8	Магистральный	Вода	Отопление	обратная	43,3	110	2005	Канальный	вата
ТК№7/ТК№8	Магистральный	Вода	ГВС	подающий	43,3	108	2005	Канальный	вата
ТК№7/ТК№8	Магистральный	Вода	ГВС	обратная	43,3	65	2005	Канальный	вата
ТК№7/ТК№8	Магистральный	Вода	ХВ	подающий	43,3	108	2005	Канальный	вата
ТК№7/ТК№8	Магистральный	Вода	Отопление	подающий	32,5	110	2005	Канальный	вата

№ п/п	Магистральный/ распределительный	Теплоноситель вода/пар,	Назначение отопление/ГВС	Направление подающий/ обратный	Длина в однотрубном исчислении, м	Ддиаметр условный/наружный, мм	Год перекладки (ввода в эксплуатацию)	Способ прокладки (надземный, подземный, канальная/ бесканальная)	Тип тепловой изоляции
ТК№7/ТК№8	Магистральный	Вода	Отопление	обратная	32,5	110	2005	Канальный	вата
ТК№7/ТК№8	Магистральный	Вода	ГВС	подающий	32,5	108	2005	Канальный	вата
ТК№7/ТК№8	Магистральный	Вода	ГВС	обратная	32,5	65	2005	Канальный	вата
ТК№7/ТК№8	Магистральный	Вода	ХВ	подающий	32,5	108	2005	Канальный	вата
ТК№8/ТК№9	Магистральный	Вода	Отопление	подающий	66,8	108	2005	Канальный	вата
ТК№8/ТК№9	Магистральный	Вода	Отопление	обратная	66,8	108	2005	Канальный	вата
ТК№8/ТК№9	Магистральный	Вода	ГВС	подающий	66,8	76	2005	Канальный	вата
ТК№8/ТК№9	Магистральный	Вода	ГВС	обратная	66,8	65	2005	Канальный	вата
ТК№8/ТК№9	Магистральный	Вода	ХВ	подающий	66,8	108	2005	Канальный	вата
ТК№9/ТК№10	Магистральный	Вода	Отопление	подающий	17,9	108	2005	Канальный	вата
ТК№9/ТК№10	Магистральный	Вода	Отопление	обратная	17,9	108	2005	Канальный	вата
ТК№9/ТК№10	Магистральный	Вода	ГВС	подающий	17,9	76	2005	Канальный	вата
ТК№9/ТК№10	Магистральный	Вода	ГВС	обратная	17,9	65	2005	Канальный	вата
ТК№9/ТК№10	Магистральный	Вода	ХВ	подающий	17,9	108	2005	Канальный	вата
ТК№10/ТК№11	Магистральный	Вода	Отопление	подающий	9,6	89	2005	Канальный	вата
ТК№10/ТК№11	Магистральный	Вода	Отопление	обратная	9,6	89	2005	Канальный	вата
ТК№10/ТК№11	Магистральный	Вода	ГВС	подающий	9,6	57	2005	Канальный	вата
ТК№10/ТК№11	Магистральный	Вода	ГВС	обратная	9,6	57	2005	Канальный	вата
ТК№10/ТК№11	Магистральный	Вода	ХВ	подающий	9,6	108	2005	Канальный	вата
ТК№11/ТК№12	Магистральный	Вода	Отопление	подающий	41,3	76	2005	Канальный	вата
ТК№11/ТК№12	Магистральный	Вода	Отопление	обратная	41,3	76	2005	Канальный	вата
ТК№11/ТК№12	Магистральный	Вода	ГВС	подающий	41,3	57	2005	Канальный	вата
ТК№11/ТК№12	Магистральный	Вода	ГВС	обратная	41,3	57	2005	Канальный	вата
ТК№11/ТК№12	Магистральный	Вода	ХВ	подающий	41,3	108	2005	Канальный	вата
ТК№12/ТК№13	Магистральный	Вода	Отопление	подающий	35,6	57	2005	Канальный	вата
ТК№12/ТК№13	Магистральный	Вода	Отопление	обратная	35,6	57	2005	Канальный	вата
ТК№12/ТК№13	Магистральный	Вода	ГВС	подающий	35,6	57	2005	Канальный	вата
ТК№12/ТК№13	Магистральный	Вода	ГВС	обратная	35,6	57	2005	Канальный	вата
ТК№12/ТК№13	Магистральный	Вода	ХВ	подающий	35,6	57	2005	Канальный	вата